

2013年第三季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北华电石家庄热电有限公司	2013-9-4	21#机组（21、22炉）	氮氧化物	83	650	mg/m ³	是	
				二氧化硫	141	400	mg/m ³	是	
				烟尘	29	50	mg/m ³	是	
			22#机组（23、24炉）	氮氧化物	83	650	mg/m ³	是	
				二氧化硫	95	400	mg/m ³	是	
				烟尘	23	50	mg/m ³	是	
长安区	石家庄钢铁有限责任公司	2013-7-1	0#高炉	颗粒物	13	50	mg/m ³	是	
			0#高炉出铁场	颗粒物	6	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉精炼炉	颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			供料系统S1	颗粒物	6	50	mg/m ³	是	
			筛分室除尘	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			卸料线	颗粒物	6	50	mg/m ³	是	
			转炉二次	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			转炉混铁炉	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			转炉精炼炉3#	颗粒物	6	50	mg/m ³	是	
			转炉铁水预处理	颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			转炉新二次布袋除尘东	颗粒物	5	50	mg/m ³	是	
			转炉新二次布袋除尘西	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
新华区	石家庄东方热电股份有限公司热电二厂	2013-8-19	8#HG220/9.8-L-PM23	烟尘	16	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	350	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	170	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
井陉矿区	石家庄新世纪煤化实业集团有限公司	2013-7-19	TJL4350D焦炉捣固型（南炉1#）	林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	9	120	mg/m ³	是	
				二氧化硫	150	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	443	240	mg/m ³	否	0.8

裕华区	石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	2013-8-15	NG-220/3.82-M 5#(北烟道)	烟尘	9.5	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	188	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	135	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-7-1	NG-75/3.82-M29 4#	烟尘	12	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	68	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	304	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2013-8-7	1号机组	烟尘	38	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	412	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1077	1100	mg/m ³	是	
			2号机组	烟尘	52	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	243	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	876	1100	mg/m ³	是	
			3号机组	烟尘	51	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	226	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	750	1100	mg/m ³	是	
			4号机组	烟尘	45	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	169	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	847	1100	mg/m ³	是	
			5号机组	烟尘	24	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	154	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	101	650	mg/m ³	是	
			6号机组	烟尘	44	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	271	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	620	650	mg/m ³	是	
正定县	石家庄诚峰热电有限公司	2013-8-12	137-80/5.3-M(1#)	烟尘	13	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	101	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	201	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			137-80/5.3-M(2#)	烟尘	12	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	17	400	mg/m ³	是	

			157 60/3.3 m(5#)	氮氧化物	196	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
栾城县	河北宏源热电有 限责任公司	2013-7-1	BJ-75/3.82-MI-5# 锅炉除尘器 出口	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	326	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	102	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
栾城县	河北华电石家庄裕华 热电有限公司	2013-7-15	#1脱硫净烟气	烟尘	34	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	250	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	537	650	mg/m ³	是	
			#2脱硫净烟气	烟尘	21	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	313	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	487	650	mg/m ³	是	
栾城县	河北灵达环保能源有 限责任公司	2013-8-15	2#UG500-75/3.82/450-F	烟尘	14	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	209	260	mg/m ³	是	
				氮氧化物	73	400	mg/m ³	是	
				铅及化合物	<0.023	1.6	mg/m ³	是	
				镉及化合物	0.00002	0.1	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				氯化氢	19.3	75	mg/m ³	是	
行唐县	石家庄玉晶玻璃有限 公司	2013-7-1	1# QCF155/530	二氧化硫	222	400	mg/m ³	是	
				烟尘	52	100	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				氮氧化物	1316	-	mg/m ³		
			2# QCF155/530	林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	77	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	156	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	606	1100	mg/m ³	是	
灵寿县	灵寿县中山水泥有限 责任公司	2013-9-4	1#窑尾	二氧化硫	12	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	269	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.27	5	mg/m ³	是	
			2#窑头	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	

			4#堆料收尘	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			5#辅料上料	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			6#石灰石取料皮带输送	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	2013-7-1	35T锅炉	林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	14	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	198	650	mg/m ³	是	
				二氧化硫	241	400	mg/m ³	是	
			YZ-75/5.29-M21锅炉	烟尘	20	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	252	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	82	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2013-9-5	10#砂岩库顶	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5	15#入库提升机尾	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5	18#入窑提升机尾	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5	20#熟料库底	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
		2013-7-1	24#一线窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	484	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			25#一线窑头	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
		2013-9-5	26#煤粉仓收尘器	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5	27#煤磨大布袋	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
		2013-7-1	3#125三号线窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	312	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			3#126三号线窑头	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
		2013-9-5	34#配料站石膏库顶	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	8	30	mg/m ³	是	

		2013-9-5	35#粉煤灰库顶	颗粒物	15	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	15	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5	39#1#磨房成品收尘	颗粒物	14	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	14	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5	7#石灰石库顶	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
		2013-9-5		颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
		2013-7-1	78#二线窑头	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			79#二线窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	437	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	15	50	mg/m ³	是	
平山县	河北敬业钢铁有限公司	2013-7-1	1#150t转炉二次	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			1#150t转炉精炼除尘	颗粒物	11	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次除尘	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			1#230烧结机尾	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			1#230烧结燃料	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			1#高炉前	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
			13#北区炼钢混铁炉倒灌除尘（东）	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			2#150t转炉二次	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			3#4#转炉	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			4#5#高炉炉前	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			600吨+300吨混铁炉	颗粒物	10	50	mg/m ³	是	
			8#高炉（炉前）	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			北区炼钢倒罐	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			北区料场除尘器（南）	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
平山县	河北西柏坡第二发电有限责任公司	2013-9-7	5#脱硫塔出口混合烟道	烟尘	10	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	29	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	153	450	mg/m ³	是	
			6#脱硫塔出口混合烟道	烟尘	33	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	32	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	159	450	mg/m ³	是	
				烟尘	15	200	mg/m ³	是	

平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	2013-9-7	#1脱硫塔出口混合烟道	二氧化硫	201	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	596	1100	mg/m ³	是	
			#2脱硫塔出口混合烟道	烟尘	7	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	180	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	669	1100	mg/m ³	是	
			#3脱硫塔出口混合烟道	烟尘	14	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	126	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	694	1100	mg/m ³	是	
			#4脱硫塔出口混合烟道	烟尘	13	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	147	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	440	1100	mg/m ³	是	
元氏县	河北九天医药化工有限公司	2013-7-19	2# YG90-32-450	烟尘	10	100	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				二氧化硫	244	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	331	650	mg/m ³	是	
赵 县	赵县赵州热电有限公司	2013-8-16	YG-3.82/75-M10 1#锅炉	烟尘	9	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	227	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	90	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
辛集市	辛集市澳森钢铁有限公司	2013-8-25	1#高炉出铁场布袋除尘	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			1#混铁炉	颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			192m2烧结机机头	二氧化硫	91	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	100	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	80	mg/m ³	是	
			192m2烧结机尾	颗粒物	17	80	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场布袋除尘	颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			3#转炉一次烟气	颗粒物	14	100	mg/m ³	是	
			4#转炉一次	颗粒物	18	100	mg/m ³	是	
			90m2烧结机机头	二氧化硫	116	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	103	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	21	80	mg/m ³	是	

			90m2烧结机尾	颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			高炉料仓布袋除尘器	颗粒物	15	50	mg/m ³	是	
			球团矿焦炭卸料扬尘系统	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			烧结整粒筛分1#	颗粒物	15	50	mg/m ³	是	
			原料转运系统1#布袋除尘器	颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			转运与筛分布袋除尘器1#	颗粒物	13	50	mg/m ³	是	
辛集市	辛集市东方热电有限公司	2013-8-20	UG-130/5.3-M/4*2	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	249.6	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	277	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
藁城市	藁城市天意热电有限公司	2013-8-26	UG-90/3.82-M3	氮氧化物	76	420	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	46	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	317	400	mg/m ³	是	
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	2013-8-16	UG65153-M2锅炉	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	178	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	433	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			车间精炼机烟囱	硫化氢	4.65	-	mg/m ³		
藁城市	石家庄良村热电有限公司	2013-7-23	1#	二氧化硫	140	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	140	650	mg/m ³	是	
				烟尘	36	50	mg/m ³	是	
			2#	二氧化硫	78	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	131	650	mg/m ³	是	
				烟尘	24	50	mg/m ³	是	
		2013-8-27	100万t/年加氢精制加热炉	氮氧化物	99	-	mg/m ³		
				二氧化硫	4	850	mg/m ³	是	
			3万吨硫磺吸收装置尾气	二氧化硫	13	960	mg/m ³	是	
				氮氧化物	94	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	7	120	mg/m ³	是	
		2013-7-1		烟尘	9.4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	59	400	mg/m ³	是	

藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2013-7-1	UG-130/3.82-M12	氮氧化物	823	650	mg/m ³	否	0.3	
		林格曼黑度		<1	1	级	是			
		2013-7-1		烟尘	9.4	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	59	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	823	650	mg/m ³	否	0.3	
				林格曼黑度	<1	1	级	是		
			2013-8-27	常减压加热炉1#	二氧化硫	8	850	mg/m ³	是	
					氮氧化物	117	400	mg/m ³	是	
		常减压加热炉2#		二氧化硫	1	850	mg/m ³	是		
				氮氧化物	164	400	mg/m ³	是		
		催化重整加热炉1#		二氧化硫	7	550	mg/m ³	是		
				氮氧化物	104	240	mg/m ³	是		
		二制氢转化炉		二氧化硫	10	550	mg/m ³	是		
				氮氧化物	42	240	mg/m ³	是		
				颗粒物	7	120	mg/m ³	是		
		芳烃加热炉		氮氧化物	156	-	mg/m ³			
				二氧化硫	6	850	mg/m ³	是		
		焦化加热炉1#		二氧化硫	10	850	mg/m ³	是		
				氮氧化物	282	400	mg/m ³	是		
		焦化加热炉2#		二氧化硫	7	850	mg/m ³	是		
				氮氧化物	223	400	mg/m ³	是		
		2013-7-1	一催化再生炉	二氧化硫	2044	700	mg/m ³	否	1.9	
				氮氧化物	242	420	mg/m ³	是		
				颗粒物	308	150	mg/m ³	否	1.1	
				2013-7-1	二氧化硫	2044	700	mg/m ³	否	1.9
					氮氧化物	242	420	mg/m ³	是	
					颗粒物	308	150	mg/m ³	否	1.1
		2013-7-1	一制氢转化炉	二氧化硫	6	700	mg/m ³	是		
		2013-8-27		氮氧化物	49	420	mg/m ³	是		
晋州市	河北建投生物发电有限责任公司	2013-8-15	2#炉	二氧化硫	13	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	306	1100	mg/m ³	是		
				林格曼黑度	<1	1	级	是		

				烟尘	16	50	mg/m ³	是	
新乐市	河北新化股份有限公司	2013-7-30	130/3.82-M1型	烟尘	19	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	212	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	65	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			SHX020-2.45/400P静电除尘器 (西厂)	二氧化硫	424	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	407	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	33	50	mg/m ³	是	
鹿泉市	河北华电石家庄鹿华 热电有限公司	2013-8-28	1#	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	182	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	245	650	mg/m ³	是	
			2#	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	53	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	320	650	mg/m ³	是	
鹿泉市	鹿泉市金隅鼎鑫水泥 有限公司（鹿泉市东 方鼎鑫水泥有限公	2013-9-9	1-1-121 1#石灰石库顶	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
		2013-9-1	1-1-122 一线砂岩库顶	颗粒物	15	30	mg/m ³	是	
		2013-7-1	1-1-36 一分公司一线窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	875	800	mg/m ³	否	0.1
				颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
		2013-7-1	1-2-124 二分公司一线窑尾	二氧化硫	47	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	291	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	10	50	mg/m ³	是	
		2013-7-1	1-2-126 1#窑头	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	1-3-143 1#水泥磨选粉机	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
		2013-9-9	1-3-144 2#水泥磨选粉机	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
		2013-9-9	1-4-157 水泥库底	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-158 水泥库底	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
			1-4-163 水泥包装（大收尘）	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-164 水泥包装	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-165 包装出库提升机（西）	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-166 包装出库提升机（东）	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	

	宁夏鑫磊水泥有限公司)		1-4-167 水泥散装库顶	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
			1-4-168 水泥散装库顶	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-169 水泥散装库顶	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-171 水泥散装库顶	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
		2013-7-1	2-09三分公司五线窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	468	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			2-15三分公司五线窑头	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			2-1-99一分厂二线窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	832	800	mg/m ³	否	0.040000
				颗粒物	8.9	50	mg/m ³	是	
			2-2-105一分厂二线窑头	颗粒物	8.7	50	mg/m ³	是	
			2-2-194二分公司二线窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	500	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			2-2-196二分公司二线窑头	颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
鹿泉市	鹿泉市曲寨热电厂	2013-7-1	YG240/9.8-M5东烟道	烟尘	17	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	195	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	274	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			YG240/9.8-M5西烟道	烟尘	14	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	346	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	224	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-9-2	15#一线水泥仓底	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			23#一线散装	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			24#二线熟料输送	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			26#二线熟料输送	颗粒物	12	30	mg/m ³	是	
			36#二线水泥仓底	颗粒物	10	30	mg/m ³	是	
			37#二线水泥仓底	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			4#一线熟料输送	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			40#水泥包装仓顶机房	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	

鹿泉市	鹿泉市曲寨水泥有限公司		41#水泥包装仓顶机房	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
		2013-7-1	51#一线窑头	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
		2013-9-2	52#一线煤磨	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
		2013-7-1	53#一线窑尾	二氧化硫	108	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	533	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	6	50	mg/m ³	是	
		2013-9-2	57#石灰石仓	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			60#破碎机	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			62#二线窑头	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			64#二线煤磨	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			65#二线窑尾	二氧化硫	140	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	545	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	6	50	mg/m ³	是	
			66#二线生料仓	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	2013-8-21	1#脱硫	烟尘	38	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	52	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	490	650	mg/m ³	是	
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	2013-7-19	二钢轧厂2#转炉二次尘9	颗粒物	16.9	50	mg/m ³	是	
			二钢轧厂3#转炉二次尘8	颗粒物	18.1	50	mg/m ³	是	
			二钢轧厂二高线加热炉7	二氧化硫	10	250	mg/m ³	是	
				氮氧化物	79.05	350	mg/m ³	是	
				颗粒物	6.43	30	mg/m ³	是	
		2013-7-18	高炉出铁厂东	颗粒物	20.4	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁厂西	颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
		2013-7-18	高炉矿槽5	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
		2013-7-19	烧结机头北出口3	二氧化硫	82.94	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	251.47	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	26.55	80	mg/m ³	是	
			烧结机头南出口4	二氧化硫	86.75	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	260.35	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.3	80	mg/m ³	是	
			烧结配料6	颗粒物	18.4	50	mg/m ³	是	

			一钢铁水倒罐2	颗粒物	20.5	50	mg/m ³	是	
			一钢转炉侧吸1	颗粒物	19.8	50	mg/m ³	是	
			一钢转炉顶吸9	颗粒物	22.2	50	mg/m ³	是	
路北区	唐山华润热电有限公司	2013-8-15	出口	烟尘	102.35	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	89.36	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	452.06	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
路北区	唐山赛德热电有限公司	2013-8-15	脱硫出口	烟尘	102.35	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	89.36	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	451.06	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	2013-8-15	132m2烧结机头	二氧化硫	70	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	202.91	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37.9	80	mg/m ³	是	
		2013-8-14	132m2烧结机尾	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
		2013-8-14	35吨燃气锅炉	烟尘	20.8	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	70.5	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	138.5	400	mg/m ³	是	
		2013-8-15	90m2烧结机头	二氧化硫	301	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	190.13	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	72.5	80	mg/m ³	是	
		2013-8-14	90m2烧结机尾	颗粒物	28.1	80	mg/m ³	是	
		2013-8-13	二期高炉出铁场	颗粒物	24.3	50	mg/m ³	是	
		2013-8-14	混铁炉及精炼炉	颗粒物	17.3	50	mg/m ³	是	
		2013-8-13	炼铁热风炉	氮氧化物	93	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	44	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.9	20	mg/m ³	是	
			三期高炉矿槽	颗粒物	24.9	50	mg/m ³	是	
		2013-8-15	三期转炉二次除尘	颗粒物	15.1	50	mg/m ³	是	
		2013-8-13	一期高炉出铁场	颗粒物	21.5	50	mg/m ³	是	
		2013-8-15	一期转炉二次除尘	颗粒物	15.1	50	mg/m ³	是	
		2013-8-9	二期高炉出铁场	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	

古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	2013-8-8	二期高炉矿槽	颗粒物	32.2	50	mg/m ³	是	
		2013-8-7	二期竖炉除尘	二氧化硫	172	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	79	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	15.3	80	mg/m ³	是	
		2013-8-9	三期高炉出铁场	颗粒物	13.6	50	mg/m ³	是	
		2013-8-8	三期高炉矿槽	颗粒物	25.3	50	mg/m ³	是	
		2013-7-19	三期烧结机头	二氧化硫	458	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	62.87	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	29.9	80	mg/m ³	是	
		2013-8-8	三期烧结机尾	颗粒物	28.7	50	mg/m ³	是	
2013-8-8	一期烧结机尾	颗粒物	25.3	50	mg/m ³	是			
2013-8-8	转炉二次除尘	颗粒物	6.9	50	mg/m ³	是			
古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	2013-7-18	1#窑头	颗粒物	34.08	50	mg/m ³	是	
			1#窑尾	二氧化硫	0	—	mg/m ³		
				氮氧化物	434.6	—	mg/m ³		
				颗粒物	25.54	30	mg/m ³	是	
古冶区	唐山开滦东方发电有限责任公司	2013-7-22	1#循环硫化床锅炉490吨	烟尘	79.45	—	mg/m ³		
				二氧化硫	105.07	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	39.49	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
古冶区	唐山开滦热电有限责任公司林电分公司	2013-7-30	发电锅炉	烟尘	68.51	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	339.99	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	396.01	650	mg/m ³	是	
古冶区	唐山开滦热电有限责任公司赵电分公司	2013-7-30	1#	烟尘	10.9	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	140.53	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	228.69	1300	mg/m ³	是	
古冶区	唐山市春兴特种钢有限公司	2013-8-7	高炉出铁场除尘器	颗粒物	22.1	50	mg/m ³	是	
		2013-8-6	高炉矿槽除尘器	颗粒物	23.6	50	mg/m ³	是	
		2013-8-7	烧结机机尾	颗粒物	21.4	50	mg/m ³	是	
			竖炉除尘器	二氧化硫	158	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	81	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	12	80	mg/m ³	是	

		2013-8-6	转炉二次除尘器	颗粒物	9.9	50	mg/m ³	是	
		2013-8-7	转炉一次除尘器	颗粒物	8.7	100	mg/m ³	是	
开平区	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	2013-7-4	3#机组	烟尘	19	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	42	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	74	1100	mg/m ³	是	
			4#机组	烟尘	28	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	37	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	58	1100	mg/m ³	是	
			5#机组	烟尘	46	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	51	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	372	1100	mg/m ³	是	
			6#机组	烟尘	27	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	88	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	433	1100	mg/m ³	是	
			7#机组	烟尘	28	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	44	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	603	1100	mg/m ³	是	
			8#机组	烟尘	17	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	44	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	78	1100	mg/m ³	是	
开平区	河北唐银钢铁有限公司	2013-8-27	1#高炉出铁厂	颗粒物	18	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	20.19	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁厂	颗粒物	14.18	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	21.36	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头	氮氧化物	173.57	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	512.89	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	32.19	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾	颗粒物	26.75	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁厂	颗粒物	16.77	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	21.94	50	mg/m ³	是	
			3号烧结机头	氮氧化物	226.87	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	153.49	650	mg/m ³	是	

				颗粒物	72.19	80	mg/m ³	是	
			3号烧结机尾	颗粒物	24.53	50	mg/m ³	是	
			转炉二次尘	颗粒物	23.33	50	mg/m ³	是	
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司（北区）	2013-7-23	1#高炉出铁厂	颗粒物	21.4	50	mg/m ³	是	
			180m ² 烧结机头	二氧化硫	81.03	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	209.78	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.96	80	mg/m ³	是	
			180m ² 烧结机尾	颗粒物	24.2	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁厂	颗粒物	29.1	50	mg/m ³	是	
			2#矿槽槽上	颗粒物	25.2	50	mg/m ³	是	
			2#矿槽槽下	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			256m ² 烧结机头	二氧化硫	229.75	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	153.07	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	59.96	80	mg/m ³	是	
			256m ² 烧结机尾	颗粒物	25.5	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁厂	颗粒物	21.8	50	mg/m ³	是	
			3#矿槽	颗粒物	27.9	50	mg/m ³	是	
开平区	唐山钢源冶金炉料有限公司	2013-7-15	成品	颗粒物	9.28	30	mg/m ³	是	
			上料	颗粒物	9.85	120	mg/m ³	是	
			窑体	烟尘	23.96	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	12.04	—	mg/m ³		
				氮氧化物	257.67	—	mg/m ³		
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)福丰钢铁有限公司	2013-8-13	1#、2#高炉上料系统	颗粒物	43.1	50	mg/m ³	是	
			1#、2#烧结机筛分	颗粒物	39.7	50	mg/m ³	是	
			1#、2#烧结机上料+机尾	颗粒物	43.1	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	42.8	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	42.8	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机冷却段	颗粒物	46	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机燃烧段	二氧化硫	60	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	128	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	52.2	80	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	45.9	50	mg/m ³	是	

			2#高炉矿槽	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机冷却段	颗粒物	41.8	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机燃烧段	二氧化硫	55	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	160	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	68.4	80	mg/m ³	是	
			转炉	颗粒物	41.6	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司	2013-8-21	2#高炉出铁场	颗粒物	30.9	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	25.5	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾	颗粒物	42.9	50	mg/m ³	是	
			2#烧结冷却段	颗粒物	40.3	80	mg/m ³	是	
			2#烧结燃烧段	二氧化硫	185	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	63	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	75.1	80	mg/m ³	是	
			2#烧结筛分	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			加热炉	氮氧化物	128	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	111	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	16.6	20	mg/m ³	是	
			烧结配料	颗粒物	44.6	50	mg/m ³	是	
			转炉二次	颗粒物	46.5	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山丰南宏烨炉料有限公司	2013-8-19	成品破碎	颗粒物	34.4	50	mg/m ³	是	
			窑炉1	氮氧化物	140	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	63	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	42.1	50	mg/m ³	是	
			窑炉2	氮氧化物	139	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	59	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	42.3	50	mg/m ³	是	
			窑炉3	氮氧化物	133	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	60	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			窑炉4	氮氧化物	141	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	64	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	42.1	50	mg/m ³	是	

			窑炉5	氮氧化物	139	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	60	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	42.6	50	mg/m ³	是	
			窑炉6	氮氧化物	137	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	66	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	44.8	50	mg/m ³	是	
			窑下出灰1	颗粒物	40.5	50	mg/m ³	是	
			窑下出灰2	颗粒物	38.4	50	mg/m ³	是	
			原料筛分	颗粒物	42.6	50	mg/m ³	是	
			原料上料	颗粒物	42.7	50	mg/m ³	是	
			1#、2#转炉	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			1#倒罐站	颗粒物	45.3	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	40.9	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	45.2	50	mg/m ³	是	
			1#散装料	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			1#烧结成品	颗粒物	44.8	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头	二氧化硫	76	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	197	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	69.2	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾	颗粒物	44.6	50	mg/m ³	是	
			1#烧结配料	颗粒物	45.8	50	mg/m ³	是	
			120吨转炉倒灌站	颗粒物	45.6	50	mg/m ³	是	
			120吨转炉二次除尘	颗粒物	46.9	50	mg/m ³	是	
			120吨转炉散装料	颗粒物	46.2	50	mg/m ³	是	
			1780高炉出铁场1号	颗粒物	29.8	50	mg/m ³	是	
			1780高炉出铁场2号	颗粒物	43.4	50	mg/m ³	是	
			1780高炉矿槽1号	颗粒物	30.5	50	mg/m ³	是	
			1780高炉矿槽2号	颗粒物	31.3	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	39.2	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	38.1	50	mg/m ³	是	
			2#散装料	颗粒物	45.1	50	mg/m ³	是	
			230烧结1号机尾	颗粒物	36.8	50	mg/m ³	是	

丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	2013-8-12	230烧结2号机尾	颗粒物	46.2	50	mg/m ³	是	
			230烧结成品	颗粒物	44.7	50	mg/m ³	是	
			230烧结机头	二氧化硫	288	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	236	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	46.1	80	mg/m ³	是	
			230烧结配料	颗粒物	45.2	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场	颗粒物	35.7	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	27.5	50	mg/m ³	是	
			3#烧结机头	氮氧化物	27	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	34.3	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	73	600	mg/m ³	是	
			3#烧结机尾	颗粒物	39.7	50	mg/m ³	是	
			3#烧结配料	颗粒物	42.6	50	mg/m ³	是	
			3#转炉	颗粒物	40.9	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场	颗粒物	29.1	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	27.2	50	mg/m ³	是	
			5#132烧结机尾	颗粒物	34.7	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	26.5	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽	颗粒物	32.5	50	mg/m ³	是	
			5#烧结机头	二氧化硫	73	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	192	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	65.6	80	mg/m ³	是	
			6#高炉出铁场	颗粒物	33.1	50	mg/m ³	是	
			6#高炉矿槽	颗粒物	32.5	50	mg/m ³	是	
			7#烧结机头	颗粒物	69.4	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	74	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	70	500	mg/m ³	是	
			二线薄板加热炉	氮氧化物	175	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	117	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.2	20	mg/m ³	是	
			加热炉	氮氧化物	108	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	121	150	mg/m ³	是	

				颗粒物	13.9	20	mg/m ³	是	
丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2013-7-24	1#高炉出铁场	颗粒物	30.2	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	30.2	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24	1#高炉矿槽	颗粒物	37.5	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	37.5	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24	2#高炉出铁场	颗粒物	29	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	29	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24	2#高炉矿槽	颗粒物	37.6	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	37.6	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24	加热炉	氮氧化物	109	240	mg/m ³	是	
		2013-7-24		氮氧化物	53	240	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	17.6	20	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	17.6	20	mg/m ³	是	
		2013-7-24		二氧化硫	49	—	mg/m ³		
		2013-7-24		二氧化硫	49	—	mg/m ³		
		2013-7-24	烧结成品	颗粒物	43.2	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	43.2	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24	烧结机尾	颗粒物	43.5	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	43.5	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24	烧结冷却段	颗粒物	71.3	80	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	71.3	80	mg/m ³	是	
		2013-7-24	烧结配料	颗粒物	41.2	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	41.2	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24	烧结燃烧段	二氧化硫	66	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	132	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	71.5	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	66	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	132	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	71.5	80	mg/m ³	是	
		2013-7-24	烧结转运	颗粒物	42.5	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24		颗粒物	42.5	50	mg/m ³	是	
		2013-7-24	转炉	颗粒物	35.6	50	mg/m ³	是	

		2013-7-24	转炉	颗粒物	35.6	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）粤丰钢铁有限公司	2013-8-19	高炉出铁场	颗粒物	38.2	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽+上料	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			加热炉	氮氧化物	161	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	63	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	13.2	20	mg/m ³	是	
			筛分、破碎、机尾、转运	颗粒物	43.6	50	mg/m ³	是	
			烧结冷却段	颗粒物	46.1	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	135	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	76	500	mg/m ³	是	
			烧结燃烧段	颗粒物	70.5	80	mg/m ³	是	
丰南区	唐山市东华钢铁企业集团有限公司	2013-8-16	烧结上料	颗粒物	45.8	50	mg/m ³	是	
			转炉	烟尘	41.1	—	mg/m ³		
			1#高炉出铁场	颗粒物	44.4	50	mg/m ³	是	
			1#高炉上料、矿槽	颗粒物	40.5	50	mg/m ³	是	
			1#烧结成品转运	颗粒物	46.3	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机冷却段	颗粒物	47.5	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机头	颗粒物	71.6	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	101	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	90	500	mg/m ³	是	
			1#烧结上料破碎筛分	颗粒物	40.3	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山市东华钢铁企业集团有限公司	2013-8-16	2#高炉出铁场	颗粒物	39.5	50	mg/m ³	是	
			2#高炉上料、矿槽	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机冷却段	颗粒物	41.4	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机头	二氧化硫	129	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	101	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	68.9	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾成品转运	颗粒物	39.7	50	mg/m ³	是	
			2#烧结上料破碎筛分	颗粒物	41.5	50	mg/m ³	是	
			转炉	颗粒物	44.2	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁场	颗粒物	42.7	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽	颗粒物	44.6	50	mg/m ³	是	

丰南区	唐山市丰南区经安钢铁有限公司	2013-8-13	烧结机机头	氮氧化物	41	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	72.9	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	190	600	mg/m ³	是	
			烧结机机尾上料	颗粒物	44.2	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	270	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	155	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	72.9	80	mg/m ³	是	
丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司（原唐山瑞丰钢铁（集团）金友钢铁有限公司）	2013-8-14	转炉二次	颗粒物	43.2	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁场	颗粒物	43.8	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽	颗粒物	40.8	50	mg/m ³	是	
			烧结机地下料仓、配料	颗粒物	43.9	50	mg/m ³	是	
			烧结机机头	二氧化硫	107	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	136	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	66.8	80	mg/m ³	是	
			烧结机机尾	颗粒物	42.2	50	mg/m ³	是	
			烧结筛分	颗粒物	42.9	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	240	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	45.3	80	mg/m ³	是	
			转炉二次	颗粒物	44.6	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山市丰南区钱家营煤矸石综合利用发电有限公司	2013-8-14	1#锅炉	烟尘	20.1	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	88	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	342	400	mg/m ³	是	
			2#锅炉	烟尘	22	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	48	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	162	400	mg/m ³	是	
			3#锅炉	烟尘	21.8	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	54	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	175	—	mg/m ³		
丰南区	唐山市丰南区群利钢铁炉料有限公司	2013-8-15	烘干机	颗粒物	44.3	50	mg/m ³	是	
			环冷机	颗粒物	44.9	50	mg/m ³	是	
				氮氧化物	12	500	mg/m ³	是	

	以升付有限公司		链篦机	二氧化硫	98	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	63.4	80	mg/m ³	是	
丰南区	唐山市清泉钢铁集团有限责任公司	2013-8-16	10吨发电锅炉	烟尘	36.7	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	49	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	98	-	mg/m ³		
			2#烧结混料、破碎、筛分	颗粒物	40.5	50	mg/m ³	是	
			2#烧结冷却段	颗粒物	41.2	80	mg/m ³	是	
			2#烧结燃烧段	二氧化硫	420	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	65	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	55.2	80	mg/m ³	是	
			2台20吨发电锅炉	烟尘	43.4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	54	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	105	400	mg/m ³	是	
			高炉出铁场	颗粒物	42.3	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽	颗粒物	43.9	50	mg/m ³	是	
			高炉上料	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			加热炉	氮氧化物	192	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	136	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	18.4	20	mg/m ³	是	
			转炉	颗粒物	42.8	50	mg/m ³	是	
丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	2013-8-20	1号机组	烟尘	27	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	57	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	375	450	mg/m ³	是	
			2号机组	烟尘	32	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	51	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	356	450	mg/m ³	是	
		2013-8-13	二号高炉出铁厂	颗粒物	22.99	50	mg/m ³	是	
			二号高炉矿槽	颗粒物	23.84	50	mg/m ³	是	
		2013-8-13	二号烧结机头脱硫后	二氧化硫	53.7	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	172.2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	26.4	80	mg/m ³	是	
			高钙灰窑	颗粒物	20.21	50	mg/m ³	是	

丰润区	河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司	2013-8-13	高镁灰窑	颗粒物	20.58	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	158.3	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	51.36	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	35.67	80	mg/m ³	是	
			一号二号烧结机尾	颗粒物	22.87	50	mg/m ³	是	
			一号高炉出铁厂	颗粒物	22.94	50	mg/m ³	是	
			一号高炉矿槽	颗粒物	21.62	50	mg/m ³	是	
			一号烧结机头脱硫后	二氧化硫	54.2	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	167.4	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	23.3	80	mg/m ³	是	
丰润区	河北天柱钢铁集团有限公司	2013-8-7	1号竖炉	二氧化硫	137.9	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	4.75	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.06	80	mg/m ³	是	
			2号高炉出铁厂	颗粒物	22.33	50	mg/m ³	是	
			2号高炉矿槽	颗粒物	20.72	50	mg/m ³	是	
		2013-8-7	2号烧结机头（84平方米）	二氧化硫	63	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	190.6	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	29.9	80	mg/m ³	是	
		2013-8-7	2号烧结机尾（84平方米）	颗粒物	22.64	50	mg/m ³	是	
			2号烧结上料（84平方米地仓）	颗粒物	20.43	50	mg/m ³	是	
			2号竖炉	二氧化硫	159.43	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	7.05	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.36	80	mg/m ³	是	
			3号高炉出铁厂	颗粒物	24.05	50	mg/m ³	是	
			3号高炉矿槽	颗粒物	22.72	50	mg/m ³	是	
		2013-8-7	3号烧结机头（100平方米）	二氧化硫	54.5	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	174.7	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.6	80	mg/m ³	是	
		2013-8-7	3号烧结机尾（100平方米）	颗粒物	23.65	50	mg/m ³	是	
			3#4#装煤推焦地面站	颗粒物	18.5	100	mg/m ³	是	
			4#焦炉	二氧化硫	52.43	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	243.95	800	mg/m ³	是	

丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	2013-7-23		颗粒物	19.59	50	mg/m ³	是	
			5#6#装煤推焦地面站	颗粒物	18.9	100	mg/m ³	是	
			6#焦炉	二氧化硫	45.76	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	168.1	800	mg/m ³	是	
丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司	2013-8-5	24.31一线窑尾	颗粒物	32.63	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	2.7	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	540.2	800	mg/m ³	是	
		2013-8-5	44.27A一线水泥A磨磨尾 44.27B一线水泥B磨磨尾 44.29A一线水泥A磨磨头 44.29B一线水泥B磨磨头 46.30E水泥E包装系统 A线矿山二线矿山破碎	颗粒物	18.7	50	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.54	30	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.51	30	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.24	30	mg/m ³	是	
				颗粒物	22.3	30	mg/m ³	是	
				颗粒物	22.11	30	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.37	30	mg/m ³	是	
		2013-8-5	A线水泥窑头	颗粒物	22.5	50	mg/m ³	是	
		2013-8-5	A线水泥窑尾	二氧化硫	1.5	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	547.3	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	16.9	50	mg/m ³	是	
			B24.31B二线窑尾	二氧化硫	2.8	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	536.5	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.5	50	mg/m ³	是	
		2013-8-5	B25.27二线原料库顶入料	颗粒物	20.61	30	mg/m ³	是	
		2013-8-5	B线水泥窑头	颗粒物	21.1	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	2	200	mg/m ³	是	
			B线水泥窑尾	氮氧化物	565	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	18.5	50	mg/m ³	是	
			C线水泥窑头	颗粒物	21.8	50	mg/m ³	是	
			C线水泥窑尾	二氧化硫	3	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	543	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
		2013-8-5	二线水泥窑头	颗粒物	21.2	50	mg/m ³	是	
			发运分厂21.15一线辅料破碎	颗粒物	20.09	30	mg/m ³	是	

		2013-8-5	发运分厂46.30B—1水泥B包装	颗粒物	21.74	30	mg/m ³	是	
			发运分厂46.30E—1水泥E包装	颗粒物	21.65	30	mg/m ³	是	
			发运分厂B24.08二线原料磨提升机	颗粒物	21.17	30	mg/m ³	是	
			一线滚压机	颗粒物	21.22	30	mg/m ³	是	
		2013-8-5	一线水泥窑头	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
		2013-8-5	制成车间3米水泥磨	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
丰润区	唐山新宝泰钢铁有限公司	2013-8-9	3号烧结机头、机尾	二氧化硫	56	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	174	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	30.3	80	mg/m ³	是	
		2013-8-9	4号高炉出铁口	颗粒物	27.54	50	mg/m ³	是	
			5号高炉矿槽	颗粒物	29.31	50	mg/m ³	是	
		2013-8-9	二期烧结机头	二氧化硫	53.5	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	161.5	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.3	80	mg/m ³	是	
			二期烧结机尾	颗粒物	22.8	50	mg/m ³	是	
		2013-8-9	二期竖炉	二氧化硫	374.3	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	56.22	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	25.37	80	mg/m ³	是	
			高钙灰窑	颗粒物	27.53	50	mg/m ³	是	
			高镁灰窑排放口	颗粒物	26.36	50	mg/m ³	是	
			一期竖炉	二氧化硫	348.8	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	55.36	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.47	80	mg/m ³	是	
曹妃甸	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	2013-8-21	1#机组	烟尘	36	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	117	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	342	450	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	236	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	343	450	mg/m ³	是	
		2013-8-22	白灰窑窑顶除尘烟囱	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁厂二次烟气除尘器烟囱	颗粒物	13.9	50	mg/m ³	是	

曹妃甸	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2013-8-20	高炉出铁厂一次烟气除尘器1#烟囱	颗粒物	15.3	50	mg/m ³	是	
		2013-8-22	高炉料仓仓上除尘系统烟囱	颗粒物	27.7	50	mg/m ³	是	
		2013-8-21	炼钢转炉二次除尘1#烟囱	颗粒物	14.6	50	mg/m ³	是	
			炼钢转炉二次除尘2#烟囱	颗粒物	12.9	50	mg/m ³	是	
		2013-9-5	自备电站烟囱	烟尘	12.8	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	21.93	400	mg/m ³	是	
氮氧化物	235.53			450	mg/m ³	是			
滦 县	河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	2013-8-29	1号转运站排放口	颗粒物	39.78	50	mg/m ³	是	
			2号转运站排放口	颗粒物	38.79	50	mg/m ³	是	
			3号转运站排放口	颗粒物	41.66	50	mg/m ³	是	
			干选及废石排放口1	颗粒物	38.04	50	mg/m ³	是	
			干选及废石排放口2	颗粒物	39.08	50	mg/m ³	是	
		2013-8-27	锅炉除渣排放口	颗粒物	34.52	120	mg/m ³	是	
			锅炉排放口	烟尘	56.27	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	760	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	338	—	mg/m ³		
			煤破碎排放口	颗粒物	40.7	150	mg/m ³	是	
		2013-8-29	磨矿仓排放口1	颗粒物	41.27	50	mg/m ³	是	
			磨矿仓排放口2	颗粒物	41.64	50	mg/m ³	是	
			磨矿仓排放口3	颗粒物	41.73	50	mg/m ³	是	
		2013-8-28	氧化粗破排放口	颗粒物	37.27	50	mg/m ³	是	
			氧化筛分排放口1	颗粒物	32.61	50	mg/m ³	是	
			氧化筛分排放口2	颗粒物	32.29	50	mg/m ³	是	
			氧化筛分排放口3	颗粒物	32.72	50	mg/m ³	是	
			氧化筛分排放口4	颗粒物	34.46	50	mg/m ³	是	
			氧化筛分排放口5	颗粒物	34.05	50	mg/m ³	是	
		2013-8-29	原生矿破碎排放口	颗粒物	40.4	50	mg/m ³	是	
		2013-8-28	原生排放口1	颗粒物	42.06	50	mg/m ³	是	
		2013-8-29	原生排放口2	颗粒物	41.99	50	mg/m ³	是	
			中细碎排放口1	颗粒物	40.08	50	mg/m ³	是	
			中细碎排放口2	颗粒物	38.08	50	mg/m ³	是	

		2013-8-28	中细碎排放口3	颗粒物	37.92	50	mg/m ³	是	
			中细碎排放口4	颗粒物	38.59	50	mg/m ³	是	
			中细碎排放口5	颗粒物	36.7	50	mg/m ³	是	
滦 县	冀东水泥滦县有限责任公司	2013-7-17	包装东排放口	颗粒物	25.52	50	mg/m ³	是	
		2013-7-18	包装西排放口	颗粒物	28.1	50	mg/m ³	是	
		2013-7-17	二期煤粉制备	颗粒物	40.85	50	mg/m ³	是	
			二期熟料烧成窑头	颗粒物	39.15	50	mg/m ³	是	
		2013-7-18	二期水泥包装	颗粒物	28.62	30	mg/m ³	是	
			二期水泥粉磨	颗粒物	28.46	30	mg/m ³	是	
		2013-7-17	二期窑尾排放口	二氧化硫	110	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	472.78	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	38.41	50	mg/m ³	是	
			辅料仓排放口	颗粒物	24.94	50	mg/m ³	是	
			煤磨排放口	二氧化硫	0	-	mg/m ³		
				颗粒物	42.71	100	mg/m ³	是	
		2013-7-18	生料仓排放口	颗粒物	28.2	50	mg/m ³	是	
			水泥罐装排放口	颗粒物	26.89	30	mg/m ³	是	
		2013-7-17	水泥磨排放口	颗粒物	26.84	50	mg/m ³	是	
			水泥磨三	颗粒物	27.72	30	mg/m ³	是	
			一期窑头排放口	颗粒物	39.43	100	mg/m ³	是	
			一期窑尾排放口	二氧化硫	74.33	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	469.53	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	36.96	100	mg/m ³	是	
滦 县	滦县金马工业有限公司	2013-8-15	高炉排放口	颗粒物	33.67	50	mg/m ³	是	
			炼钢排放口	颗粒物	35.25	50	mg/m ³	是	
			烧结排放口	二氧化硫	282.4	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	83.27	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38.95	80	mg/m ³	是	
滦 县	唐山安泰钢铁有限公司	2013-8-12	高炉出铁场排放口	颗粒物	41.93	50	mg/m ³	是	
			矿槽除尘	颗粒物	42.04	50	mg/m ³	是	
			炼钢排放口	颗粒物	42.37	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	349.67	600	mg/m ³	是	

			烧结机机头排放口	氮氧化物	160.49	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37.41	80	mg/m ³	是	
			烧结机机尾排放口	颗粒物	42.19	50	mg/m ³	是	
滦 县	唐山东海钢铁集团特钢有限公司	2013-8-19	1号高炉出铁场	颗粒物	34.21	50	mg/m ³	是	
			1号高炉矿槽除尘	颗粒物	39.53	50	mg/m ³	是	
		2013-8-20	1号烧结机环境除尘	颗粒物	41.51	50	mg/m ³	是	
			1号烧结机燃烧段	二氧化硫	485.33	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	194.73	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	31.83	80	mg/m ³	是	
			1号竖炉除尘	二氧化硫	354.33	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	3.59	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	35.18	80	mg/m ³	是	
		2013-8-19	2号高炉出铁场	颗粒物	35.89	50	mg/m ³	是	
			2号高炉矿槽除尘	颗粒物	43.97	50	mg/m ³	是	
		2013-8-20	2号烧结机环境	颗粒物	40.64	50	mg/m ³	是	
			2号烧结机燃烧段	二氧化硫	483.33	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	165.98	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	32.15	80	mg/m ³	是	
			2号竖炉	二氧化硫	351.25	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2.2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	34.36	80	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	38.74	50	mg/m ³	是	
		2013-8-19	三号高炉出铁场	颗粒物	34.45	50	mg/m ³	是	
			三号高炉矿槽除尘	颗粒物	43.77	50	mg/m ³	是	
		2013-8-20	三号烧结环境除尘	颗粒物	41.23	50	mg/m ³	是	
			三号烧结脱硫	颗粒物	31.91	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	482.33	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	186.04	500	mg/m ³	是	
			三号竖炉	二氧化硫	355.02	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1.91	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	34.99	80	mg/m ³	是	
			高炉出铁场排放口	颗粒物	38.41	50	mg/m ³	是	

滦 县	唐山东海钢铁集团有限公司	2013-8-16	炼钢二次除尘排放口	颗粒物	40.76	50	mg/m ³	是	
			烧结机脱硫二	氮氧化物	136.87	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37.12	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	309.33	600	mg/m ³	是	
滦 县	唐山兴隆钢铁有限公司	2013-8-9	3号高炉出铁场	颗粒物	39.05	50	mg/m ³	是	
			烧结排放口	颗粒物	37.16	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	229	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	54.35	500	mg/m ³	是	
滦南县	河北钢铁集团华西钢铁有限公司	2013-8-19	转炉排放口	颗粒物	38.73	50	mg/m ³	是	
			1#	颗粒物	24.67	50	mg/m ³	是	
			10	颗粒物	41.61	50	mg/m ³	是	
			2#	颗粒物	28.74	50	mg/m ³	是	
			3#	颗粒物	25.24	50	mg/m ³	是	
			4#	二氧化硫	240	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	108	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	46.79	80	mg/m ³	是	
			5#	二氧化硫	244	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	105	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.68	80	mg/m ³	是	
			6#	颗粒物	45.32	80	mg/m ³	是	
			7#	颗粒物	48.18	80	mg/m ³	是	
			8#	颗粒物	43.67	80	mg/m ³	是	
			9#	二氧化硫	286	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	112	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.78	80	mg/m ³	是	
滦南县	河北永新纸业有限公司	2013-8-6	1#	烟尘	121.4	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	312	2100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	246	650	mg/m ³	是	
滦南县	唐山市荣程钢铁有限公司	2013-8-29	高炉热风炉	颗粒物	22.71	50	mg/m ³	是	
			烧结机头	二氧化硫	46.54	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	372	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	73	80	mg/m ³	是	

			烧结机尾	颗粒物	45.89	50	mg/m ³	是	
			转炉二次除尘	颗粒物	37.83	50	mg/m ³	是	
滦南县	唐山万浦热电有限公司	2013-8-28	1#烟囱	烟尘	80.52	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	258.69	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	293.07	650	mg/m ³	是	
			2#烟囱	烟尘	76.98	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	250.32	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	284.13	650	mg/m ³	是	
乐亭县	唐山市德龙钢铁有限公司	2013-9-3	1号高炉铁前废气排放口	颗粒物	45.3	80	mg/m ³	是	
			1号热风炉	氮氧化物	7.8	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	69	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.4	50	mg/m ³	是	
		2013-9-3	2号高炉铁前废气排放口	颗粒物	42.9	80	mg/m ³	是	
		2013-9-3	2号热风炉	氮氧化物	183.9	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	18	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.3	50	mg/m ³	是	
		2013-9-3	烧结机头废气排放口	氮氧化物	128.8	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	43	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	57.6	80	mg/m ³	是	
		2013-9-3	烧结机尾废气排放口	颗粒物	45.6	80	mg/m ³	是	
乐亭县	唐山中厚板材有限公司	2013-9-6	1#出铁场	颗粒物	47.1	50	mg/m ³	是	
		2013-9-6	1#机头	氮氧化物	101.3	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	47	850	mg/m ³	是	
				颗粒物	48.8	80	mg/m ³	是	
		2013-9-6	1#机尾	颗粒物	38.74	80	mg/m ³	是	
		2013-9-6	1#加热炉	氮氧化物	93.5	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	67	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.7	30	mg/m ³	是	
		2013-9-6	2#出铁场	颗粒物	49	50	mg/m ³	是	
		2013-9-6	2#机头	氮氧化物	101.3	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	47	850	mg/m ³	是	
				颗粒物	44.7	80	mg/m ³	是	

		2013-9-6	2#机尾	颗粒物	41.52	80	mg/m ³	是	
		2013-9-6	2#加热炉	氮氧化物	91.9	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	68	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.2	30	mg/m ³	是	
		2013-9-6	炼钢二次尘	颗粒物	18.93	50	mg/m ³	是	
		2013-9-6	炼钢精炼	颗粒物	17.97	50	mg/m ³	是	
		2013-8-20	1#、2#转炉	颗粒物	46.26	50	mg/m ³	是	
			1#发电机组	烟尘	9.36	—	mg/m ³		
				二氧化硫	78.9	—	mg/m ³		
				氮氧化物	67.85	200	mg/m ³	是	
		2013-8-14	1#高炉出铁场	颗粒物	47.82	50	mg/m ³	是	
			1#高炉上料	颗粒物	46.28	50	mg/m ³	是	
		2013-8-26	195m2烧结机机头脱硫后	烟尘	41.34	—	mg/m ³		
				二氧化硫	88.39	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84.2	500	mg/m ³	是	
			195m2烧结机机尾	烟尘	37.54	—	mg/m ³		
				二氧化硫	0.000001	—	mg/m ³		
				氮氧化物	0.000001	—	mg/m ³		
		2013-8-14	2#高炉出铁场	颗粒物	45.78	50	mg/m ³	是	
			2#高炉上料	颗粒物	47.34	50	mg/m ³	是	
		2013-8-13	2#竖炉	烟尘	67.35	—	mg/m ³		
				二氧化硫	578.46	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	25.83	500	mg/m ³	是	
		2013-9-2	265m2烧结机机头脱硫后	烟尘	564.82	—	mg/m ³		
				二氧化硫	46.93	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	109.65	500	mg/m ³	是	
			265m2烧结机机尾	烟尘	33.68	—	mg/m ³		
				二氧化硫	0.000001	—	mg/m ³		
				氮氧化物	0.000001	—	mg/m ³		
		2013-8-20	3#、4#转炉	颗粒物	49.52	50	mg/m ³	是	
		2013-8-14	3#高炉出铁场	颗粒物	47.62	50	mg/m ³	是	
			3#高炉上料	颗粒物	45.75	50	mg/m ³	是	

迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司	2013-8-13	3#竖炉	烟尘	64.42	—	mg/m ³		
				二氧化硫	587.93	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	28.43	500	mg/m ³	是	
		2013-8-14	4#高炉出铁场	颗粒物	49.25	50	mg/m ³	是	
			4#高炉上料	颗粒物	42.1	50	mg/m ³	是	
		2013-8-13	4#竖炉	烟尘	67.92	—	mg/m ³		
				二氧化硫	578.96	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	27.53	500	mg/m ³	是	
		2013-8-14	5#高炉出铁场	颗粒物	47.96	50	mg/m ³	是	
			5#高炉上料	颗粒物	33.82	50	mg/m ³	是	
		2013-8-13	5#竖炉	二氧化硫	578.92	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	31.85	500	mg/m ³	是	
				烟尘	68.97	—	mg/m ³		
		2013-8-20	5#转炉	颗粒物	47.82	50	mg/m ³	是	
		2013-8-14	6#高炉出铁场	颗粒物	48.34	50	mg/m ³	是	
			6#高炉上料	颗粒物	36.47	50	mg/m ³	是	
		2013-8-20	6#转炉	颗粒物	47.24	50	mg/m ³	是	
		2013-8-14	7#高炉出铁厂	颗粒物	46.24	50	mg/m ³	是	
			7#高炉上料	颗粒物	47.32	50	mg/m ³	是	
			8#高炉出铁厂	颗粒物	46.89	50	mg/m ³	是	
			8#高炉上料	颗粒物	45.98	50	mg/m ³	是	
			9#高炉出铁厂	颗粒物	48.92	50	mg/m ³	是	
			9#高炉上料	颗粒物	48.67	50	mg/m ³	是	
		2013-8-26	新265烧结机机头脱硫后	烟尘	48.93	—	mg/m ³		
				二氧化硫	467.26	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	89.03	500	mg/m ³	是	
			新265烧结机机尾	烟尘	38.46	—	mg/m ³		
				二氧化硫	0.000001	—	mg/m ³		
				氮氧化物	0.000001	—	mg/m ³		
		2013-9-9	1#、2#烧结机机头	烟尘	44.67	—	mg/m ³		
				二氧化硫	336.86	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	43.23	500	mg/m ³	是	

迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司租赁万通公司	2013-9-9	1#、2#烧结机机尾	烟尘	46.26	-	mg/m ³		
				二氧化硫	0.000001	-	mg/m ³		
				氮氧化物	0.000001	-	mg/m ³		
		2013-9-9	1#高炉出铁厂	颗粒物	47.32	50	mg/m ³	是	
			1#高炉上料	颗粒物	48.73	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	1#混铁炉	颗粒物	46.72	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	2#高炉出铁厂	颗粒物	45.83	50	mg/m ³	是	
			2#高炉上料	颗粒物	42.67	50	mg/m ³	是	
			2#混铁炉	颗粒物	45.94	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	竖炉	烟尘	48.97	-	mg/m ³		
二氧化硫	423.98			600	mg/m ³	是			
氮氧化物	0.000001			500	mg/m ³	是			
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	2013-8-15	锅炉	烟尘	112	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	361	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	179.1	450	mg/m ³	是	
海港经济开发区	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	2013-8-30	1#净烟气	烟尘	29	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	87	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	70	450	mg/m ³	是	
			2#净烟气	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	97	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	64	450	mg/m ³	是	
海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	2013-8-8	1号焦炉	二氧化硫	5.72	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	502.93	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.85	50	mg/m ³	是	
			地面站	颗粒物	22.78	100	mg/m ³	是	
			锅炉	烟尘	39.53	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	77.93	2100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	204.82	650	mg/m ³	是	
		2013-8-5	1号焦炉	氮氧化物	438.7	-	mg/m ³		
				颗粒物	21.3	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	22.88	100	mg/m ³	是	
			备煤	颗粒物	19.22	120	mg/m ³	是	

海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	2013-9-5	地面站	二氧化硫	0	-	mg/m ³		
		氮氧化物		12.3	-	mg/m ³			
		2013-8-5	推焦地面除尘站	颗粒物	15.85	120	mg/m ³	是	
				烟尘	16.81	-	mg/m ³		
				二氧化硫	22.88	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	40.32	-	mg/m ³		
	装煤	颗粒物	20.64	100	mg/m ³	是			
南堡经济开发区	唐山三友硅业有限责任公司	2013-8-26	排口	烟尘	35.17	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	211.07	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	557.38	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
南堡经济开发区	唐山三友碱业（集团）有限公司	2013-8-26	烟气监测点1	烟尘	29.5	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	267.23	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	539.02	1500	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		烟气监测点2	烟尘	25.52	600	mg/m ³	是		
			二氧化硫	157.22	2100	mg/m ³	是		
氮氧化物	562.78		1100	mg/m ³	是				
南堡经济开发区	唐山三友热电有限责任公司	2013-8-26	发电锅炉出口	烟尘	27.53	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	118.96	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	173.58	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-8-23	1#2#烧结成品仓	颗粒物	37.84	50	mg/m ³	是	
		2013-8-23	1#2#烧结配料	颗粒物	30.84	50	mg/m ³	是	
		2013-8-23	1#2#烧结脱硫	二氧化硫	255	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	77	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	48.8	80	mg/m ³	是	
		2013-8-23	1#烧结机尾	颗粒物	7.85	50	mg/m ³	是	
		2013-8-23	1#竖炉	二氧化硫	142	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37.4	80	mg/m ³	是	
		2013-8-23	1#转炉二次除尘	颗粒物	20.67	50	mg/m ³	是	

遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2013-8-23	2#烧结机尾	颗粒物	9.59	50	mg/m ³	是	
		2013-8-23	2#竖炉	二氧化硫	218	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.68	80	mg/m ³	是	
		2013-8-23	2#转炉二次除尘	颗粒物	20.45	50	mg/m ³	是	
		2013-8-23	3#4#高炉出铁场	颗粒物	25.16	50	mg/m ³	是	
		2013-8-23	3#4#烧结二次配料	颗粒物	43.53	50	mg/m ³	是	
		2013-8-23	3#4#烧结二次配料转运站	颗粒物	33.98	50	mg/m ³	是	
		2013-8-23	3#4#烧结机头脱硫	二氧化硫	232	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	73	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38.79	80	mg/m ³	是	
		2013-8-23	3#4#烧结机尾	颗粒物	17.05	50	mg/m ³	是	
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	2013-8-30	1#石灰窑	二氧化硫	24	-	mg/m ³		
				氮氧化物	94	-	mg/m ³		
				颗粒物	42.5	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	3#石灰窑	烟尘	29.57	-	mg/m ³		
		2013-8-30	地面站	颗粒物	17.65	100	mg/m ³	是	
		2013-8-27	1#高炉出铁场	颗粒物	12.56	50	mg/m ³	是	
		2013-8-27	1#高炉矿槽	颗粒物	11.67	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	1#高炉热风	二氧化硫	3	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2	300	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.76	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	1#竖炉	二氧化硫	139	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	29.52	80	mg/m ³	是	
		2013-8-27	2#高炉出铁场	颗粒物	19.42	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	2#高炉矿槽	颗粒物	29.1	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	2#竖炉	二氧化硫	140	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	31.01	80	mg/m ³	是	

遵化市	唐山建龙实业有限公司	2013-8-27	3#高炉出铁厂	颗粒物	21.5	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	33.56	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	36m2烧结带冷机尾	颗粒物	40.19	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	58m2烧结机尾	颗粒物	24.69	50	mg/m ³	是	
		2013-8-27	电厂二期	烟尘	39.66	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	277	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	52	1300	mg/m ³	是	
		2013-8-27	电厂一期	烟尘	20.31	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	53	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	44	1300	mg/m ³	是	
		2013-8-27	炼钢混铁炉除尘	颗粒物	28.2	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	烧结机冷筛51型	颗粒物	31.66	50	mg/m ³	是	
			烧结配料	颗粒物	31.25	50	mg/m ³	是	
		2013-8-30	烧结石灰配料	颗粒物	15.16	50	mg/m ³	是	
		2013-8-27	烧结脱硫	二氧化硫	60	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	38	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	47.38	80	mg/m ³	是	
		2013-8-27	一轧加热炉	二氧化硫	148	250	mg/m ³	是	
				氮氧化物	90	350	mg/m ³	是	
				颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
迁安市	河北大唐国际迁安热电有限责任公司(原迁安大唐热电有限责任公司)	2013-8-9	锅炉脱硫系统	烟尘	14	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	72	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	444	650	mg/m ³	是	
			1#白灰窑	颗粒物	36.3	50	mg/m ³	是	
			1#混铁炉	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉除尘器后	二氧化硫	517	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	12	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.7	80	mg/m ³	是	
			1#转炉二次烟气	颗粒物	22.4	50	mg/m ³	是	
			2#混铁炉	颗粒物	31.5	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	527	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	7	500	mg/m ³	是	

迁安市	河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	2013-7-29		颗粒物	61.1	80	mg/m ³	是	
			2#转炉二次烟气	颗粒物	19	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	30.5	50	mg/m ³	是	
			3#转炉二次烟气除尘器	颗粒物	23.3	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽、出铁场除尘器后	颗粒物	27.2	50	mg/m ³	是	
			4#烧结机头除尘后	二氧化硫	58	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	62	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	48.8	80	mg/m ³	是	
			4#烧结机尾除尘器	颗粒物	24.9	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	24.1	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽	颗粒物	41.7	50	mg/m ³	是	
			6#烧结机头除尘器后	二氧化硫	598	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	92	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	22.8	80	mg/m ³	是	
			6#烧结机尾	颗粒物	47.2	50	mg/m ³	是	
迁安市	河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	2013-8-6	1#2#92.5m2烧结机头除尘器后	二氧化硫	51	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	91	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.9	80	mg/m ³	是	
			1#2#烧结机成品矿	颗粒物	17.6	50	mg/m ³	是	
			1#2#烧结机配料	颗粒物	17.1	50	mg/m ³	是	
			1#92.5m2烧结机尾除尘后	颗粒物	36.6	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	15.1	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	28.8	50	mg/m ³	是	
			1#炼钢转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	49.7	50	mg/m ³	是	
			2#92.5m2烧结机尾除尘器	颗粒物	19.6	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	19.7	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	21.2	50	mg/m ³	是	
			4#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	35.2	50	mg/m ³	是	
			新区竖炉除尘器后	二氧化硫	544	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	32.3	80	mg/m ³	是	

迁安市	河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	2013-7-30	1#2#烧结机焦炭配料除尘器	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	19.9	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头除尘器后	二氧化硫	28	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	218	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	49.6	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾除尘器	颗粒物	37.2	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉	二氧化硫	556	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6.15	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.8	80	mg/m ³	是	
			152m2烧结机头	二氧化硫	42	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	169	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	54	80	mg/m ³	是	
			152m2烧结冷却段除尘后	颗粒物	19.7	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	21.1	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头除尘器后	二氧化硫	304	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	69	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	78	80	mg/m ³	是	
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	502	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	5.72	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	40.3	80	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场除尘后	颗粒物	31.5	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	16.6	50	mg/m ³	是	
			3#高炉配料	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			平烧配料	颗粒物	33.6	50	mg/m ³	是	
			平烧破碎	颗粒物	19.7	50	mg/m ³	是	
			平烧筛分	颗粒物	49	50	mg/m ³	是	
			转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	23.2	50	mg/m ³	是	
			1#1080m3高炉出铁场	颗粒物	39.7	50	mg/m ³	是	
			1#1080m3高炉矿槽	颗粒物	28.8	50	mg/m ³	是	
			1#2#高炉2-3#转运站	颗粒物	20.4	50	mg/m ³	是	

1#2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	18.9	50	mg/m ³	是	
1#2#配料除尘	颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	
1#2#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	14.4	50	mg/m ³	是	
1#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	20.1	50	mg/m ³	是	
1080m3高炉焦炭地坑	颗粒物	22.1	50	mg/m ³	是	
1080m3高炉筛分间	颗粒物	16.6	50	mg/m ³	是	
1080m3高炉原料转运站	颗粒物	19.8	50	mg/m ³	是	
180吨转炉散装上料	颗粒物	14.8	50	mg/m ³	是	
2#1080m3高炉出铁场	颗粒物	31.1	50	mg/m ³	是	
2#1080m3高炉矿槽	颗粒物	29.2	50	mg/m ³	是	
2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	21.4	50	mg/m ³	是	
2#竖炉除尘器后	二氧化硫	484	650	mg/m ³	是	
	氮氧化物	10	500	mg/m ³	是	
	颗粒物	24.1	80	mg/m ³	是	
3#180吨转炉二次烟气	颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	
3#4#高炉1#2#转运站	颗粒物	19.3	50	mg/m ³	是	
3#4#高炉3#转运站	颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	
3#4#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	24.9	50	mg/m ³	是	
3#4#配料除尘	颗粒物	21.7	50	mg/m ³	是	
3#4#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	15.4	50	mg/m ³	是	
3#高炉焦炭地坑除尘器后	颗粒物	17.5	50	mg/m ³	是	
3#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	25.6	50	mg/m ³	是	
3#烧结机头除尘器后	二氧化硫	69	600	mg/m ³	是	
	氮氧化物	95	500	mg/m ³	是	
	颗粒物	16.4	80	mg/m ³	是	
3#烧结机尾除尘器	颗粒物	25.3	50	mg/m ³	是	
3#烧结上料系统除尘器	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
3#竖炉除尘器	二氧化硫	511	600	mg/m ³	是	
	氮氧化物	8	500	mg/m ³	是	
	颗粒物	24.5	80	mg/m ³	是	
3#套筒窑本体	颗粒物	28.5	50	mg/m ³	是	
3#套筒窑原料	颗粒物	23.6	50	mg/m ³	是	

迁安市	河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	2013-8-7	300m2 3#烧结机头除尘器后	二氧化硫	49	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	93	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	35.1	80	mg/m ³	是	
			300m2 3#烧结机尾除尘器后	颗粒物	27.5	50	mg/m ³	是	
			300m2 3#烧结配料除尘器后	颗粒物	38.5	50	mg/m ³	是	
			300m2 3#烧结整粒除尘器后	颗粒物	14.6	50	mg/m ³	是	
			300m2烧结机头东侧	二氧化硫	516	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	130	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.1	80	mg/m ³	是	
			300m2烧结机头西侧	二氧化硫	523	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	131	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.3	80	mg/m ³	是	
			300m2烧结机尾	颗粒物	36.3	50	mg/m ³	是	
			300m2烧结配料	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			300m2烧结熔燃破碎	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			300m2烧结整粒系统	颗粒物	25.4	50	mg/m ³	是	
			4#180吨转炉二次烟气	颗粒物	19.1	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	32.6	50	mg/m ³	是	
			4#烧结石灰破碎除尘器	颗粒物	23.3	50	mg/m ³	是	
			4#烧结成品矿除尘器	颗粒物	25.6	50	mg/m ³	是	
			4#烧结机头除尘器后	二氧化硫	60	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	93	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.5	80	mg/m ³	是	
			4#烧结机尾除尘器	颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	
			4#套筒窑本体	颗粒物	27.8	50	mg/m ³	是	
			4#套筒窑原料	颗粒物	19.6	50	mg/m ³	是	
			5#6#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	20.2	50	mg/m ³	是	
			5#6#高炉转运站	颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
			5#6#配料除尘	颗粒物	28.1	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	18	50	mg/m ³	是	
			6#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	28.6	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	427	600	mg/m ³	是	

			南厂1#竖炉除尘器后	氮氧化物	149	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	23.3	80	mg/m ³	是	
			南厂2#竖炉除尘器后	二氧化硫	439	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	149	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.5	80	mg/m ³	是	
			南厂3#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			南厂3#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			南厂竖炉配料除尘器后	颗粒物	35.3	50	mg/m ³	是	
			球团成品矿	颗粒物	20.9	50	mg/m ³	是	
迁安市	河北京东管业有限公司	2013-8-12	竖炉配料除尘器	颗粒物	23.9	50	mg/m ³	是	
			白灰车间除尘器后	颗粒物	24.7	50	mg/m ³	是	
			配料地坑除尘器后	颗粒物	25.9	50	mg/m ³	是	
			烧结机头除尘器后	二氧化硫	75	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	132	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	73	80	mg/m ³	是	
			烧结机尾除尘器后	颗粒物	39.3	50	mg/m ³	是	
			竖炉除尘器后	二氧化硫	299	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	5	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.5	80	mg/m ³	是	
			1#高炉1#出铁场除尘器后	颗粒物	24.7	50	mg/m ³	是	
			1#高炉1#料仓除尘器后	颗粒物	24.1	50	mg/m ³	是	
			1#高炉2#出铁场除尘器后	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			1#煤制粉除尘器后	颗粒物	29.3	50	mg/m ³	是	
			1#套筒窑成品仓除尘器后	颗粒物	29.6	50	mg/m ³	是	
			1#套筒窑窑顶	颗粒物	47.6	50	mg/m ³	是	
			1#套筒窑原料	颗粒物	29.7	50	mg/m ³	是	
			2#高炉1#出铁场	颗粒物	28.7	50	mg/m ³	是	
			2#高炉1#料仓	颗粒物	28.6	50	mg/m ³	是	
			2#高炉2#出铁场	颗粒物	17.3	50	mg/m ³	是	
			2#高炉2#料仓	颗粒物	41.5	50	mg/m ³	是	
			2#煤制粉	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			2#套筒窑窑顶	颗粒物	18	50	mg/m ³	是	

迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	2013-7-31	2#套筒窑原料	颗粒物	20.4	50	mg/m ³	是	
			3#高炉1#出铁场	颗粒物	19	50	mg/m ³	是	
			3#高炉1#料仓	颗粒物	21.2	50	mg/m ³	是	
			3#高炉2#出铁场	颗粒物	15.1	50	mg/m ³	是	
			3#高炉2#料仓	颗粒物	26.5	50	mg/m ³	是	
			3#高炉3#出铁场	颗粒物	16.6	50	mg/m ³	是	
			3#煤制粉	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
			3#套筒窑窑顶	颗粒物	16.3	50	mg/m ³	是	
			3#套筒窑原料及成品	颗粒物	17.2	50	mg/m ³	是	
			5#精炼	颗粒物	15.6	50	mg/m ³	是	
			二炼钢1#2#转炉1#二次烟气	颗粒物	26.6	50	mg/m ³	是	
			二炼钢1#2#转炉2#二次烟气	颗粒物	23.8	50	mg/m ³	是	
			二炼钢1#2#转炉3#二次烟气	颗粒物	23.8	50	mg/m ³	是	
			二炼钢1#2#转炉4#二次烟气	颗粒物	19.4	50	mg/m ³	是	
			二炼钢精炼	颗粒物	14.6	50	mg/m ³	是	
			二炼钢铁合金库	颗粒物	19.3	50	mg/m ³	是	
			料场翻车机	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			汽车受料槽	颗粒物	23.1	50	mg/m ³	是	
			一炼钢1#2#转炉1#二次烟气	颗粒物	29	50	mg/m ³	是	
			一炼钢1#2#转炉2#二次烟气	颗粒物	19	50	mg/m ³	是	
			一炼钢1#2#转炉4#二次烟气	颗粒物	22.4	50	mg/m ³	是	
			一炼钢3#转炉二次烟气6#精炼除尘器后	颗粒物	19.6	50	mg/m ³	是	
			一炼钢铁合金库	颗粒物	34.8	50	mg/m ³	是	
			原煤运输	颗粒物	15.5	50	mg/m ³	是	
迁安市	迁安恒晖热电有限公司(原迁安胜利热电有限公司)	2013-8-9	锅炉	烟尘	36.2	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	339	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	119	650	mg/m ³	是	
			1#2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	29.2	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			10m2竖炉除尘器后	二氧化硫	508	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	10	500	mg/m ³	是	

迁安市	迁安联钢津安钢铁有限公司	2013-7-1		颗粒物	17.6	80	mg/m ³	是	
			10m2竖炉配料	颗粒物	10.3	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	12.1	50	mg/m ³	是	
			72m2烧结成品矿仓除尘器	颗粒物	29.9	50	mg/m ³	是	
			72m2烧结机头除尘后	二氧化硫	70	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	59	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	36.7	80	mg/m ³	是	
			72m2烧结机尾除尘后	颗粒物	16.5	50	mg/m ³	是	
			72m2烧结配料仓上除尘器	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			72m2烧结配料仓下除尘器	颗粒物	11.2	50	mg/m ³	是	
			高炉1#转运站除尘器后	颗粒物	20.3	50	mg/m ³	是	
			高炉2#转运站除尘器后	颗粒物	23.3	50	mg/m ³	是	
			高炉3#转运站除尘器后	颗粒物	11.1	50	mg/m ³	是	
			炼钢上料地仓除尘器后	颗粒物	7.31	50	mg/m ³	是	
			转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2013-8-9	1#二合一地面站除尘器后	颗粒物	16.9	100	mg/m ³	是	
			1#焦炉除尘器后	二氧化硫	73	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	144	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.2	50	mg/m ³	是	
			2#二合一地面站除尘器后	颗粒物	40.3	100	mg/m ³	是	
			2#焦炉除尘器后	二氧化硫	82	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	679	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			4.3米破碎系统除尘器后	颗粒物	19.5	50	mg/m ³	是	
			5.5米系统破碎除尘器后	颗粒物	18.5	50	mg/m ³	是	
			33m2烧结机头除尘器后	二氧化硫	34	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	77	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.5	80	mg/m ³	是	
			33m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			风冷5#带除尘器后	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁场除尘器后	颗粒物	24.3	50	mg/m ³	是	
			高炉配料除尘器后	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	

迁安市	迁安市津唐球墨铸管有限公司	2013-8-5	高炉上料除尘器后	颗粒物	21.9	50	mg/m ³	是	
			烧结上料地仓除尘器后	颗粒物	28.9	50	mg/m ³	是	
			树脂砂混砂	颗粒物	16.1	120	mg/m ³	是	
			粘土砂混砂	颗粒物	100	120	mg/m ³	是	
			粘土砂落砂	颗粒物	31.6	120	mg/m ³	是	
			铸管喷锌除尘器后	颗粒物	75.1	120	mg/m ³	是	
			铸管喂丝球化除尘器后	颗粒物	20	120	mg/m ³	是	
			铸造熔炼电炉除尘器后	烟尘	12.9	150	mg/m ³	是	
			铸造树脂砂落砂	颗粒物	36.1	120	mg/m ³	是	
迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2013-7-24	1#破碎机	颗粒物	32	120	mg/m ³	是	
			1#筛焦	颗粒物	13.1	50	mg/m ³	是	
			2#破碎机	颗粒物	41	120	mg/m ³	是	
			2#筛焦	颗粒物	8.93	50	mg/m ³	是	
			二厂地面站	颗粒物	8.29	100	mg/m ³	是	
			二厂焦炉	二氧化硫	92	550	mg/m ³	是	
				颗粒物	32.3	120	mg/m ³	是	
				氮氧化物	155	800	mg/m ³	是	
			一厂1#焦炉	二氧化硫	99	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	613	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.9	50	mg/m ³	是	
			一厂2#焦炉	二氧化硫	69	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	552	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.3	50	mg/m ³	是	
			一厂地面站	颗粒物	40.2	100	mg/m ³	是	
			1#2#3#4#高炉上料地坑	颗粒物	22.7	50	mg/m ³	是	
			1#2#3#4#高炉原料返矿	颗粒物	26.8	50	mg/m ³	是	
			1#2#3#4#高炉原料振筛	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次烟气	颗粒物	49.7	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	16.2	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头机尾除尘器后	二氧化硫	246	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	64	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	45.4	80	mg/m ³	是	

迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2013-9-5	1#竖炉除尘器后	二氧化硫	484	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	61.8	80	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	30.9	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头机尾除尘器后	二氧化硫	298	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	81	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.3	80	mg/m ³	是	
			2#烧结筛分除尘器后	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	496	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	9	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	74.2	80	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	23.6	50	mg/m ³	是	
			3#竖炉除尘器后	二氧化硫	593	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	10	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	77	80	mg/m ³	是	
			3#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	42.2	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			4#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	15.1	50	mg/m ³	是	
			5#6#高炉上料地坑	颗粒物	47.7	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	20.6	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	21.3	50	mg/m ³	是	
			5#烧结成品筛分除尘器前、后	颗粒物	42.2	50	mg/m ³	是	
			5#烧结机单辊破碎除尘器前、	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			5#烧结机头除尘器后	二氧化硫	65	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	205	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	78	80	mg/m ³	是	
			5#烧结机尾除尘后	颗粒物	21.1	50	mg/m ³	是	
			5#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	48.2	50	mg/m ³	是	
			6#7#烧结上料地坑	颗粒物	3.44	50	mg/m ³	是	
			6#7#转炉除尘器后	颗粒物	14.3	50	mg/m ³	是	
			6#成品筛分	颗粒物	36.6	50	mg/m ³	是	
			6#高炉出铁场	颗粒物	32.5	50	mg/m ³	是	

			6# 烧结机单辊破碎	颗粒物	18.8	50	mg/m ³	是	
			6#烧结机头除尘器后	二氧化硫	67	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	186	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	54.3	80	mg/m ³	是	
			6# 烧结机尾	颗粒物	17.6	50	mg/m ³	是	
			7#8#高炉原料振筛	颗粒物	20.3	50	mg/m ³	是	
			7# 成品筛分	颗粒物	22.2	50	mg/m ³	是	
			7# 高炉出铁场除尘器后	颗粒物	30.5	50	mg/m ³	是	
			7# 高炉矿槽除尘器后	颗粒物	32.5	50	mg/m ³	是	
			7# 烧结单辊破碎	颗粒物	36.1	50	mg/m ³	是	
			7#烧结机头除尘器后	二氧化硫	67	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	186	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	53.1	80	mg/m ³	是	
			7# 烧结机尾	颗粒物	17.9	50	mg/m ³	是	
			8# 高炉出铁场除尘器后	颗粒物	27.5	50	mg/m ³	是	
			8# 高炉矿槽除尘器后	颗粒物	43.6	50	mg/m ³	是	
			8#烧结1#冷却段	颗粒物	23.2	50	mg/m ³	是	
			8#烧结2#冷却段	颗粒物	21.5	50	mg/m ³	是	
			8#烧结单辊破碎	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			8#烧结机头	二氧化硫	80	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	194	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	71	80	mg/m ³	是	
			8#烧结筛分	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			8#烧结上料地坑	颗粒物	25.2	50	mg/m ³	是	
迁安市	迁安市联旺化工厂	2013-8-9	电厂锅炉除尘器后	烟尘	25.7	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	11	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	388	400	mg/m ³	是	
			二合一地面站除尘器后	颗粒物	19.9	100	mg/m ³	是	
			焦炉除尘器后	二氧化硫	98	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	190	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	38.1	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	313	650	mg/m ³	是	

迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2013-8-9	1#竖炉除尘器后	氮氧化物	5	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	67.2	80	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	31.1	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	397	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	5	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	73.3	80	mg/m ³	是	
			2#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	25.8	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	37.6	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽除尘器	颗粒物	33.9	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	17.4	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			90m2烧结机头除尘器后	二氧化硫	54	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	104	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	73	80	mg/m ³	是	
			90m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	26.2	50	mg/m ³	是	
			地下矿仓除尘器后	颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	
			矿用筛分	颗粒物	28.9	50	mg/m ³	是	
			烧结配料	颗粒物	36.2	50	mg/m ³	是	
			双60m2烧结机头除尘器后	颗粒物	73.4	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	41	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	94	500	mg/m ³	是	
			双60m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			1#翻车机	颗粒物	49	50	mg/m ³	是	
			1#粉碎机	颗粒物	16.6	50	mg/m ³	是	
			1#干熄	颗粒物	20.8	120	mg/m ³	是	
			1#焦炉	二氧化硫	93	550	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.2	120	mg/m ³	是	
				氮氧化物	586	800	mg/m ³	是	
			1#硫铵干燥	颗粒物	20.2	120	mg/m ³	是	
			1#炉前焦库	颗粒物	18.3	50	mg/m ³	是	
			1#推焦	颗粒物	17.6	100	mg/m ³	是	

迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2013-8-2	1#装煤	颗粒物	13.5	100	mg/m ³	是	
			2#粉碎机	颗粒物	14.7	50	mg/m ³	是	
			2#焦炉	二氧化硫	97	550	mg/m ³	是	
				颗粒物	22	120	mg/m ³	是	
				氮氧化物	575	800	mg/m ³	是	
			2#硫铵干燥	颗粒物	15.5	100	mg/m ³	是	
			2#推焦	颗粒物	14.5	100	mg/m ³	是	
			2#装煤	颗粒物	15.3	100	mg/m ³	是	
			3#焦炉	颗粒物	39.7	120	mg/m ³	是	
				二氧化硫	79	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	711	800	mg/m ³	是	
			4#焦炉	二氧化硫	97	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	449	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	33.7	50	mg/m ³	是	
			燃气锅炉	烟尘	49.8	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	99	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	143	400	mg/m ³	是	
迁安市	首钢矿业公司（烧结厂）	2013-7-26	铺系统机头环境除尘器后	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			烧结厂1#-3#烧结机头除尘器后	二氧化硫	323	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	145	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	68.4	80	mg/m ³	是	
			烧结厂130m2除尘器后	颗粒物	27.3	50	mg/m ³	是	
			烧结厂140m2电除尘器后	颗粒物	15.5	50	mg/m ³	是	
			烧结厂2#烧结机尾除尘器后	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			烧结厂360m2 烧结机头除尘器后	二氧化硫	122	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	154	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	80	mg/m ³	是	
			烧结厂360m2环冷除尘器后	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			烧结厂360m2筛分除尘器后	颗粒物	30.4	50	mg/m ³	是	
			烧结厂360m2原料除尘器后	颗粒物	29.6	50	mg/m ³	是	
			烧结厂4#-6#烧结机头除尘器后	二氧化硫	350	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	150	500	mg/m ³	是	

				颗粒物	77	80	mg/m ³	是	
			烧结厂40m2除尘器后	颗粒物	14.2	50	mg/m ³	是	
			烧结厂45m2除尘器后	颗粒物	20.2	50	mg/m ³	是	
			烧结厂白灰窑除尘器后	颗粒物	28.8	50	mg/m ³	是	
			烧结厂返矿大布袋除尘器	颗粒物	34.7	50	mg/m ³	是	
			烧结厂熔燃破碎布袋除尘器后	颗粒物	26.3	50	mg/m ³	是	
			烧结厂双50m2除尘器后	颗粒物	19.4	50	mg/m ³	是	
迁安市	首钢矿业公司电修厂	2013-8-8	电修列电35吨锅炉	烟尘	21.4	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	484	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	314	-	mg/m ³		
迁安市	首钢矿业公司球团厂	2013-7-25	220m2球团链篦机	二氧化硫	537	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	474	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.4	80	mg/m ³	是	
			球团成品110m2电除尘	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			球团磁选筛分60m2电除尘	颗粒物	43.4	50	mg/m ³	是	
			球团煤制粉布袋除尘	颗粒物	45.1	50	mg/m ³	是	
			球团原料20m2电除尘	颗粒物	22.9	50	mg/m ³	是	
海港区	秦皇岛发电有限责任公司	2013-8-14	1#机组	烟尘	23	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	177	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	110	1100	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	23	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	177	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	110	1100	mg/m ³	是	
			3#机组	烟尘	46	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	176	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	401	1100	mg/m ³	是	
			4#机组	烟尘	28	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	172	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	564	1100	mg/m ³	是	
海港区	秦皇岛秦热发电有限	2013-8-14	5#机组	烟尘	37	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	250	2100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	157	650	mg/m ³	是	

其他区	责任公司	2015-0-14	6#机组	烟尘	29	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	241	2100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	202	650	mg/m ³	是	
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	2013-9-16	烧结机头除尘器	二氧化硫	361	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	329	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	63.8	80	mg/m ³	是	
			烧结机尾	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	509	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	268	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	63.9	80	mg/m ³	是	
			转炉(二次烟气)	颗粒物	39.5	50	mg/m ³	是	
			高炉	烟尘	40.6	100	mg/m ³	是	
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2013-9-16	烧结机头	二氧化硫	405	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	387	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	58.5	80	mg/m ³	是	
			烧结机尾	颗粒物	40.8	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	556	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	376	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	71.3	80	mg/m ³	是	
			转炉(二次烟气)	颗粒物	40.5	50	mg/m ³	是	
			二线1#生料皮带机上	颗粒物	19.6	30	mg/m ³	是	
			二线1#熟料散装	颗粒物	15.4	30	mg/m ³	是	
			二线2#生料皮带机上	颗粒物	13.2	30	mg/m ³	是	
			二线2#熟料散装	颗粒物	14.3	30	mg/m ³	是	
			二线煤磨	颗粒物	16.4	50	mg/m ³	是	
			二线砂岩、铝矿石、铁矿石英钟破碎	颗粒物	12.3	30	mg/m ³	是	
			二线生料均化库顶	颗粒物	15.5	30	mg/m ³	是	
			二线生料均化入仓	颗粒物	16.5	30	mg/m ³	是	
			二线石灰石出库转运	颗粒物	15.5	30	mg/m ³	是	
			二线石灰石破碎	颗粒物	16.4	30	mg/m ³	是	
			二线熟料仓顶	颗粒物	15.5	30	mg/m ³	是	

抚宁县	河北省抚宁县信和水泥厂	2013-9-4	二线熟料烧成窑头出口	颗粒物	21.8	50	mg/m ³	是	
			二线熟料原料转运	颗粒物	21.8	30	mg/m ³	是	
			二线熟料原煤转运	颗粒物	14.6	30	mg/m ³	是	
			二线水泥入料预热提升	颗粒物	15	30	mg/m ³	是	
			二线窑头	颗粒物	28.33	50	mg/m ³	是	
			二线窑尾	二氧化硫	11	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	498	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.11	50	mg/m ³	是	
			二线原料调配及输送1#	颗粒物	15.1	30	mg/m ³	是	
			二线原料调配及输送2#	颗粒物	16.4	30	mg/m ³	是	
			二线原料调配及输送3#	颗粒物	13.1	30	mg/m ³	是	
			二线原料调配及输送4#	颗粒物	16.3	30	mg/m ³	是	
			二线原料调配及输送入仓提升机	颗粒物	14.2	30	mg/m ³	是	
			二线原料入窑喂料	颗粒物	15.4	30	mg/m ³	是	
			二线转运及输送1#	颗粒物	14.6	30	mg/m ³	是	
			二线转运及输送2#	颗粒物	18.4	50	mg/m ³	是	
			二线转运及输送3#	颗粒物	15.2	30	mg/m ³	是	
			二线转运及输送4#	颗粒物	16.5	30	mg/m ³	是	
			1#CKP(立磨)	颗粒物	20.8	30	mg/m ³	是	
			1#CM(球磨)磨尾BGF	颗粒物	17.2	30	mg/m ³	是	
			1#SEP(选粉机)BGF	颗粒物	18.5	30	mg/m ³	是	
			1号4吨锅炉	烟尘	98.1	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	705	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	241	—	mg/m ³		
			2#CKP(立磨)	颗粒物	20.6	30	mg/m ³	是	
			2#CM(球磨)磨尾BGF	颗粒物	21.4	30	mg/m ³	是	
			2#SEP(选粉机)2-1BGF	颗粒物	16.2	30	mg/m ³	是	
			2#SEP(选粉机)2-2BGF	颗粒物	16.7	30	mg/m ³	是	
			2吨蒸汽炉	烟尘	97	120	mg/m ³	是	
				二氧化硫	606	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	212	—	mg/m ³		
			3#磨粉煤灰	颗粒物	18.6	30	mg/m ³	是	

抚宁县	秦皇岛浅野水泥有限公司	2013-9-12	3#磨熟料仓	颗粒物	17.6	30	mg/m ³	是	
			3#磨熟料皮带	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			3#水泥磨	颗粒物	19.1	30	mg/m ³	是	
			AD库顶	颗粒物	16.7	30	mg/m ³	是	
			BT库顶	颗粒物	16.4	30	mg/m ³	是	
			EP灰库顶BGF	颗粒物	14.5	30	mg/m ³	是	
			NO.1包机BGF	颗粒物	17.8	30	mg/m ³	是	
			NO.1汽车散装BGF	颗粒物	17.1	30	mg/m ³	是	
			NO.2包机BGF	颗粒物	19.8	30	mg/m ³	是	
			NO.2库抽出BGF	颗粒物	14	30	mg/m ³	是	
			NO.2汽车散装BGF	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
			NO.3包机	颗粒物	17.8	30	mg/m ³	是	
			NO.3汽车散装BGF	颗粒物	15.3	30	mg/m ³	是	
			NO.4包机BGF	颗粒物	17.4	30	mg/m ³	是	
			NO.4包机袋输送BGF	颗粒物	17.1	30	mg/m ³	是	
			PII汽车散装BGF	颗粒物	16.2	30	mg/m ³	是	
			篦冷机	颗粒物	18.6	30	mg/m ³	是	
			辅料堆料BGF	颗粒物	17.1	30	mg/m ³	是	
			黄料库	颗粒物	15.8	30	mg/m ³	是	
			火车散装BGF1	颗粒物	17.7	30	mg/m ³	是	
			火车散装BGF2	颗粒物	17.3	30	mg/m ³	是	
			火车散装BGF3	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			矿山石灰石破碎	颗粒物	16.3	30	mg/m ³	是	
			煤粉仓BGF	颗粒物	13.9	30	mg/m ³	是	
			煤磨	颗粒物	15.3	50	mg/m ³	是	
			煤取料1#	颗粒物	15.8	30	mg/m ³	是	
			煤取料2#	颗粒物	17	30	mg/m ³	是	
			石膏输送1#BGF	颗粒物	15.5	30	mg/m ³	是	
			石膏输送2#BGF	颗粒物	17.2	30	mg/m ³	是	
			石膏输送3#BGF	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			石灰石添加BGF	颗粒物	15.8	30	mg/m ³	是	
			熟料大棚2#BGF	颗粒物	15.6	30	mg/m ³	是	

			熟料大棚3#BGF	颗粒物	16.8	30	mg/m ³	是	
			熟料大棚4#BGF	颗粒物	17.6	30	mg/m ³	是	
			熟料大棚西侧抽出1#BGF	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			熟料库	颗粒物	17.9	30	mg/m ³	是	
			熟料库底N0.1	颗粒物	16.3	30	mg/m ³	是	
			熟料库底N0.2	颗粒物	17.9	30	mg/m ³	是	
			熟料磨头N0.1	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			熟料磨头N0.2	颗粒物	14.4	30	mg/m ³	是	
			熟料外卖仓BGF	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
			熟料斜拉链袋除尘器	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶1#BGF	颗粒物	16.4	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶2#BGF	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶3#BGF	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			水泥磨粉煤灰库顶	颗粒物	16.2	30	mg/m ³	是	
			水泥输送1#BGF	颗粒物	15.5	30	mg/m ³	是	
			水泥输送2#BGF	颗粒物	15.7	30	mg/m ³	是	
			水泥输送3#BGF	颗粒物	15.3	30	mg/m ³	是	
			循环	颗粒物	16.5	30	mg/m ³	是	
		窑和原料磨	二氧化硫		39	200	mg/m ³	是	
			氮氧化物		171	800	mg/m ³	是	
			颗粒物		21	50	mg/m ³	是	
		窑灰仓顶	颗粒物		16.2	30	mg/m ³	是	
		预热器	颗粒物		13.8	30	mg/m ³	是	
		原料配料站BGF	颗粒物		15.5	30	mg/m ³	是	
			1#炼铁联合料仓除尘器出口	颗粒物	15.2	50	mg/m ³	是	
			1#炼铁炉前除尘大系统	二氧化硫	14	—	mg/m ³		
				颗粒物	19.9	50	mg/m ³	是	
			1#炼铁炉前除尘小系统	二氧化硫	13	—	mg/m ³		
				颗粒物	18.4	50	mg/m ³	是	
			1#配料室除尘器出口	颗粒物	16.5	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头除尘器出口	二氧化硫	207	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	171	500	mg/m ³	是	

抚宁县	秦皇岛首秦金属材料有限公司	2013-9-13		颗粒物	39.7	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾除尘器出口	颗粒物	25.5	50	mg/m ³	是	
			2#炼铁联合料仓除尘器出口	颗粒物	15.6	50	mg/m ³	是	
			2#炼铁炉前除尘大系统	二氧化硫	16	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.9	50	mg/m ³	是	
			2#炼铁炉前除尘小系统	二氧化硫	13	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是	
			2#配料室除尘器出口	颗粒物	16.7	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头除尘器出口	二氧化硫	213	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	168	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	39.1	80	mg/m ³	是	
			2号烧结机尾除尘器出口	颗粒物	22.3	50	mg/m ³	是	
			75T燃气锅炉	烟尘	13.2	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	32	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	63	—	mg/m ³		
			翻车机除尘器出口	颗粒物	17.67	50	mg/m ³	是	
			炼钢1#转炉OG除尘器出口	颗粒物	58.7	100	mg/m ³	是	
			炼钢2#转炉OG除尘器出口	颗粒物	62.6	100	mg/m ³	是	
			炼钢3#转炉OG除尘器出口	颗粒物	68.1	100	mg/m ³	是	
			炼钢二次烟气1#除尘器出口	颗粒物	18.2	20	mg/m ³	是	
			炼钢二次烟气2#除尘器出口	颗粒物	18.5	20	mg/m ³	是	
			炼钢二次烟气3#除尘器出口	颗粒物	20	20	mg/m ³	是	
			炼钢二次烟气4#除尘器出口	颗粒物	17.7	20	mg/m ³	是	
			炼钢合金库除尘器出口	颗粒物	21.5	50	mg/m ³	是	
			煤粉制备除尘器出口	颗粒物	29.8	50	mg/m ³	是	
			汽车卸料除尘器出口	颗粒物	15.4	50	mg/m ³	是	
			套筒窑窑顶除尘器出口	氮氧化物	152	—	mg/m ³		
				颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
			套筒窑原料除尘器出口	颗粒物	21.3	30	mg/m ³	是	
			轧钢轧机除尘器出口	颗粒物	20.6	50	mg/m ³	是	
			煤粉制备(二线)	颗粒物	16.9	30	mg/m ³	是	
			煤均化(二线)	颗粒物	15.57	30	mg/m ³	是	

卢龙县	河北武山水泥有限公司	2013-9-12	煤破碎(二线)	颗粒物	19.13	30	mg/m ³	是	
			生料均化库(二线)	颗粒物	13.7	30	mg/m ³	是	
			生料均化库2#(二线)	颗粒物	17.4	30	mg/m ³	是	
			生料入窑(二线)	颗粒物	17.9	30	mg/m ³	是	
			石灰石破碎(二线)	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			石灰石预均化1#(二线)	颗粒物	15.6	30	mg/m ³	是	
			石灰石预均化2#(二线)	颗粒物	19.8	30	mg/m ³	是	
			石灰石转运(二线)	颗粒物	17.3	30	mg/m ³	是	
			熟料储存(二线)	颗粒物	15.3	30	mg/m ³	是	
			熟料散装1#(二线)	颗粒物	18	30	mg/m ³	是	
			熟料散装2#(二线)	颗粒物	19.1	30	mg/m ³	是	
			悬窑厂窑头(二线)	颗粒物	42.1	50	mg/m ³	是	
			悬窑厂窑尾(二线)	二氧化硫	42	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	600	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	46.4	50	mg/m ³	是	
			原料调配输送1#(二线)	颗粒物	13.6	30	mg/m ³	是	
			原料调配输送2#(二线)	颗粒物	16.2	30	mg/m ³	是	
			原料粉磨1#(二线)	颗粒物	13.7	30	mg/m ³	是	
			原料粉磨2#(二线)	颗粒物	15.7	30	mg/m ³	是	
卢龙县	秦皇岛佰工钢铁有限公司	2013-9-16	高炉除尘器	颗粒物	41.6	50	mg/m ³	是	
			转炉(一次烟气)除尘器	颗粒物	61.1	100	mg/m ³	是	
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛金海食品工业有限公司	2013-9-5	金海食品1号生产炉(50吨)	烟尘	91.4	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	718	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	337	—	mg/m ³		
			金海食品2号生产炉(50吨)	烟尘	97.6	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	687	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	345	—	mg/m ³		
秦皇岛			170吨4#发电炉	烟尘	105.2	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	943	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	176	1100	mg/m ³	是	
			75吨1#发电炉	烟尘	104.6	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	928	1200	mg/m ³	是	

经济技术开发区	秦皇岛同和热电有限公司	2013-8-30	75吨2#发电炉	氮氧化物	210	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	100.8	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	966	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	209	1100	mg/m ³	是	
			75吨3#发电炉	烟尘	100.9	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	952	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	196	1100	mg/m ³	是	
丛台区	国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	2013-8-1	13#脱硫出口	烟尘	15	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	106	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	507	650	mg/m ³	是	
丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	2013-8-1	11#脱硫出口	烟尘	43	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	185	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	806	1100	mg/m ³	是	
			12#脱硫出口	烟尘	27	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	110	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	63	1100	mg/m ³	是	
			1#焦化干熄焦	二氧化硫	95	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	45	100	mg/m ³	是	
			2#焦炉熄焦塔	颗粒物	40	150	mg/m ³	是	
			200万吨球团300m2电除尘	氮氧化物	101	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	446	650	mg/m ³	是	
				烟尘	56	80	mg/m ³	是	
			200万吨球团90m2电除尘（线）	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			3#焦化熄焦塔	颗粒物	39	150	mg/m ³	是	
			435烧结机机头脱硫	二氧化硫	101	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	299	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	30	80	mg/m ³	是	
			90烧结机尾1#	烟尘	40	-	mg/m ³		
			90烧结机尾2#	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			东400平米烧结机头出口	氮氧化物	233	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	35	650	mg/m ³	是	
				烟尘	31	80	mg/m ³	是	

二中转运站烧结160电除尘器	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
丰达1#2#成品仓、筛分间布袋除尘	颗粒物	36	120	mg/m ³	是	
丰达1#白灰窑顶布袋除尘	氮氧化物	160	800	mg/m ³	是	
	二氧化硫	119	850	mg/m ³	是	
	烟尘	46	50	mg/m ³	是	
丰达3#、4#成品仓、筛分间布袋除尘器	颗粒物	33	120	mg/m ³	是	
丰达3#白灰窑顶布袋除尘器	氮氧化物	154	800	mg/m ³	是	
	二氧化硫	129	850	mg/m ³	是	
	烟尘	41	50	mg/m ³	是	
丰达4#白灰窑顶布袋除尘器	氮氧化物	158	800	mg/m ³	是	
	二氧化硫	139	850	mg/m ³	是	
	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
丰达管式炉	烟尘	27	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	88	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	104	400	mg/m ³	是	
丰达焦化1#燃气锅炉	烟尘	33	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	88	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	143	400	mg/m ³	是	
丰达焦化硫铵干燥尾气旋风除尘	颗粒物	33	120	mg/m ³	是	
丰达焦化推焦除尘地面站	二氧化硫	45	100	mg/m ³	是	
	颗粒物	43	100	mg/m ³	是	
丰达焦化熄焦塔	颗粒物	37	120	mg/m ³	是	
丰达焦化装煤除尘地面站	二氧化硫	46	550	mg/m ³	是	
	颗粒物	48	120	mg/m ³	是	
丰达焦炉烟囱	二氧化硫	74	550	mg/m ³	是	
	氮氧化物	97	240	mg/m ³	是	
	颗粒物	32	120	mg/m ³	是	
丰达原料布袋除尘	颗粒物	35	120	mg/m ³	是	
工会游泳馆锅炉	烟尘	86	200	mg/m ³	是	
	二氧化硫	117	900	mg/m ³	是	

	氮氧化物	131	-	mg/m ³		
焦化1#2#装煤推焦除尘	二氧化硫	44	700	mg/m ³	是	
	颗粒物	45	150	mg/m ³	是	
焦化3#4#装煤出焦除尘	二氧化硫	41	700	mg/m ³	是	
	颗粒物	46	150	mg/m ³	是	
焦化5#6#出焦除尘(线)	二氧化硫	23	100	mg/m ³	是	
	颗粒物	30	100	mg/m ³	是	
焦化5#6#装煤除尘	二氧化硫	40	700	mg/m ³	是	
	颗粒物	44	150	mg/m ³	是	
焦化管式炉(1回收)脉冲袋式除尘器	烟尘	29	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	64	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	115	400	mg/m ³	是	
焦化管式炉(2回收)脉冲袋式除尘器	烟尘	28	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	65	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	95	400	mg/m ³	是	
焦化硫酸铵干燥剂	颗粒物	58	150	mg/m ³	是	
焦化煤粉碎机脉冲袋式除尘器	颗粒物	42	150	mg/m ³	是	
焦化燃烧室1#烟囱	二氧化硫	84	700	mg/m ³	是	
	氮氧化物	129	420	mg/m ³	是	
	颗粒物	46	150	mg/m ³	是	
焦化燃烧室2#烟囱	二氧化硫	89	700	mg/m ³	是	
	氮氧化物	137	420	mg/m ³	是	
	颗粒物	45	150	mg/m ³	是	
焦化燃烧室3#烟囱	二氧化硫	90	700	mg/m ³	是	
	氮氧化物	122	420	mg/m ³	是	
	颗粒物	41	150	mg/m ³	是	
焦化燃烧室4#烟囱	二氧化硫	82	700	mg/m ³	是	
	氮氧化物	132	420	mg/m ³	是	
	颗粒物	38	150	mg/m ³	是	
冷轧北罩式退火炉(线)	氮氧化物	29	-	mg/m ³		
	烟尘	24	300	mg/m ³	是	
	二氧化硫	28	1200	mg/m ³	是	

复兴区	邯郸钢铁集团有限责 任公司	2013-8-22	冷轧彩涂焚烧炉出口	烟尘	27	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	84	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	113	-	mg/m ³		
			冷轧拆卷机出口	颗粒物	27	150	mg/m ³	是	
			冷轧南罩式退火炉	二氧化硫	27	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	50	-	mg/m ³		
				烟尘	26	300	mg/m ³	是	
			冷轧平整机	颗粒物	22	120	mg/m ³	是	
			冷轧酸洗镀锌加热炉出口	烟尘	28	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	102	-	mg/m ³		
				二氧化硫	66	1200	mg/m ³	是	
			冷轧氧化铁出口	颗粒物	25	120	mg/m ³	是	
			连铸连轧1#加热炉1#出口	氮氧化物	95	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	115	150	mg/m ³	是	
				烟尘	18	20	mg/m ³	是	
			连铸连轧1#加热炉2#出口	氮氧化物	97	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	81	150	mg/m ³	是	
				烟尘	16	20	mg/m ³	是	
			连铸连轧2#加热炉1#	氮氧化物	103	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	114	150	mg/m ³	是	
				烟尘	18	20	mg/m ³	是	
			连铸连轧2#加热炉2#出口	氮氧化物	92	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	98	150	mg/m ³	是	
				烟尘	14	20	mg/m ³	是	
			连铸连轧均热炉出口	氮氧化物	94	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	106	150	mg/m ³	是	
				烟尘	14	20	mg/m ³	是	
			炼铁4#高炉槽下除尘	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			炼铁4#高炉出铁场	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			炼铁4#转运站除尘	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			炼铁5#高炉槽下除尘	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			炼铁5#高炉出铁除尘	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	

炼铁7#高炉槽下除尘	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
炼铁7#高炉出铁除尘（线）	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
热力1#CCPP发电锅炉	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	83	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	121	400	mg/m ³	是	
热力2#CCPP发电锅炉	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	83	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	121	400	mg/m ³	是	
热力三锅炉1#75T炉烟囱	烟尘	28	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	49	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	121	400	mg/m ³	是	
热力三锅炉140T炉烟囱	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	90	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	128	400	mg/m ³	是	
热力三锅炉2#75T炉烟囱	烟尘	29	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	61	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	126	400	mg/m ³	是	
热力一锅炉4#75T炉烟囱	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	89	100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	124	400	mg/m ³	是	
三炼钢1#2#3#精炼炉除尘	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
三炼钢1#2#混铁炉除尘器出口	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
三炼钢1#转炉二次除尘	颗粒物	18	50	mg/m ³	是	
三炼钢2#转炉二次除尘	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
三炼钢3#4#转炉二次除尘	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
烧结400机尾除尘	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
烧结400配料除尘	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
烧结400筛分除尘	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
烧结90成品除尘（筛分）	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
烧结90带冷机1#	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
烧结90带冷机2#	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
烧结90煤破除尘	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	

			烧结90热返矿电除尘器	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			西400平米烧结机头脱硫后	氮氧化物	212	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	109	650	mg/m ³	是	
				烟尘	32	80	mg/m ³	是	
			线棒厂1型棒棒一	氮氧化物	117	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	110	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	17	20	mg/m ³	是	
			线棒厂2型棒棒二	氮氧化物	96	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	102	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	16	20	mg/m ³	是	
			线棒厂4高线加热炉	氮氧化物	95	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	92	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	16	20	mg/m ³	是	
			中板二1#常化炉	氮氧化物	92	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	56	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	15	20	mg/m ³	是	
			中板二轧钢1#加热炉（线）	氮氧化物	53	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	106	150	mg/m ³	是	
				烟尘	17	20	mg/m ³	是	
			中板二轧钢2#加热炉	氮氧化物	83	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	44	150	mg/m ³	是	
				烟尘	15	20	mg/m ³	是	
			中板一1#加热炉	氮氧化物	95	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	43	150	mg/m ³	是	
				烟尘	15	20	mg/m ³	是	
			中板一2#加热炉	氮氧化物	98	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	55	150	mg/m ³	是	
				烟尘	14	20	mg/m ³	是	
			贮运中心管带机除尘器出口	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			1#300m²烧结机机头脱硫出口（线）	氮氧化物	282	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	102	650	mg/m ³	是	
				烟尘	21	80	mg/m ³	是	

复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2013-8-22	1#300m²烧结机机尾电除尘出口	烟尘	41	50	mg/m³	是	
			1#3200m³高炉出铁厂1布袋除尘出口	烟尘	41	50	mg/m³	是	
			1#3200m³高炉出铁厂2布袋除尘出口	烟尘	35	50	mg/m³	是	
			1#3200m³高炉矿槽1电除尘出口	颗粒物	35	50	mg/m³	是	
			1#3200m³高炉矿槽2电除尘出口	颗粒物	35	50	mg/m³	是	
			2#300m²烧结机机头脱硫出口 (线)	氮氧化物	259	500	mg/m³	是	
				二氧化硫	91	650	mg/m³	是	
				烟尘	20	80	mg/m³	是	
			2#300m²烧结机机尾电除尘出口	烟尘	36	50	mg/m³	是	
			2#3200m³高炉出铁厂1布袋除尘出口	颗粒物	37	50	mg/m³	是	
			2#3200m³高炉出铁厂2布袋除尘出口	颗粒物	44	50	mg/m³	是	
			2#3200m³高炉矿槽1电除尘出口	颗粒物	41	50	mg/m³	是	
			2#3200m³高炉矿槽2电除尘出口	颗粒物	38	50	mg/m³	是	
			260t/h燃气发电锅炉尾气出口	烟尘	20	50	mg/m³	是	
				二氧化硫	48	100	mg/m³	是	
				氮氧化物	143	400	mg/m³	是	
			300m²烧结机成品电除尘出口	颗粒物	37	50	mg/m³	是	
			300m²烧结机配料1#电除尘出口	颗粒物	36	50	mg/m³	是	
			300m²烧结机配料2#电除尘出口	颗粒物	42	50	mg/m³	是	
			300m²烧结机整粒1#电除尘出口	颗粒物	46	50	mg/m³	是	
			300m²烧结机整粒2#电除尘出口	颗粒物	42	50	mg/m³	是	
			7#8#焦炉出焦除尘地面站布袋除尘出口	二氧化硫	116	150	mg/m³	是	
				颗粒物	38	100	mg/m³	是	
			7#8#焦炉干熄焦除尘地面站布袋除尘出口	二氧化硫	14	150	mg/m³	是	
				颗粒物	35	100	mg/m³	是	
			7#8#焦炉筛焦楼布袋除尘出口	颗粒物	33	120	mg/m³	是	
			7#8#焦炉尾气出口	二氧化硫	81	550	mg/m³	是	
				氮氧化物	128	240	mg/m³	是	
				颗粒物	40	120	mg/m³	是	

			7#8#焦炉转运站布袋除尘出口	颗粒物	34	120	mg/m ³	是	
			7#8#焦炉装煤除尘地面站布袋除尘出口	颗粒物	44	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	18	100	mg/m ³	是	
			LF/RH炉及上料布袋除尘出口	颗粒物	35	120	mg/m ³	是	
			热轧1#加热炉尾气出口	氮氧化物	117	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	43	150	mg/m ³	是	
				烟尘	14	20	mg/m ³	是	
			热轧2#加热炉尾气出口	氮氧化物	107	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	39	150	mg/m ³	是	
				烟尘	13	20	mg/m ³	是	
			热轧3#加热炉尾气出口	氮氧化物	113	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	41	150	mg/m ³	是	
				烟尘	13	20	mg/m ³	是	
峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	2013-7-30	铁水倒罐站及铁水预处理布袋除尘出口	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			转炉二次烟气布袋除尘出口	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
			630高炉矿槽烟囱	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			630高炉上料口烟囱	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁场总口烟囱	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			1#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			2#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			3#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			4#包装机尾除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			4#煤磨除尘器出口	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			4#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			4#窑630转运除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
			4#窑篦冷机除尘器出口	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			4#窑篦冷机地沟除尘器出口	颗粒物	27	30	mg/m ³	是	
			4#窑生料库顶除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
			4#窑尾带4#生料磨除尘器出口	二氧化硫	12	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	727	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	20	50	mg/m ³	是	

峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司（原河北太行水泥股份有限公司）	2013-7-30	5#煤磨除尘器出口	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
			5#散装库袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			5#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			5#窑篦冷机除尘器出口	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			5#窑生料大仓除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			5#窑尾及5#生料磨除尘器出口	二氧化硫	17	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	745	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	19	50	mg/m ³	是	
			6#散装库袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			6#生料入磨皮带袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			6#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			6#窑煤磨袋除尘器出口	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			6#窑生料库顶袋除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
			6#窑生料库下收尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			6#窑熟料库顶袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			6#窑头袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			6#窑尾袋除尘器出口	二氧化硫	21	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	432	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			7#散装库袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			7#水泥磨入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			7#水泥磨尾袋除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
			7#水泥磨系统袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			8#散装库袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			8#水泥磨入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			8#水泥磨为袋除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
			8#水泥磨系统袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			北包装机东除尘器出口	颗粒物	27	30	mg/m ³	是	
			北包装机西除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			长胶带转运袋除尘器出口	颗粒物	27	30	mg/m ³	是	

储存库及提升机除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
大散装北除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
大散装南除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
吨包装袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
颚破袋除尘器出口	颗粒物	20	120	mg/m ³	是	
二筛袋除尘器出口	颗粒物	22	120	mg/m ³	是	
反击式破碎机袋除尘器出口	颗粒物	22	120	mg/m ³	是	
干渣库顶除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
干渣库下除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
老熟料库顶除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
南包装机除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
散装入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
砂岩破碎二破袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
砂岩破碎一破袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
砂岩入库皮带袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
砂岩输送皮带袋除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
生料配料库上袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
生料配料库下南袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
生料配料转运袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
石灰石储存库上袋除尘器出口	颗粒物	27	30	mg/m ³	是	
石灰石库除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
石灰石破碎袋除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
熟料库下皮带东转运除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
熟料配料库袋除尘器	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
熟料配料库下东袋除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
熟料配料库下西袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
熟料皮带转运点袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
熟料提升机头除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
水泥储存库北袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
水泥储存库南袋除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
水泥库顶北除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
水泥库顶南除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	

			水泥磨斜槽除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			土筛袋除尘器出口	颗粒物	22	120	mg/m ³	是	
			新库熟料外放除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			新熟料库顶除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			新线熟料放料皮带东袋除尘器出	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			新线熟料放料皮带西袋除尘器出	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
			一筛袋除尘器出口	颗粒物	23	120	mg/m ³	是	
峰峰矿 区	邯郸市峰峰恒丰钢铁 有限公司	2013-8-27	450高炉出铁除尘器出口	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			450高炉进料除尘器出口	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			60M2烧结机头出口	氮氧化物	29	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	266	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	19	80	mg/m ³	是	
			60M2烧结机尾除尘器出口	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
峰峰矿 区	河北宝信钢铁有限公 司	2013-8-29	电厂锅炉	氮氧化物	203	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	92	100	mg/m ³	是	
				烟尘	33	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁场	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			烧结机机头	氮氧化物	260	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	277	650	mg/m ³	是	
				烟尘	74	80	mg/m ³	是	
			烧结机机尾	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
峰峰矿 区	河北邯峰发电有限责 任公司	2013-7-19	1#机组	烟尘	46	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	107	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	858	1300	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	43	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	108	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	637	1300	mg/m ³	是	
峰峰矿 区	华瑞（邯郸）冶金铸 造有限公司	2013-7-4	3#(110m3)烧结机头脱硫器出口	氮氧化物	60	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	178	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	64	80	mg/m ³	是	
			3#(110m3)烧结机尾除尘器出口	颗粒物	42	80	mg/m ³	是	

			高炉原料除尘器出口	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			高炉综合除尘器出口	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司孙庄矽石热电厂	2013-8-2	1#35吨循环流化床除尘器出口	烟尘	62	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	173	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	182	-	mg/m ³		
			3#35吨循环流化床除尘器出口	烟尘	66	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	174	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	165	-	mg/m ³		
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司五矿矽石热电厂	2013-7-29	1#3#锅炉脱硫后	烟尘	70	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	172	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	148	650	mg/m ³	是	
			4#锅炉脱硫后	烟尘	51	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	121	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	191	650	mg/m ³	是	
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司薛村矽石热电厂	2013-8-16	1号炉除尘器出口	烟尘	18	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	134	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	103	650	mg/m ³	是	
			2号炉除尘器出口	烟尘	72	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	156	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	95	650	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次除尘	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	烟尘	47	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			1#煤粉制备	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			1#球团竖炉	氮氧化物	42	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	488	650	mg/m ³	是	
				烟尘	46	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机机头	氮氧化物	96	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	193	650	mg/m ³	是	
				烟尘	58	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机机尾	烟尘	46	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	122	800	mg/m ³	是	

邯郸市	河北纵横钢铁集团有限公司	2013-7-19	1#窑顶废气除尘	二氧化硫	44	80	mg/m ³	是	
				烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			1#自备电厂燃气锅炉	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	37	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	117	400	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			2#煤粉制备	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			2#球团竖炉	氮氧化物	49	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	503	650	mg/m ³	是	
				烟尘	47	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机机头	氮氧化物	91	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	171	650	mg/m ³	是	
				烟尘	66	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机机尾	烟尘	46	100	mg/m ³	是	
			2#窑顶废气除尘	氮氧化物	127	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	45	80	mg/m ³	是	
				烟尘	47	50	mg/m ³	是	
			2#自备电厂燃气锅炉	烟尘	25	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	26	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	123	400	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			3#烧结机机头	氮氧化物	34	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	523	650	mg/m ³	是	
				烟尘	58	80	mg/m ³	是	
			3#烧结机机尾	烟尘	43	100	mg/m ³	是	
			3#铁矿粉料仓	烟尘	45	100	mg/m ³	是	
			3#窑顶废气除尘	氮氧化物	129	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	48	80	mg/m ³	是	
				烟尘	41	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场	烟尘	43	50	mg/m ³	是	

			4#高炉矿槽	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			4#窑顶废气除尘	氮氧化物	134	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	45	80	mg/m ³	是	
				烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			炼钢散装料	颗粒物	45	100	mg/m ³	是	
			炼铁原料转运	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			燃料破碎转运	颗粒物	44	100	mg/m ³	是	
邯鄲县	冀中能源股份有限公司邯鄲陶二矸石热电厂	2013-9-4	4#锅炉脱硫出口	颗粒物	45	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	229	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	175	650	mg/m ³	是	
				烟尘	90	200	mg/m ³	是	
成安县	国能成安生物发电有限公司	2013-7-22	1#发电锅炉废气排放烟囱	烟尘	57	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	387	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	228	650	mg/m ³	是	
涉 县	崇利制钢有限公司	2013-8-1	1#2#带烧机头脱硫塔出口	氮氧化物	145	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	114	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	80	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次除尘出口	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			1#带烧机尾静电除尘器出口	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			1#高炉槽下静电除尘器出口	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			1#高炉炉前布袋除尘器出口	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			2#带烧机尾静电除尘器出口	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			2#高炉槽下布袋除尘器出口	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			2#高炉炉前布袋除尘器出口	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
涉 县	国电河北龙山发电有限责任公司（原国电一五零发电厂关闭）	2013-8-2	1#机组	烟尘	22	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	110	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	61	650	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	29	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	60	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	85	650	mg/m ³	是	
			粉煤灰调配库顶	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			河道淤沙调配库顶	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	

涉 县	邯郸涉县金隅水泥有限公司(原河北宙石水泥有限公司)	2013-8-2	均化库内	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
			空气斜槽到均化库	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			煤磨	颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
			散装库顶中间	颗粒物	18	30	mg/m ³	是	
			生料磨上	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			石灰石调配库顶	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			石灰石破碎机	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			熟料储库及输送1号收尘	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			熟料库外	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	7	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	196	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			预热器	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			转炉渣调配库顶	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			1#2#高炉出铁场	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			1#2#高炉铁水罐	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
			1#白灰窑	氮氧化物	305	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	74	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			1#高炉沟下	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			1#锅炉	烟尘	47	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	76	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	122	—	mg/m ³		
			1#石灰回转窑	氮氧化物	158	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	65	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			13#锅炉	烟尘	47	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	88	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	155	—	mg/m ³		
			14#锅炉	烟尘	43	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	96	1200	mg/m ³	是	

涉 县	天津天铁冶金集团有限公司（天津铁厂）	2013-8-26		氮氧化物	126	—	mg/m ³		
			2#白灰窑	氮氧化物	234	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	70	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			2#高炉沟下	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			2#锅炉	烟尘	50	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	86	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	121	—	mg/m ³		
			2#石灰回转窑	氮氧化物	157	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	61	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	49	50	mg/m ³	是	
			3#4#高炉出铁场	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
			3#4#焦炉炉顶除尘地面站	颗粒物	64	120	mg/m ³	是	
			3#白灰窑	氮氧化物	213	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			3#高炉沟下	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			3#锅炉	烟尘	51	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	93	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	120	—	mg/m ³		
			4#白灰窑	氮氧化物	207	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			4#高炉沟下	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			4#锅炉	烟尘	41	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	105	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	122	—	mg/m ³		
			4#烧结机机头	氮氧化物	105	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	360	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	74	80	mg/m ³	是	
			4#烧结机机尾	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	

5#高炉沟下	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
5#锅炉	烟尘	34	250	mg/m ³	是	
	二氧化硫	90	1200	mg/m ³	是	
	氮氧化物	112	—	mg/m ³		
5#石灰竖窑	氮氧化物	144	800	mg/m ³	是	
	二氧化硫	75	80	mg/m ³	是	
	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
6#高炉出铁厂	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
6#锅炉	烟尘	40	250	mg/m ³	是	
	二氧化硫	101	1200	mg/m ³	是	
	氮氧化物	107	—	mg/m ³		
7#锅炉	烟尘	47	250	mg/m ³	是	
	二氧化硫	93	1200	mg/m ³	是	
	氮氧化物	106	—	mg/m ³		
8#锅炉	烟尘	45	250	mg/m ³	是	
	二氧化硫	95	1200	mg/m ³	是	
	氮氧化物	110	—	mg/m ³		
二烧机头	氮氧化物	164	500	mg/m ³	是	
	二氧化硫	367	650	mg/m ³	是	
	颗粒物	59	80	mg/m ³	是	
二烧机尾	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
二烧冷破碎	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
回转窑冷却卸料	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
回转窑筛分1#	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
回转窑筛分2#	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
回转窑转运	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
焦化车间粉碎机	颗粒物	42	120	mg/m ³	是	
焦化车间筛焦楼	颗粒物	39	120	mg/m ³	是	
焦化分厂预破碎	颗粒物	44	120	mg/m ³	是	
炼钢二次除尘	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
南北栈桥	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
热轧(铁水预处理)	颗粒物	19	50	mg/m ³	是	

			热轧1#180转炉二次除尘器	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			热轧2#180吨转炉除尘器	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			热轧混铁炉	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			三烧返矿槽	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			三烧机头	氮氧化物	274	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	309	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	56	80	mg/m ³	是	
			三烧机尾	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			烧结配料机	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
磁 县	磁县六合工业有限公司矸石发电分公司 (原磁县观台矸石发电厂)	2013-8-6	3#燃煤锅炉出口 (在线)	烟尘	69	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	200	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	338	-	mg/m ³		
磁 县	磁县申家庄煤矿矸石发电厂	2013-8-6	1#静电除尘器出口	烟尘	142	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	165	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	159	-	mg/m ³		
磁 县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	2013-7-25	3#锅炉出口	烟尘	89	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	173	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	181	650	mg/m ³	是	
			4#锅炉出口	烟尘	89	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	171	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	185	650	mg/m ³	是	
永年县	河北省永年县焦窑坑口电厂	2013-7-15	3#锅炉除尘器后	烟尘	52	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	416	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	159	650	mg/m ³	是	
永年县	永年县永美热电有限公司	2013-9-13	1#锅炉除尘脱硫器出口	烟尘	41	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	111	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	145	1100	mg/m ³	是	
			1#贮灰罐除尘器出口	颗粒物	55	120	mg/m ³	是	
			煤破碎机除尘器出口	颗粒物	47	120	mg/m ³	是	
邱 县	河北威利邦生物发电有限公司	2013-8-30	75t发电锅炉除尘器出口	氮氧化物	342	650	mg/m ³	是	
				烟尘	57	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	39	200	mg/m ³	是	

馆陶县	馆陶新能生物质热电有限公司	2013-9-4	1#2#炉除尘器出口	二氧化硫	792	800	mg/m ³	是	
				烟尘	104	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	21	450	mg/m ³	是	
邯郸冀南新区	大唐河北发电有限公司马头热电分公司	2013-8-1	10机组脱硫出口	烟尘	16	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	142	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	597	1100	mg/m ³	是	
			8机组脱硫出口	烟尘	33	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	142	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	640	1100	mg/m ³	是	
			9机组脱硫出口	烟尘	35	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	204	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	594	1100	mg/m ³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2013-8-2	120T转炉二次除尘	烟尘	34	50	mg/m ³	是	
			3#高炉槽下	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场	烟尘	44	50	mg/m ³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2013-8-7	1#高炉槽下	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
			110m2烧结成品除尘	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			110m2烧结机头除尘	二氧化硫	113	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	81	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	80	mg/m ³	是	
			110m2烧结机尾除尘	烟尘	46	50	mg/m ³	是	
			110m2烧结配料除尘	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	407	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	96	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	80	mg/m ³	是	
			1-4号白灰窑除尘器后	二氧化硫	23	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
			5-7#白灰炉除尘器后	二氧化硫	26	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			8-15号白灰窑除尘器后	二氧化硫	23	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	31	50	mg/m ³	是	

武安市	河北普阳钢铁有限公司	2013-8-21	二铁煤气发电厂引风机后	烟尘	18	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	68	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	15	400	mg/m ³	是	
			钢厂3#4#转炉二次除尘器后	烟尘	25	50	mg/m ³	是	
			一铁5#高炉出铁场布袋除尘器后	烟尘	33	50	mg/m ³	是	
			一铁5#高炉筛分楼布袋除尘器后	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			一铁5#高炉上料系统布袋除尘器后	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			1#发电锅炉静电除尘	烟尘	19	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	84	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	16	400	mg/m ³	是	
			1#高炉槽下除尘二炼铁	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			1#高炉槽下排气筒一炼铁	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场除尘（二炼铁）	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场排气筒一炼铁	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头	二氧化硫	564	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	116	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	45	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉炉顶（二烧结）	二氧化硫	532	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	110	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37	80	mg/m ³	是	
			1#竖炉炉中（二烧结）	二氧化硫	413	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	80	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	35	80	mg/m ³	是	
			120吨转炉二次除尘	颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
			2#发电锅炉静电除尘	烟尘	22	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	80	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	15	400	mg/m ³	是	
			2#高炉槽下（二炼铁）	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			2#高炉槽下排气筒一炼铁	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场除尘二炼铁	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	

武安市	河北文丰钢铁有限公司	2013-8-9	2#高炉出铁场排气筒一炼铁	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头二烧结	二氧化硫	523	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	105	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	47	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾（二烧结）	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉炉顶（二烧结）	二氧化硫	535	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	110	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	34	80	mg/m ³	是	
			2#竖炉炉中	二氧化硫	434	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	88	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37	80	mg/m ³	是	
			25吨锅炉（西区）	烟尘	20	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	86	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	18	400	mg/m ³	是	
			3#高炉槽下	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场排气筒一炼铁	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			50m2热链板（一烧结）	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			50m2烧结机头脱出口	二氧化硫	281	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	51	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	52	80	mg/m ³	是	
			50m2烧结机尾	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			50吨锅炉（西区）	烟尘	27	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	91	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	17	400	mg/m ³	是	
			600吨混铁炉（一炼钢）	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			7#转运站除尘器	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			8转1皮带布袋除尘器	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			白灰布袋除尘	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			白灰系统	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			二炼钢混铁炉	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			筛分楼除尘	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			烧结成品除尘器出口（一烧结）	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	

			烧结原料二烧结	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	512	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	105	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	80	mg/m ³	是	
			一炼钢1#2#转炉二次除尘	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			一炼钢3#4#转炉二次除尘	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			原料白灰粉碎（一烧结）	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			原料皮带（106）	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			原料皮带（109）	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
武安市	河北新金钢铁有限公司	2013-8-19	1#高炉出铁场	烟尘	31	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			10m2竖炉	二氧化硫	387	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	128	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	40	80	mg/m ³	是	
			1300吨混铁炉	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			20吨煤气发电锅炉	烟尘	15	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	93	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	82	400	mg/m ³	是	
			300、600吨混铁炉	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
			35吨煤气发电锅炉	烟尘	17	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	91	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84	400	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
			白灰窑本体	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
			白灰窑地沟	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
			二炼钢转炉二次	烟尘	21	50	mg/m ³	是	
			一炼钢转炉二次	烟尘	28	50	mg/m ³	是	
武安市	河北新武安钢铁集团 东山冶金有限公司	2013-8-1	1#. 2#转炉二次除尘	烟尘	31	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头	二氧化硫	524	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	122	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	80	mg/m ³	是	

	小田田亚月限公可		5#. 6#高炉槽上槽下4#出铁场	烟尘	34	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场除尘器出口	烟尘	31	50	mg/m ³	是	
			烧结机尾	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
武安市	河北新武安钢铁集团 烘焙钢铁有限公司	2013-8-27	2#620高炉出铁场除尘器	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			2#620高炉矿槽上下除尘器	颗粒物	29	50	mg/m ³	是	
			220m2带烧机头除尘器（脱硫后）	二氧化硫	91	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	49	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	80	mg/m ³	是	
			220m2带烧机尾除尘器	颗粒物	29	50	mg/m ³	是	
			220m2带烧配槽除尘器	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			二期煤气发电	烟尘	21	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	51	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	37	400	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘器	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			三期煤气发电	烟尘	18	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	35	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	30	400	mg/m ³	是	
武安市	河北新武安钢铁集团	2013-7-20	1#2#白灰炉窑下	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			1#2#烧结72m2地仓机尾	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			1#白灰炉引风	二氧化硫	43	80	mg/m ³	是	
				烟尘	39	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁口	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			1#高线加热炉	二氧化硫	56	150	mg/m ³	是	
				烟尘	17	20	mg/m ³	是	
			1#转炉二次除尘	烟尘	41	50	mg/m ³	是	
			2#白灰炉引风	二氧化硫	52	80	mg/m ³	是	
				烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁口	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			2#高线加热炉	二氧化硫	61	150	mg/m ³	是	
				烟尘	15	20	mg/m ³	是	

武安市	明芳钢铁有限公司	2015-7-20	2#烧结机头72m2烧结段	二氧化硫	175	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	85	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机头72m2烧结段除尘器	颗粒物	44	80	mg/m ³	是	
			2#转炉二次除尘	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			35T锅炉烟道	烟尘	27	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	143	400	mg/m ³	是	
			75T锅炉烟道	烟尘	26	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	82	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	144	400	mg/m ³	是	
			白灰炉原料系统	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			竖炉除尘	二氧化硫	515	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	113	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38	80	mg/m ³	是	
武安市	河北新武安钢铁集团 文安钢铁有限公司	2013-8-9	1#2#平烧机尾静电除尘器后	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次除尘布袋除尘器后	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			1#平烧机头冷却段除尘器后	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			1#平烧脱硫塔出口	氮氧化物	114	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	111	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	80	mg/m ³	是	
			2#平烧机头除尘器出口	氮氧化物	102	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	568	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	45	80	mg/m ³	是	
			4#高炉槽上槽下布袋除尘器出口	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场布袋除尘器出口	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			4#高炉原料布袋除尘器出口	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			40t发电锅炉烟道出口	烟尘	14	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	24	400	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场布袋除尘器出口	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
			平烧配料布袋除尘器出口	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	

武安市	河北新武安钢铁集团 鑫汇冶金有限公司	2013-8-14	10m2竖炉	二氧化硫	442	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	129	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	36	80	mg/m ³	是	
			3#4#高炉出铁厂	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
			3#460m2高炉槽上	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			3#煤气发电厂	烟尘	25	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	92	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	34	400	mg/m ³	是	
			50t转炉二次除尘	烟尘	40	50	mg/m ³	是	
			600t混铁炉除尘	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			炼钢上料除尘	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
武安市	河北新武安钢铁集团 鑫山钢铁有限公司	2013-8-23	1#72m2烧结机烟气脱硫塔排气筒	二氧化硫	110	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	81	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	80	mg/m ³	是	
			2#72m2烧结机机头除尘器出口	二氧化硫	520	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	91	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	80	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场除尘器排气筒	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽除尘器排气筒	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			72m2烧结机机尾除尘器出口	烟尘	36	50	mg/m ³	是	
			燃气发电锅炉除尘器出口	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	61	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	124	400	mg/m ³	是	
武安市	河北兴华钢铁有限公司	2013-8-6	转炉除尘器出口	烟尘	36	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	烟尘	46	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机机头	二氧化硫	116	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	81	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	44	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机机尾	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
			2#发电	烟尘	10	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	50	100	mg/m ³	是	

				氮氧化物	33	400	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场	烟尘	46	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘	烟尘	46	50	mg/m ³	是	
武安市	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	2013-8-28	1#锅炉北除尘器出口	烟尘	25	30	mg/m ³	是	
				二氧化硫	147	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84	100	mg/m ³	是	
			1#锅炉南除尘器出口	烟尘	26	30	mg/m ³	是	
				二氧化硫	159	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	89	100	mg/m ³	是	
			2#锅炉北除尘器出口	烟尘	26	30	mg/m ³	是	
				二氧化硫	160	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	87	100	mg/m ³	是	
			2#锅炉南除尘器出口	烟尘	24	30	mg/m ³	是	
				二氧化硫	161	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84	100	mg/m ³	是	
武安市	武安市广耀铸业有限公司	2013-8-25	72M2烧结机机头	二氧化硫	503	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	108	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	45	80	mg/m ³	是	
			发电厂1#锅炉	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	68	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	27	400	mg/m ³	是	
			发电厂2#锅炉	烟尘	28	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	53	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	26	400	mg/m ³	是	
武安市	武安市永诚铸业有限责任公司	2013-8-9	1#36m ² 烧结机机头	二氧化硫	432	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	121	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	80	mg/m ³	是	
			1#36m ² 烧结机机尾	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
			1#36m ² 烧结机配料	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			460m3高炉槽上下	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			460m3高炉出铁厂	烟尘	33	50	mg/m ³	是	

			转炉	烟尘	24	50	mg/m ³	是	
武安市	武安市裕华钢铁有限公司	2013-8-5	1#2#转炉二次除尘器出口	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
			1#4m2竖炉除尘器出口	二氧化硫	426	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	93	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	44	80	mg/m ³	是	
			1#发电锅炉尾气出口	烟尘	44	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	35	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	38	400	mg/m ³	是	
			2#4m2竖炉除尘器出口	氮氧化物	122	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	383	650	mg/m ³	是	
			2#发电锅炉尾气出口	烟尘	40	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	36	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	59	400	mg/m ³	是	
			3#4m2竖炉除尘器出口	氮氧化物	112	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	383	650	mg/m ³	是	
			3#烧结机头除尘器出口	二氧化硫	132	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	82	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	46	80	mg/m ³	是	
			3#烧结入料口除尘器出口	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			3、4号烧结机尾除尘器出口	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			4#4m2竖炉除尘器出口	二氧化硫	373	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	112	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	80	mg/m ³	是	
			4#烧结机头	二氧化硫	542	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	44	80	mg/m ³	是	
			4#烧结入料口除尘器出口	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			4、5#炉前出铁厂除尘器出口	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			5#炉槽上、下除尘器出口	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			1号36m2烧结机头风机出口	氮氧化物	112	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	533	650	mg/m ³	是	
				烟尘	36	80	mg/m ³	是	

武安市	武安市运丰冶金工业有限公司	2013-8-19	1号36m2烧结机尾风机进口	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场排气筒	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽排气筒	烟尘	32	50	mg/m ³	是	
			2号36m2烧结机头风机出口	氮氧化物	112	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	549	650	mg/m ³	是	
				烟尘	34	80	mg/m ³	是	
			2号36m2烧结机尾风机进口	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
			36m2*2烧结机筛分排气筒	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
			第二铸管部喂丝球化除尘器出口	颗粒物	23	120	mg/m ³	是	
			第三铸管部喂丝球化、浇铸除尘器出口	颗粒物	23	120	mg/m ³	是	
			第一铸管部喂丝球化除尘器出口	颗粒物	26	150	mg/m ³	是	
			动力电厂1#锅炉尾气出口	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	92	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	232	400	mg/m ³	是	
			动力电厂2#锅炉尾气出口	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	77	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	178	400	mg/m ³	是	
			动力电厂3#锅炉	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	85	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	245	400	mg/m ³	是	
			动力运输部1#锅炉除尘器出口	烟尘	187	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	723	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	310	-	mg/m ³		
			动力运输部7#锅炉烟囱	烟尘	166	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	708	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	279	-	mg/m ³		
			格板部镀锌除尘器出口	颗粒物	28	120	mg/m ³	是	
			焦化拦焦除尘器	颗粒物	22	120	mg/m ³	是	
			炼钢1#转炉二次除尘	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			炼钢2#转炉二次除尘	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
				氮氧化物	179	500	mg/m ³	是	

武安市	新兴铸管股份有限公司	2013-8-14	炼铁部1#2#3#烧结机机头烟囱	二氧化硫	167	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	61	80	mg/m ³	是	
			炼铁部1#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
			炼铁部1#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			炼铁部2#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			炼铁部2#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			炼铁部3#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			炼铁部3#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			炼铁部4#、5#烧结机机头脱硫设施出口转炉烟囱	氮氧化物	169	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	169	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	50	80	mg/m ³	是	
			炼铁部4#、5#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			炼铁部4#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			炼铁部5#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			炼铁部6#烧结机机头脱硫设施出口	氮氧化物	167	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	197	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	47	80	mg/m ³	是	
			炼铁部6#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			球团部白灰旋窑窑尾除尘器出口	氮氧化物	204	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			球团部白云石窑除尘器出口	氮氧化物	229	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	73	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			球团部回转窑窑尾东除尘器	氮氧化物	141	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	545	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	59	80	mg/m ³	是	
			球团部回转窑窑尾西除尘器出口	氮氧化物	153	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	537	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	59	80	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场除尘器铁烟囱后	烟尘	34	50	mg/m ³	是	

武安市	中普（邯鄲）钢铁有限公司	2013-8-21	2#高炉筛粉除尘器后	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			2#高炉上料除尘器后	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			2*10m2竖炉2#机头静电除尘器烟囱	二氧化硫	493	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	120	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	80	mg/m ³	是	
			2*10m2竖炉带冷机头静电除尘器烟囱	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			2*180m2烧结机1#烧结机机尾除尘器铁烟囱	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
			2*180m2烧结机2#烧结机机尾除尘器铁烟囱	烟尘	41	50	mg/m ³	是	
		2013-9-20	2*180m2烧结机配料1#除尘后	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
		2013-8-21	2*180m2烧结机配料3#除尘器铁烟囱	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
		2013-9-20	2*180m2烧结配料2#除尘后	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
		2013-8-21	2×180m2(1#2#) 烧结机头脱硫后	二氧化硫	341	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	113	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	72	80	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场除尘器后	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
			3#高炉筛粉除尘器后	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			3#高炉上料除尘器后	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			50MW煤气电厂烟囱	氮氧化物	19	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	64	100	mg/m ³	是	
				烟尘	20	50	mg/m ³	是	
			钢厂1#转炉二次除尘器铁烟囱	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
桥西区	河北兴泰发电有限责任公司	2013-8-20	8#机组	烟尘	38	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	202	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	643	1100	mg/m ³	是	
			9#机组	烟尘	15	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	194	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	474	1100	mg/m ³	是	
			1#130t锅炉	烟尘	96.9	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	432.9	800	mg/m ³	是	

桥西区	冀中能源股份有限公司矸石热电厂	2013-8-31		氮氧化物	185.3	650	mg/m ³	是	
			5#75t锅炉	烟尘	106.2	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	505.5	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	412.7	650	mg/m ³	是	
			矸石破碎	颗粒物	85.3	120	mg/m ³	是	
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2013-8-31	1#2#转炉二次烟气	颗粒物	23.4	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	36.7	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	33.4	50	mg/m ³	是	
			1#混铁炉烟气	颗粒物	28.7	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉	二氧化硫	536	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	20	—	mg/m ³		
				颗粒物	45.6	—	mg/m ³		
			180、198烧结机成品仓	颗粒物	27.9	30	mg/m ³	是	
			180、198烧结机破碎	颗粒物	26.8	30	mg/m ³	是	
			180烧结机头	二氧化硫	88	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	124	—	mg/m ³		
				颗粒物	21.6	—	mg/m ³		
			180烧结机尾	颗粒物	23.4	30	mg/m ³	是	
			180烧结机整粒	颗粒物	26.8	30	mg/m ³	是	
			198烧结机配料	颗粒物	31.6	50	mg/m ³	是	
			198烧结机头	二氧化硫	121	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	106	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	49.2	80	mg/m ³	是	
			198烧结机尾	颗粒物	38.8	50	mg/m ³	是	
			198烧结机整粒	颗粒物	43.4	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	32.9	50	mg/m ³	是	
			2#混铁炉烟气	颗粒物	26.4	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉	二氧化硫	526	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	18	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	43.3	80	mg/m ³	是	
			3#4#转炉二次烟气	颗粒物	23.4	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场	颗粒物	34.3	50	mg/m ³	是	

			3#高炉矿槽	颗粒物	36.3	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽	颗粒物	34.3	50	mg/m ³	是	
			焦炉地面站	二氧化硫	57	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	24	—	mg/m ³		
				颗粒物	16.8	100	mg/m ³	是	
			焦炉煤破碎	颗粒物	36.7	120	mg/m ³	是	
			焦炭筛分	颗粒物	44.3	120	mg/m ³	是	
			焦炭转运	颗粒物	33.4	50	mg/m ³	是	
			竖炉配料	颗粒物	35.3	50	mg/m ³	是	
			套筒窑成品	颗粒物	29.7	50	mg/m ³	是	
			套筒窑炉顶	氮氧化物	268	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	53	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	31.7	50	mg/m ³	是	
桥西区	邢台国泰发电有限责任公司	2013-8-20	10号机组	烟尘	15	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	194	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	474	650	mg/m ³	是	
			11号机组	烟尘	46	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	193	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	442	650	mg/m ³	是	
邢台县	德龙钢铁有限公司	2013-8-26	156燃烧机配料1#	颗粒物	42.3	50	mg/m ³	是	
			156燃烧机配料2#	颗粒物	39.2	50	mg/m ³	是	
			156燃烧机头二期	二氧化硫	33	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	175	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	23.7	80	mg/m ³	是	
			156烧结机头一期	二氧化硫	74	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	169	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	18	80	mg/m ³	是	
			2#10m2竖炉	二氧化硫	518	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	7	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38.5	80	mg/m ³	是	
			1#75t锅炉	烟尘	57.2	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	196.7	400	mg/m ³	是	

内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂	2013-8-27	2#35t锅炉	氮氧化物	202.2	650	mg/m ³	是	
				烟尘	43.2	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	130.4	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	197.3	650	mg/m ³	是	
内丘县	邢台龙海钢铁集团有限公司	2013-6-28	2#100m2烧结机头	颗粒物	42.4	80	mg/m ³	是	
			2#100m2烧结机尾	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
隆尧县	隆尧天唯热电有限公司	2013-7-4	1#130t锅炉	烟尘	36.5	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	152.9	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	330.1	1100	mg/m ³	是	
			3#130t锅炉	烟尘	40.4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	139.2	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	325.5	1100	mg/m ³	是	
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	2013-7-26	总排口	烟尘	32.6	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	175.7	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	362.7	1300	mg/m ³	是	
威 县	国能威县生物发电有限公司	2013-7-25	130t热电锅炉	烟尘	103.8	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	84.7	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	82.8	450	mg/m ³	是	
邢台市经济开发区	邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂	2013-8-31	1#锅炉	二氧化硫	136	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	271	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	63.4	200	mg/m ³	是	
南宫市	国能南宫生物发电有限公司	2013-8-1	130吨发电锅炉	烟尘	52	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	85.5	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	269.5	450	mg/m ³	是	
南宫市	南宫市双龙金属制品有限公司	2013-9-4	1#36m2烧结机机头	二氧化硫	217.6	650	mg/m ³	是	
				氮氧化物	65	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	32.4	80	mg/m ³	是	
			1#36m2烧结机机尾	颗粒物	42.2	50	mg/m ³	是	
			2#36m2烧结机机尾	颗粒物	38.5	50	mg/m ³	是	
			36m2烧结机配料	颗粒物	38.2	50	mg/m ³	是	
			60t转炉二次烟气	颗粒物	24.3	50	mg/m ³	是	
			槽上、炉前、出铁场	颗粒物	36.2	50	mg/m ³	是	

			喷煤	颗粒物	32.8	50	mg/m ³	是	
			皮带运输机	颗粒物	34.2	50	mg/m ³	是	
沙河市	河北迎新集团矸石热电有限公司	2013-7-5	1#75t锅炉	烟尘	100.3	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	496	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	294.5	450	mg/m ³	是	
沙河市	冀中能源股份有限公司显德汪矿矸石电厂	2013-7-23	65T锅炉	烟尘	39.9	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	328.5	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	264	650	mg/m ³	是	
沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	2013-8-29	130t锅炉	烟尘	61.4	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	529	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	88	650	mg/m ³	是	
			1#65t尾气锅炉	二氧化硫	423	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	207	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	13.1	18	mg/m ³	是	
			10线排气袋+干燥机	二氧化硫	478	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	226	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	13.8	18	mg/m ³	是	
			10线再处理	颗粒物	13.7	18	mg/m ³	是	
			1线干燥机火箱	二氧化硫	309	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	231	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.1	18	mg/m ³	是	
			1线排气袋	二氧化硫	289	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	215	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.1	18	mg/m ³	是	
			1线再处理	颗粒物	12.7	18	mg/m ³	是	
			2#65t尾气锅炉	二氧化硫	213	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	198	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	14.1	18	mg/m ³	是	
			35t尾气锅炉	二氧化硫	201	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	199	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	13.7	18	mg/m ³	是	
				二氧化硫	395	550	mg/m ³	是	

沙河市	龙星化工股份有限公司	2013-8-1	3线干燥机火箱	氮氧化物	218	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.9	18	mg/m ³	是	
			3线排气袋	二氧化硫	298	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	214	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11	18	mg/m ³	是	
			3线再处理	颗粒物	11.7	18	mg/m ³	是	
			4线干燥机火箱	二氧化硫	425	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	224	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	13.9	18	mg/m ³	是	
			4线排气袋	二氧化硫	298	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	229	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.2	18	mg/m ³	是	
			4线再处理	颗粒物	12.6	18	mg/m ³	是	
			5线干燥机火箱	二氧化硫	409	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	225	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.5	18	mg/m ³	是	
			5线排气袋	二氧化硫	335	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	204	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	10.3	18	mg/m ³	是	
			5线再处理	颗粒物	11.9	18	mg/m ³	是	
			8线排气袋+干燥机	二氧化硫	410	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	229	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.9	18	mg/m ³	是	
			8线再处理	颗粒物	12.2	18	mg/m ³	是	
			9线排气袋+干燥机	二氧化硫	497	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	227	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	14.4	18	mg/m ³	是	
			9线再处理	颗粒物	13.1	18	mg/m ³	是	
			1、2线原料车间白云石料仓	颗粒物	42.6	50	mg/m ³	是	
			1、2线原料车间纯碱料仓	颗粒物	36.6	50	mg/m ³	是	
			1、2线原料车间石灰石料仓	颗粒物	24.8	50	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1355.1	-	mg/m ³		

沙河市	沙河市安全实业有限公司	2013-8-16	1线玻璃窑炉	颗粒物	45.3	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	333.7	600	mg/m ³	是	
			2线玻璃窑炉	氮氧化物	1351.1	—	mg/m ³		
				颗粒物	52.5	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	327	600	mg/m ³	是	
			3线余热锅炉	二氧化硫	123	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1500	—	mg/m ³		
				颗粒物	58.4	100	mg/m ³	是	
			3线原料车间白云石料仓	颗粒物	33.1	50	mg/m ³	是	
			3线原料车间纯碱料仓	颗粒物	39.4	50	mg/m ³	是	
			3线原料车间石灰石料仓	颗粒物	37.2	50	mg/m ³	是	
			4线玻璃炉窑	氮氧化物	1363.8	—	mg/m ³		
				颗粒物	97.3	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	84.3	600	mg/m ³	是	
沙河市	沙河市长城玻璃有限公司	2013-8-2	3#900t玻璃炉窑	二氧化硫	195.2	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1217.1	—	mg/m ³		
				颗粒物	32.8	100	mg/m ³	是	
			4#900t玻璃炉窑	氮氧化物	1240.3	—	mg/m ³		
				颗粒物	29.9	100	mg/m ³	是	
		2013-9-9	5#700t玻璃炉窑	二氧化硫	176.9	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1420.9	—	mg/m ³		
				颗粒物	43.5	100	mg/m ³	是	
			6#玻璃炉窑	二氧化硫	177.3	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1575.2	—	mg/m ³		
				颗粒物	46.4	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	183	600	mg/m ³	是	
			1#辊道窑	二氧化硫	86.7	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	71.1	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.1	50	mg/m ³	是	
			1#烘干	二氧化硫	84.8	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	62.3	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.9	50	mg/m ³	是	

沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	2013-7-25	1#喷雾干燥塔	颗粒物	18.5	120	mg/m ³	是	
			2#辊道窑	二氧化硫	81.1	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	74.2	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	16.8	50	mg/m ³	是	
			2#烘干	二氧化硫	84.8	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	62.3	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.9	50	mg/m ³	是	
			2#喷雾干燥塔	颗粒物	17.3	120	mg/m ³	是	
			3#辊道窑	二氧化硫	83.6	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	74.7	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	16.3	50	mg/m ³	是	
			3#烘干	二氧化硫	80.3	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	67.3	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.4	50	mg/m ³	是	
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	2013-7-29	循环流化床锅炉9#	颗粒物	16.2	120	mg/m ³	是	
				烟尘	42	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	566	1200	mg/m ³	是	
新市区	大唐保定热电厂	2013-7-4	10#机组	氮氧化物	267	650	mg/m ³	是	
				烟尘	43	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	194	400	mg/m ³	是	
			11#机组	氮氧化物	621	650	mg/m ³	是	
				烟尘	40	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	180	400	mg/m ³	是	
清苑县	大唐清苑热电有限公司	2013-8-27	北侧2#机组	氮氧化物	600	650	mg/m ³	是	
				烟尘	7	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	204	400	mg/m ³	是	
			南侧1#机组	氮氧化物	431	650	mg/m ³	是	
				烟尘	4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	158	400	mg/m ³	是	
			出煤均化库入煤磨1#	氮氧化物	450	650	mg/m ³	是	
			辅料破碎	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
				颗粒物	4	30	mg/m ³	是	

涿水县	涿水冀东水泥有限责任公司	2013-8-13	煤粉制备1#	颗粒物	4	50	mg/m ³	是	
			生料均化库	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			生料入窑喂料1#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			熟料储存库底1#	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			熟料储存库顶2#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			水泥包装2#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥包装3#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥储存5#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥储存6#	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			水泥调配站1#	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			水泥调配站2#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥磨立磨2#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			水泥磨立磨3#	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			水泥磨球磨2#	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			水泥磨球磨3#	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			水泥散装2#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥散装3#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	6	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	274	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	10	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.23	5	mg/m ³	是	
			原料粉磨	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			1#调配库	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			包装运转2#	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			调配运转	颗粒物	10	30	mg/m ³	是	
			粉煤灰库顶	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			辊压机废气（东侧）2#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			库下卸料（南侧）1号	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			煤粉制备	颗粒物	5	50	mg/m ³	是	
			配料库（东侧）2#	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			生料均化库顶	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	

唐 县	唐县冀东水泥有限责任公司	2013-9-9	生料拉链机	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			生料磨提升机底	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			生料磨提升机顶	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			生料入窑喂料	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			石膏破碎	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			熟料库底（南）	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			熟料库顶	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			水泥包装2#	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶2#	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶3#	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			水泥磨1#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			水泥散装1#	颗粒物	11	30	mg/m ³	是	
			水泥散装2#	颗粒物	2	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	20	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	81	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.08	5	mg/m ³	是	
涞源县	涞源县奥宇钢铁有限公司	2013-9-5	1#烧结机机尾除尘	烟尘	6	-	mg/m ³		
			1#烧结机头除尘	氮氧化物	51	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	124	650	mg/m ³	是	
				烟尘	56	80	mg/m ³	是	
			1#石灰窑除尘	氮氧化物	43	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	<15	80	mg/m ³	是	
				烟尘	12	50	mg/m ³	是	
			2#出铁场除尘	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			2#高炉热风炉	氮氧化物	36	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	43	100	mg/m ³	是	
				烟尘	5	20	mg/m ³	是	
			2#高炉上料系统除尘	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			2#石灰窑除尘	氮氧化物	47	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	<15	80	mg/m ³	是	

				烟尘	32	50	mg/m ³	是	
			白灰窑2#环境除尘	颗粒物	5	50	mg/m ³	是	
			高炉喷煤	颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			膨润土除尘	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
			烧结机中间仓除尘	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			竖炉除尘	氮氧化物	9	500	mg/m ³	是	
二氧化硫	193	650		mg/m ³	是				
烟尘	11	80		mg/m ³	是				
涞源县	涞源新昌发电有限责任公司	2013-9-11	3#锅炉静电除尘器出口	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	113	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	154	650	mg/m ³	是	
易 县	保定太行和益水泥有限公司	2013-7-16	1#水泥磨	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			1#水泥散装库	颗粒物	19	30	mg/m ³	是	
			2#水泥出库	颗粒物	26	30	mg/m ³	是	
			2#水泥调配库（石膏）	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			3#水泥调配库（干渣）	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			6#水泥库顶	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			7#水泥库顶	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			8#水泥库顶	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			分解窑、生料磨共用（窑尾）	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	332	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.07	5	mg/m ³	是	
			分解窑头（篦冷机）	颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			煤粉仓	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			石灰石破碎	颗粒物	17	30	mg/m ³	是	
			原料调配库1#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
易 县	河北京兰水泥有限公司	2013-7-30	3#水泥磨磨尾	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
			生料磨	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	29	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	330	800	mg/m ³	是	

			窑尾	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.08	5	mg/m ³	是	
曲阳县	河北田园化工集团有限公司	2013-8-16	2#灰库	烟尘	3	50	mg/m ³	是	
			3#锅炉静电除尘器后烟道处	烟尘	17	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	7	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	118	650	mg/m ³	是	
			煤破碎	颗粒物	3	120	mg/m ³	是	
曲阳县	曲阳金隅水泥有限公司	2013-7-31	1#水泥储存库顶	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			3#水泥储存库顶	颗粒物	12	30	mg/m ³	是	
			出生料磨斜槽	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			矿山石灰石破碎	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			煤磨大收尘	颗粒物	3	50	mg/m ³	是	
			煤磨小收尘	颗粒物	3	50	mg/m ³	是	
			生料调配粉煤灰库顶	颗粒物	10	30	mg/m ³	是	
			生料调配石灰石库顶	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			生料库底	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			生料入窑提升机（出口）	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			石灰石均化堆场地坑皮带	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
			熟料库地坑皮带2#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			熟料库地坑皮带4#	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			水泥包装机2#	颗粒物	10	30	mg/m ³	是	
		2013-9-17	水泥包装提升机1#	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
		2013-7-31	水泥成品出库提升机收尘器	颗粒物	11	30	mg/m ³	是	
			水泥储存库顶 4#	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			水泥大收尘（磨中）	颗粒物	29	30	mg/m ³	是	
			水泥调配粉煤灰库	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			水泥调配石灰石库	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			水泥调配熟料库	颗粒物	10	30	mg/m ³	是	
			水泥磨大收尘（磨尾）	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			水泥散装1#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			水泥散装2#	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	

			窑尾	二氧化硫	<15	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	378	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	4	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.07	5	mg/m ³	是	
			原煤堆场底	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
顺平县	顺平县金强水泥有限公司	2013-8-28	1#熟料储存库	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			2#熟料储存库	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			2#熟料汽车散装除尘器	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			4#熟料汽车散装除尘器	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			辅料均化库	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
			煤粉制备	颗粒物	6	50	mg/m ³	是	
			煤输送运转出库	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			生料入窑喂料底	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			生料入窑喂料顶	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			石灰石预均化	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	3	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	49	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	590	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	5	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.08	5	mg/m ³	是	
			原料调配6#除尘器	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			原料调配7#除尘器	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			原料调配9#除尘器	颗粒物	11	30	mg/m ³	是	
			原料调配仓4#除尘器	颗粒物	15	30	mg/m ³	是	
涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2013-7-24	3#锅炉（75t/h）	烟尘	28	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	337	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	355	650	mg/m ³	是	
			#1机组	烟尘	17	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	76	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	368	650	mg/m ³	是	
			#2机组	烟尘	14	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	96	1200	mg/m ³	是	

定州市	河北国华定洲发电有 限责任公司	2013-8-29		氮氧化物	40	650	mg/m ³	是	
			#3机组	烟尘	33	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	52	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	30	450	mg/m ³	是	
			#4机组	烟尘	29	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	46	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	324	450	mg/m ³	是	
定州市	河北旭阳焦化有限公 司	2013-9-5	1#炼焦炉	二氧化硫	52	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	498	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	29	50	mg/m ³	是	
			1#炼焦炉（新厂）排气筒	二氧化硫	53	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	217	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			2#炼焦炉	二氧化硫	74	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	301	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	19	50	mg/m ³	是	
			2#炼焦炉（新厂）排气筒	二氧化硫	47	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	253	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			3#炼焦炉	二氧化硫	59	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	259	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			地面站（三期）	二氧化硫	32	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	5	100	mg/m ³	是	
			焦1#焦2#皮带(焦2泡沫除尘)	颗粒物	16	120	mg/m ³	是	
			焦炉（三期）	二氧化硫	28	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	213	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
			硫铵干燥（三期）	氨	<0.025	60	mg/m ³	是	
				颗粒物	11	100	mg/m ³	是	
			硫铵干燥	氨	<0.025	60	mg/m ³	是	
				颗粒物	9	100	mg/m ³	是	

			硫胺干燥（新厂）出口	颗粒物	11	120	mg/m ³	是	
				氨	0.16	60	mg/m ³	是	
			煤面破碎	颗粒物	9	120	mg/m ³	是	
			煤面破碎（新厂）	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			燃气锅炉（30t三期）	烟尘	5	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	32	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	18	400	mg/m ³	是	
			三期201皮带机头泡沫除尘器	颗粒物	10	50	mg/m ³	是	
			新厂104#皮带(104#泡沫除尘)	颗粒物	107	120	mg/m ³	是	
			新厂储焦仓（筛焦楼震动筛泡沫除尘）	颗粒物	213	120	mg/m ³	否	0.8
			振动筛(新厂)	颗粒物	384	50	mg/m ³	否	6.7
宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	2013-8-13	#1机组	烟尘	102	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	151	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	639	1100	mg/m ³	是	
			#2机组	烟尘	111	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	217	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	413	1100	mg/m ³	是	
			#3机组	烟尘	78	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	182	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	33	1100	mg/m ³	是	
			#4机组	烟尘	71	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	202	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	520	1100	mg/m ³	是	
			#5机组	烟尘	121	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	110	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	378	1100	mg/m ³	是	
			#6机组	烟尘	85	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	141	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	55	1100	mg/m ³	是	
			#7机组	烟尘	70	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	79	1200	mg/m ³	是	

			#8机组	氮氧化物	239	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	43	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	54	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	37	1100	mg/m ³	是	
宣化区	河北建投宣化热电有 限责任公司	2013-8-14	1#机组	烟尘	30	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	103	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	282	450	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	28	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	105	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	396	450	mg/m ³	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责 任公司动力厂	2013-7-20	动力厂130T锅炉	烟尘	14.6	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	31.4	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	33.1	400	mg/m ³	是	
			动力厂160T锅炉	烟尘	11.7	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	32.9	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	30.9	400	mg/m ³	是	
		2013-8-16	动力厂180T锅炉	烟尘	14	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	30.7	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	32.9	400	mg/m ³	是	
		2013-8-16	动力厂75T锅炉	烟尘	14.9	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	33.2	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	34.1	400	mg/m ³	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责 任公司焦化厂	2013-7-24	焦化厂焦炉烟气	烟尘	22.5	—	mg/m ³		
				二氧化硫	23.4	50	mg/m ³	是	
				氮氧化物	23.2	500	mg/m ³	是	
			焦化厂燃气锅炉	烟尘	15	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	30.6	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	34.3	400	mg/m ³	是	
			焦炉地面除尘站	烟尘	24.8	—	mg/m ³		
宣化区	宣化钢铁集团有限责	2013-8-14	炼钢厂110T转炉	烟尘	65.8	—	mg/m ³		
			炼钢厂110T转炉二次烟气	颗粒物	30.4	50	mg/m ³	是	
			炼钢厂120T转炉	烟尘	71.7	—	mg/m ³		

宣化区	任公司炼钢厂	2015-8-14	炼钢厂120T转炉二次烟气	颗粒物	27.7	50	mg/m ³	是	
			炼钢厂150T转炉	烟尘	14.1	—	mg/m ³		
			炼钢厂150T转炉二次烟气	颗粒物	30.1	50	mg/m ³	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责 任公司炼铁厂	2013-7-16	炼铁厂360平米烧结机尾	烟尘	47	—	mg/m ³		
			炼铁厂360烧结机机头脱硫进口	烟尘	53.4	—	mg/m ³		
				二氧化硫	353.5	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	149.8	500	mg/m ³	是	
			炼铁厂360烧结机头脱硫出口	氮氧化物	159.6	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	66.3	650	mg/m ³	是	
				烟尘	41.3	80	mg/m ³	是	
			炼铁厂86平米机头	烟尘	58.1	—	mg/m ³		
				二氧化硫	316.9	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	114.9	500	mg/m ³	是	
			炼铁厂86平米机尾	烟尘	41.8	—	mg/m ³		
			炼铁厂高炉1#	烟尘	26.8	—	mg/m ³		
			炼铁厂高炉2#	烟尘	27.8	—	mg/m ³		
			炼铁厂高炉3#	烟尘	22.1	—	mg/m ³		
			炼铁厂高炉4#	烟尘	21.6	—	mg/m ³		
			炼铁厂矿槽1#	烟尘	20.2	—	mg/m ³		
			炼铁厂矿槽2#	烟尘	29.4	—	mg/m ³		
			炼铁厂矿槽3#	烟尘	28.3	—	mg/m ³		
			炼铁厂矿槽4#	烟尘	21.4	—	mg/m ³		
		2013-8-14	炼铁厂球团	烟尘	49	—	mg/m ³		
		2013-8-16		二氧化硫	305.6	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	118.7	500	mg/m ³	是	
宣化区	张家口市金隅水泥有 限公司	2013-7-6	1#生料磨	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			2#机立窑头	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
			8嘴包装	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			回转窑尾	二氧化硫	32	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	316	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
				氟化物	3	5	mg/m ³	是	

下花园区	大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂	2013-7-29	锅炉3#	烟尘	172.7	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	119.3	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	8	1100	mg/m ³	是	
怀安县	国电怀安热电有限公司	2013-8-15	#1锅炉烟道	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	46	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	59	450	mg/m ³	是	
			#2锅炉烟道	烟尘	27	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	99	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	366	450	mg/m ³	是	
涿鹿县	涿鹿金隅水泥有限公司公司	2013-8-21	包装	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			回转窑窑头	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
			回转窑窑尾	二氧化硫	25	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	349	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
				氟化物	3	5	mg/m ³	是	
			煤磨	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			生料磨	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2013-8-12	1#机组净烟气	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	95	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	121	450	mg/m ³	是	
			2#机组净烟气	烟尘	36	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	76	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	103	450	mg/m ³	是	
双桥区	承德环能热电有限责任公司	2013-8-20	1#脱硫除尘器	烟尘	19	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	77	260	mg/m ³	是	
				氮氧化物	132	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
			2#脱硫除尘器	烟尘	24	40	mg/m ³	是	
				二氧化硫	73	130	mg/m ³	是	
				氮氧化物	119	200	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	0.5	0.5	级	是	
	承德钢铁有限公司			二氧化硫	398.7	600	mg/m ³	是	

双滦区	承德承钢双滦钢铁有限公司	2013-8-24	2*60m²静电除尘器	氮氧化物	254.6	500	mg/m³	是	
				颗粒物	38.7	80	mg/m³	是	
双滦区	国电承德热电有限公司	2013-7-24	1#机组	烟尘	39	50	mg/m³	是	
				二氧化硫	58	400	mg/m³	是	
				氮氧化物	67	450	mg/m³	是	
			2#机组	烟尘	22	50	mg/m³	是	
				二氧化硫	72	400	mg/m³	是	
				氮氧化物	238	450	mg/m³	是	
双滦区	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2013-8-26	1#1260高炉出铁场静电除尘器	颗粒物	41.2	50	mg/m³	是	
			1#1260高炉原料上料布袋除尘器	颗粒物	32.5	50	mg/m³	是	
			1#球团竖炉60m2静电除尘器	二氧化硫	283	600	mg/m³	是	
				氮氧化物	42.3	500	mg/m³	是	
				颗粒物	72.5	80	mg/m³	是	
			1#球团竖炉80m2静电除尘器	二氧化硫	716.8	600	mg/m³	否	0.2
				氮氧化物	48.4	500	mg/m³	是	
				颗粒物	75.2	80	mg/m³	是	
			1#烧结机机头1#280m2静电除尘器	二氧化硫	325	600	mg/m³	是	
				氮氧化物	142	500	mg/m³	是	
				颗粒物	52.2	80	mg/m³	是	
			1#烧结机机头2#280m2静电除尘器	二氧化硫	526	600	mg/m³	是	
				氮氧化物	143.5	500	mg/m³	是	
				颗粒物	68.7	80	mg/m³	是	
			1#烧结机机尾260m2静电除尘器	颗粒物	48.2	50	mg/m³	是	
			100吨转炉二次烟气	颗粒物	35.7	50	mg/m³	是	
			2#球团竖炉140m2静电除尘器	二氧化硫	313	600	mg/m³	是	
				氮氧化物	52.3	500	mg/m³	是	
				颗粒物	58.5	80	mg/m³	是	
			2、4、6#高炉出铁场除尘器	颗粒物	48.4	50	mg/m³	是	
			3#高炉出铁场DCM布袋除尘器	颗粒物	45.6	50	mg/m³	是	
			混铁炉、脱硫站布袋除尘器	颗粒物	47.6	50	mg/m³	是	
			竖炉上料系统35m2静电除尘器	颗粒物	49.7	50	mg/m³	是	
				二氧化硫	341	600	mg/m³	是	

鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2013-9-2	1#烧结机头除尘器	氮氧化物	135	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	48.8	80	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场静电除尘器	颗粒物	47.7	50	mg/m ³	是	
			炼铁厂煤磨除尘器	颗粒物	47.5	50	mg/m ³	是	
			烧结机尾除尘器	颗粒物	47.9	50	mg/m ³	是	
			烧结配料系统	颗粒物	46.5	50	mg/m ³	是	
			竖炉除尘器	二氧化硫	306	—	mg/m ³		
滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	2013-7-9	260 m2静电除尘器	二氧化硫	547	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	267	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	40.75	80	mg/m ³	是	
			二期260平米静电除尘器	二氧化硫	529	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	284.7	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	30.42	80	mg/m ³	是	
			二期环冷45平米除尘器	颗粒物	45.9	50	mg/m ³	是	
			二期煤磨除尘器	颗粒物	49.2	50	mg/m ³	是	
			二期配料系统除尘器	颗粒物	48.2	50	mg/m ³	是	
			环冷、成品45m2静电除尘器	颗粒物	47.5	50	mg/m ³	是	
			煤磨布袋除尘器	颗粒物	45.3	50	mg/m ³	是	
			配料系统	颗粒物	48.4	50	mg/m ³	是	
宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	2013-8-21	2#烧结机机头除尘	二氧化硫	117	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	72.4	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37.1	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机机尾除尘器	颗粒物	49.5	50	mg/m ³	是	
			成品给料除尘器	颗粒物	47.6	50	mg/m ³	是	
			高炉除铁场静电除尘器	颗粒物	42.8	50	mg/m ³	是	
			矿槽除尘器	颗粒物	38.7	50	mg/m ³	是	
宽城满族自治县	承德天宝水泥有限公司	2013-9-3	回转窑窑尾除尘器	颗粒物	45.9	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	21	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	623	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	47.1	50	mg/m ³	是	
		2013-8-19		二氧化硫	4	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	70	240	mg/m ³	是	

新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	2013-8-19	14#柴油加氢工艺炉	二氧化硫	6	550	mg/m ³	是			
		2013-8-19		氮氧化物	71	240	mg/m ³	是			
				二氧化硫	5	550	mg/m ³	是			
				氮氧化物	71	240	mg/m ³	是			
		2013-8-19	2#热电中压锅炉	二氧化硫	12	550	mg/m ³	是			
		2013-8-19		氮氧化物	48	240	mg/m ³	是			
				二氧化硫	13	550	mg/m ³	是			
				氮氧化物	50	240	mg/m ³	是			
		2013-8-19	3#焦化加热炉	二氧化硫	13	550	mg/m ³	是			
		2013-8-19		氮氧化物	47	240	mg/m ³	是			
				二氧化硫	5	550	mg/m ³	是			
				二氧化硫	6	550	mg/m ³	是			
		2013-8-19		3#焦化加热炉	二氧化硫	5	550	mg/m ³	是		
		2013-8-19			氮氧化物	35	240	mg/m ³	是		
					氮氧化物	38	240	mg/m ³	是		
					氮氧化物	37	240	mg/m ³	是		
运河区	沧州华润热电有限公司	2013-8-27	1#机组	烟尘	6	50	mg/m ³	是			
				2013-8-27		二氧化硫	52	400	mg/m ³	是	
						氮氧化物	216	450	mg/m ³	是	
			2#机组		烟尘	9	50	mg/m ³	是		
					二氧化硫	60	400	mg/m ³	是		
					氮氧化物	47	450	mg/m ³	是		
		2013-8-23	东厂区75吨锅炉	烟尘	41.8	50	mg/m ³	是			
				2013-8-23		二氧化硫	265	400	mg/m ³	是	
						氮氧化物	67.8	1300	mg/m ³	是	
						林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-8-23		烟尘	46.6	50	mg/m ³	是			
				二氧化硫	267	400	mg/m ³	是			
				氮氧化物	66.5	1300	mg/m ³	是			
				林格曼黑度	<1	1	级	是			
		2013-8-23		烟尘	47.2	50	mg/m ³	是			
				二氧化硫	258	400	mg/m ³	是			

东光县	河北省东光化工有 限公司	2013-8-23		氮氧化物	73.3	1300	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-8-23	东厂区尿塔尾气	氨	1190	-	mg/m ³		
		2013-8-23		氨	1210	-	mg/m ³		
		2013-8-23		氨	1150	-	mg/m ³		
		2013-8-23	东厂区造粒塔顶	颗粒物	24.6	120	mg/m ³	是	
		2013-8-23		颗粒物	30.6	120	mg/m ³	是	
		2013-8-23		颗粒物	38.1	120	mg/m ³	是	
		2013-8-23		氨	178	-	mg/m ³		
		2013-8-23		氨	172	-	mg/m ³		
		2013-8-23		氨	165	-	mg/m ³		
		2013-8-23	西厂区10吨废热锅炉	氮氧化物	83.1	240	mg/m ³	是	
		2013-8-23		氮氧化物	79.8	240	mg/m ³	是	
		2013-8-23		氮氧化物	105	240	mg/m ³	是	
		2013-8-23		二氧化硫	124	900	mg/m ³	是	
		2013-8-23		二氧化硫	137	900	mg/m ³	是	
		2013-8-23		二氧化硫	160	900	mg/m ³	是	
		2013-8-23	西厂区35吨锅炉	氮氧化物	93.3	240	mg/m ³	是	
		2013-8-23		氮氧化物	96.4	240	mg/m ³	是	
		2013-8-23		氮氧化物	95.8	240	mg/m ³	是	
				烟尘	52	200	mg/m ³	是	
		2013-8-23		二氧化硫	318	900	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	56.7	200	mg/m ³	是	
		2013-8-23		林格曼黑度	<1	1	级	是	
				二氧化硫	330	900	mg/m ³	是	
				烟尘	59	200	mg/m ³	是	
		2013-8-23		二氧化硫	345	900	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-8-23	西厂区造粒塔顶	颗粒物	25.9	120	mg/m ³	是	
		2013-8-23		颗粒物	39.8	120	mg/m ³	是	
		2013-8-23		颗粒物	33.2	120	mg/m ³	是	

		2013-8-23	四厂石灰窑废气	氨	5.04	—	mg/m ³		
		2013-8-23		氨	5.15	—	mg/m ³		
		2013-8-23		氨	4.73	—	mg/m ³		
吴桥县	国能吴桥生物发电有限公司	2013-8-15	130T/h锅炉烟囱	烟尘	28.3	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	35.6	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	207.6	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-8-15		烟尘	31.6	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	38.6	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	212.6	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-8-15		烟尘	31.8	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	36.6	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	202.7	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
吴桥县	吴桥县荣泰木业股份有限公司	2013-8-15	干燥炉排气筒	氮氧化物	142	240	mg/m ³	是	
		2013-8-15		氮氧化物	136	240	mg/m ³	是	
		2013-8-15		氮氧化物	129	240	mg/m ³	是	
		2013-8-15		烟尘	38.4	200	mg/m ³	是	
		2013-8-15		烟尘	56	200	mg/m ³	是	
		2013-8-15		烟尘	58.9	200	mg/m ³	是	
		2013-8-15		二氧化硫	46.1	850	mg/m ³	是	
		2013-8-15		二氧化硫	40.6	850	mg/m ³	是	
		2013-8-15		二氧化硫	38.7	850	mg/m ³	是	
					2013-9-9	01一期石灰厂-石灰窑焙烧烟西（南）排气筒除尘器后	氮氧化物	41.8	—
林格曼黑度	<1		1				级	是	
烟尘	31.9		200				mg/m ³	是	
2013-9-9	烟尘		28.2		200		mg/m ³	是	
	氮氧化物		40.2		—		mg/m ³		
	林格曼黑度		<1		1		级	是	
2013-9-9	烟尘		27.1		200		mg/m ³	是	
	氮氧化物		40.2		—		mg/m ³		

		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		二氧化硫	30.9	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	27.8	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	27.8	850	mg/m ³	是	
2013-9-9	02一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气 西（中）排气筒除尘后	氮氧化物	40.1	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	43.4	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	43.4	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		烟尘	33.4	200	mg/m ³	是	
2013-9-9		烟尘	36	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		烟尘	34.5	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		二氧化硫	36.9	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	36.9	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	36.9	850	mg/m ³	是	
2013-9-9	03一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气 西（北）排气筒除尘后	氮氧化物	36.9	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	33.7	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	33.7	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		烟尘	30	200	mg/m ³	是	
2013-9-9		烟尘	30.8	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		烟尘	31.3	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		二氧化硫	32.1	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	28.9	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	30.5	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	34	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	30.9	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	30.9	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		烟尘	31.9	200	mg/m ³	是	

2013-9-9	04一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东（南）排气筒除尘后	烟尘	29.2	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		烟尘	27.2	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		二氧化硫	27.8	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	30.9	850	mg/m ³	是	
2013-9-9	05一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东（中）排气筒除尘后	二氧化硫	26.3	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	32.5	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	29.4	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	35.6	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		烟尘	30	200	mg/m ³	是	
2013-9-9		烟尘	32.5	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		烟尘	28.2	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		二氧化硫	26.3	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	24.8	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	24.8	850	mg/m ³	是	
2013-9-9	06一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东（北）排气筒除尘后	氮氧化物	31.6	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	28.5	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		氮氧化物	31.6	240	mg/m ³	是	
2013-9-9		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		烟尘	30.4	200	mg/m ³	是	
2013-9-9		烟尘	29.6	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		烟尘	31.2	200	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	1	级	是	
2013-9-9		二氧化硫	26.9	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	26.9	850	mg/m ³	是	
2013-9-9		二氧化硫	28.5	850	mg/m ³	是	
2013-9-9	07一期石灰厂-窑底卸灰及石灰窑废气（西）排气筒	颗粒物	22.7	120	mg/m ³	是	
2013-9-9		颗粒物	17.7	120	mg/m ³	是	

		2013-9-9	08一期石灰厂-窑底卸灰及石灰 输送废气（中）排气筒	颗粒物	13.6	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	27.5	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	14.5	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	19.5	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9	09一期石灰厂-窑底卸灰及石灰 输送废气（东）排气筒	颗粒物	18.5	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	17.3	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	19.7	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9	10一期石灰厂-破碎废气排气筒 除尘后	颗粒物	36.3	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	19.4	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	27	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9	11一期石灰厂-石灰筛分废气排 气筒除尘器后	颗粒物	13.2	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	15.8	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	13	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9	12一期石灰厂-石灰料仓废气排 气筒除尘器后	颗粒物	26	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	13.7	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	18.3	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9	19一期炼铁-高炉料仓粉尘排气 筒	颗粒物	45.3	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	40.3	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	40.3	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	20一期炼铁-制粉站卸煤扬尘排 气筒	颗粒物	42.3	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	44.2	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	41.9	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	21一期炼铁-煤磨及煤粉仓 （西）废气排气筒	二氧化硫	26.8	-	mg/m ³		
				氮氧化物	30.9	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	41.4	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		二氧化硫	28.8	-	mg/m ³		
				氮氧化物	33	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	42.8	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	28.8	-	mg/m ³		
		2013-9-9		氮氧化物	31.9	-	mg/m ³		

渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	2013-9-9		林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	43.6	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	22一期炼铁-煤磨及煤粉仓（东）废气排气筒	二氧化硫	29.9	-	mg/m ³		
				氮氧化物	30.9	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	44.88	-	级		
				颗粒物	<1	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		二氧化硫	31.9	-	mg/m ³		
				氮氧化物	35	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	45.6	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		二氧化硫	44	-	mg/m ³		
				氮氧化物	33	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	23一期炼铁-高炉出铁场排气筒	颗粒物	44.6	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	43.7	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	42.9	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	24一期炼钢-转炉二次、LF炉烟气排气筒	颗粒物	42.7	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	40.6	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	38.5	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	25一期炼钢-炼钢铁水预处理烟气排气筒	颗粒物	38.3	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	36.9	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	36.5	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9	26一期炼钢-原辅料上料系统排气筒	颗粒物	45.3	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	42.6	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9		颗粒物	41.5	120	mg/m ³	是	
		2013-9-9	27一期轧钢-加热炉1#烟气排气筒	林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	16.7	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	15.1	50	mg/m ³	是	
		2013-9-9		林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	17.1	50	mg/m ³	是	

2013-9-9	28一期轧钢-加热炉2#烟气排气筒	颗粒物	15.4	50	mg/m ³	是	
2013-9-9		林格曼黑度	<1	-	级		
		颗粒物	16.8	50	mg/m ³	是	
2013-9-9		林格曼黑度	<1	-	级		
	29二期2#烧结机排气筒	颗粒物	15.2	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	96	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物	368	500	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	-	级		
		颗粒物	28.2	80	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	94	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物	371	500	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	-	级		
		颗粒物	25.9	80	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	93	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物	368	500	mg/m ³	是	
		林格曼黑度	<1	-	级		
	30二期2#烧结机机尾排气筒	颗粒物	29.2	80	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	31.4	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	35.2	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	31二期烧结-整粒筛分排气筒	颗粒物	31.8	50	mg/m ³	是	
		颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	35.7	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	32二期燃料破碎排气筒	颗粒物	44.1	50	mg/m ³	是	
		颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	19.9	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	33二期配料废气排气筒	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
		颗粒物	31.9	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	29.7	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	34二期炼铁-高炉料仓（东）排气筒	颗粒物	37.1	50	mg/m ³	是	
		颗粒物	41.5	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	42.7	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	44.8	50	mg/m ³	是	

2013-9-10	35二期炼铁-高炉料仓（西）排气筒	颗粒物	43.9	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	42.7	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	43.1	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	36二期炼铁-制粉站	颗粒物	41.3	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	43.6	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	45.2	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	37二期炼铁-煤磨及煤粉仓（西）排气筒	二氧化硫	26.8	—	mg/m ³		
		氮氧化物	28.8	—	mg/m ³		
		林格曼黑度	<1	—	级		
		颗粒物	42.7	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	24.9	—	mg/m ³		
		氮氧化物	27.8	—	mg/m ³		
		林格曼黑度	<1	—	级		
		颗粒物	41.8	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	24.9	—	mg/m ³		
		氮氧化物	28.8	—	mg/m ³		
		林格曼黑度	<1	—	级		
		颗粒物	38.9	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	38二期炼铁-煤磨及煤粉仓（东）排气筒	二氧化硫	25.7	—	mg/m ³		
		氮氧化物	29.5	—	mg/m ³		
		林格曼黑度	<1	—	级		
		颗粒物	42.3	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	26.6	—	mg/m ³		
		氮氧化物	30.4	—	mg/m ³		
		林格曼黑度	<1	—	级		
		颗粒物	39.3	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	26.6	—	mg/m ³		
		氮氧化物	32.3	—	mg/m ³		
		林格曼黑度	<1	—	级		
		颗粒物	43.4	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	39二期炼铁-高炉出铁场	颗粒物	46.3	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	42.8	50	mg/m ³	是	

2013-9-10		颗粒物	41.6	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	40二期炼钢-转炉二次LF炉排气筒	颗粒物	27.9	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	14.5	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	14.5	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	41二期炼钢-铁水预处理站排气筒	颗粒物	26.3	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	24.2	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	25.5	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	42二期炼钢-原辅料上料排气筒	颗粒物	15.6	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		颗粒物	18.3	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	18.9	—	mg/m ³		
2013-9-10	43二期炼钢-轧钢加热炉1号炉（西）排气筒	氮氧化物	114	—	mg/m ³		
		颗粒物	15.8	50	mg/m ³	是	
		二氧化硫	20.6	—	mg/m ³		
氮氧化物		113	—	mg/m ³			
颗粒物		15.2	50	mg/m ³	是		
二氧化硫		22.2	—	mg/m ³			
氮氧化物		111	—	mg/m ³			
颗粒物		16.4	50	mg/m ³	是		
2013-9-10		44二期炼钢-轧钢加热炉1号炉（东）排气筒	二氧化硫	103	—	mg/m ³	
氮氧化物	113		—	mg/m ³			
颗粒物	16.5		50	mg/m ³	是		
2013-9-10	二氧化硫		98	—	mg/m ³		
	氮氧化物		109	—	mg/m ³		
	颗粒物		15.7	50	mg/m ³	是	
2013-9-10	二氧化硫		98	—	mg/m ³		
	氮氧化物		110	—	mg/m ³		
	颗粒物		16.2	50	mg/m ³	是	
2013-9-10		二氧化硫	11.1	250	mg/m ³	是	
		氮氧化物	114	350	mg/m ³	是	
		颗粒物	18.3	30	mg/m ³	是	
		二氧化硫	15.1	250	mg/m ³	是	

	2013-9-10	45二期轧钢-加热炉3号炉（东）	氮氧化物	118	350	mg/m ³	是			
			颗粒物	17.3	30	mg/m ³	是			
	2013-9-10			二氧化硫	14.3	250	mg/m ³	是		
				氮氧化物	119	350	mg/m ³	是		
				颗粒物	15.9	30	mg/m ³	是		
	2013-9-10	46二期轧钢-加热炉3号炉（西）		二氧化硫	117	250	mg/m ³	是		
				氮氧化物	116	350	mg/m ³	是		
			颗粒物	16.3	30	mg/m ³	是			
	2013-9-10			二氧化硫	120	250	mg/m ³	是		
				氮氧化物	114	350	mg/m ³	是		
				颗粒物	15.1	30	mg/m ³	是		
	2013-9-10				二氧化硫	119	250	mg/m ³	是	
					氮氧化物	119	350	mg/m ³	是	
			颗粒物		16.1	30	mg/m ³	是		
	2013-9-10		47二期煤气发电（西）烟囱		烟尘	29.5	50	mg/m ³	是	
		二氧化硫			15.6	100	mg/m ³	是		
		氮氧化物		84.8	400	mg/m ³	是			
		林格曼黑度		<1	1	级	是			
	2013-9-10			烟尘	21.8	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	13.7	100	mg/m ³	是		
氮氧化物				83.9	400	mg/m ³	是			
林格曼黑度				<1	1	级	是			
2013-9-10				烟尘	22.3	50	mg/m ³	是		
		二氧化硫		15.6	100	mg/m ³	是			
		氮氧化物		81.9	400	mg/m ³	是			
		林格曼黑度		<1	1	级	是			
2013-9-10			烟尘	20.8	50	mg/m ³	是			
	二氧化硫		16.7	100	mg/m ³	是				
	氮氧化物		80.6	400	mg/m ³	是				
	林格曼黑度		<1	1	级	是				
2013-9-10			烟尘	23.1	50	mg/m ³	是			
			二氧化硫	16.7	100	mg/m ³	是			
2013-9-10	48二期煤气发电（东）排气管	二氧化硫	16.7	100	mg/m ³	是				

		2013-9-10	10#炉房（发电、供热）排气筒	氮氧化物	83.6	400	mg/m ³	是	
		2013-9-10		林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	19.5	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	15.7	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	76.7	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	2013-8-28	1#机组烟气	烟尘	27
二氧化硫	77	1200	mg/m ³					是	
氮氧化物	369	650	mg/m ³					是	
2#机组烟气	烟尘	30	100				mg/m ³	是	
	二氧化硫	49	1200				mg/m ³	是	
	氮氧化物	220	650				mg/m ³	是	
3#机组烟气	烟尘	38	50				mg/m ³	是	
	二氧化硫	50	400				mg/m ³	是	
	氮氧化物	40	450				mg/m ³	是	
4#机组烟气	烟尘	46	50				mg/m ³	是	
	二氧化硫	46	400				mg/m ³	是	
	氮氧化物	37	450				mg/m ³	是	
		2013-8-2	1#减压加热炉	氮氧化物	195	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	205	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	210	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	26	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	33	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	28	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2	10#减粘加热炉	氮氧化物	188	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	189	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	201	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	98	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	101	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	104	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	119	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	123	240	mg/m ³	是	

任丘市	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	2013-8-2	11#加氢加热炉（1号）	氮氧化物	125	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	58	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	60	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	62	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2	12#加氢加热炉（2号）	氮氧化物	162	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	169	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	171	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	17	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	15	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	19	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2	3#常压加热炉	氮氧化物	210	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	223	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	208	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	20	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	23	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	26	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2	4#C0炉（二催）	氮氧化物	211	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	209	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	215	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	341	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	355	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	349	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2	6#硫磺尾气焚烧炉	二氧化硫	81	960	mg/m ³	是	
				氮氧化物	160	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	79	960	mg/m ³	是	
				氮氧化物	162	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	82	960	mg/m ³	是	
				氮氧化物	166	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2	7#连续重整加热炉	氮氧化物	155	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	158	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	161	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	15	850	mg/m ³	是	

		2013-8-2		二氧化硫	17	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	18	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2	8#脱沥青加热炉	氮氧化物	175	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	178	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	180	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	65	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	69	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	72	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2	9#沥青炉	氮氧化物	186	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	190	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	185	240	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	78	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	81	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	85	850	mg/m ³	是	
		2013-8-2	三催装置排气筒	二氧化硫	309	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	210	400	mg/m ³	是	
		2013-8-2		二氧化硫	313	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	215	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	302	900	mg/m ³	是	
		2013-8-2		氮氧化物	204	400	mg/m ³	是	
安次区	廊坊市洸远金属制品有限公司	2013-7-12	白灰厂1#窑下除尘器	颗粒物	13.9	50	mg/m ³	是	
			白灰厂成品仓除尘器	颗粒物	14.2	50	mg/m ³	是	
			白灰厂灰粉仓除尘器	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
			白灰厂窑前除尘器	颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			白灰窑2#窑下除尘器	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			炼铁厂1#出铁厂除尘	颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是	
			炼铁厂1#矿槽除尘	颗粒物	39.4	50	mg/m ³	是	
			炼铁厂2#出铁厂除尘	颗粒物	38.6	50	mg/m ³	是	
			炼铁厂2#矿槽除尘	颗粒物	27.8	50	mg/m ³	是	
			烧结厂1#、2#上料除尘器	颗粒物	14.2	50	mg/m ³	是	
			烧结厂3#机配料除尘器	颗粒物	19.1	50	mg/m ³	是	
			烧结厂3#机尾除尘器	颗粒物	19.7	50	mg/m ³	是	

			烧结厂筛分除尘器	颗粒物	15.4	50	mg/m ³	是	
文安县	文安县新钢钢铁有限公司	2013-9-17	1#白灰烧制	颗粒物	20.4	50	mg/m ³	是	
			1#二带加热炉	氮氧化物	109	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	76	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.9	20	mg/m ³	是	
			1#炼钢连铸蒸汽排放	颗粒物	26.9	50	mg/m ³	是	
			1#球团炉顶	颗粒物	26.8	80	mg/m ³	是	
			1#烧结冷抽烟道	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
			1#烧结主抽烟道	颗粒物	12.4	50	mg/m ³	是	
			1#一带加热炉	氮氧化物	107	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	76	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	18.4	20	mg/m ³	是	
			2#白灰烧制	颗粒物	19.4	50	mg/m ³	是	
			2#二带加热炉	氮氧化物	105	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	76	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	18.5	20	mg/m ³	是	
			2#炼钢连铸蒸汽排放	颗粒物	21.6	50	mg/m ³	是	
			2#球团炉顶	颗粒物	16	80	mg/m ³	是	
			2#烧结冷抽烟道	颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是	
			2#烧结主抽烟道	颗粒物	12.7	50	mg/m ³	是	
			2#一带加热炉	氮氧化物	104	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	72	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.1	20	mg/m ³	是	
			白灰成品	颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是	
			白灰破碎	颗粒物	19.3	50	mg/m ³	是	
			白灰原料	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	17.6	50	mg/m ³	是	
			炼钢三管放散	颗粒物	18.9	50	mg/m ³	是	
			炼铁除尘风机	颗粒物	25.5	50	mg/m ³	是	
			炼铁喷煤	颗粒物	24.5	50	mg/m ³	是	
			烧结成品除尘	颗粒物	28.1	50	mg/m ³	是	
			1#、2#烧结机地仓配料	颗粒物	27.4	50	mg/m ³	是	

霸州市	霸州市新利钢铁有限公司	2013-8-6	1#、2#转炉地下料仓除尘	颗粒物	14.6	50	mg/m ³	是	
			1#、2#转炉高位料仓除尘	颗粒物	15.8	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁口除尘	颗粒物	28.5	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机机尾除尘	颗粒物	26.5	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头除尘	二氧化硫	56	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	97	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	22.8	80	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁口除尘	颗粒物	29.1	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机机尾除尘	颗粒物	27.2	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头除尘	二氧化硫	115	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	185	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.7	80	mg/m ³	是	
			3#、4#高炉铁口除尘	颗粒物	28.5	50	mg/m ³	是	
			3#、4#高炉原料及矿槽除尘	颗粒物	29.6	50	mg/m ³	是	
			5#、6#高炉地下料仓除尘	颗粒物	24.5	50	mg/m ³	是	
			5#、6#高炉矿槽除尘	颗粒物	32.1	50	mg/m ³	是	
			白灰窑振筛	颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是	
			1#、2#炼钢散料除尘	颗粒物	15.3	50	mg/m ³	是	
			1#白灰竖窑	颗粒物	18.4	50	mg/m ³	是	
			1#高炉槽上出除尘	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			1#高炉槽下出除尘	颗粒物	18.4	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁厂	颗粒物	16.5	50	mg/m ³	是	
			1#球团成品	颗粒物	16.5	50	mg/m ³	是	
			1#球团膨润土	颗粒物	22.8	50	mg/m ³	是	
			1#球团窑尾	二氧化硫	133.2	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	160.2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	26.3	80	mg/m ³	是	
			2#白灰竖窑	颗粒物	18.1	50	mg/m ³	是	
			2#高炉槽下	颗粒物	15.5	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	14.7	50	mg/m ³	是	
			3#高炉槽下	颗粒物	12.8	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	

霸州市	河北前进钢铁集团有限公司	2013-8-29	3#转炉散装料除尘	颗粒物	16.8	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场	颗粒物	18.7	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	21.1	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	18	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			白灰成品	颗粒物	15.8	50	mg/m ³	是	
			白灰上料	颗粒物	14.8	50	mg/m ³	是	
			白灰窑尾	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
			北侧脱硫塔	二氧化硫	83	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	213	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	46.5	80	mg/m ³	是	
			环冷机尾除尘	颗粒物	18.9	50	mg/m ³	是	
			混合料转运	颗粒物	12.2	50	mg/m ³	是	
			炼钢2#二次除尘	颗粒物	16.7	50	mg/m ³	是	
			炼钢3#转炉二次除尘	颗粒物	16.3	50	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	19.4	50	mg/m ³	是	
			炼钢散装料36米平台	颗粒物	12.6	50	mg/m ³	是	
			炼铁焦炭上料	颗粒物	18.6	50	mg/m ³	是	
			炼铁喷煤	颗粒物	24.5	50	mg/m ³	是	
			煤气综合利用	颗粒物	14.5	50	mg/m ³	是	
			南侧脱硫塔	二氧化硫	91.6	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	169	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	29.3	80	mg/m ³	是	
			球团成品除尘	颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是	
			球团窑尾	二氧化硫	95	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	143.3	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	30.7	80	mg/m ³	是	
			烧结白灰破碎	颗粒物	16.5	50	mg/m ³	是	
			烧结大布袋除尘	颗粒物	10.5	50	mg/m ³	是	
			烧结机尾	颗粒物	18.3	50	mg/m ³	是	
			烧结配料除尘	颗粒物	16.2	50	mg/m ³	是	
			烧结筛分	颗粒物	18.6	50	mg/m ³	是	

			烧结原料	颗粒物	17.3	50	mg/m ³	是	
			竖窑成品	颗粒物	15.8	50	mg/m ³	是	
			竖窑上料	颗粒物	17.2	50	mg/m ³	是	
			小布袋斗提除尘	颗粒物	15.5	50	mg/m ³	是	
三河市	三河发电有限责任公司	2013-7-2	1#机组	烟尘	11	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	27	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	520	1100	mg/m ³	是	
		2013-7-2		烟尘	11	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	27	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	519	1100	mg/m ³	是	
		2013-7-2	2#机组	烟尘	12	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	38	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	33	1100	mg/m ³	是	
		2013-7-2		烟尘	12	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	38	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	33	1100	mg/m ³	是	
		2013-7-2	3#机组	烟尘	19	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	28	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	100	450	mg/m ³	是	
		2013-7-2		烟尘	19	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	28	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	100	450	mg/m ³	是	
		2013-7-2	4#机组	烟尘	13	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	38	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	83	450	mg/m ³	是	
		2013-7-2		烟尘	13	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	38	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	83	450	mg/m ³	是	
桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2013-9-6	01邯钢集团衡水薄板废气监测	烟尘	138	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	280	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	316	—	mg/m ³		
				烟尘	57	200	mg/m ³	是	

桃城区	河北衡丰发电有限责任公司	2013-8-27	1#机组	二氧化硫	254	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	68	1500	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	25	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	254	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	128	1500	mg/m ³	是	
桃城区	衡水恒兴发电有限责任公司	2013-8-27	4#机组	烟尘	46	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	221	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	68	650	mg/m ³	是	
冀州市	冀州中科能源有限公司（原冀州市热电厂、冀州市珪鑫新能源热电有限责任公司）	2013-9-4	01冀州中科废气监测	烟尘	72	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	221	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	270	650	mg/m ³	是	