2013年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北华电石家庄热电有限公司	2013-12-2	12-14机组(三炉一塔)	氮氧化物	671	1100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	67	400	mg/m ³	是	
				烟尘	28	50	mg/m ³	是	
			21#机组(21、22炉)	氮氧化物	113	650	mg/m ³	是	
				二氧化硫	171	400	mg/m ³	是	
				烟尘	13	50	mg/m ³	是	
			22#机组(23、24炉)	氮氧化物	104	650	mg/m ³	是	
				二氧化硫	182	400	mg/m ³	是	
				烟尘	16	50	mg/m ³	是	
长安区	石家庄东方热电股份有限公司热电三厂	2013-11-19	UG-130/3.82-M11(5#炉)	二氧化硫	1817	400	mg/m ³	否	3.5
				氮氧化物	280	650	mg/m ³	是	
长安区	石家庄钢铁有限责任公司	2013-10-3	0#高炉	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			0#高炉出铁场	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉精炼炉	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			供料系统S1	颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			筛分室除尘	颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			卸料线	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			转炉二次	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			转炉混铁炉	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			转炉精炼炉3#	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			转炉铁水预处理	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			转炉新二次布袋除尘东	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			转炉新二次布袋除尘西	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
新华区	石家庄东方热电股份有限公司热电二厂	2013-10-1	8#HG220/9.8-L-PM23	烟尘	9	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	419	400	mg/m ³	否	0.0475
				氮氧化物	69	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
井陘矿区	石家庄新世纪煤化实业集团有限公司	2013-10-3	TJL4350D焦炉捣固型 (南炉1#)	二氧化硫	52	100	mg/m ³	是		
				氮氧化物	7	800	mg/m ³	是		
				林格曼黑度	<1	-	级			
				颗粒物	9	50	mg/m ³	是		
裕华区	石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	2013-10-17	NG-75/3.82-M29 2#	烟尘	27	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	198	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	272	650	mg/m ³	是		
				林格曼黑度	<1	1	级	是		
		烟尘		27	50	mg/m ³	是			
		二氧化硫		198	400	mg/m ³	是			
		氮氧化物		272	650	mg/m ³	是			
		林格曼黑度		<1	1	级	是			
		2013-10-17	NG-75/3.82-M29 4#	烟尘	12	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	157	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	318	650	mg/m ³	是		
				林格曼黑度	<1	1	级	是		
		烟尘		12	50	mg/m ³	是			
		二氧化硫		157	400	mg/m ³	是			
		氮氧化物		318	650	mg/m ³	是			
		林格曼黑度		<1	1	级	是			
		2013-10-17	UG-75/3.82-M29 3#	烟尘	11	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	154	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	373	650	mg/m ³	是		
				林格曼黑度	<1	1	级	是		
2013-10-17	UG-75/3.82-M29 3#	烟尘		11	50	mg/m ³	是			
		二氧化硫		154	400	mg/m ³	是			
		氮氧化物		373	650	mg/m ³	是			
		林格曼黑度		<1	1	级	是			
				1号机组	烟尘	30	200	mg/m ³	是	
					二氧化硫	319	1200	mg/m ³	是	
					氮氧化物	1008	1100	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
井陘县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2013-10-15	2号机组	烟尘	29	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	127	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1058	1100	mg/m ³	是	
			3号机组	烟尘	36	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	273	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	769	1100	mg/m ³	是	
			4号机组	烟尘	37	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	160	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	999	1100	mg/m ³	是	
			5号机组	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	173	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	85	650	mg/m ³	是	
正定县	石家庄诚峰热电有限公司	2013-10-5	137-80/5.3-M(1#)	烟尘	26	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	60	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	297	650	mg/m ³	是	
			137-80/5.3-M(2#)	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	61	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	270	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			137-80/5.3-M(3#)	烟尘	20	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	80	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	226	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			栾城县	河北宏源热电有限责任公司	2013-10-1	YG-75/3.82-MI-4# 锅炉 除尘器出口	烟尘	37	50
二氧化硫	408	400					mg/m ³	否	0.02
氮氧化物	591	650					mg/m ³	是	
林格曼黑度	<1	1					级	是	
承德县	河北华电石家庄裕华热	2013-11-21	#1脱硫净烟气	烟尘	18	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	52	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	607	650	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
木城云	电有限公司	2013-11-21	#2脱硫净烟气	烟尘	17	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	59	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	68	650	mg/m ³	是	
栾城县	河北灵达环保能源有限公司	2013-10-24	2#UG500-75/3.82/450-F	烟尘	348	80	mg/m ³	否	3.4
				二氧化硫	1949	260	mg/m ³	否	6.5
				氮氧化物	274	400	mg/m ³	是	
				铅及化合物	<0.01	1.6	mg/m ³	是	
				镉及化合物	<0.00006	0.1	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				氯化氢	3.35	75	mg/m ³	是	
行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2013-10-29	1# QCF155/530	颗粒物	76	-	mg/m ³		
				氟化物	0.48	-	mg/m ³		
				氯化氢	9	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				氮氧化物	2227	-	mg/m ³		
			2# QCF155/530	氮氧化物	1846	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				颗粒物	43	100	mg/m ³	是	
				氟化物	0.4	5	mg/m ³	是	
				氯化氢	11.1	30	mg/m ³	是	
灵寿县	灵寿县中山水泥有限责任公司	2013-10-7	1#窑尾	氮氧化物	700	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.72	5	mg/m ³	是	
			12#生料输送	颗粒物	12	30	mg/m ³	是	
			2#窑头	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			4#堆料收尘	颗粒物	10	30	mg/m ³	是	
			6#石灰石取料皮带输送	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	2013-10-5	YG-75/5.29-M21锅炉	烟尘	449	100	mg/m ³	否	3.5
				二氧化硫	7	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	97	650	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2013-10-4	125# 二线窑尾收尘器	二氧化硫	12	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	407	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	11	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.48	5	mg/m ³	是	
			63# 二线石灰石库顶	颗粒物	459	30	mg/m ³	否	14
			64# 二线砂岩库顶	颗粒物	40	30	mg/m ³	否	0.3
			68# 二线均化库顶	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
			69# 二线煤磨大布袋	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
			71# 二线煤粉仓收尘器	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			73# 二线熟料库侧	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
			75# 二线熟料库侧	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			78#二线窑头	颗粒物	142	50	mg/m ³	否	1.8
			93# 二线2#磨尾收尘	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			94# 二线2#磨房成品收	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
平山县	河北敬业钢铁有限公司	2013-10-28	1#150t转炉二次	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			1#150t转炉精炼除尘	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次除尘	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			1#230烧结燃料	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			13#北区炼钢混铁炉倒灌除尘(东)	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			2#150t转炉二次	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			2#150t转炉精炼除尘	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			3#4#转炉	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			4#5#高炉炉前	二氧化硫	8	-	mg/m ³		
				氮氧化物	2	-	mg/m ³		
				颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			600吨+300吨混铁炉	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			7#高炉(炉前)	二氧化硫	3	-	mg/m ³		
				氮氧化物	1	-	mg/m ³		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			8#高炉（炉前）	林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			北区炼钢倒罐	二氧化硫	9	-	mg/m ³		
				氮氧化物	3	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
			北区料场除尘器（南）	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
				颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
平山县	河北西柏坡第二发电有限公司	2013-12-13	5#脱硫塔出口混合烟道	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
				烟尘	15	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	14	400	mg/m ³	是	
			6#脱硫塔出口混合烟道	氮氧化物	141	450	mg/m ³	是	
				烟尘	26	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	26	400	mg/m ³	是	
平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	2013-10-30	#1脱硫塔出口混合烟道	氮氧化物	125	450	mg/m ³	是	
				烟尘	18	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	159	1200	mg/m ³	是	
			#3脱硫塔出口混合烟道	氮氧化物	562	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	14	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	88	1200	mg/m ³	是	
			#4脱硫塔出口混合烟道	氮氧化物	628	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	18	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	94	1200	mg/m ³	是	
元氏县	河北九天医药化工有限公司	2013-10-1	1# YG90-32-450	氮氧化物	716	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	14	100	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				二氧化硫	9	400	mg/m ³	是	
赵 县	赵县赵州热电有限公司	2013-10-1	YG-3.82/75-M10 1#锅炉	氮氧化物	205	650	mg/m ³	是	
				烟尘	138.6	50	mg/m ³	否	1.8
				二氧化硫	147	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	402	650	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
辛集市	辛集市澳森钢铁有限公司	2013-10-23	1#高炉出铁场布袋除尘	颗粒物	26.7	50	mg/m ³	是	
		2013-10-24	1#混铁炉	颗粒物	35.7	50	mg/m ³	是	
		2013-12-18	192m2烧结机机头	二氧化硫	98	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	127	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.9	80	mg/m ³	是	
		2013-10-23	192m2烧结机尾	颗粒物	29.5	80	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	28.8	50	mg/m ³	是	
		2013-10-24	3#转炉一次烟气	颗粒物	25.4	100	mg/m ³	是	
			4#转炉一次	颗粒物	39.4	100	mg/m ³	是	
		2013-12-18	90m2烧结机机头	二氧化硫	52.3	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84.7	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	32.2	80	mg/m ³	是	
			90m2烧结机烧结段静电除尘器	二氧化硫	52.3	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84.7	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	32.2	80	mg/m ³	是	
			90m2烧结机烧结段脱硫塔出口	二氧化硫	52.3	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		84.7	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		32.2	80	mg/m ³	是		
		2013-10-22	90m2烧结机尾	颗粒物	17.4	50	mg/m ³	是	
		2013-10-24	白灰窑1#(南)	颗粒物	30.6	50	mg/m ³	是	
			白灰窑2#(北)	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
		2013-10-22	高炉料仓布袋除尘器	颗粒物	19.5	50	mg/m ³	是	
			球团矿焦炭卸料扬尘系	颗粒物	33.4	50	mg/m ³	是	
			烧结配料系统布袋除尘	颗粒物	24.8	50	mg/m ³	是	
			烧结整粒筛分1#	颗粒物	39.3	50	mg/m ³	是	
		2013-10-23	烧结转运站	颗粒物	29.4	50	mg/m ³	是	
原料转运系统1#布袋除尘器	颗粒物		24.2	50	mg/m ³	是			
2013-10-22	转运与筛分布袋除尘器	颗粒物	30.1	50	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-10-22	转运与筛分布袋除尘器	颗粒物	35.8	50	mg/m ³	是	
辛集市	辛集市东方热电有限责任公司	2013-10-27	UG-130/5.3-M/4*2	烟尘	42.6	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	384	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	304	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
藁城市	藁城市天意热电有限公司	2013-10-1	UG-90/3.82-M3	氮氧化物	255	420	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	26.5	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	333	400	mg/m ³	是	
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	2013-10-8	UG65153-M2锅炉	烟尘	236	50	mg/m ³	否	3.7
				二氧化硫	30	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	520	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			车间精炼机烟囱	硫化氢	5.11	-	mg/m ³		
藁城市	石家庄良村热电有限公司	2013-11-13	1#	二氧化硫	34	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	69	650	mg/m ³	是	
				烟尘	19	50	mg/m ³	是	
			2#	二氧化硫	48	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	61	650	mg/m ³	是	
				烟尘	17	50	mg/m ³	是	
			100万t/年加氢精制加热炉	氮氧化物	96	-	mg/m ³		
				二氧化硫	5	850	mg/m ³	是	
			3万吨硫磺吸收装置尾气	二氧化硫	6	960	mg/m ³	是	
				氮氧化物	119	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	9	120	mg/m ³	是	
			UG-130/3.82-M12	烟尘	20	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	13	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	591	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			常减压加热炉1#	二氧化硫	2	850	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2013-10-4	常减压加热炉1#	氮氧化物	148	400	mg/m ³	是	
			常减压加热炉2#	二氧化硫	2	850	mg/m ³	是	
				氮氧化物	181	400	mg/m ³	是	
			催化重整加热炉1#	二氧化硫	2	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	111	240	mg/m ³	是	
			二制氢转化炉	二氧化硫	5	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	48	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	9	120	mg/m ³	是	
			芳烃加热炉	氮氧化物	188	-	mg/m ³		
				二氧化硫	3	850	mg/m ³	是	
			焦化加热炉1#	二氧化硫	2	850	mg/m ³	是	
				氮氧化物	380	400	mg/m ³	是	
			焦化加热炉2#	二氧化硫	2	850	mg/m ³	是	
				氮氧化物	310	400	mg/m ³	是	
一制氢转化炉	二氧化硫	2	700	mg/m ³	是				
	氮氧化物	46	420	mg/m ³	是				
晋州市	河北建投生物发电有限责任公司	2013-10-7	1#炉	氮氧化物	268	1100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	47	400	mg/m ³	是	
				烟尘	5590	50	mg/m ³	否	111
			2#炉	二氧化硫	12	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	380	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	2974	50	mg/m ³	否	58
新乐市	河北新化股份有限公司	2013-10-2	SHX020-2.45/400P静电除尘器(西厂)	二氧化硫	547	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	513	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	288	50	mg/m ³	否	4.8
			锅炉 石锅75-3.82/M	氮氧化物	33	650	mg/m ³	是	
				二氧化硫	306	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
烟尘	12	50	mg/m ³	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	2013-11-22	UG-75/5.3-M14除尘器1#	烟尘	10	50	mg/m ³	是	
鹿泉市	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	2013-10-17	1#	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	33	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	216	650	mg/m ³	是	
			2#	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	102	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	359	650	mg/m ³	是	
鹿泉市	鹿泉市金隅鼎鑫水泥有限公司（鹿泉市东方鼎鑫水泥有限公司）	2013-10-3	1-3-143 1#水泥磨选粉	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-3-144 2#水泥磨选粉	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-165 包装出库提升机(西)	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-166 包装出库提升机(东)	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-167 水泥散装库顶	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			1-4-168 水泥散装库顶	颗粒物	11	30	mg/m ³	是	
			1-4-169 水泥散装库顶	颗粒物	10	30	mg/m ³	是	
			1-4-171 水泥散装库顶	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			2-1-190 2#石灰石库顶	颗粒物	12	30	mg/m ³	是	
			2-1-192 2#砂岩库顶	颗粒物	12	30	mg/m ³	是	
			2-2-194二分公司二线窑尾	氮氧化物	284	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
			2-2-196二分公司二线窑头	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
鹿泉市	鹿泉市曲寨热电厂	2013-10-1	YG240/9.8-M5东烟道	烟尘	17.4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	138	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	330	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			YG240/9.8-M5西烟道	烟尘	11	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	157	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	270	650	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
鹿泉市	鹿泉市曲寨水泥有限公司	2013-10-5	26#二线熟料输送	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			27#二线熟料输送	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			4#一线熟料输送	颗粒物	17	30	mg/m ³	是	
			5#一线熟料输送	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			52#一线煤磨	颗粒物	9	50	mg/m ³	是	
			65#二线窑尾	氮氧化物	631	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
				氟化物	1.78	5	mg/m ³	是	
路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	2013-11-21	1#脱硫	烟尘	19	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	25	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	547	650	mg/m ³	是	
			2#脱硫	烟尘	17	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	25	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	324	650	mg/m ³	是	
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	2013-11-11	二钢轧厂2#转炉二次尘9	颗粒物	21.64	50	mg/m ³	是	
			二钢轧厂3#转炉二次尘8	颗粒物	18.46	50	mg/m ³	是	
			二钢轧厂二高线加热炉7	二氧化硫	11.74	250	mg/m ³	是	
				氮氧化物	78	350	mg/m ³	是	
				颗粒物	7.56	30	mg/m ³	是	
			高炉出铁厂东	颗粒物	20.1	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁厂西	颗粒物	19.5	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽5	颗粒物	18.7	50	mg/m ³	是	
			烧结机头北出口3	二氧化硫	87.71	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	247.37	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	23.86	80	mg/m ³	是	
			烧结机头南出口4	二氧化硫	85.8	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	246	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.16	80	mg/m ³	是	
			烧结配料6	颗粒物	21.7	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			一钢铁水倒罐2	颗粒物	27.6	50	mg/m ³	是	
			一钢转炉侧吸1	颗粒物	19.81	50	mg/m ³	是	
			一钢转炉顶吸9	颗粒物	19.92	50	mg/m ³	是	
路北区	唐山华润热电有限公司	2013-11-13	出口	烟尘	61.88	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	71.14	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	493.41	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
路北区	唐山赛德热电有限公司	2013-11-13	脱硫出口	烟尘	61.88	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	71.14	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	493.41	650	mg/m ³	是	
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	2013-10-17	132m2烧结机头	二氧化硫	76	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	178	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	33.6	80	mg/m ³	是	
		2013-11-25	132m2烧结机尾	颗粒物	25.8	50	mg/m ³	是	
				2013-11-26	35吨燃气锅炉	烟尘	21.6	50	mg/m ³
		二氧化硫	87	100		mg/m ³	是		
		氮氧化物	154	400		mg/m ³	是		
		2013-11-25	90m2烧结机尾	颗粒物	28.1	80	mg/m ³	是	
		2013-11-26	二期高炉出铁场 混铁炉及精炼炉	颗粒物	25.8	50	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.5	50	mg/m ³	是	
		2013-11-26	炼铁热风炉	氮氧化物	80	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	50	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.4	20	mg/m ³	是	
		2013-11-26	三期高炉矿槽	颗粒物	18.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-26	三期转炉二次除尘	颗粒物	10.9	50	mg/m ³	是	
2013-11-26	一期高炉出铁场	颗粒物	25.8	50	mg/m ³	是			
2013-11-26	一期转炉二次除尘	颗粒物	12.5	50	mg/m ³	是			
		2013-11-27	二期高炉出铁场	颗粒物	24.6	50	mg/m ³	是	
		2013-11-26	二期高炉矿槽	颗粒物	22.6	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	194	600	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	2013-11-27	二期竖炉除尘	氮氧化物	107	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	22.4	80	mg/m ³	是	
		2013-11-26	三期高炉出铁场	颗粒物	25.1	50	mg/m ³	是	
		2013-11-27	三期高炉矿槽	颗粒物	26.3	50	mg/m ³	是	
		2013-12-1	三期烧结机头	二氧化硫	513	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	94	500	mg/m ³	是	
		2013-12-1	三期烧结机尾	颗粒物	46.1	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
		2013-12-1	一期烧结机头	二氧化硫	87	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	77	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	39.8	80	mg/m ³	是	
2013-11-26	一期烧结机尾	颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是			
2013-11-26	转炉二次除尘	颗粒物	12.8	50	mg/m ³	是			
古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	2013-11-27	1#水泥磨	颗粒物	24.11	30	mg/m ³	是	
			1#窑头	颗粒物	30.95	50	mg/m ³	是	
			1#窑尾	二氧化硫	26.69	-	mg/m ³		
				氮氧化物	207.73	-	mg/m ³		
				颗粒物	23.89	30	mg/m ³	是	
古冶区	唐山开滦东方发电有限责任公司	2013-10-22	2#循环硫化床锅炉490吨	烟尘	111.94	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	49.91	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	162.47	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
古冶区	唐山开滦热电有限责任公司林电分公司	2013-10-22	发电锅炉	烟尘	33.84	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	148.13	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	200.92	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
古冶区	唐山开滦热电有限责任公司赵电分公司	2013-11-19	1#	烟尘	38.22	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	104.11	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	231.12	1300	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司超电力公司		2#	烟尘	36.48	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	101.77	2100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	204.45	1100	mg/m ³	是	
古冶区	唐山市春兴特种钢有限公司	2013-11-22	高炉出铁场除尘器	颗粒物	15.3	50	mg/m ³	是	
		2013-11-22	高炉矿槽除尘器	颗粒物	14.2	50	mg/m ³	是	
		2013-11-22	烧结机机尾	颗粒物	28.4	50	mg/m ³	是	
		2013-10-21	烧结机头	二氧化硫	21	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	123	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	48.8	80	mg/m ³	是	
		2013-11-22	竖炉除尘器	二氧化硫	152	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	87	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.7	80	mg/m ³	是	
2013-11-22	转炉二次除尘器	颗粒物	12.6	50	mg/m ³	是			
	转炉一次除尘器	颗粒物	18.4	100	mg/m ³	是			
开平区	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	2013-11-22	3#机组	烟尘	10	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	93	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	94	1100	mg/m ³	是	
			4#机组	烟尘	16	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	97	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	57	1100	mg/m ³	是	
			5#机组	烟尘	58	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	142	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	648	1100	mg/m ³	是	
		6#机组	烟尘	19	200	mg/m ³	是		
			二氧化硫	128	1200	mg/m ³	是		
			氮氧化物	44	1100	mg/m ³	是		
		8#机组	烟尘	23	200	mg/m ³	是		
			二氧化硫	79	1200	mg/m ³	是		
			氮氧化物	122	1100	mg/m ³	是		
			1#高炉出铁厂	颗粒物	19.98	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开平区	河北唐银钢铁有限公司	2013-11-14	1#高炉矿槽	颗粒物	22.52	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁厂	颗粒物	18.03	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	18.82	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头	二氧化硫	49.57	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	169.47	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	47.19	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾	颗粒物	23.27	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁厂	颗粒物	15.3	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	22.17	50	mg/m ³	是	
			3号烧结机头	二氧化硫	27.65	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	148.28	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	29.86	80	mg/m ³	是	
			3号烧结机尾	颗粒物	26.1	50	mg/m ³	是	
转炉二次尘	颗粒物	25.96	50	mg/m ³	是				
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司(北区)	2013-11-13	1#高炉出铁厂	颗粒物	20.4	50	mg/m ³	是	
		2013-10-11	180m ² 烧结机头	二氧化硫	77.22	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	213.2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	25.13	80	mg/m ³	是	
		180m ² 烧结机尾	颗粒物	25.8	50	mg/m ³	是		
		2#高炉出铁厂	颗粒物	26.6	50	mg/m ³	是		
		2#矿槽槽上	颗粒物	22.22	50	mg/m ³	是		
		2#矿槽槽下	颗粒物	22.7	50	mg/m ³	是		
		256m ² 烧结机头	二氧化硫	77.22	600	mg/m ³	是		
			氮氧化物	156.48	500	mg/m ³	是		
			颗粒物	24.89	80	mg/m ³	是		
		256m ² 烧结机尾	颗粒物	28.6	50	mg/m ³	是		
		2013-11-13	3#高炉出铁厂	颗粒物	19.9	50	mg/m ³	是	
3#矿槽	颗粒物	27.33	50	mg/m ³	是				
	唐山钢铁集团入炉料专用		成品	颗粒物	12.43	30	mg/m ³	是	
			上料	颗粒物	10.81	120	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开平区	唐山钢源冶金炉料有限公司	2013-10-14	窑体	烟尘	11.71	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	19.4	-	mg/m ³		
				氮氧化物	164.07	-	mg/m ³		
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)福丰钢铁有限公司	2013-11-11	1#、2#高炉上料系统	颗粒物	43.2	50	mg/m ³	是	
			1#、2#烧结机筛分	颗粒物	43.6	50	mg/m ³	是	
			1#、2#烧结机上料+机尾	颗粒物	47.4	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	39.3	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	39.4	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机冷却段	颗粒物	42.4	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机燃烧段	二氧化硫	59	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	126	500	mg/m ³	是	
			颗粒物	41.1	80	mg/m ³	是		
			2#高炉出铁场	颗粒物	37.4	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	40.2	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机冷却段	颗粒物	41.2	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机燃烧段	二氧化硫	77	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	126	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	64.9	80	mg/m ³	是	
转炉	颗粒物	27.9	50	mg/m ³	是				
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司	2013-10-8	2#高炉出铁场	颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾	颗粒物	26.6	50	mg/m ³	是	
			2#烧结冷却段	颗粒物	31.4	80	mg/m ³	是	
			2#烧结燃烧段	二氧化硫	29	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	80	500	mg/m ³	是	
			颗粒物	34.8	80	mg/m ³	是		
			2#烧结筛分	颗粒物	37.8	50	mg/m ³	是	
			加热炉	氮氧化物	150	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	135	150	mg/m ³	是	
颗粒物	18.2	20	mg/m ³	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			烧结配料	颗粒物	37.2	50	mg/m ³	是	
			转炉二次	颗粒物	30.5	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山丰南宏烨炉料有限公司	2013-10-28	成品破碎	颗粒物	35.6	50	mg/m ³	是	
			窑炉1	氮氧化物	135	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	62	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	39.3	50	mg/m ³	是	
			窑炉2	氮氧化物	131	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	60	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	40.4	50	mg/m ³	是	
			窑炉3	氮氧化物	127	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	53	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	39.7	50	mg/m ³	是	
			窑炉4	氮氧化物	137	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	59	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	40.3	50	mg/m ³	是	
			窑炉5	氮氧化物	124	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	55	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	39.9	50	mg/m ³	是	
			窑炉6	氮氧化物	133	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	62	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.3	50	mg/m ³	是	
						窑下出灰1	颗粒物	45.7	50
			窑下出灰2	颗粒物	36.3	50	mg/m ³	是	
			原料筛分	颗粒物	42.6	50	mg/m ³	是	
			原料上料	颗粒物	40.4	50	mg/m ³	是	
			1#、2#转炉	颗粒物	42.1	50	mg/m ³	是	
			1#倒罐站	颗粒物	34.3	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	32.8	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	42.6	50	mg/m ³	是	
			1#散装料	颗粒物	26.3	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	2013-10-21	1#烧结成品	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头	二氧化硫	118	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	183	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	72.3	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾	颗粒物	24.2	50	mg/m ³	是	
			1#烧结配料	颗粒物	27.2	50	mg/m ³	是	
			120吨转炉倒灌站	颗粒物	12.6	50	mg/m ³	是	
			120吨转炉二次除尘	颗粒物	12.4	50	mg/m ³	是	
			120吨转炉散装料	颗粒物	10	50	mg/m ³	是	
			1780高炉出铁场1号	颗粒物	41.5	50	mg/m ³	是	
			1780高炉出铁场2号	颗粒物	27.8	50	mg/m ³	是	
			1780高炉矿槽1号	颗粒物	28.1	50	mg/m ³	是	
			1780高炉矿槽2号	颗粒物	31.7	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	16.7	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	12.5	50	mg/m ³	是	
			2#散装料	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			230烧结1号机尾	颗粒物	32.2	50	mg/m ³	是	
			230烧结2号机尾	颗粒物	46.2	50	mg/m ³	是	
			230烧结成品	颗粒物	43.3	50	mg/m ³	是	
			230烧结机头	二氧化硫	129	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	182	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	73.3	80	mg/m ³	是	
			230烧结配料	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场	颗粒物	35.5	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	38.2	50	mg/m ³	是	
			3#烧结机头	氮氧化物	226	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	57	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	97	600	mg/m ³	是	
			3#烧结机尾	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			3#烧结配料	颗粒物	18.3	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			3#转炉	颗粒物	39.5	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场	颗粒物	24.1	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	45.5	50	mg/m ³	是	
			5#132烧结机尾	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	29.4	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽	颗粒物	42.1	50	mg/m ³	是	
			5#烧结机头	二氧化硫	120	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	184	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	69	80	mg/m ³	是	
			6#高炉出铁场	颗粒物	19.8	50	mg/m ³	是	
			6#高炉矿槽	颗粒物	37.8	50	mg/m ³	是	
			7#烧结机头	颗粒物	67.2	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	106	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	240	500	mg/m ³	是	
			二线薄板加热炉	氮氧化物	177	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	114	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.4	20	mg/m ³	是	
			加热炉	氮氧化物	106	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	120	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	10.7	20	mg/m ³	是	
			丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2013-10-28	1#高炉出铁场	颗粒物	29.4	50
1#高炉矿槽	颗粒物	19.9				50	mg/m ³	是	
2#高炉出铁场	颗粒物	19.7				50	mg/m ³	是	
2#高炉矿槽	颗粒物	10.2				50	mg/m ³	是	
加热炉	氮氧化物	206				240	mg/m ³	是	
	二氧化硫	45				150	mg/m ³	是	
	颗粒物	17.5				20	mg/m ³	是	
烧结成品	颗粒物	23.3				50	mg/m ³	是	
烧结机尾	颗粒物	32.3				50	mg/m ³	是	
烧结冷却段	颗粒物	21.7	80	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			烧结配料	颗粒物	42.4	50	mg/m ³	是	
			烧结燃烧段	二氧化硫	249	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	283	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	55.5	80	mg/m ³	是	
			烧结转运	颗粒物	15.9	50	mg/m ³	是	
			转炉	颗粒物	35.4	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团） 粤丰钢铁有限公司	2013-10-15	高炉出铁场	颗粒物	34.3	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽+上料	颗粒物	30.9	50	mg/m ³	是	
			加热炉	氮氧化物	209	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	131	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.6	20	mg/m ³	是	
			筛分、破碎、机尾、转	颗粒物	30.6	50	mg/m ³	是	
			烧结冷却段	颗粒物	47.4	80	mg/m ³	是	
			烧结燃烧段	二氧化硫	135	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	76	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	68.2	80	mg/m ³	是	
			烧结上料	颗粒物	47.7	50	mg/m ³	是	
转炉	颗粒物	33	50	mg/m ³	是				
丰南区	唐山市东华钢铁企业集 团有限公司	2013-10-10	1#高炉出铁场	颗粒物	43.2	50	mg/m ³	是	
			1#高炉上料、矿槽	颗粒物	41.2	50	mg/m ³	是	
			1#烧结成品转运	颗粒物	45.2	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机冷却段	颗粒物	25	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机头	颗粒物	46.8	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	86	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	55	500	mg/m ³	是	
			1#烧结上料破碎筛分	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	38.5	50	mg/m ³	是	
			2#高炉上料、矿槽	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机冷却段	颗粒物	40.4	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	121	600	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2#烧结机头	氮氧化物	95	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	60.7	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾成品转运	颗粒物	38.7	50	mg/m ³	是	
			2#烧结上料破碎筛分	颗粒物	40.5	50	mg/m ³	是	
			转炉	颗粒物	21.1	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山市丰南区经安钢铁有限公司	2013-10-17	高炉出铁场	颗粒物	37.7	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			烧结机机头	氮氧化物	43	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	80	mg/m ³	是	
			二氧化硫	60	600	mg/m ³	是		
			烧结机机尾上料	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	385	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	192	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	52.2	80	mg/m ³	是	
			转炉二次	颗粒物	25.4	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司（原唐山瑞丰钢铁（集团）金友钢铁有限公司）	2013-10-9	高炉出铁场	颗粒物	34.4	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽	颗粒物	20.4	50	mg/m ³	是	
			烧结机地下料仓、配料	颗粒物	34.4	50	mg/m ³	是	
			烧结机机头	二氧化硫	83	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	185	500	mg/m ³	是	
			颗粒物	69.7	80	mg/m ³	是		
			烧结机机尾	颗粒物	6.2	50	mg/m ³	是	
			烧结筛分	颗粒物	47.2	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	16	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	36	80	mg/m ³	是	
			转炉二次	颗粒物	36.1	50	mg/m ³	是	
丰南区	唐山市丰南区钱家营煤矿综合利用发电有限公司	2013-10-17	1#锅炉	烟尘	33	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	97	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	225	400	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
丰南区	叶石综合利用及电有限公司	2013-10-17	2#锅炉	烟尘	39.9	50	mg/m ³	是				
				二氧化硫	95	100	mg/m ³	是				
				氮氧化物	240	400	mg/m ³	是				
丰南区	唐山市丰南区群利钢铁炉料有限公司	2013-10-15	烘干机	颗粒物	44.9	50	mg/m ³	是				
			环冷机	颗粒物	17.7	50	mg/m ³	是				
			链篦机	氮氧化物	51	500	mg/m ³	是				
				二氧化硫	194	650	mg/m ³	是				
				颗粒物	35	80	mg/m ³	是				
				氮氧化物	18	400	mg/m ³	是				
丰南区	唐山市清泉钢铁集团有限责任公司	2013-10-19	10吨发电锅炉	烟尘	21.1	50	mg/m ³	是				
				二氧化硫	7	100	mg/m ³	是				
				颗粒物	41.6	50	mg/m ³	是				
			2#烧结混料、破碎、筛	颗粒物	41	80	mg/m ³	是				
			2#烧结冷却段	二氧化硫	563	600	mg/m ³	是				
				氮氧化物	209	500	mg/m ³	是				
				颗粒物	48.7	80	mg/m ³	是				
			2#烧结燃烧段	烟尘	43.4	50	mg/m ³	是				
				二氧化硫	61	100	mg/m ³	是				
				氮氧化物	110	400	mg/m ³	是				
				颗粒物	45.5	50	mg/m ³	是				
			2台20吨发电锅炉	高炉出铁场	颗粒物	21.4	50	mg/m ³	是			
				高炉矿槽	颗粒物	45.2	50	mg/m ³	是			
				高炉上料	颗粒物	45.2	50	mg/m ³	是			
			加热炉	氮氧化物	185	240	mg/m ³	是				
				二氧化硫	147	150	mg/m ³	是				
				颗粒物	17.7	20	mg/m ³	是				
			转炉	颗粒物	42.2	50	mg/m ³	是				
			丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	2013-12-13	1号机组	烟尘	7	50	mg/m ³	是	
							二氧化硫	61	400	mg/m ³	是	
氮氧化物	288	450					mg/m ³	是				
烟尘	35	50				mg/m ³	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2号机组	二氧化硫	38	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	44	450	mg/m ³	是	
丰润区	河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司	2013-11-6	二号高炉出铁厂	颗粒物	22.15	50	mg/m ³	是	
			二号高炉矿槽	颗粒物	23.43	50	mg/m ³	是	
			二号烧结机头脱硫后	二氧化硫	56	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	167.4	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	26	80	mg/m ³	是	
			高钙灰窑	颗粒物	20.88	50	mg/m ³	是	
			高镁灰窑	颗粒物	20.81	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	156.8	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	29.58	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	36.07	80	mg/m ³	是	
			一号二号烧结机尾	颗粒物	22.77	50	mg/m ³	是	
			一号高炉出铁厂	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
			一号高炉矿槽	颗粒物	22.49	50	mg/m ³	是	
			一号烧结机头脱硫后	二氧化硫	61	600	mg/m ³	是	
氮氧化物	173.8	500		mg/m ³	是				
颗粒物	25.6	80		mg/m ³	是				
丰润区	河北天柱钢铁集团有限公司	2013-11-4	1号竖炉	二氧化硫	137.8	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	5.15	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	26.97	80	mg/m ³	是	
		2号高炉出铁厂	颗粒物	23.56	50	mg/m ³	是		
			2号高炉矿槽	颗粒物	24.14	50	mg/m ³	是	
		2013-11-4	2号烧结机头（84平方米）	二氧化硫	56.3	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	181.7	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.2	80	mg/m ³	是	
		2号烧结机尾（84平方米）	颗粒物	22.98	50	mg/m ³	是		
			2号烧结上料（84平方米地仓）	颗粒物	21.59	50	mg/m ³	是	
二氧化硫	155.87			600	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-4	2号竖炉	氮氧化物	6.53	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.84	80	mg/m ³	是	
			3号高炉出铁厂	颗粒物	22.39	50	mg/m ³	是	
				3号高炉矿槽	颗粒物	21.49	50	mg/m ³	是
			3号烧结机头（100平方米）	二氧化硫	53.5	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	168.5	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	25.6	80	mg/m ³	是	
3号烧结机尾（100平方米）	颗粒物	24.29	50	mg/m ³	是				
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	2013-11-12	3#4#装煤推焦地面站	颗粒物	13.7	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	61.01	100	mg/m ³	是	
			4#焦炉	氮氧化物	250.1	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	29.91	50	mg/m ³	是	
			5#6#装煤推焦地面站	颗粒物	20	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	30.51	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	234.38	800	mg/m ³	是	
6#焦炉	颗粒物	20.75	50	mg/m ³	是				
		2013-11-18	24.31一线窑尾	二氧化硫	24.7	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	524.3	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是	
			44.27A一线水泥A磨磨	颗粒物	21.34	30	mg/m ³	是	
			44.27B一线水泥B磨磨尾	颗粒物	21.49	30	mg/m ³	是	
			44.29A一线水泥A磨磨	颗粒物	22.43	30	mg/m ³	是	
			44.29B一线水泥B磨磨	颗粒物	20.31	30	mg/m ³	是	
			46.30E水泥E包装系统	颗粒物	21.75	30	mg/m ³	是	
			A线矿山二线矿山破碎	颗粒物	21.66	30	mg/m ³	是	
			B24.31B二线窑尾	二氧化硫	17.2	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	526.2	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	21.3	50	mg/m ³	是	
			B25.27二线原料库顶入	颗粒物	20.95	30	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司	2013-11-20	B线水泥窑头	颗粒物	21.7	50	mg/m ³	是				
		2013-11-18	B线水泥窑尾	二氧化硫	19.5	200	mg/m ³	是				
				氮氧化物	546.7	800	mg/m ³	是				
				颗粒物	22.5	50	mg/m ³	是				
		2013-11-19	C线水泥窑头	颗粒物	22.6	50	mg/m ³	是				
		2013-11-18	C线水泥窑尾	二氧化硫	19.2	200	mg/m ³	是				
				氮氧化物	534	800	mg/m ³	是				
				颗粒物	21.7	50	mg/m ³	是				
		2013-11-19	二线水泥窑头	颗粒物	22.3	50	mg/m ³	是				
		2013-11-18	发运分厂21.15一线辅料破碎	颗粒物	22.04	30	mg/m ³	是				
				发运分厂46.30B—1水泥B包装	颗粒物	22.61	30	mg/m ³	是			
					发运分厂46.30E—1水泥E包装	颗粒物	20.88	30	mg/m ³	是		
						发运分厂B24.08二线原料磨提升机	颗粒物	21.52	30	mg/m ³	是	
							一线滚压机	颗粒物	22.34	30	mg/m ³	是
2013-11-19	一线水泥窑头	颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是						
2013-11-18	制成车间3米水泥磨	颗粒物	20.66	30	mg/m ³	是						
丰润区	唐山新宝泰钢铁有限公司	2013-11-7	3号烧结机头、机尾	二氧化硫	54.8	600	mg/m ³	是				
				氮氧化物	171.9	500	mg/m ³	是				
				颗粒物	23.5	80	mg/m ³	是				
			4号高炉出铁口	颗粒物	22.84	50	mg/m ³	是				
				5号高炉矿槽	颗粒物	27.55	50	mg/m ³	是			
			二期烧结机头	二氧化硫	65.3	600	mg/m ³	是				
				氮氧化物	172.1	500	mg/m ³	是				
				颗粒物	24.6	80	mg/m ³	是				
			二期烧结机尾	颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是				
			二期竖炉	二氧化硫	381.2	600	mg/m ³	是				
氮氧化物	54.64	500		mg/m ³	是							

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
				颗粒物	24.69	80	mg/m ³	是		
				高钙灰窑	颗粒物	26.54	50	mg/m ³	是	
				高镁灰窑排放口	颗粒物	27.24	50	mg/m ³	是	
				一期竖炉	二氧化硫	351.28	600	mg/m ³	是	
					氮氧化物	52.03	500	mg/m ³	是	
					颗粒物	21.76	80	mg/m ³	是	
曹妃甸	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	2013-11-22	1#机组	烟尘	29	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	71	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	153	450	mg/m ³	是		
			2#机组	烟尘	27	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	80	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	201	450	mg/m ³	是		
曹妃甸	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2013-12-3	白灰窑窑顶除尘烟囱	颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是		
		2013-10-9	高炉出铁厂二次烟气除尘器烟囱	颗粒物	12.2	50	mg/m ³	是		
		2013-10-9	高炉出铁厂一次烟气除尘器1#烟囱	颗粒物	12.7	50	mg/m ³	是		
		2013-10-10	高炉料仓仓上除尘系统烟囱	颗粒物	18	50	mg/m ³	是		
		2013-10-10	炼钢转炉二次除尘1#烟	颗粒物	10.8	50	mg/m ³	是		
			炼钢转炉二次除尘2#烟	颗粒物	12	50	mg/m ³	是		
		2013-12-3	自备电站烟囱	烟尘	16.7	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	22.88	400	mg/m ³	是		
氮氧化物	230.72			450	mg/m ³	是				
		2013-11-27	1号转运站排放口	颗粒物	37.41	50	mg/m ³	是		
			2号转运站排放口	颗粒物	37.78	50	mg/m ³	是		
			3号转运站排放口	颗粒物	37.86	50	mg/m ³	是		
			干选及废石排放口1	颗粒物	37.36	50	mg/m ³	是		
			干选及废石排放口2	颗粒物	36.17	50	mg/m ³	是		
			磨矿仓排放口1	颗粒物	41.72	50	mg/m ³	是		
			磨矿仓排放口2	颗粒物	43.65	50	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
滦 县	河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	2013-11-26	磨矿仓排放口3	颗粒物	42.63	50	mg/m ³	是			
			氧化粗破排放口	颗粒物	38.88	50	mg/m ³	是			
			氧化筛分排放口1	颗粒物	38.65	50	mg/m ³	是			
			氧化筛分排放口2	颗粒物	38.7	50	mg/m ³	是			
			氧化筛分排放口3	颗粒物	38.6	50	mg/m ³	是			
			氧化筛分排放口4	颗粒物	38.99	50	mg/m ³	是			
		2013-11-27	原生矿破碎排放口	颗粒物	40.12	50	mg/m ³	是			
			2013-11-26	原生排放口1	颗粒物	38.24	50	mg/m ³	是		
		原生排放口2		颗粒物	37.19	50	mg/m ³	是			
		中细碎排放口1		颗粒物	42.73	50	mg/m ³	是			
		中细碎排放口2		颗粒物	43.45	50	mg/m ³	是			
		中细碎排放口3		颗粒物	42.48	50	mg/m ³	是			
		中细碎排放口4		颗粒物	41.99	50	mg/m ³	是			
		滦 县	冀东水泥滦县有限责任公司	2013-11-19	包装东排放口	颗粒物	23.04	50	mg/m ³	是	
					包装西排放口	颗粒物	23.19	50	mg/m ³	是	
				2013-11-18	二期矿渣烘干	颗粒物	28.21	50	mg/m ³	是	
2013-11-19	二期煤粉制备			颗粒物	32.95	50	mg/m ³	是			
	二期熟料烧成窑头			颗粒物	38.24	50	mg/m ³	是			
2013-11-18	二期水泥包装			颗粒物	22.49	30	mg/m ³	是			
2013-11-19	二期水泥粉磨			颗粒物	27.09	30	mg/m ³	是			
	二期窑尾排放口			二氧化硫	31	200	mg/m ³	是			
				氮氧化物	674.91	800	mg/m ³	是			
2013-11-18	辅料仓排放口			颗粒物	42.49	50	mg/m ³	是			
2013-11-19	辅料仓排放口			颗粒物	23.18	50	mg/m ³	是			
	烘干排放口			颗粒物	27.77	100	mg/m ³	是			
	煤磨排放口			颗粒物	34.5	100	mg/m ³	是			
2013-11-18	生料仓排放口			颗粒物	23.53	50	mg/m ³	是			
	水泥罐装排放口	颗粒物	21.72	30	mg/m ³	是					

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-19	水泥磨排放口	颗粒物	27.41	50	mg/m ³	是	
		2013-11-18	水泥磨三	颗粒物	27.34	30	mg/m ³	是	
		2013-11-19	一期窑头排放口	颗粒物	38.95	100	mg/m ³	是	
			一期窑尾排放口	二氧化硫	39	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	646.6	800	mg/m ³	是	
		颗粒物	40.96	100	mg/m ³	是			
滦 县	滦县金马工业有限公司	2013-11-7	高炉排放口	颗粒物	36.68	50	mg/m ³	是	
			炼钢排放口	颗粒物	36.54	50	mg/m ³	是	
			烧结排放口	二氧化硫	410.05	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	41.05	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	35.96	80	mg/m ³	是	
滦 县	唐山安泰钢铁有限公司	2013-11-12	高炉出铁场排放口	颗粒物	26.47	50	mg/m ³	是	
			矿槽除尘	颗粒物	25.85	50	mg/m ³	是	
			炼钢排放口	颗粒物	26.58	50	mg/m ³	是	
滦 县	唐山东海钢铁集团特钢有限公司	2013-11-14	1号高炉出铁场	颗粒物	40.25	50	mg/m ³	是	
			1号高炉矿槽除尘	颗粒物	40.75	50	mg/m ³	是	
			1号烧结机燃烧段	二氧化硫	348	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	119.6	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	43.45	80	mg/m ³	是	
			1号竖炉除尘	二氧化硫	367	600	mg/m ³	是	
				颗粒物	43.13	80	mg/m ³	是	
			2号高炉出铁场	颗粒物	40.61	50	mg/m ³	是	
			2号高炉矿槽除尘	颗粒物	41.81	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	367.33	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	139.31	500	mg/m ³	是	
			2号烧结机燃烧段	颗粒物	41.48	80	mg/m ³	是	
				2号竖炉	二氧化硫	355.67	600	mg/m ³	是
			颗粒物	43.22	80	mg/m ³	是		
		2013-11-15	白灰窑	颗粒物	43.67	50	mg/m ³	是	
炼钢二次除尘	颗粒物		38.22	50	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-14	三号高炉出铁场	颗粒物	40.91	50	mg/m ³	是	
			三号高炉矿槽除尘	颗粒物	40.79	50	mg/m ³	是	
			三号烧结脱硫	二氧化硫	388	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	169.75	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.48	80	mg/m ³	是	
			三号竖炉	二氧化硫	370.67	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	13.8	500	mg/m ³	是	
颗粒物	46.09	80		mg/m ³	是				
滦 县	唐山东海钢铁集团有限公司	2013-11-11	高炉出铁场排放口	颗粒物	37.92	50	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘排放口	颗粒物	42.44	50	mg/m ³	是	
			烧结机脱硫	二氧化硫	14.82	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	25.86	500	mg/m ³	是	
滦 县	唐山兴隆钢铁有限公司	2013-11-6	3号高炉出铁场	颗粒物	25.53	50	mg/m ³	是	
			转炉排放口	颗粒物	25.21	50	mg/m ³	是	
滦南县	河北钢铁集团华西钢铁有限公司	2013-11-12	1#	颗粒物	29.62	50	mg/m ³	是	
			10	颗粒物	38.55	50	mg/m ³	是	
			2#	颗粒物	27.35	50	mg/m ³	是	
			3#	颗粒物	26.27	50	mg/m ³	是	
			4#	二氧化硫	251	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	93	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.5	80	mg/m ³	是	
			5#	二氧化硫	255	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	91	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	35.16	80	mg/m ³	是	
			6#	颗粒物	41.24	80	mg/m ³	是	
			7#	颗粒物	45.68	80	mg/m ³	是	
			8#	颗粒物	48.97	80	mg/m ³	是	
9#	二氧化硫	274	600	mg/m ³	是				
	氮氧化物	107	500	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
				颗粒物	42.93	80	mg/m ³	是		
滦南县	河北永新纸业有限公司	2013-11-15	1#	烟尘	136.8	200	mg/m ³	是		
				二氧化硫	293.94	2100	mg/m ³	是		
				氮氧化物	299.66	650	mg/m ³	是		
滦南县	唐山市荣程钢铁有限公司	2013-11-19	高炉热风炉	颗粒物	25.63	50	mg/m ³	是		
			烧结机头	二氧化硫	361	600	mg/m ³	是		
				氮氧化物	72	500	mg/m ³	是		
			颗粒物	43.61	80	mg/m ³	是			
			烧结机尾	颗粒物	41.47	50	mg/m ³	是		
转炉二次除尘	颗粒物	39.46	50	mg/m ³	是					
滦南县	唐山万浦热电有限公司	2013-11-14	1#烟囱	二氧化硫	253.03	800	mg/m ³	是		
				氮氧化物	388.91	650	mg/m ³	是		
				烟尘	79.79	200	mg/m ³	是		
			2#烟囱	烟尘	74.41	200	mg/m ³	是		
				二氧化硫	256.54	800	mg/m ³	是		
				氮氧化物	378.37	650	mg/m ³	是		
乐亭县	唐山市德龙钢铁有限公司	2013-11-12	1号高炉铁前废气排放口	颗粒物	44.1	50	mg/m ³	是		
		2013-11-12	1号热风炉	氮氧化物	126.3	300	mg/m ³	是		
				二氧化硫	24	100	mg/m ³	是		
				颗粒物	20	50	mg/m ³	是		
		2013-11-12	2号高炉铁前废气排放口	颗粒物	44.3	50	mg/m ³	是		
		2013-11-12	2号热风炉	氮氧化物	130.9	300	mg/m ³	是		
				二氧化硫	21	100	mg/m ³	是		
				颗粒物	17.9	50	mg/m ³	是		
				烧结机头废气排放口	氮氧化物	278.9	500	mg/m ³	是	
					二氧化硫	40	650	mg/m ³	是	
颗粒物	53.5	80	mg/m ³	是						
2013-11-12	烧结机尾废气排放口	颗粒物	43.6	80	mg/m ³	是				
		2013-11-20	1#出铁场	颗粒物	33.1	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	38.3	600	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
乐亭县	唐山中厚板材有限公司	2013-11-20	1#机头	氮氧化物	148.9	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.2	80	mg/m ³	是	
		2013-11-20	1#机尾	颗粒物	36.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-20	1#加热炉	二氧化硫	67.3	250	mg/m ³	是	
				氮氧化物	92.1	350	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.3	30	mg/m ³	是	
		2013-11-20	2#出铁场	颗粒物	38.3	50	mg/m ³	是	
		2013-11-20	2#机头	二氧化硫	35.7	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	89	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.7	80	mg/m ³	是	
		2013-11-20	2#机尾	颗粒物	44.7	50	mg/m ³	是	
		2013-11-20	2#加热炉	二氧化硫	66.7	250	mg/m ³	是	
				氮氧化物	89	350	mg/m ³	是	
				颗粒物	18.1	30	mg/m ³	是	
		2013-11-20	炼钢二次尘	颗粒物	22.7	50	mg/m ³	是	
2013-11-20	炼钢精炼	颗粒物	11.4	50	mg/m ³	是			
		2013-10-29	1#、2#转炉	颗粒物	35.76	50	mg/m ³	是	
		2013-10-29	1#发电机组	烟尘	8.28	10	mg/m ³	是	
				二氧化硫	55.08	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	34.76	200	mg/m ³	是	
		2013-10-29	1#高炉出铁场	颗粒物	42.14	50	mg/m ³	是	
			1#高炉上料	颗粒物	34.06	50	mg/m ³	是	
		2013-10-31	1#竖炉	烟尘	58.94	-	mg/m ³		
				二氧化硫	408.89	600	mg/m ³	是	
		2013-11-11	195m2烧结机机头脱硫后	烟尘	33.56	-	mg/m ³		
				二氧化硫	56.94	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	73.6	500	mg/m ³	是	
		2013-10-29	195m2烧结机机尾	烟尘	14.53	-	mg/m ³		
2#高炉出铁场	颗粒物		39.67	50	mg/m ³	是			
2013-10-29	2#高炉上料	颗粒物	32.68	50	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司	2013-10-31	2#竖炉	烟尘	58.01	-	mg/m ³			
				二氧化硫	490.17	600	mg/m ³	是		
			265m2烧结机机头脱硫后	烟尘	21.74	-	mg/m ³			
				二氧化硫	8.88	600	mg/m ³	是		
				氮氧化物	117.07	500	mg/m ³	是		
		2013-10-29	265m2烧结机机尾	烟尘	16.35	-	mg/m ³			
			3#、4#转炉	颗粒物	38.56	50	mg/m ³	是		
			3#高炉出铁场	颗粒物	40.27	50	mg/m ³	是		
		2013-10-31	3#竖炉	3#高炉上料	颗粒物	38.1	50	mg/m ³	是	
				烟尘	59.23	-	mg/m ³			
		2013-10-29	4#高炉出铁场	二氧化硫	206.06	600	mg/m ³	是		
				颗粒物	38.98	50	mg/m ³	是		
		2013-10-31	4#竖炉	4#高炉上料	颗粒物	32.86	50	mg/m ³	是	
				烟尘	59.07	-	mg/m ³			
		2013-10-29	5#高炉出铁场	二氧化硫	456.23	600	mg/m ³	是		
				颗粒物	36.92	50	mg/m ³	是		
		2013-10-31	5#竖炉	5#高炉上料	颗粒物	38.38	50	mg/m ³	是	
				烟尘	60.03	-	mg/m ³			
		2013-10-29	6#高炉出铁场	二氧化硫	524.6	600	mg/m ³	是		
				5#转炉	颗粒物	36.79	50	mg/m ³	是	
				6#高炉上料	颗粒物	39.96	50	mg/m ³	是	
		2013-10-31	6#竖炉	6#高炉上料	颗粒物	36.78	50	mg/m ³	是	
				烟尘	61.49	-	mg/m ³			
		2013-10-29	9#高炉出铁厂	二氧化硫	325.92	600	mg/m ³	是		
				6#转炉	颗粒物	37.99	50	mg/m ³	是	
				7#高炉出铁厂	颗粒物	40.03	50	mg/m ³	是	
7#高炉上料	颗粒物			39.85	50	mg/m ³	是			
8#高炉出铁厂	颗粒物			41.12	50	mg/m ³	是			
8#高炉上料	颗粒物			42.15	50	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-11	9#高炉上料	颗粒物	41.78	50	mg/m ³	是	
				烟尘	27.56	-	mg/m ³		
			新265烧结机机头脱硫后	二氧化硫	124.54	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	61.84	500	mg/m ³	是	
迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司租赁万通公司	2013-11-28	1#、2#烧结机机头	烟尘	39.67	-	mg/m ³		
				二氧化硫	232.95	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	36.29	500	mg/m ³	是	
			1#、2#烧结机机尾	烟尘	32.69	-	mg/m ³		
			1#高炉出铁厂	颗粒物	36.47	50	mg/m ³	是	
			1#高炉上料	颗粒物	34.05	50	mg/m ³	是	
			1#混铁炉	颗粒物	38.3	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁厂	颗粒物	35.14	50	mg/m ³	是	
			2#高炉上料	颗粒物	40.75	50	mg/m ³	是	
			2#混铁炉	颗粒物	38.41	50	mg/m ³	是	
			竖炉	烟尘	40.86	-	mg/m ³		
二氧化硫	214.91	600		mg/m ³	是				
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	2013-12-3	锅炉	烟尘	145.8	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	465.8	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	365	450	mg/m ³	是	
海港经济开发区	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	2013-11-21	1#净烟气	烟尘	16	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	65	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	58	450	mg/m ³	是	
			2#净烟气	烟尘	33	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	77	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	89	450	mg/m ³	是	
			1号焦炉	二氧化硫	17.16	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	237.8	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	30.44	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	11.44	100	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	2013-10-25	地面站	氮氧化物	6.15	-	mg/m ³		
				颗粒物	22.64	100	mg/m ³	是	
			锅炉	烟尘	33.55	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	51.7	2100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	272.56	650	mg/m ³	是	
筛焦	颗粒物	21.88	50	mg/m ³	是				
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	2013-11-5	1号焦炉	二氧化硫	22.88	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	438.7	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	16.55	50	mg/m ³	是	
			备煤	颗粒物	18.82	120	mg/m ³	是	
				氮氧化物	26.65	-	mg/m ³		
			地面站	颗粒物	19.52	120	mg/m ³	是	
				烟尘	15.47	-	mg/m ³		
			推焦地面除尘站	二氧化硫	22.88	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	15.72	-	mg/m ³		
				二氧化硫	22.88	150	mg/m ³	是	
装煤	氮氧化物	28.7	-	mg/m ³					
	颗粒物	21	100	mg/m ³	是				
	烟尘	31.49	100	mg/m ³	是				
南堡经济开发区	唐山三友硅业有限责任公司	2013-11-12	排口	二氧化硫	86.26	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	504.94	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	28.25	200	mg/m ³	是	
南堡经济开发区	唐山三友碱业(集团)有限公司	2013-11-12	烟气监测点1	二氧化硫	169.73	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	589.83	1500	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	26.04	600	mg/m ³	是	
			烟气监测点2	二氧化硫	270.6	2100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	436.81	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	26.45	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
南堡经济开发区	唐山三友热电有限责任公司	2013-11-12	发电锅炉出口	二氧化硫	257.64	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84.2	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2013-11-14	1#2#烧结成品仓	颗粒物	24.09	50	mg/m ³	是	
		2013-11-13	1#2#烧结配料	颗粒物	26.05	50	mg/m ³	是	
		2013-11-13	1#2#烧结脱硫	二氧化硫	157	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	88	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	44.76	80	mg/m ³	是	
		2013-11-14	1#烧结机尾	颗粒物	18.63	50	mg/m ³	是	
		2013-11-14	1#竖炉	二氧化硫	176	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	8	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38.13	80	mg/m ³	是	
		2013-11-13	1#转炉二次除尘	颗粒物	18.22	50	mg/m ³	是	
		2013-11-14	2#烧结机尾	颗粒物	21.34	50	mg/m ³	是	
		2013-11-14	2#竖炉	二氧化硫	180	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	34.65	80	mg/m ³	是	
		2013-11-13	2#转炉二次除尘	颗粒物	14.19	50	mg/m ³	是	
		2013-11-14	3#4#高炉出铁场	颗粒物	24.55	50	mg/m ³	是	
		2013-11-13	3#4#烧结二次配料	颗粒物	23.88	50	mg/m ³	是	
			3#4#烧结二次配料转运	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
		2013-11-13	3#4#烧结机头脱硫	二氧化硫	152	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	68	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.34	80	mg/m ³	是	
2013-11-13	3#4#烧结机尾	颗粒物	15.39	50	mg/m ³	是			
2013-11-14	3#高炉槽下	颗粒物	19.76	50	mg/m ³	是			
2013-11-14	4#高炉槽下	颗粒物	26.24	50	mg/m ³	是			
遵化市	唐山建龙筒舟钢铁有限公司	2013-11-29	1#石灰窑	颗粒物	13.68	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29	3#石灰窑	烟尘	15.85	-	mg/m ³		
		2013-11-19	地面站	颗粒物	23.73	100	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	唐山建龙实业有限公司	2013-11-19	1#高炉出铁场	颗粒物	17.34	50	mg/m ³	是	
		2013-11-19	1#高炉矿槽	颗粒物	19.54	50	mg/m ³	是	
		2013-11-19	1#高炉热风	二氧化硫	3	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2	300	mg/m ³	是	
				颗粒物	23.4	50	mg/m ³	是	
		2013-11-19	1#竖炉	二氧化硫	177	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	4	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42.46	80	mg/m ³	是	
		2013-11-19	2#高炉出铁场	颗粒物	19.36	50	mg/m ³	是	
		2013-11-19	2#高炉矿槽	颗粒物	22.2	50	mg/m ³	是	
		2013-11-19	2#竖炉	二氧化硫	183	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	40.25	80	mg/m ³	是	
		2013-11-19	3#高炉出铁厂	颗粒物	22.36	50	mg/m ³	是	
		2013-11-18	3#高炉矿槽	颗粒物	23.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-19	电厂二期	烟尘	13.46	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	110	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	45	1300	mg/m ³	是	
		2013-11-18	电厂一期	烟尘	13.49	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	180	400	mg/m ³	是	
氮氧化物	71			1300	mg/m ³	是			
2013-11-19	炼钢混铁炉除尘	颗粒物	24.91	50	mg/m ³	是			
2013-11-25	一轧加热炉	二氧化硫	79	250	mg/m ³	是			
		氮氧化物	78	350	mg/m ³	是			
		颗粒物	13.1	30	mg/m ³	是			
迁安市	河北大唐国际迁安热电有限责任公司(原迁安大唐热电有限责任公司)	2013-10-30	锅炉脱硫系统	烟尘	17.2	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	33.2	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	359	650	mg/m ³	是	
			1#白灰窑	颗粒物	21.8	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	12.4	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	2013-10-9	1#高炉矿槽	颗粒物	19.4	50	mg/m ³	是	
			1#混铁炉	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头除尘器后	二氧化硫	360	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	98.4	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	59	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾除尘器	颗粒物	18.6	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉除尘器后	二氧化硫	184	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	102	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.4	80	mg/m ³	是	
			1#转炉二次烟气	颗粒物	37.3	50	mg/m ³	是	
			2#混铁炉	颗粒物	16.3	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	593	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	11.6	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.2	80	mg/m ³	是	
			2#转炉二次烟气	颗粒物	16.8	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	13.6	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			3#转炉二次烟气除尘器	颗粒物	30.3	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽、出铁场除尘器后	颗粒物	17.3	50	mg/m ³	是	
			4#转炉二次烟气	颗粒物	14.6	50	mg/m ³	是	
			1#2#92.5m2烧结机头除尘器后	二氧化硫	33.4	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	47.2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	44.5	80	mg/m ³	是	
			1#2#烧结机成品矿	颗粒物	15.4	50	mg/m ³	是	
			1#92.5m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	43.8	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	41.2	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	9.94	50	mg/m ³	是	
			1#炼钢转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	15	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	2013-11-4	176m2成品仓	颗粒物	17.9	50	mg/m ³	是	
			176m2配料系统除尘器	颗粒物	42.5	50	mg/m ³	是	
			2#92.5m2烧结机尾除尘器	颗粒物	46.4	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	17.7	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	13.6	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	18.8	50	mg/m ³	是	
			4#转炉二次烟气除尘器	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	14.7	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽	颗粒物	19.9	50	mg/m ³	是	
			老区竖炉除尘后	二氧化硫	556	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	4.1	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	36.7	80	mg/m ³	是	
			新区竖炉除尘器后	二氧化硫	506	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	4.1	500	mg/m ³	是	
颗粒物	49.4	80		mg/m ³	是				
迁安市	河北钢铁集团鑫达钢铁有限公司	2013-11-1	1#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	23.5	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头除尘器后	二氧化硫	36.2	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	186	500	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾除尘器	颗粒物	74.9	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	30.7	50	mg/m ³	是	
			152m2烧结机头	二氧化硫	227	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	159	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	68	80	mg/m ³	是	
			152m2烧结冷却段除尘后	颗粒物	40.2	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	573	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6.15	500	mg/m ³	是	
颗粒物	41.1	80		mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			3#高炉出铁场除尘后	颗粒物	14.7	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	23.7	50	mg/m ³	是	
			3#高炉配料	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			平烧配料	颗粒物	13	50	mg/m ³	是	
			平烧破碎	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			平烧筛分	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	27.3	50	mg/m ³	是	
			1#1080m3高炉出铁场	颗粒物	23.8	50	mg/m ³	是	
			1#1080m3高炉矿槽	颗粒物	14.5	50	mg/m ³	是	
			1#2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	16.5	50	mg/m ³	是	
			1#2#配料除尘	颗粒物	14.9	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	29.6	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	19.7	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉除尘器	二氧化硫	312	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		4.1	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		22.6	80	mg/m ³	是		
			1080m3高炉筛分间	颗粒物	21.6	50	mg/m ³	是	
			1080m3高炉上料地坑	颗粒物	15.8	50	mg/m ³	是	
			180吨转炉散装上料	颗粒物	42.5	50	mg/m ³	是	
			2#1080m3高炉出铁场	颗粒物	19.7	50	mg/m ³	是	
			2#1080m3高炉矿槽	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	460	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		4.1	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		34.8	80	mg/m ³	是		
			3#180吨转炉二次烟气	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
			3#4#高炉1#2#转运站	颗粒物	28.4	50	mg/m ³	是	
			3#4#高炉3#转运站	颗粒物	30.7	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	2013-10-30	3#4#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	31.9	50	mg/m ³	是	
			3#4#配料除尘	颗粒物	23.7	50	mg/m ³	是	
			3#4#转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	17.1	50	mg/m ³	是	
			3#高炉焦炭地坑除尘器	颗粒物	16.8	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	27.1	50	mg/m ³	是	
			3#竖炉除尘器	二氧化硫	484	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	5.47	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	64.9	80	mg/m ³	是	
			3#套筒窑本体	颗粒物	20.6	50	mg/m ³	是	
			3#套筒窑原料	颗粒物	19	50	mg/m ³	是	
			300m2 3#烧结机头除尘器后	二氧化硫	35.8	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	88.5	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	33	80	mg/m ³	是	
			300m2 3#烧结机尾除尘器后	颗粒物	28.5	50	mg/m ³	是	
			300m2 3#烧结配料除尘器后	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			300m2 3#烧结整粒除尘器后	颗粒物	27.8	50	mg/m ³	是	
			300m2烧结机头东侧	二氧化硫	240	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	90.2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	26.4	80	mg/m ³	是	
			300m2烧结机头西侧	二氧化硫	338	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	90.2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	16.3	80	mg/m ³	是	
			300m2烧结机尾	颗粒物	22.3	50	mg/m ³	是	
			300m2烧结配料	颗粒物	24.6	50	mg/m ³	是	
			300m2烧结熔燃破碎	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
			300m2烧结整粒系统	颗粒物	24.8	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			4#180吨转炉二次烟气	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	
			4#烧结石灰破碎除尘器	颗粒物	27.6	50	mg/m ³	是	
			4#烧结成品矿除尘器	颗粒物	30.9	50	mg/m ³	是	
			4#烧结机头除尘器后	二氧化硫	52.4	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		134	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		41	80	mg/m ³	是		
			4#烧结机尾除尘器	颗粒物	23.8	50	mg/m ³	是	
			4#套筒窑本体	颗粒物	17.3	50	mg/m ³	是	
			4#套筒窑原料	颗粒物	15.9	50	mg/m ³	是	
			5#6#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	17.4	50	mg/m ³	是	
			5#6#高炉转运站	颗粒物	18.9	50	mg/m ³	是	
			5#6#配料除尘	颗粒物	24.3	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	18.4	50	mg/m ³	是	
			6#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			南厂1#高炉原料转运站除尘器后	颗粒物	17.1	50	mg/m ³	是	
			南厂1#竖炉除尘器后	二氧化硫	133	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		4.1	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		22.4	80	mg/m ³	是		
			南厂2#竖炉除尘器后	二氧化硫	135	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		6.15	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		34.2	80	mg/m ³	是		
			南厂3#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			南厂3#高炉矿槽除尘器	颗粒物	21.7	50	mg/m ³	是	
			南厂竖炉配料除尘器后	颗粒物	21.1	50	mg/m ³	是	
			球团成品矿	颗粒物	25.2	50	mg/m ³	是	
			竖炉配料除尘器	颗粒物	24.9	50	mg/m ³	是	
			白灰车间除尘器后	颗粒物	31.8	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北京东管业有限公司	2013-10-23	高炉出铁场除尘器后	颗粒物	23.2	50	mg/m ³	是	
			配料地坑除尘器后	颗粒物	34.1	50	mg/m ³	是	
			竖炉除尘器后	二氧化硫	382	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	3.42	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	74	80	mg/m ³	是	
			原料仓除尘器后	颗粒物	30.1	50	mg/m ³	是	
迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	2013-10-29	1#高炉1#出铁场除尘器	颗粒物	15.1	50	mg/m ³	是	
			1#高炉1#料仓除尘器后	颗粒物	19.7	50	mg/m ³	是	
			1#高炉2#出铁场除尘器	颗粒物	14.7	50	mg/m ³	是	
			1#煤制粉除尘器后	颗粒物	21.9	50	mg/m ³	是	
			1#套筒窑成品仓除尘器	颗粒物	11.5	50	mg/m ³	是	
			1#套筒窑窑顶	颗粒物	15.2	50	mg/m ³	是	
			1#套筒窑原料	颗粒物	17.1	50	mg/m ³	是	
			2#高炉1#出铁场	颗粒物	32.3	50	mg/m ³	是	
			2#高炉1#料仓	颗粒物	14.8	50	mg/m ³	是	
			2#高炉2#出铁场	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			2#高炉2#料仓	颗粒物	18.6	50	mg/m ³	是	
			2#煤制粉	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
			2#套筒窑窑顶	颗粒物	15.8	50	mg/m ³	是	
			2#套筒窑原料	颗粒物	25.1	50	mg/m ³	是	
			3#高炉1#出铁场	颗粒物	15.2	50	mg/m ³	是	
			3#高炉1#料仓	颗粒物	14.8	50	mg/m ³	是	
			3#高炉2#出铁场	颗粒物	44.7	50	mg/m ³	是	
			3#高炉2#料仓	颗粒物	13.9	50	mg/m ³	是	
			3#高炉3#出铁场	颗粒物	13.2	50	mg/m ³	是	
			3#煤制粉	颗粒物	13.8	50	mg/m ³	是	
			3#套筒窑窑顶	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			3#套筒窑原料及成品	颗粒物	47.2	50	mg/m ³	是	
			5#精炼	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			二炼钢1#2#转炉1#二次烟气	颗粒物	14.9	50	mg/m ³	是	
			二炼钢1#2#转炉2#二次烟气	颗粒物	15.1	50	mg/m ³	是	
			二炼钢1#2#转炉3#二次烟气	颗粒物	24.6	50	mg/m ³	是	
			二炼钢1#2#转炉4#二次烟气	颗粒物	17.4	50	mg/m ³	是	
			二炼钢精炼	颗粒物	36.4	50	mg/m ³	是	
			二炼钢铁合金库	颗粒物	35.9	50	mg/m ³	是	
			料场翻车机	颗粒物	22.8	50	mg/m ³	是	
			汽车受料槽	颗粒物	15.3	50	mg/m ³	是	
			一炼钢1#2#转炉1#二次烟气	颗粒物	18	50	mg/m ³	是	
			一炼钢1#2#转炉2#二次烟气	颗粒物	16.8	50	mg/m ³	是	
			一炼钢1#2#转炉4#二次烟气	颗粒物	14.1	50	mg/m ³	是	
			一炼钢3#转炉二次烟气6#精炼除尘器后	颗粒物	18.1	50	mg/m ³	是	
			一炼钢铁合金库	颗粒物	13.1	50	mg/m ³	是	
			原煤运输	颗粒物	25.2	50	mg/m ³	是	
			迁安市	迁安恒晖热电有限公司 (原迁安胜利科热电有限公司)	2013-10-30	锅炉	烟尘	21.5	50
二氧化硫	84.9	400					mg/m ³	是	
氮氧化物	179	650					mg/m ³	是	
迁安市	迁安联钢津安钢铁有限公司	2013-11-1	1#2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			高炉1#转运站除尘器后	颗粒物	31.4	50	mg/m ³	是	
			高炉2#转运站除尘器后	颗粒物	26.5	50	mg/m ³	是	
			高炉3#转运站除尘器后	颗粒物	20.9	50	mg/m ³	是	
			转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	47.9	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市成达精密铸造有限公司	2013-10-24	槽上槽下	颗粒物	34.8	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁场	颗粒物	28.4	50	mg/m ³	是	
			烧结1#机头	二氧化硫	66.7	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	114	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	69.5	80	mg/m ³	是	
			烧结2#机头	二氧化硫	28.2	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	59.5	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	45.2	80	mg/m ³	是	
			烧结机尾	颗粒物	42.9	50	mg/m ³	是	
			竖炉1#	二氧化硫	497	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	15.1	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	73	80	mg/m ³	是	
			竖炉2#	二氧化硫	496	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	15.1	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.9	80	mg/m ³	是	
			竖炉3#	二氧化硫	422	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	15.7	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.8	80	mg/m ³	是	
			中转站	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
铸造生产线	颗粒物	13.7	120	mg/m ³	是				
迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2013-10-10	1#二合一地面站除尘器	颗粒物	15.4	100	mg/m ³	是	
			1#焦炉除尘器后	二氧化硫	90	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	476	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.7	50	mg/m ³	是	
			2#二合一地面站除尘器	颗粒物	12	100	mg/m ³	是	
			2#焦炉除尘器后	二氧化硫	82	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	772	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	45.5	50	mg/m ³	是	
4.3米破碎系统除尘器后	颗粒物	16	50	mg/m ³	是				
5.5米系统破碎除尘器后	颗粒物	11.4	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			5.5米系统筛焦除尘器后	颗粒物	14.9	50	mg/m ³	是				
			电厂锅炉除尘器后	烟尘	15.8	50	mg/m ³	是				
		二氧化硫		75	100	mg/m ³	是					
		氮氧化物		175	400	mg/m ³	是					
迁安市	迁安市津唐球墨铸管有限公司	2013-11-5	33m2烧结机头除尘器后	二氧化硫	44.4	600	mg/m ³	是				
				氮氧化物	38.3	500	mg/m ³	是				
				颗粒物	27.5	80	mg/m ³	是				
						33m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	23.3	50	mg/m ³	是	
						风冷5#带除尘器后	颗粒物	22.2	50	mg/m ³	是	
						高炉出铁场除尘器后	颗粒物	15.9	50	mg/m ³	是	
						高炉配料除尘器后	颗粒物	23.6	50	mg/m ³	是	
						高炉上料除尘器后	颗粒物	26.1	50	mg/m ³	是	
						烧结上料地仓除尘器后	颗粒物	27.4	50	mg/m ³	是	
						树脂砂混砂	颗粒物	19	120	mg/m ³	是	
						粘土砂混砂	颗粒物	25.3	120	mg/m ³	是	
						粘土砂落砂	颗粒物	19.9	120	mg/m ³	是	
						铸管喷锌除尘器后	颗粒物	28.6	120	mg/m ³	是	
						铸管喂丝球化除尘器后	颗粒物	22.6	120	mg/m ³	是	
						铸造熔炼电炉除尘器后	烟尘	24.8	150	mg/m ³	是	
						铸造树脂砂落砂	颗粒物	22	120	mg/m ³	是	
			迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2013-10-24	1#2#电厂	烟尘	48	50	mg/m ³	是	
二氧化硫	43.1	100					mg/m ³	是				
氮氧化物	10.8	400					mg/m ³	是				
						1#破碎机	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
						1#筛焦	颗粒物	29.5	50	mg/m ³	是	
						2#破碎机	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
						2#筛焦	颗粒物	24.4	50	mg/m ³	是	
						二厂地面站	颗粒物	21.3	100	mg/m ³	是	
						二厂焦炉	二氧化硫	66	100	mg/m ³	是	
		氮氧化物					18.1	800	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			一厂1#焦炉	颗粒物	46.4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	98	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	18.8	800	mg/m ³	是	
			一厂2#焦炉	颗粒物	41.4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	97	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6.49	800	mg/m ³	是	
			一厂地面站	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
				颗粒物	25.3	100	mg/m ³	是	
			1#2#3#4#高炉上料地坑	颗粒物	36.4	50	mg/m ³	是	
			1#2#3#4#高炉原料返矿	颗粒物	23.2	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次烟气	颗粒物	19	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	18.4	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	49	50	mg/m ³	是	
			1#烧结单辊破碎	颗粒物	48.2	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头机尾除尘器后	二氧化硫	261	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	138	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.5	80	mg/m ³	是	
			1#竖炉除尘器后	二氧化硫	599	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	13	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.1	80	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	21.7	50	mg/m ³	是	
			2#烧结单辊破碎	颗粒物	12.7	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头机尾除尘器后	二氧化硫	410	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	167	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	16.1	80	mg/m ³	是	
			2#烧结筛分除尘器后	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	576	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	14.4	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	76	80	mg/m ³	是	
			3#4#烧结石灰破碎	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2013-10-15	3#4# 烧结机头除尘器后	二氧化硫	78.2	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	165	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	72.7	80	mg/m ³	是	
			3#4# 烧结配料地坑	颗粒物	20.3	50	mg/m ³	是	
			3# 高炉矿槽除尘器后	颗粒物	19.8	50	mg/m ³	是	
			3# 烧结单辊破碎	颗粒物	18.1	50	mg/m ³	是	
			3# 烧结机尾除尘后	颗粒物	24.1	50	mg/m ³	是	
			3# 烧结筛分	颗粒物	20.6	50	mg/m ³	是	
			3# 竖炉除尘器后	二氧化硫	502	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	8.2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.2	80	mg/m ³	是	
			3# 转炉二次烟气除尘器	颗粒物	18.8	50	mg/m ³	是	
			4# 高炉出铁场	颗粒物	48.9	50	mg/m ³	是	
			4# 高炉矿槽除尘器后	颗粒物	46.2	50	mg/m ³	是	
			4# 烧结机尾除尘器后	颗粒物	20.6	50	mg/m ³	是	
			4# 竖炉除尘器后	二氧化硫	514	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6.15	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	36.9	80	mg/m ³	是	
			4# 转炉二次烟气除尘器	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
			5#6#高炉上料地坑	颗粒物	17.3	50	mg/m ³	是	
			5#6#高炉原料振筛	颗粒物	19.1	50	mg/m ³	是	
			5# 高炉出铁场除尘器后	颗粒物	20.6	50	mg/m ³	是	
			5# 高炉矿槽除尘器后	颗粒物	18.7	50	mg/m ³	是	
			5# 烧结成品筛分除尘器前、后	颗粒物	30.5	50	mg/m ³	是	
			5# 烧结机头除尘器后	二氧化硫	35.8	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	331	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	56	80	mg/m ³	是	
5# 转炉二次烟气除尘器	颗粒物	18.9	50	mg/m ³	是				
	二氧化硫	36.2	600	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			6#7#烧结机头除尘器后	氮氧化物	209	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	48.1	80	mg/m ³	是	
			6#7#烧结上料地坑	颗粒物	18.9	50	mg/m ³	是	
			6#7#转炉除尘器后	颗粒物	19.9	50	mg/m ³	是	
			6#成品筛分	颗粒物	19.4	50	mg/m ³	是	
			6#高炉出铁场	颗粒物	13.7	50	mg/m ³	是	
			6#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	11	50	mg/m ³	是	
			6#烧结机单辊破碎	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			6#烧结机尾	颗粒物	12.2	50	mg/m ³	是	
			7#成品筛分	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
			7#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	24.3	50	mg/m ³	是	
			7#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	22.8	50	mg/m ³	是	
			7#烧结单辊破碎	颗粒物	47.3	50	mg/m ³	是	
			7#烧结机尾	颗粒物	17.2	50	mg/m ³	是	
			8#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	18.8	50	mg/m ³	是	
			8#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	20.3	50	mg/m ³	是	
			8#烧结1#冷却段	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
			8#烧结2#冷却段	颗粒物	18.1	50	mg/m ³	是	
			8#烧结单辊破碎	颗粒物	19.5	50	mg/m ³	是	
			8#烧结机头	二氧化硫	30	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	212	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	74	80	mg/m ³	是	
			8#烧结筛分	颗粒物	40.8	50	mg/m ³	是	
			8#烧结上料地坑	颗粒物	19.4	50	mg/m ³	是	
迁安市	迁安市联旺化工厂	2013-10-11	二合一地面站除尘器后	颗粒物	19.6	100	mg/m ³	是	
			焦炉除尘器后	二氧化硫	72.5	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	209	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.4	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉除尘器后	二氧化硫	391	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	2.73	500	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2013-11-7		颗粒物	23.5	80	mg/m ³	是		
			2#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	22.5	50	mg/m ³	是		
			2#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是		
			2#竖炉除尘器后	二氧化硫	503	600	mg/m ³	是		
				氮氧化物	6.15	500	mg/m ³	是		
				颗粒物	25.9	80	mg/m ³	是		
			2#转炉二次烟气除尘器	颗粒物	24.8	50	mg/m ³	是		
			3#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	12.9	50	mg/m ³	是		
			3#高炉矿槽除尘器	颗粒物	15.9	50	mg/m ³	是		
			4#高炉出铁场除尘器后	颗粒物	37	50	mg/m ³	是		
			4#高炉矿槽除尘器后	颗粒物	27.4	50	mg/m ³	是		
			90m2烧结机头除尘器后	二氧化硫	57.2	600	mg/m ³	是		
				氮氧化物	83.7	500	mg/m ³	是		
				颗粒物	16.2	80	mg/m ³	是		
			90m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	24.2	50	mg/m ³	是		
			地下矿仓除尘器后	颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是		
			矿用筛分	颗粒物	46	50	mg/m ³	是		
			烧结配料	颗粒物	17.4	50	mg/m ³	是		
			双90m2烧结机头除尘器后	二氧化硫	19.6	600	mg/m ³	是		
				氮氧化物	35.5	500	mg/m ³	是		
				颗粒物	22	80	mg/m ³	是		
			双90m2烧结机尾除尘器	颗粒物	15.4	50	mg/m ³	是		
				1#粉碎机	颗粒物	27.3	50	mg/m ³	是	
				1#干熄	颗粒物	15.8	100	mg/m ³	是	
				1#焦炉	二氧化硫	92.4	100	mg/m ³	是	
					氮氧化物	550	800	mg/m ³	是	
	颗粒物	21.9	50		mg/m ³	是				
	1#硫铵干燥	颗粒物	11.5	100	mg/m ³	是				
	1#炉前焦库	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是				
	1#推焦	颗粒物	13.4	100	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2013-10-31	1#装煤	颗粒物	26.5	100	mg/m ³	是	
			2#粉碎机	颗粒物	14.9	50	mg/m ³	是	
			2#焦炉	二氧化硫	82	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	756	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			2#硫铵干燥	颗粒物	14.7	100	mg/m ³	是	
			2#推焦	颗粒物	20.5	100	mg/m ³	是	
			2#装煤	颗粒物	29.8	100	mg/m ³	是	
			3#焦炉	二氧化硫	65	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	784	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.5	50	mg/m ³	是	
			4#焦炉	二氧化硫	91	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	705	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	31.6	50	mg/m ³	是	
			燃气锅炉	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	11.7	100	mg/m ³	是	
氮氧化物	272	400		mg/m ³	是				
迁安市	首钢矿业公司（烧结厂）	2013-10-25	铺系统机头环境除尘器	颗粒物	43.2	50	mg/m ³	是	
			烧结厂1#-3#烧结机头除尘器后	二氧化硫	329	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	191	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.2	80	mg/m ³	是	
			烧结厂130m ² 除尘器后	颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
			烧结厂140m ² 电除尘器后	颗粒物	14.4	50	mg/m ³	是	
			烧结厂2#烧结机尾除尘器后	颗粒物	13.2	50	mg/m ³	是	
			烧结厂360m ² 烧结机头除尘器后	二氧化硫	154	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	156	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	29.1	80	mg/m ³	是	
烧结厂4#-6#烧结机头除尘器后	二氧化硫	370	600	mg/m ³	是				
	氮氧化物	199	500	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			除尘布袋	颗粒物	69.7	80	mg/m ³	是	
			烧结厂40m2除尘器后	颗粒物	31.6	50	mg/m ³	是	
			烧结厂45m2除尘器后	颗粒物	45.7	50	mg/m ³	是	
			烧结厂白灰窑除尘器后	颗粒物	27.1	50	mg/m ³	是	
			烧结厂返矿大布袋除尘	颗粒物	48.2	50	mg/m ³	是	
			烧结厂熔燃破碎布袋除尘器后	颗粒物	14.2	50	mg/m ³	是	
			烧结厂双50m2除尘器后	颗粒物	26.1	50	mg/m ³	是	
迁安市	首钢矿业公司电修厂	2013-11-13	电修列电35吨锅炉	烟尘	72.3	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	691	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	311	-	mg/m ³		
迁安市	首钢矿业公司球团厂	2013-10-12	195m2球团链篦机	二氧化硫	189	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	279	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	23.2	80	mg/m ³	是	
			220m2球团链篦机	二氧化硫	514	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	270	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.7	80	mg/m ³	是	
			球团成品110m2电除尘	颗粒物	25.7	50	mg/m ³	是	
			球团磁选筛分60m2电除	颗粒物	47.3	50	mg/m ³	是	
			球团煤制粉布袋除尘	颗粒物	27.8	50	mg/m ³	是	
球团原料20m2电除尘	颗粒物	49.6	50	mg/m ³	是				
海港区	秦皇岛发电有限责任公司	2013-11-20	1#机组	烟尘	16	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	182	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	131	1100	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	16	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	182	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	131	1100	mg/m ³	是	
			3#机组	烟尘	16	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	49	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	141	1100	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			4#机组	烟尘	15	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	79	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	50	1100	mg/m ³	是	
海港区	秦皇岛秦热发电有限责任公司	2013-11-20	5#机组	烟尘	19	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	164	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	91	650	mg/m ³	是	
			6#机组	烟尘	21	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	136	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	166	650	mg/m ³	是	
海港区	中国耀华玻璃集团公司	2013-12-12	耀华北部工业区2号熔窑	烟尘	139.9	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	1313	-	mg/m ³		
				氮氧化物	1988	-	mg/m ³		
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	2013-12-18	1#、2#65T转炉二次除尘器出口	颗粒物	10.5	50	mg/m ³	是	
			1#112m2烧结机头除尘器出口	二氧化硫	183	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	139	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	43.1	80	mg/m ³	是	
			1#高炉槽上除尘器	颗粒物	23.1	50	mg/m ³	是	
			1#高炉上料除尘器出口	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉除尘器出口	二氧化硫	251	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	8	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38	80	mg/m ³	是	
			2#112m2烧结机混配料除尘器	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			90m2烧结机混配料除尘	颗粒物	22.1	50	mg/m ³	是	
			90m2烧结机破碎筛分除尘器出口	颗粒物	25.3	50	mg/m ³	是	
			90m2烧结机头除尘器	二氧化硫	132	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	29	500	mg/m ³	是	
颗粒物	32.9	80		mg/m ³	是				
宏兴实业2#竖炉除尘器	二氧化硫	283	600	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			宏兴实业3#竖炉除尘出口	氮氧化物	2	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	22.2	80	mg/m ³	是	
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	2013-12-20	烧结机头	二氧化硫	25	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	20	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42.7	80	mg/m ³	是	
				烧结配料仓	颗粒物	25.5	50	mg/m ³	是
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2013-12-19	150T转炉二次除尘	颗粒物	18.1	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机1#中转站	颗粒物	24.9	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机2#中转站	颗粒物	28.2	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机混料除尘	颗粒物	24.2	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头	二氧化硫	145	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	47	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	45.4	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾布袋除尘	颗粒物	26.1	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾冷却段除尘	颗粒物	26.2	50	mg/m ³	是	
			3#烧结机头	二氧化硫	154	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	67	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	41.6	80	mg/m ³	是	
			3#烧结机尾	颗粒物	26.3	50	mg/m ³	是	
			3#烧结机尾布袋除尘	颗粒物	24.2	50	mg/m ³	是	
			4#烧结机成品除尘	颗粒物	9.6	50	mg/m ³	是	
			4#烧结机混料除尘	颗粒物	19.8	50	mg/m ³	是	
			4#烧结机尾冷却段除尘	颗粒物	18.8	50	mg/m ³	是	
			6#高炉出铁场	颗粒物	18.8	50	mg/m ³	是	
			6#高炉矿槽	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			6#高炉矿槽除尘	颗粒物	21.3	50	mg/m ³	是	
			7#、8#高炉上料除尘	颗粒物	21.3	50	mg/m ³	是	
			7#高炉矿槽除尘	颗粒物	22.3	50	mg/m ³	是	
7#高炉中转站	颗粒物	20.4	50	mg/m ³	是				
8#高炉出铁场	颗粒物	16.4	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			8#高炉矿槽	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			8#高炉上料系统	颗粒物	21.7	50	mg/m ³	是	
			1#CKP(立磨)	颗粒物	18.1	30	mg/m ³	是	
			1#CM(球磨)磨尾BGF	颗粒物	16.9	30	mg/m ³	是	
			1#SEP(选粉机)BGF	颗粒物	18.5	30	mg/m ³	是	
			1号4吨锅炉	烟尘	96	200	mg/m ³	是	
		二氧化硫		705	900	mg/m ³	是		
		氮氧化物		241	-	mg/m ³			
			2#CKP(立磨)	颗粒物	18.9	30	mg/m ³	是	
			2#CM(球磨)磨尾BGF	颗粒物	18.8	30	mg/m ³	是	
			2#SEP(选粉机)2-1BGF	颗粒物	16.8	30	mg/m ³	是	
			2#SEP(选粉机)2-2BGF	颗粒物	16.8	30	mg/m ³	是	
			3#磨粉煤灰	颗粒物	18.6	30	mg/m ³	是	
			3#磨熟料仓	颗粒物	18.1	30	mg/m ³	是	
			3#磨熟料皮带	颗粒物	15.8	30	mg/m ³	是	
			3#水泥磨	颗粒物	18	30	mg/m ³	是	
			AD库顶	颗粒物	16.7	30	mg/m ³	是	
			BT库顶	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
			EP灰库顶BGF	颗粒物	15.3	30	mg/m ³	是	
			NO.1包机BGF	颗粒物	18.4	30	mg/m ³	是	
			NO.1汽车散装BGF	颗粒物	18.4	30	mg/m ³	是	
			NO.2包机BGF	颗粒物	18.3	30	mg/m ³	是	
			NO.2库抽出BGF	颗粒物	13.5	30	mg/m ³	是	
			NO.2汽车散装BGF	颗粒物	17	30	mg/m ³	是	
			NO.3包机	颗粒物	17.7	30	mg/m ³	是	
			NO.3汽车散装BGF	颗粒物	16.2	30	mg/m ³	是	
			NO.4包机BGF	颗粒物	17.8	30	mg/m ³	是	
			NO.4包机袋输送BGF	颗粒物	17.2	30	mg/m ³	是	
			PII汽车散装BGF	颗粒物	16.2	30	mg/m ³	是	
			篦冷机	颗粒物	7.6	30	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛浅野水泥有限公司	2013-12-2	辅料堆料BGF	颗粒物	16.8	30	mg/m ³	是	
			黄料库	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
			火车散装BGF1	颗粒物	17.2	30	mg/m ³	是	
			火车散装BGF2	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
			火车散装BGF3	颗粒物	16.4	30	mg/m ³	是	
			矿山石灰石破碎	颗粒物	17.1	30	mg/m ³	是	
			煤粉仓BGF	颗粒物	13.6	30	mg/m ³	是	
			煤磨	颗粒物	14.9	50	mg/m ³	是	
			煤取料1#	颗粒物	14.7	30	mg/m ³	是	
			煤取料2#	颗粒物	16.1	30	mg/m ³	是	
			石膏输送1#BGF	颗粒物	15.3	30	mg/m ³	是	
			石膏输送2#BGF	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			石膏输送3#BGF	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			石灰石添加BGF	颗粒物	12.8	30	mg/m ³	是	
			熟料大棚2#BGF	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			熟料大棚3#BGF	颗粒物	17.4	30	mg/m ³	是	
			熟料大棚4#BGF	颗粒物	19.2	30	mg/m ³	是	
			熟料大棚西侧抽出1#BGF	颗粒物	15.9	30	mg/m ³	是	
			熟料库	颗粒物	16.5	30	mg/m ³	是	
			熟料库底NO. 1	颗粒物	15.6	30	mg/m ³	是	
			熟料库底NO. 2	颗粒物	17.7	30	mg/m ³	是	
			熟料磨头NO. 1	颗粒物	14.9	30	mg/m ³	是	
			熟料磨头NO. 2	颗粒物	13.6	30	mg/m ³	是	
			熟料外卖仓BGF	颗粒物	17.3	30	mg/m ³	是	
			熟料斜拉链袋除尘器	颗粒物	15.8	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶1#BGF	颗粒物	16.9	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶2#BGF	颗粒物	16.5	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶3#BGF	颗粒物	17.6	30	mg/m ³	是	
水泥磨粉煤灰库顶	颗粒物	17.4	30	mg/m ³	是				
水泥输送1#BGF	颗粒物	15.8	30	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			水泥输送2#BGF	颗粒物	15.7	30	mg/m ³	是	
			水泥输送3#BGF	颗粒物	15.3	30	mg/m ³	是	
			循环	颗粒物	15.6	30	mg/m ³	是	
			窑和原料磨	二氧化硫	35	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	117	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.5	50	mg/m ³	是	
			窑灰仓顶	颗粒物	16.7	30	mg/m ³	是	
			预热器	颗粒物	14.3	30	mg/m ³	是	
			原料配料站BGF	颗粒物	15.5	30	mg/m ³	是	
			1#炼铁联合料仓除尘器出口	颗粒物	16.8	50	mg/m ³	是	
			1#炼铁炉前除尘大系统	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	13	-	mg/m ³		
			1#炼铁炉前除尘小系统	二氧化硫	13	-	mg/m ³		
				颗粒物	20.5	50	mg/m ³	是	
			1#配料室除尘器出口	颗粒物	16.2	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	206	600	mg/m ³	是	
			1#烧结机头除尘器出口	氮氧化物	164	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	40	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾除尘器出口	颗粒物	24.5	50	mg/m ³	是	
			2#炼铁联合料仓除尘器出口	颗粒物	15.7	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	16	100	mg/m ³	是	
			2#炼铁炉前除尘大系统	颗粒物	21.1	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	13	100	mg/m ³	是	
			2#炼铁炉前除尘小系统	颗粒物	22.3	50	mg/m ³	是	
				2#配料室除尘器出口	颗粒物	16.5	50	mg/m ³	是
			2#烧结机头除尘器出口	二氧化硫	209	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	167	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37.6	80	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
抚宁县	秦皇岛首秦金属材料有限公司	2013-12-13	2号烧结机尾除尘器出口	颗粒物	23.1	50	mg/m ³	是				
			75T燃气锅炉	烟尘	13	50	mg/m ³	是				
				二氧化硫	32	100	mg/m ³	是				
				氮氧化物	60	-	mg/m ³					
			翻车机除尘器出口	颗粒物	17.6	50	mg/m ³	是				
			炼钢1#转炉OG除尘器出	颗粒物	57.9	100	mg/m ³	是				
			炼钢2#转炉OG除尘器出	颗粒物	62.3	100	mg/m ³	是				
			炼钢3#转炉OG除尘器出	颗粒物	66.6	100	mg/m ³	是				
			炼钢二次烟气1#除尘器出口	颗粒物	16.7	20	mg/m ³	是				
			炼钢二次烟气2#除尘器出口	颗粒物	18.5	20	mg/m ³	是				
			炼钢二次烟气3#除尘器出口	颗粒物	19.1	20	mg/m ³	是				
			炼钢二次烟气4#除尘器出口	颗粒物	16.1	20	mg/m ³	是				
			炼钢合金库除尘器出口	颗粒物	21.6	50	mg/m ³	是				
			煤粉制备除尘器出口	颗粒物	29.6	50	mg/m ³	是				
			汽车卸料除尘器出口	颗粒物	14.8	50	mg/m ³	是				
			套筒窑窑顶除尘器出口	氮氧化物	148	-	mg/m ³					
				颗粒物	21.1	50	mg/m ³	是				
			套筒窑原料除尘器出口	颗粒物	21.4	30	mg/m ³	是				
			轧钢轧机除尘器出口	颗粒物	21.3	50	mg/m ³	是				
						煤粉制备(二线)	颗粒物	17.1	30	mg/m ³	是	
						煤均化(二线)	颗粒物	14.7	30	mg/m ³	是	
						煤破碎(二线)	颗粒物	20.17	30	mg/m ³	是	
						生料均化库(二线)	颗粒物	13.77	30	mg/m ³	是	
						生料均化库2#(二线)	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
						生料入窑(二线)	颗粒物	19.2	30	mg/m ³	是	
						石灰石破碎(二线)	颗粒物	16.1	30	mg/m ³	是	
			石灰石预均化1#(二线)	颗粒物	14.1	30	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	河北武山水泥有限公司	2013-12-18	石灰石预均化2#(二线)	颗粒物	19.9	30	mg/m ³	是	
			石灰石转运(二线)	颗粒物	16.6	30	mg/m ³	是	
			熟料储存(二线)	颗粒物	15.1	30	mg/m ³	是	
			熟料散装1#(二线)	颗粒物	17.5	30	mg/m ³	是	
			熟料散装2#(二线)	颗粒物	18.7	30	mg/m ³	是	
			悬窑厂窑头(二线)	颗粒物	43.7	50	mg/m ³	是	
			悬窑厂窑尾(二线)	二氧化硫	42	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	608	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	47.2	50	mg/m ³	是	
			原料调配输送1#(二线)	颗粒物	14.9	30	mg/m ³	是	
			原料调配输送2#(二线)	颗粒物	15.8	30	mg/m ³	是	
			原料粉磨1#(二线)	颗粒物	13.2	30	mg/m ³	是	
原料粉磨2#(二线)	颗粒物	15.1	30	mg/m ³	是				
卢龙县	秦皇岛佰工钢铁有限公司	2013-12-17	1#高炉出铁场	颗粒物	22.3	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头除尘器	二氧化硫	135	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	148	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	44.6	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾	颗粒物	21.6	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	19.6	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头	二氧化硫	135	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	144	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	43.2	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机尾	颗粒物	26.6	50	mg/m ³	是	
矿槽(槽上槽下)	颗粒物	20.5	50	mg/m ³	是				
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛金海食品工业有限公司	2013-11-1	金海食品1号生产炉(50吨)	烟尘	116.3	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	543	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	301	-	mg/m ³		
			金海食品2号生产炉(50吨)	烟尘	165.3	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	446	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	263	-	mg/m ³		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区动力公司	2013-11-18	东区1#锅炉房1#炉(35吨)	烟尘	355	200	mg/m ³	否	0.8
				二氧化硫	931	900	mg/m ³	否	0.034444
				氮氧化物	169	-	mg/m ³		
			西区1#锅炉房1#炉(65吨)	烟尘	135.9	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	245	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	250	-	mg/m ³		
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛同和热电有限公司	2013-11-17	170吨4#发电炉	烟尘	98.4	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	949	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	182	1100	mg/m ³	是	
			75吨1#发电炉	烟尘	101.2	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	972	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	219	1100	mg/m ³	是	
			75吨2#发电炉	烟尘	91.9	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	935	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	207	1100	mg/m ³	是	
丛台区	国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	2013-11-8	13#脱硫出口	二氧化硫	210	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	620	650	mg/m ³	是	
				烟尘	28	50	mg/m ³	是	
丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	2013-11-8	11#脱硫出口	烟尘	29	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	212	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	261	1100	mg/m ³	是	
			12#脱硫出口	二氧化硫	201	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	130	1100	mg/m ³	是	
				烟尘	33	200	mg/m ³	是	
			1#2#烧结90机头脱硫	氮氧化物	125	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	67	650	mg/m ³	是	
				烟尘	39	80	mg/m ³	是	
			1#焦化干熄焦	二氧化硫	93	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	115	500	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			200万吨球团300m2电除尘	二氧化硫	135	650	mg/m ³	是	
				烟尘	44	80	mg/m ³	是	
			200万吨球团90m2电除尘(线)	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
				435烧结机机头脱硫	二氧化硫	68	600	mg/m ³	是
			氮氧化物		212	500	mg/m ³	是	
			颗粒物		33	80	mg/m ³	是	
			90烧结机尾1#	烟尘	20	-	mg/m ³		
			90烧结机尾2#	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
			东400平米烧结机头出口	氮氧化物	288	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	45	650	mg/m ³	是	
				烟尘	15	80	mg/m ³	是	
			二中转运站烧结160电除尘器	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			丰达1#2#成品仓、筛分间布袋除尘	颗粒物	16	120	mg/m ³	是	
			丰达1#白灰窑顶布袋除尘	氮氧化物	136	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	97	850	mg/m ³	是	
				烟尘	25	50	mg/m ³	是	
			丰达3#、4#成品仓、筛分间布袋除尘器	颗粒物	17	120	mg/m ³	是	
			丰达3#白灰窑顶布袋除尘器	氮氧化物	141	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	114	850	mg/m ³	是	
				烟尘	27	50	mg/m ³	是	
			丰达4#白灰窑顶布袋除尘器	氮氧化物	162	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	115	850	mg/m ³	是	
				烟尘	26	50	mg/m ³	是	
丰达管式炉	烟尘	28	50	mg/m ³	是				
	二氧化硫	91	100	mg/m ³	是				
	氮氧化物	104	400	mg/m ³	是				
				烟尘	22	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			丰达焦化1#燃气锅炉	二氧化硫	84	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	134	400	mg/m ³	是	
			丰达焦化2#燃气锅炉	烟尘	34	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	94	100	mg/m ³	是	
			丰达焦化硫铵干燥尾气 旋风除尘器	氮氧化物	151	400	mg/m ³	是	
				颗粒物	33	120	mg/m ³	是	
			丰达焦化推焦除尘地面 站	二氧化硫	48	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	100	mg/m ³	是	
			丰达焦化熄焦塔	颗粒物	37	120	mg/m ³	是	
			丰达焦化装煤除尘地面 站	二氧化硫	49	550	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	120	mg/m ³	是	
			丰达焦炉烟囱	二氧化硫	77	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	100	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	28	120	mg/m ³	是	
			丰达原料布袋除尘	颗粒物	15	120	mg/m ³	是	
			工会游泳馆锅炉	烟尘	80	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	118	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	145	-	mg/m ³		
			焦化1#2#装煤推焦除尘	二氧化硫	44	700	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	150	mg/m ³	是	
			焦化3#4#装煤出焦除尘	二氧化硫	42	700	mg/m ³	是	
				颗粒物	40	150	mg/m ³	是	
			焦化5#6#出焦除尘(线)	二氧化硫	23	100	mg/m ³	是	
				颗粒物	25	100	mg/m ³	是	
			焦化5#6#装煤除尘	二氧化硫	43	700	mg/m ³	是	
				颗粒物	40	150	mg/m ³	是	
			焦化管式炉(1回收)脉冲 袋式除尘器	烟尘	25	50	mg/m ³	是	
二氧化硫	67	100		mg/m ³	是				
氮氧化物	114	400		mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	2013-11-12	焦化管式炉(2回收)脉冲袋式除尘器	烟尘	26	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	65	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	90	400	mg/m ³	是	
			焦化硫酸铵干燥剂	颗粒物	49	150	mg/m ³	是	
			焦化燃烧室1#烟囱	二氧化硫	77	700	mg/m ³	是	
				氮氧化物	121	420	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	150	mg/m ³	是	
			焦化燃烧室2#烟囱	二氧化硫	85	700	mg/m ³	是	
				氮氧化物	128	420	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	150	mg/m ³	是	
			焦化燃烧室3#烟囱	二氧化硫	87	700	mg/m ³	是	
				氮氧化物	124	420	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	150	mg/m ³	是	
			焦化燃烧室4#烟囱	二氧化硫	86	700	mg/m ³	是	
				氮氧化物	131	420	mg/m ³	是	
				颗粒物	36	150	mg/m ³	是	
			冷轧北罩式退火炉(线)	氮氧化物	28	-	mg/m ³		
				烟尘	26	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	39	1200	mg/m ³	是	
			冷轧彩涂焚烧炉出口	烟尘	22	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	77	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	105	-	mg/m ³		
			冷轧南罩式退火炉	二氧化硫	66	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	93	-	mg/m ³		
烟尘	21	300		mg/m ³	是				
冷轧酸洗镀锌加热炉出口	烟尘	25	300	mg/m ³	是				
	氮氧化物	121	-	mg/m ³					
	二氧化硫	75	1200	mg/m ³	是				
连铸连轧1#加热炉1#出口	氮氧化物	92	240	mg/m ³	是				
	二氧化硫	109	150	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				烟尘	16	20	mg/m ³	是	
			连铸连轧1#加热炉2#出口	氮氧化物	92	240	mg/m ³	是	
		二氧化硫		80	150	mg/m ³	是		
		烟尘		15	20	mg/m ³	是		
			连铸连轧2#加热炉1#	氮氧化物	99	240	mg/m ³	是	
		二氧化硫		116	150	mg/m ³	是		
		烟尘		16	20	mg/m ³	是		
			连铸连轧2#加热炉2#出口	氮氧化物	89	240	mg/m ³	是	
		二氧化硫		95	150	mg/m ³	是		
		烟尘		13	20	mg/m ³	是		
			连铸连轧均热炉出口	氮氧化物	92	240	mg/m ³	是	
		二氧化硫		101	150	mg/m ³	是		
		烟尘		12	20	mg/m ³	是		
			炼铁4#高炉槽下除尘	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
			炼铁4#高炉出铁场	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
			炼铁5#高炉槽下除尘	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			炼铁5#高炉出铁除尘	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
			炼铁7#高炉槽下除尘	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			炼铁7#高炉出铁除尘 (线)	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			热力1#CCPP发电锅炉	烟尘	30	50	mg/m ³	是	
		二氧化硫		89	100	mg/m ³	是		
		氮氧化物		138	400	mg/m ³	是		
			热力2#CCPP发电锅炉	烟尘	32	50	mg/m ³	是	
		二氧化硫		89	100	mg/m ³	是		
		氮氧化物		123	400	mg/m ³	是		
			三炼钢1#2#3#精炼炉除	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
			三炼钢1#2#混铁炉除尘 器出口	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
			三炼钢1#转炉二次除尘	颗粒物	15	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			三炼钢2#转炉二次除尘	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
			三炼钢3#4#转炉二次除	颗粒物	17	50	mg/m ³	是	
			烧结400机尾除尘	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			烧结400配料除尘	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
			烧结400筛分除尘	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			烧结90成品除尘（筛	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			烧结90带冷机1#	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			烧结90带冷机2#	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			烧结90热返矿电除尘器	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			生活部1农林路15吨锅炉	烟尘	57	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	383	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	117	-	mg/m ³		
			生活部2罗二15吨锅炉	烟尘	87	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	420	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	116	-	mg/m ³		
			生活部3罗一10吨锅炉	烟尘	68	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	457	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	127	-	mg/m ³		
			生活部4百五15吨锅炉	烟尘	91	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	507	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	147	-	mg/m ³		
			西400平米烧结机头脱硫后	氮氧化物	221	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	94	650	mg/m ³	是	
				烟尘	29	80	mg/m ³	是	
			线棒厂1型棒棒一	氮氧化物	117	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	105	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	16	20	mg/m ³	是	
			线棒厂2型棒棒二	氮氧化物	198	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	101	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	14	20	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			线棒厂4高线加热炉	氮氧化物	97	240	mg/m ³	是				
				二氧化硫	93	150	mg/m ³	是				
				颗粒物	14	20	mg/m ³	是				
			中板二1#常化炉	氮氧化物	93	240	mg/m ³	是				
				二氧化硫	60	150	mg/m ³	是				
				颗粒物	16	20	mg/m ³	是				
			中板二轧钢1#加热炉 (线)	氮氧化物	22	240	mg/m ³	是				
				二氧化硫	106	150	mg/m ³	是				
				烟尘	10	20	mg/m ³	是				
			中板二轧钢2#加热炉	氮氧化物	67	240	mg/m ³	是				
				二氧化硫	47	150	mg/m ³	是				
				烟尘	12	20	mg/m ³	是				
			中板一1#加热炉	氮氧化物	94	240	mg/m ³	是				
				二氧化硫	42	150	mg/m ³	是				
				烟尘	13	20	mg/m ³	是				
			中板一2#加热炉	氮氧化物	100	240	mg/m ³	是				
				二氧化硫	59	150	mg/m ³	是				
				烟尘	14	20	mg/m ³	是				
						贮运中心管带机除尘器 出口	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
						1#300m ² 烧结机机头脱硫 出口(线)	氮氧化物	208	500	mg/m ³	是	
							二氧化硫	103	650	mg/m ³	是	
烟尘	17	80					mg/m ³	是				
1#300m ² 烧结机机尾电除 尘出口	烟尘	23				50	mg/m ³	是				
1#3200m ³ 高炉出铁厂1布 袋除尘出口	烟尘	24				50	mg/m ³	是				
1#3200m ³ 高炉出铁厂2布 袋除尘出口	烟尘	28				50	mg/m ³	是				
			1#3200m ³ 高炉矿槽1电除 尘出口	颗粒物	29	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2013-11-21	1#3200m ³ 高炉矿槽2电除尘出口	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			2#300m ² 烧结机机头脱硫出口(线)	氮氧化物	196	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	100	650	mg/m ³	是	
				烟尘	22	80	mg/m ³	是	
			2#300m ² 烧结机机尾电除尘出口	烟尘	24	50	mg/m ³	是	
			2#3200m ³ 高炉出铁厂1布袋除尘出口	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			2#3200m ³ 高炉出铁厂2布袋除尘出口	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			2#3200m ³ 高炉矿槽1电除尘出口	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			2#3200m ³ 高炉矿槽2电除尘出口	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			260t/h燃气发电锅炉尾气出口	烟尘	16	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	37	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	133	400	mg/m ³	是	
			300m ² 烧结机成品电除尘出口	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			300m ² 烧结机配料1#电除尘出口	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			300m ² 烧结机配料2#电除尘出口	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			300m ² 烧结机整粒1#电除尘出口	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
			300m ² 烧结机整粒2#电除尘出口	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			7#8#焦炉出焦除尘地面站布袋除尘出口	二氧化硫	16	150	mg/m ³	是	
				颗粒物	33	100	mg/m ³	是	
			7#8#焦炉干熄焦除尘地面站布袋除尘出口	二氧化硫	12	150	mg/m ³	是	
颗粒物	34	100		mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			7#8#焦炉筛焦楼布袋除尘出口	颗粒物	29	120	mg/m ³	是	
			7#8#焦炉尾气出口	二氧化硫	75	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	134	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	32	120	mg/m ³	是	
			7#8#焦炉转运站布袋除尘出口	颗粒物	31	120	mg/m ³	是	
			7#8#焦炉装煤除尘地面站布袋除尘出口	颗粒物	25	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	17	100	mg/m ³	是	
			LF/RH炉及上料布袋除尘出口	颗粒物	19	120	mg/m ³	是	
			热轧1#加热炉尾气出口	氮氧化物	107	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	40	150	mg/m ³	是	
				烟尘	13	20	mg/m ³	是	
			热轧2#加热炉尾气出口	氮氧化物	99	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	40	150	mg/m ³	是	
				烟尘	11	20	mg/m ³	是	
			热轧3#加热炉尾气出口	氮氧化物	105	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	43	150	mg/m ³	是	
				烟尘	13	20	mg/m ³	是	
铁水倒罐站及铁水预处理布袋除尘出口	颗粒物	18	50	mg/m ³	是				
转炉二次烟气布袋除尘出口	烟尘	18	50	mg/m ³	是				
峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	2013-12-2	1#发电燃气锅炉总口烟囱	烟尘	25	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	93	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	158	400	mg/m ³	是	
			2#发电燃气锅炉总口烟囱	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	172	400	mg/m ³	是	
420高炉矿槽烟囱	颗粒物	42	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			420高炉上料口烟囱	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			630高炉矿槽烟囱	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			630高炉上料口烟囱	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁场总口烟囱	颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			1#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	19	30	mg/m ³	是	
			2#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			3#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			4#包装机尾除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			4#煤磨除尘器出口	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
			4#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			4#窑630转运除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			4#窑篦冷机除尘器出口	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
			4#窑篦冷机地沟除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			4#窑生料库顶除尘器出	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			4#窑尾带4#生料磨除尘器出口	二氧化硫	16	200	mg/m ³	是	
		氮氧化物		798	800	mg/m ³	是		
		颗粒物		27	50	mg/m ³	是		
			5#煤磨除尘器出口	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			5#散装库袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			5#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			5#窑篦冷机除尘器出口	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			5#窑生料大仓除尘器出	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			5#窑尾及5#生料磨除尘器出口	二氧化硫	19	200	mg/m ³	是	
		氮氧化物		624	800	mg/m ³	是		
		颗粒物		26	50	mg/m ³	是		
			6#散装库袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			6#生料入磨皮带袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			6#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司（原河北太行水泥股份有限公司）	2013-12-6	6#窑煤磨袋除尘器出口	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			6#窑生料库顶袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			6#窑生料库下收尘器出	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			6#窑熟料库顶袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			6#窑头袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			6#窑尾袋除尘器出口	二氧化硫	20	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	548	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			7#散装库袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			7#水泥磨入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			7#水泥磨尾袋除尘器出	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			7#水泥磨系统袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			8#散装库袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			8#水泥磨入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			8#水泥磨为袋除尘器出	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			8#水泥磨系统袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			北包装机东除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			北包装机西除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			长胶带转运袋除尘器出	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			储存库及提升机除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			大散装北除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			大散装南除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			吨包装袋除尘器出口	颗粒物	19	30	mg/m ³	是	
			颚破袋除尘器出口	颗粒物	18	120	mg/m ³	是	
二筛袋除尘器出口	颗粒物	20	120	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			反击式破碎机袋除尘器出口	颗粒物	21	120	mg/m ³	是	
			干渣库顶除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			干渣库下除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			老熟料库顶除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			南包装机除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			散装入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			砂岩破碎二破袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			砂岩破碎一破袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			砂岩入库皮带袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			砂岩输送皮带袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			生料配料库上袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			生料配料库下南袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			生料配料转运袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			石灰石储存库上袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			石灰石库除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			石灰石破碎袋除尘器出	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			熟料库下皮带东转运除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			熟料配料库袋除尘器	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			熟料配料库下东袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m ³	是	
			熟料配料库下西袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			熟料皮带转运点袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			熟料提升机头除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			水泥储存库北袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			水泥储存库南袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶北除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			水泥库顶南除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			水泥磨斜槽除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			土筛袋除尘器出口	颗粒物	20	120	mg/m ³	是	
			新库熟料外放除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			新熟料库顶除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			新线熟料放料皮带东袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			新线熟料放料皮带西袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			一筛袋除尘器出口	颗粒物	21	120	mg/m ³	是	
峰峰矿区	邯鄲鹏鑫特种钢铁有限公司	2013-12-16	35万吨转炉1除尘出口	氮氧化物	60	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	68	80	mg/m ³	是	
				烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			35万吨转炉2除尘出口	氮氧化物	68	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	58	80	mg/m ³	是	
				烟尘	35	50	mg/m ³	是	
峰峰矿区	邯鄲市峰峰恒丰钢铁有限公司	2013-12-3	450高炉出铁除尘器出口	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			450高炉进料除尘器出口	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			60M2烧结机头出口	氮氧化物	139	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	231	650	mg/m ³	是	
			60M2烧结机尾除尘器出口	颗粒物	20	80	mg/m ³	是	
			60M2烧结机尾除尘器出口	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
峰峰矿区	邯鄲市峰峰恒丰钢铁有限公司			烟尘	83	200	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区华瑞热电有限责任公司	2013-11-21	15#炉除尘器出口	二氧化硫	350	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	264	1100	mg/m ³	是	
峰峰矿区	河北宝信钢铁有限公司	2013-12-5	电厂锅炉	氮氧化物	215	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	92	100	mg/m ³	是	
				烟尘	36	50	mg/m ³	是	
			高炉出铁场	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			高炉矿槽	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			烧结机机头	氮氧化物	140	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	429	650	mg/m ³	是	
				烟尘	58	80	mg/m ³	是	
			烧结机机尾	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	2013-11-7	2#机组	烟尘	26	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	291	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	1173	1300	mg/m ³	是	
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司孙庄矸石热电厂	2013-10-29	2#35吨循环流化床除尘器出口	烟尘	60	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	167	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	168	-	mg/m ³		
			3#35吨循环流化床除尘器出口	烟尘	66	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	174	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	139	-	mg/m ³		
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司五矿矸石热电厂	2013-11-15	4#锅炉脱硫后	烟尘	76	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	124	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	139	650	mg/m ³	是	
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂	2013-10-30	1号炉除尘器出口	烟尘	85	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	234	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	310	650	mg/m ³	是	
			2号炉除尘器出口	烟尘	83	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	232	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	250	650	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次除尘	烟尘	41	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸市	河北纵横钢铁集团有限公司	2013-10-17	1#高炉出铁场	烟尘	47	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			1#煤粉制备	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			1#球团竖炉	氮氧化物	21	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	483	650	mg/m ³	是	
				烟尘	43	80	mg/m ³	是	
			1#窑顶废气除尘	氮氧化物	132	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	44	80	mg/m ³	是	
				烟尘	46	50	mg/m ³	是	
			1#自备电厂燃气锅炉	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	24	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	108	400	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	烟尘	47	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			2#煤粉制备	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			2#球团竖炉	氮氧化物	18	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	499	650	mg/m ³	是	
				烟尘	45	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机机头	氮氧化物	91	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	184	650	mg/m ³	是	
				烟尘	55	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机机尾	烟尘	46	100	mg/m ³	是	
			2#窑顶废气除尘	氮氧化物	131	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	46	80	mg/m ³	是	
				烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			2#自备电厂燃气锅炉	烟尘	25	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	26	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	115	400	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场	烟尘	47	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			3#烧结机机头	氮氧化物	34	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	99	650	mg/m ³	是	
				烟尘	50	80	mg/m ³	是	
			3#烧结机机尾	烟尘	45	100	mg/m ³	是	
			3#铁矿粉料仓	烟尘	45	100	mg/m ³	是	
			3#窑顶废气除尘	氮氧化物	127	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	49	80	mg/m ³	是	
				烟尘	41	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			4#窑顶废气除尘	氮氧化物	135	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	47	80	mg/m ³	是	
				烟尘	40	50	mg/m ³	是	
			炼钢散装料	颗粒物	41	100	mg/m ³	是	
			炼铁原料转运	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
燃料破碎转运	颗粒物	46	100	mg/m ³	是				
烧结机配料除尘	颗粒物	48	100	mg/m ³	是				
邯鄲县	冀中能源股份有限公司 邯鄲陶二矸石热电厂	2013-11-11	4#锅炉脱硫出口	二氧化硫	181	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	131	650	mg/m ³	是	
				烟尘	66	200	mg/m ³	是	
			6#锅炉脱硫出口	二氧化硫	145	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	150	650	mg/m ³	是	
				烟尘	76	200	mg/m ³	是	
成安县	国能成安生物发电有限公司	2013-12-6	1#发电锅炉废气排放烟囱	烟尘	62	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	383	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	254	650	mg/m ³	是	
			1#2#带烧机头脱硫塔出口	氮氧化物	169	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	149	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	44	80	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次除尘出口	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	崇利制钢有限公司	2013-11-14	1#带烧机尾静电除尘器出口	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			1#高炉槽下静电除尘器出口	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			1#高炉炉前布袋除尘器出口	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			2#带烧机尾静电除尘器出口	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			2#高炉槽下布袋除尘器出口	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			2#高炉炉前布袋除尘器出口	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
涉 县	国电河北龙山发电有限责任公司（原国电一五零发电厂关闭）	2013-11-7	2#机组	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	221	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	60	650	mg/m ³	是	
涉 县	邯郸涉县金隅水泥有限公司(原河北宙石水泥有限公司)	2013-11-13	粉煤灰调配库顶	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
			河道淤沙调配库顶	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			均化库内	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			空气斜槽到均化库	颗粒物	19	30	mg/m ³	是	
			煤磨	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			散装库顶中间	颗粒物	17	30	mg/m ³	是	
			生料磨上	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			石灰石调配库顶	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			石灰石破碎机	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
			熟料储库及输送1号收尘	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			熟料库外	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	8	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	174	800	mg/m ³	是	
颗粒物	34	50		mg/m ³	是				
预热器	颗粒物	21	30	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			转炉渣调配库顶	颗粒物	20	30	mg/m ³	是	
			1#2#高炉出铁场	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			1#2#高炉铁水罐	颗粒物	24	50	mg/m ³	是	
			1#白灰窑	氮氧化物	247	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	79	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			1#高炉沟下	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			1#锅炉	烟尘	48	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	78	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	123	-	mg/m ³		
			1#石灰回转窑	氮氧化物	177	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	76	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			13#锅炉	烟尘	40	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	82	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	128	-	mg/m ³		
			14#锅炉	烟尘	36	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	85	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	147	-	mg/m ³		
			2#白灰窑	氮氧化物	213	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	72	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			2#高炉沟下	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			2#锅炉	烟尘	46	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	57	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	106	-	mg/m ³		
			2#石灰回转窑	氮氧化物	145	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	69	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			3#4#高炉出铁场	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉 县	天津天铁冶金集团有限公司（天津铁厂）	2013-11-13	3#4#焦炉炉顶除尘地面	颗粒物	60	120	mg/m ³	是	
			3#白灰窑	氮氧化物	184	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	73	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	50	mg/m ³	是	
			3#高炉沟下	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			3#锅炉	烟尘	47	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	82	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	134	-	mg/m ³		
			4#白灰窑	氮氧化物	184	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			4#高炉沟下	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			4#锅炉	烟尘	45	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	93	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	137	-	mg/m ³		
			4#烧结机机头	氮氧化物	75	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	86	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	27	80	mg/m ³	是	
			4#烧结机机尾	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			5#高炉沟下	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			5#锅炉	烟尘	44	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	92	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	118	-	mg/m ³		
			5#石灰竖窑	氮氧化物	192	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	76	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			6#高炉出铁厂	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
6#锅炉	烟尘	44	250	mg/m ³	是				
	二氧化硫	85	1200	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氮氧化物	93	-	mg/m ³		
			7#锅炉	烟尘	39	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	92	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	123	-	mg/m ³		
			8#锅炉	烟尘	39	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	91	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	123	-	mg/m ³		
			回转窑冷却卸料	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			回转窑筛分1#	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			回转窑筛分2#	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			回转窑转运	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			焦化车间粉碎机	颗粒物	36	120	mg/m ³	是	
			焦化车间筛焦楼	颗粒物	41	120	mg/m ³	是	
			焦化分厂预破碎	颗粒物	38	120	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			南北栈桥	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			热轧(铁水预处理)	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			热轧1#180转炉二次除尘	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
			热轧2#180吨转炉除尘器	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			热轧混铁炉	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			三烧返矿槽	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			三烧机头	氮氧化物	256	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	313	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	55	80	mg/m ³	是	
			三烧机尾	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			烧结配料机	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
磁 县	磁县六合工业有限公司 矸石发电分公司(原磁 县观台矸石发电厂)	2013-12-2	3#燃煤锅炉出口(在 线)	烟尘	92	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	192	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	331	-	mg/m ³		
	磁县中安立塔矸石发电			烟尘	118	250	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
磁 县	磁县中家庄煤矿矸石发电厂	2013-11-27	2#静电除尘器出口	二氧化硫	207	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	361	-	mg/m ³		
磁 县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	2013-12-3	3#锅炉出口	烟尘	89	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	172	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	169	650	mg/m ³	是	
			4#锅炉出口	烟尘	97	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	155	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	186	650	mg/m ³	是	
永年县	河北省永年县焦窑坑口电厂	2013-11-13	2#锅炉除尘器后	烟尘	43	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	280	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	137	650	mg/m ³	是	
			3#锅炉除尘器后	烟尘	41	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	232	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	111	650	mg/m ³	是	
永年县	永年县永美热电有限公司	2013-12-3	2#锅炉除尘脱硫器出口	烟尘	43	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	119	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	126	1100	mg/m ³	是	
			2#贮灰罐除尘器出口	颗粒物	52	120	mg/m ³	是	
			煤破碎机除尘器出口	颗粒物	43	120	mg/m ³	是	
馆陶县	馆陶新能生物质热电有限公司	2013-11-5	1#2#炉除尘器出口	二氧化硫	451	800	mg/m ³	是	
				烟尘	117	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	190	450	mg/m ³	是	
邯郸冀南新区	大唐河北发电有限公司马头热电分公司	2013-11-8	8机组脱硫出口	烟尘	82	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	191	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	624	1100	mg/m ³	是	
			9机组脱硫出口	烟尘	35	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	175	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	591	1100	mg/m ³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2013-11-14	120T转炉二次除尘	烟尘	27	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2013-11-7	1#高炉槽下	颗粒物	44	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			110m2烧结成品除尘	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			110m2烧结机头除尘	二氧化硫	123	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	88	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	80	mg/m ³	是	
			110m2烧结机尾除尘	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			110m2烧结配料除尘	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			2#高炉槽下	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	烟尘	34	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	421	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	102	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	40	80	mg/m ³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2013-11-20	1-4号白灰窑除尘器后	二氧化硫	32	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
			5-7#白灰炉除尘器后	二氧化硫	28	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			8-15号白灰窑除尘器后	二氧化硫	31	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			钢厂3#4#转炉二次除尘器后	烟尘	26	50	mg/m ³	是	
			一铁5#高炉出铁场布袋除尘器后	烟尘	34	50	mg/m ³	是	
			一铁5#高炉筛分楼布袋除尘器后	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			一铁5#高炉上料系统布袋除尘器后	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			1#发电锅炉静电除尘	烟尘	16	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	90	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	17	400	mg/m ³	是	
			1#高炉槽下排气筒一炼	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北文丰钢铁有限公司	2013-11-25	1#高炉出铁场排气筒一炼铁	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头	二氧化硫	548	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	110	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	51	80	mg/m ³	是	
			1#烧结机尾	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			120吨转炉二次除尘	颗粒物	19	50	mg/m ³	是	
			126m2烧结机保温段2#风机	二氧化硫	511	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	105	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38	80	mg/m ³	是	
			126m2烧结机头脱硫出口	二氧化硫	149	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	57	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	49	80	mg/m ³	是	
			126m2烧结机尾	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			126m2烧结冷却段（一烧结）	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			2#发电锅炉静电除尘	烟尘	18	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	89	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	19	400	mg/m ³	是	
			2#高炉槽下（二炼铁）	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场除尘二炼	颗粒物	29	50	mg/m ³	是	
			2#竖炉炉顶（二烧结）	二氧化硫	569	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	103	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	80	mg/m ³	是	
			2#竖炉炉中	二氧化硫	444	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	84	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	37	80	mg/m ³	是	
			25吨锅炉（西区）	烟尘	18	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	85	100	mg/m ³	是	
氮氧化物	15	400		mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			50m2热链板（一烧结）	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			50m2烧结机头脱出口	二氧化硫	146	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		79	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		54	80	mg/m ³	是		
			50m2烧结机尾	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			50吨锅炉（西区）	烟尘	19	50	mg/m ³	是	
		二氧化硫		92	100	mg/m ³	是		
		氮氧化物		17	400	mg/m ³	是		
			600吨混铁炉（一炼钢）	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			7#转运站除尘器	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			8转1皮带布袋除尘器	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			白灰布袋除尘	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			白灰系统	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			二炼钢混铁炉	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			筛分楼除尘	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			烧结成品除尘器出口（一烧结）	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			烧结原料二烧结	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			竖炉	二氧化硫	562	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		112	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		42	80	mg/m ³	是		
			一炼钢1#2#转炉二次除	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
			原料白灰粉碎（一烧	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			原料皮带（106）	颗粒物	29	50	mg/m ³	是	
			原料皮带（109）	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	烟尘	30	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	30	50	mg/m ³	是	
			10m2竖炉	二氧化硫	417	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物		112	500	mg/m ³	是		
		颗粒物		34	80	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
武安市	河北新金钢铁有限公司	2013-11-28	2#高炉出铁场	烟尘	31	50	mg/m ³	是			
			2#高炉矿槽	颗粒物	27	50	mg/m ³	是			
			200m2烧结成品仓	烟尘	30	50	mg/m ³	是			
			200m2烧结地沟	烟尘	32	50	mg/m ³	是			
			200m2烧结机头、冷却段	二氧化硫	258	600	mg/m ³	是			
				氮氧化物	127	500	mg/m ³	是			
				颗粒物	45	80	mg/m ³	是			
			200m2烧结机尾	烟尘	32	50	mg/m ³	是			
			200m2烧结振筛	烟尘	31	50	mg/m ³	是			
		20吨煤气发电锅炉	烟尘	22	50	mg/m ³	是				
			二氧化硫	84	100	mg/m ³	是				
			氮氧化物	16	400	mg/m ³	是				
		2013-11-28	2号200m2烧结机成品	颗粒物	34	50	mg/m ³	是			
			2号200m2烧结机头脱硫出口	二氧化硫	239	600	mg/m ³	是			
				氮氧化物	127	500	mg/m ³	是			
				颗粒物	39	80	mg/m ³	是			
		2号200m2烧结机尾	颗粒物	34	50	mg/m ³	是				
		2013-11-28	300、600吨混铁炉	烟尘	29	50	mg/m ³	是			
				烟尘	18	50	mg/m ³	是			
			35吨煤气发电锅炉	二氧化硫	83	100	mg/m ³	是			
				氮氧化物	13	400	mg/m ³	是			
			5#高炉出铁场	颗粒物	30	50	mg/m ³	是			
			5#高炉矿槽	烟尘	34	50	mg/m ³	是			
			白灰窑本体	烟尘	31	50	mg/m ³	是			
			白灰窑地沟	烟尘	29	50	mg/m ³	是			
			二炼钢转炉二次	烟尘	22	50	mg/m ³	是			
		一炼钢转炉二次	烟尘	24	50	mg/m ³	是				
					1#. 2#转炉二次除尘	烟尘	24	50	mg/m ³	是	
					1#烧结机头	二氧化硫	527	600	mg/m ³	是	
						氮氧化物	124	500	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司	2013-10-30	1.2#发电锅炉	颗粒物	39	80	mg/m ³	是	
				烟尘	13	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	36	100	mg/m ³	是	
			3#发电锅炉除尘器出口	氮氧化物	30	400	mg/m ³	是	
				烟尘	12	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	37	100	mg/m ³	是	
			5#.6#高炉槽上槽下4#出铁场	氮氧化物	30	400	mg/m ³	是	
				烟尘	33	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场除尘器出	烟尘	30	50	mg/m ³	是	
			6#高炉出铁场除尘器出	烟尘	29	50	mg/m ³	是	
烧结机尾	烟尘	42	50	mg/m ³	是				
武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	2013-11-19	2#620高炉出铁场除尘器	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
				2#620高炉矿槽上下除尘	颗粒物	28	50	mg/m ³	是
			220m2带烧机头除尘器(脱硫后)	二氧化硫	154	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	105	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	30	80	mg/m ³	是	
			220m2带烧机尾除尘器	颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			220m2带烧配槽除尘器	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			二期煤气发电	烟尘	21	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	54	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	43	400	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘器	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			三期煤气发电	烟尘	17	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	34	100	mg/m ³	是	
氮氧化物	29	400		mg/m ³	是				
			1#2#白灰炉窑下	颗粒物	35	50	mg/m ³	是	
			1#2#烧结72m2地仓机尾	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			1#白灰炉引凤	二氧化硫	37	80	mg/m ³	是	
				烟尘	38	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司	2013-11-9	1#高炉出铁口	烟尘	32	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			1#高线加热炉	二氧化硫	44	150	mg/m ³	是	
				烟尘	11	20	mg/m ³	是	
			1#烧结机头72m2烧结冷却段	颗粒物	27	80	mg/m ³	是	
			1#竖炉机头72m2烧结段	二氧化硫	535	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	110	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	36	80	mg/m ³	是	
			1#转炉二次除尘	烟尘	29	50	mg/m ³	是	
			2#白灰炉引凤	二氧化硫	39	80	mg/m ³	是	
				烟尘	34	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁口	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			2#高线加热炉	二氧化硫	47	150	mg/m ³	是	
				烟尘	15	20	mg/m ³	是	
			2#烧结机头72m2烧结段	二氧化硫	229	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	81	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38	80	mg/m ³	是	
			2#烧结机头72m2烧结段除尘器	颗粒物	37	80	mg/m ³	是	
			2#转炉二次除尘	烟尘	38	50	mg/m ³	是	
			35T锅炉烟道	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	41	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	127	400	mg/m ³	是	
			75T锅炉烟道	烟尘	19	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	43	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	117	400	mg/m ³	是	
			白灰炉原料系统	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
	二氧化硫	521	600	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			竖炉除尘	氮氧化物	103	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	27	80	mg/m ³	是	
武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2013-11-8	1#2#平烧机尾静电除尘器后	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			1#2#转炉二次除尘布袋除尘器后	颗粒物	40	50	mg/m ³	是	
			1#平烧机头冷却段除尘器后	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			1#平烧脱硫塔出口	氮氧化物	115	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	110	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	41	80	mg/m ³	是	
			2#平烧机头除尘器出口	氮氧化物	114	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	569	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	45	80	mg/m ³	是	
			4#高炉槽上槽下布袋除尘器出口	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场布袋除尘器出口	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			4#高炉原料布袋除尘器出口	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			40t发电锅炉烟道出口	烟尘	17	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	71	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	89	400	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场布袋除尘器出口	烟尘	45	50	mg/m ³	是	
平烧配料布袋除尘器出	颗粒物	43	50	mg/m ³	是				
			10m2竖炉	二氧化硫	466	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	127	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	33	80	mg/m ³	是	
			2#煤气发电厂	烟尘	24	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	47	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	34	400	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	2013-11-15	200m2烧结机头	二氧化硫	327	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	119	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	45	80	mg/m ³	是	
			200m2烧结机尾	烟尘	33	50	mg/m ³	是	
				烟尘	16	50	mg/m ³	是	
			3#煤气发电厂	二氧化硫	69	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	23	400	mg/m ³	是	
武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	2013-11-18	1#72m2烧结机烟气脱硫塔排气筒	二氧化硫	109	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	80	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	38	80	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场除尘器排气筒	烟尘	40	50	mg/m ³	是	
			3#高炉矿槽除尘器排气	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			72m2烧结机机尾除尘器出口	烟尘	34	50	mg/m ³	是	
				烟尘	38	50	mg/m ³	是	
			燃气发电锅炉除尘器出口	二氧化硫	58	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	119	400	mg/m ³	是	
			转炉除尘器出口	烟尘	33	50	mg/m ³	是	
武安市	河北兴华钢铁有限公司	2013-11-29	1#高炉出铁场	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机机头	二氧化硫	119	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	82	500	mg/m ³	是	
			1#烧结机机尾	颗粒物	45	80	mg/m ³	是	
				烟尘	44	50	mg/m ³	是	
			2#发电	烟尘	9	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	53	100	mg/m ³	是	
			氮氧化物	43	400	mg/m ³	是		
			3#高炉出铁场	烟尘	44	50	mg/m ³	是	
3#高炉矿槽	颗粒物	43	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			炼钢二次除尘	烟尘	44	50	mg/m ³	是	
武安市	河北亿丰热电有限公司 (原武安市电业公司热电厂)	2013-11-23	1#烟囱	烟尘	18	30	mg/m ³	是	
				二氧化硫	144	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	52	100	mg/m ³	是	
武安市	冀中能源邯郸矿业集团 云宁矸石热电有限公司	2013-11-26	1#锅炉北除尘器出口	烟尘	26	30	mg/m ³	是	
				二氧化硫	148	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	78	100	mg/m ³	是	
			1#锅炉南除尘器出口	烟尘	24	30	mg/m ³	是	
				二氧化硫	139	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	86	100	mg/m ³	是	
武安市	武安顶峰热电有限公司	2013-12-9	6#静电除尘器出口	烟尘	22	30	mg/m ³	是	
				二氧化硫	128	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	59	100	mg/m ³	是	
武安市	武安市广耀铸业有限公司	2013-11-26	4#高炉出铁场	烟尘	43	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			72M2烧结机机头	二氧化硫	511	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	109	500	mg/m ³	是	
			72M2烧结机机尾	颗粒物	45	80	mg/m ³	是	
				烟尘	38	50	mg/m ³	是	
			发电厂1#锅炉	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	68	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	28	400	mg/m ³	是	
			发电厂2#锅炉	烟尘	21	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	41	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	20	400	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘	烟尘	31	50	mg/m ³	是	
			1#36m ² 烧结机机头	二氧化硫	424	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	113	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	39	80	mg/m ³	是	
				1#36m ² 烧结机机尾	烟尘	35	50	mg/m ³	是

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
武安市	武安市永诚铸业有限责任公司	2013-11-25	1#36m ² 烧结机配料	颗粒物	34	50	mg/m ³	是		
			2#36m ² 烧结机机头	二氧化硫	461	600	mg/m ³	是		
				氮氧化物	105	500	mg/m ³	是		
				颗粒物	36	80	mg/m ³	是		
			2#36m ² 烧结机机尾	烟尘	35	50	mg/m ³	是		
			2#36m ² 烧结机配料	颗粒物	37	50	mg/m ³	是		
			460m ³ 高炉槽上下	颗粒物	37	50	mg/m ³	是		
			460m ³ 高炉出铁厂	烟尘	30	50	mg/m ³	是		
转炉	烟尘	24		50	mg/m ³	是				
武安市	武安市裕华钢铁有限公司	2013-11-30	1#2#转炉二次除尘器出	烟尘	42	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	425	600	mg/m ³	是		
			1#4m ² 竖炉除尘器出口	氮氧化物	92	500	mg/m ³	是		
				颗粒物	40	80	mg/m ³	是		
				烟尘	36	50	mg/m ³	是		
			1#发电锅炉尾气出口	二氧化硫	42	100	mg/m ³	是		
				氮氧化物	40	400	mg/m ³	是		
				二氧化硫	387	600	mg/m ³	是		
		2013-11-30	2#4m ² 竖炉除尘器出口	氮氧化物	122	500	mg/m ³	是		
				颗粒物	41	80	mg/m ³	是		
		2013-11-30		2#发电锅炉尾气出口	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
			二氧化硫		37	100	mg/m ³	是		
			氮氧化物		59	400	mg/m ³	是		
			2013-11-30	3#4m ² 竖炉除尘器出口	二氧化硫	381	600	mg/m ³	是	
		氮氧化物			112	500	mg/m ³	是		
		颗粒物			39	80	mg/m ³	是		
			3#炉槽上、下除尘器出	烟尘	43	50	mg/m ³	是		
				3#炉前出铁场除尘器出	烟尘	41	50	mg/m ³	是	
				3#烧结机头除尘器出口	二氧化硫	124	600	mg/m ³	是	
					氮氧化物	81	500	mg/m ³	是	
			颗粒物	42	80	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-30	3#烧结入料口除尘器出	烟尘	40	50	mg/m ³	是	
			3、4号烧结机尾除尘器出口	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
			4#4m2竖炉除尘器出口	二氧化硫	373	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	109	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	40	80	mg/m ³	是	
			4#炉槽上、下除尘器出	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
			4#烧结机头	二氧化硫	546	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	86	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	42	80	mg/m ³	是	
			4#烧结入料口除尘器出	烟尘	40	50	mg/m ³	是	
			4、5#炉前出铁厂除尘器出口	烟尘	40	50	mg/m ³	是	
5#炉槽上、下除尘器出	颗粒物	43	50	mg/m ³	是				
武安市	武安市运丰冶金工业有限公司	2013-11-21	1号36m2烧结机头风机出口	氮氧化物	113	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	526	650	mg/m ³	是	
				烟尘	35	80	mg/m ³	是	
			1号36m2烧结机尾风机进	烟尘	36	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场排气筒	烟尘	37	50	mg/m ³	是	
			2#高炉矿槽排气筒	烟尘	31	50	mg/m ³	是	
36m2*2烧结机筛分排气	烟尘	38	50	mg/m ³	是				
			第二铸管部喂丝球化除尘器出口	颗粒物	19	120	mg/m ³	是	
			第三铸管部喂丝球化、浇铸除尘器出口	颗粒物	26	120	mg/m ³	是	
			第一铸管部喂丝球化除尘器出口	颗粒物	28	150	mg/m ³	是	
			动力电厂1#锅炉尾气出口	烟尘	39	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	93	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	235	400	mg/m ³	是	
			动力电厂2#锅炉尾气出	烟尘	42	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	新兴铸管股份有限公司	2013-11-23	动力电厂2#锅炉尾气出口	二氧化硫	86	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	213	400	mg/m ³	是	
			动力电厂3#锅炉	烟尘	26	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	91	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	229	400	mg/m ³	是	
			动力运输部1#锅炉除尘器出口	烟尘	183	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	796	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	320	-	mg/m ³		
			动力运输部7#锅炉烟囱	烟尘	168	250	mg/m ³	是	
				二氧化硫	792	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	288	-	mg/m ³		
			格板部镀锌除尘器出口	颗粒物	25	120	mg/m ³	是	
			焦化拦焦除尘器	颗粒物	23	100	mg/m ³	是	
			炼钢1#转炉二次除尘	颗粒物	20	50	mg/m ³	是	
			炼钢2#转炉二次除尘	颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
			炼铁部1#2#3#烧结机机头烟囱	氮氧化物	161	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	172	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	61	80	mg/m ³	是	
			炼铁部1#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	22	50	mg/m ³	是	
			炼铁部1#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	31	50	mg/m ³	是	
			炼铁部2#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	46	50	mg/m ³	是	
			炼铁部2#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			炼铁部3#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			炼铁部3#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
炼铁部4#、5#烧结机机	氮氧化物	180	500	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			头脱硫设施出口转炉烟囱	二氧化硫	167	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	40	80	mg/m ³	是	
			炼铁部4#、5#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	26	50	mg/m ³	是	
			炼铁部4#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			炼铁部5#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			炼铁部6#烧结机机头脱硫设施出口	氮氧化物	173	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	162	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	44	80	mg/m ³	是	
			炼铁部6#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			球团部白灰旋窑窑尾除尘器出口	氮氧化物	215	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	27	50	mg/m ³	是	
			球团部白云石窑除尘器出口	氮氧化物	247	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	68	80	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
			球团部回转窑窑尾东除尘器	氮氧化物	137	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	526	650	mg/m ³	是	
				颗粒物	63	80	mg/m ³	是	
			球团部回转窑窑尾西除尘器出口	氮氧化物	159	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	558	650	mg/m ³	是	
颗粒物	52	80		mg/m ³	是				
			2#高炉出铁场除尘器铁烟囱后	烟尘	32	50	mg/m ³	是	
			2#高炉筛粉除尘器后	颗粒物	32	50	mg/m ³	是	
			2#高炉上料除尘器后	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			2*10m2竖炉2#机头静电除尘器烟囱	二氧化硫	543	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	108	500	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	中普（邯鄹）钢铁有限公司	2013-11-20	2*10m2竖炉带冷机头静电除尘器烟囱	颗粒物	39	80	mg/m ³	是	
			265m2 烧结机1#机头静电除尘器烟囱	二氧化硫	543	600	mg/m ³	是	
			265m2烧结机2#机头静电除尘器烟囱	氮氧化物	125	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	51	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	557	600	mg/m ³	是	
			265m2烧结机地沟除尘器烟囱	氮氧化物	118	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	51	80	mg/m ³	是	
			265m2烧结机地沟除尘烟	颗粒物	37	50	mg/m ³	是	
			265m2烧结机地沟除尘烟	颗粒物	36	50	mg/m ³	是	
			265m2烧结机机尾静电除尘器烟囱	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			265m2烧结机筛粉间除尘器烟囱	颗粒物	33	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场除尘器后	烟尘	36	50	mg/m ³	是	
			3#高炉筛粉除尘器后	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			3#高炉上料除尘器后	颗粒物	38	50	mg/m ³	是	
			50MW煤气电厂烟囱	氮氧化物	25	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	84	100	mg/m ³	是	
				烟尘	20	50	mg/m ³	是	
钢厂1#转炉二次除尘器铁烟囱	颗粒物	22	50	mg/m ³	是				
桥西区	河北兴泰发电有限责任公司	2013-11-6	8#机组	烟尘	52	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	262	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	796	1100	mg/m ³	是	
			9#机组	烟尘	60	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	261	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	986	1100	mg/m ³	是	
			烟尘	75.3	200	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	冀中能源股份有限公司 矸石热电厂	2013-11-5	1#130t锅炉	二氧化硫	543.7	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	281.4	650	mg/m ³	是	
			4#75t锅炉	烟尘	34.9	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	554	800	mg/m ³	是	
			氮氧化物	236.5	650	mg/m ³	是		
			矸石破碎	颗粒物	86.7	120	mg/m ³	是	
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2013-11-7	1#2#转炉二次烟气	颗粒物	22.3	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	28.3	50	mg/m ³	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	25.1	50	mg/m ³	是	
			1#混铁炉烟气	颗粒物	25.6	50	mg/m ³	是	
			1#竖炉	二氧化硫	223	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	122	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	44.9	80	mg/m ³	是	
			180、198烧结机成品仓	颗粒物	25.1	30	mg/m ³	是	
			180、198烧结机破碎	颗粒物	23.4	30	mg/m ³	是	
			180烧结机头	二氧化硫	47	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	116	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.5	80	mg/m ³	是	
			180烧结机尾	颗粒物	21.6	30	mg/m ³	是	
			180烧结机整粒	颗粒物	25.1	30	mg/m ³	是	
			198烧结机配料	颗粒物	29.7	50	mg/m ³	是	
			198烧结机头	二氧化硫	91	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	112	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	19.2	80	mg/m ³	是	
			198烧结机尾	颗粒物	32.6	50	mg/m ³	是	
			198烧结机整粒	颗粒物	42.4	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	26.8	50	mg/m ³	是	
3#4#转炉二次烟气	颗粒物	21.9	50	mg/m ³	是				
3#高炉出铁场	颗粒物	21.7	50	mg/m ³	是				
3#高炉矿槽	颗粒物	33.5	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			焦炉地面站	二氧化硫	31	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	26	-	mg/m ³		
				颗粒物	13.6	100	mg/m ³	是	
			焦炉煤破碎	颗粒物	33.4	50	mg/m ³	是	
			焦炭筛分	颗粒物	43.4	50	mg/m ³	是	
			焦炭转运	颗粒物	38.3	50	mg/m ³	是	
			竖炉配料	颗粒物	31.6	50	mg/m ³	是	
			套筒窑成品	颗粒物	16.7	50	mg/m ³	是	
			套筒窑炉顶	氮氧化物	256	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	56	80	mg/m ³	是	
颗粒物	28.6	50		mg/m ³	是				
桥西区	邢台国泰发电有限责任公司	2013-11-6	10号机组	烟尘	42	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	184	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	560	650	mg/m ³	是	
			11号机组	烟尘	34	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	230	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	573	650	mg/m ³	是	
桥西区	邢台鑫能煤矸石砖制造有限公司（邢台市桥西区南外环物流配送有限公司）	2013-12-10	烧成隧道窑	烟尘	22.7	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	63	-	mg/m ³		
				二氧化硫	55	850	mg/m ³	是	
邢台县	德龙钢铁有限公司	2013-11-4	132烧结机配料	颗粒物	27.4	30	mg/m ³	是	
			132烧结机头	氮氧化物	103	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	97	200	mg/m ³	是	
				颗粒物	34.5	50	mg/m ³	是	
			132烧结机尾	颗粒物	29.3	30	mg/m ³	是	
			156燃烧机配料1#	颗粒物	43.6	50	mg/m ³	是	
			156燃烧机配料2#	颗粒物	45.7	50	mg/m ³	是	
			156燃烧机头二期	二氧化硫	96	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	168	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	43	80	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			156烧结机头一期	二氧化硫	119	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	220	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	26.6	80	mg/m ³	是	
			2#10m2竖炉	二氧化硫	511	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	10	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	40.1	80	mg/m ³	是	
内丘县	冀中能源股份有限公司 东庞矿矸石热电厂	2013-10-17	1#75t锅炉	烟尘	22.8	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	273.2	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	271.6	650	mg/m ³	是	
			2#35t锅炉	烟尘	21	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	279.2	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	210.6	650	mg/m ³	是	
隆尧县	隆尧天唯热电有限公司	2013-12-3	1#130t锅炉	烟尘	44.3	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	379.6	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	571.3	650	mg/m ³	是	
			3#130t锅炉	烟尘	46.6	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	299.4	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	615.8	650	mg/m ³	是	
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	2013-11-29	总排口	烟尘	44	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	268	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	258	1300	mg/m ³	是	
威 县	国能威县生物发电有限公司	2013-11-15	130t热电锅炉	烟尘	98.2	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	84.8	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	98.7	450	mg/m ³	是	
邢台市 经济开 发区	邢台东庞通达煤电有限 公司邢东热电厂	2013-12-6	1#锅炉	烟尘	158.5	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	83	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	339	1100	mg/m ³	是	
南宫市	国能南宫生物发电有限 公司	2013-12-11	130吨发电锅炉	烟尘	175.4	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	88	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	209.6	450	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	河北迎新集团矸石热电有限公司	2013-11-15	1#75t锅炉	烟尘	97.8	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	491.6	800	mg/m ³	是	
				氮氧化物	296.7	450	mg/m ³	是	
沙河市	冀中能源股份有限公司显德汪矿矸石电厂	2013-12-3	65T锅炉	烟尘	54.2	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	363	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	220	650	mg/m ³	是	
沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	2013-10-13	130t锅炉	烟尘	41.1	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	173	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	100	650	mg/m ³	是	
			1#65t尾气锅炉	二氧化硫	401	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	200	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	13.5	18	mg/m ³	是	
			10线排气袋+干燥机	二氧化硫	480	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	218	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.7	18	mg/m ³	是	
			10线再处理	颗粒物	12.4	18	mg/m ³	是	
			2#65t尾气锅炉	二氧化硫	226	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	190	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	14.4	18	mg/m ³	是	
			2线干燥机火箱	二氧化硫	302	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	199	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.6	18	mg/m ³	是	
			2线排气袋	二氧化硫	300	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	225	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.2	18	mg/m ³	是	
			2线再处理	颗粒物	12.6	18	mg/m ³	是	
			35t尾气锅炉	二氧化硫	220	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	210	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.7	18	mg/m ³	是	
							二氧化硫	386	550

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	龙星化工股份有限公司	2013-12-5	3线干燥机火箱	氮氧化物	221	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.9	18	mg/m ³	是	
			3线排气袋	二氧化硫	302	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	224	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.4	18	mg/m ³	是	
			3线再处理	颗粒物	10.8	18	mg/m ³	是	
			4线干燥机火箱	二氧化硫	410	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	213	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	13.1	18	mg/m ³	是	
			4线排气袋	二氧化硫	286	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	231	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.1	18	mg/m ³	是	
			4线再处理	颗粒物	11.8	18	mg/m ³	是	
			5线干燥机火箱	二氧化硫	400	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	209	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.4	18	mg/m ³	是	
			5线排气袋	二氧化硫	350	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	210	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.1	18	mg/m ³	是	
			5线再处理	颗粒物	10.5	18	mg/m ³	是	
			6线排气袋+干燥机	二氧化硫	310	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	200	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	11.7	18	mg/m ³	是	
			6线再处理	颗粒物	11.6	18	mg/m ³	是	
			7线排气袋+干燥机	二氧化硫	331	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	207	240	mg/m ³	是	
				颗粒物	12.4	18	mg/m ³	是	
			7线再处理	颗粒物	12.4	18	mg/m ³	是	
8线排气袋+干燥机	二氧化硫	407	550	mg/m ³	是				
	氮氧化物	235	240	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	12.5	18	mg/m ³	是	
			8线再处理	颗粒物	13.6	18	mg/m ³	是	
沙河市	沙河市安全实业有限公司	2013-12-9	1、2线原料车间白云石料仓	颗粒物	45	50	mg/m ³	是	
			1、2线原料车间纯碱料	颗粒物	47	50	mg/m ³	是	
			1、2线原料车间石灰石料仓	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			1线玻璃窑炉	氮氧化物	1321	-	mg/m ³		
				颗粒物	63.1	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	346.3	600	mg/m ³	是	
			2线玻璃窑炉	氮氧化物	1358.1	-	mg/m ³		
				颗粒物	68.2	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	333.1	600	mg/m ³	是	
			3线玻璃窑炉	氮氧化物	1384	-	mg/m ³		
				颗粒物	57	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	57.7	600	mg/m ³	是	
			3线原料车间白云石料仓	颗粒物	42	50	mg/m ³	是	
			3线原料车间纯碱料仓	颗粒物	39	50	mg/m ³	是	
			3线原料车间石灰石料仓	颗粒物	48	50	mg/m ³	是	
			4线玻璃炉窑	氮氧化物	1289	-	mg/m ³		
颗粒物	50.3	100		mg/m ³	是				
二氧化硫	70	600		mg/m ³	是				
沙河市	沙河市长城玻璃有限公司	2013-12-12	5#700t玻璃炉窑	氮氧化物	1934.2	-	mg/m ³		
				颗粒物	46.5	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	369	600	mg/m ³	是	
			6#玻璃炉窑	氮氧化物	3029	-	mg/m ³		
				颗粒物	50.2	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	349.7	600	mg/m ³	是	
			1#辊道窑	二氧化硫	90.8	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	104.6	450	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	2013-11-25	1#烘干	颗粒物	16.3	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	84.7	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	73.3	450	mg/m ³	是	
			1#喷雾干燥塔	颗粒物	19.8	50	mg/m ³	是	
				颗粒物	16.8	120	mg/m ³	是	
			2#辊道窑	二氧化硫	87.9	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	100.6	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	17.3	50	mg/m ³	是	
			2#烘干	二氧化硫	90.1	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	81.4	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	20.5	50	mg/m ³	是	
			2#喷雾干燥塔	颗粒物	17	120	mg/m ³	是	
			3#辊道窑	二氧化硫	82.4	300	mg/m ³	是	
				氮氧化物	92.6	450	mg/m ³	是	
				颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
			3#烘干	二氧化硫	85.3	300	mg/m ³	是	
氮氧化物	94.1	450		mg/m ³	是				
颗粒物	23.1	50		mg/m ³	是				
3#喷雾干燥塔	颗粒物	16.5	120	mg/m ³	是				
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	2013-11-29	循环流化床锅炉8#	烟尘	31	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	276	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	137	650	mg/m ³	是	
			循环流化床锅炉9#	烟尘	27	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	22	1200	mg/m ³	是	
氮氧化物	59	650	mg/m ³	是					
新市区	大唐保定热电厂	2013-11-21	10#机组	烟尘	46	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	259	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	611	650	mg/m ³	是	
			北侧2#机组	烟尘	4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	79	400	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	大唐清苑热电有限公司	2013-12-10	南侧1#机组	氮氧化物	252	650	mg/m ³	是	
				烟尘	5	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	194	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	320	650	mg/m ³	是	
涞水县	涞水冀东水泥有限责任公司	2013-10-16	辅料及煤预均化1#	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			煤粉制备1#	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			生料均化库	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			生料入窑喂料1#	颗粒物	8	30	mg/m ³	是	
			熟料储存库底2#	颗粒物	16	30	mg/m ³	是	
			水泥包装2#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥包装3#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥储存1#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥储存2#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥储存3#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥调配站2#	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			水泥调配站3#	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			水泥磨立磨2#	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			水泥磨立磨3#	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			水泥磨球磨2#	颗粒物	9	30	mg/m ³	是	
			水泥磨球磨3#	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
			水泥散装1#	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			水泥散装2#	颗粒物	6	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	4	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	<2.86	200	mg/m ³	是	
氮氧化物	178	800		mg/m ³	是				
颗粒物	19	50		mg/m ³	是				
氟化物	0.17	5		mg/m ³	是				
			1#水泥配料库	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			包装运转2#	颗粒物	15	30	mg/m ³	是	
			调配运转	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
唐 县	唐县冀东水泥有限责任公司	2013-11-26	粉煤灰库顶	颗粒物	2	30	mg/m ³	是	
			辊压机废气（东侧）2#	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			库下卸料（南侧）1号	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			生料均化库顶	颗粒物	2	30	mg/m ³	是	
			生料拉链机	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			生料磨提升机底	颗粒物	14	30	mg/m ³	是	
			生料磨提升机顶	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			熟料库底（南）	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			水泥包装2#	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			水泥磨1#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥磨提升机顶1#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥散装1#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥转运（南）	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	10	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	8	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	264	800	mg/m ³	是	
颗粒物	6	50		mg/m ³	是				
氟化物	0.03	5		mg/m ³	是				
涞源县	涞源县奥宇钢铁有限公司	2013-11-28	1#出铁场除尘	烟尘	4	50	mg/m ³	是	
			1#高炉热风炉	氮氧化物	55	300	mg/m ³	是	
				二氧化硫	91	100	mg/m ³	是	
				烟尘	12	20	mg/m ³	是	
			1#高炉上料系统除尘	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机机尾除尘	烟尘	11	-	mg/m ³		
			1#烧结机头除尘	氮氧化物	26	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	141	650	mg/m ³	是	
				烟尘	9	80	mg/m ³	是	
			1#石灰窑除尘	氮氧化物	44	800	mg/m ³	是	
二氧化硫	8	80		mg/m ³	是				
烟尘	6	50		mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2#烧结机机尾除尘	烟尘	10	50	mg/m ³	是	
			2#石灰窑除尘	氮氧化物	65	800	mg/m ³	是	
				二氧化硫	<2.86	80	mg/m ³	是	
				烟尘	33	50	mg/m ³	是	
			白灰窑1#环境除尘	颗粒物	8	50	mg/m ³	是	
			膨润土除尘	颗粒物	3	50	mg/m ³	是	
			烧结机中间仓除尘	颗粒物	7	50	mg/m ³	是	
			竖炉除尘	氮氧化物	3.8	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	81	650	mg/m ³	是	
				烟尘	5	80	mg/m ³	是	
涞源县	涞源新昌发电有限责任公司	2013-11-29	3#锅炉静电除尘器出口	烟尘	61	50	mg/m ³	否	0.2
				二氧化硫	150	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	93	650	mg/m ³	是	
易 县	保定太行和益水泥有限公司	2013-10-24	1#水泥包装机	颗粒物	24	30	mg/m ³	是	
			1#水泥调配库	颗粒物	2	30	mg/m ³	是	
			2#水泥磨	颗粒物	7	30	mg/m ³	是	
			4#水泥散装库	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			分解窑、生料磨共用 (窑尾)	二氧化硫	<2.86	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	369	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	10	50	mg/m ³	是	
			氟化物	0.08	5	mg/m ³	是		
			分解窑头(篦冷机)	颗粒物	16	50	mg/m ³	是	
			粉煤灰库南	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			煤磨	颗粒物	28	50	mg/m ³	是	
			砂岩破碎	颗粒物	19	30	mg/m ³	是	
			石灰石破碎	颗粒物	12	30	mg/m ³	是	
原料调配库4#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是				
			3#水泥磨磨尾	颗粒物	5	30	mg/m ³	是	
			生料磨	颗粒物	12	30	mg/m ³	是	
			窑头	颗粒物	3175	50	mg/m ³	否	63

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
易 县	河北京兰水泥有限公司	2013-10-25	窑尾	二氧化硫	<2.86	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	506	800	mg/m ³	是	
				颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
				氟化物	0.14	5	mg/m ³	是	
曲阳县	河北田园化工集团有限公司	2013-12-9	2#灰库	烟尘	4	50	mg/m ³	是	
			3#锅炉静电除尘器后烟道处	烟尘	16	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	211	400	mg/m ³	是	
			煤破碎	氮氧化物	177	650	mg/m ³	是	
曲阳县	曲阳金隅水泥有限公司	2013-12-10	2#水泥储存库顶	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			5#水泥储存库顶	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
		2013-12-10	出生料磨斜槽	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			矿山石灰石破碎	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			煤磨大收尘	颗粒物	3	50	mg/m ³	是	
			生料调配粉煤灰库顶	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			生料调配石灰石库顶	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			生料入窑提升机（出	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥包装机2#	颗粒物	2	30	mg/m ³	是	
			水泥大收尘（磨中）	颗粒物	14	30	mg/m ³	是	
			水泥调配粉煤灰库	颗粒物	2	30	mg/m ³	是	
			水泥调配熟料库	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
			水泥磨大收尘（磨尾）	颗粒物	2	30	mg/m ³	是	
		2013-12-10	水泥散装2#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
		2013-12-10	水泥散装3#	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
		2013-12-10	窑头	颗粒物	2	50	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	11	200	mg/m ³	是	
氮氧化物	393			800	mg/m ³	是			
颗粒物	4			50	mg/m ³	是			
氟化物	0.024	5		mg/m ³	是				
			2#熟料汽车散装除尘器	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
顺平县	顺平县金强水泥有限公司	2013-11-18	4#熟料汽车散装除尘器	颗粒物	5	30	mg/m ³	是		
				煤粉制备	颗粒物	4	50	mg/m ³	是	
				生料入窑喂料底	颗粒物	18	30	mg/m ³	是	
				生料入窑喂料顶	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			窑尾	二氧化硫	32	200	mg/m ³	是		
				氮氧化物	508	800	mg/m ³	是		
				颗粒物	5	50	mg/m ³	是		
				氟化物	0.04	5	mg/m ³	是		
				原料调配7#除尘器	颗粒物	3	30	mg/m ³	是	
				原料调配仓4#除尘器	颗粒物	4	30	mg/m ³	是	
			原料调配仓顶2#除尘器	颗粒物	2	30	mg/m ³	是		
涿州市	涿州利源热电有限责任公司	2013-11-20	35t/h蒸汽锅炉	烟尘	19	200	mg/m ³	是		
				二氧化硫	697	900	mg/m ³	是		
				氮氧化物	158	-	mg/m ³			
		2013-11-21		烟尘	24	200	mg/m ³	是		
				二氧化硫	692	900	mg/m ³	是		
				氮氧化物	161	-	mg/m ³			
		2013-11-22		烟尘	30	200	mg/m ³	是		
				二氧化硫	730	900	mg/m ³	是		
				氮氧化物	166	-	mg/m ³			
涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2013-11-20	1#锅炉除尘器后烟道处	烟尘	33	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	349	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	328	650	mg/m ³	是		
			3#锅炉(75t/h)	烟尘	97	50	mg/m ³	否	0.9	
				二氧化硫	363	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	391	650	mg/m ³	是		
			#1机组	烟尘	15	100	mg/m ³	是		
				二氧化硫	52	1200	mg/m ³	是		
				氮氧化物	24	650	mg/m ³	是		
				烟尘	17	100	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	河北国华定州发电有限责任公司	2013-12-5	#2机组	二氧化硫	48	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	38	650	mg/m ³	是	
			#3机组	烟尘	25	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	24	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	23	450	mg/m ³	是	
			#4机组	烟尘	26	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	22	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	161	450	mg/m ³	是	
			定州市	河北旭阳焦化有限公司	2013-11-14	1#炼焦炉	二氧化硫	59	100
氮氧化物	329	800					mg/m ³	是	
颗粒物	4	50					mg/m ³	是	
1#炼焦炉（新厂）排气筒	二氧化硫	24				100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	315				800	mg/m ³	是	
	颗粒物	3				50	mg/m ³	是	
2#炼焦炉	二氧化硫	55				100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	251				800	mg/m ³	是	
	颗粒物	3				50	mg/m ³	是	
2#炼焦炉（新厂）排气筒	二氧化硫	33				100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	272				800	mg/m ³	是	
	颗粒物	3				50	mg/m ³	是	
3#炼焦炉	二氧化硫	52				100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	247				800	mg/m ³	是	
	颗粒物	2				50	mg/m ³	是	
地面站（三期）	颗粒物	4				100	mg/m ³	是	
焦炉（三期）	二氧化硫	28				100	mg/m ³	是	
	氮氧化物	227				800	mg/m ³	是	
	颗粒物	2				50	mg/m ³	是	
硫胺干燥	氨	<0.025				60	mg/m ³	是	
	颗粒物	3				100	mg/m ³	是	
煤面破碎	颗粒物	3	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			煤面破碎（新厂）	颗粒物	25	50	mg/m ³	是	
			燃气锅炉（30t三期）	烟尘	4	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	<2.86	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	38	400	mg/m ³	是	
			三期201皮带机头泡沫除尘器	颗粒物	3	50	mg/m ³	是	
			新厂104#皮带(104#泡沫除尘)	颗粒物	3	50	mg/m ³	是	
			新厂储焦仓（筛焦楼震动筛泡沫除尘）	颗粒物	28	120	mg/m ³	是	
振动筛(新厂)	颗粒物	44	50	mg/m ³	是				
宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	2013-11-6	#1机组	烟尘	46	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	210	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	761	1100	mg/m ³	是	
			#3机组	烟尘	86	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	136	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	24	1100	mg/m ³	是	
			#4机组	烟尘	36	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	193	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	688	1100	mg/m ³	是	
			#5机组	烟尘	29	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	137	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	83	1100	mg/m ³	是	
			#6机组	烟尘	29	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	43	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	42	1100	mg/m ³	是	
			#7机组	烟尘	92	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	97	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	399	1100	mg/m ³	是	
			#8机组	烟尘	23	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	145	1200	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氮氧化物	37	1100	mg/m ³	是	
宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	2013-11-7	1#机组	烟尘	24	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	129	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	426	450	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	35	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	124	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	333	450	mg/m ³	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司动力厂	2013-10-20	动力厂130T锅炉	烟尘	13.1	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	31.9	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	31.4	400	mg/m ³	是	
			动力厂160T锅炉	烟尘	11.8	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	34	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	32	400	mg/m ³	是	
			动力厂180T锅炉	烟尘	14	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	29.5	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	30.7	400	mg/m ³	是	
			动力厂75T锅炉	烟尘	14.2	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	32.1	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	31.2	400	mg/m ³	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司焦化厂	2013-10-24	焦化厂焦炉烟气	烟尘	22.5	-	mg/m ³		
				二氧化硫	23.4	50	mg/m ³	是	
				氮氧化物	23.2	500	mg/m ³	是	
			焦化厂燃气锅炉	烟尘	12.1	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	31.9	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	31	400	mg/m ³	是	
焦化厂地面除尘站	烟尘	24.4	-	mg/m ³					
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼钢厂	2013-10-14	炼钢厂110T转炉	烟尘	64.5	-	mg/m ³		
			炼钢厂110T转炉二次烟	颗粒物	31.4	50	mg/m ³	是	
			炼钢厂120T转炉	烟尘	65.7	-	mg/m ³		
			炼钢厂120T转炉二次烟	颗粒物	27.4	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			炼钢厂150T转炉	烟尘	10.2	-	mg/m ³		
			炼钢厂150T转炉二次烟	颗粒物	25.4	50	mg/m ³	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂	2013-11-16	炼铁厂360平米烧结机尾	烟尘	47	-	mg/m ³		
			炼铁厂360烧结机机头脱硫进口	烟尘	41.3	-	mg/m ³		
				二氧化硫	66.3	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	66	500	mg/m ³	是	
			炼铁厂360烧结机头脱硫出口	氮氧化物	59	500	mg/m ³	是	
				二氧化硫	63.5	650	mg/m ³	是	
				烟尘	53.4	80	mg/m ³	是	
			炼铁厂86平米机头	烟尘	58.1	-	mg/m ³		
				二氧化硫	316.86	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	114.88	500	mg/m ³	是	
			炼铁厂86平米机尾	烟尘	41.8	-	mg/m ³		
			炼铁厂高炉1#	烟尘	26.8	-	mg/m ³		
			炼铁厂高炉2#	烟尘	27.8	-	mg/m ³		
			炼铁厂高炉3#	烟尘	22.1	-	mg/m ³		
			炼铁厂高炉4#	烟尘	21.6	-	mg/m ³		
			炼铁厂矿槽1#	烟尘	20.2	-	mg/m ³		
			炼铁厂矿槽2#	烟尘	29.4	-	mg/m ³		
			炼铁厂矿槽3#	烟尘	28.3	-	mg/m ³		
			炼铁厂矿槽4#	烟尘	21.4	-	mg/m ³		
			炼铁厂球团	烟尘	49	-	mg/m ³		
二氧化硫	203	600		mg/m ³	是				
氮氧化物	118.7	500		mg/m ³	是				
		2013-10-25	1#生料磨	颗粒物	23	30	mg/m ³	是	
	2013-10-26	颗粒物		22	30	mg/m ³	是		
	2013-11-5	颗粒物		23	30	mg/m ³	是		
		2013-10-25	8嘴包装	颗粒物	21	30	mg/m ³	是	
	2013-10-26	颗粒物		21	30	mg/m ³	是		
	2013-11-5	颗粒物		22	30	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数	
宣化区	张家口市金隅水泥有限公司	2013-10-25	回转窑头	颗粒物	20	50	mg/m ³	是		
				2013-10-26	颗粒物	21	50	mg/m ³	是	
				2013-11-5	颗粒物	23	50	mg/m ³	是	
		2013-10-25	回转窑尾	二氧化硫	32	200	mg/m ³	是		
				氮氧化物	316	800	mg/m ³	是		
				颗粒物	24	50	mg/m ³	是		
				氟化物	3	5	mg/m ³	是		
				2013-10-26	二氧化硫	32	200	mg/m ³	是	
					氮氧化物	320	800	mg/m ³	是	
		颗粒物	24		50	mg/m ³	是			
		2013-11-5	氟化物	3	5	mg/m ³	是			
			二氧化硫	32	200	mg/m ³	是			
			氮氧化物	321	800	mg/m ³	是			
			颗粒物	23	50	mg/m ³	是			
			氟化物	3	5	mg/m ³	是			
下花园区	大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂	2013-11-22	锅炉3#	烟尘	47.2	200	mg/m ³	是		
				二氧化硫	117.6	1200	mg/m ³	是		
				氮氧化物	102.6	1100	mg/m ³	是		
怀安县	国电怀安热电有限公司	2013-11-5	#1锅炉烟道	烟尘	38	50	mg/m ³	是		
				二氧化硫	55	400	mg/m ³	是		
				氮氧化物	65	450	mg/m ³	是		
		#2锅炉烟道	烟尘	22	50	mg/m ³	是			
			二氧化硫	78	400	mg/m ³	是			
			氮氧化物	78	450	mg/m ³	是			
涿鹿县	涿鹿金隅水泥有限公司	2013-11-21	包装	颗粒物	20	30	mg/m ³	是		
			回转窑窑头	颗粒物	21	50	mg/m ³	是		
			回转窑窑尾	二氧化硫	28	200	mg/m ³	是		
				氮氧化物	349	800	mg/m ³	是		
				颗粒物	24	50	mg/m ³	是		
				氟化物	3	5	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			煤磨	颗粒物	34	50	mg/m ³	是	
			生料磨	颗粒物	22	30	mg/m ³	是	
崇礼县	崇礼县丰汇热力有限公司	2013-11-22	65t/h热水锅炉	烟尘	66.7	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	56.3	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	31	-	mg/m ³		
		2013-12-5		烟尘	95.2	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	255	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	37	-	mg/m ³		
张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2013-11-6	1#机组净烟气	氮氧化物	135	450	mg/m ³	是	
				烟尘	25	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	37	400	mg/m ³	是	
		2#机组净烟气	烟尘	37	50	mg/m ³	是		
			二氧化硫	50	400	mg/m ³	是		
			氮氧化物	61	450	mg/m ³	是		
双桥区	承德环能热电有限责任公司	2013-12-3	1#脱硫除尘器	烟尘	22	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	85	260	mg/m ³	是	
				氮氧化物	172	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
		2#脱硫除尘器	烟尘	31	40	mg/m ³	是		
			二氧化硫	79	130	mg/m ³	是		
			氮氧化物	168	200	mg/m ³	是		
			林格曼黑度	0.5	0.5	级	是		
双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	2013-12-11	2*60m ² 静电除尘器	氮氧化物	22.6	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	259.3	200	mg/m ³	否	0.3
				颗粒物	54	50	mg/m ³	否	0.1
双滦区	承德市创远矿业有限公司	2013-12-9	焙烧冷却系统	颗粒物	44.8	30	mg/m ³	否	0.5
			成品系统	颗粒物	40.5	30	mg/m ³	否	0.4
			混料配料系统	颗粒物	45.2	30	mg/m ³	否	0.5
			煤粉制备系统	颗粒物	32.5	30	mg/m ³	否	0.1
			原料系统	颗粒物	41.7	30	mg/m ³	否	0.4

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			主引风310平米静电除尘器	氮氧化物	37.2	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	557	200	mg/m ³	否	1.8
				颗粒物	67.4	50	mg/m ³	否	0.3
双滦区	国电承德热电有限公司	2013-11-7	1#机组	烟尘	27	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	65	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	55	450	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	28	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	58	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	44	450	mg/m ³	是	
双滦区	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2013-11-20	1#1260高炉出铁场静电除尘器	颗粒物	24.5	30	mg/m ³	是	
			1#1260高炉原料上料布袋除尘器	颗粒物	30.7	30	mg/m ³	否	0.023333
			1#球团竖炉60m2静电除尘器	氮氧化物	53.5	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	267	200	mg/m ³	否	0.3
				颗粒物	54.5	50	mg/m ³	否	0.1
			1#球团竖炉80m2静电除尘器	氮氧化物	144.6	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	455.8	200	mg/m ³	否	1.3
				颗粒物	69.7	50	mg/m ³	否	0.4
			1#烧结机机头1#280m2静电除尘器	氮氧化物	187.6	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	571	200	mg/m ³	否	1.9
				颗粒物	61.2	50	mg/m ³	否	0.2
			1#烧结机机头2#280m2静电除尘器	氮氧化物	75.2	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	613	200	mg/m ³	否	2.1
				颗粒物	62.8	50	mg/m ³	否	0.3
			1#烧结机机尾260m2静电除尘器	颗粒物	41.8	30	mg/m ³	否	0.4
			100吨转炉二次烟气	颗粒物	32.7	20	mg/m ³	否	0.6
			2#球团竖炉140m2静电除尘器	氮氧化物	138.6	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	467.6	200	mg/m ³	否	1.3
颗粒物	65.8	50		mg/m ³	否	0.3			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2、4、6#高炉出铁场除尘器	颗粒物	17.9	30	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场DCM布袋除尘器	颗粒物	37.8	30	mg/m ³	否	0.3
			竖炉上料系统35m ² 静电除尘器	颗粒物	42.5	30	mg/m ³	否	0.4
鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2013-12-3	1#烧结机头除尘器	氮氧化物	274.7	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	157	200	mg/m ³	是	
				颗粒物	45.2	50	mg/m ³	是	
			3#高炉出铁场静电除尘	颗粒物	43.1	50	mg/m ³	是	
			炼铁厂煤磨除尘器	颗粒物	42.5	30	mg/m ³	否	0.4
			烧结机尾除尘器	颗粒物	46.8	30	mg/m ³	否	0.6
		烧结配料系统	颗粒物	42.7	30	mg/m ³	否	0.4	
		2013-12-3	竖炉除尘器	氮氧化物	175	400	mg/m ³	是	
		2013-12-3		二氧化硫	312	200	mg/m ³	否	0.6
2013-12-3	颗粒物	49.3		50	mg/m ³	是			
鹰手营子矿区	承德凯兴能源有限公司	2013-11-29	锅炉废气总排口	烟尘	124	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	623	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	155	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	2013-12-5	锅炉烟气总排口	烟尘	105	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	463	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	152	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
兴隆县	兴隆县兴隆热力有限责任公司	2013-11-22	锅炉烟气总排口	烟尘	142.5	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	274.5	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	188	-	mg/m ³		
		2013-12-16		烟尘	112.5	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	472	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	164	-	mg/m ³		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	2013-10-10	260 m ² 静电除尘器	氮氧化物	50.4	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	338.3	200	mg/m ³	否	0.7
				颗粒物	65.1	50	mg/m ³	否	0.3
			二期260平米静电除尘器	氮氧化物	42.5	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	457.3	200	mg/m ³	否	1.3
				颗粒物	57.3	50	mg/m ³	否	0.1
			二期环冷45平米除尘器	颗粒物	44.7	30	mg/m ³	否	0.5
			二期配料系统除尘器	颗粒物	43.2	30	mg/m ³	否	0.4
			环冷、成品45m ² 静电除尘器	颗粒物	41.5	30	mg/m ³	否	0.4
			煤磨布袋除尘器	颗粒物	43.7	30	mg/m ³	否	0.5
配料系统	颗粒物	46.8	30	mg/m ³	否	0.6			
宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	2013-10-10	高炉除铁场静电除尘器	颗粒物	41.7	30	mg/m ³	否	0.4
			矿槽除尘器	颗粒物	45	30	mg/m ³	否	0.5
			煤磨布袋除尘器	颗粒物	44	30	mg/m ³	否	0.5
宽城满族自治县	承德兆丰钢铁集团有限公司	2013-10-10	1#烧结机头	氮氧化物	169.5	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	31.5	200	mg/m ³	是	
				颗粒物	82	50	mg/m ³	否	0.6
			2#烧结机头	氮氧化物	125.9	400	mg/m ³	是	
				二氧化硫	9.52	200	mg/m ³	是	
				颗粒物	84	50	mg/m ³	否	0.7
			烧结机机尾	颗粒物	52.1	30	mg/m ³	否	0.7
		2013-10-29	10#减压炉	二氧化硫	14	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	14	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	15	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	70	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	70	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	71	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	10	550	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	2013-10-29	11#重整重沸热载体炉	氮氧化物	6	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	10	550	mg/m ³	是	
				氮氧化物	6	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	10	550	mg/m ³	是	
			氮氧化物	6	240	mg/m ³	是		
		2013-10-29	12#s-zorb加热炉排气筒	二氧化硫	20	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	20	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	21	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	127	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	127	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	126	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29	14#柴油加氢工艺炉	二氧化硫	5	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	98	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	5	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	97	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	5	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	97	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29	2#热电中压锅炉	二氧化硫	17	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	56	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	18	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	57	240	mg/m ³	是	
				二氧化硫	17	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	57	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29	5#干气制氢进料加热炉	二氧化硫	8	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	9	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		二氧化硫	9	550	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	20	240	mg/m ³	是	
		2013-10-29		氮氧化物	20	240	mg/m ³	是	
2013-10-29	氮氧化物	21		240	mg/m ³	是			
2013-10-29		二氧化硫	10	550	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2013-10-29	6#重整四合一炉	氮氧化物	15	240	mg/m ³	是			
		2013-10-29		二氧化硫	10	550	mg/m ³	是			
				氮氧化物	16	240	mg/m ³	是			
				二氧化硫	11	550	mg/m ³	是			
		2013-10-29	7#重整预加氢炉	氮氧化物	16	240	mg/m ³	是			
				二氧化硫	15	550	mg/m ³	是			
				2013-10-29	氮氧化物	17	240	mg/m ³	是		
					二氧化硫	15	550	mg/m ³	是		
		2013-10-29		9#常压炉	氮氧化物	16	240	mg/m ³	是		
					二氧化硫	11	550	mg/m ³	是		
		2013-10-29			二氧化硫	12	550	mg/m ³	是		
		2013-10-29			二氧化硫	12	550	mg/m ³	是		
		2013-10-29	氮氧化物		87	240	mg/m ³	是			
		2013-10-29	氮氧化物		88	240	mg/m ³	是			
		运河区	沧州华润热电有限公司	2013-10-24	1#机组	烟尘	23	50	mg/m ³	是	
						二氧化硫	64	400	mg/m ³	是	
氮氧化物	266					450	mg/m ³	是			
		2013-11-14	东厂区75吨锅炉	氮氧化物	121	650	mg/m ³	是			
		2013-11-14		氮氧化物	117	650	mg/m ³	是			
		2013-11-14		氮氧化物	114	650	mg/m ³	是			
		2013-11-14		林格曼黑度	<1	1	级	是			
				烟尘	47.2	50	mg/m ³	是			
				二氧化硫	348	400	mg/m ³	是			
		2013-11-14		烟尘	49	50	mg/m ³	是			
				二氧化硫	337	400	mg/m ³	是			
				林格曼黑度	<1	1	级	是			
						烟尘	47.6	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	河北省东光化工有限责任公司	2013-11-14		二氧化硫	333	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-14	东厂区尿塔尾气	氨	1.05	-	mg/m ³		
		2013-11-14		氨	1.15	-	mg/m ³		
		2013-11-14		氨	1.16	-	mg/m ³		
		2013-11-14	东厂区造粒塔顶	颗粒物	38.6	120	mg/m ³	是	
		2013-11-14		颗粒物	27	120	mg/m ³	是	
		2013-11-14		颗粒物	34.2	120	mg/m ³	是	
		2013-11-14		氨	0.94	-	mg/m ³		
		2013-11-14		氨	0.8	-	mg/m ³		
		2013-11-14		氨	0.9	-	mg/m ³		
		2013-11-14	西厂区10吨废热锅炉	氮氧化物	100	240	mg/m ³	是	
		2013-11-14		氮氧化物	86	240	mg/m ³	是	
		2013-11-14		氮氧化物	101	240	mg/m ³	是	
		2013-11-14		二氧化硫	142	900	mg/m ³	是	
		2013-11-14		二氧化硫	136	900	mg/m ³	是	
		2013-11-14		二氧化硫	143	900	mg/m ³	是	
		2013-11-14	西厂区35吨锅炉	氮氧化物	93	240	mg/m ³	是	
		2013-11-14		氮氧化物	97.5	240	mg/m ³	是	
		2013-11-14		氮氧化物	98.2	240	mg/m ³	是	
		2013-11-14		林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	50.6	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	316	900	mg/m ³	是	
		2013-11-14		烟尘	57.3	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	344	900	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-14		烟尘	56.5	200	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				二氧化硫	358	900	mg/m ³	是	
		2013-11-14		颗粒物	45.9	120	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-14	西厂区造粒塔顶	颗粒物	42.4	120	mg/m ³	是	
		2013-11-14		颗粒物	27.7	120	mg/m ³	是	
		2013-11-14		氨	1.59	-	mg/m ³		
		2013-11-14		氨	1.77	-	mg/m ³		
		2013-11-14		氨	1.54	-	mg/m ³		
吴桥县	国能吴桥生物发电有限公司	2013-11-6	130T/h锅炉烟囱	烟尘	42	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	25.2	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	176	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-6		烟尘	45.3	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	22.4	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	168	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-6		烟尘	43.5	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	27.8	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	175	650	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
吴桥县	吴桥县荣泰木业股份有限公司	2013-11-6	干燥炉排气筒	氮氧化物	95.3	240	mg/m ³	是	
		2013-11-6		氮氧化物	124	240	mg/m ³	是	
		2013-11-6		氮氧化物	130	240	mg/m ³	是	
		2013-11-6		烟尘	52.8	200	mg/m ³	是	
		2013-11-6		烟尘	93.8	200	mg/m ³	是	
		2013-11-6		烟尘	101	200	mg/m ³	是	
		2013-11-6		二氧化硫	27.2	850	mg/m ³	是	
		2013-11-6		二氧化硫	40.8	850	mg/m ³	是	
		2013-11-6		二氧化硫	38.9	850	mg/m ³	是	
					2013-11-28		氮氧化物	37	-
林格曼黑度	<1		1				级	是	
烟尘	24.9		200				mg/m ³	是	
烟尘	26.2		200				mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-28	01一期石灰厂-石灰窑焙烧烟西(南)排气筒除尘器后	氮氧化物	37	-	mg/m ³		
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	24.4	200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	35.6	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				二氧化硫	32.9	850	mg/m ³	是	
				二氧化硫	32.9	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28	02一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气西(中)排气筒除尘后	二氧化硫	31.5	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	48.1	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	48.4	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	47.2	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		烟尘	31.6	200	mg/m ³	是	
				烟尘	30.3	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		烟尘	31.3	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		二氧化硫	30.2	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		二氧化硫	29	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		二氧化硫	29	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		03一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气西(北)排气筒除尘后	氮氧化物	45.1	240	mg/m ³	是
		2013-11-28	氮氧化物		46.6	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28	氮氧化物		46.6	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28	林格曼黑度		<1	1	级	是	
		2013-11-28	烟尘		35	200	mg/m ³	是	
			烟尘		36.4	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28	林格曼黑度		<1	1	级	是	
		2013-11-28	烟尘		38.1	200	mg/m ³	是	
			林格曼黑度		<1	1	级	是	
		2013-11-28	二氧化硫		52.8	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28	二氧化硫	54.4	850	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-28		二氧化硫	54.4	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28	04一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东(南)排气筒除尘后	氮氧化物	43.3	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	44.7	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	44.7	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		烟尘	35.2	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		烟尘	30.6	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		烟尘	32.8	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		二氧化硫	23	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		二氧化硫	24.4	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		二氧化硫	24.4	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28	05一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东(中)排气筒除尘后	氮氧化物	29.5	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	30.9	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	30.9	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		烟尘	23.3	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		烟尘	24.4	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		烟尘	24	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		二氧化硫	19.6	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		二氧化硫	21	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		二氧化硫	21	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28	06一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东(北)排气筒	氮氧化物	27.3	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	27.3	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		氮氧化物	26.1	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		烟尘	30.4	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		烟尘	28.6	200	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-28	死烟除尘(北)排气筒 除尘后	林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		烟尘	26.5	200	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28		二氧化硫	19	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28		二氧化硫	20.2	850	mg/m ³	是	
		2013-11-28	07一期石灰厂-窑底卸灰 及石灰输送废气(西) 排气筒	颗粒物	14.5	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	14.9	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	15.2	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28	08一期石灰厂-窑底卸灰 及石灰输送废气(中) 排气筒	颗粒物	16.2	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	15.9	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28	09一期石灰厂-窑底卸灰 及石灰输送废气(东) 排气筒	颗粒物	15.3	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	22	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	22.7	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28	10一期石灰厂-破碎废气 排气筒除尘后	颗粒物	23.2	120	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	20.5	120	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	19.1	120	mg/m ³	是	
		2013-11-29	11一期石灰厂-石灰筛分 废气排气筒除尘器后	颗粒物	19.7	120	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	16.4	120	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	18.6	120	mg/m ³	是	
		2013-11-29	12一期石灰厂-石灰料仓 废气排气筒除尘器后	颗粒物	17.3	120	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	18.2	120	mg/m ³	是	
		2013-11-29	19一期炼铁-高炉料仓粉 尘排气筒	颗粒物	19.6	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	19.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29	20一期炼铁-制粉站卸煤 扬尘排气筒	颗粒物	24.7	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	20.9	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	26.3	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	143	-	mg/m ³		
		2013-11-29		氮氧化物	75.6	-	mg/m ³		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-29	21一期炼铁-煤磨及煤粉仓(西)废气排气筒	林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	45.3	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	38.7	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29	颗粒物	42.8	50	mg/m ³	是		
		2013-11-28	22一期炼铁-煤磨及煤粉仓(东)废气排气筒	氮氧化物	62.5	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	41.4	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	136	-	mg/m ³		
				氮氧化物	59.4	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	40.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	139	-	mg/m ³		
				二氧化硫	136	-	mg/m ³		
		2013-11-29		氮氧化物	61	-	mg/m ³		
			林格曼黑度	<1	-	级			
			颗粒物	40.3	50	mg/m ³	是		
		2013-11-28	23一期炼铁-高炉出铁场排气筒	颗粒物	25.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28	24一期炼钢-转炉二次、LF炉烟气排气筒	颗粒物	16.1	50	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	-	级		
2013-11-28	颗粒物	17.2	50	mg/m ³	是				
2013-11-28	25一期炼钢-炼钢铁水预处理烟气排气筒	颗粒物	19.8	50	mg/m ³	是			
		林格曼黑度	<1	-	级				
2013-11-28		颗粒物	16.6	50	mg/m ³	是			
		林格曼黑度	<1	-	级				
2013-11-28	颗粒物	17.5	50	mg/m ³	是				
2013-11-28	26一期炼钢-原辅料上料系统排气筒	颗粒物	12.4	120	mg/m ³	是			
2013-11-28		颗粒物	13.7	120	mg/m ³	是			
2013-11-28		颗粒物	10.8	120	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	2013-11-28	27一期轧钢-加热炉1#烟气排气筒	颗粒物	15.9	20	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	17.2	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	16	20	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	-	级		
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	-	级		
		2013-11-29		林格曼黑度	<1	-	级		
		2013-11-28	28一期轧钢-加热炉2#烟气排气筒	颗粒物	16.8	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	17.6	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	15.6	20	mg/m ³	是	
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	-	级		
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	-	级		
		2013-11-28		林格曼黑度	<1	-	级		
		2013-11-29	29二期2#烧结机排气筒	二氧化硫	57	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	101	500	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	56.6	80	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	479	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	162	500	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	63.4	80	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	65	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	106	500	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	-	级		
				颗粒物	54.3	80	mg/m ³	是	
2013-11-28	30二期2#烧结机机尾排气筒	颗粒物	31.4	50	mg/m ³	是			
2013-11-29		颗粒物	29.8	50	mg/m ³	是			
2013-11-29		颗粒物	29	50	mg/m ³	是			
2013-11-28	31二期烧结-整粒筛分排气筒	颗粒物	26	50	mg/m ³	是			
2013-11-28		颗粒物	26.1	50	mg/m ³	是			
2013-11-29		颗粒物	26.3	50	mg/m ³	是			
2013-11-28		颗粒物	26.6	50	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-28	32二期燃料破碎排气筒	颗粒物	33.5	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	30.5	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28	33二期配料废气排气筒	颗粒物	22.7	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	31.4	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	25.4	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28	34二期炼铁-高炉料仓(东)排气筒	颗粒物	26.5	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	21.4	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	25.7	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28	35二期炼铁-高炉料仓(西)排气筒	颗粒物	26.5	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	27.6	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	23.9	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28	36二期炼铁-制粉站	颗粒物	22.6	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	21.2	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	22.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28	38二期炼铁-煤磨及煤粉仓(东)排气筒	二氧化硫	127	-	mg/m ³		
				氮氧化物	39	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
		颗粒物		37.1	50	mg/m ³	是		
		2013-11-28		二氧化硫	126	-	mg/m ³		
				氮氧化物	39	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
		颗粒物		33	50	mg/m ³	是		
		2013-11-28		二氧化硫	127	-	mg/m ³		
				氮氧化物	39	-	mg/m ³		
				林格曼黑度	<1	-	级		
		颗粒物		35.2	50	mg/m ³	是		
		颗粒物	21.6	50	mg/m ³	是			
		2013-11-29	39二期炼铁-高炉出铁场	颗粒物	27.5	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	23.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	12.3	50	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-28	40二期炼钢-转炉二次LF炉排气筒	颗粒物	12	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	12.5	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28	41二期炼钢-铁水预处理站排气筒	颗粒物	13.8	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	18.9	50	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	15.9	50	mg/m ³	是	
		2013-11-29	43二期炼钢-轧钢加热炉1号炉(西)排气筒	氮氧化物	95.3	240	mg/m ³	是	
		2013-11-29		氮氧化物	96	240	mg/m ³	是	
		2013-11-29		氮氧化物	96	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28		二氧化硫	87.3	150	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	88	150	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	87.3	150	mg/m ³	是	
		2013-11-28		颗粒物	10.8	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	12.6	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	12	20	mg/m ³	是	
		2013-11-28		44二期炼钢-轧钢加热炉1号炉(东)排气筒	氮氧化物	87.5	240	mg/m ³	是
		2013-11-29	氮氧化物		102	240	mg/m ³	是	
		2013-11-29	氮氧化物		101	240	mg/m ³	是	
		2013-11-28	二氧化硫		6.35	150	mg/m ³	是	
		2013-11-29	二氧化硫		14.8	150	mg/m ³	是	
		2013-11-29	二氧化硫		14.8	150	mg/m ³	是	
		2013-11-22	颗粒物		11.9	20	mg/m ³	是	
		2013-11-28	颗粒物		18	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29	颗粒物		13.6	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29	45二期轧钢-加热炉3号炉(东)		氮氧化物	92.1	240	mg/m ³	是
		2013-11-29		氮氧化物	91.5	240	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	90.8	150	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	90.8	150	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	12.6	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	11.8	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29		氮氧化物	88.9	240	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-29	46二期轧钢-加热炉3号炉(西)	氮氧化物	88.9	240	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	7.15	150	mg/m ³	是	
		2013-11-29		二氧化硫	7.15	150	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	18.6	20	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	17.7	20	mg/m ³	是	
		2013-11-28	47二期煤气发电(西)烟囱	烟尘	19.7	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	15.8	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	49.5	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-29		烟尘	22.8	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	16.5	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	50.2	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-29		烟尘	21.3	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	15.8	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	49.5	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28	48二期煤气发电(东)排气筒	烟尘	12.7	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	11	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	57.1	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-29		烟尘	15	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	11.7	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	57.8	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-29		烟尘	15.2	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	11.7	100	mg/m ³	是	
				氮氧化物	57.8	400	mg/m ³	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2013-11-28	二氧化硫	150	600	mg/m ³	是		
			氮氧化物	130	500	mg/m ³	是		

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2013-11-29	49二期烧结-3#烧结机机头排气筒	颗粒物	53.9	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	36	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	85	500	mg/m ³	是	
		2013-11-29		颗粒物	10.7	80	mg/m ³	是	
				二氧化硫	146	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	127	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	53.8	80	mg/m ³	是	
渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	2013-10-23	1#机组烟气	烟尘	24	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	45	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	383	650	mg/m ³	是	
			2#机组烟气	烟尘	20	100	mg/m ³	是	
				二氧化硫	47	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	255	650	mg/m ³	是	
			3#机组烟气	烟尘	22	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	13	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	43	450	mg/m ³	是	
			4#机组烟气	烟尘	26	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	32	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	41	450	mg/m ³	是	
		2013-11-21	01燃煤锅炉烟囱(1#)	烟尘	43	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	82.6	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	253	-	mg/m ³		
		2013-11-21		烟尘	43.9	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	80.4	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	251	-	mg/m ³		
		2013-11-21		烟尘	48.3	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75.7	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	236	-	mg/m ³		
				二氧化硫	2	550	mg/m ³	是	
2013-11-21	二氧化硫	2	550	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	2013-11-21	02 甲乙酮热煤炉排气筒	二氧化硫	2	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	49	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	49	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	48	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21	03 硫磺尾气排气筒	二氧化硫	376	960	mg/m ³	是	
		2013-11-21		二氧化硫	375	960	mg/m ³	是	
		2013-11-21		二氧化硫	376	960	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	30	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	29	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	30	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21	04 加氢装置排气筒	二氧化硫	12	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		二氧化硫	11	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		二氧化硫	11	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	160	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	158	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	160	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21	05 二催化排气筒	二氧化硫	527	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	23	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		二氧化硫	528	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	24	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		二氧化硫	527	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	24	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21	06 三催化排气筒	二氧化硫	190	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	215	240	mg/m ³	是	
		2013-11-21		二氧化硫	190	550	mg/m ³	是	
		2013-11-21		氮氧化物	215	240	mg/m ³	是	
2013-11-21	二氧化硫	189		550	mg/m ³	是			
2013-11-21	氮氧化物	213		240	mg/m ³	是			
2013-11-21				烟尘	185	200	mg/m ³	是	
2013-11-21				二氧化硫	67.3	900	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2013-11-21	10燃煤锅炉烟囱(3#)	氮氧化物	184	-	mg/m ³				
				林格曼黑度	<1	1	级	是			
		2013-11-21		烟尘	168	200	mg/m ³	是			
				二氧化硫	73.2	900	mg/m ³	是			
				氮氧化物	188	-	mg/m ³				
				林格曼黑度	<1	1	级	是			
		2013-11-21	烟尘	174	200	mg/m ³	是				
			二氧化硫	75.5	900	mg/m ³	是				
			氮氧化物	201	-	mg/m ³					
			林格曼黑度	<1	1	级	是				
		2013-11-21	11重交沥青加热炉排气筒	氮氧化物	120	-	mg/m ³				
		2013-11-21		氮氧化物	119	-	mg/m ³				
		2013-11-21		氮氧化物	120	-	mg/m ³				
		2013-11-21		二氧化硫	50	850	mg/m ³	是			
		2013-11-21		二氧化硫	49	850	mg/m ³	是			
		2013-11-21		二氧化硫	50	850	mg/m ³	是			
				2013-11-13	1#减压加热炉	氮氧化物	140	240	mg/m ³	是	
				2013-11-13		氮氧化物	144	240	mg/m ³	是	
2013-11-13	氮氧化物			142		240	mg/m ³	是			
2013-11-13	二氧化硫			8		850	mg/m ³	是			
2013-11-13	二氧化硫			7		850	mg/m ³	是			
2013-11-13	二氧化硫			9		850	mg/m ³	是			
2013-11-13	10#减粘加热炉			氮氧化物	110	240	mg/m ³	是			
2013-11-13				氮氧化物	111	240	mg/m ³	是			
2013-11-13				氮氧化物	113	240	mg/m ³	是			
2013-11-13				二氧化硫	18	850	mg/m ³	是			
2013-11-13				二氧化硫	17	850	mg/m ³	是			
2013-11-13				二氧化硫	20	850	mg/m ³	是			
2013-11-13	氮氧化物			121	240	mg/m ³	是				
2013-11-13	氮氧化物			123	240	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任丘市	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	2013-11-13	11#加氢加热炉（1号）	氮氧化物	125	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	9	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	10	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	11	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13	12#加氢加热炉（2号）	氮氧化物	89	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	92	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	95	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	5	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	5	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	6	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13	3#常压加热炉	氮氧化物	111	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	122	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	118	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	14	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	14	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	15	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13	4#CO炉（二催）	氮氧化物	197	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	199	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	201	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	430	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	439	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	437	850	mg/m ³	是	
		2013-11-13	6#硫磺尾气焚烧炉	二氧化硫	91	960	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	147	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	93	960	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	143	240	mg/m ³	是	
		2013-11-13		二氧化硫	95	960	mg/m ³	是	
		2013-11-13		氮氧化物	147	240	mg/m ³	是	
2013-11-13		氮氧化物	121	240	mg/m ³	是			
2013-11-13		氮氧化物	123	240	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数		
		2013-11-13	7#连续重整加热炉	氮氧化物	125	240	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	13	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	12	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	14	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13	8#脱沥青加热炉	氮氧化物	85	240	mg/m ³	是			
		2013-11-13		氮氧化物	87	240	mg/m ³	是			
		2013-11-13		氮氧化物	89	240	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	9	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	7	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	9	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13	9#沥青炉	氮氧化物	120	240	mg/m ³	是			
		2013-11-13		氮氧化物	118	240	mg/m ³	是			
		2013-11-13		氮氧化物	121	240	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	17	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	16	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	17	850	mg/m ³	是			
		2013-11-13	三催装置排气筒	二氧化硫	356	900	mg/m ³	是			
		2013-11-13		氮氧化物	197	400	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	361	900	mg/m ³	是			
		2013-11-13		氮氧化物	201	400	mg/m ³	是			
		2013-11-13		二氧化硫	368	900	mg/m ³	是			
		2013-11-13		氮氧化物	205	400	mg/m ³	是			
		安次区	廊坊市洸远金属制品有限公司	2013-10-31	白灰厂1#窑下除尘器	颗粒物	36.5	50	mg/m ³	是	
					白灰厂窑前除尘器	颗粒物	39.3	50	mg/m ³	是	
白灰窑2#窑下除尘器	颗粒物				37.2	50	mg/m ³	是			
炼铁厂1#出铁厂除尘	颗粒物				39	50	mg/m ³	是			
炼铁厂1#矿槽除尘	颗粒物				44.1	50	mg/m ³	是			
炼铁厂2#出铁厂除尘	颗粒物				37.6	50	mg/m ³	是			
炼铁厂新1#矿槽除尘	颗粒物				46.6	50	mg/m ³	是			
烧结厂1#、2#上料除尘	颗粒物				46.1	50	mg/m ³	是			

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数			
			烧结厂1#机头	二氧化硫	158.6	600	mg/m ³	是				
				氮氧化物	73	500	mg/m ³	是				
				颗粒物	17	80	mg/m ³	是				
						烧结厂3#机配料除尘器	颗粒物	43	50	mg/m ³	是	
						烧结厂3#机尾除尘器	颗粒物	41.3	50	mg/m ³	是	
						烧结厂筛分除尘器	颗粒物	44.8	50	mg/m ³	是	
文安县	文安县新钢钢铁有限公司	2013-12-20	1#白灰烧制	颗粒物	14	50	mg/m ³	是				
			1#白灰窑下	颗粒物	13.2	50	mg/m ³	是				
			1#二带加热炉	颗粒物	10.5	20	mg/m ³	是				
			1#炼铁槽下除尘、出铁	颗粒物	15.2	50	mg/m ³	是				
			1#球团炉顶	颗粒物	15	80	mg/m ³	是				
			1#烧结冷抽烟道	颗粒物	11.9	50	mg/m ³	是				
			1#烧结主抽烟道	颗粒物	10.9	50	mg/m ³	是				
			1#一带加热炉	颗粒物	9.3	20	mg/m ³	是				
			2#白灰烧制	颗粒物	13.6	50	mg/m ³	是				
			2#白灰窑下	颗粒物	13.1	50	mg/m ³	是				
			2#二带加热炉	颗粒物	9.6	20	mg/m ³	是				
			2#炼铁槽下除尘、出铁	颗粒物	15.4	50	mg/m ³	是				
			2#烧结冷抽烟道	颗粒物	12.5	50	mg/m ³	是				
			2#烧结主抽烟道	颗粒物	12.4	50	mg/m ³	是				
			2#一带加热炉	颗粒物	9.4	20	mg/m ³	是				
			4#白灰烧制	颗粒物	13.7	50	mg/m ³	是				
			白灰成品	颗粒物	14.5	50	mg/m ³	是				
			白灰原料	颗粒物	14.3	50	mg/m ³	是				
			炼钢二次除尘	颗粒物	13.8	50	mg/m ³	是				
			炼钢三管放散	颗粒物	14.9	50	mg/m ³	是				
			炼铁除尘风机	颗粒物	15.4	50	mg/m ³	是				
			炼铁喷煤	颗粒物	16.7	50	mg/m ³	是				
						烧结机尾、地仓	颗粒物	12.8	50	mg/m ³	是	
			1#、2#烧结机地仓配料	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州市新利钢铁有限公司	2013-10-25	1#、2#转炉地下料仓除	颗粒物	12.5	50	mg/m ³	是	
			1#、2#转炉高位料仓除	颗粒物	12.8	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁口除尘	颗粒物	15.2	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机机尾除尘	颗粒物	18.3	50	mg/m ³	是	
			1#烧结机头除尘	二氧化硫	19	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	196	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.4	80	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁口除尘	颗粒物	14.9	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机机尾除尘	颗粒物	18.8	50	mg/m ³	是	
			2#烧结机头除尘	二氧化硫	13	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	196	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	35.5	80	mg/m ³	是	
			3#、4#高炉铁口除尘	颗粒物	12.8	50	mg/m ³	是	
			3#、4#高炉原料及矿槽除尘	颗粒物	13.8	50	mg/m ³	是	
			5#、6#高炉地下料仓除	颗粒物	16.7	50	mg/m ³	是	
			5#、6#高炉矿槽除尘	颗粒物	13.5	50	mg/m ³	是	
			白灰窑振筛	颗粒物	17.5	50	mg/m ³	是	
			1#、2#炼钢散料除尘	颗粒物	11.2	50	mg/m ³	是	
			1#高炉槽上出除尘	颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是	
			1#高炉槽下出除尘	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			1#高炉出铁厂	颗粒物	16.2	50	mg/m ³	是	
			1#球团成品	颗粒物	16.2	50	mg/m ³	是	
			1#球团膨润土	颗粒物	21.5	50	mg/m ³	是	
			1#球团窑尾	二氧化硫	107	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	161.7	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.2	80	mg/m ³	是	
			2#高炉槽下	颗粒物	16.4	50	mg/m ³	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	15.9	50	mg/m ³	是	
3#高炉槽下	颗粒物	12.5	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	河北前进钢铁集团有限公司	2013-10-16	3#高炉出铁场	颗粒物	12.8	50	mg/m ³	是	
			3#转炉散装料除尘	颗粒物	12.5	50	mg/m ³	是	
			4#高炉出铁场	颗粒物	18.5	50	mg/m ³	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	20.8	50	mg/m ³	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	17.6	50	mg/m ³	是	
			5#高炉矿槽	颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是	
			白灰成品	颗粒物	15.3	50	mg/m ³	是	
			白灰上料	颗粒物	14.2	50	mg/m ³	是	
			白灰窑尾	颗粒物	19.6	50	mg/m ³	是	
			北侧脱硫塔	二氧化硫	133	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	174	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	27.7	80	mg/m ³	是	
			环冷机尾除尘	颗粒物	17.8	50	mg/m ³	是	
			炼钢2#36米平台	颗粒物	15.5	50	mg/m ³	是	
			炼钢2#二次除尘	颗粒物	16.2	50	mg/m ³	是	
			炼钢3#转炉二次除尘	颗粒物	16.5	50	mg/m ³	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	18.5	50	mg/m ³	是	
			炼钢散装料36米平台	颗粒物	12.3	50	mg/m ³	是	
			炼铁焦炭上料	颗粒物	16.3	50	mg/m ³	是	
			炼铁喷煤	颗粒物	23.8	50	mg/m ³	是	
			煤气综合利用	颗粒物	14	50	mg/m ³	是	
			南侧脱硫塔	二氧化硫	81	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	194	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	24.7	80	mg/m ³	是	
			球团成品除尘	颗粒物	17.2	50	mg/m ³	是	
			球团窑尾	二氧化硫	89.5	600	mg/m ³	是	
				氮氧化物	141.5	500	mg/m ³	是	
				颗粒物	28.3	80	mg/m ³	是	
烧结白灰破碎	颗粒物	15.9	50	mg/m ³	是				
烧结机尾	颗粒物	17.5	50	mg/m ³	是				

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			烧结筛分	颗粒物	18.2	50	mg/m ³	是	
			烧结原料	颗粒物	16.8	50	mg/m ³	是	
			小布袋斗提除尘	颗粒物	15.9	50	mg/m ³	是	
三河市	三河发电有限责任公司	2013-12-4	1#机组	烟尘	18	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	47	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	490	1100	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	14	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	42	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	23	1100	mg/m ³	是	
			3#机组	烟尘	17	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	26	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	49	450	mg/m ³	是	
			4#机组	烟尘	18	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	34	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	57	450	mg/m ³	是	
桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2013-11-29	01邯钢集团衡水薄板废气监测	烟尘	182	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	323	900	mg/m ³	是	
				氮氧化物	158	-	mg/m ³		
桃城区	河北衡丰发电有限责任公司	2013-10-22	1#机组	烟尘	55	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	25	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	82	1500	mg/m ³	是	
			2#机组	烟尘	21	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	75	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	145	1500	mg/m ³	是	
桃城区	衡水恒兴发电有限责任公司	2013-10-22	3#机组	烟尘	28	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	184	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	62	650	mg/m ³	是	
			4#机组	烟尘	24	50	mg/m ³	是	
				二氧化硫	162	400	mg/m ³	是	
				氮氧化物	67	650	mg/m ³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
冀州市	冀州中科能源有限公司	2013-11-27	01冀州中科废气监测	烟尘	93	200	mg/m ³	是	
				二氧化硫	736	1200	mg/m ³	是	
				氮氧化物	316	650	mg/m ³	是	