2014年第一季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北华电石家庄热电有限公司	2014-2-18	12-14机组(三炉一塔)	氮氧化物	640	1100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	45	400	mg/m^3	是	
				烟尘	19	50	mg/m^3	是	
			21#机组（21、22炉）	氮氧化物	71	650	mg/m^3	是	
				二氧化硫	176	400	mg/m^3	是	
				烟尘	19	50	mg/m^3	是	
			22#机组（23、24炉）	氮氧化物	76	650	mg/m^3	是	
				二氧化硫	173	400	mg/m^3	是	
				烟尘	19	50	mg/m^3	是	
长安区	石家庄东方热电股份有限公司热电三厂	2014-1-1	UG-130/3.82-M11(5#炉)	烟尘	21	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	1553	400	mg/m^3	否	2.9
				氮氧化物	458	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
长安区	石家庄钢铁有限责任公司	2014-1-1	0#高炉出铁场	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
			1#2#转炉精炼炉	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
			35吨锅炉烟囱	氮氧化物	18	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	9	100	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	10	50	mg/m^3	是	
			供料系统S1	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
			供料系统S3	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
			转炉二次	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
			转炉混铁炉	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
			转炉精炼炉3#	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
			转炉铁水预处理	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
			转炉新二次布袋除尘东	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			转炉新二次布袋除尘西	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
新华区	石家庄东方热电股份有限公司热电二厂	2014-1-8	7#HG220/9.8-L-PM23东	烟尘	7	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	58	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	130	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			7#HG220/9.8-L-PM23西	氮氧化物	129	650	mg/m^3	是	
				二氧化硫	165	400	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	8	50	mg/m^3	是	
			8#HG220/9.8-L-PM23东	烟尘	11	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	123	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	143	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			8#HG220/9.8-L-PM23西	氮氧化物	148	650	mg/m^3	是	
				二氧化硫	123	400	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	10	50	mg/m^3	是	
			9#HG220/9.8-L-PM23东	烟尘	11	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	168	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	224	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			9#HG220/9.8-L-PM23西	氮氧化物	234	650	mg/m^3	是	
				二氧化硫	167	400	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	10	50	mg/m^3	是	
井陉矿区	石家庄新世纪煤化实业集团有限公司	2014-2-19	TJL4350D焦炉捣固型（南炉1#）	二氧化硫	54	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	115	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	9	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石家庄高新技术产业开发区热电煤气公司	2014-2-26	1#HG75/3.82-M5	烟尘	14	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	263	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	531	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			NG-220/3.82-M 5#(北烟道)	烟尘	8	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	111	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	302	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			NG-220/3.82-M 5#(南烟道)	烟尘	30	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	189	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	315	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			NG-75/3.82-M29 4#	烟尘	16	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	142	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	306	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			UG-75/3.82-M29 3#	烟尘	10	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	21	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	524	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	2014-2-20	1号机组	烟尘	38	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	107	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1023	1100	mg/m^3	是	
			2号机组	烟尘	30	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	131	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1027	1100	mg/m^3	是	
			3号机组	烟尘	40	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	149	1200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氮氧化物	844	1100	mg/m^3	是	
			6号机组	烟尘	18	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	154	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	85	650	mg/m^3	是	
正定县	石家庄诚峰热电有限公司	2014-1-1	137-80/5.3-M(2#)	烟尘	16	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	72	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	114	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			137-80/5.3-M(3#)	烟尘	18	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	72	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	134	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			BG130/5.29(4#)	烟尘	13	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	75	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	123	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
栾城县	河北宏源热电有限责任公司	2014-1-21	BJ-75/3.82-MI-5＃锅炉除尘器出口	烟尘	18	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	360	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	445	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			YG-75/3.82-MI-4＃锅炉除尘器出口	烟尘	20	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	365	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	481	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
栾城县	河北华电石家庄裕华热电有限公司	2014-2-18	#1脱硫净烟气	烟尘	17	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	250	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	588	650	mg/m^3	是	
				烟尘	21	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			#2脱硫净烟气	二氧化硫	180	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	113	650	mg/m^3	是	
栾城县	河北灵达环保能源有限责任公司	2014-2-27	1#UG-75/3.82循环硫化床锅炉	烟尘	66	80	mg/m^3	是	
				二氧化硫	160	260	mg/m^3	是	
				氮氧化物	394	400	mg/m^3	是	
				铅及化合物	0.08	1.6	mg/m^3	是	
				镉及化合物	0.00731	0.1	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				氯化氢	6.75	75	mg/m^3	是	
			2#UG500-75/3.82/450-F	烟尘	75	80	mg/m^3	是	
				二氧化硫	170	260	mg/m^3	是	
				氮氧化物	348	400	mg/m^3	是	
				铅及化合物	0.239	1.6	mg/m^3	是	
				镉及化合物	0.00343	0.1	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				氯化氢	8.35	75	mg/m^3	是	
行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	2014-3-12	1# QCF155/530	氮氧化物	3192	700	mg/m^3	否	3.6
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				颗粒物	20	50	mg/m^3	是	
				氟化物	0.4	5	mg/m^3	是	
			2# QCF155/530	氮氧化物	2445	700	mg/m^3	否	2.5
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				颗粒物	82	50	mg/m^3	否	0.6
				氟化物	0.44	5	mg/m^3	是	
平山县	河北西柏坡第二发电有限责任公司	2014-2-19	5#脱硫塔出口混合烟道	烟尘	17	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	23	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	33	450	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	2014-1-17	35T锅炉	烟尘	18	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	196	650	mg/m^3	是	
				二氧化硫	207	400	mg/m^3	是	
			YG-75/5.29-M21锅炉	烟尘	8	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	93	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	86	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
赞皇县	赞皇金隅水泥有限公司	2014-3-5	35#粉煤灰库顶	颗粒物	7	30	mg/m^3	是	
			68# 二线均化库顶	颗粒物	8	30	mg/m^3	是	
			69# 二线煤磨大布袋	颗粒物	12	50	mg/m^3	是	
			7#熟料库底北侧皮带机头	颗粒物	7	30	mg/m^3	是	
			78#二线窑头	颗粒物	12	50	mg/m^3	是	
			79#二线窑尾	二氧化硫	9	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	698	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	11	50	mg/m^3	是	
				氟化物	0.41	5	mg/m^3	是	
			8#熟料库底南侧皮带机头	颗粒物	7	30	mg/m^3	是	
			辅料提升机机头	颗粒物	8	30	mg/m^3	是	
			生料磨喂料楼顶	颗粒物	6	30	mg/m^3	是	
	河北敬业钢铁有限公司	2014-2-22	1#2#转炉二次除尘	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			1#230烧结机尾	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			1#230烧结燃料	颗粒物	10	50	mg/m^3	是	
			1#高炉前	颗粒物	10	50	mg/m^3	是	
			10＃高炉（炉前）	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			11#高炉矿槽	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
			12#高炉矿槽	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			2#150t转炉精炼除尘	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			3#4#转炉	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平山县	河北敬业钢铁有限公司	2014-3-4	3#高炉矿槽除尘	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
			3#高炉炉前除尘	颗粒物	10	50	mg/m^3	是	
		2014-2-22	600吨+300吨混铁炉	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			7＃高炉（炉前）	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
			9#高炉炉前	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	北区机械化料场被转运站	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	北区料场除尘器（南）	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	倒灌站1#除尘	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			倒灌站2#除尘	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	新建600t混铁炉	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	2014-2-19	#1脱硫塔出口混合烟道	烟尘	15	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	108	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	72	1100	mg/m^3	是	
			#2脱硫塔出口混合烟道	烟尘	17	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	157	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	148	1100	mg/m^3	是	
			#3脱硫塔出口混合烟道	烟尘	11	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	250	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	499	1100	mg/m^3	是	
赵　县	赵县赵州热电有限公司	2014-1-22	YG-3.82/75-M10 1#锅炉	烟尘	13	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	403	400	mg/m^3	否	0.0075
				氮氧化物	273	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2014-3-4	1#高炉出铁场布袋除尘	颗粒物	16.7	50	mg/m^3	是	
		2014-3-5	1#混铁炉	颗粒物	18.9	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	192m2烧结机机头	二氧化硫	93	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	101	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	16.7	80	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
辛集市	辛集市澳森钢铁有限公司		192m2烧结机尾	颗粒物	22.8	80	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	23.3	50	mg/m^3	是	
		2014-3-5	3#转炉一次烟气	颗粒物	28.4	100	mg/m^3	是	
			4#转炉一次	颗粒物	29.4	100	mg/m^3	是	
			白灰窑1#（南）	颗粒物	15.5	50	mg/m^3	是	
			白灰窑2#（北）	颗粒物	17.3	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	高炉料仓布袋除尘器	颗粒物	22.9	50	mg/m^3	是	
			球团矿焦炭卸料扬尘系统	颗粒物	27.7	50	mg/m^3	是	
			烧结配料系统布袋除尘器	颗粒物	28	50	mg/m^3	是	
			烧结整粒筛分1#	颗粒物	24.7	50	mg/m^3	是	
			烧结转运站	颗粒物	23.6	50	mg/m^3	是	
			原料转运系统1#布袋除尘器	颗粒物	29	50	mg/m^3	是	
			原料转运系统2#布袋除尘器	颗粒物	28.2	50	mg/m^3	是	
			转运与筛分布袋除尘器1#	颗粒物	21.3	50	mg/m^3	是	
		2014-3-5	转运与筛分布袋除尘器2#	颗粒物	14.8	50	mg/m^3	是	
辛集市	辛集市东方热电有限责任公司	2014-3-12	UG-130/5.3-M/4*2	烟尘	21.1	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	153	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	81	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
藁城市	藁城市天意热电有限公司	2014-1-10	UG-90/3.82-M3	氮氧化物	188	420	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	219	400	mg/m^3	是	
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	2014-1-16	UG65153-M2锅炉	烟尘	152	50	mg/m^3	否	2
				二氧化硫	322	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	437	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	石家庄良村热电有限公司	2014-2-18	1#	二氧化硫	25	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	163	650	mg/m^3	是	
				烟尘	17	50	mg/m^3	是	
			2#	二氧化硫	32	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	154	650	mg/m^3	是	
				烟尘	19	50	mg/m^3	是	
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	2014-3-4	100万t/年加氢精制加热炉	二氧化硫	9	850	mg/m^3	是	
			3万吨硫磺吸收装置尾气	二氧化硫	8	960	mg/m^3	是	
				氮氧化物	96	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	9	120	mg/m^3	是	
			UG-130/3.82-M12	烟尘	12	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	18	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	148	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			常减压加热炉1#	二氧化硫	6	850	mg/m^3	是	
			常减压加热炉2#	二氧化硫	5	850	mg/m^3	是	
			催化重整加热炉1#	氮氧化物	162	240	mg/m^3	是	
				二氧化硫	10	550	mg/m^3	是	
			催化重整加热炉2#三合一	二氧化硫	8	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	88	240	mg/m^3	是	
			二制氢转化炉	二氧化硫	6	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	22	240	mg/m^3	是	
			芳烃加热炉	二氧化硫	2	850	mg/m^3	是	
			焦化加热炉1#	二氧化硫	3	850	mg/m^3	是	
			焦化加热炉2#	二氧化硫	7	850	mg/m^3	是	
			一催化再生炉	颗粒物	60	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	3	700	mg/m^3	是	
				氮氧化物	73	420	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			一制氢转化炉	二氧化硫	6	700	mg/m^3	是	
				氮氧化物	53	420	mg/m^3	是	
晋州市	河北建投生物发电有限责任公司	2014-2-14	2#炉	二氧化硫	28	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	261	1100	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	30	50	mg/m^3	是	
新乐市	河北新化股份有限公司	2014-2-22	SHX020-2.45/400P静电除尘器(西厂)	二氧化硫	34	600	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	11	50	mg/m^3	是	
			锅炉 石锅75-3.82/M	氮氧化物	438	650	mg/m^3	是	
				二氧化硫	31	400	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	17	50	mg/m^3	是	
新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	2014-3-3	UG-75/5.3-M14除尘器1#	烟尘	81	50	mg/m^3	否	0.6
				二氧化硫	109	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	392	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
鹿泉市	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	2014-1-3	1#	烟尘	35	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	70	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	150	650	mg/m^3	是	
			2#	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	95	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	244	650	mg/m^3	是	
鹿泉市	鹿泉市金隅鼎鑫水泥有限公司	2014-3-3	1-1-36一分公司一线窑尾	二氧化硫	14	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	267	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	13	50	mg/m^3	是	
			1-1-37一分一线生料均化库底	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	
			1-1-39均化库顶	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	鹿泉市金隅鼎鑫水泥有限公司	2014-3-5	1-2-42一分一线窑头	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			1-4-56熟料库底	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	
			1-4-74矿粉库顶	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	
			1-5-88水泥出库提升	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	
			1-5-96一分一线水泥散装库	颗粒物	10	30	mg/m^3	是	
鹿泉市	鹿泉市曲寨热电厂	2014-1-9	YG240/9.8-M5东烟道	烟尘	17	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	235	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	268	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
			YG240/9.8-M5西烟道	烟尘	13	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	120	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	283	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
鹿泉市	鹿泉市曲寨水泥有限公司	2014-2-21	26#二线熟料输送	颗粒物	7	30	mg/m^3	是	
			27#二线熟料输送	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	
			4#一线熟料输送	颗粒物	7	30	mg/m^3	是	
			5#一线熟料输送	颗粒物	8	30	mg/m^3	是	
			60#破碎机	颗粒物	12	30	mg/m^3	是	
			62#二线窑头	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	
			64#二线煤磨	颗粒物	19	50	mg/m^3	是	
			65#二线窑尾	二氧化硫	18	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	231	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	7	50	mg/m^3	是	
				氟化物	0.23	5	mg/m^3	是	
			66#二线生料仓	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	
路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	2014-1-15	1#脱硫	烟尘	18	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	46	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	310	650	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	2014-1-15	2#脱硫	烟尘	18	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	65	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	248	650	mg/m^3	是	
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	2014-2-10	150吨一钢铁水倒罐2	颗粒物	17.19	20	mg/m^3	是	
			150吨一钢转炉侧吸1	颗粒物	16.63	50	mg/m^3	是	
			150吨一钢转炉顶吸9	颗粒物	12.99	50	mg/m^3	是	
		2014-2-10	180平方米烧结机成品	颗粒物	18.97	30	mg/m^3	是	
		2014-2-10	3200立方米高炉出铁厂东	颗粒物	14.04	30	mg/m^3	是	
			3200立方米高炉出铁厂西	颗粒物	14.05	30	mg/m^3	是	
			3200立方米高炉矿槽5	颗粒物	17.93	30	mg/m^3	是	
		2014-2-10	320平方米烧结机机头北出口	氮氧化物	214.57	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	91.52	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	30.29	50	mg/m^3	是	
		2014-2-10	320平方米烧结机机尾	颗粒物	22.26	30	mg/m^3	是	
			320平米烧结机头南出口3	氮氧化物	218.67	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	87.71	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	28.23	50	mg/m^3	是	
			360平米烧结配料6	颗粒物	16.78	30	mg/m^3	是	
			55吨二钢轧厂2#转炉二次尘9	颗粒物	15.82	20	mg/m^3	是	
			55吨二钢轧厂3#转炉二次尘8	颗粒物	17.63	20	mg/m^3	是	
			二高线加热炉7	氮氧化物	73.84	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	9.36	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	7.78	20	mg/m^3	是	
路北区	唐山华润热电有限公司	2014-2-10	出口	烟尘	99.13	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	80.69	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	503.88	650	mg/m^3	是	
路北区	唐山赛德热电有限公司	2014-2-10	脱硫出口	烟尘	99.13	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	80.69	1200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氮氧化物	503.88	650	mg/m^3	是	
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	2014-2-27	132m2烧结机头(四期)	氮氧化物	158	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	14	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	35.2	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28	132m2烧结机尾	颗粒物	28.4	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	90m2烧结机头	氮氧化物	124	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	174	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	22.5	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28	90m2烧结机尾	颗粒物	26.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	二期高炉出铁场	颗粒物	26.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	二期高炉矿槽	颗粒物	23.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	二期转炉二次除尘	颗粒物	13.9	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27	三期高炉出铁场	颗粒物	24.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	三期高炉矿槽	颗粒物	22.1	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	三期原料卡车槽	颗粒物	21.3	30	mg/m^3	是	
			三期原料转运站	颗粒物	22.4	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	三期转炉二次除尘	颗粒物	14.3	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27	一期高炉出铁场	颗粒物	26.7	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	一期高炉矿槽	颗粒物	21.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	一期原料1号转运站	颗粒物	24.1	30	mg/m^3	是	
			一期原料2号转运站	颗粒物	20.2	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	一期原料卡车槽	颗粒物	23.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	二期高炉出铁场	颗粒物	28.1	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	二期高炉矿槽	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
		2014-2-12	二期烧结机头	氮氧化物	97	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	51	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.8	50	mg/m^3	是	
		2014-2-11	三期高炉出铁场	颗粒物	27.1	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	2014-2-11	三期高炉矿槽	颗粒物	22.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-12	三四期烧结机尾	颗粒物	28.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	四期高炉出铁场	颗粒物	27.3	30	mg/m^3	是	
			四期高炉矿槽	颗粒物	19.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-12	四期烧结机头	氮氧化物	59	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	34	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	40.3	50	mg/m^3	是	
		2014-2-11	一期高炉出铁场	颗粒物	26.1	30	mg/m^3	是	
			一期高炉矿槽	颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-12	转炉二次除尘	颗粒物	12.5	20	mg/m^3	是	
古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	2014-1-3	1#水泥磨	颗粒物	3.06	50	mg/m^3	是	
			1#窑头	颗粒物	44.12	50	mg/m^3	是	
			1#窑尾	二氧化硫	17.16	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	379.93	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	24.08	50	mg/m^3	是	
古冶区	唐山开滦东方发电有限责任公司	2014-2-25	2#循环硫化床锅炉490吨	烟尘	37.95	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	118.66	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	108.84	450	mg/m^3	是	
古冶区	唐山开滦热电有限责任公司林电分公司	2014-2-25	发电锅炉	烟尘	73.43	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	78.99	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	454.9	1100	mg/m^3	是	
古冶区	唐山市春兴特种钢有限公司	2014-1-15	二期高炉出铁场	颗粒物	26.5	30	mg/m^3	是	
			二期高炉矿槽	颗粒物	12.4	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	二期烧结机脱硫出口	氮氧化物	185	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	187	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	45.5	50	mg/m^3	是	
		2014-1-15	烧结机机尾	颗粒物	25.9	30	mg/m^3	是	
		2014-1-15	一期高炉出铁场	颗粒物	28.8	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-1-15	一期高炉矿槽	颗粒物	20.8	30	mg/m^3	是	
		2014-1-17	一期烧结机脱硫出口	氮氧化物	179	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	28	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.3	50	mg/m^3	是	
		2014-1-15	转炉二次除尘器	颗粒物	8.1	20	mg/m^3	是	
开平区	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	2014-1-16	3#机组	烟尘	19	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	55	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	59	1100	mg/m^3	是	
			4#机组	烟尘	17	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	105	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	50	1100	mg/m^3	是	
			5#机组	烟尘	36	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	56	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	639	1100	mg/m^3	是	
			6#机组	烟尘	20	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	106	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	32	1100	mg/m^3	是	
			8#机组	烟尘	17	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	78	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	39	1100	mg/m^3	是	
开平区	河北唐银钢铁有限公司	2014-2-14	1#高炉出铁厂	颗粒物	14.99	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	26.03	30	mg/m^3	是	
			180平烧结机头	氮氧化物	131.88	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	61.01	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.69	50	mg/m^3	是	
			180平烧结机尾	颗粒物	26.51	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁厂	颗粒物	22.37	30	mg/m^3	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	28.52	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	河北唐银钢铁有限公		3#高炉出铁厂	颗粒物	23.34	30	mg/m^3	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	18.46	30	mg/m^3	是	
			90平烧结机头	氮氧化物	146.23	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	129.65	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	25.6	50	mg/m^3	是	
			90平烧结机尾	颗粒物	20.5	30	mg/m^3	是	
			转炉二次尘	颗粒物	19.55	20	mg/m^3	是	
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司（北区）	2014-2-11	180㎡烧结机头	氮氧化物	164	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	122.98	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	30.52	50	mg/m^3	是	
			180㎡烧结机尾	颗粒物	19.88	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	180平米烧结机4#成品	颗粒物	17.44	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	180平米烧结机4#配料	颗粒物	18.1	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	2000立方米1#高炉出铁厂	颗粒物	14.94	30	mg/m^3	是	
			2000立方米2#高炉出铁厂	颗粒物	14.32	30	mg/m^3	是	
		2014-2-17	2000立方米2#矿槽槽上	颗粒物	18.92	30	mg/m^3	是	
			2000立方米2#矿槽槽下	颗粒物	14.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-17	2000立方米高炉1#矿槽槽上	颗粒物	17.95	30	mg/m^3	是	
			2000立方米高炉1#矿槽槽下	颗粒物	17.87	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	210平米烧结机1#成品	颗粒物	20.89	30	mg/m^3	是	
			210平米烧结机1#机头	氮氧化物	159.9	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	123.93	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	36.02	50	mg/m^3	是	
			210平米烧结机1#机尾	颗粒物	21.48	30	mg/m^3	是	
			210平米烧结机1#配料	颗粒物	15.57	30	mg/m^3	是	
			210平米烧结机2#成品	颗粒物	18.66	30	mg/m^3	是	
			210平米烧结机2#机头	氮氧化物	158.53	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	116.31	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	35.46	50	mg/m^3	是	
			210平米烧结机2#机尾	颗粒物	22.56	30	mg/m^3	是	
			210平米烧结机2#配料	颗粒物	16.26	30	mg/m^3	是	
		2014-1-15	265㎡烧结机头	氮氧化物	286.32	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	92.47	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	28.83	50	mg/m^3	是	
		2014-2-17	265㎡烧结机尾	颗粒物	20.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	265平米烧结机3#成品	颗粒物	21.15	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	265平米烧结机3#配料	颗粒物	14.73	30	mg/m^3	是	
		2014-1-15	3200立方米3#高炉出铁厂	颗粒物	15.86	30	mg/m^3	是	
			3200立方米3#高炉矿槽	颗粒物	16.05	30	mg/m^3	是	
开平区	唐山钢源冶金炉料有限公司	2014-2-10	成品	颗粒物	9.86	20	mg/m^3	是	
			窑体	烟尘	17.09	200	mg/m^3	是	
			原料	颗粒物	13.19	20	mg/m^3	是	
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)福丰钢铁有限公司	2014-1-26	1#、2#高炉上料系统	颗粒物	21.9	30	mg/m^3	是	
			1#、2#烧结机筛分	颗粒物	27.8	30	mg/m^3	是	
			1#、2#烧结机上料	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	25.1	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	24.8	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	23.8	30	mg/m^3	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	25.7	30	mg/m^3	是	
			2#烧结机冷却段	颗粒物	28.3	30	mg/m^3	是	
			2#烧结机燃烧段	氮氧化物	356	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	121	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
			转炉	颗粒物	19.1	20	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	23.4	30	mg/m^3	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司	2014-1-17	2#烧结机尾	颗粒物	27.1	30	mg/m^3	是	
			2#烧结冷却段	颗粒物	25.3	30	mg/m^3	是	
			2#烧结燃烧段	氮氧化物	112	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	45	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	25.3	50	mg/m^3	是	
			2#烧结筛分	颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	
			加热炉	氮氧化物	123	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	113	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	16.7	20	mg/m^3	是	
			烧结配料	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			转炉二次	颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	2014-2-17	2#高炉出铁场	颗粒物	24.7	30	mg/m^3	是	
			2#高炉上料、矿槽	颗粒物	24.4	30	mg/m^3	是	
			2#烧结机冷却段	颗粒物	25.4	30	mg/m^3	是	
			2#烧结机头	氮氧化物	135	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	75	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	41.9	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机尾成品转运	颗粒物	25.7	30	mg/m^3	是	
			2#烧结上料破碎筛分	颗粒物	23.7	30	mg/m^3	是	
			转炉	颗粒物	14.3	20	mg/m^3	是	
			成品破碎	颗粒物	13.5	20	mg/m^3	是	
			窑炉1	氮氧化物	168	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	48	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			窑炉2	氮氧化物	165	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	47	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	22.7	30	mg/m^3	是	
				氮氧化物	173	800	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山丰南宏烨炉料有限公司	2014-2-21	窑炉3	二氧化硫	50	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	23.3	30	mg/m^3	是	
			窑炉4	氮氧化物	165	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	45	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	22.5	30	mg/m^3	是	
			窑炉5	氮氧化物	167	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	45	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	23.1	30	mg/m^3	是	
			窑炉6	氮氧化物	171	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	44	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	22.8	30	mg/m^3	是	
			窑下出灰1	颗粒物	16.5	20	mg/m^3	是	
			窑下出灰2	颗粒物	15.8	20	mg/m^3	是	
			原料筛分	颗粒物	15.4	20	mg/m^3	是	
			原料上料	颗粒物	17.4	20	mg/m^3	是	
			1#、2#转炉	颗粒物	17.6	20	mg/m^3	是	
			1#倒罐站	颗粒物	18.3	20	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	24.6	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	
			1#散装料	颗粒物	18.3	20	mg/m^3	是	
			1#烧结成品	颗粒物	23.2	30	mg/m^3	是	
			1#烧结机头（132一期脱硫）	氮氧化物	145	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	66	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	47.3	50	mg/m^3	是	
			1#烧结机尾	颗粒物	20.6	30	mg/m^3	是	
			1#烧结配料	颗粒物	22.6	30	mg/m^3	是	
			120吨转炉倒灌站	颗粒物	18.7	20	mg/m^3	是	
			120吨转炉二次除尘	颗粒物	19.1	20	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	2014-2-18	120吨转炉散装料	颗粒物	16.8	20	mg/m^3	是	
			1780高炉出铁场1号	颗粒物	26.3	30	mg/m^3	是	
			1780高炉出铁场2号	颗粒物	22.9	30	mg/m^3	是	
			1780高炉矿槽1号	颗粒物	27.3	30	mg/m^3	是	
			1780高炉矿槽2号	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	24.6	30	mg/m^3	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	22.6	30	mg/m^3	是	
			2#散装料	颗粒物	18.6	20	mg/m^3	是	
			230烧结1号机尾	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			230烧结2号机尾	颗粒物	24.4	30	mg/m^3	是	
			230烧结成品	颗粒物	25.9	50	mg/m^3	是	
			230烧结机头	氮氧化物	236	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	90	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	31.4	50	mg/m^3	是	
			230烧结配料	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			3#7#烧结机头脱硫	氮氧化物	210	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	61	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	27.9	50	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场	颗粒物	22.9	30	mg/m^3	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
			3#烧结机尾	颗粒物	23.3	30	mg/m^3	是	
			3#烧结配料	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			3#转炉	颗粒物	16.9	20	mg/m^3	是	
			4#高炉出铁场	颗粒物	27.2	30	mg/m^3	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			5#132烧结机尾	颗粒物	22.6	30	mg/m^3	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	22.9	30	mg/m^3	是	
			5#高炉矿槽	颗粒物	24.6	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			5#烧结机头（132二期脱硫）	氮氧化物	190	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	72	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	23.6	50	mg/m^3	是	
			6#高炉出铁场	颗粒物	25.9	30	mg/m^3	是	
			6#高炉矿槽	颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	
			二线薄板加热炉	氮氧化物	117	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	113	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	16.3	20	mg/m^3	是	
			加热炉	氮氧化物	108	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	124	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	12.8	20	mg/m^3	是	
丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2014-2-20	1#高炉出铁场	颗粒物	16.1	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	22.5	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	16.8	30	mg/m^3	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	24.9	30	mg/m^3	是	
			加热炉	氮氧化物	59	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	26	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	13.6	20	mg/m^3	是	
			烧结成品	颗粒物	21.6	30	mg/m^3	是	
			烧结机尾	颗粒物	27.6	30	mg/m^3	是	
			烧结冷却段	颗粒物	23.5	50	mg/m^3	是	
			烧结配料	颗粒物	25.5	30	mg/m^3	是	
			烧结燃烧段	氮氧化物	124	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	63	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	42.5	50	mg/m^3	是	
			烧结转运	颗粒物	16.6	30	mg/m^3	是	
			转炉	颗粒物	14.8	20	mg/m^3	是	
			高炉出铁场	颗粒物	19.7	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）粤丰钢铁有限公司	2014-1-8	高炉矿槽＋上料	颗粒物	23.4	30	mg/m^3	是	
			加热炉	氮氧化物	112	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	67	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	13.2	20	mg/m^3	是	
			筛分、破碎、机尾、转运	颗粒物	21.4	30	mg/m^3	是	
			烧结冷却段	颗粒物	22.7	30	mg/m^3	是	
			烧结燃烧段	氮氧化物	100	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	130	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	35.1	50	mg/m^3	是	
			烧结上料	颗粒物	22.8	30	mg/m^3	是	
			转炉	颗粒物	14.9	20	mg/m^3	是	
丰南区	唐山市丰南区经安钢铁有限公司	2014-1-20	竖炉	氮氧化物	152	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	155	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	44.2	50	mg/m^3	是	
			转炉二次	颗粒物	15.5	20	mg/m^3	是	
丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司（原唐山瑞丰钢铁（集团）金友钢铁有限公司）	2014-1-29	高炉出铁场	颗粒物	20.5	30	mg/m^3	是	
			高炉矿槽	颗粒物	25.1	30	mg/m^3	是	
			烧结机地下料仓、配料	颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	
			烧结机机头	氮氧化物	137	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	105	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	41.1	50	mg/m^3	是	
			烧结机机尾	颗粒物	23.2	30	mg/m^3	是	
			烧结筛分	颗粒物	22.5	30	mg/m^3	是	
			竖炉	氮氧化物	232	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	128	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	31.8	50	mg/m^3	是	
			转炉二次	颗粒物	14.2	20	mg/m^3	是	
				烟尘	21.6	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山市丰南区钱家营煤矸石综合利用发电有限公司	2014-2-24	1#锅炉	二氧化硫	52	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	166	400	mg/m^3	是	
			2#锅炉	烟尘	21.9	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	53	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	165	400	mg/m^3	是	
			3#锅炉	烟尘	25	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	65	900	mg/m^3	是	
丰南区	唐山市丰南区群利钢铁炉料有限公司	2014-2-18	烘干机	颗粒物	24.8	30	mg/m^3	是	
			环冷机	颗粒物	22.3	30	mg/m^3	是	
			链篦机	氮氧化物	254	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	134	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	32.8	50	mg/m^3	是	
丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	2014-1-15	1号机组	烟尘	17	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	56	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	388	450	mg/m^3	是	
			2号机组	烟尘	18	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	28	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	51	450	mg/m^3	是	
丰润区	河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司	2014-1-12	二号高炉出铁厂	颗粒物	23.72	30	mg/m^3	是	
			二号高炉矿槽	颗粒物	22.51	30	mg/m^3	是	
		2014-1-14	二号烧结机头脱硫后	氮氧化物	84.1	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	53.5	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	35.8	50	mg/m^3	是	
		2014-1-12	高钙灰窑	颗粒物	20.83	30	mg/m^3	是	
			高镁灰窑	颗粒物	20.45	30	mg/m^3	是	
		2014-1-12	竖炉	氮氧化物	3.88	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	144.5	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	36.55	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-1-12	一号二号烧结机尾	颗粒物	20.91	30	mg/m^3	是	
			一号高炉出铁厂	颗粒物	20.95	30	mg/m^3	是	
		2014-1-12	一号高炉矿槽	颗粒物	20.36	30	mg/m^3	是	
		2014-1-14	一号烧结机头脱硫后	氮氧化物	47.6	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	49.7	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	44.1	50	mg/m^3	是	
丰润区	河北天柱钢铁集团有限公司	2014-2-11	1号竖炉	氮氧化物	4.8	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	124.9	200	mg/m^3	是	
		2014-2-11		颗粒物	26.27	50	mg/m^3	是	
		2014-2-11	2号高炉出铁厂	颗粒物	21.79	30	mg/m^3	是	
			2号高炉矿槽	颗粒物	21.36	30	mg/m^3	是	
		2014-1-14	2号烧结机头（84平方米）	氮氧化物	187.36	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	141.7	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	35.76	50	mg/m^3	是	
		2014-2-11	2号烧结机尾（84平方米）	颗粒物	22.25	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	2号烧结上料（84平方米地仓）	颗粒物	25.34	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	2号竖炉	氮氧化物	5.43	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	125.8	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	27.43	50	mg/m^3	是	
			3号高炉出铁厂	颗粒物	20.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	3号高炉矿槽	颗粒物	25.37	30	mg/m^3	是	
		2014-2-11	3号烧结机头（100平方米）	氮氧化物	90.42	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	42.7	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	27.03	50	mg/m^3	是	
		2014-2-11	3号烧结机尾（100平方米）	颗粒物	23.19	30	mg/m^3	是	
			3#4#装煤推焦地面站	颗粒物	35.2	100	mg/m^3	是	
			4#焦炉	二氧化硫	46.71	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	295.88	800	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	2014-2-13		颗粒物	36.22	50	mg/m^3	是	
			5#6#装煤推焦地面站	颗粒物	22.71	100	mg/m^3	是	
			6#焦炉	二氧化硫	33.37	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	282.22	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	22.39	50	mg/m^3	是	
丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司	2014-1-15	24.31一线窑尾	二氧化硫	29.2	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	356	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	41.6	50	mg/m^3	是	
		2014-1-15	44.27A一线水泥Ａ磨磨尾	颗粒物	19.46	30	mg/m^3	是	
			44.27B一线水泥B磨磨尾	颗粒物	20.25	30	mg/m^3	是	
			44.29A一线水泥Ａ磨磨头	颗粒物	21.81	30	mg/m^3	是	
			44.29B一线水泥Ｂ磨磨头	颗粒物	22.67	30	mg/m^3	是	
			46.30E水泥E包装系统	颗粒物	23.83	30	mg/m^3	是	
			A线矿山二线矿山破碎	颗粒物	20.6	30	mg/m^3	是	
		2014-1-15	A线水泥窑头	颗粒物	29.8	50	mg/m^3	是	
		2014-1-15	A线水泥窑尾	颗粒物	36.4	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	111.8	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	516.8	800	mg/m^3	是	
		2014-1-15	B24.31B二线窑尾	二氧化硫	36.5	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	298.2	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	42.5	50	mg/m^3	是	
		2014-1-15	B25.27二线原料库顶入料	颗粒物	21.74	30	mg/m^3	是	
		2014-1-15	C线水泥窑头	颗粒物	30.3	50	mg/m^3	是	
			C线水泥窑尾	二氧化硫	0	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	586.3	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	30.2	50	mg/m^3	是	
		2014-1-15	二线水泥窑头	颗粒物	23.1	50	mg/m^3	是	
			发运分厂21.15一线辅料破碎	颗粒物	18	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-1-15	发运分厂46.30B—1水泥B包装	颗粒物	22.78	30	mg/m3	是	
			发运分厂46.30E—1水泥E包装	颗粒物	21.72	30	mg/m3	是	
			发运分厂B24.08二线原料磨提升机	颗粒物	23.24	30	mg/m3	是	
			一线滚压机	颗粒物	20.4	30	mg/m3	是	
		2014-1-15	一线水泥窑头	颗粒物	37.4	50	mg/m3	是	
		2014-1-15	制成车间 3 米水泥磨	颗粒物	20.62	30	mg/m3	是	
丰润区	唐山新宝泰钢铁有限公司	2014-2-27	3号烧结机头、机尾	氮氧化物	401.9	400	mg/m3	否	0.00475
				二氧化硫	60.8	200	mg/m3	是	
				颗粒物	30.6	50	mg/m3	是	
		2014-1-13	4 号高炉出铁口	颗粒物	28.38	30	mg/m3	是	
		2014-1-13	5 号高炉矿槽	颗粒物	29.48	30	mg/m3	是	
		2014-1-13	二期烧结机头	氮氧化物	187.9	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	211.7	200	mg/m3	否	0.1
				颗粒物	50.8	50	mg/m3	否	0.016
		2014-1-13	二期烧结机尾	颗粒物	22.71	30	mg/m3	是	
		2014-1-13	二期竖炉	氮氧化物	89.2	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	225.3	200	mg/m3	否	0.1
				颗粒物	25.41	50	mg/m3	是	
		2014-1-13	高钙灰窑	颗粒物	22.66	30	mg/m3	是	
			高镁灰窑排放口	颗粒物	23.22	30	mg/m3	是	
		2014-1-13	一期竖炉	氮氧化物	43.95	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	118.51	200	mg/m3	是	
				颗粒物	18.9	50	mg/m3	是	
曹妃甸	华润电力（唐山曹妃甸）有限公司	2014-1-20	1#机组	烟尘	16	50	mg/m3	是	
				二氧化硫	60	400	mg/m3	是	
				氮氧化物	152	450	mg/m3	是	
			2#机组	烟尘	28	50	mg/m3	是	
				二氧化硫	50	400	mg/m3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氮氧化物	210	450	mg/m^3	是	
曹妃甸	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	2014-2-27	白灰窑窑顶除尘烟囱	颗粒物	18.9	50	mg/m^3	是	
			高炉出铁厂二次烟气除尘器烟囱	颗粒物	11.1	50	mg/m^3	是	
		2014-2-27	高炉出铁厂一次烟气除尘器1#烟囱	颗粒物	11.5	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28	高炉料仓仓上除尘系统烟囱	颗粒物	17.5	50	mg/m^3	是	
		2014-2-27	炼钢转炉二次除尘1#烟囱	颗粒物	9.6	50	mg/m^3	是	
		2014-2-27	炼钢转炉二次除尘2#烟囱	颗粒物	10.1	50	mg/m^3	是	
		2014-2-25	烧结机机头电除尘器2	二氧化硫	32.41	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	96.35	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	14.5	80	mg/m^3	是	
		2014-2-25	烧结机机头电除尘器3	二氧化硫	19.07	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	123.72	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	17.5	80	mg/m^3	是	
		2014-2-25	烧结机机头电除尘器4	二氧化硫	19.07	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	159.9	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	16.9	80	mg/m^3	是	
		2014-2-25	烧结机机头电除尘器烟囱	二氧化硫	22.88	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	182.45	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	16.4	80	mg/m^3	是	
		2014-2-28	烧结机机尾及环冷除尘器烟囱	颗粒物	17	50	mg/m^3	是	
		2014-2-27	自备电站烟囱	烟尘	14	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	0	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	147.6	450	mg/m^3	是	
			1号转运站排放口	颗粒物	21.23	50	mg/m^3	是	
			2号转运站排放口	颗粒物	20	50	mg/m^3	是	
			3号转运站排放口	颗粒物	26.86	50	mg/m^3	是	
			干选及废石排放口1	颗粒物	24.85	50	mg/m^3	是	
			干选及废石排放口2	颗粒物	27.11	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦　县	河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	2014-3-4	磨矿仓排放口1	颗粒物	25.2	50	mg/m^3	是	
			磨矿仓排放口2	颗粒物	23.5	50	mg/m^3	是	
			磨矿仓排放口3	颗粒物	25.4	50	mg/m^3	是	
			氧化粗破排放口	颗粒物	26.9	50	mg/m^3	是	
			氧化筛分排放口1	颗粒物	27.6	50	mg/m^3	是	
			氧化筛分排放口2	颗粒物	28	50	mg/m^3	是	
			氧化筛分排放口3	颗粒物	27.5	50	mg/m^3	是	
			氧化筛分排放口4	颗粒物	28.2	50	mg/m^3	是	
			氧化筛分排放口5	颗粒物	28.2	50	mg/m^3	是	
			原生矿破碎排放口	颗粒物	21.2	50	mg/m^3	是	
			原生排放口1	颗粒物	26.1	50	mg/m^3	是	
			原生排放口2	颗粒物	26.6	50	mg/m^3	是	
			中细碎排放口1	颗粒物	26.98	50	mg/m^3	是	
			中细碎排放口2	颗粒物	27.55	50	mg/m^3	是	
			中细碎排放口3	颗粒物	27.3	50	mg/m^3	是	
			中细碎排放口4	颗粒物	22.8	50	mg/m^3	是	
			中细碎排放口5	颗粒物	23.4	50	mg/m^3	是	
滦　县	冀东水泥滦县有限责任公司	2014-2-28	二期煤粉制备	颗粒物	27.8	50	mg/m^3	是	
			二期窑头	颗粒物	35.4	50	mg/m^3	是	
			二期窑尾排放口	二氧化硫	11.9	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	645.36	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	28.3	50	mg/m^3	是	
			一号水泥磨排放口	颗粒物	27.5	50	mg/m^3	是	
			一期煤磨排放口	颗粒物	29	50	mg/m^3	是	
			一期窑头排放口	颗粒物	28.9	50	mg/m^3	是	
			一期窑尾排放口	二氧化硫	0	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	619.6	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	27.9	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦　县	滦县金马工业有限公司	2014-1-6	白灰窑排放口	颗粒物	22.3	30	mg/m^3	是	
			二号烧结机机头排放口	氮氧化物	136.7	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	115.7	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	22.3	50	mg/m^3	是	
			三、四号高炉槽上槽下排放口	颗粒物	25.8	30	mg/m^3	是	
			三、四号烧结地仓排放口	颗粒物	28.9	30	mg/m^3	是	
			三、四号烧结机机尾排放口	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			三、四号烧结转运排放口	颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	
			三号高炉出铁场	颗粒物	29.2	30	mg/m^3	是	
			三号烧结机头排放口	氮氧化物	164.2	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	145.5	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	42.6	50	mg/m^3	是	
			竖炉排放口	氮氧化物	123	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	144	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	40.3	50	mg/m^3	是	
			四号高炉出铁场排放口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			一、二号烧结地仓排放口	颗粒物	29	30	mg/m^3	是	
			一、二号烧结机机尾及破碎	颗粒物	25.2	30	mg/m^3	是	
			一、二号转炉二次除尘	颗粒物	19.6	20	mg/m^3	是	
			一号高炉槽上槽下排放口	颗粒物	28.3	30	mg/m^3	是	
			一号高炉出铁场排放口	颗粒物	24.4	30	mg/m^3	是	
			1号高炉出铁场	颗粒物	28.1	30	mg/m^3	是	
			1号高炉矿槽除尘	颗粒物	27.8	30	mg/m^3	是	
			1号烧结机环境除尘	颗粒物	28.5	30	mg/m^3	是	
			1号烧结机冷却段	颗粒物	29.5	50	mg/m^3	是	
			1号烧结机燃烧段	氮氧化物	133.3	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	181.39	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	40.1	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦　县	唐山东海钢铁集团特钢有限公司	2014-1-1	1号竖炉除尘	氮氧化物	5.94	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	187	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	43.1	50	mg/m^3	是	
			2号高炉出铁场	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
			2号高炉矿槽除尘	颗粒物	27.8	30	mg/m^3	是	
			2号烧结成品除尘	颗粒物	28.1	30	mg/m^3	是	
			2号烧结机冷却段	颗粒物	22.4	30	mg/m^3	是	
			2号烧结机配料除尘	颗粒物	29.67	50	mg/m^3	是	
			2号烧结机燃烧段	氮氧化物	111.68	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	189.2	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	34.9	50	mg/m^3	是	
			2号竖炉	氮氧化物	6.73	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	198.7	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	43.21	50	mg/m^3	是	
			3号烧结成品除尘	颗粒物	27.5	30	mg/m^3	是	
			白灰窑	颗粒物	17.7	30	mg/m^3	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	18.2	20	mg/m^3	是	
			三号高炉出铁场	颗粒物	27.9	30	mg/m^3	是	
			三号高炉矿槽除尘	颗粒物	29.8	30	mg/m^3	是	
			三号烧结冷却段	颗粒物	29.6	50	mg/m^3	是	
			三号烧结配料除尘	颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	
			三号烧结脱硫	氮氧化物	169.76	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	186.59	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	40.86	50	mg/m^3	是	
			三号竖炉	氮氧化物	13.8	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	190.7	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	46.1	50	mg/m^3	是	
			二号高炉出铁场排放口	颗粒物	28.8	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦　县	唐山东海钢铁集团有限公司	2014-1-15	二号高炉矿槽排放口	颗粒物	28.8	30	mg/m^3	是	
			二号烧结机尾排放口	颗粒物	25.2	30	mg/m^3	是	
			二号烧结脱硫排放口	氮氧化物	136	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	162	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	39.009	50	mg/m^3	是	
		2014-3-10	二号竖炉	氮氧化物	125	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	144	200	mg/m^3	是	
		2014-1-15		颗粒物	39.8	50	mg/m^3	是	
			二炼钢二号炉二次除尘排放口	颗粒物	19.2	20	mg/m^3	是	
			二炼钢一号二次除尘排放口	颗粒物	17.6	20	mg/m^3	是	
			六至八号白灰窑炉顶排放口	颗粒物	27.5	30	mg/m^3	是	
			三、四号烧结脱硫排放口	氮氧化物	115	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	141	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.4	50	mg/m^3	是	
			三号烧结机尾排放口	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
			四号高炉出铁场排放口	颗粒物	23.1	30	mg/m^3	是	
			四号高炉矿槽除尘排放口	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			四号烧结机尾排放口	颗粒物	26.3	30	mg/m^3	是	
			五号高炉出铁场排放口	颗粒物	26.87	50	mg/m^3	是	
			五号高炉矿槽排放口	颗粒物	26.73	30	mg/m^3	是	
			一号高炉出铁场排放口	颗粒物	29	30	mg/m^3	是	
			一号高炉矿槽除尘排放口	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
			一号烧结机脱硫排放口	氮氧化物	123	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	158	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.6	50	mg/m^3	是	
			一号烧结机尾排放口	颗粒物	26.3	30	mg/m^3	是	
		2014-3-10	一号竖炉排放口	氮氧化物	131.6	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	145	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	38.6	50	mg/m^3	是	
		2014-1-15	一炼钢二号炉二次除尘排放口	颗粒物	18.4	20	mg/m^3	是	
			一炼钢三、四号炉二次除尘排放口	颗粒物	19.56	20	mg/m^3	是	
			一炼钢一号炉二次除尘排放口	颗粒物	19.3	20	mg/m^3	是	
			一至五号白灰窑炉顶除尘排放口	颗粒物	28.8	30	mg/m^3	是	
滦　县	唐山兴隆钢铁有限公司	2014-1-7	1号高炉出铁场排放口	颗粒物	26.9	30	mg/m^3	是	
			1号高炉矿槽除尘	颗粒物	29.4	30	mg/m^3	是	
			1号高炉原料除尘	颗粒物	26.4	30	mg/m^3	是	
			3号高炉出铁场	颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	
			3号高炉矿槽除尘	颗粒物	27.8	30	mg/m^3	是	
			3号高炉原料除尘	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			竖炉除尘	氮氧化物	141.3	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	135	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	42.1	50	mg/m^3	是	
			转炉二次除尘排放口	颗粒物	19.5	20	mg/m^3	是	
滦南县	河北钢铁集团华西钢铁有限公司	2014-1-22	1#	颗粒物	63.86	30	mg/m^3	否	1.1
			10	颗粒物	124.62	20	mg/m^3	否	5.2
			2#	颗粒物	49.54	30	mg/m^3	否	0.7
			3#	颗粒物	40.38	50	mg/m^3	是	
			6#	颗粒物	13.48	30	mg/m^3	是	
			7#	颗粒物	16.68	30	mg/m^3	是	
			8#	颗粒物	48.75	30	mg/m^3	否	0.6
滦南县	唐山市荣程钢铁有限公司	2014-1-13	高炉热风炉	颗粒物	26.53	30	mg/m^3	是	
			烧结机尾	颗粒物	6.56	30	mg/m^3	是	
			转炉二次除尘	颗粒物	6.67	20	mg/m^3	是	
滦南县	唐山万浦热电有限公司	2014-3-13	1#烟囱	烟尘	29.39	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	174.2	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	556.9	650	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦南县	唐山万浦热电有限公司	2014-3-13	2#烟囱	烟尘	20.06	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	160.58	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	572.11	650	mg/m^3	是	
乐亭县	唐山市德龙钢铁有限公司	2014-2-28	1号高炉铁前废气排放口	颗粒物	44.8	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28	1号热风炉	氮氧化物	210.3	300	mg/m^3	是	
				二氧化硫	25	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	18.9	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28	2号高炉铁前废气排放口	颗粒物	40.9	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28	2号热风炉	氮氧化物	55.1	300	mg/m^3	是	
				二氧化硫	60	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	12.6	50	mg/m^3	是	
			烧结机头废气排放口	颗粒物	36.1	80	mg/m^3	是	
				二氧化硫	31	650	mg/m^3	是	
			烧结机尾废气排放口	颗粒物	42.3	80	mg/m^3	是	
乐亭县	唐山中厚板材有限公司	2014-3-7	1#出铁场	颗粒物	21.1	50	mg/m^3	是	
		2014-3-7	1#机头	氮氧化物	99.8	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	36	650	mg/m^3	是	
				颗粒物	31	80	mg/m^3	是	
			1#机尾	颗粒物	38.8	50	mg/m^3	是	
		2014-3-7	1#加热炉	氮氧化物	70.6	240	mg/m^3	是	
				二氧化硫	70	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	18.5	30	mg/m^3	是	
		2014-3-7	2#出铁场	颗粒物	24.4	50	mg/m^3	是	
		2014-3-6	2#机头	氮氧化物	56.8	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	29	650	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.3	80	mg/m^3	是	
		2014-3-7	2#机尾	颗粒物	39.8	50	mg/m^3	是	
				氮氧化物	72.6	240	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-3-7	2#加热炉	二氧化硫	89	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	18.9	30	mg/m^3	是	
		2014-3-7	炼钢二次尘	颗粒物	15	50	mg/m^3	是	
		2014-3-7	炼钢精炼	颗粒物	13.3	50	mg/m^3	是	
		2014-2-17	1#、2#转炉	颗粒物	17.4	20	mg/m^3	是	
		2014-2-25	1#发电机组	烟尘	9.1	10	mg/m^3	是	
				二氧化硫	56.77	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	74.06	200	mg/m^3	是	
		2014-2-27	1#高炉出铁厂（租赁万通）	颗粒物	18.06	30	mg/m^3	是	
		2014-2-17	1#高炉出铁场	颗粒物	27.8	30	mg/m^3	是	
			1#高炉上料	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	1#高炉上料（租赁万通）	颗粒物	22.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-17	1#混铁炉(租赁万通)	颗粒物	15.37	20	mg/m^3	是	
		2014-3-5	1#烧结机机头（租赁万通）	氮氧化物	18.15	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	43.78	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	36.27	50	mg/m^3	是	
		2014-3-5	1#烧结机机尾（租赁万通）	颗粒物	24.62	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	1#竖炉	氮氧化物	21.51	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	182.65	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	41.1	50	mg/m^3	是	
		2014-3-5	1#竖炉（租赁万通）	氮氧化物	0	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	175.44	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	41.13	50	mg/m^3	是	
		2014-2-26	195m2烧结机机头脱硫后	氮氧化物	69.5	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	72.33	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	33.16	50	mg/m^3	是	
		2014-2-25	195m2烧结机机尾	颗粒物	21.51	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	2#高炉出铁厂（租赁万通）	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司	2014-2-17	2#高炉出铁场	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
			2#高炉上料	颗粒物	25.7	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	2#高炉上料（租赁万通）	颗粒物	24.7	30	mg/m^3	是	
			2#混铁炉（租赁万通）	颗粒物	16.27	20	mg/m^3	是	
		2014-2-25	2#竖炉	氮氧化物	10.2	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	65.52	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	47.3	50	mg/m^3	是	
			265m2烧结机机头脱硫后	氮氧化物	99.05	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	26.88	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	18.32	50	mg/m^3	是	
			265m2烧结机机尾	颗粒物	21.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-17	3#、4#转炉	颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场	颗粒物	24.8	30	mg/m^3	是	
			3#高炉上料	颗粒物	23.7	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	3#竖炉	氮氧化物	0	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	172.09	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
		2014-2-17	4#高炉出铁场	颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	
			4#高炉上料	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	4#竖炉	氮氧化物	0	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	32.65	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	43.5	50	mg/m^3	是	
		2014-2-17	5#高炉出铁场	颗粒物	25.8	30	mg/m^3	是	
			5#高炉上料	颗粒物	28.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	5#竖炉	氮氧化物	0	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	162.8	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.52	50	mg/m^3	是	
			5#转炉	颗粒物	17.9	20	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-17	6#高炉出铁场	颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	
			6#高炉上料	颗粒物	27.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	6#竖炉	氮氧化物	0	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	92.81	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	45.4	50	mg/m^3	是	
		2014-2-17	6#转炉	颗粒物	18.1	20	mg/m^3	是	
			7#高炉出铁厂	颗粒物	25.6	30	mg/m^3	是	
			7#高炉上料	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
			8#高炉出铁厂	颗粒物	25.7	30	mg/m^3	是	
			8#高炉上料	颗粒物	27.3	30	mg/m^3	是	
			9#高炉出铁厂	颗粒物	27.6	30	mg/m^3	是	
			9#高炉上料	颗粒物	25.2	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	新265烧结机机头脱硫后	氮氧化物	75.74	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	10.26	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	28.86	50	mg/m^3	是	
			新265烧结机机尾	颗粒物	26.88	30	mg/m^3	是	
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	2014-3-3	锅炉	烟尘	166.2	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	482.2	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	426.1	450	mg/m^3	是	
海港经济开发区	河北大唐国际王滩发电有限责任公司	2014-2-26	1#净烟气	烟尘	20	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	128	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	59	450	mg/m^3	是	
			2#净烟气	烟尘	22	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	127	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	77	450	mg/m^3	是	
海港经			1号焦炉	二氧化硫	35.27	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	684.7	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	34.35	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	2014-2-13	锅炉	烟尘	37.43	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	57.67	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	281.31	400	mg/m^3	是	
			筛焦	颗粒物	24.11	50	mg/m^3	是	
			装煤出焦地面站	颗粒物	73.74	100	mg/m^3	是	
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	2014-2-12	1号焦炉	二氧化硫	13.35	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	183.13	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	16.46	50	mg/m^3	是	
			备煤	颗粒物	16.84	50	mg/m^3	是	
			干熄焦地面站	颗粒物	26.36	100	mg/m^3	是	
			推焦地面除尘站	颗粒物	20.71	100	mg/m^3	是	
			装煤	颗粒物	20.11	100	mg/m^3	是	
南堡经济开发区	唐山三友硅业有限责任公司	2014-1-27	480吨煤粉锅炉	烟尘	38.28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	179.26	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	56.21	450	mg/m^3	是	
南堡经济开发区	唐山三友碱业（集团）有限公司	2014-1-27	烟气监测点1	烟尘	27.12	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	95.31	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	512.74	1100	mg/m^3	是	
			烟气监测点2	烟尘	29.49	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	93.39	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	581.38	1100	mg/m^3	是	
南堡经济开发区	唐山三友热电有限责任公司	2014-1-27	240吨循环流化床锅炉	烟尘	35.41	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	150.32	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	125.08	450	mg/m^3	是	
		2014-2-20	1#2#烧结成品仓	颗粒物	27.73	30	mg/m^3	是	
		2014-2-21	1#2#烧结配料	颗粒物	25.62	30	mg/m^3	是	
			1#2#烧结脱硫	氮氧化物	130	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	141	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2014-2-21		颗粒物	37.61	50	mg/m^3	是	
			1#烧结机尾	颗粒物	26.64	30	mg/m^3	是	
		2014-2-20	1#竖炉	氮氧化物	15	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	193	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	37.08	50	mg/m^3	是	
		2014-2-21	1#转炉二次除尘	颗粒物	17.06	20	mg/m^3	是	
		2014-2-21	2#烧结机尾	颗粒物	28.02	30	mg/m^3	是	
		2014-2-20	2#竖炉	氮氧化物	15	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	176	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.02	50	mg/m^3	是	
		2014-2-19	2#转炉二次除尘	颗粒物	17.44	20	mg/m^3	是	
		2014-2-21	3#4#高炉出铁场	颗粒物	26.64	30	mg/m^3	是	
		2014-2-21	3#4#烧结二次配料	颗粒物	24.38	30	mg/m^3	是	
		2014-2-19	3#4#烧结二次配料转运站	颗粒物	24.85	30	mg/m^3	是	
		2014-2-21	3#4#烧结机头脱硫	氮氧化物	128	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	161	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.99	50	mg/m^3	是	
			3#4#烧结机尾	颗粒物	28.17	30	mg/m^3	是	
		2014-2-20	3#高炉槽下	颗粒物	21.37	30	mg/m^3	是	
		2014-2-20	4#高炉槽下	颗粒物	26.86	30	mg/m^3	是	
		2014-2-19	5#烧结脱硫	氮氧化物	156	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	122	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.72	50	mg/m^3	是	
		2014-2-21	6#烧结脱硫	氮氧化物	203	400	mg/m^3	是	
		2014-2-19		二氧化硫	149	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.44	50	mg/m^3	是	
		2014-2-25	1#石灰窑	颗粒物	18.37	30	mg/m^3	是	
			3#石灰窑	颗粒物	21.71	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	2014-2-25	地面站	颗粒物	27.16	50	mg/m^3	是	
		2014-2-25	二轧	氮氧化物	52	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	34	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	11.07	20	mg/m^3	是	
遵化市	唐山建龙实业有限公司	2014-2-24	1#高炉出铁场	颗粒物	25.82	30	mg/m^3	是	
		2014-2-24	1#高炉矿槽	颗粒物	17.06	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	1#高炉热风	氮氧化物	48	300	mg/m^3	是	
				二氧化硫	33	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	12.82	20	mg/m^3	是	
		2014-2-24	1#竖炉	氮氧化物	17	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	131	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	35.44	50	mg/m^3	是	
		2014-2-24	2#高炉出铁场	颗粒物	25.37	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	2#高炉矿槽	颗粒物	26.72	30	mg/m^3	是	
		2014-2-24	2#竖炉	氮氧化物	2	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	160	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	35.84	50	mg/m^3	是	
		2014-2-24	3#高炉出铁厂	颗粒物	22.06	30	mg/m^3	是	
		2014-2-25	3#高炉矿槽	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	16.31	20	mg/m^3	是	
		2014-2-25	炼钢混铁炉除尘	颗粒物	18.52	20	mg/m^3	是	
		2014-2-25	一轧加热炉	氮氧化物	61	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	94	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	19.26	20	mg/m^3	是	
迁安市	河北大唐国际迁安热电有限责任公司(原迁安大唐热电有限责任公司)	2014-1-10	670吨锅炉	烟尘	14.2	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	58.3	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	87.8	650	mg/m^3	是	
				烟尘	14.2	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北大唐国际迁安热电有限责任公司(原迁安大唐热电有限责任公司)	2014-1-10	670吨锅炉	二氧化硫	58.3	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	87.8	650	mg/m^3	是	
迁安市	河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	2014-1-2	1＃10.5m2竖炉除尘器后	氮氧化物	5.47	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	183	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	9.82	50	mg/m^3	是	
			1#1080m3高炉出铁场	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	
			1#1080m3高炉矿槽	颗粒物	12.9	30	mg/m^3	是	
			1#200m2烧结混料	颗粒物	6.78	30	mg/m^3	是	
			1＃200m2烧结机头除尘器后	氮氧化物	133	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	9.52	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	34.7	50	mg/m^3	是	
			1＃200m2烧结机尾除尘器	颗粒物	23.3	30	mg/m^3	是	
			1#40t转炉二次烟气	颗粒物	10.8	20	mg/m^3	是	
			1#混铁炉	颗粒物	15.2	20	mg/m^3	是	
			2＃10.5m2竖炉除尘器后	氮氧化物	16	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
			2＃3＃竖炉转运站	颗粒物	7.79	30	mg/m^3	是	
			2#40t转炉二次烟气	颗粒物	16.3	20	mg/m^3	是	
			2#混铁炉	颗粒物	15.9	20	mg/m^3	是	
			3#10.5m2竖炉	氮氧化物	22	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	25	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	14	50	mg/m^3	是	
			3#4#100m2烧结筛分	颗粒物	14.2	30	mg/m^3	是	
			3＃4＃高炉上料系统	颗粒物	7.99	30	mg/m^3	是	
			3＃40t转炉二次烟气除尘器	颗粒物	19.5	20	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			3＃450m3高炉出铁场除尘器后	颗粒物	7.03	30	mg/m^3	是	
			3＃450m3高炉矿槽除尘器后	颗粒物	15.1	30	mg/m^3	是	
			4＃100m2烧结机头除尘后	氮氧化物	71.1	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	42.9	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	27	50	mg/m^3	是	
			4＃100m2烧结机尾除尘器	颗粒物	27.5	30	mg/m^3	是	
			4＃480m3高炉出铁场、矿槽除尘器	颗粒物	10.3	30	mg/m^3	是	
			4＃60t转炉二次烟气	颗粒物	19.3	20	mg/m^3	是	
迁安市	河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	2014-1-23	1#2#92.5m2烧结机头除尘器后	氮氧化物	54	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	33.4	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	43.1	50	mg/m^3	是	
			1＃2＃92.5m3烧结成品矿	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	
			1＃450m3高炉出铁场除尘器后	颗粒物	17.4	30	mg/m^3	是	
			1＃450m3高炉矿槽除尘器后	颗粒物	13.8	30	mg/m^3	是	
			1＃92.5m2烧结机尾除尘后	颗粒物	16.6	30	mg/m^3	是	
			2＃450m3高炉出铁场除尘器后	颗粒物	28.4	30	mg/m^3	是	
			2＃450m3高炉矿槽除尘器后	颗粒物	8.87	30	mg/m^3	是	
			2＃92.5m2烧结机尾除尘器	颗粒物	12.1	30	mg/m^3	是	
			4＃300m2烧结机头	氮氧化物	180	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	35.3	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	48	50	mg/m^3	是	
			4＃300m2烧结机尾	颗粒物	22.7	30	mg/m^3	是	
			4#580m3高炉出铁场除尘器后	颗粒物	15	30	mg/m^3	是	
			4＃580m3高炉矿槽	颗粒物	5.19	30	mg/m^3	是	
			5＃580m3高炉出铁场	颗粒物	18.4	30	mg/m^3	是	
			5＃580m3高炉矿槽	颗粒物	13.5	30	mg/m^3	是	
			老区100吨转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	15	20	mg/m^3	是	
			新区120吨转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	17.2	20	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			10.5m2竖炉1#2#3#竖炉配料除尘器	颗粒物	11.2	30	mg/m^3	是	
			10.5m2竖炉1＃竖炉除尘器	氮氧化物	4.1	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	191	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	15.1	50	mg/m^3	是	
			10.5m2竖炉2＃竖炉除尘器后	氮氧化物	4.78	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	185	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	14.3	50	mg/m^3	是	
			10.5m2竖炉3＃竖炉除尘器	氮氧化物	7.5	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	178	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	13.9	50	mg/m^3	是	
			1080m3高炉1#2#上料	颗粒物	20.2	30	mg/m^3	是	
			1080m3高炉1#2#原料筛分间	颗粒物	23.3	30	mg/m^3	是	
			1080m3高炉1#2#原料转运站	颗粒物	27.1	30	mg/m^3	是	
			1080m3高炉1#出铁场	颗粒物	18.1	30	mg/m^3	是	
			1080m3高炉1#矿槽	颗粒物	21.9	30	mg/m^3	是	
			1080m3高炉2#出铁场	颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	
			1080m3高炉2#矿槽	颗粒物	19.6	30	mg/m^3	是	
			132m2烧结白灰破碎	颗粒物	14.9	30	mg/m^3	是	
			132m2烧结机头除尘器后	氮氧化物	104	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	39.1	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	20.3	50	mg/m^3	是	
			132m2烧结机尾除尘器	颗粒物	10.6	30	mg/m^3	是	
			132m2烧结原料转运站除尘器	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			14m2竖炉1#竖炉除尘器后	氮氧化物	6.15	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	192	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	17.3	50	mg/m^3	是	
			14m2竖炉2#竖炉除尘器后	氮氧化物	4.78	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	185	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	2014-1-18		颗粒物	15.4	50	mg/m^3	是	
			180吨转炉3#转炉二次烟气	颗粒物	19.2	20	mg/m^3	是	
			180吨转炉4#转炉二次烟气	颗粒物	15.1	20	mg/m^3	是	
			180吨转炉散装料	颗粒物	16.1	20	mg/m^3	是	
			300m2烧结1#配料	颗粒物	12.8	30	mg/m^3	是	
			300m2烧结1#烧结机头	氮氧化物	4.78	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	189	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	14.8	50	mg/m^3	是	
			300m2烧结1#烧结机尾	颗粒物	23.7	30	mg/m^3	是	
			300m2烧结2#配料	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	
			300m2烧结2#烧结机头	氮氧化物	33.5	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	78.2	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	20.1	50	mg/m^3	是	
			300m2烧结2#烧结机尾	颗粒物	21.2	30	mg/m^3	是	
			300m2烧结2#烧结整粒	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	
			300m2烧结3#配料除尘器后	颗粒物	14.7	30	mg/m^3	是	
			300m2烧结3#烧结机头除尘器后	氮氧化物	101	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	55.3	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	17.1	50	mg/m^3	是	
			300m2烧结3#烧结机尾除尘器后	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	
			300m2烧结3#烧结整粒除尘器后	颗粒物	9.62	30	mg/m^3	是	
			300m2烧结熔燃破碎	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	
			35吨转炉1＃2＃转炉二次烟气除尘	颗粒物	9.14	20	mg/m^3	是	
			450m3高炉1＃2＃高炉出铁场除尘	颗粒物	12.4	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉1#2#原料1#转运站	颗粒物	15.6	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉1#2#原料2#3#转运站	颗粒物	16.1	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉1#2#原料上料除尘	颗粒物	9.36	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉1＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	13.3	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			450m3高炉2＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	11.8	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉3＃4＃高炉出铁场除尘	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉3#4#原料1#2#转运站	颗粒物	11.2	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉3#4#原料3#转运站	颗粒物	17.7	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉3#4#原料上料除尘	颗粒物	4.12	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉3＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	3.52	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉4＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	28.1	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉5＃6＃高炉出铁场除尘	颗粒物	9.76	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉5#6#原料上料除尘	颗粒物	18.7	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉5#6#原料转运站	颗粒物	21.2	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉5＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			450m3高炉6＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	
			50吨转炉3＃4＃转炉二次烟气除尘	颗粒物	10.3	20	mg/m^3	是	
			90m2烧结白灰破碎除尘器	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	
			90m2烧结成品除尘器	颗粒物	13.7	30	mg/m^3	是	
			90m2烧结机头除尘器后	氮氧化物	51.3	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	72.4	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	17.3	50	mg/m^3	是	
			90m2烧结机尾除尘器	颗粒物	9.08	30	mg/m^3	是	
			1＃高炉1#出铁场除尘器后	颗粒物	11.3	30	mg/m^3	是	
			1＃高炉1#料仓除尘器后	颗粒物	13.5	30	mg/m^3	是	
			1#高炉2＃出铁场除尘器后	颗粒物	15.9	30	mg/m^3	是	
			1#煤制粉除尘器后	颗粒物	12.5	30	mg/m^3	是	
			1#套筒窑窑顶	颗粒物	12.7	30	mg/m^3	是	
			1#套筒窑原料	颗粒物	9.21	20	mg/m^3	是	
			2#高炉1#出铁场	颗粒物	8.65	30	mg/m^3	是	
			2#高炉1#料仓	颗粒物	12.7	30	mg/m^3	是	
			2#高炉2#出铁场	颗粒物	19.9	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	2014-1-21	2#高炉2#料仓	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			2#煤制粉	颗粒物	15.1	30	mg/m^3	是	
			2#套筒窑窑顶	颗粒物	12.4	30	mg/m^3	是	
			2#套筒窑原料	颗粒物	11.8	20	mg/m^3	是	
			3#高炉1#出铁场	颗粒物	15.9	30	mg/m^3	是	
			3#高炉1#料仓	颗粒物	16.6	30	mg/m^3	是	
			3#高炉2#出铁场	颗粒物	16.8	30	mg/m^3	是	
			3#高炉2#料仓	颗粒物	19.3	30	mg/m^3	是	
			3#高炉3#出铁场	颗粒物	15.2	30	mg/m^3	是	
			3#煤制粉	颗粒物	13.7	30	mg/m^3	是	
			3#套筒窑窑顶	颗粒物	15.7	30	mg/m^3	是	
			3#套筒窑原料	颗粒物	15.3	20	mg/m^3	是	
			二冷轧常化酸洗抛丸机1＃	颗粒物	14.4	30	mg/m^3	是	
			二炼钢1#2#转炉1#二次烟气	颗粒物	8.99	20	mg/m^3	是	
			二炼钢1#2#转炉2#二次烟气	颗粒物	7.74	20	mg/m^3	是	
			二炼钢1#2#转炉3#二次烟气	颗粒物	5.26	20	mg/m^3	是	
			二炼钢1#2#转炉4#二次烟气	颗粒物	3.58	20	mg/m^3	是	
			二炼钢精炼	颗粒物	12.6	20	mg/m^3	是	
			二炼钢铁合金库	颗粒物	12.1	20	mg/m^3	是	
			废酸再生站氧化铁粉仓1＃	颗粒物	17.5	30	mg/m^3	是	
			废酸再生站氧化铁粉仓2＃	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			料场翻车机	颗粒物	14.9	30	mg/m^3	是	
			汽车受料槽	颗粒物	14.5	30	mg/m^3	是	
			套筒窑成品仓除尘器后	颗粒物	16.4	20	mg/m^3	是	
			一冷轧拉矫机、焊机氧化铁粉	颗粒物	14.6	30	mg/m^3	是	
			一炼钢1#2#转炉1#二次烟气	颗粒物	3.07	20	mg/m^3	是	
			一炼钢1#2#转炉2#二次烟气	颗粒物	1.76	20	mg/m^3	是	
			一炼钢1#2#转炉4#二次烟气	颗粒物	6.76	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			一炼钢3＃转炉5#二次烟气	颗粒物	18.2	20	mg/m^3	是	
			一炼钢3＃转炉6＃二次烟气	颗粒物	18.5	20	mg/m^3	是	
			一炼钢铁合金库	颗粒物	18.9	20	mg/m^3	是	
			原煤运输	颗粒物	19.3	30	mg/m^3	是	
迁安市	河北鑫达钢铁有限公司	2014-1-2	1＃2＃90m2烧结地坑	颗粒物	4.06	30	mg/m^3	是	
			1＃2＃转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	11.4	20	mg/m^3	是	
			1＃580m3高炉出铁场除尘器后	颗粒物	25.2	30	mg/m^3	是	
			1＃580m3高炉矿槽除尘器后	颗粒物	27.1	30	mg/m^3	是	
			1＃90m2烧结机头除尘器后	氮氧化物	162	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	86.8	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	46.9	50	mg/m^3	是	
			1＃90m2烧结机尾除尘器	颗粒物	23.2	30	mg/m^3	是	
			4＃1080m3高炉出铁场	颗粒物	8.35	30	mg/m^3	是	
			4＃1080m3高炉矿槽	颗粒物	29.3	30	mg/m^3	是	
迁安市	迁安恒晖热电有限公司(原迁安胜科热电有限公司)	2014-1-10	75吨锅炉	烟尘	29.5	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	371	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	215	650	mg/m^3	是	
		2014-1-10		烟尘	29.5	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	371	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	215	650	mg/m^3	是	
迁安市	迁安市成达精密铸造有限公司	2014-1-24	1＃烧结机头	氮氧化物	136	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	18.1	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	46.3	50	mg/m^3	是	
			2＃烧结机头	氮氧化物	65.6	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	186	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	46.4	50	mg/m^3	是	
			槽上槽下	颗粒物	24.5	30	mg/m^3	是	
			高炉出铁场	颗粒物	16.9	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			上料振筛	颗粒物	7.18	30	mg/m^3	是	
			烧结机尾	颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	
迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	2014-1-17	1#二合一地面站除尘器后	颗粒物	9.52	100	mg/m^3	是	
			1#焦炉除尘器后	二氧化硫	72.5	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	361	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	12.9	50	mg/m^3	是	
			2#二合一地面站除尘器后	颗粒物	13.9	100	mg/m^3	是	
			2#焦炉除尘器后	二氧化硫	29.5	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	766	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	20.9	50	mg/m^3	是	
			4.3米破碎系统除尘器后	颗粒物	13.4	50	mg/m^3	是	
			5.5米系统破碎除尘器后	颗粒物	9.8	50	mg/m^3	是	
			5.5米系统筛焦除尘器后	颗粒物	11.2	50	mg/m^3	是	
			电厂锅炉除尘器后	二氧化硫	27.2	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	308	400	mg/m^3	是	
				烟尘	19.4	50	mg/m^3	是	
迁安市	迁安市津唐球墨铸管有限公司	2014-1-9	33m2烧结机头除尘器后	氮氧化物	89.4	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	16.2	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	34.5	50	mg/m^3	是	
			33m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	
			风冷5#带除尘器后	颗粒物	27.9	30	mg/m^3	是	
			高炉出铁场除尘器后	颗粒物	25.2	30	mg/m^3	是	
			高炉配料除尘器后	颗粒物	24.9	30	mg/m^3	是	
			高炉上料除尘器后	颗粒物	14.4	30	mg/m^3	是	
			烧结上料地仓除尘器后	颗粒物	20.8	30	mg/m^3	是	
			树脂砂混砂	颗粒物	103	120	mg/m^3	是	
			粘土砂混砂	颗粒物	96.3	120	mg/m^3	是	
			粘土砂落砂	颗粒物	23	120	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			铸管喷锌除尘器后	颗粒物	107	120	mg/m^3	是	
			铸管熔炼电炉除尘器后	烟尘	15.6	150	mg/m^3	是	
			铸管喂丝球化除尘器后	颗粒物	16.8	120	mg/m^3	是	
			铸造熔炼电炉除尘器后	烟尘	13.4	150	mg/m^3	是	
			铸造树脂砂落砂	颗粒物	19.7	120	mg/m^3	是	
迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	2014-1-13	1＃2＃焦炉出焦地面除尘站	颗粒物	19	100	mg/m^3	是	
			1＃2＃破碎	颗粒物	41	50	mg/m^3	是	
			1＃筛焦地面除尘站	颗粒物	5.91	50	mg/m^3	是	
			2＃焦炉	二氧化硫	91.6	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	8.87	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	24.7	50	mg/m^3	是	
			2＃筛焦地面除尘站	颗粒物	3.6	50	mg/m^3	是	
			3＃4＃焦炉	二氧化硫	82.9	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	16.4	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	27.1	50	mg/m^3	是	
			3＃4＃焦炉出焦地面除尘站	颗粒物	5.33	100	mg/m^3	是	
			3＃4＃破碎机	颗粒物	23.4	50	mg/m^3	是	
			1＃2＃烧结配料地坑	颗粒物	19.5	30	mg/m^3	是	
			1＃2＃竖炉地坑	颗粒物	16.8	30	mg/m^3	是	
			1＃2＃竖炉振筛下料口	颗粒物	25.8	30	mg/m^3	是	
			1＃2＃转炉二次烟气、混铁炉、料	颗粒物	18.7	20	mg/m^3	是	
			1＃烧结机头除尘器后	氮氧化物	170	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	31.5	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	34	50	mg/m^3	是	
			1＃烧结机尾	颗粒物	28.6	30	mg/m^3	是	
			1＃烧结机尾单辊破碎	颗粒物	27.3	30	mg/m^3	是	
			10＃烧结机头	氮氧化物	212	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	47.6	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	47	50	mg/m^3	是	
			10＃烧结机尾	颗粒物	7.66	30	mg/m^3	是	
			3＃4＃烧结成品转运站	颗粒物	11.7	30	mg/m^3	是	
			3＃4＃烧结返矿	颗粒物	12.8	30	mg/m^3	是	
			3＃4＃烧结机头除尘器后	氮氧化物	312	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	106	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	34.8	50	mg/m^3	是	
			3＃4＃烧结配料地坑	颗粒物	13.5	30	mg/m^3	是	
			3＃4＃烧结振筛	颗粒物	24.4	30	mg/m^3	是	
			3＃烧结机尾除尘后	颗粒物	8.72	30	mg/m^3	是	
			3＃烧结机尾单辊破碎	颗粒物	28.2	30	mg/m^3	是	
			3＃转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	8.07	20	mg/m^3	是	
			4＃烧结机尾除尘器后	颗粒物	9.41	30	mg/m^3	是	
			4＃烧结机尾单辊破碎	颗粒物	17.2	30	mg/m^3	是	
			4＃转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	11.7	20	mg/m^3	是	
			5＃烧结机头除尘器后	氮氧化物	332	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	20	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.9	50	mg/m^3	是	
			5＃烧结机尾单辊破碎除尘器前、	颗粒物	19.1	30	mg/m^3	是	
			5＃烧结配料地坑	颗粒物	26.4	30	mg/m^3	是	
			5＃烧结振筛除尘器前、后	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			5＃转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	10.1	20	mg/m^3	是	
			6＃7＃烧结机头除尘器后	氮氧化物	168	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	13.4	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	33.9	50	mg/m^3	是	
			6＃7＃烧结配料地坑	颗粒物	11.5	30	mg/m^3	是	
			6＃7＃转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	13.5	20	mg/m^3	是	
	迁安市九江线材有限		6＃烧结机尾	颗粒物	11.6	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	2014-2-12	6＃烧结机尾单辊破碎	颗粒物	23.9	30	mg/m^3	是	
			6＃烧结振筛	颗粒物	13.4	30	mg/m^3	是	
			7＃烧结机尾	颗粒物	11.3	30	mg/m^3	是	
			7＃烧结机尾单辊破碎	颗粒物	24.5	30	mg/m^3	是	
			7＃烧结振筛	颗粒物	26.1	30	mg/m^3	是	
			8＃烧结1＃冷却段	颗粒物	21.8	30	mg/m^3	是	
			8＃烧结2＃冷却段	颗粒物	20.7	30	mg/m^3	是	
			8＃烧结机头	氮氧化物	236	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	15.3	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	9.35	50	mg/m^3	是	
			8＃烧结机尾单辊破碎	颗粒物	17.2	30	mg/m^3	是	
			8＃烧结配料地坑	颗粒物	10.3	30	mg/m^3	是	
			8＃烧结振筛	颗粒物	27.7	30	mg/m^3	是	
			9＃10＃烧结地坑	颗粒物	27.5	30	mg/m^3	是	
			9＃10＃烧结机尾卸料	颗粒物	21.4	30	mg/m^3	是	
			9＃10＃烧结筛分	颗粒物	10.1	30	mg/m^3	是	
			9＃烧结机头	氮氧化物	179	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	13.3	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	46.2	50	mg/m^3	是	
			9＃烧结机尾	颗粒物	19.8	30	mg/m^3	是	
			炼铁1＃-4＃高炉配料地坑	颗粒物	12.8	30	mg/m^3	是	
			炼铁1＃-4＃高炉原料返矿	颗粒物	8.13	30	mg/m^3	是	
			炼铁1＃-4＃高炉振筛	颗粒物	9.94	30	mg/m^3	是	
			炼铁1＃高炉出铁场	颗粒物	15.9	30	mg/m^3	是	
			炼铁1＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	4.78	30	mg/m^3	是	
			炼铁2＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	11.5	30	mg/m^3	是	
			炼铁3＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	22.3	30	mg/m^3	是	
			炼铁4＃高炉出铁场、6＃7＃混铁	颗粒物	11.3	20	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			炼铁4＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	12.2	30	mg/m3	是	
			炼铁5＃6＃高炉槽上	颗粒物	6.96	30	mg/m3	是	
			炼铁5＃6＃高炉地坑	颗粒物	12.5	30	mg/m3	是	
			炼铁5＃6＃高炉振筛	颗粒物	14.4	30	mg/m3	是	
			炼铁5＃高炉出铁场除尘器后	颗粒物	16.1	30	mg/m3	是	
			炼铁5＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	12.3	30	mg/m3	是	
			炼铁6＃高炉出铁场	颗粒物	12.7	30	mg/m3	是	
			炼铁6＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	11.1	30	mg/m3	是	
			炼铁7＃高炉出铁场除尘器后	颗粒物	22.2	30	mg/m3	是	
			炼铁7＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	15.5	30	mg/m3	是	
			炼铁8＃高炉出铁场除尘器后	颗粒物	25.3	30	mg/m3	是	
			炼铁8＃高炉矿槽除尘器后	颗粒物	17.9	30	mg/m3	是	
迁安市	迁安市联旺化工厂	2014-1-16	地面站除尘器后	颗粒物	11.1	100	mg/m3	是	
			发电锅炉除尘器后	烟尘	11.5	50	mg/m3	是	
				二氧化硫	66.4	100	mg/m3	是	
				氮氧化物	261	400	mg/m3	是	
			焦炉除尘器后	二氧化硫	92.4	100	mg/m3	是	
				氮氧化物	288	800	mg/m3	是	
				颗粒物	48	50	mg/m3	是	
			1＃10m2竖炉除尘器后	氮氧化物	7.52	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	175	200	mg/m3	是	
				颗粒物	17.2	50	mg/m3	是	
			1×90m2烧结机头除尘器后	氮氧化物	102	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	66.7	200	mg/m3	是	
				颗粒物	25.4	50	mg/m3	是	
			1×90m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	21.7	30	mg/m3	是	
			160t转炉二次烟气除尘器后	颗粒物	8.74	20	mg/m3	是	
				氮氧化物	7.52	400	mg/m3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2014-1-17	2＃10m2竖炉除尘器后	二氧化硫	190	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	17.5	50	mg/m^3	是	
			2＃450m3高炉出铁场除尘器后	颗粒物	9.85	30	mg/m^3	是	
			2＃450m3高炉矿槽除尘器后	颗粒物	18.4	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	23.9	30	mg/m^3	是	
			2×90m2烧结机头除尘器后	氮氧化物	88.1	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	56.2	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	26.5	50	mg/m^3	是	
			2×90m2烧结机尾除尘器后	颗粒物	10.3	30	mg/m^3	是	
			3＃580m3高炉出铁场除尘器后	颗粒物	10	30	mg/m^3	是	
			3＃580m3高炉矿槽除尘器	颗粒物	11.1	30	mg/m^3	是	
			4＃580m3高炉出铁场除尘器后	颗粒物	11.1	30	mg/m^3	是	
			4＃580m3高炉矿槽除尘器后	颗粒物	10.7	30	mg/m^3	是	
			75吨锅炉	烟尘	19.1	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	3.23	100	mg/m^3	是	
			高炉1＃转运站	颗粒物	25.5	30	mg/m^3	是	
			高炉2＃矿槽	颗粒物	18	30	mg/m^3	是	
			高炉2＃转运站	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			炼钢二次烟气	颗粒物	11.7	20	mg/m^3	是	
			炼钢上料地仓	颗粒物	9.76	20	mg/m^3	是	
			炼铁地下矿仓除尘器后	颗粒物	11.4	30	mg/m^3	是	
			炼铁矿用筛分	颗粒物	13.2	30	mg/m^3	是	
			烧1机头	氮氧化物	94.3	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	66.7	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	26.7	50	mg/m^3	是	
			烧1机尾	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	
			烧1配料仓上	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			烧1配料仓下	颗粒物	18.2	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			烧1烧2成品仓	颗粒物	22.3	30	mg/m^3	是	
			烧2机头	氮氧化物	85.4	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	13.3	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	47.8	50	mg/m^3	是	
			烧2机尾	颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	
			烧2配料仓上	颗粒物	25.4	30	mg/m^3	是	
			烧2配料仓下	颗粒物	23.8	30	mg/m^3	是	
			烧结配料	颗粒物	15.4	30	mg/m^3	是	
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	2014-1-7	1＃粉碎机	颗粒物	6.23	50	mg/m^3	是	
			1＃干熄	颗粒物	3.87	100	mg/m^3	是	
			1＃焦炉	二氧化硫	61	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	544	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	16.1	50	mg/m^3	是	
			1＃硫铵干燥	颗粒物	19.9	100	mg/m^3	是	
			1＃炉前焦库	颗粒物	12.3	50	mg/m^3	是	
			1＃筛焦楼	颗粒物	3.43	50	mg/m^3	是	
			1＃推焦	颗粒物	4.83	100	mg/m^3	是	
			1＃装煤	颗粒物	19.8	100	mg/m^3	是	
			2＃翻车机	颗粒物	41.5	50	mg/m^3	是	
			2＃粉碎机	颗粒物	7.27	50	mg/m^3	是	
			2＃干熄	颗粒物	35.1	100	mg/m^3	是	
			2＃焦炉	二氧化硫	78.2	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	663	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
			2＃硫铵干燥	颗粒物	19.3	100	mg/m^3	是	
			2＃炉前焦库	颗粒物	10	50	mg/m^3	是	
			2＃筛焦楼	颗粒物	15.3	50	mg/m^3	是	
			2＃推焦	颗粒物	14	100	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2＃装煤	颗粒物	8.61	100	mg/m^3	是	
			3＃焦炉	二氧化硫	64.8	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	328	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	16.3	50	mg/m^3	是	
			3＃硫铵干燥	颗粒物	20.4	100	mg/m^3	是	
			3＃推焦	颗粒物	43.7	100	mg/m^3	是	
			3＃装煤	颗粒物	14.9	100	mg/m^3	是	
			4＃焦炉	二氧化硫	42.9	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	315	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	26.1	50	mg/m^3	是	
			5＃焦炉	二氧化硫	80.1	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	300	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	31.4	50	mg/m^3	是	
			6＃焦炉	二氧化硫	27.6	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	514	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	18.7	50	mg/m^3	是	
迁安市	首钢矿业公司（烧结厂）	2014-1-21	铺系统机头环境除尘器后	颗粒物	14.9	30	mg/m^3	是	
			烧结厂130m2除尘器后	颗粒物	22.2	30	mg/m^3	是	
			烧结厂140m2电除尘器后	颗粒物	12.1	30	mg/m^3	是	
			烧结厂360m2 烧结机头除尘器后	氮氧化物	158	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	93.4	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	18.6	50	mg/m^3	是	
			烧结厂360m2环冷除尘器后	颗粒物	10.7	30	mg/m^3	是	
			烧结厂360m2筛分除尘器后	颗粒物	8.6	30	mg/m^3	是	
			烧结厂360m2原料除尘器后	颗粒物	4.13	30	mg/m^3	是	
			烧结厂40m2除尘器后	颗粒物	10.6	30	mg/m^3	是	
			烧结厂45m2除尘器后	颗粒物	7.38	30	mg/m^3	是	
			烧结厂白灰窑除尘器后	颗粒物	10.7	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			烧结厂返矿大布袋除尘器	颗粒物	11.8	30	mg/m^3	是	
			烧结厂熔燃破碎布袋除尘器后	颗粒物	9.39	30	mg/m^3	是	
			烧结厂双50m2除尘器后	颗粒物	11	30	mg/m^3	是	
迁安市	首钢矿业公司电修厂	2014-1-22	电修列电35吨锅炉	烟尘	56.1	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	234	900	mg/m^3	是	
迁安市	首钢矿业公司球团厂	2014-1-22	195m2球团链篦机	二氧化硫	67.7	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	313	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	25.3	80	mg/m^3	是	
			球团成品110m2电除尘	颗粒物	19.3	50	mg/m^3	是	
			球团磁选筛分60m2电除尘	颗粒物	12.3	50	mg/m^3	是	
			球团煤制粉布袋除尘	颗粒物	10.8	50	mg/m^3	是	
			球团原料20m2电除尘	颗粒物	13.1	50	mg/m^3	是	
海港区	秦皇岛发电有限责任公司	2014-3-2	1#机组	烟尘	20	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	164	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	146	1100	mg/m^3	是	
			2#机组	烟尘	20	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	164	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	146	1100	mg/m^3	是	
		2014-3-3	3#机组	烟尘	23	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	64	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	133	1100	mg/m^3	是	
			4#机组	烟尘	32	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	92	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	532	1100	mg/m^3	是	
海港区	秦皇岛秦热发电有限责任公司	2014-3-3	5#机组	烟尘	31	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	130	2100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	150	650	mg/m^3	是	
				烟尘	46	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			6#机组	二氧化硫	173	2100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	177	650	mg/m^3	是	
海港区	中国耀华玻璃集团公司	2014-3-19	耀华北部工业区2号熔窑	二氧化硫	717	600	mg/m^3	否	0.2
				颗粒物	106.4	100	mg/m^3	否	0.1
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	2014-1-10	1#、2#65T转炉二次除尘器出口	颗粒物	12.9	50	mg/m^3	是	
			1#112m2烧结机头除尘器出口	二氧化硫	171	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	149	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	37.2	80	mg/m^3	是	
			1#高炉槽上除尘器	颗粒物	11.5	50	mg/m^3	是	
			1#高炉上料除尘器出口	颗粒物	20.4	50	mg/m^3	是	
			1#竖炉除尘器出口	二氧化硫	234	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	12	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	35.3	80	mg/m^3	是	
			2#112m2烧结机混配料除尘器	颗粒物	27.6	50	mg/m^3	是	
			90m2烧结机混配料除尘器	颗粒物	20.4	50	mg/m^3	是	
			90m2烧结机破碎筛分除尘器出口	颗粒物	22.3	50	mg/m^3	是	
			90m2烧结机头除尘器	二氧化硫	138	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	39	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	41.9	80	mg/m^3	是	
			宏兴实业3#竖炉除尘器出口	二氧化硫	459	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	2	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	25.3	80	mg/m^3	是	
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	2014-2-13	钢铁烧结筛分除尘器	颗粒物	17.4	50	mg/m^3	是	
			高炉出铁厂	颗粒物	10.8	50	mg/m^3	是	
			高炉矿槽除尘器	颗粒物	14.43	50	mg/m^3	是	
			烧结机头	二氧化硫	28	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	45	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	33.4	80	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			烧结配料仓	颗粒物	17.1	50	mg/m^3	是	
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2014-3-11	150T转炉二次除尘	颗粒物	17.8	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机1#中转站	颗粒物	25.4	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机2#中转站	颗粒物	22.7	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机混料除尘	颗粒物	20.4	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机头	二氧化硫	142	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	48	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	43.3	80	mg/m^3	是	
			2#烧结机尾布袋除尘	颗粒物	24	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机尾冷却段除尘	颗粒物	24.7	50	mg/m^3	是	
			3#烧结机头	二氧化硫	147	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	65	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.2	80	mg/m^3	是	
			3#烧结机尾	颗粒物	23.8	50	mg/m^3	是	
			3#烧结机尾布袋除尘	颗粒物	20.3	50	mg/m^3	是	
			4#烧结机成品除尘	颗粒物	10.5	50	mg/m^3	是	
			4#烧结机混料除尘	颗粒物	18.8	50	mg/m^3	是	
			4#烧结机尾冷却段除尘	颗粒物	19.2	50	mg/m^3	是	
			6#高炉出铁场	颗粒物	18.9	50	mg/m^3	是	
			6#高炉矿槽	颗粒物	16.4	50	mg/m^3	是	
			6#高炉矿槽除尘	颗粒物	21	50	mg/m^3	是	
			7#、8#高炉上料除尘	颗粒物	20.4	50	mg/m^3	是	
			7#高炉矿槽除尘	颗粒物	20.7	50	mg/m^3	是	
			7#高炉中转站	颗粒物	19.6	50	mg/m^3	是	
			8#高炉出铁场	颗粒物	18.5	50	mg/m^3	是	
			8#高炉矿槽	颗粒物	19.5	50	mg/m^3	是	
			8#高炉上料系统	颗粒物	20.3	50	mg/m^3	是	
			二线1#生料皮带机上	颗粒物	18	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	河北省抚宁县信和水泥厂	2014-3-18	二线1#熟料散装	颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	
			二线2#生料皮带机上	颗粒物	14.6	30	mg/m^3	是	
			二线2#熟料散装	颗粒物	15	30	mg/m^3	是	
			二线煤磨	颗粒物	17.4	50	mg/m^3	是	
			二线砂岩、铝矿石、铁矿石英钟破	颗粒物	16.5	30	mg/m^3	是	
			二线生料均化库顶	颗粒物	16.6	30	mg/m^3	是	
			二线生料均化入仓	颗粒物	17.3	30	mg/m^3	是	
			二线石灰石出库转运	颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	
			二线石灰石破碎	颗粒物	15.6	30	mg/m^3	是	
			二线熟料仓顶	颗粒物	16.6	30	mg/m^3	是	
			二线熟料烧成窑头出口	颗粒物	19.3	50	mg/m^3	是	
			二线熟料原料转运	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			二线熟料原煤转运	颗粒物	14.5	30	mg/m^3	是	
			二线水泥入料预热提升	颗粒物	15.4	30	mg/m^3	是	
			二线窑头	颗粒物	25.4	50	mg/m^3	是	
			二线窑尾	二氧化硫	13	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	438	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	24.86	50	mg/m^3	是	
			二线原料调配及输送1#	颗粒物	15.7	30	mg/m^3	是	
			二线原料调配及输送2#	颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	
			二线原料调配及输送3#	颗粒物	18.3	30	mg/m^3	是	
			二线原料调配及输送4#	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	
			二线原料调配及输送入仓提升机	颗粒物	16.3	30	mg/m^3	是	
			二线原料入窑喂料	颗粒物	19.3	30	mg/m^3	是	
			二线转运及输送1#	颗粒物	15.6	30	mg/m^3	是	
			二线转运及输送2#	颗粒物	15.5	50	mg/m^3	是	
			二线转运及输送3#	颗粒物	15.3	30	mg/m^3	是	
			二线转运及输送4#	颗粒物	17.3	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛首秦金属材料有限公司	2014-3-12	1#炼铁联合料仓除尘器出口	颗粒物	15.7	50	mg/m^3	是	
			1#炼铁炉前除尘大系统	颗粒物	19.8	50	mg/m^3	是	
			1#炼铁炉前除尘小系统	颗粒物	18.8	50	mg/m^3	是	
			1#配料室除尘器出口	颗粒物	15.6	50	mg/m^3	是	
			1#烧结机头除尘器出口	二氧化硫	299	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	59	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	38.3	80	mg/m^3	是	
			1#烧结机尾除尘器出口	颗粒物	19.5	50	mg/m^3	是	
			2#炼铁联合料仓除尘器出口	颗粒物	17.7	50	mg/m^3	是	
			2#炼铁炉前除尘大系统	二氧化硫	16	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	20.8	50	mg/m^3	是	
			2#炼铁炉前除尘小系统	二氧化硫	15	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	19.7	50	mg/m^3	是	
			2#配料室除尘器出口	颗粒物	14.9	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机头除尘器出口	二氧化硫	256	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	172	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	31.6	80	mg/m^3	是	
			2号烧结机尾除尘器出口	颗粒物	21.4	50	mg/m^3	是	
			75T燃气锅炉	烟尘	16	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	37	100	mg/m^3	是	
			翻车机除尘器出口	颗粒物	18	50	mg/m^3	是	
			炼钢1#转炉OG除尘器出口	颗粒物	44.8	100	mg/m^3	是	
			炼钢2#转炉OG除尘器出口	颗粒物	52.1	100	mg/m^3	是	
			炼钢3#转炉OG除尘器出口	颗粒物	59.3	100	mg/m^3	是	
			炼钢二次烟气1#除尘器出口	颗粒物	17.4	20	mg/m^3	是	
			炼钢二次烟气2#除尘器出口	颗粒物	16.7	20	mg/m^3	是	
			炼钢二次烟气3#除尘器出口	颗粒物	17.9	20	mg/m^3	是	
			炼钢二次烟气4#除尘器出口	颗粒物	16.7	20	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			炼钢合金库除尘器出口	颗粒物	20	50	mg/m^3	是	
			煤粉制备除尘器出口	颗粒物	26.1	50	mg/m^3	是	
			汽车卸料除尘器出口	颗粒物	18.1	50	mg/m^3	是	
			套筒窑窑顶除尘器出口	颗粒物	20.6	50	mg/m^3	是	
			套筒窑原料除尘器出口	颗粒物	19.1	30	mg/m^3	是	
			轧钢轧机除尘器出口	颗粒物	19.7	50	mg/m^3	是	
卢龙县	河北武山水泥有限公司	2014-3-17	煤粉制备(二线)	颗粒物	15.3	30	mg/m^3	是	
			煤均化(二线)	颗粒物	16.3	30	mg/m^3	是	
			煤破碎(二线)	颗粒物	17.5	30	mg/m^3	是	
			生料均化库(二线)	颗粒物	16.9	30	mg/m^3	是	
			生料均化库2#(二线)	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	
			生料入窑(二线)	颗粒物	17.3	30	mg/m^3	是	
			石灰石破碎(二线)	颗粒物	16.3	30	mg/m^3	是	
			石灰石预均化1#(二线)	颗粒物	16.3	30	mg/m^3	是	
			石灰石预均化2#(二线)	颗粒物	15.2	30	mg/m^3	是	
			石灰石转运(二线)	颗粒物	15.5	30	mg/m^3	是	
			熟料储存(二线)	颗粒物	13.9	30	mg/m^3	是	
			熟料散装1#(二线)	颗粒物	15.9	30	mg/m^3	是	
			熟料散装2#(二线)	颗粒物	15.7	30	mg/m^3	是	
			悬窑厂窑头(二线)	颗粒物	37	50	mg/m^3	是	
			悬窑厂窑尾(二线)	二氧化硫	36	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	563	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	41.1	50	mg/m^3	是	
			原料调配输送1#(二线)	颗粒物	16.1	30	mg/m^3	是	
			原料调配输送2#(二线)	颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	
			原料粉磨1#(二线)	颗粒物	15.3	30	mg/m^3	是	
			原料粉磨2#(二线)	颗粒物	16.7	30	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	21.6	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
卢龙县	秦皇岛佰工钢铁有限公司	2014-1-9	1#烧结机头除尘器	二氧化硫	109	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	109	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	39	80	mg/m^3	是	
			1#烧结机尾	颗粒物	19.7	50	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	20	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机头	二氧化硫	101	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	7	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	40.5	80	mg/m^3	是	
			2#烧结机尾	颗粒物	21.6	50	mg/m^3	是	
			矿槽（槽上槽下）	颗粒物	20.9	50	mg/m^3	是	
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛金海食品工业有限公司	2014-2-26	4号生产炉(65吨)	烟尘	70.8	120	mg/m^3	是	
				二氧化硫	688	900	mg/m^3	是	
			金海食品1号生产炉(50吨)	烟尘	79.1	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	778	900	mg/m^3	是	
			金海食品2号生产炉(50吨)	烟尘	81.5	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	758	900	mg/m^3	是	
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区动力公司	2014-3-24	东区1#锅炉房1#炉(35吨)	烟尘	159.8	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	1074	900	mg/m^3	否	0.2
			东区1#锅炉房2#炉(35吨)	烟尘	151.5	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	25	900	mg/m^3	是	
			西区3#锅炉房1#炉(100吨)	烟尘	164.3	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	415	900	mg/m^3	是	
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛同和热电有限公司	2014-1-26	170吨4#发电炉	烟尘	86.3	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	959	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	142	1100	mg/m^3	是	
			75吨2#发电炉	烟尘	58.7	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	55	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	263	1100	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			75吨3#发电炉	烟尘	59	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	283	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	219	1100	mg/m^3	是	
丛台区	国电电力发展股份有限公司邯郸热电厂	2014-2-18	13#脱硫出口	烟尘	20	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	145	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	561	650	mg/m^3	是	
丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	2014-2-18	11#脱硫出口	烟尘	28	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	222	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	967	1100	mg/m^3	是	
			12#脱硫出口	烟尘	24	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	120	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	113	1100	mg/m^3	是	
			1#2#烧结90机头脱硫	氮氧化物	221	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	82	200	mg/m^3	是	
				烟尘	30	50	mg/m^3	是	
			1#焦化干熄焦	二氧化硫	96	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	43	100	mg/m^3	是	
			2#焦炉熄焦塔	颗粒物	37	150	mg/m^3	是	
			200万吨球团300m2电除尘	氮氧化物	124	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	186	200	mg/m^3	是	
				烟尘	46	50	mg/m^3	是	
			200万吨球团90m2电除尘（线）	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			3#焦化熄焦塔	颗粒物	44	150	mg/m^3	是	
			435烧结机机头脱硫	氮氧化物	222	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	89	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	36	50	mg/m^3	是	
			90烧结机尾1#	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			90烧结机尾2#	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			东400平米烧结机头出口	氮氧化物	284	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	53	200	mg/m^3	是	
				烟尘	24	50	mg/m^3	是	
			二中转运站烧结160电除尘器	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			丰达1#2#成品仓、筛分间布袋除尘	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			丰达1#白灰窑顶布袋除尘	氮氧化物	142	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	92	400	mg/m^3	是	
				颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			丰达3#、4#成品仓、筛分间布袋除	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			丰达3#白灰窑顶布袋除尘器	氮氧化物	132	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	124	400	mg/m^3	是	
				颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			丰达4#白灰窑顶布袋除尘器	氮氧化物	126	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	114	400	mg/m^3	是	
				颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			丰达管式炉	二氧化硫	92	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	108	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	30	50	mg/m^3	是	
			丰达焦化1#燃气锅炉	烟尘	39	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	96	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	157	400	mg/m^3	是	
			丰达焦化硫铵干燥尾气旋风除尘器	颗粒物	39	50	mg/m^3	是	
			丰达焦化推焦除尘地面站	二氧化硫	40	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	45	100	mg/m^3	是	
			丰达焦化熄焦塔	颗粒物	41.3	150	mg/m^3	是	
			丰达焦化装煤除尘地面站	二氧化硫	36	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	54	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	86	100	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			丰达焦炉烟囱	氮氧化物	91	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	38	50	mg/m^3	是	
			丰达原料布袋除尘	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			工会游泳馆锅炉	烟尘	107	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	487	900	mg/m^3	是	
			焦化1#2#装煤推焦除尘	二氧化硫	50	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	42	100	mg/m^3	是	
			焦化3#4#装煤出焦除尘	二氧化硫	48	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	49	100	mg/m^3	是	
			焦化5#6#出焦除尘(线)	二氧化硫	18	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	22	100	mg/m^3	是	
			焦化5#6#装煤除尘	二氧化硫	44	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	48	100	mg/m^3	是	
			焦化管式炉(1回收)脉冲袋式除尘器	二氧化硫	72	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	124	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	24	50	mg/m^3	是	
			焦化管式炉(2回收)脉冲袋式除尘器	二氧化硫	74	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	106	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	33	50	mg/m^3	是	
			焦化硫酸铵干燥剂	颗粒物	66	100	mg/m^3	是	
			焦化煤粉碎机脉冲袋式除尘器	颗粒物	47	50	mg/m^3	是	
			焦化燃烧室1#烟囱	二氧化硫	94	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	133	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
			焦化燃烧室2#烟囱	二氧化硫	84	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	141	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	42	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	92	100	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	2014-3-12	焦化燃烧室3#烟囱	氮氧化物	124	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	38	50	mg/m^3	是	
			焦化燃烧室4#烟囱	二氧化硫	88	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	128	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	46	50	mg/m^3	是	
			冷轧北罩式退火炉（线）	二氧化硫	34	250	mg/m^3	是	
				氮氧化物	38	350	mg/m^3	是	
				颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			冷轧彩涂焚烧炉出口	颗粒物	29	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	83	250	mg/m^3	是	
				氮氧化物	109	350	mg/m^3	是	
			冷轧拆卷机出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			冷轧南罩式退火炉	二氧化硫	26	250	mg/m^3	是	
				氮氧化物	50	350	mg/m^3	是	
				颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			冷轧平整机	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			冷轧酸洗镀锌加热炉出口	二氧化硫	72	250	mg/m^3	是	
				氮氧化物	99	350	mg/m^3	是	
				颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			冷轧氧化铁出口	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			连铸连轧1#加热炉1#出口	氮氧化物	92	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	122	150	mg/m^3	是	
				烟尘	16	20	mg/m^3	是	
			连铸连轧1#加热炉2#出口	氮氧化物	101	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	76	150	mg/m^3	是	
				烟尘	14	20	mg/m^3	是	
			连铸连轧2#加热炉1#	氮氧化物	108	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	128	150	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				烟尘	13	20	mg/m^3	是	
			连铸连轧2#加热炉2#出口	氮氧化物	90	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	94	150	mg/m^3	是	
				烟尘	15	20	mg/m^3	是	
			连铸连轧均热炉出口	氮氧化物	98	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	98	150	mg/m^3	是	
				烟尘	12	20	mg/m^3	是	
			炼铁4#高炉出铁场	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			炼铁4#转运站除尘	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			炼铁5#高炉槽下除尘	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			炼铁5#高炉出铁除尘	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			炼铁7#高炉槽下除尘	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			炼铁7#高炉出铁除尘（线）	颗粒物	29	30	mg/m^3	是	
			热力1#CCPP发电锅炉	烟尘	42	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	96	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	131	400	mg/m^3	是	
			热力2#CCPP发电锅炉	烟尘	35	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	94	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	121	400	mg/m^3	是	
			三炼钢1#2#3#精炼炉除尘	颗粒物	16	20	mg/m^3	是	
			三炼钢1#2#混铁炉除尘器出口	颗粒物	14	20	mg/m^3	是	
			三炼钢1#转炉二次除尘	颗粒物	17	20	mg/m^3	是	
			三炼钢2#转炉二次除尘	颗粒物	12	20	mg/m^3	是	
			三炼钢3#4#转炉二次除尘	颗粒物	14	20	mg/m^3	是	
			烧结400机尾除尘	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			烧结400配料除尘	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			烧结400筛分除尘	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			烧结90成品除尘（筛分）	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			烧结90带冷机1#	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			烧结90带冷机2#	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	
			烧结90煤破除尘	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			烧结90热返矿电除尘器	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			生活部1农林路15吨锅炉	烟尘	109	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	460	1200	mg/m^3	是	
			生活部2罗二15吨锅炉	烟尘	121	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	485	1200	mg/m^3	是	
			生活部3罗一10吨锅炉	烟尘	104	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	481	1200	mg/m^3	是	
			生活部4百五15吨锅炉	烟尘	120	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	594	1200	mg/m^3	是	
			西400平米烧结机头脱硫后	氮氧化物	227	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	107	200	mg/m^3	是	
				烟尘	33	50	mg/m^3	是	
			线棒材厂棒二加热炉尾气出口	氮氧化物	99	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	100	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	15	20	mg/m^3	是	
			线棒材厂高线加热炉尾气出口	氮氧化物	97	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	90	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	13	20	mg/m^3	是	
			线棒厂棒一加热炉尾气出口	氮氧化物	112	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	106	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
			中板二1#常化炉	氮氧化物	96	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	54	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	16	20	mg/m^3	是	
				氮氧化物	32	150	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			中板二轧钢1#加热炉（线）	二氧化硫	114	150	mg/m^3	是	
				烟尘	15	20	mg/m^3	是	
			中板二轧钢2#加热炉	氮氧化物	85	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	44	150	mg/m^3	是	
				烟尘	12	20	mg/m^3	是	
			中板一1#加热炉	氮氧化物	90	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	48	150	mg/m^3	是	
				烟尘	16	20	mg/m^3	是	
			中板一2#加热炉	氮氧化物	108	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	60	150	mg/m^3	是	
				烟尘	17	20	mg/m^3	是	
			贮运中心管带机除尘器出口	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			1#300㎡烧结机机头脱硫出口（线）	氮氧化物	256	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	105	200	mg/m^3	是	
				烟尘	23	50	mg/m^3	是	
			1#300㎡烧结机机尾电除尘出口	烟尘	24	30	mg/m^3	是	
			1#3200m3高炉出铁厂1布袋除尘出	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			1#3200m3高炉出铁厂2布袋除尘出	颗粒物	18	30	mg/m^3	是	
			1#3200m3高炉矿槽1电除尘出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			1#3200m3高炉矿槽2电除尘出口	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			2#300㎡烧结机机头脱硫出口（线）	氮氧化物	211	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	109	200	mg/m^3	是	
				烟尘	25	50	mg/m^3	是	
			2#300㎡烧结机机尾电除尘出口	烟尘	23	30	mg/m^3	是	
			2#3200m3高炉出铁厂1布袋除尘出	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			2#3200m3高炉出铁厂2布袋除尘出	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			2#3200m3高炉矿槽1电除尘出口	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			2#3200m3高炉矿槽2电除尘出口	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	2014-2-20	260t/h燃气发电锅炉尾气出口	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	56	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	153	400	mg/m^3	是	
			300㎡烧结机成品电除尘出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			300㎡烧结机配料1#电除尘出口	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			300㎡烧结机配料2#电除尘出口	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			300㎡烧结机整粒1#电除尘出口	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			300㎡烧结机整粒2#电除尘出口	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			7#8#焦炉出焦除尘地面站布袋除尘出口	二氧化硫	98	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	42	100	mg/m^3	是	
			7#8#焦炉干熄焦除尘地面站布袋除尘出口	二氧化硫	12	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	38	100	mg/m^3	是	
			7#8#焦炉筛焦楼布袋除尘出口	颗粒物	39	50	mg/m^3	是	
			7#8#焦炉尾气出口	二氧化硫	84	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	124	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	46	50	mg/m^3	是	
			7#8#焦炉转运站布袋除尘出口	颗粒物	29	50	mg/m^3	是	
			7#8#焦炉装煤除尘地面站布袋除尘出口	二氧化硫	16	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	49	100	mg/m^3	是	
			LF/RH炉及上料布袋除尘出口	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			热轧1#加热炉尾气出口	氮氧化物	122	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	45	150	mg/m^3	是	
				烟尘	16	20	mg/m^3	是	
			热轧2#加热炉尾气出口	氮氧化物	116	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	42	150	mg/m^3	是	
				烟尘	15	20	mg/m^3	是	
			热轧3#加热炉尾气出口	氮氧化物	112	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	41	150	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				烟尘	12	20	mg/m^3	是	
			铁水倒罐站及铁水预处理布袋除尘	颗粒物	18	30	mg/m^3	是	
			转炉二次烟气布袋除尘出口	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	
峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	2014-1-22	1#发电燃气锅炉总口烟囱	烟尘	26	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	74	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	175	400	mg/m^3	是	
			110m2烧结机机头烟囱	氮氧化物	79	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	127	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	47	50	mg/m^3	是	
			110m2烧结机机尾烟囱	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			110m2烧结机配料烟囱	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			2#发电燃气锅炉总口烟囱	烟尘	26	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	82	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	173	400	mg/m^3	是	
			420高炉矿槽烟囱	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			420高炉上料口烟囱	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			630高炉矿槽烟囱	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			630高炉上料口烟囱	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			高炉出铁场总口烟囱	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			4#包装机尾除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			4#煤磨除尘器出口	颗粒物	25	50	mg/m^3	是	
			4#窑630转运除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			4#窑篦冷机袋除尘器出口	颗粒物	17	50	mg/m^3	是	
			4#窑篦冷机地沟除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			4#窑生料库顶除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			4#窑尾带4#生料磨除尘器出口	二氧化硫	14	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	745	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	27	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			5#煤磨除尘器出口	颗粒物	24	50	mg/m^3	是	
			5#散装库袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			5#生料库顶除尘器出口	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	
			5#生料库下除尘器出口	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			5#窑篦冷机袋除尘器出口	颗粒物	20	50	mg/m^3	是	
			5#窑生料大仓除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			5#窑尾及5#生料磨除尘器出口	二氧化硫	17	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	455	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	23	50	mg/m^3	是	
			6#散装库袋除尘器出口	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			6#生料入磨皮带袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			6#水泥磨尾除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			6#窑煤磨袋除尘器出口	颗粒物	26	50	mg/m^3	是	
			6#窑生料库顶袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			6#窑生料库下收尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			6#窑熟料库顶袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			6#窑头袋除尘器出口	颗粒物	25	50	mg/m^3	是	
			6#窑尾袋除尘器出口	二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	314	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	30	50	mg/m^3	是	
			7#散装库袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			7#水泥磨入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			7#水泥磨尾袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			7#水泥磨系统袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			8#散装库袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			8#水泥磨入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			8#水泥磨为袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			8#水泥磨系统袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司（原河北太行水泥股份有限公司）	2014-3-7	北包装机东除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			北包装机西除尘器出口	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			长胶带转运袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			大散装北除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			大散装南除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			吨包装袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			颚破袋除尘器出口	颗粒物	24	120	mg/m^3	是	
			二筛袋除尘器出口	颗粒物	23	120	mg/m^3	是	
			反击式破碎机袋除尘器出口	颗粒物	26	120	mg/m^3	是	
			干渣库顶除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			矿粉磨系统袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			老熟料库顶除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			磨尾袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			南包装机除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			配料库1#袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			配料库2#袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			配料库3#袋除尘器出口	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			散装入库提升机袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			砂岩破碎二破袋除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			砂岩破碎一破袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			砂岩入库皮带袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			砂岩输送皮带袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			生料配料库上袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			生料配料库下南袋除尘器出口	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			生料配料转运袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			石灰石储存库上袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			石灰石库除尘器出口	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			石灰石破碎袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			熟料库下皮带东转运除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			熟料配料库袋除尘器	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			熟料配料库下东袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			熟料配料库下西袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			熟料皮带转运点袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			熟料提升机头除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			水泥储存库北袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			水泥储存库南袋除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			水泥库顶除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			水泥磨斜槽除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			土筛袋除尘器出口	颗粒物	24	120	mg/m^3	是	
			新库熟料外放除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			新熟料库顶除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			新线熟料放料皮带东袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			新线熟料放料皮带西袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			一筛袋除尘器出口	颗粒物	22	120	mg/m^3	是	
			原煤输送皮带转运点袋除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区华瑞热电有限责任公司	2014-2-27	15#炉除尘器出口	烟尘	88	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	354	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	340	1100	mg/m^3	是	
峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	2014-3-19	1#机组	烟尘	32	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	128	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	92	1300	mg/m^3	是	
			2#机组	烟尘	31	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	135	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	898	1300	mg/m^3	是	
峰峰矿	冀中能源峰峰集团有限公司孙庄矸石热电	2014-2-20	1#35吨循环流化床除尘器出口	烟尘	59	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	166	1200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
区	限公司孙庄矸石热电厂	2014-2-20	3#35吨循环流化床除尘器出口	烟尘	58	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	174	900	mg/m^3	是	
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司五矿矸石热电厂	2014-3-14	4#锅炉脱硫后	烟尘	77	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	128	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	159	650	mg/m^3	是	
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂	2014-3-12	1号炉除尘器出口	烟尘	83	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	230	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	330	650	mg/m^3	是	
			2号炉除尘器出口	烟尘	68	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	194	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	296	650	mg/m^3	是	
			1#2#转炉二次除尘	烟尘	17	20	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁场	烟尘	28	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			1#煤粉制备	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			1#球团竖炉	氮氧化物	83	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	171	200	mg/m^3	是	
				烟尘	38	50	mg/m^3	是	
			1#窑顶废气除尘	氮氧化物	110	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	37	80	mg/m^3	是	
				烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			1#自备电厂燃气锅炉	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	59	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	86	400	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			2#煤粉制备	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
				氮氧化物	71	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸县	河北纵横钢铁集团有限公司	2014-2-26	2#球团竖炉	二氧化硫	180	200	mg/m^3	是	
				烟尘	40	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机机头	氮氧化物	91	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	184	200	mg/m^3	是	
				烟尘	46	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机机尾	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			2#窑顶废气除尘	氮氧化物	99	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	33	80	mg/m^3	是	
				烟尘	25	30	mg/m^3	是	
			2#自备电厂燃气锅炉	烟尘	31	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	54	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	93	400	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场	烟尘	26	30	mg/m^3	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			3#烧结机机头	氮氧化物	62	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	84	200	mg/m^3	是	
				烟尘	45	50	mg/m^3	是	
			3#烧结机机尾	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			3#铁矿粉料仓	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			3#窑顶废气除尘	氮氧化物	105	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	41	80	mg/m^3	是	
				烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			4#高炉出铁场	烟尘	26	30	mg/m^3	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			4#窑顶废气除尘	氮氧化物	106	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	38	80	mg/m^3	是	
				烟尘	28	30	mg/m^3	是	
			炼钢散装料	颗粒物	17	20	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			炼铁原料转运	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			燃料破碎转运	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			烧结机配料除尘	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
邯郸县	冀中能源股份有限公司邯郸陶二矸石热电厂	2014-2-28	4#锅炉脱硫出口	二氧化硫	197	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	170	650	mg/m^3	是	
				烟尘	56	200	mg/m^3	是	
成安县	国能成安生物发电有限公司	2014-2-19	1#发电锅炉废气排放烟囱	烟尘	48	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	203	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	265	650	mg/m^3	是	
涉　县	崇利制钢有限公司	2014-3-14	1#2#带烧机头脱硫塔出口	氮氧化物	132	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	30	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	43	50	mg/m^3	是	
			1#2#转炉二次除尘出口	颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
			1#带烧机尾静电除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			1#高炉槽下静电除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			1#高炉炉前布袋除尘器出口	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			2#带烧机尾静电除尘器出口	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			2#高炉槽下布袋除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			2#高炉炉前布袋除尘器出口	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			3#高炉槽下布袋除尘器出口	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	
			3#高炉炉前布袋除尘器出口	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
涉　县	国电河北龙山发电有限责任公司（原国电一五零发电厂关闭）	2014-2-20	1#机组	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	160	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	74	650	mg/m^3	是	
			2#机组	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	248	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	98	650	mg/m^3	是	
			粉煤灰调配库顶	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉　县	邯郸涉县金隅水泥有限公司(原河北宙石水泥有限公司)	2014-2-18	河道淤沙调配库顶	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			均化库内	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			空气斜槽到均化库	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			煤磨	颗粒物	24	50	mg/m^3	是	
			散装库顶中间	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	
			生料磨上	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			石灰石调配库顶	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			石灰石破碎机	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
			熟料储库及输送1号收尘	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			熟料库外	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			窑头	颗粒物	46	50	mg/m^3	是	
			窑尾	二氧化硫	8	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	184	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
			预热器	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			转炉渣调配库顶	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			1#2#高炉铁水罐	颗粒物	17	20	mg/m^3	是	
			1#2#焦炉炉顶除尘地面站	颗粒物	59	100	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			1#高炉沟下	颗粒物	29	30	mg/m^3	是	
			1#锅炉	烟尘	47	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	88	1200	mg/m^3	是	
			1#石灰回转窑	氮氧化物	199	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	61	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			13#锅炉	烟尘	41	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	83	1200	mg/m^3	是	
			14#锅炉	烟尘	35	250	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉　县	天津天铁冶金集团有限公司（天津铁厂）	2014-2-24	14#锅炉	二氧化硫	85	1200	mg/m^3	是	
			2#3#高炉出铁场	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			2#高炉沟下	颗粒物	29	30	mg/m^3	是	
			2#锅炉	烟尘	45	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	47	1200	mg/m^3	是	
			2#石灰回转窑	氮氧化物	156	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	80	80	mg/m^3	是	
				颗粒物	29	30	mg/m^3	是	
			3#4#高炉出铁场	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			3#高炉沟下	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			3#锅炉	烟尘	42	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	70	1200	mg/m^3	是	
			4#高炉沟下	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			4#锅炉	烟尘	44	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	92	1200	mg/m^3	是	
			4#烧结机机头	氮氧化物	217	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	163	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	27	50	mg/m^3	是	
			4#烧结机机尾	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			5#锅炉	烟尘	41	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	80	1200	mg/m^3	是	
			6#高炉出铁厂	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			6#锅炉	烟尘	44	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	80	1200	mg/m^3	是	
			7#锅炉	烟尘	39	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	73	1200	mg/m^3	是	
			8#9#白灰窑	氮氧化物	58	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	25	80	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			8#锅炉	烟尘	39	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	86	1200	mg/m^3	是	
			二烧机头	氮氧化物	163	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	181	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
			二烧机尾	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			二烧冷破碎	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			回转窑冷却卸料	颗粒物	20	20	mg/m^3	是	
			回转窑筛分1#	颗粒物	19	20	mg/m^3	是	
			回转窑筛分2#	颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
			回转窑转运	颗粒物	20	20	mg/m^3	是	
			焦化车间粉碎机	颗粒物	37	50	mg/m^3	是	
			焦化车间筛焦楼	颗粒物	38	50	mg/m^3	是	
			焦化分厂预破碎	颗粒物	39	50	mg/m^3	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
			南北栈桥	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	
			热轧(铁水预处理)	颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
			热轧1#180转炉二次除尘器	颗粒物	19	20	mg/m^3	是	
			热轧2#180吨转炉除尘器	颗粒物	19	20	mg/m^3	是	
			热轧混铁炉	颗粒物	19	20	mg/m^3	是	
			三烧返矿槽	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			烧结配料机	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
磁　县	磁县六合工业有限公司矸石发电分公司(原磁县观台矸石发电厂)	2014-2-21	3#燃煤锅炉出口（在线）	烟尘	76	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	179	1200	mg/m^3	是	
磁　县	磁县申家庄煤矿矸石发电厂	2014-2-25	2#静电除尘器出口	烟尘	155	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	284	1200	mg/m^3	是	
				烟尘	79	100	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
磁　县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	2014-1-20	3#锅炉出口	二氧化硫	155	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	179	650	mg/m^3	是	
			4#锅炉出口	烟尘	82	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	143	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	169	650	mg/m^3	是	
永年县	河北省永年县焦窑坑口电厂	2014-3-11	3#锅炉除尘器后	烟尘	45	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	430	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	109	650	mg/m^3	是	
永年县	永年县永美热电有限公司	2014-3-13	2#锅炉除尘脱硫器出口	烟尘	37	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	132	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	117	1100	mg/m^3	是	
			2#贮灰罐除尘器出口	颗粒物	51	120	mg/m^3	是	
			煤破碎机除尘器出口	颗粒物	39	120	mg/m^3	是	
邯郸冀南新区	大唐河北发电有限公司马头热电分公司	2014-2-19	10机组脱硫出口	烟尘	35	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	210	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	76	1100	mg/m^3	是	
			8机组脱硫出口	烟尘	32	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	247	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	754	1100	mg/m^3	是	
			9机组脱硫出口	烟尘	35	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	166	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	442	1100	mg/m^3	是	
武安市	大唐武安发电有限公司	2014-3-7	1号机组	烟尘	26	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	101	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	177	650	mg/m^3	是	
			2号机组	烟尘	23	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	96	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	166	650	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	120T转炉二次除尘	烟尘	16	30	mg/m³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	180m2烧结机机头	氮氧化物	33	400	mg/m³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	180m2烧结机机头	二氧化硫	33	200	mg/m³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	180m2烧结机机头	颗粒物	33	50	mg/m³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	180m2烧结机机尾	烟尘	29	30	mg/m³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	2#高炉槽下	颗粒物	29	30	mg/m³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	2#高炉出铁场	烟尘	27	30	mg/m³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	3#高炉槽下	颗粒物	27	30	mg/m³	是	
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	2014-3-15	3#高炉出铁场	烟尘	30	30	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	1#高炉槽下	颗粒物	26	30	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	1#高炉出铁场	烟尘	27	30	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	110m2烧结成品除尘	颗粒物	23	30	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	110m2烧结机头除尘	氮氧化物	88	400	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	110m2烧结机头除尘	二氧化硫	123	200	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	110m2烧结机头除尘	颗粒物	36	50	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	110m2烧结机尾除尘	烟尘	26	30	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	110m2烧结配料除尘	颗粒物	25	30	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	2#高炉槽下	颗粒物	26	30	mg/m³	是	
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	2014-2-24	2#高炉出铁场	烟尘	27	30	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	1-4号白灰窑除尘器后	二氧化硫	35	80	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	1-4号白灰窑除尘器后	颗粒物	25	50	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	5-7#白灰炉除尘器后	二氧化硫	28	80	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	5-7#白灰炉除尘器后	颗粒物	26	50	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	8-15号白灰窑除尘器后	二氧化硫	31	80	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	8-15号白灰窑除尘器后	颗粒物	25	50	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	钢厂3#4#转炉二次除尘器后	烟尘	17	20	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	一铁5#高炉出铁场布袋除尘器后	烟尘	27	30	mg/m³	是	
武安市	河北普阳钢铁有限公司	2014-3-8	一铁5#高炉筛分楼布袋除尘器后	颗粒物	26	30	mg/m³	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			一铁5#高炉上料系统布袋除尘器后	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
武安市	河北文丰钢铁有限公司	2014-2-25	1#发电锅炉静电除尘	烟尘	17	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	86	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	21	400	mg/m^3	是	
			1#高炉槽下排气筒一炼铁	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁场排气筒一炼铁	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			120吨转炉二次除尘	颗粒物	17	20	mg/m^3	是	
			126m2烧结机保温段2#风机	颗粒物	26	50	mg/m^3	是	
			126m2烧结机头脱硫出口	氮氧化物	51	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	145	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
			126m2烧结机尾	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			2#发电锅炉静电除尘	烟尘	21	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	90	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	23	400	mg/m^3	是	
			2#高炉槽下（二炼铁）	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			2#高炉槽下排气筒一炼铁	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场除尘二炼铁	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场排气筒一炼铁	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			25吨锅炉（西区）	二氧化硫	88	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	16	400	mg/m^3	是	
				烟尘	17	50	mg/m^3	是	
			3#烧结机尾（二烧结）	颗粒物	28	50	mg/m^3	是	
			50吨锅炉（西区）	二氧化硫	87	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	15	400	mg/m^3	是	
				烟尘	19	50	mg/m^3	是	
			600吨混铁炉（一炼钢）	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	
			白灰系统	颗粒物	27	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			二炼钢混铁炉	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			烧结成品除尘器出口（一烧结）	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			一炼钢1#2#转炉二次除尘	颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
			原料白灰粉碎（一烧结）	颗粒物	25	50	mg/m^3	是	
			原料皮带（106）	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			原料皮带(109)	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
武安市	河北新金钢铁有限公司	2014-2-21	1#高炉出铁场	烟尘	25	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			10m2竖炉	氮氧化物	112	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	189	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			120m2烧结地沟	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			120M2烧结结尾	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			1300吨混铁炉	烟尘	18	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			2#高炉矿槽	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			200m2烧结成品仓	烟尘	28	30	mg/m^3	是	
			200m2烧结地沟	烟尘	28	30	mg/m^3	是	
			200m2烧结机头、冷却段	氮氧化物	127	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	187	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	40	50	mg/m^3	是	
			200m2烧结机尾	烟尘	28	30	mg/m^3	是	
			200m2烧结振筛	烟尘	26	30	mg/m^3	是	
			20吨煤气发电锅炉	二氧化硫	69	200	mg/m^3	是	
				烟尘	18	30	mg/m^3	是	
				氮氧化物	13	400	mg/m^3	是	
			2号200m2烧结机成品	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
				氮氧化物	127	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2号200m2烧结机头脱硫	二氧化硫	187	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	40	50	mg/m^3	是	
			2号200m2烧结机尾	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			300、600吨混铁炉	烟尘	18	30	mg/m^3	是	
			35吨煤气发电锅炉	二氧化硫	69	200	mg/m^3	是	
				烟尘	17	30	mg/m^3	是	
				氮氧化物	11	400	mg/m^3	是	
			5#高炉出铁场	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			5#高炉矿槽	烟尘	26	30	mg/m^3	是	
			白灰窑本体	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
			白灰窑地沟	烟尘	24	50	mg/m^3	是	
			二炼钢转炉二次	烟尘	17	20	mg/m^3	是	
			一炼钢转炉二次	烟尘	17	20	mg/m^3	是	
武安市	河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司	2014-3-4	1#.2#转炉二次除尘	烟尘	17	20	mg/m^3	是	
			1.2#发电锅炉	二氧化硫	38	200	mg/m^3	是	
				烟尘	13	30	mg/m^3	是	
				氮氧化物	30	400	mg/m^3	是	
			3#发电锅炉除尘器出口	二氧化硫	35	200	mg/m^3	是	
				烟尘	12	30	mg/m^3	是	
				氮氧化物	30	400	mg/m^3	是	
			5#.6#高炉槽上槽下4#出铁场	烟尘	23	30	mg/m^3	是	
			5#高炉出铁场除尘器出口	烟尘	21	30	mg/m^3	是	
			6#高炉出铁场除尘器出口	烟尘	24	30	mg/m^3	是	
			2#620高炉出铁场除尘器	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			2#620高炉矿槽上下除尘器	颗粒物	22	30	mg/m^3	是	
			220m2带烧机头除尘器（脱硫后）	氮氧化物	97	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	152	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	29	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	2014-3-7	220m2带烧机尾除尘器	颗粒物	24	50	mg/m^3	是	
			二期煤气发电	烟尘	15	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	27	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	36	400	mg/m^3	是	
			炼钢二次除尘器	颗粒物	17	50	mg/m^3	是	
			三期煤气发电	烟尘	43	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	31	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	17	400	mg/m^3	是	
武安市	河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司	2014-3-9	1#2#白灰炉窑下	颗粒物	14	50	mg/m^3	是	
			1#白灰炉引风	二氧化硫	34	80	mg/m^3	是	
				烟尘	19	50	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁口	烟尘	24	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			1#高线加热炉	二氧化硫	45	150	mg/m^3	是	
				烟尘	11	20	mg/m^3	是	
			1#转炉二次除尘	烟尘	16	20	mg/m^3	是	
			2#白灰炉引风	二氧化硫	38	80	mg/m^3	是	
				烟尘	14	50	mg/m^3	是	
			2#高线加热炉	二氧化硫	52	150	mg/m^3	是	
				烟尘	17	20	mg/m^3	是	
			2#转炉二次除尘	烟尘	15	20	mg/m^3	是	
			35T锅炉烟道	烟尘	23	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	41	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	75	400	mg/m^3	是	
			75T锅炉烟道	烟尘	18	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	38	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	97	400	mg/m^3	是	
			白灰炉原料系统	颗粒物	16	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	2014-3-3	1#、2#转炉二次除尘器出口	颗粒物	16	20	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁场除尘器出口	烟尘	25	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽除尘器出口	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
		2014-3-18	2#锅炉废气排放口	氮氧化物	22	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	59	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	14	30	mg/m^3	是	
		2014-3-3	3#、4#转炉二次除尘器出口	烟尘	13	20	mg/m^3	是	
			二期炼钢混铁炉除尘器出口	烟尘	25	30	mg/m^3	是	
			高炉原料除尘器出口	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	
			一期炼钢混铁炉除尘器出口	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	2014-3-13	1#煤气发电厂	二氧化硫	80	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	34	400	mg/m^3	是	
			2#煤气发电厂	烟尘	23	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	34	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	80	400	mg/m^3	是	
			200m2烧结机头	氮氧化物	117	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	154	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
			200m2烧结机尾	烟尘	24	30	mg/m^3	是	
			3#煤气发电厂	烟尘	23	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	46	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	32	400	mg/m^3	是	
			50t转炉二次除尘	烟尘	16	20	mg/m^3	是	
			600t混铁炉除尘	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	
			炼钢上料除尘	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	
			1#72m2烧结机烟气脱硫塔排气筒	氮氧化物	77	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	112	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公司	2014-2-18	2#72m2烧结机机头除尘器出口	氮氧化物	118	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	200	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	43	50	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场除尘器排气筒	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			3#高炉矿槽除尘器排气筒	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			72m2烧结机机尾除尘器出口	烟尘	28	30	mg/m^3	是	
			燃气发电锅炉除尘器出口	烟尘	28	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	58	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	119	400	mg/m^3	是	
			转炉除尘器出口	烟尘	0	20	mg/m^3	是	
武安市	河北兴华钢铁有限公司	2014-2-26	1#高炉出铁场	烟尘	25	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			1#烧结机机头	氮氧化物	81	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	116	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	28	50	mg/m^3	是	
			1#烧结机机尾	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			2#发电	烟尘	10	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	50	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	33	400	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场	烟尘	24	30	mg/m^3	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			炼钢二次除尘	烟尘	26	30	mg/m^3	是	
武安市	河北亿丰热电有限公司(原武安市电业公司热电厂)	2014-2-22	1#烟囱	烟尘	18.5	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	142.5	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	51.5	100	mg/m^3	是	
			1#锅炉北除尘器	烟尘	26	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	171	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	80	100	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	2014-3-15	1#锅炉南除尘器	烟尘	25	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	67	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	86	100	mg/m^3	是	
			2#锅炉北除尘器	烟尘	24	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	140	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	86	100	mg/m^3	是	
			2#锅炉南除尘器	烟尘	25	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	160	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	86	100	mg/m^3	是	
武安市	武安顶峰热电有限公司	2014-3-11	6#静电除尘器出口	烟尘	22.4	30	mg/m^3	是	
				二氧化硫	131	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	58	100	mg/m^3	是	
武安市	武安市广耀铸业有限公司	2014-2-26	4#高炉出铁场	烟尘	19	30	mg/m^3	是	
			4#高炉矿槽	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			发电厂1#锅炉	烟尘	38	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	66	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	30	400	mg/m^3	是	
			发电厂2#锅炉	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	59	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	29	400	mg/m^3	是	
			炼钢二次除尘	烟尘	18	50	mg/m^3	是	
武安市	武安市永诚铸业有限责任公司	2014-3-7	460m3高炉槽上下	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
			460m3高炉出铁厂	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			转炉	烟尘	17	20	mg/m^3	是	
			1#15MW煤气发电	氮氧化物	34	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	25	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	34	50	mg/m^3	是	
			1#2#高炉槽上排气筒	烟尘	22	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达	超标倍数
武安市	武安市裕华钢铁有限公司	2014-2-24	1#2#高炉出铁口排气筒	颗粒物	24	30	mg/m3	是	
			1#2#高炉转运站排气筒	颗粒物	23	30	mg/m3	是	
			1#高炉槽下排气筒	颗粒物	23	30	mg/m3	是	
			1#转炉二次除尘排气筒	烟尘	16	30	mg/m3	是	
			2#15MW煤气发电	氮氧化物	36	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	27	200	mg/m3	是	
				颗粒物	34	50	mg/m3	是	
			2#高炉槽下排气筒	颗粒物	23	30	mg/m3	是	
			2#转炉二次除尘	烟尘	17	20	mg/m3	是	
			3#高炉出铁口排气筒	颗粒物	24	30	mg/m3	是	
			3#高炉矿槽排气筒	烟尘	25	30	mg/m3	是	
			3#烧结机机头排气筒	氮氧化物	83	400	mg/m3	是	
				烟尘	42	50	mg/m3	是	
				二氧化硫	126	400	mg/m3	是	
			3#烧结机尾排气筒	烟尘	27	30	mg/m3	是	
			3#转炉二次除尘	烟尘	16	20	mg/m3	是	
			3、4#烧结机地沟	烟尘	29	30	mg/m3	是	
			3、4#烧结配二楼	烟尘	29	30	mg/m3	是	
			3、4#烧结筛分楼	烟尘	27	30	mg/m3	是	
			3、4#烧结上料	烟尘	28	30	mg/m3	是	
			30MW煤气发电	氮氧化物	36	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	27	200	mg/m3	是	
				颗粒物	34	50	mg/m3	是	
			4#5#高炉转运站排气筒	烟尘	24	30	mg/m3	是	
			4#高炉出铁口排气筒	烟尘	27	30	mg/m3	是	
			4#高炉矿槽排气筒	烟尘	27	30	mg/m3	是	
			4#转炉二次除尘	烟尘	17	20	mg/m3	是	
			5#高炉出铁口排气筒	颗粒物	26	30	mg/m3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			5#高炉矿槽排气筒	烟尘	25	30	mg/m^3	是	
			5#高炉汽车收料排气筒	烟尘	25	30	mg/m^3	是	
武安市	武安市运丰冶金工业有限公司	2014-3-15	2#高炉出铁场排气筒	烟尘	27	30	mg/m^3	是	
			2#高炉矿槽排气筒	烟尘	30	30	mg/m^3	是	
			36m2*2烧结机筛分排气筒	烟尘	28	30	mg/m^3	是	
武安市	新兴铸管股份有限公司	2014-2-17	第二铸管部喂丝球化除尘器出口	颗粒物	35	120	mg/m^3	是	
			第三铸管部喂丝球化、浇铸除尘器	颗粒物	28	150	mg/m^3	是	
			第一铸管部喂丝球化除尘器出口	颗粒物	33	150	mg/m^3	是	
			动力电厂1#锅炉尾气出口	烟尘	41	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	95	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	235	400	mg/m^3	是	
			动力电厂2#锅炉尾气出口	烟尘	39	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	92	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	210	400	mg/m^3	是	
			动力电厂3#锅炉	烟尘	23	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	91	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	228	400	mg/m^3	是	
			动力运输部1#锅炉除尘器出口	烟尘	178	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	772	1200	mg/m^3	是	
			动力运输部7#锅炉烟囱	烟尘	130	250	mg/m^3	是	
				二氧化硫	648	1200	mg/m^3	是	
			格板部镀锌除尘器出口	颗粒物	30	120	mg/m^3	是	
			焦化拦焦除尘器	颗粒物	19	100	mg/m^3	是	
			炼钢1#转炉二次除尘	颗粒物	19	20	mg/m^3	是	
			炼钢2#转炉二次除尘	颗粒物	18	20	mg/m^3	是	
			炼铁部2#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
			炼铁部4#、5#烧结机机头脱硫设施出口转炉烟囱	氮氧化物	186	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	155	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			出口转炉烟囱	颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
			炼铁部4#、5#烧结机机尾除尘器出	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			炼铁部4#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			炼铁部5#高炉出铁场除尘器出口	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			炼铁部6#烧结机机头脱硫设施出口	氮氧化物	173	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	168	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	42	50	mg/m^3	是	
			炼铁部6#烧结机机尾除尘器出口	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			球团部白灰旋窑窑尾除尘器出口	氮氧化物	187	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	71	180	mg/m^3	是	
				颗粒物	14	50	mg/m^3	是	
			球团部白云石窑除尘器出口	氮氧化物	135	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	44	180	mg/m^3	是	
				颗粒物	21	50	mg/m^3	是	
			球团部回转窑窑尾东除尘器	氮氧化物	166	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	195	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	38	50	mg/m^3	是	
			球团部回转窑窑尾西除尘器出口	氮氧化物	189	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	183	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	41	50	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场除尘器铁烟囱后	烟尘	26	30	mg/m^3	是	
			2#高炉筛粉除尘器后	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			2#高炉上料除尘器后	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			265m2 烧结机1#机头静电除尘器烟囱	氮氧化物	125	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	186	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	48	50	mg/m^3	是	
			265m2烧结机2#机头静电除尘器烟囱	氮氧化物	118	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	187	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	2014-3-7		颗粒物	48	50	mg/m^3	是	
			265m2烧结机地沟除尘器烟囱	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			265m2烧结机地沟除尘烟囱	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			265m2烧结机机尾静电除尘器烟囱	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			265m2烧结机筛粉间除尘器烟囱	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场除尘器后	烟尘	28	30	mg/m^3	是	
			3#高炉筛粉除尘器后	颗粒物	28	30	mg/m^3	是	
			3#高炉上料除尘器后	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	
			50MW煤气电厂烟囱	氮氧化物	25	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	84	100	mg/m^3	是	
				烟尘	20	50	mg/m^3	是	
			钢厂1#转炉二次除尘器铁烟囱	颗粒物	17	20	mg/m^3	是	
桥西区	冀中能源股份有限公司矸石热电厂	2014-2-21	4#75t锅炉	烟尘	37.4	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	77	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	228.5	650	mg/m^3	是	
			5#75t锅炉	烟尘	55.5	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	265.8	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	254.2	650	mg/m^3	是	
			1#2#转炉二次烟气	颗粒物	17.7	20	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁场	颗粒物	15	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	
			1#焦炉	二氧化硫	32	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	114	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	25	50	mg/m^3	是	
			1、2#混铁炉烟气	颗粒物	12	20	mg/m^3	是	
			180、198烧结机成品仓	颗粒物	22.7	30	mg/m^3	是	
			180、198烧结机破碎	颗粒物	12	30	mg/m^3	是	
			180烧结机尾	颗粒物	13	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	2014-1-24	180烧结机整粒	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	
			198烧结机配料	颗粒物	15.3	30	mg/m^3	是	
			198烧结机尾	颗粒物	13	30	mg/m^3	是	
			198烧结机整粒	颗粒物	12	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	11	30	mg/m^3	是	
			2#焦炉	二氧化硫	23	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	279	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	18	50	mg/m^3	是	
			3#4#转炉二次烟气	颗粒物	15.7	20	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场	颗粒物	14.7	30	mg/m^3	是	
			3#高炉矿槽	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	
			3#混铁炉烟气	颗粒物	12	20	mg/m^3	是	
			焦炉地面站	二氧化硫	48	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	12	100	mg/m^3	是	
			焦炉煤破碎	颗粒物	22	50	mg/m^3	是	
			焦炭筛分	颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
			焦炭转运	颗粒物	13	50	mg/m^3	是	
			套筒窑成品	颗粒物	15	20	mg/m^3	是	
			套筒窑炉顶	颗粒物	6.5	30	mg/m^3	是	
桥西区	邢台国泰发电有限责任公司	2014-1-21	10号机组	烟尘	25	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	137	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	473	650	mg/m^3	是	
			11号机组	烟尘	30	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	138	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	620	650	mg/m^3	是	
			1#出铁场	颗粒物	26.7	30	mg/m^3	是	
			1#高炉槽下（1#）	颗粒物	23.6	30	mg/m^3	是	
				氮氧化物	143	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台县	德龙钢铁有限公司	2014-2-8	132烧结机头	二氧化硫	168	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	18	50	mg/m^3	是	
			132烧结机尾	颗粒物	28.7	30	mg/m^3	是	
			156燃烧机头二期	氮氧化物	194	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	156	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	21	50	mg/m^3	是	
			156烧结机尾	颗粒物	25.9	30	mg/m^3	是	
			2#、3#出铁场	颗粒物	24.1	30	mg/m^3	是	
			2#高炉槽下（1#）	颗粒物	18.7	30	mg/m^3	是	
			3#高炉槽下（1#）	颗粒物	21.4	30	mg/m^3	是	
		2014-3-7	75t锅炉	烟尘	6	10	mg/m^3	是	
				二氧化硫	65	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	14	200	mg/m^3	是	
		2014-2-8	850轧机加热炉	氮氧化物	10	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	4	150	mg/m^3	是	
				颗粒物	11	20	mg/m^3	是	
		2014-3-7	转炉二次烟气	颗粒物	13.7	20	mg/m^3	是	
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂	2014-2-28	1#75t锅炉	烟尘	31	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	143.5	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	208.2	650	mg/m^3	是	
			2#35t锅炉	烟尘	33.3	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	100.5	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	196.4	650	mg/m^3	是	
隆尧县	隆尧天唯热电有限公司	2014-2-13	1#130t锅炉	烟尘	44.2	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	277.4	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	609.7	650	mg/m^3	是	
			3#130t锅炉	烟尘	38.6	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	182.7	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氮氧化物	490.4	650	mg/m^3	是	
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	2014-2-15	总排口	烟尘	17	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	219	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	191	650	mg/m^3	是	
邢台市经济开发区	邢台东庞通达煤电有限公司邢东热电厂	2014-1-8	1#脱硫塔	氮氧化物	327	650	mg/m^3	是	
				烟尘	74	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	79	200	mg/m^3	是	
			2#脱硫塔	氮氧化物	269	650	mg/m^3	是	
				烟尘	87	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	60	200	mg/m^3	是	
南宫市	国能南宫生物发电有限公司	2014-2-12	130吨发电锅炉	烟尘	141.3	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	79.6	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	285.2	450	mg/m^3	是	
沙河市	河北迎新集团矸石热电有限公司	2014-1-17	1#75t锅炉	烟尘	139.8	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	579.3	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	406.9	450	mg/m^3	是	
沙河市	冀中能源股份有限公司显德汪矿矸石电厂	2014-2-27	65T锅炉	烟尘	44.9	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	350.4	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	422.4	650	mg/m^3	是	
沙河市	冀中能源股份有限公司章村矿矸石热电厂	2014-2-27	130t锅炉	烟尘	46.6	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	312	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	113.8	650	mg/m^3	是	
			10线排气袋	二氧化硫	198	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	110	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	9	18	mg/m^3	是	
			10线再处理	颗粒物	9	18	mg/m^3	是	
			1线排气袋	二氧化硫	184	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	56	240	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	龙星化工股份有限公司	2014-2-28		颗粒物	11	18	mg/m^3	是	
			1线再处理	颗粒物	11	18	mg/m^3	是	
			2线排气袋	二氧化硫	480	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	41	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	10	18	mg/m^3	是	
			2线再处理	颗粒物	10	18	mg/m^3	是	
			4线排气袋	二氧化硫	319	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	115	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	9	18	mg/m^3	是	
			4线再处理	颗粒物	10	18	mg/m^3	是	
			5、7#尾气锅炉	二氧化硫	223	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	214	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	9	18	mg/m^3	是	
			5线排气袋	二氧化硫	210	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	93	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	11	18	mg/m^3	是	
			5线再处理	颗粒物	9	18	mg/m^3	是	
			6线排气袋	二氧化硫	29	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	74	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	12	18	mg/m^3	是	
			6线再处理	颗粒物	11	18	mg/m^3	是	
			7线排气袋	二氧化硫	43	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	132	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	10	18	mg/m^3	是	
			7线再处理	颗粒物	11	18	mg/m^3	是	
			8线排气袋	二氧化硫	47	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	162	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	11	18	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			8线再处理	颗粒物	10	18	mg/m^3	是	
			9线排气袋	二氧化硫	210	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	109	240	mg/m^3	是	
				颗粒物	10	18	mg/m^3	是	
			9线再处理	颗粒物	10	18	mg/m^3	是	
沙河市	沙河市安全实业有限公司	2014-2-10	1线玻璃窑炉	二氧化硫	102	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1905	700	mg/m^3	否	1.7
				颗粒物	18	50	mg/m^3	是	
			2线玻璃窑炉	二氧化硫	71	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1624	700	mg/m^3	否	1.3
				颗粒物	21	50	mg/m^3	是	
		2014-2-26	3线玻璃窑炉	二氧化硫	338	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1873	700	mg/m^3	否	1.7
				颗粒物	37	50	mg/m^3	是	
			4线玻璃炉窑	二氧化硫	270	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1039	700	mg/m^3	否	0.5
				颗粒物	38	50	mg/m^3	是	
		2014-3-5	5线玻璃炉窑	二氧化硫	119	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1867	700	mg/m^3	否	1.7
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
			6线玻璃炉窑	二氧化硫	144	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1678	700	mg/m^3	否	1.4
				颗粒物	45	50	mg/m^3	是	
		2014-2-10	7线玻璃炉窑	二氧化硫	85	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	2604	700	mg/m^3	否	2.7
				颗粒物	33	50	mg/m^3	是	
			8线玻璃炉窑	二氧化硫	99	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	2386	700	mg/m^3	否	2.4

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	31	50	mg/m^3	是	
沙河市	沙河市长城玻璃有限公司	2014-1-13	3#900t玻璃炉窑	二氧化硫	226.1	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	2308	700	mg/m^3	否	2.3
				颗粒物	49.9	50	mg/m^3	是	
			4#900t玻璃炉窑	二氧化硫	273.4	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	1974.8	700	mg/m^3	否	1.8
				颗粒物	49.1	50	mg/m^3	是	
			5#700t玻璃炉窑	二氧化硫	394.2	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	3083.9	700	mg/m^3	否	3.4
				颗粒物	42.8	50	mg/m^3	是	
			6#玻璃炉窑	二氧化硫	395.2	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	3892.4	700	mg/m^3	否	4.6
				颗粒物	43.5	50	mg/m^3	是	
		2014-1-13	7#1200t玻璃炉窑	二氧化硫	392.3	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	3015.1	700	mg/m^3	否	3.3
				颗粒物	35.2	50	mg/m^3	是	
			8#1200t玻璃炉窑	二氧化硫	396.8	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	3593.9	700	mg/m^3	否	4.1
				颗粒物	34.3	50	mg/m^3	是	
			1#辊道窑	二氧化硫	72.4	300	mg/m^3	是	
				氮氧化物	157.2	450	mg/m^3	是	
				颗粒物	22.7	50	mg/m^3	是	
			1#烘干	二氧化硫	70.1	300	mg/m^3	是	
				氮氧化物	73.6	450	mg/m^3	是	
				颗粒物	22.8	50	mg/m^3	是	
			1#喷雾干燥塔	颗粒物	19.4	120	mg/m^3	是	
			2#辊道窑	二氧化硫	79	300	mg/m^3	是	
				氮氧化物	155.4	450	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	2014-2-19		颗粒物	22	50	mg/m3	是	
			2#烘干	二氧化硫	65.3	300	mg/m3	是	
				氮氧化物	77	450	mg/m3	是	
				颗粒物	26.2	50	mg/m3	是	
			2#喷雾干燥塔	颗粒物	20.7	120	mg/m3	是	
			3#辊道窑	二氧化硫	82.4	300	mg/m3	是	
				氮氧化物	149.3	450	mg/m3	是	
				颗粒物	22	50	mg/m3	是	
			3#烘干	二氧化硫	70.4	300	mg/m3	是	
				氮氧化物	79.7	450	mg/m3	是	
				颗粒物	25.4	50	mg/m3	是	
			3#喷雾干燥塔	颗粒物	19.9	120	mg/m3	是	
			4#辊道窑	二氧化硫	39.3	300	mg/m3	是	
				氮氧化物	158.6	450	mg/m3	是	
				颗粒物	17.3	50	mg/m3	是	
			4#烘干	二氧化硫	72.1	300	mg/m3	是	
				氮氧化物	72.1	450	mg/m3	是	
				颗粒物	24.8	50	mg/m3	是	
			4#喷雾干燥塔	颗粒物	18.4	120	mg/m3	是	
			5#辊道窑	二氧化硫	32.7	300	mg/m3	是	
				氮氧化物	154.8	450	mg/m3	是	
				颗粒物	17	50	mg/m3	是	
			5#烘干	二氧化硫	69.3	300	mg/m3	是	
				氮氧化物	82	450	mg/m3	是	
				颗粒物	27.6	50	mg/m3	是	
			5#喷雾干燥塔	颗粒物	21.6	120	mg/m3	是	
			110烧结机机尾	颗粒物	27.4	50	mg/m3	是	
			110烧结机配料	颗粒物	27.8	50	mg/m3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	110烧结机燃烧段	二氧化硫	106	600	mg/m^3	是	
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	110烧结机燃烧段	氮氧化物	125	500	mg/m^3	是	
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	110烧结机燃烧段	颗粒物	28.9	80	mg/m^3	是	
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	40t高炉煤气锅炉	二氧化硫	29	100	mg/m^3	是	
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	40t高炉煤气锅炉	氮氧化物	80	300	mg/m^3	是	
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	40t高炉煤气锅炉	颗粒物	27.7	50	mg/m^3	是	
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	460高炉槽下	颗粒物	28.1	50	mg/m^3	是	
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	460高炉出铁场	颗粒物	25.2	50	mg/m^3	是	
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	2014-1-7	喷煤	颗粒物	28.4	50	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	2014-1-23	循环流化床锅炉8#	烟尘	70	100	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	2014-1-23	循环流化床锅炉8#	二氧化硫	757	1200	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	2014-1-23	循环流化床锅炉8#	氮氧化物	252	650	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	2014-1-23	循环流化床锅炉9#	烟尘	89	100	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	2014-1-23	循环流化床锅炉9#	二氧化硫	160	1200	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	2014-1-23	循环流化床锅炉9#	氮氧化物	102	650	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定热电厂	2014-2-27	10#机组	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定热电厂	2014-2-27	10#机组	二氧化硫	221	400	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定热电厂	2014-2-27	10#机组	氮氧化物	603	650	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定热电厂	2014-2-27	11#机组	烟尘	30	50	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定热电厂	2014-2-27	11#机组	二氧化硫	146	400	mg/m^3	是	
新市区	大唐保定热电厂	2014-2-27	11#机组	氮氧化物	98	650	mg/m^3	是	
清苑县	大唐清苑热电有限公司	2014-3-5	北侧2#机组	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
清苑县	大唐清苑热电有限公司	2014-3-5	北侧2#机组	二氧化硫	59	400	mg/m^3	是	
清苑县	大唐清苑热电有限公司	2014-3-5	北侧2#机组	氮氧化物	197	650	mg/m^3	是	
清苑县	大唐清苑热电有限公司	2014-3-5	南侧1#机组	烟尘	30	50	mg/m^3	是	
清苑县	大唐清苑热电有限公司	2014-3-5	南侧1#机组	二氧化硫	82	400	mg/m^3	是	
清苑县	大唐清苑热电有限公司	2014-3-5	南侧1#机组	氮氧化物	210	650	mg/m^3	是	
			出煤均化库入煤磨1#	颗粒物	3	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涞水县	涞水冀东水泥有限责任公司	2014-3-10	煤粉制备1#	颗粒物	3	50	mg/m^3	是	
			生料入窑喂料1#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			熟料储存库底1#	颗粒物	5	30	mg/m^3	是	
			熟料储存库顶1#	颗粒物	21	30	mg/m^3	是	
			水泥包装2#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥包装3#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥储存2#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥储存3#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥储存4#	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			水泥调配站3#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥磨立磨3#	颗粒物	5	30	mg/m^3	是	
			水泥磨球磨3#	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	
			水泥散装3#	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			水泥散装4#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			窑头	颗粒物	3	50	mg/m^3	是	
			窑尾	二氧化硫	<2.86	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	69	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	4	50	mg/m^3	是	
				氟化物	0.06	5	mg/m^3	是	
			包装运转2#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			调配运转	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			粉煤灰库顶	颗粒物	2	30	mg/m^3	是	
			辊压机废气（东侧）2#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			库下卸料（南侧）1号	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			煤粉制备	颗粒物	2	50	mg/m^3	是	
			配料库（东侧）2#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			生料均化库顶	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			生料拉链机	颗粒物	2	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
唐　县	唐县冀东水泥有限责任公司	2014-3-19	生料磨提升机底	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			生料入窑喂料	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			熟料库底（南）	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥包装2#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥磨1#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥磨提升机顶1#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥散装1#	颗粒物	2	30	mg/m^3	是	
			水泥转运（南）	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			窑头	颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
			窑尾	氟化物	0.04	5	mg/m^3	是	
				二氧化硫	13	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	136	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	6	50	mg/m^3	是	
涞源县	涞源县奥宇钢铁有限公司	2014-3-13	1#高炉上料系统除尘	颗粒物	3	50	mg/m^3	是	
			1#烧结机头除尘	氮氧化物	57	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	34	650	mg/m^3	是	
				烟尘	4	80	mg/m^3	是	
			1#石灰窑除尘	氮氧化物	31	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	5	80	mg/m^3	是	
				烟尘	6	50	mg/m^3	是	
			2#出铁场除尘	颗粒物	3	50	mg/m^3	是	
			2#高炉热风炉	氮氧化物	31	300	mg/m^3	是	
				二氧化硫	43	100	mg/m^3	是	
				烟尘	6	20	mg/m^3	是	
			2#石灰窑除尘	氮氧化物	32	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	<2.86	80	mg/m^3	是	
				烟尘	6	50	mg/m^3	是	
			高炉喷煤	颗粒物	3	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			膨润土除尘	颗粒物	9	50	mg/m^3	是	
			竖炉除尘	氮氧化物	4	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	68	650	mg/m^3	是	
				烟尘	5	80	mg/m^3	是	
易　县	河北京兰水泥有限公司	2014-1-7	1#2#磨下料	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			1#包装机	颗粒物	8	30	mg/m^3	是	
			1#出库下料口	颗粒物	12	30	mg/m^3	是	
			1#矿渣库	颗粒物	5	30	mg/m^3	是	
			1#煤转运	颗粒物	9	30	mg/m^3	是	
			1#磨入库提升	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			1#磨尾	颗粒物	4	50	mg/m^3	是	
			1#散装下料口	颗粒物	12	30	mg/m^3	是	
			1#生料磨提升机	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			1#石膏库	颗粒物	12	30	mg/m^3	是	
			1#石灰石库	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			1#水泥库库底	颗粒物	11	30	mg/m^3	是	
			1#水泥库入库	颗粒物	6	30	mg/m^3	是	
			1#提升机下料	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			1#振动筛	颗粒物	6	30	mg/m^3	是	
			2#　3#库顶提升	颗粒物	2	30	mg/m^3	是	
			2#+4#水泥库入库	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			2#出库下料口	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			2#磨尾	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			2#散装下料口	颗粒物	13	30	mg/m^3	是	
			2#水泥散装库	颗粒物	10	30	mg/m^3	是	
			3#包装机	颗粒物	10	30	mg/m^3	是	
			3#水泥库库底	颗粒物	10	30	mg/m^3	是	
			3#水泥库入库	颗粒物	6	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			3#水泥散装库	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	
			3#振动筛	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			4#库顶提升	颗粒物	11	30	mg/m^3	是	
			4#磨入库提升	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			5#水泥库库底	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			5#水泥库入库	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			联合预均化混合材转运	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			煤粉仓下料	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			煤运转进口	颗粒物	6	30	mg/m^3	是	
			破碎机及下料	颗粒物	10	30	mg/m^3	是	
			提升中转站	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			铁尾矿库	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			窑头	颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
			窑尾	二氧化硫	27	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	372	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	13	50	mg/m^3	是	
				氟化物	0.04	5	mg/m^3	是	
			窑喂料	颗粒物	8	30	mg/m^3	是	
			页岩库	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			原料配料及输送混合材转运	颗粒物	8	30	mg/m^3	是	
曲阳县	河北田原化工集团有限公司	2014-3-19	2#灰库	烟尘	3	50	mg/m^3	是	
			锅炉静电除尘器后烟道	烟尘	10	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	209	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	153	650	mg/m^3	是	
			煤破碎	颗粒物	19	120	mg/m^3	是	
			1#水泥储存库顶	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			2#水泥储存库顶	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			3#水泥储存库顶	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曲阳县	曲阳金隅水泥有限公司	2014-1-21	出生料磨斜槽	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			矿山石灰石破碎	颗粒物	5	30	mg/m^3	是	
			煤磨大收尘	颗粒物	5	50	mg/m^3	是	
			生料入窑提升机（出口）	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			石灰石均化堆场地坑皮带	颗粒物	2	30	mg/m^3	是	
			熟料库地坑皮带2#	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			熟料库地坑皮带4#	颗粒物	2	30	mg/m^3	是	
			水泥大收尘(磨中)	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			水泥调配粉煤灰库	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			水泥磨大收尘（磨尾）	颗粒物	5	30	mg/m^3	是	
			窑头	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	
			窑尾	二氧化硫	<2.86	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	512	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	4	50	mg/m^3	是	
				氟化物	0.05	5	mg/m^3	是	
			原料调配粉煤灰库顶	颗粒物	6	30	mg/m^3	是	
			原料调配石灰石库顶	颗粒物	8	30	mg/m^3	是	
顺平县	顺平县金强水泥有限公司	2014-3-5	1#熟料储存库	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			2#熟料储存库	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			2#熟料汽车散装除尘器	颗粒物	7	30	mg/m^3	是	
			4#熟料汽车散装除尘器	颗粒物	4	30	mg/m^3	是	
			辅料均化库	颗粒物	2	30	mg/m^3	是	
			煤粉制备	颗粒物	2	50	mg/m^3	是	
			煤输送运转出库	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			生料入窑喂料底	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			生料入窑喂料顶	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			石灰石预均化	颗粒物	5	30	mg/m^3	是	
			窑头	颗粒物	4	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			窑尾	二氧化硫	35	200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	414	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	6	50	mg/m^3	是	
				氟化物	0.04	5	mg/m^3	是	
			原料调配6#除尘器	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			原料调配7#除尘器	颗粒物	40	30	mg/m^3	否	0.3
			原料调配9#除尘器	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	
			原料调配仓4#除尘器	颗粒物	8	30	mg/m^3	是	
涿州市	涿州利源热电有限责任公司	2014-1-10	35t/h蒸汽锅炉	烟尘	9	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	698	900	mg/m^3	是	
涿州市	涿州亿力达热电有限公司	2014-1-9	1#锅炉除尘器后烟道处	烟尘	33	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	367	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	366	650	mg/m^3	是	
			2#锅炉除尘器后烟道处	烟尘	22	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	365	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	252	650	mg/m^3	是	
			3#锅炉（75t/h）	烟尘	29	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	373	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	365	650	mg/m^3	是	
定州市	河北国华定洲发电有限责任公司	2014-2-28	#2机组	烟尘	19	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	26	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	39	650	mg/m^3	是	
			#3机组	烟尘	18	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	15	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	22	450	mg/m^3	是	
			#4机组	烟尘	18	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	20	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	29	450	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	河北旭阳焦化有限公司	2014-3-4	1#炼焦炉	二氧化硫	67	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	416	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
			2#炼焦炉	二氧化硫	69	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	420	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	3#炼焦炉	二氧化硫	53	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	321	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	地面站	二氧化硫	4	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	12	100	mg/m^3	是	
		2014-3-4	地面站（新厂）布袋除尘器出口	二氧化硫	3	100	mg/m^3	是	
				颗粒物	14	100	mg/m^3	是	
		2014-3-4	焦1#焦2#皮带(焦2泡沫除尘)	颗粒物	18	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	焦3#（北）布袋除尘器后	颗粒物	21	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	焦3#（南）泡沫除尘器后	颗粒物	19	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	焦3#（中）布袋除尘器后	颗粒物	19	50	mg/m^3	是	
			硫胺干燥	颗粒物	15	100	mg/m^3	是	
		2014-3-4	煤面破碎	颗粒物	23	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	煤面破碎（新厂）	颗粒物	16	50	mg/m^3	是	
			新厂102#运转站(102#泡沫除尘器)	颗粒物	17	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	新厂103#运转站（103#泡沫除尘）	颗粒物	13	50	mg/m^3	是	
			新厂104#皮带(104#泡沫除尘)	颗粒物	12	50	mg/m^3	是	
		2014-3-4	新厂储焦仓（筛焦楼震动筛泡沫除	颗粒物	33	120	mg/m^3	是	
		2014-3-4	振动筛(新厂)	颗粒物	10	50	mg/m^3	是	
			#2机组	氮氧化物	135	1100	mg/m^3	是	
				烟尘	21	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	39	1200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	2014-3-5	#3机组	烟尘	67	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	56	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	50	1100	mg/m^3	是	
			#4机组	烟尘	74	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	62	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	525	1100	mg/m^3	是	
			#5机组	烟尘	26	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	64	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	38	1100	mg/m^3	是	
			#6机组	烟尘	21	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	59	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	42	1100	mg/m^3	是	
			#7机组	烟尘	73	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	47	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	261	1100	mg/m^3	是	
			#8机组	烟尘	14	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	81	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	58	1100	mg/m^3	是	
宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	2014-3-6	1#机组	烟尘	20	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	70	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	73	450	mg/m^3	是	
			2#机组	烟尘	24	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	158	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	300	450	mg/m^3	是	
			动力厂130T锅炉	烟尘	15.8	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	34.1	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	32.4	400	mg/m^3	是	
				烟尘	12.2	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司动力厂	2014-2-13	动力厂160T锅炉	二氧化硫	35.3	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	32.8	400	mg/m^3	是	
			动力厂180T锅炉	烟尘	14.7	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	31.7	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	32	400	mg/m^3	是	
			动力厂75T锅炉	烟尘	15.4	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	33	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	33.6	400	mg/m^3	是	
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司焦化厂	2014-2-14	焦化厂焦炉烟气	氮氧化物	23.3	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	25.1	50	mg/m^3	是	
			焦化厂燃气锅炉	烟尘	12.8	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	31.9	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	32.6	400	mg/m^3	是	
			炼钢厂110T转炉二次烟气	颗粒物	33.3	50	mg/m^3	是	
			炼钢厂120T转炉二次烟气	颗粒物	28.9	50	mg/m^3	是	
			炼钢厂150T转炉二次烟气	颗粒物	26	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	85.9	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	65.6	500	mg/m^3	是	
			炼铁厂360烧结机头脱硫出口	氮氧化物	65	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	76.9	650	mg/m^3	是	
				烟尘	53.7	80	mg/m^3	是	
				二氧化硫	320	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	112.3	500	mg/m^3	是	
				二氧化硫	48.9	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	210	500	mg/m^3	是	
下花园区	大唐国际发电股份有限公司下花园发电厂	2014-1-20	锅炉3#	烟尘	22.8	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	78	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	82	1100	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
怀安县	国电怀安热电有限公司	2014-3-4	#1锅炉烟道	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	87	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	62	450	mg/m^3	是	
			#2锅炉烟道	烟尘	32	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	89	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	85	450	mg/m^3	是	
涿鹿县	涿鹿金隅水泥有限公司	2014-2-19	回转窑窑头	颗粒物	21	50	mg/m^3	是	
			回转窑窑尾	氮氧化物	226	800	mg/m^3	是	
				颗粒物	26	50	mg/m^3	是	
				氟化物	3	5	mg/m^3	是	
				二氧化硫	28	200	mg/m^3	是	
			煤磨	颗粒物	34	50	mg/m^3	是	
			生料磨	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	
崇礼县	崇礼县丰汇热力有限公司	2014-1-10	65t/h热水锅炉	烟尘	88.5	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	78	900	mg/m^3	是	
		2014-3-13		烟尘	101.4	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	300	900	mg/m^3	是	
张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	2014-3-5	1#机组净烟气	烟尘	25	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	86	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	267	450	mg/m^3	是	
			2#机组净烟气	烟尘	20	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	132	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	157	450	mg/m^3	是	
双桥区	承德环能热电有限责任公司	2014-3-12	1#脱硫除尘器	烟尘	20	80	mg/m^3	是	
				二氧化硫	80	260	mg/m^3	是	
				氮氧化物	163	400	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
				烟尘	35	80	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2#脱硫除尘器	二氧化硫	93	260	mg/m3	是	
				氮氧化物	211	400	mg/m3	是	
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
双滦区	承德承钢双福矿业有限公司	2014-2-24	2*60m²静电除尘器	氮氧化物	34.5	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	467.6	200	mg/m3	否	1.3
				颗粒物	65	50	mg/m3	否	0.3
双滦区	承德市创远矿业有限公司	2014-3-7	焙烧冷却系统	颗粒物	28.7	30	mg/m3	是	
			混料配料系统	颗粒物	29.4	30	mg/m3	是	
			煤粉制备系统	颗粒物	29.1	30	mg/m3	是	
			主引风310平米静电除尘器	氮氧化物	25.5	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	490.4	200	mg/m3	否	1.5
				颗粒物	67.8	50	mg/m3	否	0.4
双滦区	国电承德热电有限公司	2014-3-4	1#机组	烟尘	30	50	mg/m3	是	
				二氧化硫	182	400	mg/m3	是	
				氮氧化物	79	450	mg/m3	是	
			2#机组	烟尘	37	50	mg/m3	是	
				二氧化硫	109	400	mg/m3	是	
				氮氧化物	75	450	mg/m3	是	
双滦区	国电滦河热电有限公司	2014-3-4	3号机组脱硫	烟尘	24	50	mg/m3	是	
				二氧化硫	196	400	mg/m3	是	
				氮氧化物	72	450	mg/m3	是	
			1#1260高炉出铁场静电除尘器	颗粒物	27.3	30	mg/m3	是	
			1#1260高炉原料上料布袋除尘器	颗粒物	25.3	30	mg/m3	是	
			1#h烧结机脱硫系统	氮氧化物	141.1	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	183.8	200	mg/m3	是	
				颗粒物	47.6	50	mg/m3	是	
			1#球团竖炉60m2静电除尘器	氮氧化物	62.4	400	mg/m3	是	
				二氧化硫	324	200	mg/m3	否	0.6

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
双滦区	河北钢铁股份有限公司承德分公司	2014-3-6		颗粒物	48.5	50	mg/m^3	是	
			1#球团竖炉80m2静电除尘器	氮氧化物	123	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	410	200	mg/m^3	否	1.1
				颗粒物	47	50	mg/m^3	是	
			1#烧结机机头2#280m2静电除尘器	氮氧化物	115.1	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	168.7	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	46.5	50	mg/m^3	是	
			1#烧结机机尾260m2静电除尘器	颗粒物	27.9	30	mg/m^3	是	
			100吨转炉二次烟气	颗粒物	18.6	20	mg/m^3	是	
			2#球团竖炉140m2静电除尘器	氮氧化物	157	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	409	200	mg/m^3	否	1
				颗粒物	48	50	mg/m^3	是	
			2#烧结机脱硫系统	氮氧化物	225	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	73	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	41.3	50	mg/m^3	是	
			2、4、6#高炉出铁场除尘器	颗粒物	21.7	30	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场DCM布袋除尘器	颗粒物	28.5	30	mg/m^3	是	
			3#烧结机脱硫系统	氮氧化物	114	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	86	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	36.7	50	mg/m^3	是	
			竖炉上料系统35m2静电除尘器	颗粒物	28.9	30	mg/m^3	是	
鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	2014-2-28	1#烧结机头除尘器	氮氧化物	215	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	162	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	46.6	50	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场静电除尘器	颗粒物	27.9	50	mg/m^3	是	
			炼铁厂煤磨除尘器	颗粒物	28.4	30	mg/m^3	是	
			烧结机尾除尘器	颗粒物	29.7	30	mg/m^3	是	
			烧结配料系统	颗粒物	28.1	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			竖炉除尘器	氮氧化物	162	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	197	200	mg/m^3	是	
				颗粒物	48.2	50	mg/m^3	是	
鹰手营子矿区	承德凯兴能源有限公司	2014-2-19	锅炉废气总排口	烟尘	108	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	357	900	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	2014-3-10	锅炉烟气总排口	烟尘	121	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	824	900	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
兴隆县	兴隆县兴隆热力有限责任公司	2014-2-20	锅炉烟气总排口	烟尘	156.7	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	558.2	900	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	0.5	1	级	是	
滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	2014-2-18	二期260平米静电除尘器	氮氧化物	91.2	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	421.8	200	mg/m^3	否	1.1
				颗粒物	33.7	50	mg/m^3	是	
			二期环冷45平米除尘器	颗粒物	29.2	30	mg/m^3	是	
			二期配料系统除尘器	颗粒物	28.9	30	mg/m^3	是	
			煤磨布袋除尘器	颗粒物	25.9	30	mg/m^3	是	
宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	2014-3-3	2#烧结机机头除尘	二氧化硫	88.7	600	mg/m^3	是	
				氮氧化物	44.8	500	mg/m^3	是	
				颗粒物	42	80	mg/m^3	是	
			2#烧结机机尾除尘器	颗粒物	29.8	50	mg/m^3	是	
			高炉除铁场静电除尘器	颗粒物	27.4	30	mg/m^3	是	
			矿槽除尘器	颗粒物	29.5	30	mg/m^3	是	
		2014-3-12	01硫磺回收装置	二氧化硫	495	960	mg/m^3	是	
				氮氧化物	58	240	mg/m^3	是	
		2014-3-12		二氧化硫	483	960	mg/m^3	是	
				氮氧化物	56	240	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-3-12		二氧化硫	492	960	mg/m^3	是	
				氮氧化物	54	240	mg/m^3	是	
		2014-2-25	02焦化加热炉	氮氧化物	29	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	30	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	31	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25	03减压炉	氮氧化物	30	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	30	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	28	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	31	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	29	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	34	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25	04常压加热炉	氮氧化物	28	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	29	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	26	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	33	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	35	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	32	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25	05干气制氢进料加热炉	氮氧化物	38	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	40	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	42	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	32	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	35	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	36	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	171	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	165	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	2014-2-25	06S-zorb加热炉	氮氧化物	175	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25	07柴油加氢装置	氮氧化物	40	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	42	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	45	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	7	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25	08重整预加氢炉	氮氧化物	95	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	125	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	129	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25	09重整四合一炉	氮氧化物	97	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	101	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	99	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25	10重整重沸热载体炉	氮氧化物	12	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	14	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		氮氧化物	17	400	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	
		2014-2-25		二氧化硫	0	500	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-3-12	11催化裂化炉	二氧化硫	791	960	mg/m^3	是	
		2014-3-12		二氧化硫	857	960	mg/m^3	是	
		2014-3-12		二氧化硫	840	960	mg/m^3	是	
		2014-3-12		氮氧化物	227	240	mg/m^3	是	
		2014-3-12		氮氧化物	234	240	mg/m^3	是	
		2014-3-12		氮氧化物	229	240	mg/m^3	是	
		2014-3-12	12热电中压锅炉	二氧化硫	19	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	104	400	mg/m^3	是	
		2014-3-12		二氧化硫	17	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	92	400	mg/m^3	是	
		2014-3-12		二氧化硫	15	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	99	400	mg/m^3	是	
运河区	沧州华润热电有限公司	2014-2-27	1#机组	烟尘	16	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	70	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	232	450	mg/m^3	是	
			2#机组	烟尘	33	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	39	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	36	450	mg/m^3	是	
		2014-2-24	01东厂区75吨锅炉	烟尘	29.9	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	243	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	72.7	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2014-2-24		烟尘	27.6	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	234	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	89.6	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2014-3-18		烟尘	29.7	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	249	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
东光县	河北省东光化工有限责任公司	2014-3-18		氮氧化物	89.3	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2014-2-24	03东厂区造粒塔顶	颗粒物	35	120	mg/m^3	是	
		2014-2-24		颗粒物	38.5	120	mg/m^3	是	
		2014-3-18		颗粒物	21.9	120	mg/m^3	是	
		2014-2-24	04西厂区10吨废热锅炉	氮氧化物	66	400	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	54	400	mg/m^3	是	
		2014-3-18		氮氧化物	65	400	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	113	500	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	95	500	mg/m^3	是	
		2014-3-18		二氧化硫	101	500	mg/m^3	是	
		2014-2-24	05西厂区35吨锅炉	烟尘	56.7	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	297	900	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2014-2-24		烟尘	57.4	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	379	900	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2014-3-18		烟尘	63.7	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	360	900	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2014-2-24	06西厂区造粒塔顶	颗粒物	42.3	120	mg/m^3	是	
		2014-2-24		颗粒物	57	120	mg/m^3	是	
		2014-3-18		颗粒物	36.5	120	mg/m^3	是	
		2014-2-18		烟尘	29	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	22.2	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	163.5	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
				烟尘	28.6	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
吴桥县	国能吴桥生物发电有限公司	2014-2-18	01130T/h锅炉烟囱	二氧化硫	24.2	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	162	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
		2014-2-18		烟尘	26.6	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	20.4	800	mg/m^3	是	
				氮氧化物	152	650	mg/m^3	是	
				林格曼黑度	<1	1	级	是	
吴桥县	吴桥县荣泰木业有限公司	2014-2-18	01干燥炉排气筒	氮氧化物	79.4	400	mg/m^3	是	
		2014-2-18		氮氧化物	110	400	mg/m^3	是	
		2014-2-18		氮氧化物	82	400	mg/m^3	是	
		2014-2-18		二氧化硫	24.3	500	mg/m^3	是	
		2014-2-18		二氧化硫	26.2	500	mg/m^3	是	
		2014-2-18		二氧化硫	23.7	500	mg/m^3	是	
		2014-2-18		颗粒物	94.2	100	mg/m^3	是	
		2014-2-18		颗粒物	83.9	100	mg/m^3	是	
		2014-2-18		颗粒物	96.4	100	mg/m^3	是	
		2014-2-27	01一期石灰厂-石灰窑焙烧烟西（南）排气筒除尘器后	氮氧化物	42.6	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	41.2	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	41.2	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	38.2	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	39.7	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	38.2	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	29.7	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	28.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	25.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	49.1	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	50.5	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	49.1	800	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-27	02一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气西（中）排气筒除尘后	二氧化硫	29.5	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	30.9	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	29.5	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	28.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	27.4	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	26.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	03一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气西（北）排气筒除尘后	氮氧化物	41.7	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	40.1	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	43.2	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	49.4	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	47.9	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	20.9	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	27.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	25.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	04一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东（南）排气筒除尘后	氮氧化物	46.3	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	49.4	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	47.9	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	24.7	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	26.3	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	26.3	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	27.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	25.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	23.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	05一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东	氮氧化物	34.6	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	33.1	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	34.6	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	24.1	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-27	05一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东（中）排气筒除尘后	二氧化硫	24.1	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	25.6	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	27.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	28.1	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	06一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东（北）排气筒除尘后	氮氧化物	35.7	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	32.9	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	34.3	800	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	20.6	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	19.2	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	19	400	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	30	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	29.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	29.2	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	07一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（西）排气筒	颗粒物	17.3	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	19	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	17.3	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27	08一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（中）排气筒	颗粒物	15.5	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	16.6	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	16.6	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27	09一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（东）排气筒	颗粒物	18.8	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	19.2	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	17.6	20	mg/m^3	是	
			10一期石灰厂-破碎废气排气筒除尘后	颗粒物	16.1	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	15	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	16.4	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28	11一期石灰厂-石灰筛分废气排气筒除尘器后	颗粒物	18.2	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	16.9	20	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-28	筒除尘器后	颗粒物	17.3	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27	17二期烧结-燃料破碎废气排气筒	颗粒物	25.2	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	16.7	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	25.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	18二期烧结-配料废气排气筒	颗粒物	27.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	28.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	21二期烧结-2#烧结机机头烟气排气筒	氮氧化物	42	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		氮氧化物	38	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		氮氧化物	45	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		二氧化硫	33	200	mg/m^3	是	
		2014-2-28		二氧化硫	29	200	mg/m^3	是	
		2014-2-28		二氧化硫	38	200	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	46.9	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	45.4	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	47.2	50	mg/m^3	是	
		2014-2-27	22二期烧结-2#烧结机机尾排气筒	颗粒物	23.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	22.2	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	19.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	23二期烧结-3#烧结机机头烟气排气筒	氮氧化物	89	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		氮氧化物	96	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		氮氧化物	103	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		二氧化硫	29	200	mg/m^3	是	
		2014-2-28		二氧化硫	21	200	mg/m^3	是	
		2014-2-28		二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	44.6	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	42.5	50	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	39.7	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	2014-2-27	24二期烧结-3#烧结机机尾排气筒	颗粒物	19.4	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	20.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	16.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	26二期烧结-整粒筛分排气筒	颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	22.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	19.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	27一期炼铁-高炉料仓粉尘排气筒	颗粒物	19.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	14.3	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	16.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	28二期炼铁-高炉料仓（东）排气筒	颗粒物	23.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	19.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	29.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	29二期炼铁-高炉料仓（西）排气筒	颗粒物	16.4	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	10.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	12.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	30一期炼铁-制粉站卸煤扬尘排气筒	颗粒物	19.1	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	18.4	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	18.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	31二期炼铁-制粉站卸煤扬尘排气筒	颗粒物	12.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	10.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	13.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	32一期炼铁-煤磨及煤粉仓（西）废气排气筒	颗粒物	27.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	25.2	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	23.7	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	33一期炼铁-煤磨及煤粉仓（东）废气排气筒	颗粒物	16.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	27.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	26.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	34二期炼铁-煤磨及煤粉仓（西）	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-28	34二期炼铁-煤磨及煤粉仓（西）排气筒	颗粒物	24.7	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	29.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	36一期炼铁-高炉出铁场排气筒	颗粒物	27.5	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	14.1	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	19.8	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	37二期炼铁-高炉出铁场（东）排气筒	颗粒物	21.1	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	18.1	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	22.4	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27	38二期炼铁-高炉出铁场（西）排气筒	颗粒物	17.9	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	12.6	30	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	15.2	30	mg/m^3	是	
		2014-2-28	39一期炼钢-转炉二次、LF炉烟气排气筒	颗粒物	10.2	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	13.2	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	9.1	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28	40二期炼钢-转炉二次LF炉排气筒	颗粒物	13.4	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	13.2	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	13.7	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28	41一期炼钢-铁水预处理烟气排气筒	颗粒物	10.5	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	11	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	9	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28	42二期炼钢-铁水预处理站排气筒	颗粒物	14	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	13.1	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	13.2	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28	43一期炼钢-原辅料上料系统排气筒	颗粒物	13.4	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	14.5	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28		颗粒物	14.1	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	149.1	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	103	150	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-27	45一期轧钢-加热炉（南）烟气排气筒	氮氧化物	106	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	111.8	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	110.1	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	113.5	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	14.1	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	13.5	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	13.7	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27	46一期轧钢-加热炉（北）烟气排气筒	氮氧化物	85	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	93.1	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	90.2	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	95.3	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	101.6	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	100.5	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	14.3	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	13.4	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	13.9	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27	47二期炼钢-1#加热炉（西）排气筒	氮氧化物	99.6	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	98.8	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	94.7	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	73.3	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	75.7	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	78.2	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	12.7	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	12.9	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	12.8	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	116.1	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	125.2	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		氮氧化物	122.7	150	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-27	48二期炼钢-1#加热炉（东）排气筒	二氧化硫	41.2	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	47	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		二氧化硫	57	150	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	10.3	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	10.7	20	mg/m^3	是	
		2014-2-27		颗粒物	9.5	20	mg/m^3	是	
		2014-2-28	51二期发电-煤气发电锅炉（西）烟囱	烟尘	25.8	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	18.2	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	81.9	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		烟尘	27.2	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	19.2	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	79.9	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		烟尘	27.7	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	19.2	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	81.9	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28	52二期发电-煤气发电锅炉（东）排气筒	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	20.8	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	76.7	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		烟尘	33	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	21.7	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	78.1	400	mg/m^3	是	
		2014-2-28		烟尘	29.1	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	20.8	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	77.1	400	mg/m^3	是	
			1#机组烟气	烟尘	22	100	mg/m^3	是	
				二氧化硫	23	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	38	650	mg/m^3	是	
渤海新	河北国华沧东发电有			烟尘	27	50	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	河北国华沧东发电有限责任公司	2014-2-26	3#机组烟气	二氧化硫	26	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	65	450	mg/m^3	是	
			4#机组烟气	烟尘	21	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	26	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	44	450	mg/m^3	是	
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	2014-2-24	01燃气锅炉烟囱(1#、2#)	氮氧化物	140	400	mg/m^3	是	
				烟尘	30.1	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	74.4	100	mg/m^3	是	
		2014-2-24		烟尘	29.4	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	70	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	149	400	mg/m^3	是	
		2014-2-24		烟尘	31.1	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	70	100	mg/m^3	是	
				氮氧化物	153	400	mg/m^3	是	
		2014-2-24	02甲乙酮热煤炉排气筒	二氧化硫	17	550	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	17	550	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	16	550	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	75	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	74	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	73	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24	03硫磺尾气排气筒	二氧化硫	109	550	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	108	550	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	109	550	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	56	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	56	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	57	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	21	550	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	21	550	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-24	04加氢装置排气筒	二氧化硫	20	550	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	175	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	174	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	174	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24	05二催化排气筒	二氧化硫	420	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	47	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	418	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	47	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	420	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	47	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24	06三催化排气筒	二氧化硫	156	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	187	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	154	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	187	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	155	550	mg/m^3	是	
				氮氧化物	186	240	mg/m^3	是	
		2014-2-24	11重交沥青加热炉排气筒	氮氧化物	213	400	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	215	400	mg/m^3	是	
		2014-2-24		氮氧化物	215	400	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	16	500	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	17	500	mg/m^3	是	
		2014-2-24		二氧化硫	17	500	mg/m^3	是	
任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	2014-3-6	#1机组	烟尘	16	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	60	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	62	450	mg/m^3	是	
			#2机组	烟尘	28	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	100	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	96	450	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-21	01减压加热炉	氮氧化物	137	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	140	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	139	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		氮氧化物	137	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	14	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	16	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	15	500	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	14	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21	02常压加热炉	氮氧化物	97	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	98	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	101	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		氮氧化物	97	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	12	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21	03CO炉（二催）	二氧化硫	383	900	mg/m^3	是	
				氮氧化物	173	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	386	900	mg/m^3	是	
				氮氧化物	171	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	382	900	mg/m^3	是	
				氮氧化物	171	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	383	900	mg/m^3	是	
				氮氧化物	173	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21	04余热炉（三催）	二氧化硫	362	900	mg/m^3	是	
				氮氧化物	193	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	365	900	mg/m^3	是	
				氮氧化物	194	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任丘市	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	2014-2-21	04余热炉（二催）	二氧化硫	363	900	mg/m^3	是	
				氮氧化物	193	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	362	900	mg/m^3	是	
				氮氧化物	193	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21	05硫磺尾气焚烧炉	二氧化硫	19	960	mg/m^3	是	
				氮氧化物	82.6	240	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	19	960	mg/m^3	是	
				氮氧化物	79.6	240	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	18	960	mg/m^3	是	
				氮氧化物	81.1	240	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	19	960	mg/m^3	是	
				氮氧化物	82.6	240	mg/m^3	是	
		2014-2-21	06连续重整加热炉	氮氧化物	113	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	112	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	112	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		氮氧化物	113	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	9	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	10	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21	07脱沥青加热炉	氮氧化物	76	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	79	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	77	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		氮氧化物	76	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	9	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-21	08沥青炉	氮氧化物	107	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	107	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	108	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		氮氧化物	107	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	12	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	15	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	14	500	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	12	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21	09减粘加热炉	氮氧化物	114	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	117	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	115	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		氮氧化物	114	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	17	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	19	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	19	500	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	17	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21	10加氢加热炉（1号）	氮氧化物	116	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	113	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	114	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		氮氧化物	116	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	9	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	7	500	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21	11#加氢加热炉（2号）	氮氧化物	86	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	84	400	mg/m^3	是	
		2014-2-21		氮氧化物	84	400	mg/m^3	是	
		2014-3-21		氮氧化物	86	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2014-2-21	11#加氢加热炉（2号）	二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	7	500	mg/m^3	是	
		2014-2-21		二氧化硫	7	500	mg/m^3	是	
		2014-3-21		二氧化硫	8	500	mg/m^3	是	
安次区	廊坊市洸远金属制品有限公司	2014-2-25	112m2烧结机90m2电除尘	颗粒物	14.8	30	mg/m^3	是	
			112m2烧结机成品除尘	颗粒物	15.2	30	mg/m^3	是	
			112m2烧结机地仓除尘	颗粒物	15.3	30	mg/m^3	是	
			150m2烧结机成品除尘	颗粒物	13.9	30	mg/m^3	是	
			180m2烧结机机尾电除尘	颗粒物	14.9	30	mg/m^3	是	
			白灰厂1#窑下除尘	颗粒物	12.5	20	mg/m^3	是	
			白灰厂1车间成品仓除尘	颗粒物	13.7	20	mg/m^3	是	
			白灰厂1车间灰粉仓除尘	颗粒物	12.6	20	mg/m^3	是	
			白灰厂1车间窑前除尘	颗粒物	12.9	20	mg/m^3	是	
			白灰窑2#窑下除尘	颗粒物	13.4	20	mg/m^3	是	
			炼钢厂2车间转炉二次除尘	颗粒物	15.4	20	mg/m^3	是	
			炼铁厂1#出铁场	颗粒物	15.8	30	mg/m^3	是	
			炼铁厂1#矿槽除尘	颗粒物	14.7	30	mg/m^3	是	
			炼铁厂2#出铁场	颗粒物	14.5	30	mg/m^3	是	
			炼铁厂2#矿槽除尘	颗粒物	13.9	30	mg/m^3	是	
			炼铁厂3#出铁场	颗粒物	12.5	30	mg/m^3	是	
			炼铁厂3#矿槽除尘	颗粒物	12.7	30	mg/m^3	是	
			炼铁厂5#出铁场	颗粒物	13.3	30	mg/m^3	是	
			1#白灰烧制	氮氧化物	13.9	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	5.1	80	mg/m^3	是	
				烟尘	10.7	30	mg/m^3	是	
			1#白灰窑下	颗粒物	14.4	20	mg/m^3	是	
			1#二带加热炉	氮氧化物	17.3	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	5.7	150	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
文安县	文安县新钢钢铁有限公司	2014-3-15		烟尘	8.1	20	mg/m^3	是	
			1#球团炉顶	氮氧化物	22.6	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	8.3	200	mg/m^3	是	
				烟尘	14.8	50	mg/m^3	是	
			1#三带加热炉	氮氧化物	16.5	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	5.6	150	mg/m^3	是	
				烟尘	8	20	mg/m^3	是	
			2#白灰烧制	氮氧化物	15.9	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	4.3	80	mg/m^3	是	
				烟尘	10.3	30	mg/m^3	是	
			2#白灰窑下	颗粒物	13.5	20	mg/m^3	是	
			2#二带加热炉	氮氧化物	14.5	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	1.26	150	mg/m^3	是	
				烟尘	7.87	20	mg/m^3	是	
			2#炼铁出铁口	颗粒物	16.7	30	mg/m^3	是	
			2#三带加热炉	氮氧化物	16.9	150	mg/m^3	是	
				二氧化硫	5.9	150	mg/m^3	是	
				烟尘	8.2	20	mg/m^3	是	
			2#烧结冷抽烟道	颗粒物	15.7	30	mg/m^3	是	
			3#炼铁出铁口	颗粒物	15.7	30	mg/m^3	是	
			3#烧结冷抽烟道	颗粒物	15.4	30	mg/m^3	是	
			4#白灰烧制	氮氧化物	23.2	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	8.2	80	mg/m^3	是	
				烟尘	10.3	30	mg/m^3	是	
			白灰成品	颗粒物	12.9	20	mg/m^3	是	
			白灰上料	颗粒物	12.7	20	mg/m^3	是	
			炼钢二次除尘	颗粒物	14.9	20	mg/m^3	是	
			炼铁槽下	颗粒物	15.9	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			炼铁除尘风机	颗粒物	15.3	30	mg/m^3	是	
			烧结机尾、地仓	颗粒物	18.5	30	mg/m^3	是	
霸州市	霸州市新利钢铁有限公司	2014-2-19	1#、2#高炉地下料仓除尘	颗粒物	16.7	30	mg/m^3	是	
			1#、2#转炉高位料仓除尘	颗粒物	14.7	20	mg/m^3	是	
			1#高炉出铁口除尘	颗粒物	17.4	30	mg/m^3	是	
			1#高炉矿槽除尘	颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	
		2014-3-19	14m2竖炉除尘	烟尘	15.9	50	mg/m^3	是	
		2014-2-19	2#烧结机机尾	颗粒物	20.1	30	mg/m^3	是	
			2#烧结机头脱硫塔	烟尘	24.7	50	mg/m^3	是	
				氮氧化物	99.2	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	91.5	200	mg/m^3	是	
		2014-2-19	3#、4#高炉铁口除尘	颗粒物	15.7	30	mg/m^3	是	
			3#、4#高炉原料及矿槽除尘	颗粒物	17.1	30	mg/m^3	是	
			白灰窑1号除尘	颗粒物	17.4	30	mg/m^3	是	
			配料地仓除尘	颗粒物	18.2	30	mg/m^3	是	
			1#白灰竖窑	氮氧化物	8	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	8.6	80	mg/m^3	是	
				烟尘	16.1	30	mg/m^3	是	
			1#二次除尘	颗粒物	14.9	20	mg/m^3	是	
			1#球团膨润土	颗粒物	14.4	30	mg/m^3	是	
			1#散装料除尘	颗粒物	15.2	20	mg/m^3	是	
			1#脱硫塔	氮氧化物	99.16	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	91.52	200	mg/m^3	是	
				烟尘	21.1	50	mg/m^3	是	
			1080高炉2#喷煤除尘	颗粒物	13.5	30	mg/m^3	是	
			2#白灰竖窑	氮氧化物	10.7	800	mg/m^3	是	
				二氧化硫	2.9	80	mg/m^3	是	
				烟尘	19.2	30	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	河北前进钢铁集团有限公司	2014-1-23	2#二次除尘	颗粒物	15.2	20	mg/m^3	是	
			2#高炉槽下	颗粒物	12.4	30	mg/m^3	是	
			2#高炉出铁场	颗粒物	14.6	30	mg/m^3	是	
			2#球团窑尾静电除尘	氮氧化物	0	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	11.4	200	mg/m^3	是	
				烟尘	17.9	50	mg/m^3	是	
			2#热风炉	氮氧化物	5.4	300	mg/m^3	是	
				二氧化硫	20.7	80	mg/m^3	是	
				烟尘	19.2	20	mg/m^3	是	
			2#散装料除尘	颗粒物	15.4	20	mg/m^3	是	
			2#脱硫塔	氮氧化物	89.9	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	66.8	200	mg/m^3	是	
				烟尘	28.9	50	mg/m^3	是	
			3#二次除尘	颗粒物	14.5	20	mg/m^3	是	
			3#高炉槽下	颗粒物	13.7	30	mg/m^3	是	
			3#高炉出铁场	颗粒物	18.3	30	mg/m^3	是	
			3#热风炉	氮氧化物	4.5	300	mg/m^3	是	
				二氧化硫	32.2	80	mg/m^3	是	
				烟尘	18	20	mg/m^3	是	
			3#脱硫塔	氮氧化物	124	400	mg/m^3	是	
				二氧化硫	88.7	200	mg/m^3	是	
				烟尘	14.6	50	mg/m^3	是	
			4#高炉出铁场	颗粒物	14.2	30	mg/m^3	是	
			4#高炉矿槽除尘	颗粒物	13.9	30	mg/m^3	是	
			4#热风炉	氮氧化物	3.3	300	mg/m^3	是	
				二氧化硫	31.5	80	mg/m^3	是	
				烟尘	17.9	20	mg/m^3	是	
				氮氧化物	131.1	400	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			4#脱硫塔	二氧化硫	137.3	200	mg/m^3	是	
				烟尘	20.2	50	mg/m^3	是	
			450高炉2#喷煤除尘	颗粒物	12.8	30	mg/m^3	是	
			5#高炉矿槽除尘	颗粒物	14.7	30	mg/m^3	是	
			5#热风炉	氮氧化物	6.6	300	mg/m^3	是	
				二氧化硫	36.4	80	mg/m^3	是	
				烟尘	15.8	20	mg/m^3	是	
			白灰回转窑成品除尘	颗粒物	11.8	20	mg/m^3	是	
			白灰回转窑上料除尘	颗粒物	12.4	20	mg/m^3	是	
			白灰竖窑成品	颗粒物	11.5	20	mg/m^3	是	
			白灰竖窑上料	颗粒物	11.7	20	mg/m^3	是	
			白灰窑尾	烟尘	19.8	30	mg/m^3	是	
			炼铁K1机头除尘	颗粒物	13.6	30	mg/m^3	是	
			炼铁K1机尾除尘	颗粒物	12.8	30	mg/m^3	是	
			炼铁K2机头除尘	颗粒物	13.3	30	mg/m^3	是	
			料场北除尘	颗粒物	12.5	30	mg/m^3	是	
			料场南除尘	颗粒物	12.7	30	mg/m^3	是	
			烧结白灰破碎	颗粒物	10.7	30	mg/m^3	是	
			烧结机尾	颗粒物	12.7	30	mg/m^3	是	
			烧结筛分	颗粒物	12.2	30	mg/m^3	是	
			烧结小布袋	颗粒物	15.2	30	mg/m^3	是	
			烧结原料	颗粒物	13.4	30	mg/m^3	是	
			轧二精轧除尘	颗粒物	15.9	50	mg/m^3	是	
			轧一精轧除尘	颗粒物	16.8	50	mg/m^3	是	
			1#机组	烟尘	18	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	28	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	513	1100	mg/m^3	是	
				烟尘	20	200	mg/m^3	是	

区县	企业名称	监测日期	监测点位	监测项目名称	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
三河市	三河发电有限责任公司	2014-3-6	2#机组	二氧化硫	23	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	33	1100	mg/m^3	是	
			3#机组	烟尘	16	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	20	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	83	450	mg/m^3	是	
			4#机组	烟尘	18	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	32	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	59	450	mg/m^3	是	
桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任公司	2014-2-25	01邯钢集团衡水薄板废气监测	烟尘	167	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	344	900	mg/m^3	是	
桃城区	河北衡丰发电有限责任公司	2014-2-24	1#机组	烟尘	45	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	88	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	106	1500	mg/m^3	是	
桃城区	衡水恒兴发电有限责任公司	2014-2-24	3#机组	烟尘	26	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	165	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	50	650	mg/m^3	是	
			4#机组	烟尘	32	50	mg/m^3	是	
				二氧化硫	151	400	mg/m^3	是	
				氮氧化物	64	650	mg/m^3	是	
冀州市	冀州中科能源有限公司（原冀州市热电厂、冀州市垚鑫新能源热电有限责任公司）	2014-2-18	01冀州中科废气监测	烟尘	90	200	mg/m^3	是	
				二氧化硫	1115	1200	mg/m^3	是	
				氮氧化物	212	650	mg/m^3	是	