2014年第四季度废气国控企业主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	河北华电石家庄热电有限公司	12-14机组(三炉一塔)	2014-12-16	烟尘	11	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	96	200	mg/m³	是	-
		21#机组（21、22炉）	2014-12-18	烟尘	11	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	36	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	74	200	mg/m³	是	-
		22#机组（23、24炉）		烟尘	7	20	mg/m³	是	-
				氮氧化物	86	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	74	200	mg/m³	是	-
		23#机组		烟尘	7	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	85	200	mg/m³	是	-
		24#机组		烟尘	14	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	51	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	81	200	mg/m³	是	-
长安区	石家庄东方热电股份有限公司热电三厂	UG-130/3.82-M11(5#炉东)	2014-12-10	烟尘	26	20	mg/m³	否	0.3
				二氧化硫	838	200	mg/m³	否	3.2
				氮氧化物	587	200	mg/m³	否	1.9
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		UG-130/3.82-M11(5#炉西)		烟尘	25	20	mg/m³	否	0.3
				二氧化硫	843	200	mg/m³	否	3.2
				氮氧化物	727	200	mg/m³	否	2.6
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
长安区	石家庄钢铁有限责任公司	0#高炉	2014-10-30	颗粒物	72	50	mg/m³	否	0.4
		0#高炉出铁场		颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
		1#2#转炉精炼炉		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		供料系统S3		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		筛分室除尘		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		转炉混铁炉		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		转炉精炼炉3#		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		转炉铁水预处理		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		转炉新二次布袋除尘东		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		转炉新二次布袋除尘西		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
新华区	石家庄东方热电股份有限公司热电二厂	8#HG220/9.8-L-PM23东	2014-12-2	烟尘	<5	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	135	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		8#HG220/9.8-L-PM23西		烟尘	<5	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	108	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		9#HG220/9.8-L-PM23东	2014-10-1	烟尘	7	20	mg/m³	是	-
			2014-12-2	烟尘	13	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	6	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	130	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2014-10-1	林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		9#HG220/9.8-L-PM23西		烟尘	13	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	7	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	158	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
井陉矿区	河北矿峰水泥有限公司	1#熟料烧成窑头	2014-10-1	颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		2#熟料烧成窑尾		二氧化硫	18	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	267	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	25	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	<1	5	mg/m^3	是	-
井陉矿区	石家庄新世纪煤化实业集团有限公司	TJL4350D焦炉捣固型（南炉1#）	2014-10-27	二氧化硫	34	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	754	800	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
				颗粒物	7	50	mg/m^3	是	-
裕华区	石家庄高新技术产业开发区热电煤气	NG-220/3.82-M5#(北烟道)	2014-10-1	烟尘	<5	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	11	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	304	200	mg/m^3	否	0.5
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
井陉县	华能国际电力股份有限公司上安电厂	3号机组	2014-10-9	烟尘	17	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	20	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	78	100	mg/m^3	是	-
		4号机组		烟尘	16	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	12	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	75	100	mg/m^3	是	-
		5号机组		烟尘	14	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	112	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	90	100	mg/m^3	是	-
		6号机组		烟尘	11	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	72	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	90	100	mg/m^3	是	-
正定县	石家庄诚峰热电有限公司	137-80/5.3-M(1#)	2014-10-1	烟尘	<5	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	48	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	18	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		137-80/5.3-M(2#)		烟尘	<5	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	135	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	18	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		137-80/5.3-M(3#)		烟尘	<5	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	164	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	15	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
栾城县	河北宏源热电有限责任公司	BJ-75/3.82-MI-5＃锅炉除尘器出口	2014-11-25	二氧化硫	84	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	129	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		YG-75/3.82-MI-4＃锅炉除尘器出口		二氧化硫	90	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	125	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				烟尘	17	20	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
栾城县	河北华电石家庄裕华热电有限公司	#1脱硫净烟气	2014-11-21	二氧化硫	17	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	54	100	mg/m³	是	-
		#2脱硫净烟气		烟尘	4	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	24	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	27	100	mg/m³	是	-
栾城县	河北灵达环保能源有限责任公司	2#UG500-75/3.82/450-F	2014-10-9	二氧化硫	45	260	mg/m³	是	-
				氮氧化物	246	400	mg/m³	是	-
		4#INC500炉		二氧化硫	40	260	mg/m³	是	-
				氮氧化物	252	400	mg/m³	是	-
行唐县	石家庄玉晶玻璃有限公司	1# QCF155/530	2014-10-1	二氧化硫	16	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	521	700	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
				氯化氢	1.54	30	mg/m³	是	-
		2# QCF155/530		二氧化硫	60	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	2340	700	mg/m³	否	2.3
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	59	50	mg/m³	否	0.2
				氯化氢	2.78	30	mg/m³	是	-
		3#玻璃熔窑	2014-10-17	二氧化硫	35	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	2598	700	mg/m³	否	2.7
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
				氯化氢	1.68	30	mg/m³	是	-
		4#玻璃熔窑		二氧化硫	38	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	2645	700	mg/m³	否	2.8
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				颗粒物	70	50	mg/m³	否	0.4
				氯化氢	2.93	30	mg/m³	是	-
灵寿县	灵寿冀东水泥有限责任公司（原灵寿	1#窑尾	2014-10-16	二氧化硫	18	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	420	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	7	50	mg/m³	是	-
		2#窑头		颗粒物	66	50	mg/m³	否	0.3
灵寿县	石家庄正元化肥有限公司	YG-75/5.29-M21锅炉	2014-10-28	烟尘	12	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	8	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	46	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
赞皇县	赞皇金隅水泥有限	24#一线窑尾	2014-10-28	二氧化硫	15	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	175	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
			2014-11-28	二氧化硫	15	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	175	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		25#一线窑头	2014-10-28	颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
			2014-11-28	颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
		3#125三号线窑尾	2014-10-29	二氧化硫	30	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	420	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	10	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	30	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
赞皇县	水泥有限公司		2014-11-28	氮氧化物	420	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		3#126三号线窑头	2014-10-29	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-28	颗粒物	<5	50	mg/m^3	是	-
		78#二线窑头	2014-10-28	颗粒物	12	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-28	颗粒物	12	50	mg/m^3	是	-
		79#二线窑尾	2014-10-28	二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	249	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	6	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-28	二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	249	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	6	50	mg/m^3	是	-
平山县	河北敬业钢铁有限公司	1#105烧结机头	2014-10-1	二氧化硫	111	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	102	500	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	-	级	-	-
				颗粒物	8	80	mg/m^3	是	-
		1#230烧结机	2014-10-20	二氧化硫	86	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	105	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	9	80	mg/m^3	是	-
		1#260机头		二氧化硫	113	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	174	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	8	80	mg/m^3	是	-
		1#高炉前	2014-10-1	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	-
		10＃高炉（炉前）	2014-10-20	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	-
		2#105烧结1#机尾	2014-10-1	颗粒物	7	50	mg/m^3	是	-
		2#105烧结2#机尾		颗粒物	8	50	mg/m^3	是	-
		2#230烧结机	2014-10-31	二氧化硫	118	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	171	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	80	mg/m^3	是	-
		2#260烧结机	2014-10-20	二氧化硫	117	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	188	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	12	80	mg/m^3	是	-
		3#230烧结机	2014-10-31	二氧化硫	115	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	169	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	80	mg/m^3	是	-
		4#5#高炉炉前	2014-10-1	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	-
		7＃高炉（炉前）		颗粒物	7	50	mg/m^3	是	-
		8＃高炉（炉前）		颗粒物	8	50	mg/m^3	是	-
		9#高炉炉前	2014-10-20	颗粒物	8	50	mg/m^3	是	-
		热电车间	2014-10-1	烟尘	11	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	80	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	68	400	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
平山县	河北西柏坡第二发电有限责任公司	5#脱硫塔出口混合烟道	2014-11-10	烟尘	9	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	34	100	mg/m^3	是	-
		6#脱硫塔出口混合烟道		烟尘	8	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	35	100	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
平山县	河北西柏坡发电有限责任公司	#1脱硫塔出口混合烟道	2014-12-19	烟尘	17	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	87	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	46	200	mg/m³	是	-
		#2脱硫塔出口混合烟道		烟尘	12	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	62	200	mg/m³	是	-
		#3脱硫塔出口混合烟道	2014-11-10	烟尘	8	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	74	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	70	200	mg/m³	是	-
		#4脱硫塔出口混合烟道		烟尘	10	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	43	200	mg/m³	是	-
元氏县	河北九天医药化工有限公司	1# YG90-32-450	2014-10-21	烟尘	9	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	35	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	562	200	mg/m³	否	1.8
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
赵　县	赵县赵州热电有限公司	PG-3.8/150-m³ 3#	2014-10-1	烟尘	37	30	mg/m³	否	0.2
				二氧化硫	5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	39	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
辛集市	辛集市澳森钢铁有限公司	1#高炉出铁场布袋除尘	2014-10-29	颗粒物	27	50	mg/m³	是	-
		1#混铁炉	2014-10-30	颗粒物	18.3	50	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场布袋除尘	2014-10-29	颗粒物	26.8	50	mg/m³	是	-
		3#转炉一次烟气	2014-10-30	颗粒物	28.2	100	mg/m³	是	-
		4#转炉一次		颗粒物	29.1	100	mg/m³	是	-
		90m2烧结机机头	2014-10-29	二氧化硫	87	600	mg/m³	是	-
				氮氧化物	169	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	32	80	mg/m³	是	-
		90m2烧结机烧结段静电除尘器		二氧化硫	87	600	mg/m³	是	-
				氮氧化物	169	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	32	80	mg/m³	是	-
		90m2烧结机烧结段脱硫塔出口		二氧化硫	87	600	mg/m³	是	-
				氮氧化物	169	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	32	80	mg/m³	是	-
		90m2烧结机尾		颗粒物	26.4	50	mg/m³	是	-
		白灰筛分及成品落	2014-10-30	颗粒物	18.9	50	mg/m³	是	-
		白灰窑1#（南）	2014-10-29	颗粒物	19	50	mg/m³	是	-
		白灰窑2#（北）		颗粒物	18.7	50	mg/m³	是	-
		高炉料仓布袋除尘		颗粒物	26.7	50	mg/m³	是	-
		球团矿焦炭卸料扬尘系统		颗粒物	27.6	50	mg/m³	是	-
		烧结配料系统布袋除尘器		颗粒物	28.8	50	mg/m³	是	-
		烧结整粒筛分1#		颗粒物	27.6	50	mg/m³	是	-
		烧结转运站		颗粒物	27.2	50	mg/m³	是	-
		原料转运系统1#布袋除尘器		颗粒物	26.2	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		原料转运系统2#布袋除尘器		颗粒物	27.4	50	mg/m^3	是	-
		转运与筛分布袋除尘器1#		颗粒物	24.4	50	mg/m^3	是	-
		转运与筛分布袋除尘器2#		颗粒物	24.9	50	mg/m^3	是	-
辛集市	辛集市东方热电有限责任公司	UG-130/5.3-M/4*2	2014-11-5	林格曼黑度	<1	1	级	是	-
			2014-11-5	烟尘	15.6	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-5	二氧化硫	134	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	184	100	mg/m^3	否	0.8
藁城市	藁城市天意热电有限公司	UG-90/3.82-m^3	2014-10-16	烟尘	10	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	17	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	133	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		YG75-3.82M1锅炉烟囱		烟尘	<5	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	15	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	123	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
藁城市	河北吉藁化纤有限责任公司	UG65153-M2锅炉	2014-10-10	烟尘	<5	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	12	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	206	650	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
藁城市	石家庄良村热电有限公司	1#	2014-11-21	烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	30	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	68	100	mg/m^3	是	-
		2#	2014-11-8	烟尘	18	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-21	烟尘	18	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-8	二氧化硫	20	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	53	100	mg/m^3	是	-
			2014-11-21	二氧化硫	20	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	53	100	mg/m^3	是	-
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	UG-130/3.82-M12	2014-10-29	烟尘	20	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	11	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	69	200	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		常减压加热炉1#		氮氧化物	176	-	mg/m^3	-	-
				二氧化硫	8	850	mg/m^3	是	-
		常减压加热炉2#		氮氧化物	222	-	mg/m^3	-	-
				二氧化硫	9	850	mg/m^3	是	-
		二制氢转化炉		二氧化硫	22	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	48	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	<5	120	mg/m^3	是	-
		焦化加热炉1#		二氧化硫	24	700	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	109	420	mg/m^3	是	-
		一催化再生炉		二氧化硫	175	700	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	61	420	mg/m^3	是	-
				颗粒物	9	150	mg/m^3	是	-
		一制氢转化炉		二氧化硫	6	700	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	35	420	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	<5	150	mg/m³	是	-
晋州市	河北建投生物发电有限责任公司	1#炉	2014-10-1	烟尘	174	30	mg/m³	否	4.8
				二氧化硫	11	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	377	200	mg/m³	否	0.9
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		2#炉		烟尘	96	30	mg/m³	否	2.2
				二氧化硫	32	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	259	200	mg/m³	否	0.3
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
新乐市	河北新化股份有限公司	锅炉 石锅75-3.82/M	2014-12-3	二氧化硫	15	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	78	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
新乐市	石家庄新乐东方热电有限公司	UG-75/5.3-M14除尘器1#	2014-10-1	烟尘	10	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	157	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
鹿泉市	河北华电石家庄鹿华热电有限公司	1#	2014-12-8	烟尘	11	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	16	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	78	650	mg/m³	是	-
		2#		烟尘	11	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	76	650	mg/m³	是	-
鹿泉市	鹿泉市金隅鼎鑫水泥有限公司	1-1-36一分公司一线窑尾	2014-10-17	二氧化硫	18	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	297	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		1-2-124二分公司一线窑尾	2014-10-31	二氧化硫	16	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	173	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		1-2-126二分一线窑头		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		1-2-42一分一线窑头	2014-10-17	颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		2-09三分公司五线窑尾	2014-10-31	二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	155	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		2-15三分公司五线窑头		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		2-1-99一分厂二线窑尾	2014-10-17	二氧化硫	<0.1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	278	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		2-2-105一分厂二线窑头		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		2-2-194二分公司二线窑尾	2014-10-31	二氧化硫	<0.1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	189	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	6	50	mg/m³	是	-
		2-2-196二分公司二线窑头		颗粒物	<5	50	mg/m³	是	-
		YG240/9.8-M5东烟		烟尘	8	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	76	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
鹿泉市	鹿泉市曲寨热电厂	道	2014-10-1	氮氧化物	34	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		YG240/9.8-M5西烟道		烟尘	7	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	65	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	34	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		循环流化床锅炉1#东		烟尘	7	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	52	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	158	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
		循环流化床锅炉1#西		烟尘	7	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	7	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	192	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
鹿泉市	鹿泉市曲寨水泥有限公司	51#一线窑头	2014-10-1	颗粒物	20	50	mg/m³	是	-
		53#一线窑尾		二氧化硫	41	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	108	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
		62#二线窑头		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		65#二线窑尾		二氧化硫	39	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	127	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	7	50	mg/m³	是	-
		FQ-S-01三线窑尾		二氧化硫	20	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	106	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	5	50	mg/m³	是	-
		FQ-S-02三线窑头		颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
路北区	河北大唐国际唐山热电有限责任公司	1#脱硫	2014-12-10	烟尘	11	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	31	100	mg/m³	是	-
		2#脱硫		烟尘	12	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	26	100	mg/m³	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	150吨一钢铁水倒罐2	2014-10-13	颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		150吨一钢转炉侧吸1		颗粒物	13.17	50	mg/m³	是	-
		150吨一钢转炉顶吸9	2014-10-20	颗粒物	6.71	50	mg/m³	是	-
		180平方米烧结机成品	2014-10-25	颗粒物	11.96	30	mg/m³	是	-
		3200立方米高炉出铁厂东		颗粒物	15.99	30	mg/m³	是	-
		3200立方米高炉出铁厂西		颗粒物	14.35	30	mg/m³	是	-
		3200立方米高炉矿槽5	2014-10-13	颗粒物	17.65	30	mg/m³	是	-
		320平米烧结机头南出口3	2014-10-12	氮氧化物	228	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	58	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.02	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氟化物	1.79	6	mg/m³	是	-
		360平米烧结配料6	2014-10-25	颗粒物	17.21	30	mg/m³	是	-
		360烧结机机尾		颗粒物	25.89	30	mg/m³	是	-
		55吨二钢轧厂2#转炉二次尘9		颗粒物	12.26	20	mg/m³	是	-
		55吨二钢轧厂3#转炉二次尘8	2014-10-13	颗粒物	14.65	20	mg/m³	是	-
		二高线加热炉7		氮氧化物	63	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	28	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	6.13	20	mg/m³	是	-
古冶区	唐山不锈钢有限责任公司	132m2烧结机头(四期)	2014-10-29	氮氧化物	149	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	35	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	50	mg/m³	是	-
		132m2烧结机尾	2014-11-20	颗粒物	22.8	30	mg/m³	是	-
		90m2烧结机头	2014-10-29	氮氧化物	134	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	101	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.9	50	mg/m³	是	-
		90m2烧结机尾	2014-11-20	颗粒物	23.2	30	mg/m³	是	-
		二期高炉出铁场	2014-11-22	颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		二期高炉矿槽		颗粒物	22.2	30	mg/m³	是	-
		二期转炉二次除尘	2014-11-21	颗粒物	16.4	20	mg/m³	是	-
		三期高炉出铁场	2014-11-22	颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		三期高炉矿槽		颗粒物	21.1	30	mg/m³	是	-
		三期原料卡车槽	2014-11-20	颗粒物	21.3	30	mg/m³	是	-
		三期原料转运站	2014-11-20	颗粒物	25.6	30	mg/m³	是	-
		三期转炉二次除尘	2014-11-21	颗粒物	14.1	20	mg/m³	是	-
		一期高炉出铁场	2014-11-22	颗粒物	26.7	30	mg/m³	是	-
		一期高炉矿槽		颗粒物	22.2	30	mg/m³	是	-
		一期原料1号转运	2014-11-20	颗粒物	24.7	30	mg/m³	是	-
		一期原料2号转运	2014-11-20	颗粒物	20.3	30	mg/m³	是	-
		一期原料卡车槽	2014-11-20	颗粒物	24.5	30	mg/m³	是	-
古冶区	唐山国义特种钢铁有限公司	二期高炉出铁场	2014-11-15	颗粒物	28	30	mg/m³	是	-
		二期高炉矿槽	2014-11-15	颗粒物	29	30	mg/m³	是	-
		二期烧结机头	2014-10-29	氮氧化物	103	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	33	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.1	50	mg/m³	是	-
		三期高炉出铁场	2014-11-15	颗粒物	26.4	30	mg/m³	是	-
		三期高炉矿槽	2014-11-15	颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		三期烧结机头	2014-10-29	氮氧化物	148	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	66	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.5	50	mg/m³	是	-
		三四期烧结机尾	2014-11-16	颗粒物	23.1	30	mg/m³	是	-
		四期高炉出铁场	2014-11-15	颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		四期高炉矿槽		颗粒物	25.9	30	mg/m³	是	-
		四期烧结机头	2014-10-30	氮氧化物	145	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
		一期高炉出铁场	2014-11-15	颗粒物	29.1	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	149	400	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一期烧结机头	2014-10-30	二氧化硫	81	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	37	50	mg/m^3	是	-
		转炉二次除尘	2014-11-16	颗粒物	16.4	20	mg/m^3	是	-
古冶区	唐山冀东水泥三友有限公司	2#窑头	2014-11-27	颗粒物	18.15	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.429	5	mg/m^3	是	-
		2#窑尾		颗粒物	17.12	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.224	5	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	7	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	400	800	mg/m^3	是	-
古冶区	唐山开滦东方发电有限责任公司	2#循环硫化床锅炉490吨	2014-10-24	烟尘	16.61	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	83	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	108	200	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	<0.01	-	mg/m^3	-	-
古冶区	唐山开滦热电有限责任公司林电分公	发电锅炉	2014-10-24	汞及化合物	<0.01	-	mg/m^3	-	-
				烟尘	13.69	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	90	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	162	200	mg/m^3	是	-
古冶区	唐山市春兴特种钢有限公司	二期高炉出铁场	2014-11-17	颗粒物	23.9	30	mg/m^3	是	-
		二期高炉矿槽		颗粒物	24.8	30	mg/m^3	是	-
		二期烧结机脱硫出口	2014-10-28	氮氧化物	119	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	104	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	29.9	50	mg/m^3	是	-
		烧结机机尾	2014-11-17	颗粒物	26.6	30	mg/m^3	是	-
		一期高炉出铁场	2014-11-17	颗粒物	26.2	30	mg/m^3	是	-
		一期高炉矿槽	2014-11-17	颗粒物	24.9	30	mg/m^3	是	-
		一期烧结机脱硫出口	2014-10-28	氮氧化物	116	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	106	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	33.7	50	mg/m^3	是	-
		转炉二次除尘器	2014-11-17	颗粒物	17	20	mg/m^3	是	-
开平区	大唐国际发电股份有限公司陡河发电厂	3#机组	2014-12-8	烟尘	14	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	61	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	77	200	mg/m^3	是	-
		4#机组		烟尘	14	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	79	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	59	200	mg/m^3	是	-
		6#机组		烟尘	12	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	76	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	63	200	mg/m^3	是	-
		8#机组		烟尘	13	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	40	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	78	200	mg/m^3	是	-
	河北唐银	1#高炉出铁厂		颗粒物	22.3	30	mg/m^3	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	21.29	30	mg/m^3	是	-
		180平烧结机头		氮氧化物	149	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	71	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28.73	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	1.058	6	mg/m^3	是	-
		180平烧结机尾		颗粒物	18.46	30	mg/m^3	是	-
		2#高炉出铁厂		颗粒物	15.94	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开平区	钢铁有限公司	2#高炉矿槽	2014-10-20	颗粒物	14.48	30	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁厂		颗粒物	21.27	30	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	19.09	30	mg/m³	是	-
		90平烧结机头		氮氧化物	134	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	33.67	50	mg/m³	是	-
				氟化物	1.558	6	mg/m³	是	-
		90平烧结机尾		颗粒物	18.95	30	mg/m³	是	-
		转炉二次尘		颗粒物	13.36	20	mg/m³	是	-
开平区	唐山钢铁集团有限责任公司（北区）	180㎡烧结机头	2014-10-14	氮氧化物	190	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	92	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	11.69	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.551	6	mg/m³	是	-
		180㎡烧结机尾	2014-10-12	颗粒物	24.31	30	mg/m³	是	-
		180平米烧结机4#成品		颗粒物	24.38	30	mg/m³	是	-
		180平米烧结机4#配料		颗粒物	24.85	30	mg/m³	是	-
		2000立方米1#高炉出铁厂	2014-10-13	颗粒物	19.66	30	mg/m³	是	-
		2000立方米2#高炉出铁厂		颗粒物	10.35	30	mg/m³	是	-
		2000立方米2#矿槽槽下		颗粒物	16.17	30	mg/m³	是	-
		2000立方米高炉1#矿槽槽下	2014-10-12	颗粒物	23.76	30	mg/m³	是	-
		210平米烧结机1#成品		颗粒物	25.46	30	mg/m³	是	-
		210平米烧结机1#机头	2014-10-14	氮氧化物	180	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	67	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.2	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.642	6	mg/m³	是	-
		210平米烧结机1#机尾	2014-10-16	颗粒物	25.66	30	mg/m³	是	-
		210平米烧结机1#配料		颗粒物	18.44	30	mg/m³	是	-
		210平米烧结机2#成品	2014-10-12	颗粒物	11.67	30	mg/m³	是	-
		210平米烧结机2#机头		氮氧化物	172	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	128	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.72	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.55	6	mg/m³	是	-
		210平米烧结机2#机尾		颗粒物	25.48	30	mg/m³	是	-
		210平米烧结机2#配料		颗粒物	24.63	30	mg/m³	是	-
		265㎡烧结机头	2014-10-14	氮氧化物	155	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	91	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.29	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氟化物	0.565	6	mg/m³	是	-
		265㎡烧结机尾	2014-10-12	颗粒物	26.97	30	mg/m³	是	-
		265平米烧结机3#成品	2014-10-16	颗粒物	26.6	30	mg/m³	是	-
		265平米烧结机3#配料	2014-10-12	颗粒物	24.09	30	mg/m³	是	-
		3200立方米3#高炉出铁厂	2014-10-13	颗粒物	12.91	30	mg/m³	是	-
		3200立方米3#高炉矿槽		颗粒物	12.85	30	mg/m³	是	-
开平区	唐山钢源冶金炉料有限公司	成品	2014-10-22	颗粒物	13.83	50	mg/m³	是	-
		成品2		颗粒物	13.5	50	mg/m³	是	-
		窑体		氮氧化物	182	500	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	180	mg/m³	是	-
				烟尘	14.67	50	mg/m³	是	-
		窑体2		烟尘	15.97	50	mg/m³	是	-
		原料		颗粒物	17.98	50	mg/m³	是	-
		原料2		颗粒物	13.84	50	mg/m³	是	-
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)福丰钢铁有限公司	1#、2#高炉上料系统	2014-10-28	颗粒物	23.7	30	mg/m³	是	-
		1#、2#烧结机筛分		颗粒物	22.2	30	mg/m³	是	-
		1#、2#烧结机上料		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	11.8	30	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机冷却段		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机燃烧段		氮氧化物	118	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	48	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	34	50	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	13.4	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机冷却段		颗粒物	23.8	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机燃烧段		氮氧化物	130	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	59	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	33.7	50	mg/m³	是	-
		转炉		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山贝氏体钢铁(集团)有限公司	2#高炉出铁场	2014-10-22	颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	14.8	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾		颗粒物	18.4	30	mg/m³	是	-
		2#烧结冷却段		颗粒物	18.5	30	mg/m³	是	-
		2#烧结燃烧段		氮氧化物	169	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	46	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	38.1	50	mg/m³	是	-
		2#烧结筛分		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		加热炉		氮氧化物	128	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	77	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.4	20	mg/m³	是	-
		烧结配料		颗粒物	18.5	30	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	14.5	20	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	13.9	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山东华钢铁企业集团有限公司	1#高炉上料、矿槽	2014-12-10	颗粒物	20.8	30	mg/m³	是	-
		1#烧结成品转运		颗粒物	25.7	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机冷却段		颗粒物	26.8	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机头		氮氧化物	139	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	68	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	38.6	50	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		2#高炉上料、矿槽		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		2#烧结成品转运		颗粒物	25.1	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机冷却段		颗粒物	26.6	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机头		氮氧化物	144	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	75	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	38.3	50	mg/m³	是	-
		烧结上料机尾筛分		颗粒物	23.6	30	mg/m³	是	-
		转炉		颗粒物	14.2	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山丰南宏烨炉料有限公司	1、2#竖炉	2014-10-10	氮氧化物	15	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.7	50	mg/m³	是	-
		3#竖炉		氮氧化物	16	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	13	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.3	50	mg/m³	是	-
		成品破碎		颗粒物	13.1	20	mg/m³	是	-
		窑炉1#、2#、3#		氮氧化物	7	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	11	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		窑炉4#、5#、6#		氮氧化物	14	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	10	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.4	30	mg/m³	是	-
		窑下出灰1		颗粒物	18.6	20	mg/m³	是	-
		窑下出灰2		颗粒物	15.5	20	mg/m³	是	-
		原料筛分		颗粒物	17.3	20	mg/m³	是	-
		原料上料		颗粒物	18.8	20	mg/m³	是	-
		1#、2#转炉		颗粒物	13.6	20	mg/m³	是	-
		1#倒罐站		颗粒物	17.5	20	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	11.7	30	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		1#散装料		颗粒物	16.6	20	mg/m³	是	-
		1#烧结成品		颗粒物	24.6	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机头（132一期脱硫）		氮氧化物	180	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	117	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	44.5	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾		颗粒物	28.3	30	mg/m³	是	-
		1#烧结配料		颗粒物	27.5	30	mg/m³	是	-
		120吨转炉倒灌站		颗粒物	13.5	20	mg/m³	是	-
		120吨转炉二次除		颗粒物	12.9	20	mg/m³	是	-
		120吨转炉散装料		颗粒物	13.5	20	mg/m³	是	-
		1780高炉出铁场1		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		1780高炉出铁场2		颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		1780高炉矿槽1号		颗粒物	22.6	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山国丰钢铁有限公司	1780高炉矿槽2号	2014-10-27	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	14.2	30	mg/m^3	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	25.4	30	mg/m^3	是	-
		2#散装料		颗粒物	16.8	20	mg/m^3	是	-
		230烧结1号机尾		颗粒物	28.8	30	mg/m^3	是	-
		230烧结2号机尾		颗粒物	28.5	30	mg/m^3	是	-
		230烧结成品		颗粒物	25.2	50	mg/m^3	是	-
		230烧结机头		氮氧化物	303	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	50	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	38.2	50	mg/m^3	是	-
		230烧结配料		颗粒物	27.1	30	mg/m^3	是	-
		3#7#烧结机头脱硫		氮氧化物	198	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	58	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	47.2	50	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	13.4	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	24.6	30	mg/m^3	是	-
		3#烧结机尾		颗粒物	26.5	30	mg/m^3	是	-
		3#烧结配料		颗粒物	26.4	30	mg/m^3	是	-
		3#转炉		颗粒物	13	20	mg/m^3	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	13.7	30	mg/m^3	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	25.3	30	mg/m^3	是	-
		5#132烧结机尾		颗粒物	28.3	30	mg/m^3	是	-
		5#高炉出铁场		颗粒物	13.1	30	mg/m^3	是	-
		5#高炉矿槽		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		5#烧结机头（132二期脱硫）		氮氧化物	201	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	35	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	47.2	50	mg/m^3	是	-
		6#高炉出铁场		颗粒物	13.6	30	mg/m^3	是	-
		6#高炉矿槽		颗粒物	25.8	30	mg/m^3	是	-
		二线薄板加热炉		氮氧化物	89	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	99	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	15.1	20	mg/m^3	是	-
		加热炉		氮氧化物	104	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	125	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14.2	20	mg/m^3	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	18.6	30	mg/m^3	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	23.8	30	mg/m^3	是	-
		1#加热炉		氮氧化物	86	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	79	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	12.4	20	mg/m^3	是	-
		1#烧结冷却段		颗粒物	35.1	50	mg/m^3	是	-
		1#烧结脱硫		氮氧化物	207	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	65	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	35.8	50	mg/m^3	是	-
		1、2#烧结成品及转运		颗粒物	21.9	30	mg/m^3	是	-
		1、2#烧结机尾		颗粒物	22.7	30	mg/m^3	是	-
		1、2#烧结配料		颗粒物	21.8	30	mg/m^3	是	-
		1、2、3#转炉二次		颗粒物	10.2	20	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山瑞丰钢铁(集团)有限公司	2#高炉出铁场	2014-10-28	颗粒物	13.4	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	23.6	30	mg/m³	是	-
		2#加热炉		氮氧化物	96	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	88	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.2	20	mg/m³	是	-
		2#烧结冷却段		颗粒物	41	50	mg/m³	是	-
		2#烧结脱硫		氮氧化物	273	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	57	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	34.9	50	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	14.1	30	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		3#加热炉		氮氧化物	97	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	89	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.6	20	mg/m³	是	-
		3#烧结冷却段		颗粒物	31.9	50	mg/m³	是	-
		3#烧结脱硫		氮氧化物	267	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	89	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	36	50	mg/m³	是	-
		3、4#烧结成品		颗粒物	23.9	30	mg/m³	是	-
		3、4#烧结机尾		颗粒物	24.8	30	mg/m³	是	-
		3、4#烧结配料		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	13.2	50	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	14.6	30	mg/m³	是	-
		4#烧结冷却段		颗粒物	32.2	50	mg/m³	是	-
		4#烧结脱硫		氮氧化物	198	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	70	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	33.8	50	mg/m³	是	-
		4#烧结转运（物料）		颗粒物	23.1	30	mg/m³	是	-
		散装料底仓		颗粒物	17.2	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山瑞丰钢铁（集团）粤丰钢铁有限公司	高炉出铁场	2014-10-29	颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		高炉矿槽＋上料		颗粒物	23.6	30	mg/m³	是	-
		加热炉		氮氧化物	147	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	117	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.3	20	mg/m³	是	-
		筛分、破碎、机尾、转运		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		烧结冷却段		颗粒物	23.7	30	mg/m³	是	-
		烧结燃烧段		氮氧化物	111	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	60	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	34.6	50	mg/m³	是	-
		烧结上料		颗粒物	24.3	30	mg/m³	是	-
		转炉		颗粒物	16	20	mg/m³	是	-
	唐山市丰	1#高炉出铁场		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	14.6	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		烧结机地仓		颗粒物	23.3	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	114	400	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	南区经安钢铁有限公司	烧结机机头	2014-10-29	二氧化硫	78	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	38.8	50	mg/m³	是	-
		烧结机机尾上料		颗粒物	19.4	30	mg/m³	是	-
		烧结机振筛		颗粒物	22.3	30	mg/m³	是	-
		竖炉		氮氧化物	110	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	125	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	39.1	50	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	14.4	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山市丰南区凯恒钢铁有限公司（原唐山瑞丰钢铁（集团）金友钢铁有限公司）	高炉出铁场	2014-10-24	颗粒物	14.4	30	mg/m³	是	-
		高炉矿槽		颗粒物	22.6	30	mg/m³	是	-
		烧结成品		颗粒物	24.4	30	mg/m³	是	-
		烧结机机头		氮氧化物	127	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	68	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	34.7	50	mg/m³	是	-
		烧结机机尾		颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		烧结机配料		颗粒物	25.6	30	mg/m³	是	-
		竖炉		氮氧化物	193	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	185	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	36.6	50	mg/m³	是	-
		转炉二次		颗粒物	12.8	20	mg/m³	是	-
丰南区	唐山市丰南区钱家营煤矸石综合利用发电有限公司	二期锅炉排放口	2014-10-17	烟尘	15.1	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	60	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	27	400	mg/m³	是	-
		一期锅炉排放口		烟尘	14.6	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	56	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	24	400	mg/m³	是	-
丰南区	唐山市丰南区群利钢铁炉料有限公司	烘干机	2014-11-21	颗粒物	21.6	30	mg/m³	是	-
		环冷机		颗粒物	19.7	30	mg/m³	是	-
		链篦机		氮氧化物	199	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	128	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.2	50	mg/m³	是	-
丰润区	河北大唐国际丰润热电有限责任公司	1号机组	2014-12-4	烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	39	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	30	100	mg/m³	是	-
		2号机组		烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	26	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	31	100	mg/m³	是	-
丰润区	河北津西钢铁集团正达钢铁有限公司	1号竖炉	2014-10-14	氮氧化物	10.53	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	53.57	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.27	50	mg/m³	是	-
		东五窑		颗粒物	17.14	30	mg/m³	是	-
		二号高炉出铁厂		颗粒物	26.65	30	mg/m³	是	-
		二号高炉矿槽		颗粒物	27.59	30	mg/m³	是	-
		西五窑		颗粒物	17.84	30	mg/m³	是	-
		一号高炉出铁厂		颗粒物	17.86	30	mg/m³	是	-
		一号高炉矿槽		颗粒物	18.74	30	mg/m³	是	-
		一号烧结机头脱硫后		氮氧化物	324.3	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	33.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	25	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一号烧结机尾		颗粒物	26.31	30	mg/m^3	是	-
丰润区	河北天柱钢铁集团有限公司	1号竖炉	2014-10-15	氮氧化物	17.88	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	123.18	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14.14	50	mg/m^3	是	-
		2号高炉出铁厂		颗粒物	20.38	30	mg/m^3	是	-
		2号高炉矿槽		颗粒物	20.42	30	mg/m^3	是	-
		2号烧结机头（84平方米）		氮氧化物	162.7	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	46.2	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	20.4	50	mg/m^3	是	-
		2号烧结机尾（84平方米）		颗粒物	26.74	30	mg/m^3	是	-
		2号烧结上料（84平方米地仓）		颗粒物	20.76	30	mg/m^3	是	-
		2号竖炉		氮氧化物	14.57	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	108.45	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	22.12	50	mg/m^3	是	-
		320烧结机头		氮氧化物	170.2	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	90.2	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28.2	50	mg/m^3	是	-
		3号高炉出铁厂		颗粒物	18.59	30	mg/m^3	是	-
		3号高炉矿槽		颗粒物	18.46	30	mg/m^3	是	-
		3号烧结机头（100平方米）		氮氧化物	146.2	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	111.7	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	19	50	mg/m^3	是	-
		3号烧结机尾（100平方米）		颗粒物	27.79	30	mg/m^3	是	-
丰润区	唐山钢铁集团有限责任公司炼铁厂焦化区	5#6#装煤推焦地面站	2014-10-23	颗粒物	26.28	100	mg/m^3	是	-
		6#焦炉		二氧化硫	37	100	mg/m^3	是	-
				苯并(A)芘	<0.0000	-	mg/m^3	-	-
				氮氧化物	352	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	25.15	50	mg/m^3	是	-
		24.31一线窑尾		二氧化硫	2.3	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	260.2	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	17.1	50	mg/m^3	是	-
		44.27A一线水泥A磨磨尾		颗粒物	20.18	30	mg/m^3	是	-
		44.27B一线水泥B磨磨尾		颗粒物	20.65	30	mg/m^3	是	-
		44.29A一线水泥A磨磨头		颗粒物	20.71	30	mg/m^3	是	-
		44.29B一线水泥B磨磨头		颗粒物	20.75	30	mg/m^3	是	-
		46.30E水泥E包装系统		颗粒物	19.47	30	mg/m^3	是	-
		A线矿山二线矿山破碎		颗粒物	20.77	30	mg/m^3	是	-
		A线水泥窑头		颗粒物	20.8	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	2	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
丰润区	唐山冀东水泥股份有限公司	A线水泥窑尾	2014-10-17	氮氧化物	281.5	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		B24.31B二线窑尾		二氧化硫	6.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	279.7	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.2	50	mg/m³	是	-
		B25.27二线原料库顶入料		颗粒物	22.83	30	mg/m³	是	-
		B线水泥窑头		颗粒物	21	50	mg/m³	是	-
		B线水泥窑尾		二氧化硫	1.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	282.2	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	24.3	50	mg/m³	是	-
		C线水泥窑头		颗粒物	20.7	50	mg/m³	是	-
		C线水泥窑尾		二氧化硫	4.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	191.8	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		二线水泥窑头		颗粒物	9.6	50	mg/m³	是	-
		发运分厂21.15一线辅料破碎		颗粒物	25.21	30	mg/m³	是	-
		发运分厂46.30B—1水泥B包装		颗粒物	18.71	30	mg/m³	是	-
		发运分厂46.30E—1水泥E包装		颗粒物	20.8	30	mg/m³	是	-
		发运分厂B24.08二线原料磨提升机		颗粒物	22.38	30	mg/m³	是	-
		一线滚压机		颗粒物	21.13	30	mg/m³	是	-
		一线水泥窑头		颗粒物	30.4	50	mg/m³	是	-
丰润区	唐山新宝泰钢铁有限公司	210烧结机头	2014-10-8	氮氧化物	200.4	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.4	50	mg/m³	是	-
		3号烧结机头、机尾	2014-10-8	氮氧化物	133.7	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	31.2	50	mg/m³	是	-
		4 号高炉出铁口	2014-10-13	颗粒物	16.26	30	mg/m³	是	-
		4号高炉矿槽		颗粒物	18.12	30	mg/m³	是	-
		二期烧结机头	2014-10-8	氮氧化物	166.6	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22.8	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.1	50	mg/m³	是	-
		二期烧结机尾	2014-10-11	颗粒物	22.94	30	mg/m³	是	-
		二期竖炉	2014-10-8	氮氧化物	10.96	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	38.28	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	12.92	50	mg/m³	是	-
		高钙灰窑	2014-10-13	颗粒物	21.85	30	mg/m³	是	-
		高镁灰窑排放口	2014-10-13	颗粒物	21.99	30	mg/m³	是	-
		一期竖炉	2014-10-8	氮氧化物	0.77	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	24.51	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	31.38	50	mg/m³	是	-
曹妃甸	华润电力（唐山曹	1#机组	2014-11-3	烟尘	15	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	50	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	49	100	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曹妃甸	妃甸）有限公司	2#机组	2014-11-5	烟尘	17	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	72	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	54	100	mg/m^3	是	-
曹妃甸	首钢京唐钢铁联合有限责任公司	白灰窑窑顶除尘烟	2014-12-5	颗粒物	15.2	50	mg/m^3	是	-
		高炉出铁厂二次烟气除尘器烟囱		颗粒物	12	50	mg/m^3	是	-
		高炉出铁厂一次烟气除尘器1#烟囱		颗粒物	14.4	50	mg/m^3	是	-
		高炉料仓仓上除尘系统烟囱		颗粒物	15.2	50	mg/m^3	是	-
		炼钢转炉二次除尘1#烟囱		颗粒物	14.9	50	mg/m^3	是	-
		炼钢转炉二次除尘2#烟囱		颗粒物	14.2	50	mg/m^3	是	-
		烧结机机头电除尘器2		氮氧化物	156.94	500	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	61.01	650	mg/m^3	是	-
				颗粒物	17	80	mg/m^3	是	-
		烧结机机头电除尘器3		氮氧化物	140.98	500	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	52.42	650	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16.5	80	mg/m^3	是	-
		烧结机机头电除尘器4		氮氧化物	131.23	500	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	46.71	650	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16	80	mg/m^3	是	-
		烧结机机头电除尘器烟囱		氮氧化物	131.2	500	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	46.7	650	mg/m^3	是	-
				颗粒物	13.1	80	mg/m^3	是	-
		烧结机机尾及环冷除尘器烟囱		颗粒物	16.3	50	mg/m^3	是	-
		自备电站烟囱1#机组	2014-11-26	烟尘	16	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	8	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	94	200	mg/m^3	是	-
		自备电站烟囱2#机组	2014-11-26	烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	81	200	mg/m^3	是	-
滦　县	河北钢铁集团滦县司家营铁矿有限公司	1号转运站排放口	2014-10-20	颗粒物	27.6	50	mg/m^3	是	-
		2号转运站排放口		颗粒物	26.2	50	mg/m^3	是	-
		3号转运站排放口		颗粒物	26.6	50	mg/m^3	是	-
		干选及废石排放口		颗粒物	26.7	50	mg/m^3	是	-
		干选及废石排放口		颗粒物	26.6	50	mg/m^3	是	-
		磨矿仓排放口1		颗粒物	26.6	50	mg/m^3	是	-
		磨矿仓排放口2		颗粒物	27.6	50	mg/m^3	是	-
		磨矿仓排放口3		颗粒物	26.4	50	mg/m^3	是	-
		氧化粗破排放口		颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-
		氧化筛分排放口1		颗粒物	26.5	50	mg/m^3	是	-
		氧化筛分排放口2		颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-
		氧化筛分排放口3		颗粒物	27.9	50	mg/m^3	是	-
		氧化筛分排放口4		颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-
		氧化筛分排放口5		颗粒物	27.4	50	mg/m^3	是	-
		原生矿破碎排放口		颗粒物	26.8	50	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		原生排放口1		颗粒物	26.7	50	mg/m³	是	-
		原生排放口2		颗粒物	26.4	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口1		颗粒物	25.3	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口2		颗粒物	25.9	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口3		颗粒物	26.7	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口4		颗粒物	26.9	50	mg/m³	是	-
		中细碎排放口5		颗粒物	26.7	50	mg/m³	是	-
滦　县	冀东水泥滦县有限责任公司	二期矿渣烘干	2014-11-17	颗粒物	26.3	50	mg/m³	是	-
		二期煤粉制备		颗粒物	25.3	50	mg/m³	是	-
		二期水泥粉磨		颗粒物	23.7	30	mg/m³	是	-
		二期窑头		颗粒物	42.6	50	mg/m³	是	-
		二期窑尾排放口		二氧化硫	29.1	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	193.5	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	20.19	50	mg/m³	是	-
		辅料仓排放口		颗粒物	24.8	30	mg/m³	是	-
		生料仓排放口		颗粒物	24.4	30	mg/m³	是	-
		水泥罐装排放口		颗粒物	25.6	30	mg/m³	是	-
		一号水泥磨排放口		颗粒物	25.2	50	mg/m³	是	-
		一期包装排放口1		颗粒物	26.2	30	mg/m³	是	-
		一期煤磨排放口		颗粒物	25	50	mg/m³	是	-
		一期窑头排放口		颗粒物	20.3	50	mg/m³	是	-
		一期窑尾排放口		二氧化硫	0.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	219.24	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	11.6	50	mg/m³	是	-
滦　县	滦县金马工业有限公司	二号高炉槽上槽下排放口	2014-10-22	颗粒物	24.6	30	mg/m³	是	-
		二号高炉出铁场排放口		颗粒物	24.6	30	mg/m³	是	-
		二号烧结机机头排放口		氮氧化物	174.3	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	129	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.4	50	mg/m³	是	-
		三、四号高炉槽上槽下排放口		颗粒物	25.6	30	mg/m³	是	-
		三、四号烧结地仓排放口		颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		三、四号烧结机机尾排放口		颗粒物	24.8	30	mg/m³	是	-
		三、四号烧结转运排放口		颗粒物	25.6	30	mg/m³	是	-
		三、四号转炉二次除尘		颗粒物	16.9	20	mg/m³	是	-
		三号高炉出铁场		颗粒物	26.1	30	mg/m³	是	-
		三号烧结机头排放口		氮氧化物	127.1	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	115.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	35.3	50	mg/m³	是	-
		竖炉排放口		氮氧化物	170.6	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	125.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.5	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		四号高炉出铁场排放口		颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
		一、二号烧结地仓排放口		颗粒物	25.2	30	mg/m³	是	-
		一、二号烧结机机尾及破碎		颗粒物	24.5	30	mg/m³	是	-
		一号高炉槽上槽下排放口		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		一号高炉出铁场排放口		颗粒物	25.3	30	mg/m³	是	-
		一号烧结排放口		氮氧化物	183.3	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	123.3	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	20.4	50	mg/m³	是	-
滦　县	唐山安泰钢铁有限公司	二车间烧结机机尾	2014-10-16	颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		二车间烧结机头		氮氧化物	131.8	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	93	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	19.2	50	mg/m³	是	-
		二号高炉出铁场		颗粒物	26.8	30	mg/m³	是	-
		二号高炉矿槽		颗粒物	27.8	30	mg/m³	是	-
		一，二，三号转炉二次除尘		颗粒物	18.1	20	mg/m³	是	-
		一车间烧结机机头排放口		氮氧化物	64.6	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	11.8	50	mg/m³	是	-
		一车间烧结机机尾排放口		颗粒物	25.8	30	mg/m³	是	-
		一号高炉出铁场排放口		颗粒物	27.1	30	mg/m³	是	-
		一号高炉矿槽除尘		颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
	唐山东海	1号高炉出铁场		颗粒物	26.3	30	mg/m³	是	-
		1号高炉矿槽除尘		颗粒物	25.1	30	mg/m³	是	-
		1号烧结机环境除		颗粒物	25.6	30	mg/m³	是	-
		1号烧结机冷却段		颗粒物	27.1	50	mg/m³	是	-
		1号烧结机燃烧段		氮氧化物	193.98	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	129.3	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	19.5	50	mg/m³	是	-
		1号竖炉除尘		氮氧化物	126.5	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	160.3	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.58	50	mg/m³	是	-
		2号高炉出铁场		颗粒物	27.3	30	mg/m³	是	-
		2号高炉矿槽除尘		颗粒物	24.99	30	mg/m³	是	-
		2号烧结成品除尘		颗粒物	23.27	30	mg/m³	是	-
		2号烧结机冷却段		颗粒物	25.9	30	mg/m³	是	-
		2号烧结机配料除		颗粒物	26.8	50	mg/m³	是	-
		2号烧结机燃烧段		氮氧化物	272.8	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	85	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.6	50	mg/m³	是	-
		2号竖炉		氮氧化物	119.69	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	155.7	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
滦　县	钢铁集团特钢有限公司		2014-11-18	颗粒物	28.8	50	mg/m³	是	-
		3号烧结成品除尘		颗粒物	26.15	30	mg/m³	是	-
		4号高炉出铁场除		颗粒物	26.2	30	mg/m³	是	-
		4号高炉矿槽除尘		颗粒物	25.9	30	mg/m³	是	-
		4号烧结成品除尘		颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
		4号烧结机冷却段		颗粒物	25.2	30	mg/m³	是	-
		4号烧结机配料除		颗粒物	25.6	50	mg/m³	是	-
		4号烧结机脱硫		氮氧化物	296.8	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	164.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.9	50	mg/m³	是	-
		白灰窑		颗粒物	25.2	30	mg/m³	是	-
		炼钢二次除尘		颗粒物	16.93	20	mg/m³	是	-
		三号高炉出铁场		颗粒物	25.6	30	mg/m³	是	-
		三号高炉矿槽除尘		颗粒物	24.6	30	mg/m³	是	-
		三号烧结冷却段		颗粒物	26.4	50	mg/m³	是	-
		三号烧结配料除尘		颗粒物	24.8	30	mg/m³	是	-
		三号烧结脱硫		氮氧化物	275.8	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	125.6	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.56	50	mg/m³	是	-
		三号竖炉		氮氧化物	137.7	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	114.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	29.02	50	mg/m³	是	-
滦　县	唐山东海钢铁集团有限公司	二号高炉出铁场排放口	2014-10-29	颗粒物	24.1	30	mg/m³	是	-
		二号高炉矿槽排放		颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-
		二号烧结机尾排放		颗粒物	25.8	30	mg/m³	是	-
		二号烧结脱硫排放口		氮氧化物	119.4	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	129.5	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	35.6	50	mg/m³	是	-
		二号竖炉		氮氧化物	135.8	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	131.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	34.98	50	mg/m³	是	-
		二炼钢二号炉二次除尘排放口		颗粒物	16.4	20	mg/m³	是	-
		二炼钢一号二次除尘排放口		颗粒物	16.2	20	mg/m³	是	-
		六至八号白灰窑炉顶排放口		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		三、四号烧结脱硫排放口		氮氧化物	127.2	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	128.8	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	33.6	50	mg/m³	是	-
		三号烧结机尾排放		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		四号高炉出铁场排放口		颗粒物	26.22	30	mg/m³	是	-
		四号高炉矿槽除尘排放口		颗粒物	24.21	30	mg/m³	是	-
		四号烧结机尾排放		颗粒物	25.9	30	mg/m³	是	-
		五号高炉出铁场排放口		颗粒物	25.8	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		五号高炉矿槽排放		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		一号高炉出铁场排放口		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		一号高炉矿槽除尘排放口		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		一号烧结机脱硫排放口		氮氧化物	125.6	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	132.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	32.5	50	mg/m³	是	-
		一号烧结机尾排放		颗粒物	25.1	30	mg/m³	是	-
		一号竖炉排放口		氮氧化物	136.69	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	120.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	35.3	50	mg/m³	是	-
		一炼钢二号炉二次除尘排放口		颗粒物	16.63	20	mg/m³	是	-
		一炼钢三、四号炉二次除尘排放口		颗粒物	16.34	20	mg/m³	是	-
		一炼钢一号炉二次除尘排放口		颗粒物	17.1	20	mg/m³	是	-
		一至五号白灰窑炉顶除尘排放口		颗粒物	23.3	30	mg/m³	是	-
滦　县	唐山兴隆钢铁有限公司	1号高炉出铁场排放口	2014-10-14	颗粒物	27.3	30	mg/m³	是	-
		1号高炉矿槽除尘		颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		3号高炉出铁场		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		3号高炉矿槽除尘	2014-10-15	颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		3号烧结机尾除尘		颗粒物	25.8	30	mg/m³	是	-
		3号烧结排放口	2014-10-14	氮氧化物	99.9	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	9.6	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	6.7	50	mg/m³	是	-
		4号烧结机		二氧化硫	61.7	600	mg/m³	是	-
				氮氧化物	159	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	20.5	80	mg/m³	是	-
		4号烧结机尾除尘	2014-10-15	颗粒物	27.4	30	mg/m³	是	-
		白灰窑		颗粒物	25.8	30	mg/m³	是	-
		竖炉除尘		氮氧化物	103.8	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	57.5	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.9	50	mg/m³	是	-
		转炉二次除尘排放		颗粒物	16	20	mg/m³	是	-
滦南县	河北钢铁集团华西钢铁有限公司	1#烧结机尾	2014-10-22	颗粒物	23.55	30	mg/m³	是	-
		1、2#烧结机头		氮氧化物	79.33	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	110	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.55	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.235	6	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾		颗粒物	22.52	30	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下及炉前		颗粒物	23.52	30	mg/m³	是	-
		3#烧结机头		氮氧化物	110.67	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	110	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.85	50	mg/m³	是	-
				氟化物	0.4	6	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		3#烧结机尾		颗粒物	21.91	30	mg/m^3	是	-
		4#高炉槽下		颗粒物	22.09	30	mg/m^3	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	23.78	50	mg/m^3	是	-
		转炉		颗粒物	15.44	20	mg/m^3	是	-
滦南县	河北永新纸业有限公司	1#	2014-10-28	烟尘	17.2	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	20.95	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	29.33	200	mg/m^3	是	-
			2014-12-8	汞及化合物	<0.001	-	mg/m^3	-	-
		2#	2014-10-28	烟尘	17.27	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	20.86	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	101.47	200	mg/m^3	是	-
			2014-12-8	汞及化合物	<0.001	-	mg/m^3	-	-
滦南县	唐山市荣程钢铁有限公司	高炉热风炉	2014-10-23	颗粒物	16.9	30	mg/m^3	是	-
		烧结机头		氮氧化物	96	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	90.33	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	26.15	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.462	6	mg/m^3	是	-
		烧结机尾		颗粒物	22.25	30	mg/m^3	是	-
		转炉二次除尘		颗粒物	14.91	20	mg/m^3	是	-
滦南县	唐山万浦热电有限公司	1#烟囱	2014-10-20	烟尘	17.22	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	69.52	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	53.65	200	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	<0.001	-	mg/m^3	-	-
		2#烟囱		烟尘	15.98	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	66.84	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	45.85	200	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	<0.001	-	mg/m^3	-	-
乐亭县	唐山市德龙钢铁有限公司	1号高炉铁前废气排放口	2014-11-20	颗粒物	47.3	50	mg/m^3	是	-
		1号热风炉	2014-11-20	氮氧化物	34.8	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	84	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	19.2	50	mg/m^3	是	-
		2号高炉铁前废气排放口	2014-11-20	颗粒物	43.7	50	mg/m^3	是	-
		2号热风炉	2014-11-20	氮氧化物	34.4	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	88.2	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	18.8	50	mg/m^3	是	-
		烧结机头废气排放口		二氧化硫	111	650	mg/m^3	是	-
				颗粒物	12.3	80	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	192.1	-	mg/m^3	-	-
		烧结机尾废气排放	2014-11-20	颗粒物	41.3	80	mg/m^3	是	-
		1#出铁场	2014-11-21	颗粒物	17.4	50	mg/m^3	是	-
		1#机头		氮氧化物	123.8	500	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	13	650	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14	80	mg/m^3	是	-
		1#机尾	2014-11-21	颗粒物	25.9	50	mg/m^3	是	-
		1#加热炉	2014-11-21	氮氧化物	115.1	240	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	100	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	19.5	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
乐亭县	唐山中厚板材有限公司	2#出铁场	2014-11-21	颗粒物	17.3	50	mg/m³	是	-
		2#机头	2014-11-21	氮氧化物	94.1	500	mg/m³	是	-
				二氧化硫	16	650	mg/m³	是	-
				颗粒物	42.2	80	mg/m³	是	-
		2#机尾	2014-11-21	颗粒物	23.9	50	mg/m³	是	-
		2#加热炉	2014-11-21	氮氧化物	138	240	mg/m³	是	-
				二氧化硫	101	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.9	30	mg/m³	是	-
		炼钢二次尘	2014-11-21	颗粒物	18.7	50	mg/m³	是	-
		炼钢精炼	2014-11-21	颗粒物	14.1	50	mg/m³	是	-
		1#、2#转炉	2014-11-21	颗粒物	16.12	20	mg/m³	是	-
		1#发电机组	2014-11-23	烟尘	9.01	10	mg/m³	是	-
				二氧化硫	47.11	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	89.44	200	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁厂（租赁万通）	2014-11-21	颗粒物	23.99	30	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场	2014-11-20	颗粒物	21.41	30	mg/m³	是	-
		1#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	23.79	30	mg/m³	是	-
		1#高炉上料（租赁万通）	2014-11-21	颗粒物	27.01	30	mg/m³	是	-
		1#混铁炉(租赁万通)	2014-11-21	颗粒物	16.03	20	mg/m³	是	-
		1#烧结机机头（租赁万通）	2014-11-21	氮氧化物	128.29	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	71.27	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	39.15	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机机尾（租赁万通）	2014-11-21	颗粒物	25.77	30	mg/m³	是	-
		1#竖炉	2014-11-23	氮氧化物	0	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	165.76	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	38.37	50	mg/m³	是	-
		1#竖炉（租赁万通）	2014-11-21	氮氧化物	15.08	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	167.05	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	36.1	50	mg/m³	是	-
		195m2烧结机机头脱硫后	2014-11-26	氮氧化物	116.16	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12.5	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	20.37	50	mg/m³	是	-
		195m2烧结机机尾		颗粒物	15.3	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁厂（租赁万通）	2014-11-21	颗粒物	22.84	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场	2014-11-20	颗粒物	22.05	30	mg/m³	是	-
		2#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	26.33	30	mg/m³	是	-
		2#高炉上料（租赁万通）	2014-11-21	颗粒物	27.47	30	mg/m³	是	-
		2#混铁炉（租赁万通）	2014-11-21	颗粒物	17.08	20	mg/m³	是	-
		2#烧结机机头（租赁万通）		氮氧化物	94.56	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	53	200	mg/m³	是	-
			2014-11-21	颗粒物	34.44	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁西县	河北津西钢铁集团股份有限公司	2#烧结机机尾（租赁万通）		颗粒物	22.4	30	mg/m^3	是	-
		2#竖炉	2014-11-23	氮氧化物	0	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	156.52	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	33.12	50	mg/m^3	是	-
		210m2烧结机机尾	2014-11-26	颗粒物	22.61	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁厂（租赁万通）	2014-11-21	颗粒物	21.98	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁场	2014-11-20	颗粒物	23.27	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	25.43	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉上料（租赁万通）	2014-11-21	颗粒物	24.23	30	mg/m^3	是	-
		3#竖炉	2014-11-23	氮氧化物	1.59	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	188.24	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	31.32	50	mg/m^3	是	-
		3#转炉	2014-11-21	颗粒物	17.89	20	mg/m^3	是	-
		4#高炉出铁场	2014-11-20	颗粒物	21.71	30	mg/m^3	是	-
		4#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	27.14	30	mg/m^3	是	-
		4#竖炉	2014-11-23	氮氧化物	4.85	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	177.5	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	27.84	50	mg/m^3	是	-
		4#转炉	2014-11-21	颗粒物	18.75	20	mg/m^3	是	-
		5#高炉出铁场	2014-11-20	颗粒物	20.14	30	mg/m^3	是	-
		5#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	27.49	30	mg/m^3	是	-
		5#竖炉	2014-11-23	氮氧化物	6.85	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	164.38	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28.78	50	mg/m^3	是	-
		5#转炉	2014-11-17	颗粒物	16.3	20	mg/m^3	是	-
		6#高炉出铁场	2014-11-20	颗粒物	21.72	30	mg/m^3	是	-
		6#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	26.52	30	mg/m^3	是	-
		6#竖炉	2014-11-23	氮氧化物	7.82	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	186.6	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	34.49	50	mg/m^3	是	-
		6#转炉	2014-11-17	颗粒物	16.87	20	mg/m^3	是	-
		7#高炉出铁厂	2014-11-20	颗粒物	25.97	30	mg/m^3	是	-
		7#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	26.83	30	mg/m^3	是	-
		8#高炉出铁厂	2014-11-20	颗粒物	25.4	30	mg/m^3	是	-
		8#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	25.97	30	mg/m^3	是	-
		9#高炉出铁厂	2014-11-20	颗粒物	25.53	30	mg/m^3	是	-
		9#高炉上料	2014-11-19	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	-
		新265烧结机机头脱硫后	2014-11-26	氮氧化物	103.27	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	48.67	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	21.32	50	mg/m^3	是	-
		新265烧结机机尾	2014-11-26	颗粒物	16.33	30	mg/m^3	是	-
玉田县	玉田县顺发实业有限公司	锅炉	2014-11-14	烟尘	13.9	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	39.3	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	109.8	200	mg/m^3	是	-
海港经	河北大唐	1#净烟气	2014-12-4	烟尘	17	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	111	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
海港经济开发区	国际王滩发电有限责任公司			氮氧化物	39	100	mg/m^3	是	-
		2#净烟气	2014-12-22	烟尘	16	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	25	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	70	100	mg/m^3	是	-
海港经济开发区	唐山佳华煤化工有限公司	1号焦炉	2014-11-18	二氧化硫	42	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	282	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	26.45	50	mg/m^3	是	-
		锅炉		烟尘	8.85	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	74	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	165	400	mg/m^3	是	-
		筛焦		颗粒物	18.49	50	mg/m^3	是	-
		装煤出焦地面站		苯并(A)芘	0.00005	-	mg/m^3	-	-
				颗粒物	27.28	100	mg/m^3	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	1号焦炉	2014-11-13	二氧化硫	10	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	230	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	18.28	50	mg/m^3	是	-
		备煤		颗粒物	24.53	50	mg/m^3	是	-
		干熄焦地面站		二氧化硫	8	150	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	7	-	mg/m^3	-	-
				颗粒物	27.77	100	mg/m^3	是	-
		推焦地面除尘站		二氧化硫	11	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	11	-	mg/m^3	-	-
				颗粒物	22.69	100	mg/m^3	是	-
		装煤		二氧化硫	10	150	mg/m^3	是	-
				苯并(A)芘	0.00009	0.3	μg/m^3	是	-
				氮氧化物	16	-	mg/m^3	-	-
				颗粒物	26.89	100	mg/m^3	是	-
南堡经济开发区	唐山三友硅业有限责任公司	480吨煤粉锅炉	2014-10-21	烟尘	16.65	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	71	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	69	200	mg/m^3	是	-
南堡经济开发区	唐山三友碱业（集团）有限公司	烟气监测点1	2014-10-21	汞及化合物	<0.01	-	mg/m^3	-	-
				烟尘	9.24	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	110	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	91	200	mg/m^3	是	-
		烟气监测点2		汞及化合物	<0.01	-	mg/m^3	-	-
				烟尘	13.03	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	81	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	84	200	mg/m^3	是	-
南堡经济开发区	唐山三友热电有限责任公司	240吨循环流化床锅炉	2014-10-21	汞及化合物	<0.01	-	mg/m^3	-	-
				烟尘	9.99	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	111	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	49	200	mg/m^3	是	-
		480吨煤粉锅炉		汞及化合物	<0.01	-	mg/m^3	-	-
				烟尘	10.95	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	90	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	40	200	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结成品仓	2014-10-27	颗粒物	20.85	30	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结配料		颗粒物	21.5	30	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	231	400	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#烧结脱硫	2014-10-28	二氧化硫	117	200	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#2#烧结脱硫	2014-10-28	颗粒物	32.36	50	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#烧结机尾	2014-10-27	颗粒物	22.61	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#竖炉	2014-10-28	氮氧化物	12	400	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#竖炉	2014-10-28	二氧化硫	3	200	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#竖炉	2014-10-28	颗粒物	20.64	50	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	1#转炉二次除尘	2014-10-27	颗粒物	19.29	20	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#烧结机尾	2014-10-27	颗粒物	23.26	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	2#转炉二次除尘	2014-10-27	颗粒物	14.31	20	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#高炉出铁场	2014-10-27	颗粒物	20.63	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#烧结二次配料	2014-10-27	颗粒物	22.05	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#烧结二次配料转运站	2014-10-27	颗粒物	21.71	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#烧结机头脱硫	2014-10-28	氮氧化物	255	400	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#烧结机头脱硫	2014-10-28	二氧化硫	150	200	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#烧结机头脱硫	2014-10-28	颗粒物	20.14	50	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#4#烧结机尾	2014-10-27	颗粒物	21.7	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	3#高炉槽下	2014-10-27	颗粒物	22.36	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	4#高炉槽下	2014-10-27	颗粒物	21.79	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#烧结脱硫	2014-10-29	氮氧化物	256	400	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#烧结脱硫	2014-10-29	二氧化硫	146	200	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	5#烧结脱硫	2014-10-29	颗粒物	32.92	50	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#烧结脱硫	2014-10-29	氮氧化物	248	400	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#烧结脱硫	2014-10-29	二氧化硫	153	200	mg/m³	是	-
遵化市	唐山港陆钢铁有限公司	6#烧结脱硫	2014-10-29	颗粒物	32.45	50	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	1#石灰窑	2014-10-30	颗粒物	20.97	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	3#石灰窑	2014-10-30	颗粒物	22.9	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	地面站	2014-10-30	颗粒物	17.62	50	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	二轧	2014-10-30	氮氧化物	73	150	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	二轧	2014-10-30	二氧化硫	4	150	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙简舟钢铁有限公司	二轧	2014-10-30	颗粒物	14.13	20	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#高炉出铁场	2014-11-6	颗粒物	22.61	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#高炉矿槽	2014-11-6	颗粒物	18.78	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#高炉热风	2014-11-6	氮氧化物	79	300	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#高炉热风	2014-11-6	二氧化硫	29	80	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#高炉热风	2014-11-6	颗粒物	13.95	20	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#竖炉	2014-10-30	氮氧化物	4	400	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#竖炉	2014-10-30	二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	1#竖炉	2014-10-30	颗粒物	20.01	50	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	2#高炉出铁场	2014-11-6	颗粒物	22.86	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	2#高炉矿槽	2014-11-6	颗粒物	24.06	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	3#高炉出铁厂	2014-11-6	颗粒物	18.55	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	3#高炉矿槽	2014-11-6	颗粒物	23.74	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	炼钢二次除尘	2014-11-6	颗粒物	17.57	20	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	炼钢混铁炉除尘	2014-11-6	颗粒物	17.13	20	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	烧结机尾	2014-11-6	颗粒物	25.83	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	烧结配料	2014-11-6	颗粒物	23.22	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司	烧结筛分	2014-11-6	颗粒物	23.4	30	mg/m³	是	-
遵化市	唐山建龙实业有限公司			氮氧化物	240	400	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		烧结脱硫	2014-11-6	二氧化硫	149	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	29.87	50	mg/m³	是	-
		一轧加热炉		氮氧化物	70	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	4	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	13.88	20	mg/m³	是	-
迁安市	河北大唐国际迁安热电有限	670吨锅炉	2014-11-17	烟尘	19.6	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	4.77	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	48.5	100	mg/m³	是	-
迁安市	河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	1＃10.5m2竖炉除尘器后	2014-10-8	氮氧化物	1.37	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	152	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.2	50	mg/m³	是	-
		1#1080m³高炉出铁场		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		1#1080m³高炉矿槽		颗粒物	28.4	30	mg/m³	是	-
		1#200m2烧结混料		颗粒物	27.8	30	mg/m³	是	-
		1＃200m2烧结机头除尘器后		氮氧化物	146	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	23.8	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	44.3	50	mg/m³	是	-
		1＃200m2烧结机尾除尘器		颗粒物	15.1	30	mg/m³	是	-
		1#40t转炉二次烟		颗粒物	17.1	20	mg/m³	是	-
		2＃10.5m2竖炉除尘器后		氮氧化物	9.53	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	180	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.5	50	mg/m³	是	-
		2#40t转炉二次烟		颗粒物	17.3	20	mg/m³	是	-
		2#混铁炉		颗粒物	8.94	20	mg/m³	是	-
		3#10.5m2竖炉		氮氧化物	8.87	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	175	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.7	50	mg/m³	是	-
		3#4#100m2烧结筛		颗粒物	22.5	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃高炉上料系统		颗粒物	15.8	30	mg/m³	是	-
		3＃40t转炉二次烟气除尘器		颗粒物	19.7	20	mg/m³	是	-
		4＃100m2烧结机头除尘后		氮氧化物	96.2	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	66.8	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	39.1	50	mg/m³	是	-
		4＃100m2烧结机尾除尘器		颗粒物	13.7	30	mg/m³	是	-
		4＃480m³高炉出铁场、矿槽除尘器后		颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		4＃60t转炉二次烟气		颗粒物	15.5	20	mg/m³	是	-
		1＃10m2竖炉除尘后		氮氧化物	2.05	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	185	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	17.8	50	mg/m³	是	-
		1#2#92.5m2烧结机头除尘器后		氮氧化物	88.1	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	5.72	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	32.9	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	河北钢铁集团松汀钢铁有限公司	1＃2＃92.5m^{3}烧结成品矿	2014-10-9	颗粒物	9.7	30	mg/m^3	是	-
		1＃450m^{3}高炉出铁场除尘器后		颗粒物	9.66	30	mg/m^3	是	-
		1＃450m^{3}高炉矿槽除尘器后		颗粒物	12.3	30	mg/m^3	是	-
		1＃92.5m2烧结机尾除尘后		颗粒物	9.6	30	mg/m^3	是	-
		2＃10m2竖炉除尘器后		氮氧化物	0	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	161	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	22.4	50	mg/m^3	是	-
		2＃450m^{3}高炉出铁场除尘器后		颗粒物	11.1	30	mg/m^3	是	-
		2＃450m^{3}高炉矿槽除尘器后		颗粒物	12.6	30	mg/m^3	是	-
		2＃92.5m2烧结机尾除尘器		颗粒物	5.5	30	mg/m^3	是	-
		3＃176m2烧结成品仓		颗粒物	24.2	30	mg/m^3	是	-
		3＃176m2烧结机头除尘器		氮氧化物	203	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	35.3	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	32.9	50	mg/m^3	是	-
		3＃176m2烧结机尾除尘器		颗粒物	22.3	30	mg/m^3	是	-
		3＃176m2烧结配料除尘器		颗粒物	28.9	30	mg/m^3	是	-
		4＃300m2烧结机头		氮氧化物	151	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	41	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	32.5	50	mg/m^3	是	-
		4＃300m2烧结机尾		颗粒物	22.7	30	mg/m^3	是	-
		4#580m^{3}高炉出铁场除尘器后		颗粒物	14.5	30	mg/m^3	是	-
		4＃580m^{3}高炉矿槽		颗粒物	14.6	30	mg/m^3	是	-
		5＃580m^{3}高炉出铁场		颗粒物	20.8	30	mg/m^3	是	-
		5＃580m^{3}高炉矿槽		颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
		老区100吨转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	13.9	20	mg/m^3	是	-
		新区120吨转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	12.5	20	mg/m^3	是	-
		10.5m2竖炉1#2#3#竖炉配料除尘器		颗粒物	24.3	30	mg/m^3	是	-
		10.5m2竖炉1＃竖炉除尘器		氮氧化物	0.683	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	193	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	21.1	50	mg/m^3	是	-
		10.5m2竖炉2＃竖炉除尘器后		氮氧化物	0.683	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	172	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16.7	50	mg/m^3	是	-
		10.5m2竖炉3＃竖		氮氧化物	4.78	400	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		10.5m2竖炉3#竖炉除尘器		二氧化硫	188	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	17.4	50	mg/m^3	是	-
		1080m^3 高炉1#2#上料		颗粒物	17.2	30	mg/m^3	是	-
		1080m^3 高炉1#2#原料筛分间		颗粒物	15.1	30	mg/m^3	是	-
		1080m^3 高炉1#2#原料转运站		颗粒物	16.5	30	mg/m^3	是	-
		1080m^3 高炉1#出铁场		颗粒物	19.6	30	mg/m^3	是	-
		1080m^3 高炉1#矿槽		颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	-
		1080m^3 高炉2#出铁场		颗粒物	18.6	30	mg/m^3	是	-
		1080m^3 高炉2#矿槽		颗粒物	18.5	30	mg/m^3	是	-
		132m2烧结白灰破		颗粒物	20.5	30	mg/m^3	是	-
		132m2烧结机头除尘器后		氮氧化物	101	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	51.5	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	32.1	50	mg/m^3	是	-
		132m2烧结机尾除尘器		颗粒物	12.4	30	mg/m^3	是	-
		132m2烧结原料转运站除尘器		颗粒物	18.5	30	mg/m^3	是	-
		14m2竖炉1#竖炉除尘器后		氮氧化物	10.9	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	21	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	15.3	50	mg/m^3	是	-
		14m2竖炉2#竖炉除尘器后		氮氧化物	17.7	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	17.1	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	23.6	50	mg/m^3	是	-
		180吨转炉3#转炉二次烟气		颗粒物	12.8	20	mg/m^3	是	-
		180吨转炉4#转炉二次烟气		颗粒物	16.4	20	mg/m^3	是	-
		180吨转炉散装料		颗粒物	13.7	20	mg/m^3	是	-
		300m2烧结1#配料		颗粒物	12.5	30	mg/m^3	是	-
		300m2烧结1#烧结机头		氮氧化物	282	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	18.1	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	27.7	50	mg/m^3	是	-
		300m2烧结1#烧结机尾		颗粒物	13.2	30	mg/m^3	是	-
		300m2烧结2#配料		颗粒物	15.9	30	mg/m^3	是	-
		300m2烧结2#烧结机头		氮氧化物	155	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	53.4	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	31	50	mg/m^3	是	-
		300m2烧结2#烧结机尾		颗粒物	26.4	30	mg/m^3	是	-
		300m2烧结2#烧结整粒		颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	-
迁安市	河北钢铁集团燕山钢铁有限公司	300m2烧结3#配料除尘器后	2014-11-13	颗粒物	15.4	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	公司	300m2烧结3#烧结机头除尘器后		氮氧化物	157	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	17.1	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	33.2	50	mg/m³	是	-
		300m2烧结3#烧结机尾除尘器后		颗粒物	19.7	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结3#烧结整粒除尘器后		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		300m2烧结熔燃破		颗粒物	15.3	30	mg/m³	是	-
		35吨转炉1＃2＃转炉二次烟气除尘器		颗粒物	18.4	20	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉1＃2＃高炉出铁场除尘器		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉1#2#原料1#转运站		颗粒物	18.3	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉1#2#原料2#3#转运站		颗粒物	18.9	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉1#2#原料上料除尘		颗粒物	19.2	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉1＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	17.5	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉2＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	16.7	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉3＃4＃高炉出铁场除尘器		颗粒物	15.9	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉3#4#原料1#2#转运站		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉3#4#原料3#转运站		颗粒物	21.5	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉3#4#原料上料除尘		颗粒物	23.4	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉3＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	19.1	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉4＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	22.3	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉5＃6＃高炉出铁场除尘器		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉5#6#原料上料除尘		颗粒物	14.9	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉5#6#原料转运站		颗粒物	16.3	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉5＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	16.5	30	mg/m³	是	-
		450m³ 高炉6＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	18.4	30	mg/m³	是	-
		50吨转炉3＃4＃转炉二次烟气除尘器		颗粒物	18.7	20	mg/m³	是	-
		90m2烧结白灰破碎除尘器		颗粒物	15.1	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		90m2烧结成品除尘器		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		90m2烧结机头除尘器后		氮氧化物	124	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	26.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.2	50	mg/m³	是	-
		90m2烧结机尾除尘器		颗粒物	21.6	30	mg/m³	是	-
迁安市	河北省首钢迁安钢铁有限责任公司	1＃高炉1#出铁场除尘器后	2014-11-5	颗粒物	16.3	30	mg/m³	是	-
		1＃高炉1#料仓除尘器后		颗粒物	16.5	30	mg/m³	是	-
		1#高炉2＃出铁场除尘器后		颗粒物	11.8	30	mg/m³	是	-
		1#煤制粉除尘器后		颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
		1#套筒窑窑顶		颗粒物	5.5	30	mg/m³	是	-
		2#高炉1#出铁场		颗粒物	5.95	30	mg/m³	是	-
		2#高炉1#料仓		颗粒物	18.3	30	mg/m³	是	-
		2#高炉2#出铁场		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		2#高炉2#料仓		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		2#煤制粉		颗粒物	22.1	30	mg/m³	是	-
		2#套筒窑窑顶		颗粒物	15.7	30	mg/m³	是	-
		2#套筒窑原料		颗粒物	15.6	20	mg/m³	是	-
		3#高炉1#出铁场		颗粒物	18.9	30	mg/m³	是	-
		3#高炉1#料仓		颗粒物	13.2	30	mg/m³	是	-
		3#高炉2#出铁场		颗粒物	20.2	30	mg/m³	是	-
		3#高炉2#料仓		颗粒物	13.7	30	mg/m³	是	-
		3#高炉3#出铁场		颗粒物	7.28	30	mg/m³	是	-
		3#煤制粉		颗粒物	8.23	30	mg/m³	是	-
		3#套筒窑窑顶		颗粒物	16.2	30	mg/m³	是	-
		3#套筒窑原料		颗粒物	14.8	20	mg/m³	是	-
		二冷轧热拉伸平整机组1＃		颗粒物	21.6	30	mg/m³	是	-
		二冷轧热拉伸平整机组2＃		颗粒物	19.4	30	mg/m³	是	-
		二炼钢1#2#转炉1#二次烟气		颗粒物	5.71	20	mg/m³	是	-
		二炼钢1#2#转炉2#二次烟气		颗粒物	9.4	20	mg/m³	是	-
		二炼钢1#2#转炉3#二次烟气		颗粒物	10.1	20	mg/m³	是	-
		二炼钢1#2#转炉4#二次烟气		颗粒物	9.85	20	mg/m³	是	-
		二炼钢精炼		颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		二炼钢铁合金库		颗粒物	15.3	20	mg/m³	是	-
		废酸再生站氧化铁粉仓1＃		颗粒物	23.7	30	mg/m³	是	-
		废酸再生站氧化铁粉仓2＃		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		料场翻车机		颗粒物	6.61	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		汽车受料槽		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		套筒窑成品仓除尘器后		颗粒物	17.1	20	mg/m³	是	-
		一冷轧拉矫机、焊机氧化铁粉		颗粒物	18.9	30	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉1#二次烟气		颗粒物	7.77	20	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉2#二次烟气		颗粒物	5.99	20	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉3#二次烟气		颗粒物	10.3	20	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉4#二次烟气		颗粒物	15.1	30	mg/m³	是	-
		一炼钢3＃转炉5#二次烟气		颗粒物	8.18	20	mg/m³	是	-
		一炼钢3＃转炉6＃二次烟气		颗粒物	5.71	20	mg/m³	是	-
		一炼钢铁合金库		颗粒物	17.7	20	mg/m³	是	-
		原煤运输		颗粒物	17.1	30	mg/m³	是	-
迁安市	河北鑫达钢铁有限公司	1＃10m2竖炉	2014-10-23	氮氧化物	32.9	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	109	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	33.7	50	mg/m³	是	-
		1＃2＃90m2烧结地坑		颗粒物	15.3	30	mg/m³	是	-
		1＃2＃90m2烧结机尾除尘器		颗粒物	28.1	30	mg/m³	是	-
		1＃2＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		1＃580m³高炉出铁场除尘器后		颗粒物	23.9	30	mg/m³	是	-
		1＃580m³高炉矿槽除尘器后		颗粒物	17.2	30	mg/m³	是	-
		1＃90m2烧结机头除尘器后		氮氧化物	175	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	9.53	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.9	50	mg/m³	是	-
		2＃10m2竖炉除尘器后		氮氧化物	4.78	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	120	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	32.9	50	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结机头		氮氧化物	223	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	16.2	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.8	50	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结机尾、破碎		颗粒物	25.8	30	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结冷却段除尘后		颗粒物	14.3	30	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结配料		颗粒物	21.7	30	mg/m³	是	-
		3＃152m2烧结筛分		颗粒物	21.5	30	mg/m³	是	-
		3＃450m³高炉出铁场除尘后		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		3#450m³高炉矿槽		颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
		4＃1080m³高炉出铁场		颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
		4＃1080m³高炉矿		颗粒物	26.6	30	mg/m³	是	-
		4＃160m2烧结机头		氮氧化物	199	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	58.1	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.5	50	mg/m³	是	-
		4＃160m2烧结机尾		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		4＃160m2烧结机一冷却、二冷却		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		5＃160m2烧结机头		氮氧化物	165	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	36.2	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	35.8	50	mg/m³	是	-
		5＃160m2烧结冷却		颗粒物	20.7	30	mg/m³	是	-
		5＃7＃160m2成品筛分、部分配料		颗粒物	17.9	30	mg/m³	是	-
		5＃7＃160m2烧结机尾、部分配料		颗粒物	19.4	30	mg/m³	是	-
		7＃160m2烧结机头		氮氧化物	144	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	8.59	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	31.9	50	mg/m³	是	-
		7＃160m2烧结冷却		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安恒晖热电有限公司(原	75吨锅炉	2014-11-17	烟尘	26.6	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	115	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	88.2	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市成达精密铸造有限公司	1＃烧结机头	2014-10-29	氮氧化物	39.7	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12.4	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	41.6	50	mg/m³	是	-
		2＃烧结机头		氮氧化物	71.7	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	4.77	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.2	50	mg/m³	是	-
		槽上槽下		颗粒物	22.2	30	mg/m³	是	-
		高炉出铁场		颗粒物	17.3	30	mg/m³	是	-
		上料振筛		颗粒物	13.1	30	mg/m³	是	-
		烧结机尾		颗粒物	27.7	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市宏奥工贸有限公司	1#二合一地面站除尘器后	2014-11-3	二氧化硫	17.2	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	15	-	mg/m³	-	-
				颗粒物	10.9	100	mg/m³	是	-
		1#焦炉除尘器后		二氧化硫	61	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	24.6	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	29.4	50	mg/m³	是	-
		2#二合一地面站除尘器后		氮氧化物	21.9	-	mg/m³	-	-
				二氧化硫	24	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	100	mg/m³	是	-
		2#焦炉除尘器后		二氧化硫	45.8	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	339	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.1	50	mg/m³	是	-
		4.3米破碎系统除尘器后		颗粒物	29.1	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		4.3米系统筛焦除尘后		颗粒物	25.5	50	mg/m³	是	-
		5.5米系统破碎除尘器后		颗粒物	28	50	mg/m³	是	-
		5.5米系统筛焦除尘器后		颗粒物	28.9	50	mg/m³	是	-
		电厂锅炉除尘器后		烟尘	19.1	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	0	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	369	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市津唐球墨铸管有限公司	33m2烧结机头除尘器后	2014-10-13	氮氧化物	120	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	10.5	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	29.3	50	mg/m³	是	-
		33m2烧结机尾除尘器后		颗粒物	11.3	30	mg/m³	是	-
		风冷5#带除尘器后		颗粒物	27.5	30	mg/m³	是	-
		高炉出铁场除尘器		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		高炉配料除尘器后		颗粒物	28.7	30	mg/m³	是	-
		高炉上料除尘器后		颗粒物	12.3	30	mg/m³	是	-
		烧结上料地仓除尘器后		颗粒物	22.9	30	mg/m³	是	-
		树脂砂混砂		颗粒物	44.1	120	mg/m³	是	-
		铸管喷锌除尘器后		颗粒物	87.4	120	mg/m³	是	-
		铸管熔炼电炉除尘器后		烟尘	10.9	150	mg/m³	是	-
		铸管喂丝球化除尘器后		颗粒物	11	120	mg/m³	是	-
		铸造熔炼电炉除尘器后		烟尘	10.7	150	mg/m³	是	-
		铸造树脂砂落砂		颗粒物	81.4	120	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市九江煤炭储运有限公司	1＃2＃焦炉出焦地面除尘站	2014-11-3	颗粒物	23	100	mg/m³	是	-
		1＃2＃破碎		颗粒物	25.4	50	mg/m³	是	-
		1＃焦炉		二氧化硫	67.7	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	36.9	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.1	50	mg/m³	是	-
		1＃筛焦地面除尘		颗粒物	23.5	50	mg/m³	是	-
		2＃焦炉		二氧化硫	80.1	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	288	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.3	50	mg/m³	是	-
		2＃筛焦地面除尘		颗粒物	21.2	50	mg/m³	是	-
		3＃4＃焦炉		二氧化硫	70.6	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	197	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.5	50	mg/m³	是	-
		3＃4＃焦炉出焦地面除尘站		颗粒物	17	100	mg/m³	是	-
		3＃4＃破碎机		颗粒物	20.7	50	mg/m³	是	-
		1＃2＃烧结配料地坑		颗粒物	22.5	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		1＃2＃竖炉振筛下料口		颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
		1＃2＃转炉二次烟气、混铁炉、料仓		颗粒物	18.9	20	mg/m³	是	-
		1＃烧结机头除尘器后		氮氧化物	202	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	33.4	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	28	50	mg/m³	是	-
		1＃烧结机尾		颗粒物	19.7	30	mg/m³	是	-
		1＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	17.5	30	mg/m³	是	-
		1＃竖炉除尘器后		氮氧化物	3.42	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	170	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	10.3	50	mg/m³	是	-
		10＃烧结机头		氮氧化物	331	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18.1	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	18.5	50	mg/m³	是	-
		10＃烧结机尾		颗粒物	14.1	30	mg/m³	是	-
		2＃烧结机头除尘器后		氮氧化物	163	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	27.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	15.9	50	mg/m³	是	-
		2＃烧结机尾		颗粒物	17.5	30	mg/m³	是	-
		2＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	23.2	30	mg/m³	是	-
		2＃烧结筛分除尘器后		颗粒物	11.7	30	mg/m³	是	-
		2＃竖炉除尘器后		氮氧化物	2.73	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	176	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	9.79	50	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结成品转运站		颗粒物	28	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结返矿		颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结机头除尘器后		氮氧化物	281	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	62.9	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.8	50	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结配料地坑		颗粒物	18.5	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃烧结振筛		颗粒物	29.4	30	mg/m³	是	-
		3＃4＃竖炉振筛下料口		颗粒物	21.4	30	mg/m³	是	-
		3＃烧结机尾除尘		颗粒物	28.6	30	mg/m³	是	-
		3＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	22.9	30	mg/m³	是	-
		3＃竖炉除尘器后		氮氧化物	7.8	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	153	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	31.7	50	mg/m³	是	-
		3＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	9.22	20	mg/m³	是	-
		4＃烧结机尾除尘器后		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
迁安市	迁安市九江线材有限责任公司	4＃烧结机尾单辊破碎	2014-10-14	颗粒物	20.8	30	mg/m³	是	-
		4＃竖炉除尘器后		氮氧化物	5.47	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	174	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m³	是	-
		4＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	10.8	20	mg/m³	是	-
		5＃烧结机头除尘器后		氮氧化物	282	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.3	50	mg/m³	是	-
		5＃烧结机尾除尘		颗粒物	23.1	30	mg/m³	是	-
		5＃烧结机尾单辊破碎除尘器前、后		颗粒物	21.3	30	mg/m³	是	-
		5＃烧结配料地坑		颗粒物	25.1	30	mg/m³	是	-
		5＃烧结振筛除尘器前、后		颗粒物	25.3	30	mg/m³	是	-
		5＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	10.6	20	mg/m³	是	-
		6＃7＃烧结机头除尘器后		氮氧化物	235	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	79.1	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.1	50	mg/m³	是	-
		6＃7＃烧结配料地坑		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		6＃7＃转炉二次烟气除尘器后		颗粒物	13.6	20	mg/m³	是	-
		6＃烧结机尾		颗粒物	15.9	30	mg/m³	是	-
		6＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	26.4	30	mg/m³	是	-
		6＃烧结振筛		颗粒物	7.19	30	mg/m³	是	-
		7＃烧结机尾		颗粒物	6.6	30	mg/m³	是	-
		7＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	17.6	30	mg/m³	是	-
		7＃烧结振筛		颗粒物	8.16	30	mg/m³	是	-
		8＃烧结1＃冷却段		颗粒物	20.3	30	mg/m³	是	-
		8＃烧结2＃冷却段		颗粒物	23.1	30	mg/m³	是	-
		8＃烧结机头		氮氧化物	275	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	25.7	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.2	50	mg/m³	是	-
		8＃烧结机尾单辊破碎		颗粒物	28.4	30	mg/m³	是	-
		8＃烧结配料地坑		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		8＃烧结振筛		颗粒物	26.6	30	mg/m³	是	-
		9＃10＃烧结地坑		颗粒物	13.1	30	mg/m³	是	-
		9＃10＃烧结机尾卸料		颗粒物	11.9	30	mg/m³	是	-
		9＃10＃烧结筛分		颗粒物	16.3	30	mg/m³	是	-
		9＃烧结机头		氮氧化物	312	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	70.6	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.1	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		9＃烧结机尾		颗粒物	22.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁1＃2＃高炉槽上		颗粒物	23.3	30	mg/m³	是	-
		炼铁1＃-4＃高炉成品7＃带		颗粒物	5.91	30	mg/m³	是	-
		炼铁1＃-4＃高炉配料地坑		颗粒物	24.1	30	mg/m³	是	-
		炼铁1＃-4＃高炉原料返矿		颗粒物	22.9	30	mg/m³	是	-
		炼铁1＃-4＃高炉振筛		颗粒物	27.3	30	mg/m³	是	-
		炼铁1＃高炉出铁		颗粒物	23.4	30	mg/m³	是	-
		炼铁1＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	26.2	30	mg/m³	是	-
		炼铁2＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	25.4	30	mg/m³	是	-
		炼铁3＃高炉槽上		颗粒物	24.4	30	mg/m³	是	-
		炼铁3＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	8.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁4＃高炉槽上		颗粒物	22.9	30	mg/m³	是	-
		炼铁4＃高炉出铁场、6＃7＃混铁炉		颗粒物	14.3	20	mg/m³	是	-
		炼铁4＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	15.3	30	mg/m³	是	-
		炼铁5＃6＃高炉槽上		颗粒物	18.2	30	mg/m³	是	-
		炼铁5＃6＃高炉地坑		颗粒物	26.8	30	mg/m³	是	-
		炼铁5＃6＃高炉返矿		颗粒物	15.8	30	mg/m³	是	-
		炼铁5＃6＃高炉振筛		颗粒物	14.6	30	mg/m³	是	-
		炼铁5＃高炉出铁场除尘器后		颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
		炼铁5＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	20.4	30	mg/m³	是	-
		炼铁6＃高炉出铁		颗粒物	16.6	30	mg/m³	是	-
		炼铁6＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	13.1	30	mg/m³	是	-
		炼铁7＃8＃高炉振筛		颗粒物	6.29	30	mg/m³	是	-
		炼铁7＃8＃高炉转运站		颗粒物	10.6	30	mg/m³	是	-
		炼铁7＃高炉出铁场除尘器后		颗粒物	17.7	30	mg/m³	是	-
		炼铁7＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		炼铁8＃高炉出铁场除尘器后		颗粒物	20.7	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		炼铁8＃高炉矿槽除尘器后		颗粒物	20.4	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市联旺化工厂	发电锅炉除尘器后	2014-11-26	烟尘	16.9	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市联旺化工厂	发电锅炉除尘器后	2014-11-26	二氧化硫	0	100	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市联旺化工厂	发电锅炉除尘器后	2014-11-26	氮氧化物	367	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市联旺化工厂	焦炉除尘器后	2014-11-26	二氧化硫	50.5	100	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市联旺化工厂	焦炉除尘器后	2014-11-26	氮氧化物	166	800	mg/m³	是	-
迁安市	迁安市联旺化工厂	焦炉除尘器后	2014-11-26	颗粒物	11.4	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1＃10m2竖炉除尘器后	2014-10-10	氮氧化物	0.683	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1＃10m2竖炉除尘器后	2014-10-10	二氧化硫	192	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1＃10m2竖炉除尘器后	2014-10-10	颗粒物	16.1	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1#2#烧结机尾除尘器后	2014-10-10	颗粒物	18.9	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1＃高炉出铁场	2014-11-6	颗粒物	18.6	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1＃烧结机头除尘器后	2014-10-10	氮氧化物	171	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1＃烧结机头除尘器后	2014-10-10	二氧化硫	36.2	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	1＃烧结机头除尘器后	2014-10-10	颗粒物	31.9	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	10m2竖炉环境除尘	2014-11-6	颗粒物	16.8	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	10m2竖炉静电除尘	2014-11-6	氮氧化物	1.37	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	10m2竖炉静电除尘	2014-11-6	二氧化硫	153	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	10m2竖炉静电除尘	2014-11-6	颗粒物	14.9	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	160t转炉二次烟气除尘器后	2014-10-10	颗粒物	15.2	20	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃10m2竖炉除尘器后	2014-10-10	氮氧化物	4.1	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃10m2竖炉除尘器后	2014-10-10	二氧化硫	182	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃10m2竖炉除尘器后	2014-10-10	颗粒物	28.5	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃450m³高炉出铁场除尘器后	2014-10-10	颗粒物	18.2	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃450m³高炉矿槽除尘器后	2014-10-10	颗粒物	25.8	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2#高炉出铁场	2014-11-6	颗粒物	27.5	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃烧结机头	2014-10-10	氮氧化物	128	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃烧结机头	2014-10-10	二氧化硫	99.2	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	2＃烧结机头	2014-10-10	颗粒物	30.4	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃580m³高炉出铁场除尘器后	2014-10-10	颗粒物	14.4	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃580m³高炉矿槽除尘器	2014-10-10	颗粒物	15.5	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃烧结机头除尘器后	2014-10-10	氮氧化物	122	400	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃烧结机头除尘器后	2014-10-10	二氧化硫	12.4	200	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3＃烧结机头除尘器后	2014-10-10	颗粒物	37.9	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	3#烧结机尾除尘器后	2014-10-10	颗粒物	18.7	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	4＃580m³高炉出铁场除尘器后	2014-10-10	颗粒物	16.4	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	4＃580m³高炉矿槽除尘器后	2014-10-10	颗粒物	13.2	30	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	75吨锅炉	2014-10-10	烟尘	18.2	50	mg/m³	是	-
迁安市	迁安轧一钢铁集团有限公司	75吨锅炉	2014-10-10	二氧化硫	21.2	100	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氮氧化物	45.9	-	mg/m^3	-	-
		高炉1＃转运站	2014-11-6	颗粒物	14.1	30	mg/m^3	是	-
		高炉2＃矿槽		颗粒物	23.8	30	mg/m^3	是	-
		高炉2＃转运站		颗粒物	14.8	30	mg/m^3	是	-
		高炉3＃转运站		颗粒物	17.3	30	mg/m^3	是	-
		炼钢二次烟气		颗粒物	16.8	20	mg/m^3	是	-
		炼钢上料地仓		颗粒物	16.6	20	mg/m^3	是	-
		炼铁地下矿仓除尘器后	2014-10-10	颗粒物	14.1	30	mg/m^3	是	-
		炼铁矿用筛分		颗粒物	26.1	30	mg/m^3	是	-
		烧1机头	2014-11-6	氮氧化物	132	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	5.72	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28.4	50	mg/m^3	是	-
		烧1机尾		颗粒物	18.8	30	mg/m^3	是	-
		烧1配料仓上		颗粒物	14.9	30	mg/m^3	是	-
		烧1配料仓下		颗粒物	27.8	30	mg/m^3	是	-
		烧1烧2成品仓		颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		烧1烧2焦粉破碎		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		烧2机头		氮氧化物	81.3	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	3.81	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28.1	50	mg/m^3	是	-
		烧2机尾		颗粒物	20.1	30	mg/m^3	是	-
		烧2配料仓上		颗粒物	18.1	30	mg/m^3	是	-
		烧2配料仓下		颗粒物	26.5	30	mg/m^3	是	-
		烧结配料	2014-10-10	颗粒物	17.2	30	mg/m^3	是	-
迁安市	迁安中化煤化工有限责任公司	1＃粉碎机	2014-10-14	颗粒物	21.5	50	mg/m^3	是	-
		1＃干熄		颗粒物	12.6	100	mg/m^3	是	-
		1＃焦炉		二氧化硫	17.2	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	602	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28.3	50	mg/m^3	是	-
		1＃硫铵干燥		颗粒物	12	100	mg/m^3	是	-
		1＃炉前焦库		颗粒物	13.4	50	mg/m^3	是	-
		1＃筛焦楼		颗粒物	11.7	50	mg/m^3	是	-
		1＃推焦		二氧化硫	47.7	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16.2	100	mg/m^3	是	-
		1＃装煤		二氧化硫	39.1	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	11.9	100	mg/m^3	是	-
		2＃翻车机		颗粒物	12.7	50	mg/m^3	是	-
		2＃粉碎机		颗粒物	12.9	50	mg/m^3	是	-
		2＃干熄		颗粒物	13.7	100	mg/m^3	是	-
		2＃焦炉		二氧化硫	27.6	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	417	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28.8	50	mg/m^3	是	-
		2＃硫铵干燥		颗粒物	12.8	100	mg/m^3	是	-
		2＃炉前焦库		颗粒物	15.2	50	mg/m^3	是	-
		2＃筛焦楼		颗粒物	15.4	50	mg/m^3	是	-
		2＃推焦		二氧化硫	2.83	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	20.3	100	mg/m^3	是	-
		2＃装煤		二氧化硫	46.7	150	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司	2#装煤		颗粒物	11.2	100	mg/m³	是	-
		3#焦炉		二氧化硫	37.2	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	436	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	29.9	50	mg/m³	是	-
		3#硫铵干燥		颗粒物	12.6	100	mg/m³	是	-
		3#推焦		二氧化硫	3.81	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	14.1	100	mg/m³	是	-
		3#装煤		二氧化硫	8.58	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.8	100	mg/m³	是	-
		4#焦炉		二氧化硫	56.2	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	300	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	19.5	50	mg/m³	是	-
		5#焦炉		二氧化硫	35.5	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	376	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.6	50	mg/m³	是	-
		6#焦炉		二氧化硫	33.4	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	614	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	24.9	50	mg/m³	是	-
		燃气锅炉		烟尘	45	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	11.8	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	226	400	mg/m³	是	-
迁安市	首钢矿业公司（烧结厂）	铺系统机头环境除尘器后	2014-10-27	颗粒物	5.28	30	mg/m³	是	-
		烧结厂1#-3#烧结机头除尘器后		氮氧化物	92.2	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	2.86	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.1	50	mg/m³	是	-
		烧结厂130m2除尘器后		颗粒物	12.2	30	mg/m³	是	-
		烧结厂140m2电除尘器后		颗粒物	10.6	30	mg/m³	是	-
		烧结厂2#烧结机尾除尘器后		颗粒物	8.8	30	mg/m³	是	-
		烧结厂360m2 烧结机头除尘器后		氮氧化物	132	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	12.4	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27.1	50	mg/m³	是	-
		烧结厂360m2环冷除尘器后		颗粒物	17.1	30	mg/m³	是	-
		烧结厂360m2筛分除尘器后		颗粒物	20.4	30	mg/m³	是	-
		烧结厂360m2原料除尘器后		颗粒物	16.4	30	mg/m³	是	-
		烧结厂4#-6#烧结机头除尘器后		氮氧化物	97.7	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	6.67	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	32.1	50	mg/m³	是	-
		烧结厂40m2除尘器后		颗粒物	22.4	30	mg/m³	是	-
		烧结厂45m2除尘器后		颗粒物	22.9	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		烧结厂白灰窑除尘器后		颗粒物	13.3	30	mg/m³	是	-
		烧结厂返矿大布袋除尘器		颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
		烧结厂熔燃破碎布袋除尘器后		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		烧结厂双50m2除尘器后		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
迁安市	首钢矿业公司电修厂	电修列电35吨锅炉	2014-11-25	烟尘	51.2	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	64.4	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	243	-	mg/m³	-	-
迁安市	首钢矿业公司球团厂	195m2球团链篦机	2014-10-11	二氧化硫	192	600	mg/m³	是	-
				氮氧化物	70.4	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	19.7	80	mg/m³	是	-
		220m2球团链篦机		二氧化硫	173	600	mg/m³	是	-
				氮氧化物	2.05	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.9	80	mg/m³	是	-
		球团成品110m2电除尘		颗粒物	29.1	50	mg/m³	是	-
		球团磁选筛分60m2电除尘		颗粒物	16.7	50	mg/m³	是	-
		球团煤制粉布袋除		颗粒物	11.6	50	mg/m³	是	-
		球团原料20m2电除尘		颗粒物	28.6	50	mg/m³	是	-
海港区	秦皇岛发电有限责任公司	1#机组	2014-12-4	烟尘	12	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	62	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	100	200	mg/m³	是	-
		2#机组		烟尘	12	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	62	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	100	200	mg/m³	是	-
		4#机组		烟尘	14	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	101	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	122	200	mg/m³	是	-
海港区	秦皇岛秦热发电有限责任公司	5#机组	2014-12-4	烟尘	24	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	87	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	99	200	mg/m³	是	-
		6#机组		烟尘	22	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	80	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	91	200	mg/m³	是	-
海港区	中国耀华玻璃集团公司	耀华北部工业区2号熔窑	2014-11-7	二氧化硫	325	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	1639	700	mg/m³	否	1.3
				颗粒物	33.6	50	mg/m³	是	-
		1#、2#65T转炉二次除尘器出口		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		1#112m2烧结机头除尘器出口		氮氧化物	136	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	156	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	24.5	50	mg/m³	是	-
		1#高炉槽上除尘器		颗粒物	12.4	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	1#高炉上料除尘器出口	2014-11-25	颗粒物	17.9	30	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	1#竖炉除尘器出口	2014-11-25	氮氧化物	23	400	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	1#竖炉除尘器出口	2014-11-25	二氧化硫	167	200	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	1#竖炉除尘器出口	2014-11-25	颗粒物	26.6	50	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	2#112m2烧结机混配料除尘器	2014-11-25	颗粒物	19.3	30	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	90m2烧结机混配料除尘器	2014-11-25	颗粒物	24.2	30	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	90m2烧结机破碎筛分除尘器出口	2014-11-25	颗粒物	19.2	30	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	90m2烧结机头除尘器	2014-11-25	氮氧化物	45	400	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	90m2烧结机头除尘器	2014-11-25	二氧化硫	127	200	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	90m2烧结机头除尘器	2014-11-25	颗粒物	23.9	50	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	宏兴实业3#竖炉除尘器出口	2014-11-25	氮氧化物	36	400	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	宏兴实业3#竖炉除尘器出口	2014-11-25	二氧化硫	164	200	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县宏兴实业有限公司	宏兴实业3#竖炉除尘器出口	2014-11-25	颗粒物	23.2	30	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	钢铁烧结筛分除尘	2014-11-13	颗粒物	21.9	30	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	高炉出铁厂	2014-11-13	颗粒物	17.97	30	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	高炉矿槽除尘器	2014-11-13	颗粒物	18.63	30	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	烧结机头	2014-11-13	氮氧化物	88	400	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	烧结机头	2014-11-13	二氧化硫	109	200	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	烧结机头	2014-11-13	颗粒物	28.8	50	mg/m³	是	-
昌黎县	昌黎县顺先实业有限公司	烧结配料仓	2014-11-13	颗粒物	17.4	30	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	150T转炉二次除尘	2014-11-26	颗粒物	21	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2#烧结机1#中转站	2014-11-26	颗粒物	25.2	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2#烧结机2#中转站	2014-11-26	颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2#烧结机混料除尘	2014-11-26	颗粒物	26.5	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2#烧结机头	2014-11-26	氮氧化物	50	400	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2#烧结机头	2014-11-26	二氧化硫	120	200	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2#烧结机头	2014-11-26	颗粒物	43.1	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2#烧结机尾布袋除尘	2014-11-26	颗粒物	26.9	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	2#烧结机尾冷却段除尘	2014-11-26	颗粒物	27.5	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	3#烧结机头	2014-11-26	氮氧化物	68	400	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	3#烧结机头	2014-11-26	二氧化硫	125	200	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	3#烧结机头	2014-11-26	颗粒物	32.8	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	3#烧结机尾	2014-11-26	颗粒物	28.1	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	3#烧结机尾布袋除尘	2014-11-26	颗粒物	22.9	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	4#烧结机成品除尘	2014-11-26	颗粒物	27.6	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	4#烧结机混料除尘	2014-11-26	颗粒物	21.5	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	4#烧结机尾冷却段除尘	2014-11-26	颗粒物	22.7	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	5#高炉矿槽除尘	2014-11-26	颗粒物	23.7	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	6#高炉出铁场	2014-11-26	颗粒物	28.6	50	mg/m³	是	-
昌黎县	秦皇岛安丰钢铁有限公司	6#高炉矿槽	2014-11-26	颗粒物	26.7	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		7#、8#高炉上料除尘		颗粒物	27.8	50	mg/m³	是	-
		7#高炉出铁场		颗粒物	25.5	30	mg/m³	是	-
		7#高炉矿槽除尘		颗粒物	26.8	50	mg/m³	是	-
		7#高炉中转站		颗粒物	27.4	50	mg/m³	是	-
		8#高炉出铁场		颗粒物	25.7	50	mg/m³	是	-
		8#高炉矿槽		颗粒物	23.2	50	mg/m³	是	-
		8#高炉上料系统		颗粒物	23.8	50	mg/m³	是	-
抚宁县	秦皇岛浅野水泥有限公司	1#CKP(立磨)	2014-10-28	颗粒物	6.83	30	mg/m³	是	-
		1#CM(球磨)磨尾		颗粒物	8.57	30	mg/m³	是	-
		1#SEP(选粉机)BGF		颗粒物	10.6	30	mg/m³	是	-
		2#CKP(立磨)		颗粒物	8.41	30	mg/m³	是	-
		2#CM(球磨)磨尾		颗粒物	14.67	30	mg/m³	是	-
		2#SEP(选粉机)2-1BGF		颗粒物	5.31	30	mg/m³	是	-
		2#SEP(选粉机)2-2BGF		颗粒物	8.37	30	mg/m³	是	-
		3#磨粉煤灰		颗粒物	11.8	30	mg/m³	是	-
		3#磨熟料仓		颗粒物	18.33	30	mg/m³	是	-
		3#磨熟料皮带		颗粒物	6.48	30	mg/m³	是	-
		3#水泥磨		颗粒物	15.13	30	mg/m³	是	-
		AD库顶		颗粒物	12.97	30	mg/m³	是	-
		BT库顶		颗粒物	13.89	30	mg/m³	是	-
		EP灰库顶BGF		颗粒物	15.27	30	mg/m³	是	-
		NO.1包机BGF		颗粒物	14.33	30	mg/m³	是	-
		NO.1汽车散装BGF		颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		NO.2包机BGF		颗粒物	11.77	30	mg/m³	是	-
		NO.2库抽出BGF		颗粒物	17.63	30	mg/m³	是	-
		NO.2汽车散装BGF		颗粒物	15.1	30	mg/m³	是	-
		NO.3包机		颗粒物	10.67	30	mg/m³	是	-
		NO.3汽车散装BGF		颗粒物	10.57	30	mg/m³	是	-
		NO.4包机BGF		颗粒物	11.1	30	mg/m³	是	-
		NO.4包机袋输送		颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		PII汽车散装BGF		颗粒物	17.2	30	mg/m³	是	-
		篦冷机		颗粒物	18.8	30	mg/m³	是	-
		辅料堆料BGF		颗粒物	16.86	30	mg/m³	是	-
		黄料库		颗粒物	13.64	30	mg/m³	是	-
		火车散装BGF1		颗粒物	13.44	30	mg/m³	是	-
		火车散装BGF2		颗粒物	9.48	30	mg/m³	是	-
		火车散装BGF3		颗粒物	9.53	30	mg/m³	是	-
		矿山石灰石破碎		颗粒物	12.33	30	mg/m³	是	-
		煤粉仓BGF		颗粒物	8.07	30	mg/m³	是	-
		煤磨		颗粒物	14.87	50	mg/m³	是	-
		煤取料1#		颗粒物	14.79	30	mg/m³	是	-
		煤取料2#		颗粒物	15.33	30	mg/m³	是	-
		石膏输送1#BGF		颗粒物	14.43	30	mg/m³	是	-
		石膏输送2#BGF		颗粒物	15.96	30	mg/m³	是	-
		石膏输送3#BGF		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		石灰石添加BGF		颗粒物	11.16	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		熟料大棚2#BGF		颗粒物	6.95	30	mg/m^3	是	-
		熟料大棚3#BGF		颗粒物	18.97	30	mg/m^3	是	-
		熟料大棚4#BGF		颗粒物	18.97	30	mg/m^3	是	-
		熟料大棚西侧抽出1#BGF		颗粒物	19.73	30	mg/m^3	是	-
		熟料库		颗粒物	19.53	30	mg/m^3	是	-
		熟料库底NO.1		颗粒物	9.78	30	mg/m^3	是	-
		熟料库底NO.2		颗粒物	15.73	30	mg/m^3	是	-
		熟料磨头NO.1		颗粒物	16.03	30	mg/m^3	是	-
		熟料磨头NO.2		颗粒物	12.5	30	mg/m^3	是	-
		熟料外卖仓BGF		颗粒物	10.4	30	mg/m^3	是	-
		熟料斜拉链袋除尘		颗粒物	12.83	30	mg/m^3	是	-
		水泥库顶1#BGF		颗粒物	11.83	30	mg/m^3	是	-
		水泥库顶2#BGF		颗粒物	13.37	30	mg/m^3	是	-
		水泥库顶3#BGF		颗粒物	17.6	30	mg/m^3	是	-
		水泥磨粉煤灰库顶		颗粒物	9.55	30	mg/m^3	是	-
		水泥输送1#BGF		颗粒物	14.63	30	mg/m^3	是	-
		水泥输送2#BGF		颗粒物	15.1	30	mg/m^3	是	-
		水泥输送3#BGF		颗粒物	7.39	30	mg/m^3	是	-
		循环		颗粒物	6.72	30	mg/m^3	是	-
		窑和原料磨		二氧化硫	97	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	125	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	10.55	50	mg/m^3	是	-
		窑灰仓顶		颗粒物	7.1	30	mg/m^3	是	-
		预热器		颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
		原料配料站BGF		颗粒物	10.15	30	mg/m^3	是	-
		1#炼铁联合料仓除尘器出口		颗粒物	16.5	30	mg/m^3	是	-
		1#炼铁炉前除尘大系统		颗粒物	15.6	30	mg/m^3	是	-
		1#炼铁炉前除尘小系统		颗粒物	18.7	30	mg/m^3	是	-
		1#配料室除尘器出口		颗粒物	14.7	30	mg/m^3	是	-
		1#烧结机头除尘器出口		氮氧化物	53	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	147	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	18.4	50	mg/m^3	是	-
		1#烧结机尾除尘器出口		颗粒物	17.9	30	mg/m^3	是	-
		2#炼铁联合料仓除尘器出口		颗粒物	16.4	30	mg/m^3	是	-
		2#炼铁炉前除尘大系统		颗粒物	19.3	30	mg/m^3	是	-
		2#炼铁炉前除尘小系统		颗粒物	16.4	30	mg/m^3	是	-
		2#配料室除尘器出口		颗粒物	15.1	20	mg/m^3	是	-
		2#烧结机头除尘器出口		氮氧化物	156	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	192	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
抚宁县	秦皇岛首秦金属材料有限公司	出口	2014-10-13	颗粒物	19.4	50	mg/m^3	是	-
		2号烧结机尾除尘器出口		颗粒物	18.8	30	mg/m^3	是	-
		75T燃气锅炉		烟尘	16.6	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	73	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	49	100	mg/m^3	是	-
		翻车机除尘器出口		颗粒物	16.6	30	mg/m^3	是	-
		炼钢1#转炉OG除尘器出口		颗粒物	19.3	50	mg/m^3	是	-
		炼钢2#转炉OG除尘器出口		颗粒物	19.1	50	mg/m^3	是	-
		炼钢3#转炉OG除尘器出口		颗粒物	44.8	50	mg/m^3	是	-
		炼钢二次烟气1#除尘器出口		颗粒物	17.9	20	mg/m^3	是	-
		炼钢二次烟气2#除尘器出口		颗粒物	19.8	20	mg/m^3	是	-
		炼钢二次烟气3#除尘器出口		颗粒物	19.6	20	mg/m^3	是	-
		炼钢二次烟气4#除尘器出口		颗粒物	17.2	20	mg/m^3	是	-
		炼钢合金库除尘器出口		颗粒物	18.8	20	mg/m^3	是	-
		煤粉制备除尘器出		颗粒物	23.4	30	mg/m^3	是	-
		汽车卸料除尘器出		颗粒物	18.6	30	mg/m^3	是	-
		套筒窑窑顶除尘器出口		二氧化硫	19.9	-	mg/m^3	-	-
				颗粒物	19.9	30	mg/m^3	是	-
		套筒窑原料除尘器出口		颗粒物	18.1	20	mg/m^3	是	-
		轧钢轧机除尘器出		颗粒物	18.5	20	mg/m^3	是	-
卢龙县	河北武山水泥有限公司	煤粉制备(二线)	2014-11-3	颗粒物	17.5	30	mg/m^3	是	-
		煤均化(二线)		颗粒物	20.6	30	mg/m^3	是	-
		煤破碎(二线)		颗粒物	16.9	30	mg/m^3	是	-
		生料均化库(二线)		颗粒物	15.5	30	mg/m^3	是	-
		生料均化库2#(二线)		颗粒物	17.2	30	mg/m^3	是	-
		生料入窑(二线)		颗粒物	15.9	30	mg/m^3	是	-
		石灰石破碎(二线)		颗粒物	15.6	30	mg/m^3	是	-
		石灰石预均化1#(二线)		颗粒物	15.8	30	mg/m^3	是	-
		石灰石预均化2#(二线)		颗粒物	17.1	30	mg/m^3	是	-
		石灰石转运(二线)		颗粒物	16.2	30	mg/m^3	是	-
		熟料储存(二线)		颗粒物	17.4	30	mg/m^3	是	-
		熟料散装1#(二线)		颗粒物	16.3	30	mg/m^3	是	-
		熟料散装2#(二线)		颗粒物	17.1	30	mg/m^3	是	-
		悬窑厂窑头(二线)		颗粒物	44.2	50	mg/m^3	是	-
		悬窑厂窑尾(二线)		二氧化硫	67	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	550	800	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	43.9	50	mg/m³	是	-
		原料调配输送1#(二线)		颗粒物	18.8	30	mg/m³	是	-
		原料调配输送2#(二线)		颗粒物	19.1	30	mg/m³	是	-
		原料粉磨1#(二线)		颗粒物	18.8	30	mg/m³	是	-
		原料粉磨2#(二线)		颗粒物	17.6	30	mg/m³	是	-
卢龙县	卢龙县百恒工贸有限责任公司	高炉出铁场	2014-11-18	氮氧化物	139	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	70	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.8	30	mg/m³	是	-
		烧结机脱硫塔除尘器		氮氧化物	65	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	106	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	24.5	50	mg/m³	是	-
卢龙县	秦皇岛佰工钢铁有限公司	1#高炉出铁场	2014-10-20	颗粒物	18.2	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机头除尘器		氮氧化物	80	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	82	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	20.3	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机尾		颗粒物	16.8	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	18.3	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机头		氮氧化物	102	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	95	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	16.6	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾		颗粒物	17.4	30	mg/m³	是	-
		矿槽（槽上槽下）		颗粒物	19.2	30	mg/m³	是	-
秦皇岛经济技术开发	秦皇岛金海食品工业有限公	金海食品1号生产炉(50吨)	2014-10-10	烟尘	51	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	17	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	557	-	mg/m³	-	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛经济技术开发区动力公司	东区1#35吨炉	2014-12-9	烟尘	43.2	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	690	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	198	-	mg/m³	-	-
		东区2#35吨炉		烟尘	45	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	739	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	224	-	mg/m³	-	-
		东区65吨炉		烟尘	31.6	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	328	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	265	-	mg/m³	-	-
		西区100吨炉		烟尘	14.2	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	580	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	458	-	mg/m³	-	-
秦皇岛经济技术开发	秦皇岛同和热电有限公司	170吨4#发电炉	2014-11-17	烟尘	25.1	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	106	1200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	144	1100	mg/m³	是	-
丛台区	国电电力发展股份有限公司	13#脱硫出口	2014-12-23	烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	118	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	85	100	mg/m³	是	-
丛台区	河北邯郸热电股份有限公司	11#脱硫出口	2014-11-13	烟尘	21	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	68	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	128	200	mg/m³	是	-
				烟尘	16	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	有限公司	12#脱硫出口	2014-12-18	二氧化硫	146	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	118	200	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结90机头脱硫	2014-11-13	氮氧化物	121	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	77	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	22	50	mg/m^3	是	-
		1#焦化干熄焦	2014-11-15	二氧化硫	76	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	43	100	mg/m^3	是	-
		2#焦炉熄焦塔		颗粒物	47	150	mg/m^3	是	-
		200万吨球团300m2电除尘	2014-11-10	氮氧化物	134	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	181	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	42	50	mg/m^3	是	-
		200万吨球团90m2电除尘（线）	2014-11-25	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		3#焦化熄焦塔	2014-11-15	颗粒物	43	150	mg/m^3	是	-
		435烧结机机头脱硫	2014-11-26	氮氧化物	226	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	90	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-
		90烧结机尾1#	2014-11-13	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		90烧结机尾2#		颗粒物	25	30	mg/m^3	是	-
		东400平米烧结机头出口	2014-11-25	氮氧化物	218	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	66	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	30	50	mg/m^3	是	-
		二中转运站烧结160电除尘器	2014-11-10	颗粒物	25	30	mg/m^3	是	-
		丰达1#2#成品仓、筛分间布袋除尘	2014-10-22	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		丰达1#白灰窑顶布袋除尘		氮氧化物	151	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	114	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		丰达2#白灰窑顶布袋除尘		氮氧化物	166	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	139	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		丰达3#、4#成品仓、筛分间布袋除尘		颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		丰达3#白灰窑顶布袋除尘器		氮氧化物	158	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	140	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		丰达4#白灰窑顶布袋除尘器		氮氧化物	147	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	134	400	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28	30	mg/m^3	是	-
		丰达管式炉	2014-11-13	二氧化硫	91	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	127	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	28	50	mg/m^3	是	-
		丰达焦化2#燃气锅炉	2014-10-20	烟尘	31	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	94	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	176	400	mg/m^3	是	-
		丰达焦化3#燃气锅炉		烟尘	27	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	81	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	175	400	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯郸钢铁集团有限责任公司	丰达焦化硫铵干燥尾气旋风除尘器	2014-10-22	颗粒物	45	50	mg/m³	是	-
		丰达焦化推焦除尘地面站	2014-10-20	二氧化硫	22	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	30	100	mg/m³	是	-
		丰达焦化熄焦塔	2014-11-13	颗粒物	60	150	mg/m³	是	-
		丰达焦化装煤除尘地面站	2014-10-20	二氧化硫	44	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	46	100	mg/m³	是	-
		丰达焦炉烟囱		二氧化硫	94	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	125	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	47	50	mg/m³	是	-
		丰达原料布袋除尘	2014-10-22	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		焦化1#2#装煤推焦除尘	2014-11-16	二氧化硫	54	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	42	100	mg/m³	是	-
		焦化3#4#装煤出焦除尘		二氧化硫	50	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	36	100	mg/m³	是	-
		焦化5#6#出焦除尘(线)	2014-11-21	二氧化硫	20	100	mg/m³	是	-
				颗粒物	28	100	mg/m³	是	-
		焦化5#6#装煤除尘	2014-11-16	二氧化硫	49	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	48	100	mg/m³	是	-
		焦化管式炉(1回收)脉冲袋式除尘器		二氧化硫	92	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	108	240	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
		焦化管式炉(2回收)脉冲袋式除尘器		二氧化硫	86	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	118	240	mg/m³	是	-
				颗粒物	31	50	mg/m³	是	-
		焦化硫酸铵干燥剂	2014-11-15	颗粒物	84	100	mg/m³	是	-
		焦化煤粉碎机脉冲袋式除尘器	2014-11-16	颗粒物	44	50	mg/m³	是	-
		焦化燃烧室1#烟囱	2014-11-15	二氧化硫	96	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	162	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	42	50	mg/m³	是	-
		焦化燃烧室2#烟囱		二氧化硫	92	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	156	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	44	50	mg/m³	是	-
		焦化燃烧室3#烟囱		二氧化硫	88	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	140	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	39	50	mg/m³	是	-
		焦化燃烧室4#烟囱		二氧化硫	84	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	134	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	40	50	mg/m³	是	-
		冷轧北罩式退火炉(线)	2014-11-13	二氧化硫	16	250	mg/m³	是	-
				氮氧化物	53	350	mg/m³	是	-
				颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		冷轧彩涂焚烧炉出口	2014-10-27	二氧化硫	60	250	mg/m³	是	-
				氮氧化物	127	350	mg/m³	是	-
				颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		冷轧拆卷机出口		颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		冷轧南罩式退火炉		二氧化硫	15	250	mg/m³	是	-
				氮氧化物	64	350	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2014-10-27	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
		冷轧平整机		颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		冷轧酸洗镀锌加热炉出口		二氧化硫	63	250	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	112	350	mg/m^3	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		冷轧氧化铁出口		颗粒物	10	30	mg/m^3	是	-
		连铸连轧1#加热炉2#出口	2014-11-13	氮氧化物	114	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	84	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	13	20	mg/m^3	是	-
		连铸连轧2#加热炉2#出口		氮氧化物	118	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	122	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	18	20	mg/m^3	是	-
		连铸连轧均热炉出口		氮氧化物	80	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	94	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
		炼铁4#高炉出铁场	2014-11-12	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		炼铁4#转运站除尘		颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		炼铁5#高炉槽下除尘		颗粒物	25	30	mg/m^3	是	-
		炼铁5#高炉出铁除尘		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		炼铁7#高炉槽下除尘		颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
		炼铁7#高炉出铁除尘（线）	2014-11-21	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		热力1#CCPP发电锅炉	2014-11-16	烟尘	39	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	85	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	160	400	mg/m^3	是	-
		热力2#CCPP发电锅炉		烟尘	36	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	91	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	165	400	mg/m^3	是	-
		热力三锅炉140T炉烟囱	2014-10-24	烟尘	50	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	97	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	169	400	mg/m^3	是	-
		三炼钢1#2#3#精炼炉除尘	2014-11-18	颗粒物	16	20	mg/m^3	是	-
		三炼钢1#2#混铁炉除尘器出口		颗粒物	18	20	mg/m^3	是	-
		三炼钢1#转炉二次除尘		颗粒物	17	20	mg/m^3	是	-
		三炼钢2#转炉二次除尘		颗粒物	11	20	mg/m^3	是	-
		三炼钢3#4#转炉二次除尘		颗粒物	12	20	mg/m^3	是	-
		烧结400机尾除尘	2014-11-13	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		烧结400配料除尘		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		烧结400筛分除尘		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		烧结90成品除尘（筛分）		颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		烧结90带冷机1#	2014-11-10	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		烧结90带冷机2#		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		烧结90煤破除尘	2014-11-13	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		烧结90热返矿电除尘器	2014-11-10	颗粒物	15	30	mg/m^3	是	-
		西400平米烧结机头脱硫后	2014-11-24	氮氧化物	217	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	90	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	25	50	mg/m^3	是	-
		线棒材厂棒二加热炉尾气出口	2014-11-13	氮氧化物	107	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	106	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16	20	mg/m^3	是	-
		线棒材厂高线加热炉尾气出口		氮氧化物	108	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	90	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14	20	mg/m^3	是	-
		线棒厂棒一加热炉尾气出口	2014-11-17	氮氧化物	116	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	110	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	15	20	mg/m^3	是	-
		中板二1#常化炉		氮氧化物	100	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	60	150	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16	20	mg/m^3	是	-
		中板二轧钢1#加热炉（线）		氮氧化物	35	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	28	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	14	20	mg/m^3	是	-
		中板二轧钢2#加热炉	2014-10-29	氮氧化物	110	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	54	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	13	20	mg/m^3	是	-
		中板一1#加热炉		氮氧化物	103	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	50	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	15	20	mg/m^3	是	-
		中板一2#加热炉		氮氧化物	112	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	66	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
		贮运中心管带机除尘器出口	2014-11-14	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		1#300m^{2}烧结机机头脱硫出口（线）	2014-11-27	氮氧化物	198	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	88	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	26	50	mg/m^3	是	-
		1#300m^{2}烧结机机尾电除尘出口		烟尘	24	30	mg/m^3	是	-
		1#3200m^{3}高炉出铁厂1布袋除尘出口	2014-11-4	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		1#3200m^{3}高炉出铁厂2布袋除尘出口	2014-11-3	颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		1#3200m^{3}高炉矿槽1电除尘出口		颗粒物	22	30	mg/m^3	是	-
		1#3200m^{3}高炉矿槽2电除尘出口		颗粒物	27	30	mg/m^3	是	-
		2#300m^{2}烧结机机头脱硫出口（线）	2014-11-27	氮氧化物	221	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	87	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
复兴区	邯钢集团邯宝钢铁有限公司	头脱硫出口（线）		烟尘	22	50	mg/m³	是	-
		2#300㎡烧结机机尾电除尘出口	2014-11-4	烟尘	21	30	mg/m³	是	-
		2#3200m³ 高炉出铁厂1布袋除尘出口	2014-11-3	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		2#3200m³ 高炉出铁厂2布袋除尘出口		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		2#3200m³ 高炉矿槽1电除尘出口		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		2#3200m³ 高炉矿槽2电除尘出口		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		260t/h燃气发电锅炉尾气出口	2014-11-1	烟尘	29	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	77	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	187	400	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机成品电除尘出口	2014-11-4	颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机配料1#电除尘出口		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机配料2#电除尘出口		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机整粒1#电除尘出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		300㎡烧结机整粒2#电除尘出口		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉出焦除尘地面站布袋除尘出	2014-11-1	二氧化硫	84	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	38	100	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉干熄焦除尘地面站布袋除尘		二氧化硫	14	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	37	100	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉筛焦楼布袋除尘出口		颗粒物	26	50	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉尾气出口		二氧化硫	94	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	140	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	42	50	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉转运站布袋除尘出口		颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		7#8#焦炉装煤除尘地面站布袋除尘出		二氧化硫	26	150	mg/m³	是	-
				颗粒物	35	100	mg/m³	是	-
		LF/RH炉及上料布袋除尘出口	2014-11-3	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		热轧1#加热炉尾气出口	2014-11-1	氮氧化物	133	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40	150	mg/m³	是	-
				烟尘	17	20	mg/m³	是	-
		热轧2#加热炉尾气出口		氮氧化物	139	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	38	150	mg/m³	是	-
				烟尘	15	20	mg/m³	是	-
		热轧3#加热炉尾气出口		氮氧化物	126	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	49	150	mg/m³	是	-
				烟尘	16	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		铁水倒罐站及铁水预处理布袋除尘出		颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
		转炉二次烟气布袋除尘出口		颗粒物	13	30	mg/m^3	是	-
峰峰矿区	峰峰矿区合信钢铁有限公司	1#发电燃气锅炉总口烟囱	2014-11-25	烟尘	10	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	65	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	177	400	mg/m^3	是	-
		110m2烧结机机头烟囱		氮氧化物	113	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	148	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	23	50	mg/m^3	是	-
		110m2烧结机机尾烟囱		颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		110m2烧结机配料烟囱		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		2#发电燃气锅炉总口烟囱		烟尘	11	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	58	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	193	400	mg/m^3	是	-
		420高炉矿槽烟囱		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		420高炉上料口烟		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		630高炉矿槽烟囱		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		630高炉上料口烟		颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		高炉出铁场总口烟		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		4#包装机尾除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		4#煤磨除尘器出口	2014-12-11	颗粒物	22	50	mg/m^3	是	-
		4#窑630转运除尘器出口		颗粒物	18	30	mg/m^3	是	-
		4#窑篦冷机袋除尘器出口		颗粒物	18	50	mg/m^3	是	-
		4#窑篦冷机地沟除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		4#窑生料库顶除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		4#窑尾带4#生料磨除尘器出口		二氧化硫	20	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	397	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m^3	是	-
		5#煤磨除尘器出口	2014-12-12	颗粒物	16	50	mg/m^3	是	-
		5#散装库袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
		5#生料库顶除尘器出口	2014-12-11	颗粒物	15	30	mg/m^3	是	-
		5#生料库下除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		5#窑篦冷机袋除尘器出口	2014-12-11	颗粒物	20	50	mg/m^3	是	-
		5#窑生料大仓除尘器出口		颗粒物	15	30	mg/m^3	是	-
		5#窑尾及5#生料磨除尘器出口		二氧化硫	23	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	319	800	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
峰峰矿区	邯郸金隅太行水泥有限责任公司（原河北太行水泥股份有限公司）	除尘器出口		颗粒物	21	50	mg/m³	是	-
		6#散装库袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		6#生料入磨皮带袋除尘器出口	2014-12-16	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		6#水泥磨尾除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		6#窑煤磨袋除尘器出口	2014-12-11	颗粒物	17	50	mg/m³	是	-
		6#窑生料库顶袋除尘器出口	2014-12-16	颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		6#窑生料库下收尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		6#窑熟料库顶袋除尘器出口	2014-12-12	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		6#窑头袋除尘器出口	2014-12-16	颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		6#窑尾袋除尘器出口		二氧化硫	21	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	317	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	26	50	mg/m³	是	-
		7#散装库袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		7#水泥磨入库提升机袋除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		7#水泥磨尾袋除尘器出口	2014-12-16	颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		7#水泥磨系统袋除尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		8#散装库袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		8#水泥磨入库提升机袋除尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		8#水泥磨为袋除尘器出口	2014-12-16	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		8#水泥磨系统袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		北包装机东除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		北包装机西除尘器出口		颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		长胶带转运袋除尘器出口		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		大散装北除尘器出		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		大散装南除尘器出		颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		吨包装袋除尘器出	2014-12-17	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		颚破袋除尘器出口		颗粒物	17	120	mg/m³	是	-
		二筛袋除尘器出口		颗粒物	16	120	mg/m³	是	-
		反击式破碎机袋除尘器出口		颗粒物	16	120	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		干渣库顶除尘器出	2014-12-15	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		矿粉磨系统袋除尘器出口	2014-12-12	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		老熟料库顶除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		磨尾袋除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		南包装机除尘器出	2014-12-15	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		配料库1#袋除尘器出口	2014-12-12	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		配料库2#袋除尘器出口		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		配料库3#袋除尘器出口		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		散装入库提升机袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		砂岩破碎二破袋除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		砂岩破碎一破袋除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		砂岩入库皮带袋除尘器出口	2014-12-16	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		砂岩输送皮带袋除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		生料配料库上袋除尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		生料配料库下南袋除尘器出口		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		生料配料转运袋除尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		石灰石储存库上袋除尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		石灰石库除尘器出	2014-12-11	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		石灰石破碎袋除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		熟料库下皮带东转运除尘器出口	2014-12-12	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		熟料配料库袋除尘	2014-12-11	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		熟料配料库下东袋除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		熟料配料库下西袋除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		熟料皮带转运点袋除尘器出口	2014-12-16	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		熟料提升机头除尘器出口	2014-12-12	颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		水泥储存库北袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		水泥储存库南袋除尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		水泥库顶除尘器出	2014-12-15	颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		水泥磨斜槽除尘器出口	2014-12-12	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		土筛袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	15	120	mg/m^3	是	-
		新库熟料外放除尘器出口	2014-12-12	颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		新熟料库顶除尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		新线熟料放料皮带东袋除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m^3	是	-
		新线熟料放料皮带西袋除尘器出口		颗粒物	16	30	mg/m^3	是	-
		一筛袋除尘器出口	2014-12-17	颗粒物	17	120	mg/m^3	是	-
		原煤输送皮带转运点袋除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	14	30	mg/m^3	是	-
峰峰矿区	邯郸市峰峰恒丰钢铁有限公司	450高炉出铁除尘器出口	2014-12-15	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		450高炉进料除尘器出口		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
峰峰矿区	邯郸市峰峰矿区华瑞热电有	15#炉除尘器出口	2014-12-12	烟尘	19	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	68	800	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	188	1100	mg/m^3	是	-
峰峰矿区	河北邯峰发电有限责任公司	1#机组	2014-11-19	烟尘	15	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	125	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	126	200	mg/m^3	是	-
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司孙庄矸石热电厂	1#35吨循环流化床除尘器出口	2014-11-5	烟尘	30	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	51	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	71	-	mg/m^3	-	-
		2#35吨循环流化床除尘器出口		烟尘	26	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	220	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	179	-	mg/m^3	-	-
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司	1#3#锅炉脱硫后	2014-11-1	烟尘	18	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	143	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	91	650	mg/m^3	是	-
峰峰矿区	冀中能源峰峰集团有限公司薛村矸石热电厂	1号炉除尘器出口	2014-12-18	烟尘	99	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	314	800	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	61	650	mg/m^3	是	-
		2号炉除尘器出口		烟尘	114	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	322	800	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	61	650	mg/m^3	是	-
		1#2#转炉二次除尘	2014-12-5	烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
		1#高炉出铁场	2014-12-4	烟尘	18	30	mg/m^3	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		1#煤粉制备	2014-12-5	颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		1#球团竖炉	2014-12-4	氮氧化物	353	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	157	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	32	50	mg/m^3	是	-
		1#烧结机机头		氮氧化物	49	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	92	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邯郸县	河北纵横钢铁集团有限公司			烟尘	24	50	mg/m^3	是	-
		1#烧结机机尾		烟尘	18	30	mg/m^3	是	-
		1#窑顶废气除尘	2014-12-5	氮氧化物	120	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	46	80	mg/m^3	是	-
				烟尘	28	30	mg/m^3	是	-
		1#自备电厂燃气锅炉		烟尘	28	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	70	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	97	400	mg/m^3	是	-
		2#高炉出铁场	2014-12-4	烟尘	18	30	mg/m^3	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		2#煤粉制备	2014-12-5	颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		2#球团竖炉	2014-12-4	氮氧化物	326	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	181	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	34	50	mg/m^3	是	-
		2#烧结机机头		氮氧化物	48	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	64	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	27	50	mg/m^3	是	-
		2#烧结机机尾		烟尘	18	30	mg/m^3	是	-
		2#窑顶废气除尘	2014-12-5	氮氧化物	112	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	45	80	mg/m^3	是	-
				烟尘	27	30	mg/m^3	是	-
		2#自备电厂燃气锅炉		烟尘	37	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	72	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	95	400	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁场		烟尘	17	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		3#烧结机机头	2014-12-4	氮氧化物	48	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	49	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	27	50	mg/m^3	是	-
		3#烧结机机尾		烟尘	18	30	mg/m^3	是	-
		3#铁矿粉料仓		烟尘	21	30	mg/m^3	是	-
		3#窑顶废气除尘	2014-12-5	氮氧化物	121	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	46	80	mg/m^3	是	-
				烟尘	28	30	mg/m^3	是	-
		4#高炉出铁场		烟尘	18	30	mg/m^3	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		4#窑顶废气除尘		氮氧化物	118	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	46	80	mg/m^3	是	-
				烟尘	23	30	mg/m^3	是	-
		炼钢散装料		颗粒物	18	20	mg/m^3	是	-
		炼铁原料转运		颗粒物	25	30	mg/m^3	是	-
		燃料破碎转运	2014-12-4	颗粒物	29	30	mg/m^3	是	-
		烧结机配料除尘		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
邯郸县	冀中能源股份有限公司邯郸	5#锅炉脱硫出口	2014-11-28	二氧化硫	17	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	92	650	mg/m^3	是	-
				烟尘	13	200	mg/m^3	是	-
成安县	国能成安生物发电有限公司	1#发电锅炉废气排放烟囱	2014-12-15	烟尘	49	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	75	800	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	100	650	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉　县	崇利制钢有限公司	1#2#带烧机头脱硫塔出口	2014-12-5	氮氧化物	132	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	80	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	41	50	mg/m³	是	-
		1#2#转炉二次除尘出口		颗粒物	18.8	20	mg/m³	是	-
		1#带烧机尾静电除尘器出口		颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下静电除尘器出口		颗粒物	22.8	30	mg/m³	是	-
		1#高炉炉前布袋除尘器出口		颗粒物	22.3	30	mg/m³	是	-
		2#带烧机尾静电除尘器出口		颗粒物	25.1	30	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下布袋除尘器出口		颗粒物	20.6	30	mg/m³	是	-
		2#高炉炉前布袋除尘器出口		颗粒物	25.5	30	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下布袋除尘器出口		颗粒物	26.1	30	mg/m³	是	-
		3#高炉炉前布袋除尘器出口		颗粒物	22.7	30	mg/m³	是	-
涉　县	国电河北龙山发电有限责任公司（原国电一五零发电厂	1#机组	2014-12-23	烟尘	22	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	168	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	87	100	mg/m³	是	-
		2#机组	2014-12-9	烟尘	9	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	27	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	40	100	mg/m³	是	-
涉　县	邯郸涉县金隅水泥有限公司(原河北宙石水泥有限公司)	粉煤灰调配库顶	2014-12-6	颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		河道淤沙调配库顶		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		均化库内		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		空气斜槽到均化库		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		煤磨		颗粒物	21	50	mg/m³	是	-
		散装库顶中间		颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		生料磨上		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		石灰石调配库顶		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		石灰石破碎机		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		熟料储库及输送1号收尘		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		熟料库外		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		窑头		颗粒物	34	50	mg/m³	是	-
		窑尾		二氧化硫	11	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	363	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	33	50	mg/m³	是	-
		预热器		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		转炉渣调配库顶		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		1#2#高炉铁水罐	2014-12-2	颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		1#2#焦炉炉顶除尘地面站		颗粒物	20	100	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涉　县	天津天铁冶金集团有限公司（天津铁厂）	1#高炉沟下		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		1#锅炉	2014-12-1	烟尘	25	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	81	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	81	-	mg/m^3	-	-
		1#石灰回转窑	2014-12-3	氮氧化物	307	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	39	80	mg/m^3	是	-
				颗粒物	21	30	mg/m^3	是	-
		10#11#白灰窑	2014-12-4	氮氧化物	45	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	33	80	mg/m^3	是	-
				颗粒物	18	30	mg/m^3	是	-
		13#锅炉	2014-12-1	烟尘	29	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	75	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	93	-	mg/m^3	-	-
		14#锅炉		烟尘	31	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	75	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	89	-	mg/m^3	-	-
		2#3#高炉出铁场	2014-12-2	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	-
		2#高炉沟下		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		2#锅炉	2014-12-1	烟尘	20	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	57	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	99	-	mg/m^3	-	-
		2#石灰回转窑	2014-12-3	氮氧化物	243	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	36	80	mg/m^3	是	-
				颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉沟下	2014-12-2	颗粒物	27	30	mg/m^3	是	-
		3#锅炉	2014-12-1	烟尘	42	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	67	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	94	-	mg/m^3	-	-
		4#锅炉		烟尘	26	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	75	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	119	-	mg/m^3	-	-
		4#烧结机机头	2014-12-4	氮氧化物	137	400	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	134	200	mg/m^3	是	-
				颗粒物	29	50	mg/m^3	是	-
		4#烧结机机尾		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		5#锅炉	2014-12-1	烟尘	22	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	93	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	104	-	mg/m^3	-	-
		6#高炉出铁厂	2014-12-4	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		6#锅炉	2014-12-1	烟尘	32	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	72	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	90	-	mg/m^3	-	-
		7#锅炉		烟尘	28	250	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	72	1200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	81	-	mg/m^3	-	-
		8#9#白灰窑	2014-12-4	氮氧化物	55	800	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	26	80	mg/m^3	是	-
				颗粒物	18	30	mg/m^3	是	-
				烟尘	32	250	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		8#锅炉	2014-12-1	二氧化硫	64	1200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	80	-	mg/m³	-	-
		二烧机头		氮氧化物	136	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	140	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	36	50	mg/m³	是	-
		二烧机尾		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		二烧冷破碎	2014-12-2	颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		回转窑冷却卸料	2014-12-3	颗粒物	17	20	mg/m³	是	-
		回转窑筛分1#		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		回转窑筛分2#		颗粒物	17	20	mg/m³	是	-
		回转窑转运		颗粒物	19	20	mg/m³	是	-
		焦化车间粉碎机	2014-12-2	颗粒物	39	50	mg/m³	是	-
		焦化车间筛焦楼		颗粒物	41	50	mg/m³	是	-
		焦化分厂预破碎		颗粒物	36	50	mg/m³	是	-
		炼钢二次除尘		颗粒物	19	20	mg/m³	是	-
		南北栈桥		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		热轧(铁水预处理)	2014-12-3	颗粒物	16	20	mg/m³	是	-
		热轧1#180转炉二次除尘器		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		热轧2#180吨转炉除尘器		颗粒物	18	20	mg/m³	是	-
		热轧混铁炉		颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		烧结配料机		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
磁　县	磁县申家庄煤矿矸石发电厂	1#静电除尘器出口	2014-12-15	烟尘	17	250	mg/m³	是	-
				二氧化硫	50	1200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	74	-	mg/m³	-	-
磁　县	冀中能源峰峰集团有限公司九龙矸石热电厂	3#锅炉出口	2014-11-25	烟尘	13	100	mg/m³	是	-
				二氧化硫	31	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	195	650	mg/m³	是	-
		4#锅炉出口		烟尘	13	100	mg/m³	是	-
				二氧化硫	15	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	185	650	mg/m³	是	-
永年县	河北省永年县焦窑坑口电厂	3#锅炉除尘器后	2014-12-15	烟尘	12	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	183	800	mg/m³	是	-
				氮氧化物	100	650	mg/m³	是	-
永年县	永年县永美热电有限公司	2#锅炉除尘脱硫器出口	2014-12-15	烟尘	43	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	119	800	mg/m³	是	-
				氮氧化物	126	1100	mg/m³	是	-
		2#贮灰罐除尘器出口		颗粒物	52	120	mg/m³	是	-
		煤破碎机除尘器出		颗粒物	43	120	mg/m³	是	-
邯郸冀南新区	大唐河北发电有限公司马头热电分公司	10机组脱硫出口	2014-11-12	烟尘	12	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	101	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	63	100	mg/m³	是	-
		8机组脱硫出口		烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	124	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	72	100	mg/m³	是	-
		9机组脱硫出口		烟尘	14	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	35	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				氮氧化物	84	100	mg/m³	是	-
邯郸冀南新区	河北马头发电有限责任公司	7#机组脱硫出口	2014-11-12	烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	76	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	75	100	mg/m³	是	-
武安市	大唐武安发电有限公司	1号机组	2014-12-10	烟尘	18	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	73	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	77	100	mg/m³	是	-
		2号机组		烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	86	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	92	100	mg/m³	是	-
武安市	河北钢铁集团金鼎重工股份有限公司	120T转炉二次除尘	2014-11-25	烟尘	16	30	mg/m³	是	-
		2#200m2烧结机机头		氮氧化物	105	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	133	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	32	50	mg/m³	是	-
		2#200m2烧结机机		烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		2#200m2烧结配料		颗粒物	25	50	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		烟尘	20	30	mg/m³	是	-
		3#200m2烧结机机头		烟尘	32	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	120	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	95	500	mg/m³	是	-
		3#200m2烧结机机		颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
		3#200m2烧结机配		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		混铁炉除尘		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
武安市	河北龙凤山铸业有限公司	1#高炉出铁场	2014-12-13	烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		110m2烧结成品除		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		110m2烧结机头除尘		氮氧化物	103	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	119	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26	50	mg/m³	是	-
		110m2烧结机尾除		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		110m2烧结配料除		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		烟尘	22	30	mg/m³	是	-
武安市	河北普阳钢铁有限公司	1-4号白灰窑除尘器后	2014-12-10	二氧化硫	33	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
		5-7#白灰炉除尘器后		二氧化硫	28	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
		8-15号白灰窑除尘器后		二氧化硫	30	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	25	50	mg/m³	是	-
		二铁煤气发电厂引风机后		烟尘	9	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	29	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	17	400	mg/m³	是	-
		钢厂3#4#转炉二次除尘器后		烟尘	17	20	mg/m³	是	-
		一铁5#高炉出铁场布袋除尘器后		烟尘	26	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		一铁5#高炉筛分楼布袋除尘器后		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		一铁5#高炉上料系统布袋除尘器后		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
武安市	河北文丰钢铁有限公司	1#发电锅炉静电除尘	2014-12-1	烟尘	9	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	58	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	45	400	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下除尘二炼铁		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下排气筒一炼铁		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场除尘（二炼铁）		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场排气筒一炼铁		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		120吨转炉二次除		颗粒物	17	20	mg/m³	是	-
		126m2烧结机保温段2#风机		颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		126m2烧结机头脱硫出口		氮氧化物	53	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	63	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	28	50	mg/m³	是	-
		126m2烧结机尾		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		126m2烧结冷却段（一烧结）		颗粒物	21	50	mg/m³	是	-
		2#发电锅炉静电除尘		烟尘	8	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	51	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	32	400	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下（二炼铁）		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下排气筒一炼铁		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场除尘二炼铁		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场排气筒一炼铁		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		25吨锅炉（西区）		二氧化硫	33	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	31	400	mg/m³	是	-
				烟尘	16	50	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场排气筒一炼铁		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		50吨锅炉（西区）		二氧化硫	35	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	33	400	mg/m³	是	-
				烟尘	18	50	mg/m³	是	-
		600吨混铁炉（一炼钢）		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		白灰布袋除尘		颗粒物	21	50	mg/m³	是	-
		白灰系统		颗粒物	16	50	mg/m³	是	-
		二炼钢混铁炉		颗粒物	15	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		烧结成品除尘器出口（一烧结）		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		一炼钢1#2#转炉二次除尘		颗粒物	16	20	mg/m³	是	-
		一炼钢3#4#转炉二次除尘		颗粒物	16	20	mg/m³	是	-
		原料白灰粉碎（一烧结）		颗粒物	23	50	mg/m³	是	-
		原料皮带（106）		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		原料皮带(109)		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
武安市	河北新金钢铁有限公司	1#高炉出铁场	2014-12-3	烟尘	21	30	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		1300吨混铁炉		烟尘	15	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		2*75吨煤气发电锅炉		烟尘	8	100	mg/m³	是	-
				二氧化硫	61	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	73	500	mg/m³	是	-
		200m2烧结成品仓		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		200m2烧结地沟		烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		200m2烧结机头、冷却段		氮氧化物	135	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	117	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	42	50	mg/m³	是	-
		200m2烧结机尾		烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		200m2烧结振筛		烟尘	26	30	mg/m³	是	-
		20吨煤气发电锅炉		二氧化硫	78	200	mg/m³	是	-
				烟尘	22	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	37	400	mg/m³	是	-
		2号200m2烧结机成品		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		2号200m2烧结机头脱硫		氮氧化物	128	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	141	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	37	50	mg/m³	是	-
		2号200m2烧结机尾		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		35吨煤气发电锅炉		二氧化硫	89	200	mg/m³	是	-
				烟尘	25	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	32	400	mg/m³	是	-
		白灰窑地沟		烟尘	22	50	mg/m³	是	-
		二炼钢转炉二次		烟尘	16	20	mg/m³	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团东山冶金有限公司	2#烧结机头	2014-11-14	氮氧化物	67	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	106	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	36	50	mg/m³	是	-
		3#发电锅炉除尘器出口		二氧化硫	31	200	mg/m³	是	-
				烟尘	9	30	mg/m³	是	-
				氮氧化物	35	400	mg/m³	是	-
		5#.6#高炉槽上槽下4#出铁场		烟尘	22	30	mg/m³	是	-
		5#高炉出铁场除尘器出口		烟尘	22	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		6#高炉出铁场除尘器出口		烟尘	20	30	mg/m^3	是	-
		烧结机尾		烟尘	22	30	mg/m^3	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团烘熔钢铁有限公司	二期煤气发电	2014-10-27	烟尘	7	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	29	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	32	400	mg/m^3	是	-
		炼钢二次除尘器		颗粒物	15	50	mg/m^3	是	-
		三期煤气发电		烟尘	7	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	29	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	32	400	mg/m^3	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团明芳钢铁有限公司	1#2#白灰炉窑下	2014-11-23	颗粒物	16	50	mg/m^3	是	-
		1#2#烧结72m2地仓机尾		颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		1#白灰炉引风		二氧化硫	35	80	mg/m^3	是	-
				烟尘	14	50	mg/m^3	是	-
		1#高炉出铁口		烟尘	20	30	mg/m^3	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
		1#转炉二次除尘		烟尘	16	20	mg/m^3	是	-
		2#白灰炉引风		二氧化硫	34	80	mg/m^3	是	-
				烟尘	16	50	mg/m^3	是	-
		2#烧结机头72m2烧结段		二氧化硫	129	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	72	500	mg/m^3	是	-
				颗粒物	31	80	mg/m^3	是	-
		2#烧结机头72m2烧结段除尘器		颗粒物	21	80	mg/m^3	是	-
		2#转炉二次除尘		烟尘	15	20	mg/m^3	是	-
		3#高炉出铁口		烟尘	21	30	mg/m^3	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	23	30	mg/m^3	是	-
		3#烧结机头200m2烧结段		烟尘	26	100	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	142	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	82	500	mg/m^3	是	-
		3#烧结机尾200m2烧结段		烟尘	22	100	mg/m^3	是	-
		35T锅炉烟道		烟尘	9	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	33	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	70	400	mg/m^3	是	-
		75T锅炉烟道		烟尘	9	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	33	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	65	400	mg/m^3	是	-
		白灰炉原料系统		颗粒物	17	50	mg/m^3	是	-
		1#、2#转炉二次除尘器出口		颗粒物	15	20	mg/m^3	是	-
		1#2#平烧机尾除尘出口		烟尘	26	30	mg/m^3	是	-
		1#2#平烧头尾除尘出口		颗粒物	22	50	mg/m^3	是	-
		1#高炉出铁场除尘器出口		烟尘	23	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	河北新武安钢铁集团文安钢铁有限公司	1#高炉矿槽除尘器出口	2014-11-27	颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		1#锅炉废气排放口		颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		1#平烧脱硫塔出口		氮氧化物	100	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	119	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		2#锅炉废气排放口		氮氧化物	25	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	59	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		3#、4#转炉二次除尘器出口		烟尘	15	20	mg/m³	是	-
		3#平烧机头除尘器出口		烟尘	22	50	mg/m³	是	-
		3#平烧机尾除尘器出口		颗粒物	27	30	mg/m³	是	-
		3#平烧配料除尘器出口		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽除尘器出口		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		二期炼钢混铁炉除尘器出口		烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		高炉原料除尘器出		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		平烧配料除尘器出		烟尘	25	30	mg/m³	是	-
		一期炼钢混铁炉除尘器出口		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团鑫汇冶金有限公司	2#130m2烧结机头	2014-11-29	氮氧化物	75	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	137	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	28	50	mg/m³	是	-
		2#130m2烧结机尾烟囱		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		3#4#高炉出铁厂		烟尘	22	30	mg/m³	是	-
		3#煤气发电厂		烟尘	8	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	38	400	mg/m³	是	-
		4#460m³高炉槽上		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		50t转炉二次除尘		烟尘	16	20	mg/m³	是	-
		600t混铁炉除尘		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		炼钢上料除尘		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
武安市	河北新武安钢铁集团鑫山钢铁有限公	1#72m2烧结机烟气脱硫塔排气筒	2014-11-4	氮氧化物	118	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	78	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	38	50	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场除尘器排气筒		烟尘	14	30	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽除尘器排气筒		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		72m2烧结机机尾除尘器出口		烟尘	29	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司	炼钢混铁炉除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		燃气发电锅炉除尘器出口		烟尘	28	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	57	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	218	400	mg/m³	是	-
		转炉除尘器出口		烟尘	14	20	mg/m³	是	-
武安市	河北兴华钢铁有限公司	1#高炉出铁场	2014-11-24	烟尘	25	30	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		2#发电		烟尘	8	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	24	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	48	400	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		烟尘	26	30	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		3#烧结机机头		烟尘	22	100	mg/m³	是	-
				二氧化硫	105	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	94	500	mg/m³	是	-
		3#烧结机机尾		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		炼钢二次除尘		烟尘	15	30	mg/m³	是	-
武安市	河北亿丰热电有限公司(原武安市电业公司热电厂)	1#烟囱	2014-11-23	烟尘	18	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	142	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	50	100	mg/m³	是	-
			2014-11-28	烟尘	20	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	58	100	mg/m³	是	-
武安市	冀中能源邯郸矿业集团云宁	1#锅炉出口	2014-12-14	烟尘	15	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	90	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	84	100	mg/m³	是	-
武安市	武安顶峰热电有限公司	6#静电除尘器出口	2014-12-1	烟尘	20	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	58	100	mg/m³	是	-
武安市	武安市广耀铸业有限公司	126m2烧结机头	2014-11-16	氮氧化物	75	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	117	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m³	是	-
		126m2烧结机尾		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁场		烟尘	15	30	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		发电厂3#锅炉		烟尘	11	100	mg/m³	是	-
				二氧化硫	63	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	113	500	mg/m³	是	-
武安市	武安市永诚铸业有限责任公司	110m2烧结机机头	2014-11-11	烟尘	41	100	mg/m³	是	-
				二氧化硫	71	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	128	500	mg/m³	是	-
		110m2烧结机机尾		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		110m2烧结机配料		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		转炉		烟尘	15	20	mg/m³	是	-
		1#15MW煤气发电		氮氧化物	28	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	27	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	8	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	武安市裕华钢铁有限公司	1#2#高炉槽上排气筒	2014-11-16	烟尘	21	30	mg/m³	是	-
		1#2#高炉出铁口排气筒		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		1#2#高炉转运站排气筒		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下排气筒		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		1#烧结机头		氮氧化物	112	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	178	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	35	50	mg/m³	是	-
		1#转炉二次除尘排气筒		烟尘	16	30	mg/m³	是	-
		2#15MW煤气发电		氮氧化物	59	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	27	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机尾		烟尘	28	30	mg/m³	是	-
		2#转炉二次除尘		烟尘	17	20	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁口排气筒		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽排气筒		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		3#烧结机机头排气筒		氮氧化物	158	400	mg/m³	是	-
				烟尘	43	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	124	400	mg/m³	是	-
		3#烧结机尾排气筒		烟尘	28	30	mg/m³	是	-
		3#转炉二次除尘		烟尘	16	20	mg/m³	是	-
		30MW煤气发电		氮氧化物	36	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	29	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
		4#5#高炉转运站排气筒		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁口排气筒		烟尘	23	30	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽排气筒		烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		4#烧结机机头排气筒		烟尘	24	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	116	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	136	500	mg/m³	是	-
		4#烧结机尾排气筒		烟尘	26	30	mg/m³	是	-
		4#转炉二次除尘		烟尘	16	20	mg/m³	是	-
		5#高炉出铁口排气筒		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		5#高炉矿槽排气筒		烟尘	26	30	mg/m³	是	-
		5#高炉汽车收料排气筒		烟尘	26	30	mg/m³	是	-
		第二铸管部喂丝球化除尘器出口		颗粒物	26	120	mg/m³	是	-
		第三铸管部喂丝球化、浇铸除尘器出		颗粒物	23	150	mg/m³	是	-
		第一铸管部喂丝球化除尘器出口		颗粒物	26	150	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
武安市	新兴铸管股份有限公司	动力电厂1#锅炉尾气出口	2014-12-12	烟尘	20	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	93	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	189	400	mg/m³	是	-
		动力电厂2#锅炉尾气出口		烟尘	17	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	99	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	231	400	mg/m³	是	-
		动力电厂3#锅炉		烟尘	18	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	87	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	251	400	mg/m³	是	-
		动力运输部1#锅炉除尘器出口		烟尘	153	250	mg/m³	是	-
				二氧化硫	620	1200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	282	-	mg/m³	-	-
		动力运输部7#锅炉烟囱		烟尘	125	250	mg/m³	是	-
				二氧化硫	582	1200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	241	-	mg/m³	-	-
		格板部镀锌除尘器出口		颗粒物	28	120	mg/m³	是	-
		焦化拦焦除尘器		颗粒物	27	100	mg/m³	是	-
		炼钢1#转炉二次除尘		颗粒物	17	20	mg/m³	是	-
		炼钢2#转炉二次除尘		颗粒物	14	20	mg/m³	是	-
		炼铁部1#2#3#烧结机机头烟囱		氮氧化物	263	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	59	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	50	mg/m³	是	-
		炼铁部1#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	19	30	mg/m³	是	-
		炼铁部1#烧结机机尾除尘器出口		颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		炼铁部2#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		炼铁部2#烧结机机尾除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		炼铁部3#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		炼铁部3#烧结机机尾除尘器出口		颗粒物	17	30	mg/m³	是	-
		炼铁部4#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-
		炼铁部5#高炉出铁场除尘器出口		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		炼铁部6#烧结机机头脱硫设施出口		氮氧化物	255	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	85	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	30	50	mg/m³	是	-
		炼铁部7#烧结机机头脱硫设施出口转炉烟囱		氮氧化物	128	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	36	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	37	50	mg/m³	是	-
		球团部白灰旋窑窑尾除尘器出口		氮氧化物	137	500	mg/m³	是	-
				二氧化硫	67	180	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		尾除尘器出口		颗粒物	22	50	mg/m³	是	-
		球团部白云石窑除尘器出口		氮氧化物	138	500	mg/m³	是	-
				二氧化硫	47	180	mg/m³	是	-
				颗粒物	21	50	mg/m³	是	-
		球团部回转窑窑尾东除尘器		氮氧化物	163	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	191	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	35	50	mg/m³	是	-
		球团部回转窑窑尾西除尘器出口		氮氧化物	153	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	179	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	37	50	mg/m³	是	-
武安市	中普（邯郸）钢铁有限公司	2#高炉出铁场除尘器铁烟囱后	2014-12-9	烟尘	24	30	mg/m³	是	-
		2#高炉筛粉除尘器后		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		2#高炉上料除尘器后		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		2*180m2烧结机1#烧结机机尾除尘器铁烟囱		烟尘	22	50	mg/m³	是	-
		2*180m2烧结机2#烧结机机尾除尘器铁烟囱		烟尘	25	50	mg/m³	是	-
		2*180m2烧结机配料1#除尘后		颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
		2*180m2烧结配料2#除尘后		颗粒物	22	50	mg/m³	是	-
		2×180m2(1#2#)烧结机头脱硫后		氮氧化物	115	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	181	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	41	50	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场除尘器后		烟尘	26	30	mg/m³	是	-
		3#高炉筛粉除尘器后		颗粒物	25	30	mg/m³	是	-
		3#高炉上料除尘器后		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		50MW煤气电厂烟囱		氮氧化物	27	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	75	100	mg/m³	是	-
				烟尘	9	50	mg/m³	是	-
		钢厂1#转炉二次除尘器铁烟囱		颗粒物	20	20	mg/m³	是	-
桥西区	冀中能源股份有限公司矸石热电厂	1#脱硫塔出口	2014-12-5	烟尘	13.2	20	mg/m³	是	-
				氮氧化物	125	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18.1	200	mg/m³	是	-
		2#脱硫塔出口	2014-10-8	烟尘	14.8	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	109.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	129.2	200	mg/m³	是	-
		1#2#转炉二次烟气		颗粒物	12	20	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
		1#高炉矿槽		颗粒物	10	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
桥西区	邢台钢铁有限责任公司	1、2#混铁炉烟气	2014-12-4	颗粒物	5	20	mg/m³	是	-
		180、198烧结机成品仓		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		180、198烧结机破碎		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		180烧结机头		氮氧化物	133	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<2.86	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	7	50	mg/m³	是	-
		180烧结机尾		颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		180烧结机整粒		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		198烧结机配料		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		198烧结机头		氮氧化物	165	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	58	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	30	50	mg/m³	是	-
		198烧结机尾		颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
		198烧结机整粒		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		3#4#转炉二次烟气		颗粒物	5	20	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
		3#高炉矿槽		颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
		3#混铁炉烟气		颗粒物	7	20	mg/m³	是	-
		焦炉煤破碎		颗粒物	9	50	mg/m³	是	-
		焦炭筛分		颗粒物	7	50	mg/m³	是	-
		套筒窑成品		颗粒物	12	20	mg/m³	是	-
		套筒窑炉顶		氮氧化物	94	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<2.86	80	mg/m³	是	-
				颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
桥西区	邢台国泰发电有限责任公司	10号机组	2014-11-25	烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	93	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	45	100	mg/m³	是	-
		11号机组		烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	53	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	51	100	mg/m³	是	-
邢台县	德龙钢铁有限公司	1#出铁场	2014-10-14	颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下（1#）		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		132烧结机头	2014-10-27	氮氧化物	198	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<15	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	42	50	mg/m³	是	-
		132烧结机尾		颗粒物	<1	30	mg/m³	是	-
		156燃烧机头二期	2014-10-14	氮氧化物	258	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<15	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	16	50	mg/m³	是	-
		156烧结机尾北		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		2#出铁场		颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下（1#）		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		3#出铁场		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下（1#）		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
				烟尘	3	10	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		75t锅炉		二氧化硫	54	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	8	200	mg/m³	是	-
		转炉二次烟气		颗粒物	6	20	mg/m³	是	-
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿矸石热电厂	1#脱硫塔	2014-12-2	烟尘	18.8	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	65.9	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	135.8	200	mg/m³	是	-
		2#脱硫塔		烟尘	4.8	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	81.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	60.5	200	mg/m³	是	-
		总排口		烟尘	19.2	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	104.7	800	mg/m³	是	-
				氮氧化物	129.1	650	mg/m³	是	-
内丘县	内丘顺达钢铁冶炼有限公司	2#36m2烧结机机头	2014-12-8	二氧化硫	50	600	mg/m³	是	-
				氮氧化物	22	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	42	80	mg/m³	是	-
		带冷振筛	2014-12-8	颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		东侧矿槽	2014-12-8	颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		高炉出铁场		颗粒物	14	50	mg/m³	是	-
		高炉料仓		颗粒物	4	50	mg/m³	是	-
		高炉热风炉		二氧化硫	7	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	6	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	16	50	mg/m³	是	-
		烧结机机尾	2014-12-8	颗粒物	10	30	mg/m³	是	-
		西侧矿槽	2014-12-8	颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
隆尧县	隆尧天唯热电有限公司	1#130t锅炉	2014-11-4	烟尘	6.9	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	161.5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	89.7	200	mg/m³	是	-
宁晋县	河北宁纺集团有限责任公司	总排口	2014-10-29	烟尘	29	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	24.4	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	21.4	650	mg/m³	是	-
邢台市经济开发区	邢台东庞通达煤电有限公司	2#脱硫塔	2014-11-14	烟尘	85	30	mg/m³	否	1.8
				二氧化硫	58	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	99	200	mg/m³	是	-
南宫市	国能南宫生物发电有限公司	130吨发电锅炉	2014-12-2	烟尘	25.3	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	<2.86	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	153	200	mg/m³	是	-
沙河市	河北迎新集团矸石热电有限	排放烟囱	2014-12-15	烟尘	3	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	5	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	156	200	mg/m³	是	-
沙河市	冀中能源股份有限公司章村	130t锅炉	2014-12-19	烟尘	13	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	7	800	mg/m³	是	-
				氮氧化物	24	650	mg/m³	是	-
		10线排气袋		二氧化硫	103	550	mg/m³	是	-
				氮氧化物	220	240	mg/m³	是	-
				颗粒物	5	18	mg/m³	是	-
		10线再处理		颗粒物	9	18	mg/m³	是	-
		1线排气袋		二氧化硫	172	550	mg/m³	是	-
				氮氧化物	88	240	mg/m³	是	-
				颗粒物	15	18	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
沙河市	龙星化工股份有限公司	1线再处理	2014-10-21	颗粒物	6	18	mg/m^3	是	-
		2线排气袋		二氧化硫	10	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	154	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	5	18	mg/m^3	是	-
		2线再处理		颗粒物	9	18	mg/m^3	是	-
		3线排气袋		二氧化硫	194	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	63	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	13	18	mg/m^3	是	-
		3线再处理		颗粒物	14	18	mg/m^3	是	-
		4线排气袋		二氧化硫	79	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	51	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	13	18	mg/m^3	是	-
		4线再处理		颗粒物	12	18	mg/m^3	是	-
		5，7#总排口		二氧化硫	262	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	123	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14	18	mg/m^3	是	-
		5线排气袋		二氧化硫	33	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	16	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	5	18	mg/m^3	是	-
		5线再处理		颗粒物	5	18	mg/m^3	是	-
		7线排气袋		二氧化硫	159	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	131	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	13	18	mg/m^3	是	-
		7线再处理		颗粒物	3	18	mg/m^3	是	-
		8线排气袋		二氧化硫	91	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	46	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14	18	mg/m^3	是	-
		8线再处理		颗粒物	12	18	mg/m^3	是	-
		9线排气袋		二氧化硫	106	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	75	240	mg/m^3	是	-
				颗粒物	10	18	mg/m^3	是	-
		9线再处理		颗粒物	12	18	mg/m^3	是	-
沙河市	沙河市安全实业有限公司	1线玻璃窑炉	2014-12-3	二氧化硫	34	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	571	700	mg/m^3	是	-
				颗粒物	41	50	mg/m^3	是	-
		2线玻璃窑炉	2014-12-2	二氧化硫	228	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	482	700	mg/m^3	是	-
				颗粒物	46	50	mg/m^3	是	-
		3线玻璃窑炉		二氧化硫	301	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	547	700	mg/m^3	是	-
				颗粒物	36	50	mg/m^3	是	-
		5线玻璃炉窑	2014-12-3	二氧化硫	313	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	384	700	mg/m^3	是	-
				颗粒物	37	50	mg/m^3	是	-
		6线玻璃炉窑		二氧化硫	152	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	583	700	mg/m^3	是	-
				颗粒物	35	50	mg/m^3	是	-
		7线玻璃炉窑		二氧化硫	224	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	449	700	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
				颗粒物	46	50	mg/m³	是	-
		8线玻璃炉窑		二氧化硫	250	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	532	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	19	50	mg/m³	是	-
沙河市	沙河市长城玻璃有限公司	3#900t玻璃炉窑	2014-11-18	二氧化硫	248	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	286	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	35	50	mg/m³	是	-
		4#900t玻璃炉窑		二氧化硫	299	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	74	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	27	50	mg/m³	是	-
		5#700t玻璃炉窑		二氧化硫	44	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	402	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	9	50	mg/m³	是	-
		6#玻璃炉窑		二氧化硫	65	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	392	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	50	mg/m³	是	-
		8#1200t玻璃炉窑		二氧化硫	264	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	350	700	mg/m³	是	-
				颗粒物	31	50	mg/m³	是	-
沙河市	沙河市万隆陶瓷有限公司	1#喷雾干燥塔	2014-10-26	颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
			2014-12-16	二氧化硫	85	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	175	240	mg/m³	是	-
		2#辊道窑	2014-10-26	二氧化硫	72	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	286	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	23	30	mg/m³	是	-
		3#辊道窑		二氧化硫	36	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	139	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		4#辊道窑		二氧化硫	86	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	287	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		4#喷雾干燥塔		颗粒物	29	30	mg/m³	是	-
			2014-12-16	二氧化硫	54	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	124	240	mg/m³	是	-
		5#辊道窑	2014-10-26	二氧化硫	53	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	275	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		5#喷雾干燥塔		颗粒物	21	30	mg/m³	是	-
			2014-12-16	二氧化硫	74	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	215	240	mg/m³	是	-
沙河市	邢台金丰球铁科技有限公司	110烧结机机尾	2014-10-5	颗粒物	4	50	mg/m³	是	-
		110烧结机配料		颗粒物	28	50	mg/m³	是	-
		110烧结机破碎		颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
		110烧结机燃烧段		二氧化硫	52	600	mg/m³	是	-
				氮氧化物	116	500	mg/m³	是	-
				颗粒物	26	80	mg/m³	是	-
		40t高炉煤气锅炉		二氧化硫	72	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	32	300	mg/m³	是	-
				颗粒物	6	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		460高炉槽下		颗粒物	18	50	mg/m³	是	-
		460高炉出铁场		颗粒物	22	50	mg/m³	是	-
		喷煤		颗粒物	24	50	mg/m³	是	-
新市区	大唐保定华源热电有限责任公司	循环流化床锅炉8#	2014-10-10	烟尘	18	20	mg/m³	是	-
			2014-10-11	烟尘	19	20	mg/m³	是	-
			2014-10-10	二氧化硫	45	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	15	100	mg/m³	是	-
			2014-10-11	二氧化硫	45	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	16	100	mg/m³	是	-
		循环流化床锅炉9#	2014-10-10	烟尘	17	20	mg/m³	是	-
			2014-10-11	烟尘	17	20	mg/m³	是	-
			2014-10-10	二氧化硫	28	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	45	100	mg/m³	是	-
			2014-10-11	二氧化硫	24	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	44	100	mg/m³	是	-
新市区	大唐保定热电厂	10#机组	2014-11-26	烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	92	100	mg/m³	是	-
		11#机组		烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	16	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	79	100	mg/m³	是	-
清苑县	大唐清苑热电有限公司	北侧2#机组	2014-10-28	烟尘	15	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	39	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	88	100	mg/m³	是	-
		南侧1#机组		烟尘	11	20	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	82	100	mg/m³	是	-
涞水县	涞水冀东水泥有限责任公司	出煤均化库入煤磨1#	2014-12-1	颗粒物	19	50	mg/m³	是	-
		出石灰石堆棚		颗粒物	26	30	mg/m³	是	-
		辅料入原料调配库		颗粒物	18	30	mg/m³	是	-
		煤粉制备1#		颗粒物	21	50	mg/m³	是	-
		入石灰石堆棚		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		生料入窑喂料1#		颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		石灰石破碎		颗粒物	16	30	mg/m³	是	-
		熟料储存库底2#		颗粒物	30	30	mg/m³	是	-
		熟料储存库顶2#		颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
		水泥包装2#		颗粒物	15	30	mg/m³	是	-
		水泥包装3#		颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		水泥储存2#		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		水泥储存3#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥储存4#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥调配站1#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥调配站2#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥磨立磨2#		颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		水泥磨球磨2#		颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
		水泥散装1#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥散装2#		颗粒物	14	30	mg/m³	是	-
		窑头		颗粒物	100	50	mg/m³	否	1

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		窑尾		二氧化硫	6	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	206	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	24	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	<0.06	5	mg/m^3	是	-
唐　县	唐县冀东水泥有限责任公司	1#调配库	2014-11-26	颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		2#调配库		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		调配运转		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		粉煤灰库顶		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		辊压机废气2#		颗粒物	5	30	mg/m^3	是	-
		煤粉制备		颗粒物	3	50	mg/m^3	是	-
		配料库1#		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		生料均化库顶		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		生料拉链机		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		生料磨提升机底		颗粒物	5	30	mg/m^3	是	-
		生料磨提升机顶		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		生料入窑喂料		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		熟料库底1#		颗粒物	6	30	mg/m^3	是	-
		熟料库顶		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		水泥包装1#		颗粒物	6	30	mg/m^3	是	-
		水泥包装2#		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		水泥库顶1#		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		水泥库顶3#		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		水泥磨1#		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		水泥散装1#		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		水泥远转2#		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		水泥转运1#		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
		窑头		颗粒物	5	50	mg/m^3	是	-
		窑尾		二氧化硫	34	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	84	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	4	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	<0.06	5	mg/m^3	是	-
涞源县	涞源县奥宇钢铁有限公司	1#出铁场除尘	2014-10-30	烟尘	5	50	mg/m^3	是	-
		1#高炉热风炉		氮氧化物	30	300	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	42	100	mg/m^3	是	-
				烟尘	5	20	mg/m^3	是	-
		1#高炉上料系统除尘		颗粒物	8	50	mg/m^3	是	-
		1#烧结机机尾除尘		烟尘	5	-	mg/m^3	-	-
		1#烧结机头除尘		氮氧化物	112	500	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	119	650	mg/m^3	是	-
				烟尘	30	80	mg/m^3	是	-
		高炉喷煤		颗粒物	4	50	mg/m^3	是	-
		配料系统		颗粒物	5	50	mg/m^3	是	-
		膨润土除尘		颗粒物	6	50	mg/m^3	是	-
		竖炉除尘		氮氧化物	<3	500	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	83	650	mg/m^3	是	-
				烟尘	16	80	mg/m^3	是	-
涞源县	涞源新昌发电有限	3#锅炉静电除尘器出口	2014-10-11	烟尘	14	20	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	88	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	责任公司	出口		氮氧化物	110	100	mg/m^3	否	0.1
易　县	河北京兰水泥有限公司	1#包装机	2014-10-22	颗粒物	6	30	mg/m^3	是	-
		1#矿渣库（水泥调配）		颗粒物	29	30	mg/m^3	是	-
		1#生料磨提升机		颗粒物	30	30	mg/m^3	是	-
		1#石膏库（水泥调配）		颗粒物	24	30	mg/m^3	是	-
		1#石灰石库（水泥调配）		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		1#水泥散装库		颗粒物	30	30	mg/m^3	是	-
		1#振动筛		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		2# 3#库顶提升 水泥储存		颗粒物	5	30	mg/m^3	是	-
		2#+4#水泥库入库		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		3#磨下料		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		3#水泥库入库		颗粒物	28	30	mg/m^3	是	-
		3#水泥磨磨尾		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		5#水泥库入库		颗粒物	30	30	mg/m^3	是	-
		联合预均化混合材转运		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		煤粉仓下料		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		破碎机及下料（砂岩破碎）		颗粒物	5	30	mg/m^3	是	-
		砂岩库		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		熟料库1#出库下料口		颗粒物	20	30	mg/m^3	是	-
		熟料库2#出库下料口		颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
		窑头		颗粒物	32	50	mg/m^3	是	-
		窑尾		二氧化硫	10	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	395	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	25	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	0.08	5	mg/m^3	是	-
		窑喂料		颗粒物	30	30	mg/m^3	是	-
		页岩库		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		原料配料及输送混合材转运		颗粒物	3	30	mg/m^3	是	-
曲阳县	河北田原化工集团有限公司	1#锅炉(75t/h)	2014-10-14	烟尘	7	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	7	400	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	89	650	mg/m^3	是	-
		2#灰库		烟尘	3	50	mg/m^3	是	-
		煤破碎		颗粒物	4	120	mg/m^3	是	-
		1#水泥储存库顶		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		3#水泥储存库顶		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		出生料磨斜槽		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-
		矿山石灰石破碎		颗粒物	5	30	mg/m^3	是	-
		煤磨大收尘		颗粒物	3	50	mg/m^3	是	-
		生料库顶		颗粒物	4	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
曲阳县	曲阳金隅水泥有限公司	石灰石均化堆场地坑皮带	2014-10-13	颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		熟料库地坑皮带2#		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		熟料库地皮带1#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥包装仓2#		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		水泥包装机2#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥储存库顶 4#		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥大收尘(磨中)		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		水泥调配粉煤灰库		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		水泥调配石膏库	2014-10-13	颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		水泥调配石灰石库	2014-10-13	颗粒物	3	30	mg/m³	是	-
		水泥调配熟料库		颗粒物	35	30	mg/m³	否	0.2
		水泥磨大收尘（磨尾）		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		水泥散装1#		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		水泥散装2#		颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		窑头		颗粒物	4	50	mg/m³	是	-
		窑尾		二氧化硫	<2.86	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	201	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	5	50	mg/m³	是	-
				氟化物	<0.06	5	mg/m³	是	-
		原料调配粉煤灰库		颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		原料调配砂岩库顶	2014-10-13	颗粒物	3	30	mg/m³	是	-
		原料调配石灰石库	2014-10-13	颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		原料调配铁尾矿库	2014-10-13	颗粒物	3	30	mg/m³	是	-
		原煤堆场底	2014-10-13	颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
顺平县	顺平县金强水泥有限公司	2#熟料储存库	2014-10-16	颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		3#熟料输送除尘器	2014-10-16	颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
		4#熟料输送除尘器	2014-10-16	颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	9	30	mg/m³	是	-
		辅料输送转运站（二）	2014-10-16	颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
		煤粉制备	2014-10-16	颗粒物	10	50	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	8	50	mg/m³	是	-
		生料均化库	2014-10-16	颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		生料磨	2014-10-16	颗粒物	6	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		生料入窑喂料顶	2014-10-16	颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
		窑头	2014-10-16	颗粒物	11	50	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	11	50	mg/m³	是	-
		窑尾	2014-10-16	二氧化硫	13	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	219	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	4	50	mg/m³	是	-
				氟化物	<0.06	5	mg/m³	是	-
				二氧化硫	17	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2014-10-17	氮氧化物	189	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	3	50	mg/m³	是	-
				氟化物	<0.06	5	mg/m³	是	-
		原料调配5#除尘器	2014-10-16	颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
		原料调配仓4#除尘器	2014-10-16	颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	4	30	mg/m³	是	-
		原料调配仓顶2#除尘器	2014-10-16	颗粒物	3	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	3	30	mg/m³	是	-
		原煤输送转运站（三）	2014-10-16	颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	8	30	mg/m³	是	-
		原煤输送转运站（一）	2014-10-16	颗粒物	7	30	mg/m³	是	-
			2014-10-17	颗粒物	5	30	mg/m³	是	-
涿州市	涿州利源热电有限责任公司	35t/h蒸汽锅炉	2014-11-25	烟尘	7	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	48	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	188	-	mg/m³	-	-
			2014-11-26	烟尘	4	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	35	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	190	-	mg/m³	-	-
			2014-11-27	烟尘	5	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	42	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	179	-	mg/m³	-	-
涿州市	涿州亿力达热电有限公司	1#锅炉除尘器后烟道处	2014-11-26	烟尘	14	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	156	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	73	650	mg/m³	是	-
		2#锅炉除尘器后烟道处		烟尘	7	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	153	400	mg/m³	是	-
				氮氧化物	72	650	mg/m³	是	-
定州市	河北国华定洲发电有限责任公司	#1机组	2014-10-14	烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	33	200	mg/m³	是	-
		#2机组		烟尘	13	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	29	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	24	200	mg/m³	是	-
		#3机组	2014-12-8	烟尘	2	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	6	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	17	100	mg/m³	是	-
		#4机组	2014-10-14	烟尘	17	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	33	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	27	100	mg/m³	是	-
		1#炼焦炉	2014-10-28	二氧化硫	53	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	358	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	13	50	mg/m³	是	-
		1#炼焦炉（新厂）排气筒	2014-10-27	二氧化硫	59	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	359	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	22	50	mg/m³	是	-
		2#炼焦炉	2014-10-28	二氧化硫	69	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	291	800	mg/m³	是	-
				颗粒物	14	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
定州市	河北旭阳焦化有限公司	2#炼焦炉（新厂）排气筒	2014-10-27	二氧化硫	53	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	341	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	25	50	mg/m^3	是	-
		3#炼焦炉	2014-10-28	二氧化硫	65	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	408	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16	50	mg/m^3	是	-
		地面站		二氧化硫	3	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	12	100	mg/m^3	是	-
		地面站（三期）	2014-10-27	二氧化硫	5	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	16	100	mg/m^3	是	-
		地面站（新厂）布袋除尘器出口		二氧化硫	3	100	mg/m^3	是	-
				颗粒物	14	100	mg/m^3	是	-
		焦1#焦2#皮带(焦2泡沫除尘)	2014-10-28	颗粒物	20	50	mg/m^3	是	-
		焦3#（北）布袋除尘器后		颗粒物	22	50	mg/m^3	是	-
		焦3#（南）泡沫除尘器后		颗粒物	18	50	mg/m^3	是	-
		焦3#（中）布袋除尘器后		颗粒物	19	50	mg/m^3	是	-
		焦炉（三期）	2014-10-27	二氧化硫	73	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	274	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	9	50	mg/m^3	是	-
		硫铵干燥（三期）		氨	<0.025	60	mg/m^3	是	-
				颗粒物	10	100	mg/m^3	是	-
		硫胺干燥	2014-10-28	氨	<0.025	60	mg/m^3	是	-
				颗粒物	13	100	mg/m^3	是	-
		硫胺干燥（三期）	2014-10-27	氨	<0.025	60	mg/m^3	是	-
				颗粒物	10	100	mg/m^3	是	-
		硫胺干燥（新厂）出口		氨	<0.025	60	mg/m^3	是	-
				颗粒物	11	100	mg/m^3	是	-
		煤面破碎	2014-10-28	颗粒物	22	50	mg/m^3	是	-
		煤面破碎（新厂）	2014-10-27	颗粒物	14	50	mg/m^3	是	-
		燃气锅炉（30t三期）		烟尘	34	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	11	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	21	400	mg/m^3	是	-
		三期201皮带机头泡沫除尘器		颗粒物	29	50	mg/m^3	是	-
		新厂102#运转站(102#泡沫除尘器)		颗粒物	9	50	mg/m^3	是	-
		新厂103#运转站（103#泡沫除尘）		颗粒物	15	50	mg/m^3	是	-
		新厂104#皮带(104#泡沫除尘)		颗粒物	16	50	mg/m^3	是	-
		新厂储焦仓（筛焦楼震动筛泡沫除		颗粒物	14	120	mg/m^3	是	-
		#1机组		烟尘	9	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	6	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	66	200	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	大唐国际发电股份有限公司张家口发电厂	#2机组	2014-12-4	烟尘	16	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	28	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	40	200	mg/m^3	是	-
		#3机组		烟尘	9	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	31	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	27	200	mg/m^3	是	-
		#5机组		氮氧化物	46	200	mg/m^3	是	-
				烟尘	19	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	89	200	mg/m^3	是	-
		#6机组		烟尘	12	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	44	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	26	200	mg/m^3	是	-
		#7机组		烟尘	14	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	50	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	71	200	mg/m^3	是	-
		#8机组	2014-12-25	烟尘	18	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	61	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	39	200	mg/m^3	是	-
宣化区	河北建投宣化热电有限责任公司	1#机组	2014-12-10	烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	96	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	74	100	mg/m^3	是	-
		2#机组		烟尘	20	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	101	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	69	100	mg/m^3	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司	动力厂130T锅炉	2014-11-10	烟尘	17.6	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	32	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	23.7	400	mg/m^3	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司焦化厂	焦化厂焦炉烟气	2014-11-13	二氧化硫	70	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	141	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	26	50	mg/m^3	是	-
		焦化厂燃气锅炉		烟尘	26.6	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	62	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	149	400	mg/m^3	是	-
		焦炉地面除尘站	2014-11-13	颗粒物	39.6	50	mg/m^3	是	-
宣化区	宣化钢铁集团有限责任公司炼铁厂	炼铁厂360平米烧结机尾	2014-11-5	烟尘	28.2	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂360烧结机机头脱硫进口	2014-11-5	烟尘	214	-	mg/m^3	-	-
				二氧化硫	3457	-	mg/m^3	-	-
				氮氧化物	170	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂360烧结机头脱硫出口		烟尘	48.7	-	mg/m^3	-	-
				二氧化硫	194	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	170	500	mg/m^3	是	-
		炼铁厂86平米机头	2014-11-5	烟尘	38.9	-	mg/m^3	-	-
				二氧化硫	81	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	85	500	mg/m^3	是	-
		炼铁厂86平米机尾		烟尘	26.8	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂高炉1#	2014-11-5	烟尘	27.6	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂高炉2#		烟尘	28.1	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂高炉3#		烟尘	25.7	-	mg/m^3	-	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		炼铁厂高炉4#		烟尘	27.2	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂矿槽1#	2014-11-5	烟尘	28.4	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂矿槽2#		烟尘	27.3	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂矿槽3#		烟尘	26.3	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂矿槽4#		烟尘	25.7	-	mg/m^3	-	-
		炼铁厂球团	2014-11-5	烟尘	34.5	-	mg/m^3	-	-
				二氧化硫	92	600	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	97.3	500	mg/m^3	是	-
下花园区	大唐国际发电股份有限公司	锅炉3#	2014-12-10	烟尘	13.9	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	41	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	77.5	200	mg/m^3	是	-
怀安县	国电怀安热电有限公司	#1锅炉烟道	2014-12-11	烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	24	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	51	100	mg/m^3	是	-
		#2锅炉烟道		烟尘	19	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	82	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	49	100	mg/m^3	是	-
涿鹿县	涿鹿金隅水泥有限公司	包装	2014-10-25	颗粒物	16.9	30	mg/m^3	是	-
		回转窑窑头		颗粒物	16.4	50	mg/m^3	是	-
		回转窑窑尾		二氧化硫	96	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	287	800	mg/m^3	是	-
				颗粒物	29	50	mg/m^3	是	-
				氟化物	2	5	mg/m^3	是	-
		煤磨		颗粒物	17.8	50	mg/m^3	是	-
		生料磨		颗粒物	18	30	mg/m^3	是	-
崇礼县	崇礼县丰汇热力有限公司	65t/h热水锅炉	2014-11-17	烟尘	134.2	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	72	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	166	-	mg/m^3	-	-
			2014-12-9	烟尘	42.8	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	41	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	294	-	mg/m^3	-	-
张家口市高新技术产业开发区	河北大唐国际张家口热电有限责任公司	1#机组净烟气	2014-12-11	烟尘	20	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	15	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	53	100	mg/m^3	是	-
		2#机组净烟气	2014-12-24	烟尘	17	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	101	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	32	100	mg/m^3	是	-
双桥区	承德环能热电有限责任公司	1#脱硫除尘器	2014-12-7	烟尘	20.5	80	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	70.3	260	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	105.9	400	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	0.0058	0.2	mg/m^3	是	-
				铅及化合物	<0.01	1.6	mg/m^3	是	-
				镉及化合物	0.012	0.1	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				氯化氢	0.374	75	mg/m^3	是	-
		2#脱硫除尘器		烟尘	23.8	80	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	55.3	260	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	89.6	400	mg/m^3	是	-
				汞及化合物	0.0042	0.2	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		2#脱硫除尘器		铅及化合物	<0.01	1.6	mg/m³	是	-
				镉及化合物	0.011	0.1	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
				氯化氢	0.62	75	mg/m³	是	-
双滦区	承德市创远矿业有限公司	焙烧冷却系统	2014-11-20	颗粒物	25.1	30	mg/m³	是	-
		成品系统		颗粒物	24.9	30	mg/m³	是	-
		混料配料系统		颗粒物	26.3	30	mg/m³	是	-
		煤粉制备系统		颗粒物	27.9	30	mg/m³	是	-
		原料系统		颗粒物	22.6	30	mg/m³	是	-
		主引风310平米静电除尘器		氮氧化物	53.3	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	198	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	42.5	50	mg/m³	是	-
双滦区	国电承德热电有限公司	1#机组	2014-11-26	烟尘	12	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	41	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	47	100	mg/m³	是	-
		2#机组		烟尘	11	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	54	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	55	100	mg/m³	是	-
双滦区	国电滦河热电有限公司	3号机组脱硫	2014-11-26	烟尘	16	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	81	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	84	100	mg/m³	是	-
双滦区	河北钢铁股份有限公司承德分公司	1#1260高炉出铁场静电除尘器	2014-10-20	颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
		1#1260高炉原料上料布袋除尘器		颗粒物	24.6	30	mg/m³	是	-
		1#h烧结机脱硫系统	2014-10-23	氮氧化物	19	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	155	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	33	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机机头2#280m2静电除尘器		氮氧化物	67.2	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	195	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	29.7	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机机尾260m2静电除尘器	2014-10-23	颗粒物	28.8	30	mg/m³	是	-
		100吨转炉二次烟	2014-10-20	颗粒物	17.3	20	mg/m³	是	-
		2#烧结机脱硫系统	2014-10-21	氮氧化物	112	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	64	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	29	50	mg/m³	是	-
		2、4、6#高炉出铁场除尘器	2014-10-23	颗粒物	25.7	30	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场DCM布袋除尘器	2014-10-23	颗粒物	27.4	30	mg/m³	是	-
		3#烧结机脱硫系统	2014-10-22	氮氧化物	58	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	43	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	42	50	mg/m³	是	-
		5#烧结机环境120m2静电除尘器	2014-10-20	颗粒物	27.6	50	mg/m³	是	-
		5#烧结机机头260m2除尘器		氮氧化物	85	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	136	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	35.2	50	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		5#烧结机机尾1200多管除尘器		颗粒物	29.8	50	mg/m³	是	-
鹰手营子矿区	承德建龙特殊钢有限公司	1#烧结机头除尘器	2014-12-7	氮氧化物	158.5	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	98.6	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	22.8	50	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场静电除尘器		颗粒物	29.1	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂煤磨除尘器		颗粒物	22.8	30	mg/m³	是	-
		烧结机尾除尘器		颗粒物	26.4	30	mg/m³	是	-
		烧结配料系统		颗粒物	25.3	30	mg/m³	是	-
		竖炉除尘器		氮氧化物	45.9	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	198	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	23.7	50	mg/m³	是	-
鹰手营子矿区	承德凯兴能源有限公司	锅炉废气总排口	2014-11-15	烟尘	68.5	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	144.1	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	148	-	mg/m³	-	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
兴隆县	兴隆县鹏生热力有限公司	锅炉烟气总排口	2014-11-24	烟尘	20.4	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44.9	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	99.8	-	mg/m³	-	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
兴隆县	兴隆县兴隆热力有限责任公司	锅炉烟气总排口	2014-11-18	烟尘	24.5	200	mg/m³	是	-
				二氧化硫	206	900	mg/m³	是	-
				氮氧化物	246.2	-	mg/m³	-	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
滦平县	承德信通首承矿业有限责任公司	二期260平米静电除尘器	2014-12-8	氮氧化物	115	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	183	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	41.5	50	mg/m³	是	-
		二期环冷45平米除尘器		颗粒物	28.5	30	mg/m³	是	-
		二期配料系统除尘		颗粒物	27.3	30	mg/m³	是	-
		煤磨布袋除尘器		颗粒物	24.3	30	mg/m³	是	-
宽城满族自治县	承德盛丰钢铁有限公司	1#烧结机机尾除尘器	2014-12-6	颗粒物	29.6	50	mg/m³	是	-
		1#烧结机头除尘器		氮氧化物	154	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45.8	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	25.9	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机机头除尘		氮氧化物	68.9	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	55	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	45.6	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机机尾除尘器		颗粒物	28.7	50	mg/m³	是	-
宽城满族自治县	承德兆丰钢铁集团有限公司	1#烧结机头	2014-12-6	氮氧化物	145	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45.5	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	26.7	50	mg/m³	是	-
		2#烧结机头	2014-12-5	氮氧化物	182.5	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21.4	200	mg/m³	是	-
				颗粒物	28.5	50	mg/m³	是	-
		烧结机机尾		颗粒物	29.9	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
新华区	中国石油化工股份有限公司沧州分公司	01硫磺回收装置	2014-10-23	二氧化硫	494	960	mg/m³	是	-
				氮氧化物	4	240	mg/m³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	554	960	mg/m³	是	-
				氮氧化物	5	240	mg/m³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	575	960	mg/m³	是	-
				氮氧化物	4	240	mg/m³	是	-
		02焦化加热炉	2014-10-23	氮氧化物	150	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	149	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	154	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	120	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	121	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	123	500	mg/Nm³	是	-
		03减压炉	2014-10-23	氮氧化物	59	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	60	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	57	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	80	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	75	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	73	500	mg/Nm³	是	-
		04常压加热炉	2014-10-23	氮氧化物	40	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	38	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	39	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	80	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	81	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	83	500	mg/Nm³	是	-
		05干气制氢进料加热炉	2014-10-23	氮氧化物	47	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	45	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	44	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	5	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	6	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	5	500	mg/Nm³	是	-
		06S-zorb加热炉	2014-10-23	氮氧化物	70	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	73	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	75	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	5	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	5	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	5	500	mg/Nm³	是	-
		07柴油加氢装置	2014-10-23	氮氧化物	55	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	54	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	57	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	7	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	7	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	6	500	mg/Nm³	是	-
		08重整预加氢炉	2014-10-23	氮氧化物	68	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	69	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	72	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	4	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	4	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	5	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	70	400	mg/Nm³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		09重整四合一炉	2014-10-23	氮氧化物	72	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	69	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	4	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	4	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	5	500	mg/Nm^3	是	-
		10重整重沸热载体炉	2014-10-23	氮氧化物	78	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	80	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	81	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	7	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	5	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	6	500	mg/Nm^3	是	-
		11催化裂化炉	2014-10-23	二氧化硫	730	960	mg/m^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	735	960	mg/m^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	741	960	mg/m^3	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	144	240	mg/m^3	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	147	240	mg/m^3	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	141	240	mg/m^3	是	-
		12热电中压锅炉	2014-10-23	二氧化硫	40	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	60	400	mg/m^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	38	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	62	400	mg/m^3	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	42	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	64	400	mg/m^3	是	-
运河区	沧州华润热电有限公司	1#机组	2014-12-10	烟尘	22	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	29	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	61	100	mg/m^3	是	-
		2#机组		烟尘	13	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	37	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	37	100	mg/m^3	是	-
东光县	河北省东光化工有限责任公司	01东厂区75吨锅炉	2014-11-19	烟尘	27.7	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	120	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	89	100	mg/m^3	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
			2014-11-19	烟尘	29	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	125	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	93.1	100	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	烟尘	27.5	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	125	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	85	100	mg/m^3	是	-
		02东厂区尿塔尾气	2014-11-19	氨	118	-	mg/m^3	-	-
			2014-11-19	氨	100	-	mg/m^3	-	-
			2014-11-19	氨	96.6	-	mg/m^3	-	-
		03东厂区造粒塔顶	2014-11-19	颗粒物	21.1	120	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	颗粒物	23	120	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	颗粒物	21.8	120	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	氨	0.47	-	mg/m^3	-	-
			2014-11-19	氨	0.54	-	mg/m^3	-	-
			2014-11-19	氨	0.34	-	mg/m^3	-	-
				烟尘	24.9	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
吴桥县	国能吴桥生物发电有限公司	01130T/h锅炉烟囱	2014-11-18	二氧化硫	52.3	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	158	200	mg/m³	是	-
				林格曼黑度	<1	1	级	是	-
			2014-11-18	烟尘	22.2	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	57	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	148	200	mg/m³	是	-
			2014-11-18	烟尘	26	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	50.2	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	156	200	mg/m³	是	-
吴桥县	吴桥县荣泰木业有限公司	01干燥炉排气筒	2014-10-23	氮氧化物	222	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	230	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	氮氧化物	222	400	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	76.7	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	70	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	二氧化硫	65.4	500	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	颗粒物	88.3	100	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	颗粒物	73.8	100	mg/Nm³	是	-
			2014-10-23	颗粒物	67.1	100	mg/Nm³	是	-
		01一期石灰厂-石灰窑焙烧烟西（南）排气筒除尘器后	2014-11-25	氮氧化物	63.3	800	mg/m³	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	58.6	800	mg/m³	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	61.8	800	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	19	400	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	22.2	400	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	23.8	400	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	20.2	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	17.5	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	22	30	mg/m³	是	-
		04一期石灰厂-石灰窑焙烧烟气东（南）排气筒除尘后	2014-11-25	氮氧化物	61.8	800	mg/m³	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	64.9	800	mg/m³	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	60.2	800	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	23.2	400	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	24.7	400	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	20.3	400	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	23.3	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	16.6	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	20.3	30	mg/m³	是	-
		07一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（西）排气筒	2014-11-25	颗粒物	14.4	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	11.8	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	13.1	20	mg/m³	是	-
		08一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（中）排气筒	2014-11-25	颗粒物	10.4	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	11.2	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	12.2	20	mg/m³	是	-
		09一期石灰厂-窑底卸灰及石灰输送废气（东）排气筒	2014-11-25	颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	12.8	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
		10一期石灰厂-破碎废气排气筒除尘后	2014-11-25	颗粒物	13.6	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	15.7	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	13.6	20	mg/m³	是	-
		11一期石灰厂-石	2014-11-25	颗粒物	11	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		灰筛分废气排气筒除尘器后	2014-11-25	颗粒物	13.3	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	13.4	20	mg/m^3	是	-
		12一期石灰厂-石灰料仓废气排气筒除尘器后	2014-11-25	颗粒物	12.7	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	13.1	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	10.9	20	mg/m^3	是	-
		16一期烧结-燃料破碎及配料废气排气筒	2014-11-26	颗粒物	26	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	22.9	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	23.3	30	mg/m^3	是	-
		17二期烧结-燃料破碎废气排气筒	2014-11-25	颗粒物	17.7	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	17.5	30	mg/m^3	是	-
		18二期烧结-配料废气排气筒	2014-11-26	颗粒物	21.9	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	19.6	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	21.5	30	mg/m^3	是	-
		19一期烧结-1#烧结机机头烟气排气筒	2014-11-13	氮氧化物	137	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-13	氮氧化物	138	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-13	氮氧化物	136	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-13	二氧化硫	135	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-13	二氧化硫	137	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-13	二氧化硫	133	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-13	颗粒物	46	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-13	颗粒物	39.6	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-13	颗粒物	41.2	50	mg/m^3	是	-
		20一期烧结-1#烧结机烧结机尾烟气排气筒	2014-11-25	颗粒物	21.8	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19.3	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	20.7	30	mg/m^3	是	-
		21二期烧结-2#烧结机机头烟气排气筒	2014-11-25	氮氧化物	157	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	161	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	163	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	112	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	108	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	111	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	35.2	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	40	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	38.9	50	mg/m^3	是	-
		22二期烧结-2#烧结机机尾排气筒	2014-11-25	颗粒物	19.3	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	21.3	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	23.2	30	mg/m^3	是	-
		23二期烧结-3#烧结机机头烟气排气筒	2014-11-25	氮氧化物	143	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	147	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	144	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	88	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	86	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	89	200	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	32.6	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	37.5	50	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	34.3	50	mg/m^3	是	-
		24二期烧结-3#烧结机机尾排气筒	2014-11-25	颗粒物	21.8	30	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	16.8	30	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧州中铁装备制造材料有限公司	结机机尾排气筒	2014-11-25	颗粒物	21.8	30	mg/m³	是	-
		25一期烧结-整粒筛分、成品矿槽处理排气筒	2014-11-25	颗粒物	25.8	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	27.2	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	22.6	30	mg/m³	是	-
		26二期烧结-整粒筛分排气筒	2014-11-26	颗粒物	14.8	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	16.6	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		27一期炼铁-高炉料仓粉尘排气筒	2014-11-26	颗粒物	23.9	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	22.5	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	24.3	30	mg/m³	是	-
		28二期炼铁-高炉料仓（东）排气筒	2014-11-26	颗粒物	23.5	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	24.3	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	24	30	mg/m³	是	-
		29二期炼铁-高炉料仓（西）排气筒	2014-11-25	颗粒物	21.9	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	20.9	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	24.1	30	mg/m³	是	-
		30一期炼铁-制粉站卸煤扬尘排气筒	2014-11-25	颗粒物	11.6	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	15.5	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	13.9	30	mg/m³	是	-
		31二期炼铁-制粉站卸煤扬尘排气筒	2014-11-25	颗粒物	11.1	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	13.3	30	mg/m³	是	-
		32一期炼铁-煤磨及煤粉仓（西）废气排气筒	2014-11-25	颗粒物	22.8	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	20	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	23.9	30	mg/m³	是	-
		33一期炼铁-煤磨及煤粉仓（东）废气排气筒	2014-11-25	颗粒物	19.7	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	16.9	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	18.3	30	mg/m³	是	-
		34二期炼铁-煤磨及煤粉仓（西）排气筒	2014-11-25	颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	15.7	30	mg/m³	是	-
		35二期炼铁-煤磨及煤粉仓（东）排气筒	2014-11-25	颗粒物	18.3	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	15.4	30	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	16.9	30	mg/m³	是	-
		36一期炼铁-高炉出铁场排气筒	2014-11-26	颗粒物	23.8	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	26.5	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	26.1	30	mg/m³	是	-
		37二期炼铁-高炉出铁场（东）排气筒	2014-11-26	颗粒物	23.4	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	23.3	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	21.4	30	mg/m³	是	-
		38二期炼铁-高炉出铁场（西）排气筒	2014-11-26	颗粒物	22.7	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	21.9	30	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	22.5	30	mg/m³	是	-
		39一期炼钢-转炉二次、LF炉烟气排气筒	2014-11-26	颗粒物	17.4	20	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	16.9	20	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	17.1	20	mg/m³	是	-
		40二期炼钢-2#3#转炉二次排气筒	2014-11-26	颗粒物	18.2	20	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	18.5	20	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	18	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		41一期炼钢-铁水预处理烟气排气筒	2014-11-26	颗粒物	17.2	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	18.1	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	17.7	20	mg/m^3	是	-
		42二期炼钢-铁水预处理站排气筒	2014-11-26	颗粒物	15.6	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	16.1	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	15.9	20	mg/m^3	是	-
		43一期二期炼钢-原辅料上料系统排气筒	2014-11-26	颗粒物	17.4	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	18.1	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-26	颗粒物	17.8	20	mg/m^3	是	-
		45一期轧钢-加热炉（南）烟气排气筒	2014-11-25	氮氧化物	83.1	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	80.6	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	89.5	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	63.4	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	67.2	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	64.5	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	17.3	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	18.3	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	17.7	20	mg/m^3	是	-
		46一期轧钢-加热炉（北）烟气排气筒	2014-11-25	氮氧化物	110.4	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	112.8	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	114.5	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	134.6	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	135.8	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	148.2	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19.9	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19.4	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19.7	20	mg/m^3	是	-
		47二期炼钢-1#加热炉（西）排气筒	2014-11-25	氮氧化物	39.8	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	54.1	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	44.5	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	54.9	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	62.5	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	60	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	14.5	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	17.2	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	15.9	20	mg/m^3	是	-
		48二期炼钢-1#加热炉（东）排气筒	2014-11-25	氮氧化物	35.6	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	32	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	33.6	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	71.2	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	79	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	69.3	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	18.1	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	17	20	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	颗粒物	17.1	20	mg/m^3	是	-
		49二期轧钢-2#加	2014-11-25	氮氧化物	74.4	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	77.2	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	75.7	150	mg/m^3	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	103.6	150	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		49二期轧钢-2#加热炉（西）排气筒	2014-11-25	二氧化硫	106.6	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	108.1	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	18.5	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19.1	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19	20	mg/m³	是	-
		50二期轧钢-2#加热炉（东）	2014-11-25	氮氧化物	60	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	66.5	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	63	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	92.6	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	96.4	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	96.3	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	16.3	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	16.3	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	16.4	20	mg/m³	是	-
		51二期发电-煤气发电锅炉（西）烟囱	2014-11-26	烟尘	30.6	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	23.1	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	92.5	400	mg/m³	是	-
			2014-11-26	烟尘	26.6	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	21.1	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	89.5	400	mg/m³	是	-
			2014-11-26	烟尘	23.8	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	20.1	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	87.5	400	mg/m³	是	-
		52二期发电-煤气发电锅炉（东）排气筒	2014-11-26	烟尘	25.9	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	17	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	84	400	mg/m³	是	-
			2014-11-26	烟尘	25.7	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	86	400	mg/m³	是	-
			2014-11-26	烟尘	25.8	50	mg/m³	是	-
				二氧化硫	18	100	mg/m³	是	-
				氮氧化物	87	400	mg/m³	是	-
		53二期炼钢-2#LF炉排气筒	2014-11-26	颗粒物	16.7	20	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	17.2	20	mg/m³	是	-
			2014-11-26	颗粒物	16.9	20	mg/m³	是	-
		54一期轧钢-加热炉（中）	2014-11-25	氮氧化物	82.8	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	90.5	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	氮氧化物	85.1	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	95.4	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	103.2	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	二氧化硫	100.1	150	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19.4	20	mg/m³	是	-
			2014-11-25	颗粒物	19.5	20	mg/m³	是	-
	河北国华	1#机组烟气		烟尘	15	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	32	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	60	200	mg/m³	是	-
		2#机组烟气		烟尘	14	30	mg/m³	是	-
				二氧化硫	31	200	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
渤海新区	沧东发电有限责任公司		2014-12-11	氮氧化物	49	200	mg/m^3	是	-
		3#机组烟气		烟尘	16	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	35	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	61	100	mg/m^3	是	-
		4#机组烟气		烟尘	14	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	71	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	47	100	mg/m^3	是	-
中捷产业园区	中海石油中捷石化有限公司	01燃气锅炉烟囱（1#、2#）	2014-11-19	烟尘	42.4	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	31.2	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	356	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	烟尘	35.2	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	30.2	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	332	400	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	烟尘	45.1	50	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	42.2	100	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	326	400	mg/m^3	是	-
		03硫磺尾气排气筒	2014-11-19	二氧化硫	2	550	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	3	550	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	2	550	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	氮氧化物	49	240	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	氮氧化物	52	240	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	氮氧化物	50	240	mg/m^3	是	-
		04加氢装置排气筒	2014-11-19	二氧化硫	1	550	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	2	550	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	1	550	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	氮氧化物	203	240	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	氮氧化物	194	240	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	氮氧化物	199	240	mg/m^3	是	-
		06三催化排气筒	2014-11-19	二氧化硫	3	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	76	240	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	2	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	79	240	mg/m^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	2	550	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	75	240	mg/m^3	是	-
		11重交沥青加热炉排气筒	2014-11-19	氮氧化物	280	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-11-19	氮氧化物	272	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-11-19	氮氧化物	281	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	3	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	3	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-11-19	二氧化硫	2	500	mg/Nm^3	是	-
任丘市	河北建投任丘热电有限责任公司	#1机组	2014-12-2	烟尘	17	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	95	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	47	100	mg/m^3	是	-
		#2机组		烟尘	15	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	44	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	85	100	mg/m^3	是	-
		01减压加热炉	2014-12-2	氮氧化物	86	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	82	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	83	400	mg/Nm^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
任丘市	中国石油天然气股份有限公司华北石化分公司	01减压加热炉	2014-12-2	二氧化硫	7	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	5	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	6	500	mg/Nm^3	是	-
		02常压加热炉	2014-12-2	氮氧化物	104	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	102	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	105	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	10	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	9	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	10	500	mg/Nm^3	是	-
		03CO炉（二催）	2014-12-2	二氧化硫	384	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	223	400	mg/m^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	376	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	214	400	mg/m^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	381	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	219	400	mg/m^3	是	-
		04余热炉（三催）	2014-12-2	二氧化硫	341	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	212	400	mg/m^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	337	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	208	400	mg/m^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	344	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	215	400	mg/m^3	是	-
		05硫磺尾气焚烧炉	2014-12-2	二氧化硫	53	960	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	92	240	mg/m^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	51	960	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	95	240	mg/m^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	54	960	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	93	240	mg/m^3	是	-
		06连续重整加热炉	2014-12-2	氮氧化物	103	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	105	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	106	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	18	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	15	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	16	500	mg/Nm^3	是	-
		07脱沥青加热炉	2014-12-2	氮氧化物	62	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	65	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	64	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	14	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	15	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	18	500	mg/Nm^3	是	-
		08沥青炉	2014-12-2	氮氧化物	109	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	105	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	108	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	7	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	6	500	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	8	500	mg/Nm^3	是	-
		09减粘加热炉	2014-12-2	氮氧化物	103	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	102	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	102	400	mg/Nm^3	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	16	500	mg/Nm^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			2014-12-2	二氧化硫	17	500	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	19	500	mg/Nm³	是	-
		10加氢加热炉（1号）	2014-12-2	氮氧化物	107	400	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	104	400	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	102	400	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	8	500	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	10	500	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	9	500	mg/Nm³	是	-
		11#加氢加热炉（2号）	2014-12-2	氮氧化物	97	400	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	101	400	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	氮氧化物	98	400	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	11	500	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	9	500	mg/Nm³	是	-
			2014-12-2	二氧化硫	12	500	mg/Nm³	是	-
		112m2烧结机90m2电除尘	2014-12-2	颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机成品除尘		颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机地仓除尘		颗粒物	15.3	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机二期冷抽电除尘		颗粒物	13.7	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机二期脱硫		氮氧化物	374.3	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	47.2	200	mg/m³	是	-
				烟尘	35.1	50	mg/m³	是	-
		112m2烧结机一期冷抽电除尘		颗粒物	13.3	30	mg/m³	是	-
		112m2烧结机一期脱硫		氮氧化物	397.2	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	62.9	200	mg/m³	是	-
				烟尘	29.2	50	mg/m³	是	-
		150m2烧结机成品除尘		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		150m2烧结机地仓除尘		颗粒物	13.3	30	mg/m³	是	-
		150m2烧结机机尾除尘		颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-
		150m2烧结机脱硫		氮氧化物	176.7	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	103	200	mg/m³	是	-
				烟尘	32.2	50	mg/m³	是	-
		180m2烧结机机尾电除尘		颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		180m2烧结机脱硫		氮氧化物	390.4	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	105.8	200	mg/m³	是	-
				烟尘	21.1	50	mg/m³	是	-
		白灰厂1#窑下除尘		颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
		白灰厂1车间成品仓除尘		颗粒物	11.7	20	mg/m³	是	-
		白灰厂1车间灰粉仓除尘		颗粒物	12	20	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
安次区	廊坊市洸远金属制品有限公司	白灰厂1车间窑前除尘	2014-12-2	颗粒物	12.3	20	mg/m³	是	-
		白灰厂2车间成品除尘		颗粒物	11.7	20	mg/m³	是	-
		白灰厂2车间破碎除尘		颗粒物	12.2	20	mg/m³	是	-
		白灰厂2车间窑下除尘		颗粒物	11.9	20	mg/m³	是	-
		白灰厂2车间转运除尘		颗粒物	10.8	20	mg/m³	是	-
		白灰窑2#窑下除尘		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂1车间二次除尘		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂2车间转炉二次除尘		颗粒物	12	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂二车间上料除尘		颗粒物	12.8	20	mg/m³	是	-
		炼钢厂新建二次除		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		炼钢一车间转炉二次除尘	2014-12-2	颗粒物	13.7	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂1#出铁场	2014-12-2	颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂1#矿槽除尘		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂1#炉顶除尘		颗粒物	14.1	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂1#热风炉		氮氧化物	133.5	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	50.2	80	mg/m³	是	-
				烟尘	9.1	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂2#出铁场		颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂2#矿槽除尘		颗粒物	13.9	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂2#炉顶除尘		颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂2#热风炉		氮氧化物	138.7	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44	80	mg/m³	是	-
				烟尘	8.1	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂3#出铁场		颗粒物	15.3	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂3#矿槽除尘		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂3#热风炉		氮氧化物	128.1	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	47.7	80	mg/m³	是	-
				烟尘	6.8	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂5#出铁场		颗粒物	14.9	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂5#矿槽除尘		颗粒物	15.7	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂5#热风炉		氮氧化物	137.9	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	49.8	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.5	20	mg/m³	是	-
		炼铁厂二期地仓供料除尘		颗粒物	13.7	30	mg/m³	是	-
		炼铁厂三期地仓供料除尘		颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
		炼铁二期喷煤除尘		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁三期1#喷煤除尘		颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		炼铁三期2#喷煤除尘		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
文安县	文安县新钢钢铁有限公司	1#白灰烧制	2014-11-4	氮氧化物	64.3	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	15.7	80	mg/m³	是	-
				烟尘	20.1	30	mg/m³	是	-
		1#白灰窑下		颗粒物	12.1	20	mg/m³	是	-
		1#球团炉顶		氮氧化物	117.6	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	34.2	200	mg/m³	是	-
				烟尘	39.3	50	mg/m³	是	-
		1#三带加热炉		氮氧化物	45.8	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	10.6	150	mg/m³	是	-
				烟尘	18.8	20	mg/m³	是	-
		2#、3#烧结机尾、地仓		颗粒物	15.7	30	mg/m³	是	-
		2#白灰烧制		氮氧化物	58.9	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	20.6	80	mg/m³	是	-
				烟尘	23.1	30	mg/m³	是	-
		2#白灰窑下		颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
		2#二带加热炉		氮氧化物	43	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	13.5	150	mg/m³	是	-
				烟尘	16.8	20	mg/m³	是	-
		2#三带加热炉		氮氧化物	51	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	13	150	mg/m³	是	-
				烟尘	17	20	mg/m³	是	-
		2#烧结冷抽烟道		颗粒物	13.1	30	mg/m³	是	-
		2#烧结主抽烟道		氮氧化物	66.2	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	122.7	200	mg/m³	是	-
				烟尘	31.6	50	mg/m³	是	-
		2#一带加热炉		氮氧化物	58.9	150	mg/m³	是	-
				二氧化硫	11.7	150	mg/m³	是	-
				烟尘	16.3	20	mg/m³	是	-
		3#白灰烧制		氮氧化物	55.8	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	14	80	mg/m³	是	-
				烟尘	17.7	30	mg/m³	是	-
		3#炼铁出铁口		颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		3#炼铁热风炉		氮氧化物	44.5	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	11	80	mg/m³	是	-
				烟尘	10.6	20	mg/m³	是	-
		4#白灰烧制		氮氧化物	52.6	800	mg/m³	是	-
				二氧化硫	23.6	80	mg/m³	是	-
				烟尘	17.3	30	mg/m³	是	-
		白灰原料		颗粒物	13	20	mg/m³	是	-
		炼钢转炉2#二文三脱水除尘		颗粒物	14.2	50	mg/m³	是	-
		炼铁槽下		颗粒物	16.1	30	mg/m³	是	-
		炼铁除尘风机		颗粒物	16.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁喷煤		颗粒物	16.5	30	mg/m³	是	-
		1#、2#高炉地下料仓除尘		颗粒物	12.8	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	霸州市新利钢铁有限公司	1#、2#转炉地下料仓除尘	2014-12-5	颗粒物	13.4	20	mg/m³	是	-
		1#、2#转炉高位料仓除尘		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁口除尘		颗粒物	13.2	30	mg/m³	是	-
		2#高炉矿槽除尘		颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		2#高炉热风炉除尘		氮氧化物	30.3	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	49.3	80	mg/m³	是	-
				烟尘	13	20	mg/m³	是	-
		2#烧结机机尾		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		2#烧结机头脱硫塔		氮氧化物	150.3	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	25.7	200	mg/m³	是	-
				烟尘	21.4	50	mg/m³	是	-
		2#转炉二次除尘		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		白灰窑1号除尘		颗粒物	11.6	30	mg/m³	是	-
		白灰窑2号除尘		颗粒物	11.8	20	mg/m³	是	-
		成五布袋除尘		颗粒物	12.6	20	mg/m³	是	-
		配料地仓除尘		颗粒物	13.5	30	mg/m³	是	-
		原料车间2#转运站除尘		颗粒物	13.7	30	mg/m³	是	-
		原料车间3#筛分间除尘		颗粒物	12.9	30	mg/m³	是	-
		1#OG法湿式净化		颗粒物	10.2	50	mg/m³	是	-
		1#36米平台除尘		颗粒物	13.4	20	mg/m³	是	-
		1#白灰竖窑		烟尘	13.1	30	mg/m³	是	-
		1#二次除尘		颗粒物	12.5	20	mg/m³	是	-
		1#高炉槽上除尘		颗粒物	13.2	30	mg/m³	是	-
		1#高炉槽下除尘		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		1#高炉出铁场		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		1#球团成品		颗粒物	11.9	30	mg/m³	是	-
		1#球团膨润土		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		1#热风炉		氮氧化物	83.4	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44.9	80	mg/m³	是	-
				烟尘	10.2	20	mg/m³	是	-
		1#散装料除尘		颗粒物	13.4	20	mg/m³	是	-
		1#脱硫塔		氮氧化物	142.3	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	60.1	200	mg/m³	是	-
				烟尘	21.4	50	mg/m³	是	-
		1080高炉1#喷煤除尘		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		1080高炉2#喷煤除尘		颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
		2#OG法湿式净化		颗粒物	10.7	50	mg/m³	是	-
		2#36米平台		颗粒物	13.3	20	mg/m³	是	-
		2#白灰竖窑		烟尘	12.8	30	mg/m³	是	-
		2#二次除尘		颗粒物	11.8	20	mg/m³	是	-
		2#高炉槽下		颗粒物	11.8	30	mg/m³	是	-
		2#高炉出铁场		颗粒物	14.2	30	mg/m³	是	-
		2#球团成品仓除尘		颗粒物	12.6	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
霸州市	河北前进钢铁集团有限公司	2#热风炉	2014-12-9	氮氧化物	74.2	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	40.7	80	mg/m³	是	-
				烟尘	8.8	20	mg/m³	是	-
		2#散装料除尘		颗粒物	13.7	20	mg/m³	是	-
		2#脱硫塔		氮氧化物	174.3	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	45.8	200	mg/m³	是	-
				烟尘	25.8	50	mg/m³	是	-
		3#OG法湿式净化		颗粒物	9.9	50	mg/m³	是	-
		3#二次除尘		颗粒物	12.2	20	mg/m³	是	-
		3#高炉槽下		颗粒物	12.7	30	mg/m³	是	-
		3#高炉出铁场		颗粒物	13.8	30	mg/m³	是	-
		3#热风炉		氮氧化物	85.6	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	39.5	80	mg/m³	是	-
				烟尘	7.62	20	mg/m³	是	-
		3#散装料除尘		颗粒物	13.5	20	mg/m³	是	-
		3#脱硫塔		氮氧化物	172.8	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	60.1	200	mg/m³	是	-
				烟尘	18.8	50	mg/m³	是	-
		4#OG法湿式净化		颗粒物	10.7	50	mg/m³	是	-
		4#高炉出铁场		颗粒物	12.6	30	mg/m³	是	-
		4#高炉矿槽除尘		颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
		4#热风炉		氮氧化物	83.9	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	43.3	80	mg/m³	是	-
				烟尘	6.8	20	mg/m³	是	-
		4#脱硫塔		氮氧化物	172.4	400	mg/m³	是	-
				二氧化硫	74.4	200	mg/m³	是	-
				烟尘	19.9	50	mg/m³	是	-
		450高炉1#喷煤除		颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		450高炉2#喷煤除		颗粒物	14.5	30	mg/m³	是	-
		5#高炉出铁场		颗粒物	13.2	30	mg/m³	是	-
		5#高炉矿槽除尘		颗粒物	13	30	mg/m³	是	-
		5#热风炉		氮氧化物	84.1	300	mg/m³	是	-
				二氧化硫	44.9	80	mg/m³	是	-
				烟尘	6.4	20	mg/m³	是	-
		白灰回转窑成品除		颗粒物	11.5	20	mg/m³	是	-
		白灰回转窑上料除		颗粒物	13.5	20	mg/m³	是	-
		白灰竖窑成品		颗粒物	13.2	20	mg/m³	是	-
		白灰竖窑上料		颗粒物	13.5	20	mg/m³	是	-
		白灰窑尾		烟尘	14	30	mg/m³	是	-
		炼钢4#转炉二次除尘	2014-12-9	颗粒物	11.6	20	mg/m³	是	-
		炼铁4#高炉罐位除尘		颗粒物	15.2	30	mg/m³	是	-
		炼铁5#高炉罐位除尘		颗粒物	14.7	30	mg/m³	是	-
		炼铁K1机头除尘		颗粒物	12.5	30	mg/m³	是	-
		炼铁K2机头除尘		颗粒物	12.4	30	mg/m³	是	-
		炼铁焦炭上料		颗粒物	12.2	30	mg/m³	是	-
		料场北除尘		颗粒物	12	30	mg/m³	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
		料场南除尘	2014-12-9	颗粒物	11.8	30	mg/m^3	是	-
		球团环冷除尘		颗粒物	10.5	30	mg/m^3	是	-
		烧结白灰破碎		颗粒物	12.7	30	mg/m^3	是	-
		烧结机尾		颗粒物	14.5	30	mg/m^3	是	-
		烧结筛分		颗粒物	12.9	30	mg/m^3	是	-
		烧结小布袋		颗粒物	13	30	mg/m^3	是	-
		烧结原料		颗粒物	13.3	30	mg/m^3	是	-
		轧二加热炉		氮氧化物	66.4	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	63.4	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	7.7	20	mg/m^3	是	-
		轧二精轧除尘		颗粒物	13.8	50	mg/m^3	是	-
		轧三加热炉		氮氧化物	75.2	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	54.9	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	8.1	20	mg/m^3	是	-
		轧一加热炉		氮氧化物	85.1	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	62	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	8.3	20	mg/m^3	是	-
		轧一精轧除尘		颗粒物	13.5	50	mg/m^3	是	-
		中宽带加热炉		氮氧化物	71.2	150	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	54.3	150	mg/m^3	是	-
				烟尘	7.7	20	mg/m^3	是	-
		中宽带精轧除尘		颗粒物	13.2	50	mg/m^3	是	-
三河市	三河发电有限责任公司	1#机组	2014-12-8	烟尘	4	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	8	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	34	200	mg/m^3	是	-
		2#机组		烟尘	3	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	10	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	26	200	mg/m^3	是	-
		3#机组		烟尘	15	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	19	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	75	100	mg/m^3	是	-
		4#机组		烟尘	17	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	22	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	41	100	mg/m^3	是	-
桃城区	邯钢集团衡水薄板有限责任	01邯钢集团衡水薄板废气监测	2014-10-24	烟尘	54	200	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	168	900	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	242	-	mg/m^3	-	-
桃城区	河北衡丰发电有限责任公司	1#机组	2014-11-6	烟尘	19	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	49	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	45	200	mg/m^3	是	-
		2#机组	2014-12-11	烟尘	17	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	79	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	111	200	mg/m^3	是	-
桃城区	衡水恒兴发电有限责任公司	3#机组	2014-11-6	烟尘	15	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	71	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	39	100	mg/m^3	是	-
		4#机组		烟尘	22	30	mg/m^3	是	-
				二氧化硫	64	200	mg/m^3	是	-
				氮氧化物	61	100	mg/m^3	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
冀州市	冀州中科能源有限公司（原冀州市热	01冀州中科废气监测	2014-11-3	林格曼黑度	1	-	级	-	-
				烟尘	52	30	mg/m³	否	0.7
				二氧化硫	28	200	mg/m³	是	-
				氮氧化物	65	100	mg/m³	是	-