2015年第二季度污水处理厂主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
长安区	华电水务石家庄有限公司	2015-4-29	氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
		2015-5-22	氨氮	0.57	5	mg/L	是	-
		2015-4-29	总氮	7.28	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	7.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
		2015-5-22	pH值	7.23	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.55	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	5.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂（二期）	2015-4-21	氨氮	0.116	5	mg/L	是	-
		2015-5-7	氨氮	0.278	5	mg/L	是	-
		2015-4-21	总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.32	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.016	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	0.5	mg/L	是	-
		2015-5-7	pH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.99	10	mg/L	是	-
			总磷	0.21	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	9.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥西区	石家庄市桥西污水处理厂(一期)	2015-4-21	pH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.55	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.02	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.15	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.212	5	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-5-7	pH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.67	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.1	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
井陉矿区	石家庄市矿区绿洁污水处理有限公司	2015-5-4	氨氮	1.75	5	mg/L	是	-
			总氮	7.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.008	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			pH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.36	10	mg/L	是	-
			总磷	<0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
裕华区	石家庄高新技术产业开发区污水处理厂	2015-5-8	氨氮	0.744	25	mg/L	是	-
			总氮	14.3	-	mg/L	-	-
			石油类	0.06	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	-
			pH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	30	mg/L	是	-
			总磷	0.13	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	52	100	mg/L	是	-
			色度	16	40	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2	mg/L	是	-
井陉县	井陉县污水处理厂	2015-5-4	氨氮	0.82	5	mg/L	是	-
			总氮	4.43	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			生化需氧量	3.07	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			pH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
正定县	正定县污水处理厂	2015-4-29	氨氮	21.6	25	mg/L	是	-
			总氮	33.5	-	mg/L	-	-
			石油类	0.08	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	-
			pH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	27.8	30	mg/L	是	-
			总磷	2.2	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	68	100	mg/L	是	-
			色度	10	40	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.21	2	mg/L	是	-
栾城县	栾城县污水处理厂	2015-5-19	氨氮	3.57	5	mg/L	是	-
			总氮	5.29	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			pH值	6.12	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.46	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	58	50	mg/L	否	0.2
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00014	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
栾城县	石家庄市桥东污水治理工程筹建处	2015-4-27	氨氮	4.32	5	mg/L	是	-
		2015-5-22	氨氮	0.614	5	mg/L	是	-
		2015-4-27	pH值	8.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.92	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00018	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.019	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.012	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
		2015-5-22	pH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.69	10	mg/L	是	-
			总磷	0.34	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			总氮	6.13	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
栾城县	石家庄装备制造基地绿源污水处理有限公司	2015-5-7	氨氮	2.96	5	mg/L	是	-
			总氮	6.16	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	43	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	10	mg/L	否	0.5
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5	mg/L	是	-
行唐县	行唐县玉城污水处理厂	2015-4-30	氨氮	3.66	5	mg/L	是	-
			总氮	5.34	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	6.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.81	10	mg/L	是	-
			总磷	0.14	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	9	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
灵寿县	灵寿县污水处理厂	2015-4-30	总磷	0.98	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.18	8	mg/L	是	-
			总氮	7.46	20	mg/L	是	-
			石油类	0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.17	1	mg/L	是	-
			pH值	7.27	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.62	20	mg/L	是	-
高邑县	高邑县凤城污水处理厂	2015-5-6	氨氮	0.673	5	mg/L	是	-
			总氮	8.91	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.36	10	mg/L	是	-
			总磷	0.05	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	<5	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
深泽县	深泽县嘉诚水质净化有限公司	2015-5-6	pH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.26	10	mg/L	是	-
			总磷	0.36	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.13	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.4	5	mg/L	是	-
			总氮	7.35	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赞皇县	赞皇县皇明污水处理厂	2015-5-13	氨氮	1.5	5	mg/L	是	-
			总氮	5.14	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	4.62	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	6.06	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.011	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	0.5	mg/L	是	-
无极县	无极县长业水务有限公司	2015-5-7	pH值	6.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.89	10	mg/L	是	-
			总磷	0.03	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	0.00024	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.009	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.88	5	mg/L	是	-
			总氮	6.57	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
元氏县	元氏县槐阳污水处理厂	2015-5-6	氨氮	4.61	5	mg/L	是	-
			总氮	8.34	15	mg/L	是	-
			pH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.42	10	mg/L	是	-
			总磷	0.13	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
赵　县	赵县清源污水处理厂	2015-5-21	氨氮	3.85	8	mg/L	是	-
			总氮	8.33	20	mg/L	是	-
			石油类	0.08	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	3	mg/L	是	-
			pH值	3.64	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	5.22	20	mg/L	是	-
			总磷	0.04	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	55	60	mg/L	是	-
			色度	40	30	倍	否	0.3
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.06	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.003	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	27	20	mg/L	否	0.4
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-
赵　县	赵县污水处理厂二期	2015-5-21	pH值	5.12	6-9	无量纲	否	-
			生化需氧量	4.89	10	mg/L	是	-
			总磷	0.04	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	31	10	mg/L	否	2.1
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	3.46	5	mg/L	是	-
			总氮	7.45	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
辛集市	辛集市水处理中心	2015-5-11	氨氮	53.2	5	mg/L	否	9.6
			总氮	58.8	15	mg/L	否	2.9
			石油类	1.632	1	mg/L	否	0.6
			动植物油	0.903	1	mg/L	是	-
			总镉	0.0016	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.061	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.03	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.428	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	24000	1000	个/L	否	23
			pH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.92	10	mg/L	是	-
			总磷	0.337	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	102	50	mg/L	否	1
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.000899	0.001	mg/L	是	-
藁城市	石家庄经济技术开发区污水处理厂	2015-5-5	pH值	8.32	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.83	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.0009	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.017	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.014	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.224	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
晋州市	晋州市城市污水处理厂	2015-5-5	氨氮	3.8	5	mg/L	是	-
			总氮	6.27	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			pH值	6.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.46	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00009	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
新乐市	新乐市升美水净化有限公司	2015-4-29	氨氮	1.47	5	mg/L	是	-
			总氮	13.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.99	10	mg/L	是	-
			总磷	0.98	0.5	mg/L	否	1
			化学需氧量	7	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0008	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	12	10	mg/L	否	0.2
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.16	0.5	mg/L	是	-
鹿泉市	鹿泉市污水处理厂	2015-5-15	氨氮	1.12	8	mg/L	是	-
			总氮	9.61	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			pH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.16	20	mg/L	是	-
			总磷	0.86	1.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	15	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	1	mg/L	是	-
鹿泉市	石家庄西部上庄污水处理厂	2015-5-12	氨氮	0.506	5	mg/L	是	-
			总氮	10.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.01	10	mg/L	是	-
			总磷	0.25	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.06	0.5	mg/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司北郊污水处理厂	2015-5-19	pH值	8.59	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.52	20	mg/L	是	-
			总磷	0.499	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.1	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00135	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.898	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.2	8	mg/L	是	-
			总氮	6.93	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.075	3	mg/L	是	-
路北区	唐山城市排水有限公司西郊污水处理二厂	2015-5-19	pH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.13	20	mg/L	是	-
			总磷	0.6	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.7	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00086	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00195	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.148	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	6.36	8	mg/L	是	-
			总氮	9.78	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
古冶区	唐山城市排水有限公司古冶运营分公司	2015-5-18	pH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.28	10	mg/L	是	-
			总磷	0.365	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.6	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.224	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.874	5	mg/L	是	-
			总氮	3.73	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
古冶区	唐山宏源污水处理有限责任公司	2015-5-18	阴离子表面活性剂（LAS）	0.131	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.873	8	mg/L	是	-
			总氮	3.98	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00095	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.00114	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			pH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.75	20	mg/L	是	-
			总磷	0.379	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.6	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
开平区	唐山城市排水有限公司东郊污水处理厂	2015-5-19	pH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.94	20	mg/L	是	-
			总磷	0.458	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00101	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.143	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.04	8	mg/L	是	-
			总氮	9.03	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区城南污水处理有限公司	2015-5-19	pH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.499	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	43.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00065	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.251	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.22	15	mg/L	是	-
			总氮	6.41	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区利源污水处理有限公司	2015-5-19	pH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.378	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.78	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.132	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	5.21	15	mg/L	是	-
			总氮	8.27	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
丰润区	唐山城市排水有限公司丰润污水处理厂	2015-5-21	悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.341	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	8	mg/L	是	-
			总氮	4.25	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			pH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.13	20	mg/L	是	-
			总磷	0.65	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
曹妃甸	唐山市排水有限公司曹妃甸运营分公司	2015-6-11	氨氮	0.56	8	mg/L	是	-
			pH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.91	20	mg/L	是	-
			总磷	0.458	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	50.7	60	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.191	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总氮	4.04	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	3	mg/L	是	-
滦　县	滦县城东水务运营有限责任公司	2015-5-18	pH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.36	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	56.3	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00084	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0018	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	7.5	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.19	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.412	15	mg/L	是	-
			总氮	4.18	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	3	mg/L	是	-
滦南县	滦南县清源污水处理有限公司	2015-5-19	pH值	7.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.12	20	mg/L	是	-
			总磷	0.73	1	mg/L	是	-
			总氮	3.47	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0024	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	3	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.226	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			氨氮	6.34	30	mg/L	是	-
			化学需氧量	54.2	100	mg/L	是	-
乐亭县	乐亭县污水处理厂	2015-5-20	pH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.87	10	mg/L	是	-
			总磷	0.365	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	39.2	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.259	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.55	5	mg/L	是	-
			总氮	8.37	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00063	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0016	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
迁西县	唐山旭成水质净化有限公司	2015-5-19	pH值	7.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.27	20	mg/L	是	-
			总磷	0.43	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	49	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00055	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0023	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.165	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.6	8	mg/L	是	-
			总氮	7.16	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	3	mg/L	是	-
玉田县	唐山域银水业有限公司	2015-5-19	pH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.37	20	mg/L	是	-
			总磷	0.33	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00094	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0021	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.179	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.35	8	mg/L	是	-
			总氮	4.34	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
玉田县	玉田县绿源污水处理有限责任公司	2015-5-19	总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00067	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.321	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	-
			氨氮	1.01	5	mg/L	是	-
			总氮	3.95	10	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			pH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.42	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	60	mg/L	是	-
			色度	4	50	倍	是	-
海港经济开发区	唐山海港开发区水务有限公司	2015-5-2	pH值	7.97	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.57	10	mg/L	是	-
			总磷	0.363	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.92	5	mg/L	是	-
			总氮	4.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00099	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0014	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
南堡经济开发区	唐山市南堡经济技术开发区污水处理厂	2015-5-2	氰化物（总氰化合物）	<0.004	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0035	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	14	20	mg/L	是	-
			pH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	10.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.441	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	59.1	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.188	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.86	8	mg/L	是	-
			总氮	4.05	20	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
遵化市	遵化国祯污水处理有限公司	2015-4-28	化学需氧量	26.8	60	mg/L	是	-
			氨氮	0.379	8	mg/L	是	-
		2015-5-18	pH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.71	20	mg/L	是	-
			总磷	0.41	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	41.9	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00045	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.17	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.63	8	mg/L	是	-
			总氮	3.78	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
迁安市	迁安市城市污水处理有限公司	2015-5-19	pH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.41	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	14.6	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.000001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.05	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0047	0.1	mg/L	是	-
			总铅	0.0019	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.168	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.51	5	mg/L	是	-
			总氮	3.78	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
海港区	国中（秦皇岛）污水处理有限公司	2015-5-13	动植物油	0.37	3	mg/L	是	-
			悬浮物	33	20	mg/L	否	0.7
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.973	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	10000	个/L	是	-
			氨氮	44.38	15	mg/L	否	2
			总氮	47.08	20	mg/L	否	1.4
			石油类	0.09	3	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			pH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	32.65	20	mg/L	否	0.6
			总磷	11.58	1.5	mg/L	否	6.7
			化学需氧量	134	60	mg/L	否	1.2
			色度	100	30	倍	否	2.3
海港区	秦皇岛市第三污水处理厂	2015-5-12	pH值	7.33	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.096	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.099	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.038	15	mg/L	是	-
			总氮	3	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
海港区	秦皇岛市第一污水处理厂	2015-5-12	悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.057	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.188	8	mg/L	是	-
			总氮	6.31	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			pH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
山海关区	中冶秦皇岛水务有限公司	2015-5-14	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	6.25	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.406	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			pH值	7.29	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			生化需氧量	3.23	10	mg/L	是	-
			总磷	0.186	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
青龙满族自治县	青龙满族自治县满源污水处理有限公司	2015-5-7	pH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.2	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	17.498	8	mg/L	否	1.2
			总氮	18.48	15	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
昌黎县	昌黎县贾河污水处理有限公司	2015-5-11	pH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
			总磷	6.77	0.5	mg/L	否	13
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.077	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	5.15	8	mg/L	是	-
			总氮	7.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
昌黎县	国水（昌黎）污水处理有限公司	2015-5-6	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	120	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.2818	8	mg/L	是	-
			总氮	7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			pH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.096	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
抚宁县	秦皇岛排水有限责任公司第二污水处理厂	2015-5-13	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	10000	个/L	是	-
			氨氮	2.355	15	mg/L	是	-
			总氮	14.55	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	20	mg/L	是	-
			pH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.943	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
卢龙县	秦皇岛排水有限责任公司第六污水处理厂	2015-5-6	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.258	8	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			pH值	8.03	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.072	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司九号污水处理厂	2015-5-7	pH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	70.525	10	mg/L	否	6.1
			总磷	2.908	0.5	mg/L	否	4.8
			化学需氧量	362	50	mg/L	否	6.2
			色度	200	30	倍	否	5.7
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	180	10	mg/L	否	17
			总氮	36.2	15	mg/L	否	1.4
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.31	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	33.91	8	mg/L	否	3.2
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.581	0.5	mg/L	否	0.2
秦皇岛经济技术开发区	秦皇岛开发区泰盛水务有限公司龙海道污水处理厂	2015-5-11	悬浮物	23	10	mg/L	否	1.3
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.135	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.039	8	mg/L	是	-
			总氮	54.38	15	mg/L	否	2.6
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.005	0.1	mg/L	是	-
			动植物油	0.35	1	mg/L	是	-
			pH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	3.43	0.5	mg/L	否	5.9
			化学需氧量	57	50	mg/L	否	0.1
			色度	16	30	倍	是	-
复兴区	邯郸市市政排水有限责任公司——西污水处理厂	2015-5-14	pH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.75	20	mg/L	是	-
			总磷	0.433	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.082	1	mg/L	是	-
			氨氮	6.13	15	mg/L	是	-
			总氮	10.65	20	mg/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	3	mg/L	是	-
峰峰矿区	峰峰矿区津泉水业有限责任公司	2015-5-14	pH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.478	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.055	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.378	8	mg/L	是	-
			总氮	9.08	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
峰峰矿区	邯郸成晟	2015-5-20	pH值	8.25	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	水务有限公司		生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.416	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0013	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.056	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.876	8	mg/L	是	-
			总氮	6.11	15	mg/L	是	-
			石油类	0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
峰峰矿区	邯郸市峰峰锦晟污水处理有限公司	2015-5-14	pH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.482	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0015	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.054	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.286	8	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邯郸县	邯郸市东污水处理厂	2015-5-11	pH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.421	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.052	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.469	8	mg/L	是	-
			总氮	14.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邯郸县	邯郸通用污水处理有限公司	2015-5-11	pH值	7.77	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	30	mg/L	是	-
			总磷	1.63	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.082	2	mg/L	是	-
			氨氮	19.2	30	mg/L	是	-
			总氮	22.2	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	5	mg/L	是	-
临漳县	临漳县污水处理厂	2015-5-14	pH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00103	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.067	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.28	8	mg/L	是	-
			总氮	7.41	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
成安县	成安县环	2015-5-14	pH值	8.19	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	洁公司		生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.158	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00223	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.064	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	6.8	8	mg/L	是	-
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
大名县	大名金州水务有限公司	2015-5-7	pH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.8	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00366	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	1	mg/L	是	-
			氨氮	0.731	15	mg/L	是	-
			总氮	11.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
涉　县	涉县清漳污水处理厂	2015-5-4	pH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.165	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	10	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00074	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00179	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.054	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.2	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
涉　县	天铁生活区更乐镇居民生活污水处理工程	2015-5-13	pH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	30	mg/L	是	-
			总磷	0.179	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00188	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.062	2	mg/L	是	-
			氨氮	1.14	30	mg/L	是	-
			总氮	10.3	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
磁　县	磁县污水处理厂	2015-5-4	pH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00124	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.27	8	mg/L	是	-
			总氮	6.24	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
磁　县	河北景明	2015-5-4	pH值	7.88	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	循环产业股份有限公司		生化需氧量	19.8	30	mg/L	是	-
			总磷	2.03	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	72	100	mg/L	是	-
			色度	4	40	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00205	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.081	2	mg/L	是	-
			氨氮	11.2	30	mg/L	是	-
			总氮	14.1	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	5	mg/L	是	-
肥乡县	肥乡县污水处理厂	2015-5-14	pH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.167	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0012	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.055	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.035	8	mg/L	是	-
			总氮	5.01	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
永年县	永年县县城污水处理厂	2015-5-12	pH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.48	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0016	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.062	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.408	8	mg/L	是	-
			总氮	8.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
邱　县	邱县污水处理厂	2015-5-14	pH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.485	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.073	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.24	8	mg/L	是	-
			总氮	3.66	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
鸡泽县	鸡泽县蓝天污水处理有限公司	2015-5-12	pH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.458	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00012	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0028	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.071	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.686	8	mg/L	是	-
			总氮	3.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
广平县	广平县污	2015-5-14	pH值	7.99	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	水处理厂		生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.33	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.006	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.052	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	4.4	8	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
馆陶县	馆陶县永青污水处理有限公司	2015-5-7	pH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.22	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00015	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00123	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.055	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	2.48	8	mg/L	是	-
			总氮	5.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
魏　县	魏县污水处理厂	2015-5-7	pH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	20	mg/L	是	-
			总磷	0.78	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00278	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.082	1	mg/L	是	-
			氨氮	5.06	15	mg/L	是	-
			总氮	19	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
曲周县	曲周县污水处理公司	2015-5-12	pH值	8.11	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.75	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.062	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	0.381	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
武安市	武安市水处理有限公司	2015-5-14	pH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.473	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00007	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0005	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00177	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0025	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.066	0.5	mg/L	是	-
			氨氮	1.03	8	mg/L	是	-
			总氮	14.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
桥东区	邢台市污	2015-5-13	pH值	7.42	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	水处理厂		生化需氧量	1.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.426	5	mg/L	是	-
			总氮	4.74	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
桥西区	冀中能源股份有限公司邢台矿生活污水处理厂	2015-5-14	石油类	0.09	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.426	25	mg/L	是	-
			总氮	5.62	-	mg/L	-	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			pH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	30	mg/L	是	-
			总磷	0.45	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
临城县	临城县泜河污水处理厂	2015-5-13	pH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.92	5	mg/L	是	-
			总氮	7.74	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
内丘县	冀中能源股份有限公司东庞矿生活污水处理厂	2015-5-15	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.42	25	mg/L	是	-
			总氮	6.4	-	mg/L	-	-
			石油类	0.09	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	30	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.4	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	100	mg/L	是	-
			色度	20	40	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			pH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.4	30	mg/L	是	-
内丘县	邢台中瑞达水务有限公司	2015-5-13	总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			pH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			氨氮	1.35	5	mg/L	是	-
			总氮	5.64	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
柏乡县	柏乡县污水处理厂	2015-5-13	pH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.06	5	mg/L	是	-
			总氮	7.28	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县城镇污水处理厂	2015-5-15	pH值	7.93	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36	50	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			氨氮	3.77	5	mg/L	是	-
			总氮	8.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
隆尧县	隆尧县东方污水处理厂	2015-5-15	悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.06	8	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			pH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
任　县	任县污水处理厂	2015-5-14	pH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.82	5	mg/L	是	-
			总氮	10.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
南和县	南和县污水处理厂	2015-5-14	pH值	7.7	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.52	5	mg/L	是	-
			总氮	10.5	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
宁晋县	宁晋县碧源污水处理厂	2015-5-25	pH值	8.08	6-9	无量纲	是	-
			化学需氧量	28	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			氨氮	1.3	5	mg/L	是	-
		2015-6-2	生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			总氮	5.06	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
巨鹿县	巨鹿县科林污水处理技术服务有限公司	2015-5-16	pH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.155	5	mg/L	是	-
			总氮	7.62	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
新河县	新河县玉树污水处理厂	2015-5-7	pH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.98	5	mg/L	是	-
			总氮	11.6	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
广宗县	广宗县污水处理厂	2015-5-15	pH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.12	5	mg/L	是	-
			总氮	8.24	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
平乡县	平乡县丽洁污水处理有限公司	2015-5-24	pH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.11	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	8.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
清河县	清河县碧蓝污水处理厂	2015-5-6	pH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.16	5	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
清河县	清河县开发区污水处理厂	2015-5-6	pH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.71	5	mg/L	是	-
			总氮	9.76	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
邢台市经济开发区	中建冀泉中水有限责任公司七里河污水处理分厂	2015-5-8	pH值	7.5	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.428	5	mg/L	是	-
			总氮	9.66	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
宁晋县大曹庄管委会	邢台市大曹庄管理区污水处理厂	2015-5-14	pH值	7.82	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.73	5	mg/L	是	-
			总氮	7.92	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
南宫市	南宫市嘉诚水质净化有限公	2015-5-14	pH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司		总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	46	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.01	0.5	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.75	5	mg/L	是	-
			总氮	9.69	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
沙河市	沙河市污水处理厂	2015-5-15	石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.1	1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			总锌	<0.05	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.06	5	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			pH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.45	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
新市区	保定市排水总公司鲁岗污水处理厂	2015-5-18	pH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.914	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.1	60	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.069	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.7	8	mg/L	是	-
			总氮	12.6	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
北市区	保定市排水总公司银定庄污水处理厂	2015-5-8	pH值	7.55	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.25	20	mg/L	是	-
			总磷	0.826	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.8	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.085	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2400	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.56	8	mg/L	是	-
			总氮	11.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	3	mg/L	是	-
北市区	保定市溪源污水处理厂	2015-5-8	pH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	14.1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.551	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	61.2	60	mg/L	否	0.020000
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.073	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	41.8	8	mg/L	否	4.2
			总氮	50.2	20	mg/L	否	1.5
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	3	mg/L	是	-
满城县	满城县大册营水处理有限责任公司	2015-5-22	pH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.084	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.4	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.121	5	mg/L	是	-
			总氮	5.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
满城县	满城县玉泉水务有限公司	2015-5-22	pH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.423	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.1	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.097	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.47	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	13.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.21	1	mg/L	是	-
清苑县	清苑县祥太水务有限责任公司	2015-5-19	pH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.281	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.6	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.107	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.132	5	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中心(东厂)	2015-5-11	阴离子表面活性剂（LAS）	0.127	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.882	5	mg/L	是	-
			总氮	8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			pH值	7.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.46	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000049	0.001	mg/L	是	-
涞水县	涞水县滨河城市污水处理中	2015-5-11	阴离子表面活性剂（LAS）	0.118	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	心(西厂)		粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.357	5	mg/L	是	-
			总氮	9.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			pH值	6.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.328	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000045	0.001	mg/L	是	-
阜平县	阜平县恒和污水处理厂	2015-5-4	pH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.234	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.5	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000077	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂(LAS)	0.116	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.144	5	mg/L	是	-
			总氮	5.25	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	-
徐水县	徐水县恒兴市政工程有限公司	2015-5-8	pH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.132	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	13.1	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000044	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.133	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.54	5	mg/L	是	-
			总氮	5.06	15	mg/L	是	-
			石油类	0.49	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
定兴县	定兴县城建市政有限公司	2015-5-7	阴离子表面活性剂（LAS）	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.167	5	mg/L	是	-
			总氮	4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			pH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.125	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	6.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
唐　县	唐县污水处理厂	2015-5-11	阴离子表面活性剂（LAS）	0.114	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.715	5	mg/L	是	-
			总氮	14.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.09	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			pH值	7.45	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.198	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000042	0.001	mg/L	是	-
高阳县	高阳县碧水蓝天水务有限公司	2015-5-5	pH值	8.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.25	10	mg/L	是	-
			总磷	0.117	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31.7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000059	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.102	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.362	5	mg/L	是	-
			总氮	4.7	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
涞源县	涞源县污水处理厂	2015-5-5	阴离子表面活性剂（LAS）	0.075	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	9200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.225	8	mg/L	是	-
			总氮	4.75	20	mg/L	是	-
			石油类	0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			pH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.369	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.1	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	0.000053	0.001	mg/L	是	-
望都县	望都清源排水有限公司	2015-5-11	pH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.218	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.087	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.519	5	mg/L	是	-
			总氮	4.12	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	1	mg/L	是	-
安新县	安新县污水处理厂	2015-5-7	pH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15.3	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.129	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	260	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.484	5	mg/L	是	-
			总氮	7.88	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.07	1	mg/L	是	-
易　县	易县钰泉城市建设开发有限公司	2015-5-14	pH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.868	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.9	60	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000081	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.091	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	10000	个/L	是	-
			氨氮	1.83	8	mg/L	是	-
			总氮	9.75	20	mg/L	是	-
			石油类	0.41	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	3	mg/L	是	-
曲阳县	曲阳县大通污水处理有限公司	2015-5-7	pH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.292	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22.9	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000114	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.098	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	358	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.32	5	mg/L	是	-
			总氮	12.1	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	-
蠡　县	蠡县大百尺污水处理厂	2015-5-20	pH值	8.06	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.168	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.7	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.097	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	110	1000	mg/L	是	-
			氨氮	0.496	5	mg/L	是	-
			总氮	5.44	15	mg/L	是	-
			石油类	0.58	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.08	1	mg/L	是	-
蠡　县	蠡县留史镇污水处理有限公司	2015-5-20	pH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	13.3	10	mg/L	否	0.3
			总磷	0.274	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	60	50	mg/L	否	0.2
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.202	0.1	mg/L	否	1
			六价铬	0.035	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.37	5	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.24	1	mg/L	是	-
蠡　县	蠡县污水处理有限公司	2015-5-20	pH值	7.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.196	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34.8	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.651	5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	3.31	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
蠡 县	蠡县辛兴纺织城综合开发有限公司	2015-5-20	pH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.241	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	42.7	50	mg/L	是	-
			色度	25	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.11	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.277	5	mg/L	是	-
			总氮	6.75	15	mg/L	是	-
			石油类	0.12	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.16	1	mg/L	是	-
顺平县	顺平县清源污水处理有限公司	2015-5-12	阴离子表面活性剂（LAS）	0.125	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.28	5	mg/L	是	-
			总氮	4.62	15	mg/L	是	-
			石油类	0.41	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.11	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			pH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.333	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	36.6	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
博野县	博野县大通污水处理有限公司	2015-5-14	pH值	8.47	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.196	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	9.2	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000049	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.127	5	mg/L	是	-
			总氮	5.38	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
雄　县	雄县污水处理厂	2015-5-6	pH值	8.14	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.6	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.117	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.951	5	mg/L	是	-
			总氮	5.38	15	mg/L	是	-
			石油类	0.05	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
白沟新城区	高碑店市白沟镇污水处理厂	2015-5-6	pH值	8.22	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21.4	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	0.000049	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.105	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.03	5	mg/L	是	-
			总氮	4.88	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
涿州市	中科国益水务有限公司（开发区分厂）	2015-5-5	阴离子表面活性剂（LAS）	0.121	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.225	5	mg/L	是	-
			总氮	4.81	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			pH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.132	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	24.8	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000061	0.001	mg/L	是	-
涿州市	涿州中科国益水务有限公司（东厂）	2015-5-5	阴离子表面活性剂（LAS）	0.101	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.409	5	mg/L	是	-
			总氮	4.5	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			pH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总磷	0.165	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
涿州市	涿州中科国益水务有限公司（西厂）	2015-5-5	阴离子表面活性剂（LAS）	0.099	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.092	5	mg/L	是	-
			总氮	3.94	15	mg/L	是	-
			石油类	0.11	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			pH值	8.17	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.237	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20.9	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000095	0.001	mg/L	是	-
定州市	定州市凯丹水务有限公司	2015-5-12	pH值	6.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.028	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	21	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.086	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	253	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.14	5	mg/L	是	-
			总氮	4.76	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.035	1	mg/L	是	-
定州市	定州市中	2015-5-12	pH值	6.64	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	诚水务有限公司		生化需氧量	6.64	10	mg/L	是	-
			总磷	0.038	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	0	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.081	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	30	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.214	5	mg/L	是	-
			总氮	3.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.55	1	mg/L	是	-
安国市	安国创业水务有限公司	2015-5-11	pH值	7.54	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.058	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.6	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	0.000079	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.085	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	5400	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.242	8	mg/L	是	-
			总氮	7.88	20	mg/L	是	-
			石油类	0.06	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
安国市	安国市嘉诚污水处理有限公司	2015-5-11	pH值	7.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.082	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	19.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.067	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.232	5	mg/L	是	-
			总氮	1.75	15	mg/L	是	-
			石油类	0.07	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安国市	保定市百思特环境工程技术有限公司安国分公司	2015-5-11	pH值	7.43	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.047	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.6	50	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.124	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	<20	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.93	5	mg/L	是	-
			总氮	7.56	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
高碑店市	河北英泰环境工程有限公司	2015-5-7	pH值	7.49	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.771	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	<10	60	mg/L	是	-
			色度	5	30	倍	是	-
			总汞	<0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.0001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.085	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	1400	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.179	8	mg/L	是	-
			总氮	4.5	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.14	3	mg/L	是	-
宣化区	张家口市凯丹水务水业发展有限公司	2015-5-4	pH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.74	0.5	mg/L	否	0.5
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.4	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.09	5	mg/L	是	-
			总氮	36.4	15	mg/L	否	1.4
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
下花园区	张家口市下花园园鸣污水处理有限责任公司	2015-5-4	pH值	7.08	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.8	10	mg/L	是	-
			总磷	1.21	0.5	mg/L	否	1.4
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.4	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.14	8	mg/L	是	-
			总氮	17.6	15	mg/L	否	0.2

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
张北县	张北嘉诚水质净化有限公司	2015-5-4	pH值	6.74	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.36	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.96	5	mg/L	是	-
			总氮	31.5	15	mg/L	否	1.1
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
康保县	康保县城污水及再生水处理厂	2015-5-4	pH值	6.8	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.94	0.5	mg/L	否	0.9
			化学需氧量	38	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.4	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.77	5	mg/L	是	-
			总氮	24	15	mg/L	否	0.6
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
沽源县	沽源县清源污水处理有限责任公司	2015-5-4	pH值	7.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.23	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	42	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.35	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			总氮	20.2	15	mg/L	否	0.3
			石油类	0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
			氨氮	4.95	8	mg/L	是	-
尚义县	尚义县利通排水中心	2015-5-4	阴离子表面活性剂（LAS）	0.23	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.81	5	mg/L	是	-
			总氮	27.1	15	mg/L	否	0.8
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			pH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.87	0.5	mg/L	否	0.7
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
蔚　县	蔚县清源排水有限公司	2015-5-4	pH值	6.91	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.012	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.01	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.37	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.32	5	mg/L	是	-
			总氮	87.1	15	mg/L	否	4.8
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
阳原县	阳原县洁源污水处理有限公司	2015-5-4	pH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.42	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.38	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.87	8	mg/L	是	-
			总氮	23	20	mg/L	否	0.2
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.005	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
怀安县	怀安县清源污水处理有限责任公司	2015-5-4	pH值	7.01	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	10	mg/L	是	-
			总磷	1.68	0.5	mg/L	否	2.4
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.26	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	220	1000	个/L	是	-
			总氮	20.7	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			氨氮	3.92	8	mg/L	是	-
万全县	万全县污水净化研究中心	2015-5-4	pH值	6.78	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.26	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	48	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.24	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.98	8	mg/L	是	-
			总氮	67.2	20	mg/L	否	2.4
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
怀来县	怀来京西洁源污水处理厂	2015-5-4	pH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.81	0.5	mg/L	否	0.6
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.007	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.39	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	3.31	5	mg/L	是	-
			总氮	28.1	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
涿鹿县	涿鹿县污水处理管理中心	2015-5-4	阴离子表面活性剂（LAS）	0.41	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	10000	个/L	是	-
			氨氮	4.99	8	mg/L	是	-
			总氮	11.8	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	3	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.007	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	20	mg/L	是	-
			pH值	7.31	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.3	20	mg/L	是	-
			总磷	0.12	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
赤城县	赤城县漪澜污水处理厂	2015-5-4	pH值	7.26	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.8	10	mg/L	是	-
			总磷	1.06	0.5	mg/L	否	1.1
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.01	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.38	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			总氮	28.1	15	mg/L	否	0.9
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			氨氮	4.55	8	mg/L	是	-
崇礼县	崇礼县龙泽排水有限公司	2015-5-4	pH值	7.51	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.51	0.5	mg/L	否	0.020000
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.33	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	170	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.05	5	mg/L	是	-
			总氮	20.4	15	mg/L	否	0.4
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.013	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.009	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	5	10	mg/L	是	-
张家口市高新技术产业开发区	张家口市鸿泽排水有限公司	2015-5-4	氨氮	3.79	8	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			pH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.4	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	45	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.008	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.006	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.27	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	140	1000	个/L	是	-
			总氮	37.3	15	mg/L	否	1.5
察北管理区	张家口市察北管理区飞跃城镇污水处理有限公司	2015-5-4	pH值	6.64	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.47	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.01	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.01	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.02	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.33	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.47	5	mg/L	是	-
			总氮	29.4	15	mg/L	否	1
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	0.005	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0002	0.1	mg/L	是	-
双桥区	承德市城市污水处理有限责任公司	2015-5-4	总氮	11.7	-	mg/L	-	-
			粪大肠菌群数	1000	-	mg/L	-	-
			氨氮	3.61	15	mg/L	是	-
			总磷	0.93	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33.5	80	mg/L	是	-
			色度	16	80	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.05	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.5	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	1	mg/L	是	-
			悬浮物	25	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.1	10	mg/L	是	-
			pH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.6	30	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	15	mg/L	是	-
双滦区	承德市中保水务有限公司	2015-5-4	pH值	7.2	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.12	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.8	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00042	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	11	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	10000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	2.42	8	mg/L	是	-
			总氮	10.1	20	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	3	mg/L	是	-
鹰手营子矿区	承德市鹰手营子矿区柳源污水处理有限责任公司	2015-5-14	动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.053	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.559	8	mg/L	是	-
			总氮	10.6	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			pH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.5	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
承德县	承德县绿溪污水处理有限公司	2015-5-13	pH值	7.38	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.3	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.301	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.428	5	mg/L	是	-
			总氮	10.4	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
兴隆县	兴隆县柳源污水处理厂	2015-5-15	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.4	8	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			pH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.8	10	mg/L	是	-
			总磷	0.32	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
平泉县	平泉县排水管理处	2015-5-13	阴离子表面活性剂（LAS）	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.12	8	mg/L	是	-
			总氮	14.6	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			pH值	7.46	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.1	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
滦平县	滦平德龙污水处理有限责任公司	2015-5-14	pH值	7.56	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	16.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.47	8	mg/L	是	-
			总氮	13.5	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
隆化县	隆化县污水处理厂	2015-5-15	pH值	7.36	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.11	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.569	8	mg/L	是	-
			总氮	14	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
丰宁满族自治县	丰宁满族自治县清源污水处理有限公司	2015-5-15	pH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	23.8	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.48	8	mg/L	是	-
			总氮	10.3	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
宽城满族自治县	宽城奥能环保有限公司	2015-5-13	pH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	790	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.471	8	mg/L	是	-
			总氮	9.08	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
围场满族蒙古族自治县	围场满族蒙古族自治县鑫汇污水净化处理中心	2015-5-13	pH值	7.34	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.12	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	40.6	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0003	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.059	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	940	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.559	8	mg/L	是	-
			总氮	8.13	15	mg/L	是	-
			硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
新华区	沧州市供水排水集团有限公司运东污水处理厂	2015-5-7	pH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.63	10	mg/L	是	-
			总磷	0.388	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	33	50	mg/L	是	-
			色度	16	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.092	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	mg/L	是	-
			氨氮	1.52	5	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.09	1	mg/L	是	-
运河区	沧州市供水排水集团有限公司运西污水处理厂	2015-5-27	pH值	7.6	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.66	10	mg/L	是	-
			总磷	0.308	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.1	5	mg/L	是	-
			总氮	13.9	15	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
青　县	青县紫光龙世杰水务有限公司河东污水处理厂	2015-5-4	pH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.03	10	mg/L	是	-
			总磷	0.264	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	340	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.444	5	mg/L	是	-
			总氮	12.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
东光县	东光污水处理厂	2015-5-5	pH值	7.9	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.73	10	mg/L	是	-
			总磷	0.24	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47	50	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.08	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.23	5	mg/L	是	-
			总氮	13.8	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
海兴县	海兴县污水处理厂	2015-5-7	pH值	8.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.01	10	mg/L	是	-
			总磷	0.18	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00037	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.89	5	mg/L	是	-
			总氮	2.39	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
盐山县	盐山县城市污水处理厂	2015-5-6	pH值	6.81	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.58	10	mg/L	是	-
			总磷	0.086	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00028	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.005	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.17	5	mg/L	是	-
			总氮	2.93	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第二污水处理有限公司	2015-5-6	pH值	6.15	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4.32	10	mg/L	是	-
			总磷	0.402	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	17	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	0.00037	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.602	5	mg/L	是	-
			总氮	1.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
肃宁县	肃宁县第一污水处理有限公司	2015-5-6	pH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.62	10	mg/L	是	-
			总磷	0.138	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	15	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.2	5	mg/L	是	-
			总氮	6.07	15	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00204	0.1	mg/L	是	-
南皮县	南皮县污水处理厂	2015-5-4	pH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1.69	10	mg/L	是	-
			总磷	0.477	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	29	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00046	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.058	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			粪大肠菌群数	630	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.294	5	mg/L	是	-
			总氮	13.1	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
吴桥县	吴桥县污水处理厂	2015-5-5	pH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.76	10	mg/L	是	-
			总磷	0.485	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00241	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.066	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.384	5	mg/L	是	-
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
献　县	献县清源污水处理中心	2015-5-5	pH值	7.57	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	0.86	10	mg/L	是	-
			总磷	0.246	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	49	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00057	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.22	5	mg/L	是	-
			总氮	7.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
渤海新区	沧州临港	2015-5-7	pH值	7.85	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	圣捷污水处理有限公司		生化需氧量	1.91	10	mg/L	是	-
			总磷	0.445	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44	50	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	490	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.05	5	mg/L	是	-
			总氮	14.3	15	mg/L	是	-
			色度	20	30	倍	是	-
			总汞	0.00039	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市交河镇污水处理厂	2015-5-11	pH值	7.83	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.109	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
			色度	10	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00053	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.088	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	430	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.1	5	mg/L	是	-
			总氮	5.15	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市污水处理厂	2015-5-11	pH值	8.16	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.149	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	7	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.074	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.08	5	mg/L	是	-
			总氮	2.67	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
泊头市	泊头市运西污水处理厂	2015-5-11	石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.082	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.02	5	mg/L	是	-
			总氮	6.65	15	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0004	0.1	mg/L	是	-
			pH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.146	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	50	mg/L	是	-
任丘市	任丘市城东污水处理厂	2015-5-6	pH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.08	10	mg/L	是	-
			总磷	0.348	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	11	50	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.071	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	430	1000	个/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			氨氮	1.43	5	mg/L	是	-
			总氮	11.7	15	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
河间市	河间市污水处理厂	2015-5-7	pH值	7.92	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.27	10	mg/L	是	-
			总磷	0.146	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	7	30	倍	是	-
			总汞	0.00026	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.00148	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.076	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	460	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.772	5	mg/L	是	-
			总氮	1.63	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.04	1	mg/L	是	-
安次区	廊坊凯发新泉水务有限公司	2015-5-25	pH值	7.79	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.35	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	34	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	13	10	mg/L	否	0.3
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.09	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2150	1000	个/L	否	1.2
			氨氮	1.56	5	mg/L	是	-
			总氮	12.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			动植物油	0.3	1	mg/L	是	-
固安县	固安绿源城区污水处理有限公司	2015-5-21	pH值	7.87	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.43	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	22	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.0005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.107	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	650	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.603	5	mg/L	是	-
			总氮	11.8	15	mg/L	是	-
			石油类	0.71	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.22	1	mg/L	是	-
永清县	永清北方污水处理有限公司	2015-5-25	pH值	7.73	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	20	mg/L	是	-
			总磷	0.28	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	31	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00004	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.12	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	0	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.684	8	mg/L	是	-
			总氮	3.93	20	mg/L	是	-
			石油类	0.3	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.26	3	mg/L	是	-
香河县	香河县三强污水处理厂	2015-4-14	pH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	6	10	mg/L	是	-
			总磷	0.39	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	30	50	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.009	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.14	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	700	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.623	5	mg/L	是	-
			总氮	8.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.15	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.36	1	mg/L	是	-
大城县	大城县城建环保污水处理有限公司	2015-5-11	pH值	7.88	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.13	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	28	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00002	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0034	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	15	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.128	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2600	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.38	8	mg/L	是	-
			总氮	13.1	20	mg/L	是	-
			石油类	0.05	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.13	3	mg/L	是	-
文安县	文安县城区污水处理厂	2015-5-11	pH值	7.94	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	1.8	0.5	mg/L	否	2.6
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00008	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.005	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			悬浮物	15	10	mg/L	否	0.5
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.107	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	6000	1000	个/L	否	5
			氨氮	0.245	5	mg/L	是	-
			总氮	11.3	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.04	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.04	1	mg/L	是	-
廊坊经济技术开发区	廊坊经济技术开发区供水中心	2015-5-11	pH值	7.62	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.29	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0033	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	6	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.072	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	625	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.85	5	mg/L	是	-
			总氮	6.45	15	mg/L	是	-
			石油类	0.06	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.06	1	mg/L	是	-
霸州市	霸州嘉城水质净化有限公司	2015-5-11	pH值	7.98	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.23	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	26	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00021	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0051	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.104	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	400	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.263	8	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总氮	14.7	20	mg/L	是	-
			石油类	0.44	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.51	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州市国泰环保工程有限公司	2015-5-11	pH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	20	mg/L	是	-
			总磷	0.88	1	mg/L	是	-
			化学需氧量	42	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00005	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0023	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.095	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	400	10000	个/L	是	-
			氨氮	7.25	8	mg/L	是	-
			总氮	16.4	20	mg/L	是	-
			石油类	0.13	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.66	3	mg/L	是	-
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司	2015-4-13	pH值	7.86	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.472	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	32	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0133	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.134	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	400	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.356	5	mg/L	是	-
			总氮	5.46	15	mg/L	是	-
			石油类	0.21	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.22	1	mg/L	是	-
霸州市	霸州溢昇水务科技有限公司胜芳分公	2015-5-11	pH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	1	20	mg/L	是	-
			总磷	0.14	1	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	司		化学需氧量	47	60	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00011	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0017	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	<4	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.074	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	330	10000	个/L	是	-
			氨氮	2	8	mg/L	是	-
			总氮	6.38	20	mg/L	是	-
			石油类	0.19	3	mg/L	是	-
			动植物油	0.3	3	mg/L	是	-
三河市	三河市鼎盛水业发展有限公司	2015-5-11	色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.0003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0018	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	4	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.146	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	600	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.327	5	mg/L	是	-
			总氮	17.45	15	mg/L	否	0.2
			石油类	0.08	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.05	1	mg/L	是	-
			pH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.15	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25	50	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥水业有限责任公司	2015-5-11	pH值	7.75	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	4	10	mg/L	是	-
			总磷	0.75	0.5	mg/L	否	0.5
			化学需氧量	18	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总砷	0.0022	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	8	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.134	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	250	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.606	5	mg/L	是	-
			总氮	32.4	15	mg/L	否	1.2
			石油类	0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.22	1	mg/L	是	-
三河市	三河市金桥污水处理有限公司	2015-5-18	pH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5	10	mg/L	是	-
			总磷	3.63	0.5	mg/L	否	6.3
			化学需氧量	26	50	mg/L	是	-
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	0.00006	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0011	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	16	10	mg/L	否	0.6
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.117	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20000	1000	个/L	否	19
			氨氮	10.5	5	mg/L	否	1.1
			总氮	14.4	15	mg/L	是	-
			石油类	0.44	1	mg/L	是	-
			动植物油	0.2	1	mg/L	是	-
三河市	三河市龙源水业有限公司	2015-5-18	pH值	8.07	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8	30	mg/L	是	-
			总磷	0.52	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	37	100	mg/L	是	-
			石油类	0.47	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.15	5	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.083	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	350	10000	个/L	是	-
			氨氮	19.8	25	mg/L	是	-
			总氮	27.8	-	mg/L	-	-
			色度	4	40	倍	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
三河市	三河市龙源水业有限公司燕郊污水处理厂	2015-5-18	pH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	7	30	mg/L	是	-
			总磷	2.89	3	mg/L	是	-
			化学需氧量	12	100	mg/L	是	-
			色度	2	40	倍	是	-
			总汞	0.00003	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.001	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	0.0006	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	9	30	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	0.085	2	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	2200	10000	个/L	是	-
			氨氮	0.847	25	mg/L	是	-
			总氮	27.7	-	mg/L	-	-
			石油类	<0.04	5	mg/L	是	-
			动植物油	0.12	5	mg/L	是	-
桃城区	衡水市污水处理厂	2015-5-26	pH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	9.2	20	mg/L	是	-
			总磷	0.304	1.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	47.3	60	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	20	20	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	1	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	10000	个/L	是	-
			氨氮	3.02	15	mg/L	是	-
			总氮	5.07	20	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	3	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	3	mg/L	是	-
枣强县	枣强县污	2015-5-19	pH值	7.46	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
	水处理厂		生化需氧量	3.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.499	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	37.1	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.87	8	mg/L	是	-
			总氮	3.69	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武邑县	武邑县循环经济园区污水处理厂	2015-5-12	pH值	8.28	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	8.9	10	mg/L	是	-
			总磷	0.451	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	134	50	mg/L	否	1.7
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	20	1000	个/L	是	-
			氨氮	13.6	8	mg/L	否	0.7
			总氮	19.4	15	mg/L	否	0.3
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
武强县	武强县污水处理厂	2015-5-6	pH值	7.76	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.3	10	mg/L	是	-
			总磷	0.372	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.83	8	mg/L	是	-
			总氮	4.32	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
饶阳县	饶阳县污水处理厂	2015-5-5	pH值	7.72	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.437	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	26.7	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	40	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.32	8	mg/L	是	-
			总氮	2.36	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
安平县	安平县凯悦污水处理有限公司	2015-5-5	pH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.462	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	44.2	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.95	8	mg/L	是	-
			总氮	2.21	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城国祯污水处理有限公司	2015-5-11	pH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	<2	10	mg/L	是	-
			总磷	0.26	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	25.7	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	90	1000	个/L	是	-
			氨氮	0.41	8	mg/L	是	-
			总氮	1.87	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
故城县	故城县夏庄镇污水处理厂	2015-5-25	pH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	4.36	0.5	mg/L	否	7.7
			化学需氧量	140	50	mg/L	否	1.8
			色度	8	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	45	10	mg/L	否	3.5
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	30.8	8	mg/L	否	2.9
			总氮	42.3	15	mg/L	否	1.8

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
故城县	故城县营东污水处理厂	2015-5-11	pH值	7.66	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	2.5	10	mg/L	是	-
			总磷	0.091	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	27.8	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	60	1000	个/L	是	-
			氨氮	4.01	8	mg/L	是	-
			总氮	6.72	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
景　县	景县污水处理厂	2015-5-18	pH值	8.24	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.432	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	28.6	50	mg/L	是	-
			色度	2	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	70	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.29	8	mg/L	是	-
			总氮	3.94	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
冀州市	冀州市污水处理厂	2015-5-19	pH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	3.7	10	mg/L	是	-
			总磷	0.384	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
			化学需氧量	45.7	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	50	1000	个/L	是	-
			氨氮	1.03	8	mg/L	是	-
			总氮	2.23	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
深州市	深州嘉诚水质净化有限公司	2015-5-27	阴离子表面活性剂（LAS）	<0.05	0.5	mg/L	是	-
			粪大肠菌群数	80	1000	个/L	是	-
			氨氮	2.47	8	mg/L	是	-
			总氮	4.7	15	mg/L	是	-
			石油类	<0.1	1	mg/L	是	-
			动植物油	<0.1	1	mg/L	是	-
			总镉	<0.004	0.01	mg/L	是	-
			总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
			六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
			总砷	<0.007	0.1	mg/L	是	-
			总铅	<0.01	0.1	mg/L	是	-
			悬浮物	10	10	mg/L	是	-
			pH值	7.09	6-9	无量纲	是	-
			生化需氧量	5.1	10	mg/L	是	-
			总磷	0.392	0.5	mg/L	是	-
			化学需氧量	35.3	50	mg/L	是	-
			色度	4	30	倍	是	-
			总汞	<0.0001	0.001	mg/L	是	-

-　-　-　-