

2016年第三季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄) 有限公司	公司总排 口	2016-8-9	生化需氧量	59.9	100	mg/L	是	-
				化学需氧量	132	300	mg/L	是	-
				挥发酚	0.003	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	24	150	mg/L	是	-
				总锌	0.2	5	mg/L	是	-
				氨氮	14.8	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				PH值	7.19	6-9	无量纲	是	-
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限责任 公司	二部排放 口	2016-7-1	氨氮	8.43	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	60	240	mg/L	是	-
				生化需氧量	27.8	40	mg/L	是	-
				悬浮物	8	60	mg/L	是	-
				总磷	0.24	8	mg/L	是	-
				总氮	20.1	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
		PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-		
		一部排放 口	2016-7-25	氨氮	9.14	25	mg/L	是	-
				化学需氧量	78	240	mg/L	是	-
				生化需氧量	35.5	40	mg/L	是	-
				悬浮物	9	60	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				总氮	11.2	70	mg/L	是	-
				总磷	0.65	8	mg/L	是	-
氰化物(总氰 化合物)	<0.004			0.5	mg/L	是	-		
PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-				
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)	污水总排 口	2016-7-1	氨氮	8.83	40	mg/L	是	-
				化学需氧量	52	300	mg/L	是	-
				生化需氧量	15.5	120	mg/L	是	-
				总氮	14.2	70	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				总磷	0.87	8	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0021	1	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				PH值	7.63	6-9	无量纲	是	-
藁城市	中国石 油化工 股份有 限公司 石家庄 炼化分 公司	厂总排放 口	2016-8-3	悬浮物	8	200	mg/L	是	-
				PH值	7.52	6-9	无量纲	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	36	150	mg/L	是	-
				氨氮	0.195	50	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
		化工事业 部	2016-8-3	PH值	8.52	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	1.12	60	mg/L	是	-
				化学需氧量	22	150	mg/L	是	-
				挥发酚	0.001	0.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.768	50	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司(南区)	唐钢南区总排口	2016-8-9	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				石油类	<0.04	10	mg/L	是	-
				总锌	0.028	4	mg/L	是	-
				总铁	0.04	-	mg/L	-	-
				氨氮	1.23	15	mg/L	是	-
				总氮	14.8	35	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	31	100	mg/L	是	-
				总磷	0.932	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	59	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.61	20	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0011	0.5	mg/L	是	-
				总铅	0.00195	1	mg/L	是	-
				总镍	0.028	1	mg/L	是	-
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2016-8-2	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.0064	0.7	mg/L	是	-
		总排口	2016-7-4	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.0033	0.7	mg/L	是	-
				PH值	6.82	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.404	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	8.13	100	mg/L	是	-
				悬浮物	15	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.18	15	mg/L	是	-
				总氮	5.43	20	mg/L	是	-
丰南区	唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司	外排口	2016-8-25	PH值	6.85	6-9	无量纲	是	-
				总铬	0.022	1.5	mg/L	是	-
				悬浮物	13	30	mg/L	是	-
				总锌	0.002	2	mg/L	是	-
				石油类	0.054	3	mg/L	是	-
丰南区	唐山洁城能源有限公司	排放口	2016-8-29	氨氮	1.17	-	mg/L	-	-
				PH值	7.91	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	14.72	300	mg/L	是	-
				磷酸盐(以P计)	0.673	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	56.8	500	mg/L	是	-
				悬浮物	74	400	mg/L	是	-
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品	外排口	2016-8-19	PH值	8.43	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	31	400	mg/L	是	-
				石油类	0.454	20	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
丰南区	唐山正元管业有限公司	外排口	2016-8-31	PH值	7.89	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	42	400	mg/L	是	-
				石油类	0.832	20	mg/L	是	-
丰润区	唐山轨道客车有限责任公司	污水排放口1	2016-8-22	生化需氧量	22.7	300	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.0021	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				石油类	0.14	20	mg/L	是	-
		污水排放口2		总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				生化需氧量	105	350	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.0023	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
		污水排放口3		总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				石油类	0.11	20	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.65	350	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	0.00248	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2016-8-11	总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				石油类	0.075	20	mg/L	是	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	3.11	20	mg/L	是	-
				总磷	0.801	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	25.2	80	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-
				总氮	11.3	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	0.063	0.5	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
多环芳烃	<0.000016	0.05	mg/L	是	-				
苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-				
迁安市	迁安中化煤化工有限公司	总排口	2016-9-21	氨氮	0.954	10	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	2.5	mg/L	是	-
				苯	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				悬浮物	30	50	mg/L	是	-
				氨氮	0.042	10	mg/L	是	-
				总氮	6.48	20	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.031	0.2	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	<0.5	20	mg/L	是	-
				总磷	0.03	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	10.4	80	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				挥发酚	<0.0003	0.3	mg/L	是	-
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2016-9-21	氟化物	0.207	10	mg/L	是	-
				六价铬	0.006	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.02	3	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.141	5	mg/L	是	-
				总氮	2.27	15	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.418	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	25	30	mg/L	是	-
				PH值	7.67	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.031	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	9.96	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子(秦皇岛)有限公司	厂总排口	2016-7-12	生化需氧量	13.5	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	43	500	mg/L	是	-
				总铜	0.199	2	mg/L	是	-
				悬浮物	10	400	mg/L	是	-
		氨氮		1.28	-	mg/L	-	-	
		PH值		7.54	6-9	无量纲	是	-	
		车间排口		总银	<0.03	0.3	mg/L	是	-
总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
复兴区	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	一号口	2016-8-8	PH值	7.69	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	24	50	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.005	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.852	5	mg/L	是	-
				氰化物(总氰化合物)	0.006	0.5	mg/L	是	-
石油类	<0.04	3	mg/L	是	-				
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2016-8-22	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.7	mg/L	是	-
		外排口		PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.013	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.249	30	mg/L	是	-
总氮	2.16	40	mg/L	是	-				
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2016-9-20	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	<0.2	0.5	mg/L	是	-
		外排口		PH值	6.25	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.062	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	36.1	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.36	30	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				总氮	3.74	40	mg/L	是	-
保定高新技术 技术产业 开发区	英利能源 (中国) 有限公司	总排口	2016-8-1	氨氮	3.21	30	mg/L	是	-
				总氮	28.4	40	mg/L	是	-
				氟化物	2.28	8	mg/L	是	-
				PH值	6.87	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.023	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	49.6	150	mg/L	是	-
				悬浮物	11	140	mg/L	是	-
				氯化物	112	-	mg/L	-	-
				宣化区	宣化钢铁 集团有限 责任公司	厂总排口	2016-7-8	PH值	7.85
总磷	0.26	2	mg/L					是	-
化学需氧量	33	200	mg/L					是	-
挥发酚	<0.01	1	mg/L					是	-
总汞	<0.00004	0.05	mg/L					是	-
总镉	<0.001	0.1	mg/L					是	-
总镍	0.03	1	mg/L					是	-
总铜	<0.003	1	mg/L					是	-
总氮	23.7	35	mg/L					是	-
氰化物(总氰 化合物)	<0.004	0.5	mg/L					是	-
总铬	0.029	1.5	mg/L					是	-
六价铬	0.019	0.5	mg/L					是	-
总砷	<0.0003	0.5	mg/L					是	-
总铅	<0.02	1	mg/L					是	-
氟化物	1.21	20	mg/L					是	-
石油类	<0.01	10	mg/L					是	-
悬浮物	44	100	mg/L					是	-
总锌	0.03	4	mg/L					是	-
总铁	<0.03	10	mg/L					是	-
氨氮	0.85	15	mg/L					是	-
沧 县	沧州大化 TDI有限 责任公司	总排口	2016-7-21	化学需氧量	54	120	mg/L	是	-
				苯胺类	0.04	2	mg/L	是	-
				氯苯	<0.01	0.4	mg/L	是	-
				硝基苯类	<0.2	3	mg/L	是	-
				氨氮	2.22	25	mg/L	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	0.019	0.5	mg/L	是	-
				石油类	0.11	10	mg/L	是	-
				PH值	7.96	6-9	无量纲	是	-
安次区	富智康精 密电子 (廊坊) 有限公司	铬系废水 车间排口	2016-8-9	总铬	0.033	1.5	mg/L	是	-
		含镍废水 车间排口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		焦磷化镍 车间排口		总镍	0.191	1	mg/L	是	-
				总铬	0.005	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		生产废水 总排口		总镍	0.313	1	mg/L	是	-
				PH值	7.4	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	110	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	33	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.519	-	mg/L	-	-
				PH值	8.6	6-9	无量纲	是	-
		生活污水		化学需氧量	11	500	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
		生活废水 总排口		总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.19	-	mg/L	-	-
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2016-7-26	总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	6	10	mg/L	是	-
				氨氮	0.34	5	mg/L	是	-
				PH值	8.13	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.06	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	8	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-