

2016年第四季度重金属国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
无极县	河北天同齐盛皮革股份有限公司	污水排出口	2016-10-14	氯化物	393	400	mg/L	是	-
				PH值	7.39	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	6.56	80	mg/L	是	-
				总磷	0.08	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	134	300	mg/L	是	-
				色度	27	100	mg/L	是	-
				悬浮物	12	120	mg/L	是	-
				氨氮	16	70	mg/L	是	-
				总氮	59.6	140	mg/L	是	-
				硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
动植物油	<0.04	30	mg/L	是	-				
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2016-10-13	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.00664	0.7	mg/L	是	-
			2016-12-8	总镉	<0.0001	0.05	mg/L	是	-
				总铅	0.00938	0.7	mg/L	是	-
		总排口	2016-10-13	PH值	6.97	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.854	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	21.7	100	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
				氨氮	1.28	15	mg/L	是	-
				总氮	3.26	20	mg/L	是	-
			2016-12-8	PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.912	1	mg/L	是	-
				化学需氧量	7.04	100	mg/L	是	-
				悬浮物	7	70	mg/L	是	-
丰南区	唐山惠达(集团)洁具有限公司	总排口	2016-10-10	化学需氧量	23.3	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	6	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.7	-	mg/L	-	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	7.71	6-9	无量纲	是	-
			2016-12-12	化学需氧量	141	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	5	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.48	-	mg/L	-	-
		污水站出口	2016-10-10	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.115	0.5	mg/L	是	-
			2016-12-12	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
芦台经济技术开发区	唐山大通金属制品有限公司	处理设施排口	2016-10-18	PH值	7.8	6-9	无量纲	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.65	6-9	无量纲	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
开发区	有限公司		2016-12-9	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
秦皇岛经济技	中粤浦项(秦皇	车间排口	2016-10-17	总铬	0.178	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.024	0.5	mg/L	是	-
北戴河新区	秦皇岛首钢长白机	车间排口	2016-11-22	总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
高开区	邢台振成机械有限公司	总排口	2016-11-24	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	9	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.085	15	mg/L	是	-
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	14	80	mg/L	是	-
广宗县	广宗县益弘金属表面处理有限公司	总排口	2016-11-23	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				悬浮物	20	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.295	15	mg/L	是	-
				PH值	8.48	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	42	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.04	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.04	0.2	mg/L	是	-
平乡县	邢台惠恩纳电镀有限公司	总排口	2016-11-23	总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	18	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.387	15	mg/L	是	-
				PH值	7.61	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	54	80	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
清河县	清河县伟创金属表面处理科技有限公司	总排口	2016-11-25	六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	23	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.2	15	mg/L	是	-
				PH值	7.11	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	12	80	mg/L	是	-
邢台市经济开发区	邢台市宁波紧固件有限公司	总排口	2016-11-24	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	0.544	15	mg/L	是	-
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
邢台市	邢台市	总排口		总氮	3.34	40	mg/L	是	-
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.234	2	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
清苑县	保定希迪风蓄电池有限公司	总排口	2016-10-17	化学需氧量	40.3	150	mg/L	是	-
				悬浮物	12	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.416	30	mg/L	是	-
		设施出口		总镉	<0.0000	0.05	mg/L	是	-
		总铅		0.019	0.7	mg/L	是	-	
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2016-10-20	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
		总铅		<0.0002	0.5	mg/L	是	-	
		外排口		PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.107	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	29.8	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	2.13	30	mg/L	是	-
总氮	4.85	40	mg/L	是	-				
清苑县	风帆股份有限公司有色金属分公司	设施出口	2016-10-31	总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
		总铅		<0.0002	1	mg/L	是	-	
		外排口		总氮	13.6	-	mg/L	-	-
				总磷	0.398	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	20.1	500	mg/L	是	-
				悬浮物	18	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.55	-	mg/L	-	-
PH值	7.62	6-9	无量纲	是	-				
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2016-12-13	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
		总铅		<0.2	0.5	mg/L	是	-	
		外排口		PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.062	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	<10	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.255	30	mg/L	是	-
总氮	2.02	40	mg/L	是	-				
白沟新城区	保定市洪峰工业有限公司	生活污水外排口	2016-11-10	氨氮	4.26	45	mg/L	是	-
		生产废水外排口		化学需氧量	12.6	350	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				PH值	8.02	6-9	无量纲	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
				氰化物(总氰)	<0.004	1	mg/L	是	-
总铜	<0.05	2	mg/L	是	-				
总锌	<0.02	5	mg/L	是	-				
白沟新城区	高碑店市白沟海建五金电镀厂	生产废水	2016-11-30	总镍	0.14	0.5	mg/L	是	-
		污水处理设施出口		化学需氧量	23	350	mg/L	是	-
				悬浮物	8	150	mg/L	是	-
				总锌	0.47	5	mg/L	是	-
				石油类	0.34	20	mg/L	是	-
				总铜	0.36	2	mg/L	是	-
				PH值	7.35	6-9	无量纲	是	-
污水处理设施				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
白沟新城区	高碑店市鸿鹏箱包有限公司	出口	2016-11-10	总铬	<0.004	1	mg/L	是	-
		总排口		氨氮	<0.05	45	mg/L	是	-
				化学需氧量	20.2	350	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	0.03	1.5	mg/L	是	-
				PH值	8.01	6-9	无量纲	是	-
				石油类	0.16	3	mg/L	是	-
张北县	河北华澳矿业开发有限公司	车间排口	2016-10-26	总汞	<0.0000	0.03	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.05	mg/L	是	-
				总铬	0.027	1.5	mg/L	是	-
				总砷	0.0146	0.3	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	0.5	mg/L	是	-
				总镍	0.05	0.5	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	1.5	mg/L	是	-
阳原县	张家口永盛毛皮硝染有限公司	车间排口	2016-11-8	总铬	0.349	1.5	mg/L	-	-
		总排口		六价铬	0.095	0.2	mg/L	-	-
				PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.9	80	mg/L	是	-
				总磷	0.43	4	mg/L	是	-
				化学需氧量	28	300	mg/L	是	-
				动植物油	0.03	30	mg/L	是	-
				氯离子	3125	4000	mg/L	是	-
				色度	4	100	mg/L	是	-
				悬浮物	9	120	mg/L	是	-
				氨氮	3.51	70	mg/L	是	-
				总氮	37.3	140	mg/L	是	-
硫化物	0.019	1	mg/L	是	-				
万全县	张家口保胜新能源科技有限公司	车间排口	2016-10-26	总镉	<0.001	0.02	mg/L	-	-
		总排口		总铅	<0.02	0.5	mg/L	-	-
				PH值	7.48	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.03	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	67	150	mg/L	是	-
				悬浮物	9	140	mg/L	是	-
				氨氮	6.46	30	mg/L	是	-
总氮	9.96	40	mg/L	是	-				
万全县	张家口长城液压油缸有限公司	总排口	2016-10-27	悬浮物	16	50	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	7.04	15	mg/L	是	-
				石油类	<0.01	3	mg/L	是	-
				PH值	7.84	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	62	80	mg/L	是	-
				总铬	0.033	1	mg/L	是	-
				六价铬	0.017	0.2	mg/L	是	-
运河区	沧州市银	总排口	2016-10-27	PH值	7.29	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	117	80	mg/L	否	0.5
				总铬	0.016	1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.2	mg/L	是	-
				总镍	0.16	0.5	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限值	排放单位	是否达标	超标倍数
青 县	光镀锌厂	总排口	2016-11-29	悬浮物	4	50	mg/L	是	-
				总锌	0.42	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	1.8	15	mg/L	是	-
				氰化物（总氰）	<0.004	0.3	mg/L	是	-
				化学需氧量	47	80	mg/L	是	-
青 县	沧州殿元五金电子有限公司	铬处理单元	2016-10-27	总铬	0.013	1	mg/L	是	-
		六价铬		<0.004	0.2	mg/L	是	-	
		PH值		8.74	6-9	无量纲	是	-	
		化学需氧量		36	50	mg/L	是	-	
		总排口		悬浮物	23	10	mg/L	否	1.3
		总锌		<0.05	1	mg/L	是	-	
		氯化物		248	300	mg/L	是	-	
		总铬		0.01	1.5	mg/L	是	-	
		六价铬		<0.004	0.5	mg/L	是	-	
永清县	廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2016-11-21	PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.07	0.5	mg/L	是	-
				化学需氧量	16	50	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	0.1	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	10	mg/L	是	-
枣强县	枣强县浩丰硝染厂	浩丰硝染厂排口废水监测	2016-11-15	PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	57.2	300	mg/L	是	-
				总铬	0.497	1.5	mg/L	是	-
				氨氮	5.45	70	mg/L	是	-
				浩丰硝	总铬	1.46	1.5	mg/L	是