

2017年第四季度危险废物国控企业废水主要污染物监督性监测结果

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
裕华区	石药集团 维生药业 (石家庄) 有限公司	公司总排 口	2017-10-26	化学需氧量	176	420	mg/L	是	-
				悬浮物	12	-	mg/L	-	-
				总氮	20.7	-	mg/L	-	-
				总磷	0.79	-	mg/L	-	-
				生化需氧量	53.8	100	mg/L	是	-
				PH值	7.53	6-9	无量纲	是	-
				石油类	0.06	10	mg/L	是	-
				总锌	<0.05	5	mg/L	是	-
				氨氮	17.9	50	mg/L	是	-
栾城县	河北圣雪 大成制药 有限责任 公司	二部排放 口	2017-11-2	化学需氧量	268	400	mg/L	是	-
				PH值	6.88	-	无量纲	-	-
				氨氮	3.8	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	12.7	300	mg/L	是	-
				总磷	1.28	3	mg/L	是	-
				总氮	19.8	70	mg/L	是	-
				氰化物(总氰 化合物)	0.01	0.5	mg/L	是	-
		悬浮物		14	400	mg/L	是	-	
		总锌		<0.05	5	mg/L	是	-	
		一部排放 口		化学需氧量	74	400	mg/L	是	-
				PH值	7.52	-	无量纲	-	-
				氨氮	7.12	35	mg/L	是	-
				生化需氧量	7.6	300	mg/L	是	-
				总磷	1.24	3	mg/L	是	-
				悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				总锌	0.08	5	mg/L	是	-
				总氮	17.2	70	mg/L	是	-
氰化物(总氰 化合物)	0.01		0.5	mg/L	是	-			
藁城市	华北制药 河北华民 药业有限 责任公司 (倍达工 厂)		污水总排 口	2017-11-9	化学需氧量	<4	300	mg/L	是
		氨氮			0.082	40	mg/L	是	-
		生化需氧量			1.4	120	mg/L	是	-
		悬浮物			8	200	mg/L	是	-
		PH值			7.9	-	无量纲	-	-
		总磷			0.12	8	mg/L	是	-
		总锌			<0.05	5	mg/L	是	-
		挥发酚			0.0023	1	mg/L	是	-
		总氮			2.51	70	mg/L	是	-
		厂总排放 口		石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	120	mg/L	是	-
				氨氮	15.2	50	mg/L	是	-
				悬浮物	7	150	mg/L	是	-
				总氮	39.7	70	mg/L	是	-
				总磷	0.07	3	mg/L	是	-
				总有机碳	9.4	30	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.2	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-
间-二甲苯	<0.005	0.6	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
藁城市	中国石油化工股份有限公司石家庄炼化分公司	化工事业部	2017-11-30	硫化物	<0.005	1	mg/L	是	-
				石油类	0.11	20	mg/L	是	-
				PH值	7.3	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	61	120	mg/L	是	-
				氨氮	7.95	50	mg/L	是	-
				生化需氧量	12	30	mg/L	是	-
				悬浮物	24	150	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	0.005	0.5	mg/L	是	-
				硫化物	0.019	1	mg/L	是	-
				石油类	<0.04	20	mg/L	是	-
				挥发酚	0.0027	0.5	mg/L	是	-
				苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				甲苯	<0.005	0.1	mg/L	是	-
				邻-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				对-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
				间-二甲苯	<0.005	0.4	mg/L	是	-
PH值	8.27	6-9	无量纲	是	-				
路北区	唐山钢铁集团有限责任公司（南区）	唐钢南区总排口	2017-11-20	PH值	7.42	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.94	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	34	200	mg/L	是	-
				挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	<0.000001	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	1	mg/L	是	-
				悬浮物	8	100	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	-	mg/L	-	-
				氨氮	0.286	15	mg/L	是	-
				总氮	5.75	35	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化合物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.63	20	mg/L	是	-
石油类	<0.04	10	mg/L	是	-				
古冶区	唐山风帆宏文蓄电池有限公司	污水站出口	2017-10-16	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	0.0024	0.5	mg/L	是	-
			2017-12-13	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	0.0087	0.5	mg/L	是	-
		总排口	2017-10-16	PH值	6.39	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.1	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	26.5	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
				氨氮	0.705	30	mg/L	是	-
				总氮	3.47	40	mg/L	是	-
2017-12-13	2017-10-16	PH值	7.58	6-9	无量纲	是	-		
		总磷	0.073	2	mg/L	是	-		
		化学需氧量	29.5	150	mg/L	是	-		

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
			2017-12-15	悬浮物	7	140	mg/L	是	-
				氨氮	1.09	30	mg/L	是	-
				总氮	3.9	40	mg/L	是	-
丰南区	唐山国丰第一冷轧镀锌技术有限公司	外排口	2017-12-12	PH值	6.43	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	30	30	mg/L	是	-
				总锌	0.022	2	mg/L	是	-
				石油类	0.34	3	mg/L	是	-
			2017-12-13	总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-
丰南区	唐山洁城能源有限公司	排放口	2017-11-22	PH值	7.78	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	12.6	300	mg/L	是	-
				磷酸盐(以P计)	0.917	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	29	500	mg/L	是	-
				悬浮物	40	400	mg/L	是	-
				氨氮	1.52	-	mg/L	-	-
丰南区	唐山市丰南区群利金属制品	外排口	2017-11-15	PH值	7.68	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	50	400	mg/L	是	-
				石油类	0.237	20	mg/L	是	-
丰南区	唐山正元管业有限公司	外排口	2017-11-16	PH值	7.21	6-9	无量纲	是	-
				悬浮物	43	400	mg/L	是	-
				石油类	0.341	20	mg/L	是	-
丰润区	中车唐山机车车辆有限公司	污水排放口1	2017-11-28	生化需氧量	116.5	300	mg/L	是	-
				悬浮物	251	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	32.8	45	mg/L	是	-
				石油类	0.17	20	mg/L	是	-
				化学需氧量	295	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				PH值	6.97	6.5-	无量纲	是	-
		污水排放口2		PH值	7.39	6.5-	无量纲	是	-
				生化需氧量	151	350	mg/L	是	-
				化学需氧量	361	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	310	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	30.325	45	mg/L	是	-
				石油类	0.185	20	mg/L	是	-
		污水排放口3		PH值	7.22	6.5-	无量纲	是	-
				生化需氧量	35.65	350	mg/L	是	-
				化学需氧量	121	500	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.1	mg/L	是	-
				总铅	<0.001	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
				悬浮物	87	400	mg/L	是	-
				总锌	<0.02	5	mg/L	是	-
				氨氮	3.878	45	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数				
				石油类	0.16	20	mg/L	是	-				
海港经济开发区	唐山中润煤化工有限公司	总排口	2017-11-21	PH值	7.6	6-9	无量纲	是	-				
				生化需氧量	3.96	20	mg/L	是	-				
				总磷	0.7	1	mg/L	是	-				
				化学需氧量	29.3	80	mg/L	是	-				
				挥发酚	<0.01	0.3	mg/L	是	-				
				苯	<0.01	0.1	mg/L	是	-				
				悬浮物	8	50	mg/L	是	-				
				多环芳烃	<0.00001	0.05	mg/L	是	-				
				苯并(a)芘	<0.000004	0.03	μg/L	是	-				
				氨氮	0.984	10	mg/L	是	-				
				总氮	5.97	20	mg/L	是	-				
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L	是	-				
				硫化物	0.07	0.5	mg/L	是	-				
				石油类	<0.04	2.5	mg/L	是	-				
				迁安市	迁安中化煤化工有限公司	总排口	2017-11-8	PH值	8.1	6-9	无量纲	是	-
生化需氧量	0.76	20	mg/L					是	-				
总磷	0.33	1	mg/L					是	-				
化学需氧量	<4	80	mg/L					是	-				
挥发酚	0.0004	0.3	mg/L					是	-				
苯	<0.05	0.1	mg/L					是	-				
悬浮物	9	50	mg/L					是	-				
氨氮	0.082	10	mg/L					是	-				
总氮	12.3	20	mg/L					是	-				
氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.2	mg/L					是	-				
硫化物	<0.005	0.5	mg/L					是	-				
石油类	0.01	2.5	mg/L					是	-				
迁安市	首钢股份公司迁安钢铁公司	总排口	2017-11-8					PH值	7.47	6-9	无量纲	是	-
								总磷	0.021	0.5	mg/L	是	-
								化学需氧量	5	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.002	0.5	mg/L	是	-				
				总镉	<0.05	0.1	mg/L	是	-				
				总铬	<0.03	1.5	mg/L	是	-				
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
				总砷	<0.0001	0.5	mg/L	是	-				
				总铅	<0.2	1	mg/L	是	-				
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-				
				总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
				悬浮物	8	30	mg/L	是	-				
				总锌	<0.05	2	mg/L	是	-				
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-				
				氨氮	0.19	5	mg/L	是	-				
				总氮	7.82	15	mg/L	是	-				
				氰化物(总氰化合物)	<0.004	0.5	mg/L	是	-				
				氟化物	1.87	10	mg/L	是	-				
				石油类	<0.01	3	mg/L	是	-				
								悬浮物	6	400	mg/L	是	-
								氨氮	3.755	-	mg/L	-	-
				PH值	7.82	6-9	无量纲	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
秦皇岛经济技术开发区	宏启胜精密电子（秦皇岛）有限公司	厂总排口	2017-11-13	生化需氧量	10.7	300	mg/L	是	-
				磷酸盐（以P计）	0.65	-	mg/L	-	-
				化学需氧量	86	500	mg/L	是	-
				总铜	0.18	0.5	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化物）	0.007	0.5	mg/L	是	-
		车间排口	总镍	0.19	0.5	mg/L	是	-	
			总银	<0.05	0.3	mg/L	是	-	
复兴区	河北钢铁股份有限公司邯郸分公司	一号口	2017-11-28	PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	20	50	mg/L	是	-
				挥发酚	0.024	0.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				悬浮物	<4	30	mg/L	是	-
				氨氮	0.19	5	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
石油类	0.05	3	mg/L	是	-				
清苑县	风帆股份有限公司清苑分公司	设施出口	2017-10-26	总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
			2017-12-7	总铅	0.2	0.5	mg/L	是	-
				总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
		外排口	2017-10-26	PH值	7.85	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.281	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	39	150	mg/L	是	-
				悬浮物	7	140	mg/L	是	-
			2017-12-7	氨氮	2.68	30	mg/L	是	-
				总氮	6.8	40	mg/L	是	-
				PH值	7.32	6-9	无量纲	是	-
		外排口	2017-12-7	总磷	0.289	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	35	150	mg/L	是	-
				悬浮物	8	140	mg/L	是	-
徐水县	风帆股份有限公司工业电池分公司	设施出口	2017-11-9	氨氮	1.64	30	mg/L	是	-
				总氮	5.96	40	mg/L	是	-
		外排口		总镉	<0.0001	0.02	mg/L	是	-
				总铅	<0.0002	0.5	mg/L	是	-
				PH值	7.44	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.138	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	38	150	mg/L	是	-
悬浮物	65	140	mg/L	是	-				
氨氮	1.75	30	mg/L	是	-				
保定高新技术产业开发区	英利能源（中国）有限公司	总排口	2017-11-28	总氮	4.27	40	mg/L	是	-
				氰化物	1.79	8	mg/L	是	-
				氯化物	29.6	-	mg/L	-	-
				PH值	7.28	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.1	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	110	150	mg/L	是	-
				悬浮物	39	140	mg/L	是	-
氨氮	2	30	mg/L	是	-				
				总氮	2.37	40	mg/L	是	-
				PH值	7.41	6-9	无量纲	是	-
				总磷	0.04	2	mg/L	是	-
				化学需氧量	12	200	mg/L	是	-

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
宣化区	宣化钢铁集团有限公司	厂总排口	2017-11-27	挥发酚	<0.01	1	mg/L	是	-
				总汞	0.00225	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	0.018	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	0.008	0.5	mg/L	是	-
				总砷	<0.0003	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.02	1	mg/L	是	-
				总镍	<0.01	1	mg/L	是	-
				总铜	<0.003	1	mg/L	是	-
				悬浮物	10	100	mg/L	是	-
				总锌	0.09	4	mg/L	是	-
				总铁	<0.03	10	mg/L	是	-
				氨氮	1.04	15	mg/L	是	-
				总氮	5.58	35	mg/L	是	-
				氰化物（总氰化物）	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				氟化物	0.47	20	mg/L	是	-
石油类	0.015	10	mg/L	是	-				
安次区	创冠环保（廊坊）有限公司	总排口	2017-12-29	PH值	8.44	6-9	无量纲	是	-
				生化需氧量	2.6	300	mg/L	是	-
				化学需氧量	51	500	mg/L	是	-
				总汞	0.00007	0.05	mg/L	是	-
				总镉	<0.001	0.1	mg/L	是	-
				总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				总砷	0.045848	0.5	mg/L	是	-
				总铅	<0.01	1	mg/L	是	-
				悬浮物	9	400	mg/L	是	-
氨氮	3.4	-	mg/L	-	-				
安次区	富智康精密电子（廊坊）有限公司	铬系废水车间排口	2017-11-2	总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
		含镍废水车间排口		六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
		焦磷化镍车间排口		总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
		生产废水总排口		总铬	<0.004	1.5	mg/L	是	-
				六价铬	<0.004	0.5	mg/L	是	-
				总镍	<0.05	1	mg/L	是	-
				PH值	7.02	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	47	500	mg/L	是	-
				总铜	<0.05	2	mg/L	是	-
		生活废水总排口		悬浮物	7	400	mg/L	是	-
				氨氮	0.786	-	mg/L	-	-
				PH值	8.04	6-9	无量纲	是	-
				化学需氧量	11	500	mg/L	是	-
		永清县		廊坊莱索思环境技术有限公司	总排口	2017-12-14	总铜	<0.05	2
悬浮物	5		400				mg/L	是	-
氨氮	0.32		-				mg/L	-	-
PH值	7.27		6-9				无量纲	是	-
总磷	0.1		0.5				mg/L	是	-
化学需氧量	20		50				mg/L	是	-
总铬	<0.004		0.1				mg/L	是	-
六价铬	<0.004	0.05	mg/L	是	-				
总镍	<0.05	0.05	mg/L	是	-				
总铜	<0.05	0.5	mg/L	是	-				
悬浮物	6	10	mg/L	是	-				

区县	企业名称	监测点位	监测日期	监测项目	排放浓度	标准限	排放单位	是否达标	超标倍数
				氨氮	0.287	5	mg/L	是	-